

Таблица по замеру нагрузок подстанций 6-10кВ в филиале "Белореченскэлектросеть" в течении 1 квартала 2019г.

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН),кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент нагрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	ТП-1	ОС-15	10/0.4кВ	250	55	22	174	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	214	52	166	0
2	ТП-2	Ос-15	10/0.4кВ	250	108	42	130	0
3	ТП-4	ОС-15	10/0.4кВ	400	189	46	164	24
4	ТП-7	ОС-1	10/0.4кВ	400	267	67	100	18
5	ТП-8	ОС-1	10/0.4кВ	250	66	26	169	0
6	ТП-9	ОС-1	10/0.4кВ	250	208	81	56	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
7	ТП-10	ОС-1	10/0.4кВ	400	151	58	169	53
8	ТП-11	ОС-1	10/0.4кВ	250	180	70	91	0
9	ТП-13	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	150	36	69	20
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
10	ТП-14	ОС-10	10/0.4кВ	400	216	33	182	0
		ОС-10	10/0.4кВ	630	107	26	465	0
11	ТП-15	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	310	46
		ОС-10	10/0.4кВ	630	278	68	391	0
12	ТП-16	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ОС-5	10/0.4кВ	250	122	47	223	0
13	ТП-17	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	153	60	86	0
14	ТП-18	ОС-15	10/0.4кВ	250	218	85	10	18
		ОС-15	10/0.4кВ	250	91	35	142	0
15	ТП-19	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	236	57	78	68
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
16	ТП-20	ПЗ-10	10/0.4кВ	250	116	45	119	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
17	ТП-21	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	166	40	356	0
18	ТП-22	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	395	58	253	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
19	ТП-23	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	93	36	140	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
20	ТП-23А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	307	74	29	54
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
21	ТП-24	ОС-14	10/0.4кВ	250	86	33	146	0
		ОС-14	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
22	ТП-25	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	157	61	40	43
23	ТП-26	ОС-3	10/0.4кВ	250	242	94	22	0
24	ТП-27	ОС-3	10/0.4кВ	160	118	72	15	22
25	ТП-28	ОС-3	10/0.4кВ	160	132	79	25	0
26	ТП-29	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	250	60	107	26
27	ТП-30	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	285	70	111	0
28	ТП-31	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	91	55	59	2
29	ТП-34	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	36	35	6	51
30	ТП-38А	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	38	50	3
32	ТП-41	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	11	10	75	4
33	ТП-42	ОС-10	10/0.4кВ	250	140	54	63	35
34	ТП-43	ОС-5	10/0.4кВ	400	203	50	175	0
		ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	340	16
35	ТП-44	ОС-1	10/0.4кВ	250	175	68	67	0

36	ТП-46	ОС-15	10/0.4кВ	100	9	8	22	59
37	ТП-48	ОС-15	10/0.4кВ	250	233	91	62	0
38	ТП-49	ОС-15	10/0.4кВ	400	178	70	200	0
39	ТП-50	ОС-15	10/0.4кВ	250	222	86	5	20
40	ТП-52	ОС-1	10/0.4кВ	400	341	82	53	0
41	ТП-53	ОС-1	10/0.4кВ	250	171	67	31	39
42	ТП-54	ОС-15	10/0.4кВ	160	144	88	0	14
43	ТП-55	ОС-10	10/0.4кВ	400	226	54	162	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
44	ТП-56	ОС-3	10/0.4кВ	250	203	80	15	27
45	ТП-57	ОС-14	10/0.4кВ	400	242	58	141	0
46	ТП-58	ОС-14	10/0.4кВ	250	194	75	49	1
47	ТП-59	ОС-14	10/0.4кВ	250	68	26	143	19
48	ТП-60	ОС-14	10/0.4кВ	200	120	58	20	51
49	ТП-61А	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	115	69	0	40
50	ТП-62	ПЗ-5	10/0.4кВ	320	170	52	61	73
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
51	ТП-63	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	67	42	29
52	ТП-65	ОС-14	10/0.4кВ	160	71	62	5	74
53	ТП-66	ОС-14	10/0.4кВ	250	192	75	47	4
54	ТП-67	ОС-14	10/0.4кВ	160	142	87	0	16
55	ТП-68	ОС-3	10/0.4кВ	400	340	82	91	0
56	ТП-69	ОС-3	10/0.4кВ	250	195	76	15	34
57	ТП-70	ОС-3	10/0.4кВ	250	186	45	31	26
		ОС-3	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
58	ТП-71	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	60	21	32
59	ТП-72	ОС-3	10/0.4кВ	160	138	83	25	0
60	ТП-73	ОС-15	10/0.4кВ	100	35	34	0	58
61	ТП-75	ОС-3	10/0.4кВ	160	128	78	5	23
62	ТП-76	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	61	13	40
63	ТП-77	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	110	43	96	29
64	ТП-78	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	271	66	172	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
65	ТП-79	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	388	93	203	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
66	ТП-80	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	243	58	220	0
67	ТП-81	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	310	75	20	60
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
68	ТП-82	ОС-10	10/0.4кВ	630	187	30	398	0
		ОС-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
69	ТП-83	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	128	50	110	0
70	ТП-84	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	84	81	14	0
71	ТП-85	ПЗ-5	10/0.4кВ	315	128	39	166	0
72	ТП-86	ОС-1	10/0.4кВ	160	128	78	20	9
73	ТП-87	ОС-10	10/0.4кВ	400	150	36	223	0
74	ТП-88	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	178	43	198	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
75	ТП-89	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	209	51	170	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
76	ТП-90	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	66	223	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	286	70
77	ТП-92	ОС-3	10/0.4кВ	160	112	69	10	33
78	ТП-93	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	286	44	350	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
79	ТП-95	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	32	31	11	50
		ПЗ-5	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
80	ТП-96	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	215	52	189	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
81	ТП-97	ОС-5	10/0.4кВ	630	341	82	260	0

		OC-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
82	ТП-98	OC-14	10/0.4кВ	250	187	73	12	44
83	ТП-99	OC-3	10/0.4кВ	250	226	63	45	0
84	ТП-100	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	255	62	134	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
85	ТП-101	OC-14	10/0.4кВ	400	129	31	241	0
86	ТП-102	OC-3	10/0.4кВ	100	73	70	24	0
87	ТП-103	OC-10	10/0.4кВ	100	19	18	6	66
		OC-10	10/0.4кВ	160	0	0	142	0
88	ТП-104	OC-10	10/0.4кВ	250	130	50	46	61
		OC-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
89	ТП-105	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	79	19	286	0
90	ТП-107	OC-3	10/0.4кВ	250	146	57	93	0
91	ТП-108	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	132	30	356	0
92	ПТ-109	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	63	24	118	48
93	ТП-110	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	130	51	53	54
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
94	ТП-111	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	21	21	85	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
95	ТП-112	ПЗ10	10/0.4кВ	250	162	39	5	73
		ПЗ10	10/0.4кВ	400	0	0	360	0
96	ТП-113	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	128	69	17	30
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
97	ТП-114	OC-3	10/0.4кВ	160	110	67	123	0
98	ТП-115	OC-10	10/0.4кВ	160	129	31	0	28
		OC-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
99	ТП-117	OC-3	10/0.4кВ	180	110	59	79	0
100	ТП-119	OC-10	10/0.4кВ	250	128	50	60	49
101	ТП-122	OC-15	10/0.4кВ	160	130	79	39	0
102	ТП-124	OC-15	10/0.4кВ	250	187	73	38	18
103	ТП-125	OC-15	10/0.4кВ	250	115	70	120	0
104	ТП-126	OC-15	10/0.4кВ	400	270	64	221	0
105	ТП-128	OC-15	10/0.4кВ	160	91	55	31	30
106	ТП-129	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	116	45	120	0
107	ТП-130	OC-3	10/0.4кВ	160	85	52	2	65
108	ТП-135	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	105	57	0	67
109	ТП-136	ПЗ-10	10/0.4кВ	160	121	74	90	0
110	ТП-137	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	38	50	3
111	ТП-139	OC-1	10/0.4кВ	160	105	64	15	34
112	ТП-140	OC-3	10/0.4кВ	100	36	35	27	30
113	ТП-143	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	22	22	1	69
114	ТП-144	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	21	21	169	0
115	ТП-146	OC-10	10/0.4кВ	250	123	48	113	0
116	ТП-147	OC-1	10/0.4кВ	100	21	21	34	37
117	ТП-156	OC-3	10/0.4кВ	250	75	72	150	6
118	ТП-157	OC-15	10/0.4кВ	250	95	58	130	8
119	ТП-159	OC-14	10/0.4кВ	250	174	68	211	0
120	ТП-163	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	94	23	281	0
121	ТП-166	OC-15	10/0.4кВ	100	21	21	70	0
122	ТП-167	OC-3	10/0.4кВ	100	48	47	191	0
123	ТП-168	OC-3	10/0.4кВ	250	16	6	223	0
124	ТП-169	OC-3	10/0.4кВ	250	55	21	217	0
125	ТП-170	OC-3	10/0.4кВ	250	53	20	200	0
126	ТП-171	OC-3	10/0.4кВ	250	93	36	156	0
127	ТП-173	OC-3	10/0.4кВ	100	37	37	134	0
128	ТП-174	OC-3	10/0.4кВ	250	93	36	177	0
129	ТП-175	OC-1	10/0.4кВ	250	10	3	225	0

		OC-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
130	ТП-176	OC-1	10/0.4кВ	250	60	23	226	0
		OC-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
131	ТП-177	OC-3	10/0.4кВ	250	34	13	192	0
132	ТП-178	OC-3	10/0.4кВ	100	28	27	472	0
133	ТП-179	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	30	5	535	0
134	ТП-182	OC-5	10/0.4кВ	250	82	32	150	0
135	ТП-184	OC-5	10/0.4кВ	100	0	0	358	0
136	ТП-32А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	555	0
137	ТП-3А	OC-1	10/0.4кВ	630	0	0	521	40
138	ТП-185	OC-3	10/0.4кВ	800	0	0	715	0
139	ТП-94	OC-3	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
140	ТП-186	ПЗ-5	10/0.4кВ	25	0	0	0	22
141	ТП-187	OC-3	10/0.4кВ	160	0	0	130	12