

**Таблица по нагрузкам подстанций в филиале "Туапсеэлектросеть" за 4 квартал 2019 года.**

№ п/п	Наименование ТП	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	9
1	ТП-1	6/0,4	400	65	16	298	0
			630	168	27	411	0
2	ТП-2	6/0,4	630	57	9	538	0
			630	77	12	514	0
3	ТП-3	6/0,4	400	84	21	314	0
			400	143	36	253	0
4	ТП-4	6/0,4	400	221	55	196	0
			400	108	27	286	0
5	ТП-5	6/0,4	400	266	67	161	0
			630	238	38	394	0
6	ТП-6	6/0,4	400	138	35	233	0
7	ТП-7	6/0,4	400	161	40	273	0
8	ТП-8	6/0,4	630	97	15	510	0
	ТП-8	6/0,4	630	212	34	526	0
9	ТП-9	6/0,4	630	107	17	465	0
10	ТП-11	6/0,4	400	171	43	204	0
11	ТП-12	6/0,4	400	252	63	312	0
	ТП-12		400	64	16	301	0
12	ТП-13	6/0,4	250	159	64	113	0
13	ТП-14	6/0,4	400	180	45	221	0
			400	204	51	191	0
14	ТП-15	6/0,4	400	172	43	356	0
	ТП-15		400	73	18	307	0
15	ТП-16	6/0,4	630	86	14	528	0
	ТП-16		630	180	29	460	0
16	ТП-17	6/0,4	630	108	17	495	0
			630	62	10	резерв	резерв
17	ТП-18	6/0,4	250	172	69	370	0
	ТП-18		400	61	15	470	0
18	ТП-19	6/0,4	630	262	42	424	0
19	ТП-20	6/0,4	400	227	57	229	0
20	ТП-21н	6/0,4	400	откл.	откл.	отключен	отключен
	ТП-21н		демонтирован	откл.	откл.	демонтиро	демонтирован
21	ТП-21ст	6/0,4	315	126	40	176	0
22	ТП-22	6/0,4	400	119	30	266	0
23	ТП-23	6/0,4	630	66	10	потреб.	потреб.
	ТП-23		630	190	30	449	0
24	ТП-24	6/0,4	250	168	67	резерв	резерв
	ТП-24		400	откл.	откл.	откл.	откл.
25	ТП-25	6/0,4	250	141	56	111	0
26	ТП-26	6/0,4	400	140	35	261	0
27	ТП-27	6/0,4	630	124	20	506	0
28	ТП-28	6/0,4	630	179	28	413	0
29	ТП-29	6/0,4	400	119	30	277	0
	ТП-29	6/0,4	400	156	39	280	0
30	ТП-30	6/0,4	400	7	2	350	0
31	ТП-32	6/0,4	400	10	3	347	0
32	ТП-33	6/0,4	250	176	70	211	0
33	ТП-34	6/0,4	1000	318	32	790	0
34	ТП-35	6/0,4	320	151	47	163	0
35	ТП-36	6/0,4	630	193	31	389	0
36	ТП-37	6/0,4	400	103	26	264	0
37	ТП-38	6/0,4	400	173	43	222	0
38	ТП-39	6/0,4	560	потребит.	потребит.	отключен	отключен
	ТП-39	6/0,4	400	потребит.	потребит.	отключен	отключен

39	ТП-40	6/0,4	400	90	23	потреб.	потреб.
40	ТП-41	6/0,4	63	20	32	потреб.	потреб.
41	ТП-42	6/0,4	63	23	37	потреб.	потреб.
42	ТП-43	6/0,4	630	217	34	385	0
43	ТП-44	6/0,4	315	100	32	191	0
44	ТП-45	6/0,4	400	95	24	278	0
45	ТП-46	6/0,4	400	резерв	резерв	резерв	резерв
	ТП-46		400	53	13	резерв	резерв
46	ТП-47	6/0,4	400	119	30	284	0
47	ТП-48	6/0,4	320	139	43	196	0
48	ТП-49	6/0,4	630	97	15	499	0
	ТП-49		630	172	27	408	0
49	ТП-50	6/0,4	400	57	14	305	0
			400	120	30	261	0
50	ТП-56	6/0,4	400	134	34	254	0
51	ТП-57	6/0,4	630	248	39	473	0
52	ТП-58	6/0,4	400	175	44	239	0
53	ТП-61	6/0,4	630	242	38	345	0
54	ТП-62	6/0,4	400	151	38	234	0
55	ТП-64	6/0,4	400	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
	ТП-64	6/0,4	400	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
56	ТП-65	6/0,4	320	120	38	197	0
	ТП-65	6/0,4	400	177	44	234	0
57	ТП-67	6/0,4	630	390	62	потреб.	потреб.
	ТП-67		400	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
58	ТП-68	6/0,4	400	161	40	213	0
59	ТП-69	6/0,4	400	95	24	303	0
60	ТП-70	6/0,4	400	264	66	167	0
61	ТП-87	6/0,4	400	133	33	247	0
	ТП-87		320	87	27	258	0
62	ТП-88	6/0,4	630	224	36	442	0
63	ТП-89	6/0,4	400	203	51	263	0
	ТП-89		400	60	15	303	0
64	ТП-93	6/0,4	250	0	0	потреб.	потреб.
65	ТП-95	6/0,4	250	32	13	194	0
			250	116	46	129	0
66	ТП-96	6/0,4	400	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
67	ТП-97	6/0,4	630	206	33	443	0
68	ТП-98	6/0,4	560	257	46	277	0
69	ТП-99	6/0,4	400	255	64	потреб.	потреб.
	ТП-99	6/0,4	400	резерв	резерв	потреб.	потреб.
70	ТП-107	6/0,4	250	122	49	резерв	резерв
	ТП-107		400	резерв	резерв	резерв	резерв
71	ТП-108	6/0,4	315	126	40	224	0
	ТП-108		315	175	56	174	0
72	ТП-112	6/0,4	630	195	31	462	0
73	ТП-113	6/0,4	400	182	46	276	0
74	ТП-114	6/0,4	250	резерв	резерв	резерв	резерв
			400	215	54	отключена	отключена
75	ТП-115	6/0,4	560	135	24	401	0
	ТП-115	6/0,4	560	резерв	резерв	потреб.	потреб.
76	ТП-116	6/0,4	630	203	32	407	0
	ТП-116	6/0,4	400	184	46	318	0
77	ТП-117	6/0,4	250	112	45	134	0
78	ТП-118	6/0,4	250	резерв	резерв	потреб.	потреб.
	ТП-118		400	185	46	234	0
79	ТП-119	6/0,4	400	36	9	324	0
	ТП-119		320	102	32	резерв	резерв
80	ТП-120	6/0,4	400	123	31	310	0
			400	140	35	резерв	резерв
81	ТП-121н	6/0,4	400	резерв	резерв	резерв	резерв
	ТП-121н		630	360	57	резерв	резерв
82	ТП-121ст	6/0,4	400	17	4	349	0
83	ТП-122	6/0,4	250	164	66	резерв	резерв
	ТП-122		250	резерв	резерв	резерв	резерв
84	ТП-123	6/0,4	400	181	45	249	0

	ТП-123	6/0,4	400	170	43	резерв	резерв
85	ТП-124	6/0,4	400	150	38	285	0
86	ТП-125	6/0,4	250	75	30	159	0
87	ТП-126	6/0,4	250	157	63	120	0
88	ТП-127	6/0,4	400	44	11	317	0
	ТП-127		250	резерв	резерв	резерв	резерв
89	ТП-128	6/0,4	320	175	55	163	0
90	ТП-129	6/0,4	250	128	51	119	0
91	ТП-130	6/0,4	100	потребит.	потребит.	потребит.	потребит.
92	ТП-132	6/0,4	250	резерв	резерв	резерв	резерв
	ТП-132		400	71	18	резерв	резерв
93	ТП-134	6/0,4	400	93	23	273	0
	ТП-134	6/0,4	320	резерв	резерв	резерв	резерв
94	ТП-135	6/0,4	400	41	10	320	0
	ТП-135	6/0,4	400	135	34	288	0
95	ТП-136	6/0,4	400	43	11	545	0
			630	119	19	480	0
96	ТП-137	6/0,4	630	резерв	резерв	потреб.	потреб.
	ТП-137	6/0,4	630	257	41	потреб.	потреб.
97	ТП-138	6/0,4	400	119	30	250	0
	ТП-138	6/0,4	250	123	49	136	0
98	ТП-139	6/0,4	400	151	38	268	0
	ТП-139	6/0,4	400	56	14	резерв	резерв
99	ТП-140	6/0,4	400	58	15	538	0
100	ТП-141	6/0,4	100	82	82	276	0
101	ТП-142	6/0,4	250	0	0	резерв	резерв
	ТП-142		400	197	49	271	0
102	ТП-143	6/0,4	315	233	74	186	0
103	ТП-144	6/0,4	400	33	8	потреб.	потреб.
104	ТП-145	6/0,4	400	102	26	269	0
105	ТП-146	6/0,4	400	192	48	252	0
	ТП-146		250	75	30	179	0
106	ТП-147	6/0,4	400	109	27	резерв	резерв
			400	91	23	резерв	резерв
107	ТП-148	6/0,4	250	103	41	178	0
108	ТП-149	6/0,4	400	130	33	274	0
	ТП-149		400	резерв	резерв	потреб.	потреб.
109	ТП-150	6/0,4	250	56	22	292	0
			400	10	3	резерв	резерв
110	ТП-151	6/0,4	400	217	54	287	0
111	ТП-152	6/0,4	400	196	49	221	0
112	ТП-153	6/0,4	100	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
113	ТП-154	6/0,4	63	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
114	ТП-155	6/0,4	400	244	61	279	0
115	ТП-156	6/0,4	400	90	23	276	0
116	ТП-157	6/0,4	400	118	30	263	0
117	ТП-158	6/0,4	400	147	37	243	0
118	ТП-159	6/0,4	250	163	65	166	0
119	ТП-160	6/0,4	400	85	21	286	0
			400	резерв	резерв	резерв	резерв
120	ТП-162	6/0,4	250	33	13	506	0
	ТП-162		250	70	28	436	0
121	ТП-163	6/0,4	400	147	37	256	0
122	ТП-164	6/0,4	250	резерв	резерв	резерв	резерв
	ТП-164		160	93	58	110	0
123	ТП-166	6/0,4	400	79	20	296	0
			400	резерв	резерв	резерв	резерв
124	ТП-167	6/0,4	160	95	59	75	0
125	ТП-168	6/0,4	250	40	16	203	0
126	ТП-169	6/0,4	320	130	41	223	0
127	ТП-170	6/0,4	400	56	14	342	0
	ТП-170	6/0,4	400	0	0	резерв	резерв
128	ТП-171	6/0,4	400	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
129	ТП-172	6/0,4	630	резерв	резерв	отключен	отключен
	ТП-172		560	195	35	резерв	резерв
130	ТП-173	6/0,4	160	28	18	134	0

131	ТП-174	6/0,4	25	32	128	15	0
132	ТП-175	6/0,4	250	124	50	142	0
133	ТП-176	6/0,4	180	32	18	132	0
134	ТП-179	6/0,4	400	49	12	322	0
135	ТП-180	6/0,4	400	54	14	318	0
136	ТП-181	6/0,4	25	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
137	ТП-182	6/0,4	400	222	56	214	0
138	ТП-183	6/0,4	400	150	38	294	0
139	ТП-184	6/0,4	250	128	51	155	0
140	ТП-185	6/0,4	250	65	26	166	0
141	ТП-186	6/0,4	400	44	11	330	0
			400	резерв	резерв	резерв	резерв
142	ТП-187	6/0,4	320	33	10	271	0
143	ТП-189	6/0,4	250	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
144	ТП-190	6/0,4	250	33	13	потреб.	потреб.
145	ТП-191	6/0,4	250	84	34	потреб.	потреб.
146	ТП-192	6/0,4	400	17	4	343	0
147	ТП-194	6/0,4	400	135	34	236	0
148	ТП-195	6/0,4	400	193	48	205	0
149	ТП-196	6/0,4	400	268	67	417	0
150	ТП-201	6/0,4	100	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
151	ТП-202	6/0,4	250	58	23	241	0
152	ТП-203	6/0,4	250	23	9	201	1
153	ТП-204	6/0,4	400	77	19	460	0
154	ТП-205	6/0,4	400	80	20	283	2
155	ТП-206	6/0,4	630	119	19	498	0
156	ТП-207 ТП-207	6/0,4	630	135	21	441	0
			630	резерв	резерв	резерв	резерв
157	ТП-208	6/0,4	400	102	26	324	0
158	ТП-209	6/0,4	630	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
			630	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
159	ТП-210	6/0,4	250	7	3	222	0
160	ТП-212	6/0,4	100	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
161	ТП-213	6/0,4	630	31	5	533	0
			630	резерв	резерв	резерв	резерв
162	ТП-214	6/0,4	250	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
163	ТП-215	6/0,4	250	37	15	181	8
164	ТП-216	6/0,4	400	47	12	314	0
165	ТП-217	6/0,4	25	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
166	ТП-218	6/0,4	100	18	18	потреб.	потреб.
167	ТП-219	6/0,4	100	потребит.	потребит.	потреб.	потреб.
168	ТП-220	6/0,4	250	46	18	потреб.	потреб.
169	ТП-221	6/0,4	630	потребит.	потребит.	потребит.	потребит.
170	ТП-222	6/0,4	250	128	51	114	0
171	РП-10	6/0,4	400	163	41	271	0
172	РП-5	6/0,4	1000	87	9	813	0
173	РП-5		1000	резерв	резерв	резерв	резерв
174	ТПН-91	10/0,4	400	12	3	345	0
175	ТПН-171	10/0,4	630	8	1	554	0
			630	15	2	547	0
176	ТПН-178	10/0,4	250	182	73	162	0
			400	резерв	резерв	резерв	резерв
177	ТПН-194	10/0,4	630	320	51	276	0
			630	193	31	389	0
178	ТПН-206	10/0,4	400	168	42	290	0
			400	119	30	283	0
179	ТПН-215	10/0,4	400	136	34	272	0
			400	152	38	248	0
180	ТПН-221	10/0,4	630	154	24	465	0
			400	69	17	295	0
181	ТПН-240	10/0,4	400	45	11	345	0
182	ТПН-273	10/0,4	400	118	30	273	0
183	ТПН-329	10/0,4	250	45	18	182	0
184	ТПН-471	10/0,4	630	140	22	472	0

185	ТП-27	6/0,4	630	171	27	резерв	резерв
186	ТП-161	6/0,4	160	35	22	120,6	0
187	ТП-175	6/0,4	250	резерв	резерв	резерв	резерв
188	ТП-145	6/0,4	400	101	25	резерв	резерв
189	ТП-223	6/0,4	160	58	36	111	0
190	ТП-224	6/0,4	250	175	70	191,02	0
191	ТП-225	6/0,4	400	25	6	потреб.	потреб.
192	ТП-226	6/0,4	160	резерв	резерв	потреб.	потреб.
193	ТП-227	6/0,4	160	резерв	резерв	резерв	резерв
194	ТП-229	6/0,4	250	резерв	резерв	потреб.	потреб.
195	ТП-231	6/0,4	400	откл.	откл.	откл.	откл.
196	ТП-232	6/0,4	630	37	6	506	21
197	ТПН-75	10/0,4	630	485	77	127	2
	ТПН-75	10/0,4	630	442	70	резерв	резерв
198	ТПН-410	10/0,4	250	32	13	179	15
	ТПН-410	10/0,4	250	резерв	резерв	резерв	резерв
199	ТПН-549	10/0,4	400	133	33	211	27
200	ТПН-50	10/0,4	400	76	19	270	18
201	ТПН-270	10/0,4	400	101	25	255	11
202	ТПН-232	10/0,4	630	резерв	резерв	резерв	резерв
	ТПН-232	10/0,4	630	157	откл.	откл.	откл.
203	ТПН-392	10/0,4	400	откл.	откл.	откл.	откл.
	ТПН-392	10/0,4	400	7	2	341	9