

Таблица по замеру нагрузок подстанций 6-10кВ в филиале "Белореченскэлектросеть" в течении 4 квартала 2019г.

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН),кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент нагрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	ТП-1	ОС-15	10/0.4кВ	250	55	22	174	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	214	52	171	0
2	ТП-2	Ос-15	10/0.4кВ	250	108	42	130	0
3	ТП-4	ОС-15	10/0.4кВ	400	189	46	182	6
4	ТП-7	ОС-1	10/0.4кВ	400	267	67	132	0
5	ТП-8	ОС-1	10/0.4кВ	250	66	26	169	0
6	ТП-9	ОС-1	10/0.4кВ	250	208	81	122	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
7	ТП-10	ОС-1	10/0.4кВ	400	151	58	222	0
8	ТП-11	ОС-1	10/0.4кВ	250	180	70	91	0
9	ТП-13	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	150	36	123	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
10	ТП-14	ОС-10	10/0.4кВ	400	216	33	239	0
		ОС-10	10/0.4кВ	630	107	26	465	0
11	ТП-15	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	310	46
		ОС-10	10/0.4кВ	630	278	68	391	0
12	ТП-16	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ОС-5	10/0.4кВ	250	122	47	223	0
13	ТП-17	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	153	60	89	0
14	ТП-18	ОС-15	10/0.4кВ	250	218	85	26	2
		ОС-15	10/0.4кВ	250	91	35	144	0
15	ТП-19	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	236	57	111	35
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
16	ТП-20	ПЗ-10	10/0.4кВ	250	116	45	122	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
17	ТП-21	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	166	40	356	0
18	ТП-22	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	395	58	253	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	150	40	561	0
19	ТП-23	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	93	36	142	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
20	ТП-23А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	307	74	57	26
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
21	ТП-24	ОС-14	10/0.4кВ	250	86	33	149	0
		ОС-14	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
22	ТП-25	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	157	39	206	10
23	ТП-26	ОС-3	10/0.4кВ	250	242	94	22	0
24	ТП-27	ОС-3	10/0.4кВ	160	118	72	30	7
25	ТП-28	ОС-3	10/0.4кВ	160	132	79	31	0
26	ТП-29	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	250	60	129	5
27	ТП-30	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	285	70	111	0
28	ТП-31	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	91	55	62	0
29	ТП-34	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	36	35	8	49
30	ТП-38А	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	38	52	2
32	ТП-41	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	11	10	77	2
33	ТП-42	ОС-10	10/0.4кВ	250	140	54	87	11
34	ТП-43	ОС-5	10/0.4кВ	400	203	50	178	0
		ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	340	16
35	ТП-44	ОС-1	10/0.4кВ	250	175	68	71	0
36	ТП-46	ОС-15	10/0.4кВ	100	9	8	24	57

37	ТП-48	ОС-15	10/0.4кВ	250	233	91	62	0
38	ТП-49	ОС-15	10/0.4кВ	400	178	70	200	0
39	ТП-50	ОС-15	10/0.4кВ	250	222	86	13	12
40	ТП-52	ОС-1	10/0.4кВ	400	341	82	64	0
41	ТП-53	ОС-1	10/0.4кВ	250	171	67	37	33
42	ТП-54	ОС-15	10/0.4кВ	160	144	88	3	12
43	ТП-55	ОС-10	10/0.4кВ	400	226	54	178	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
44	ТП-56	ОС-3	10/0.4кВ	250	203	80	28	14
45	ТП-57	ОС-14	10/0.4кВ	400	242	58	150	0
46	ТП-58	ОС-14	10/0.4кВ	250	194	75	54	0
47	ТП-59	ОС-14	10/0.4кВ	250	68	26	146	16
48	ТП-60	ОС-14	10/0.4кВ	200	120	58	24	48
49	ТП-61А	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	115	69	4	36
50	ТП-62	ПЗ-5	10/0.4кВ	320	170	52	63	70
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
51	ТП-63	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	67	44	26
52	ТП-65	ОС-14	10/0.4кВ	160	71	62	31	48
53	ТП-66	ОС-14	10/0.4кВ	250	192	75	51	1
54	ТП-67	ОС-14	10/0.4кВ	160	142	87	2	14
55	ТП-68	ОС-3	10/0.4кВ	400	340	82	91	0
56	ТП-69	ОС-3	10/0.4кВ	250	195	76	19	30
57	ТП-70	ОС-3	10/0.4кВ	250	186	45	96	0
		ОС-3	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
58	ТП-71	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	60	24	30
59	ТП-72	ОС-3	10/0.4кВ	160	138	83	25	0
60	ТП-73	ОС-15	10/0.4кВ	100	35	34	1	57
61	ТП-75	ОС-3	10/0.4кВ	160	128	78	5	23
62	ТП-76	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	61	15	39
63	ТП-77	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	110	43	97	27
64	ТП-78	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	271	66	172	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
65	ТП-79	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	388	93	203	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
66	ТП-80	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	243	58	220	0
67	ТП-81	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	310	75	29	51
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
68	ТП-82	ОС-10	10/0.4кВ	630	187	30	398	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	561	0
69	ТП-83	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	128	50	111	0
70	ТП-84	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	84	81	17	0
71	ТП-85	ПЗ-5	10/0.4кВ	315	128	39	170	0
72	ТП-86	ОС-1	10/0.4кВ	160	128	78	22	6
73	ТП-87	ОС-10	10/0.4кВ	400	150	36	228	0
74	ТП-88	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	178	43	203	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
75	ТП-89	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	209	51	174	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
76	ТП-90	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	66	223	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	286	70
77	ТП-92	ОС-3	10/0.4кВ	160	112	69	11	32
78	ТП-93	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	286	44	350	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
79	ТП-95	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	32	31	11	49
		ПЗ-5	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
80	ТП-96	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	215	52	189	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
81	ТП-97	ОС-5	10/0.4кВ	630	341	82	260	0
		ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0

82	ТП-98	ОС-14	10/0.4кВ	250	187	73	16	41
83	ТП-99	ОС-3	10/0.4кВ	250	226	63	82	0
84	ТП-100	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	255	62	135	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
85	ТП-101	ОС-14	10/0.4кВ	400	129	31	246	0
86	ТП-102	ОС-3	10/0.4кВ	100	73	70	27	0
87	ТП-103	ОС-10	10/0.4кВ	100	19	18	8	64
		ОС-10	10/0.4кВ	160	0	0	142	0
88	ТП-104	ОС-10	10/0.4кВ	250	130	50	51	56
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
89	ТП-105	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	79	19	288	0
90	ТП-107	ОС-3	10/0.4кВ	250	146	57	95	0
91	ТП-108	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	132	30	356	0
92	ПТ-109	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	63	24	121	45
93	ТП-110	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	130	51	55	52
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
94	ТП-111	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	21	21	85	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
95	ТП-112	ПЗ10	10/0.4кВ	250	162	39	62	16
		ПЗ10	10/0.4кВ	400	0	0	360	0
96	ТП-113	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	128	69	19	27
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
97	ТП-114	ОС-3	10/0.4кВ	400	110	67	258	0
98	ТП-115	ОС-10	10/0.4кВ	160	129	31	70	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
99	ТП-117	ОС-3	10/0.4кВ	180	110	59	79	0
100	ТП-119	ОС-10	10/0.4кВ	250	128	50	63	46
101	ТП-122	ОС-15	10/0.4кВ	160	130	79	39	0
102	ТП-124	ОС-15	10/0.4кВ	250	187	73	41	15
103	ТП-125	ОС-15	10/0.4кВ	250	115	70	120	0
104	ТП-126	ОС-15	10/0.4кВ	400	270	64	221	0
105	ТП-128	ОС-15	10/0.4кВ	160	91	55	34	28
106	ТП-129	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	116	45	122	0
107	ТП-130	ОС-3	10/0.4кВ	160	85	52	3	64
108	ТП-135	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	105	57	2	65
109	ТП-136	ПЗ-10	10/0.4кВ	160	121	74	90	0
110	ТП-137	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	38	53	0
111	ТП-139	ОС-1	10/0.4кВ	160	105	64	17	32
112	ТП-140	ОС-3	10/0.4кВ	100	36	35	28	29
113	ТП-143	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	22	22	1	69
114	ТП-144	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	21	21	169	0
115	ТП-146	ОС-10	10/0.4кВ	250	123	48	116	0
116	ТП-147	ОС-1	10/0.4кВ	250	142	99	96	0
117	ТП-156	ОС-3	10/0.4кВ	250	75	72	156	0
118	ТП-157	ОС-15	10/0.4кВ	250	95	58	138	0
119	ТП-159	ОС-14	10/0.4кВ	250	174	68	211	0
120	ТП-163	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	94	23	281	0
121	ТП-166	ОС-15	10/0.4кВ	100	21	21	70	0
122	ТП-167	ОС-3	10/0.4кВ	100	48	47	191	0
123	ТП-168	ОС-3	10/0.4кВ	250	16	6	223	0
124	ТП-169	ОС-3	10/0.4кВ	250	55	21	217	0
125	ТП-170	ОС-3	10/0.4кВ	250	53	20	200	0
126	ТП-171	ОС-3	10/0.4кВ	250	93	36	156	0
127	ТП-173	ОС-3	10/0.4кВ	100	37	37	134	0
128	ТП-174	ОС-3	10/0.4кВ	250	93	36	177	0
129	ТП-175	ОС-1	10/0.4кВ	250	10	3	225	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0

130	ТП-176	ОС-1	10/0.4кВ	250	60	23	226	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
131	ТП-177	ОС-3	10/0.4кВ	250	34	13	193	0
132	ТП-178	ОС-3	10/0.4кВ	100	28	27	472	0
133	ТП-179	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	30	5	535	0
134	ТП-182	ОС-5	10/0.4кВ	250	82	32	151	0
135	ТП-184	ОС-5	10/0.4кВ	100	0	0	358	0
136	ТП-32А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	555	0
137	ТП-3А	ОС-1	10/0.4кВ	630	0	0	521	40
138	ТП-185	ОС-3	10/0.4кВ	800	0	0	715	0
139	ТП-94	ОС-3	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
140	ТП-186	ПЗ-5	10/0.4кВ	25	0	0	0	22
141	ТП-187	ОС-3	10/0.4кВ	160	0	0	130	12
142	ТП-44А	ОС-1	10/0.4кВ	63	0	0	50	6
143	ТП-80А	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	0	0	211	12