

Таблица по замеру нагрузок подстанций 6кВ в филиале "Абинскэлектросеть"
за 4 квартал 2019г.

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП-101	A-1	6/0,4	160	37	23	111	0
2	ТП-102	A-1	6/0,4	250	50	20	180	0
3	ТП-103	A-1	6/0,4	250	105	42	185	0
4	ТП-111	A-1	6/0,4	400	120	30	271	0
5	ТП-112	A-1	6/0,4	160	56	35	94	0
6	ТП-113	A-1	6/0,4	630	284	45	341	0
7	ТП-114	A-1	6/0,4	100	24	24	70	0
8	ТП-123	A-1	6/0,4	400	124	31	267	0
			6/0,4	400	0	0	320	36
9	ТП-125	A-1	6/0,4	250	158	63	160	0
10	ТП-127	A-1	6/0,4	400	168	42	256	0
11	ТП-134	A-1	6/0,4	250	138	55	156	0
12	ТП-135	A-1	6/0,4	400	160	40	285	0
13	ТП-137	A-1	6/0,4	160	64	40	187	0
14	ТП-144	A-1	6/0,4	250	155	62	85	0
15	ТП-147	A-1	6/0,4	160	56	35	120	0
16	ТП-148	A-1	6/0,4	160	48	30	100	0
17	ТП-150	A-1	6/0,4	160	48	30	100	0
18	ТП-153	A-1	6/0,4	160	56	35	100	0
19	ТП-155	A-1	6/0,4	400	136	34	295	0
20	ТП-161	A-1	6/0,4	250	70	28	191	0
21	ТП-172	A-1	6/0,4	400	156	39	285	0
22	ТП-175	A-1	6/0,4	320	80	25	230	0
23	ТП-176	A-1	6/0,4	250	103	41	145	0
24	ТП-177	A-1	6/0,4	100	72	72	30	0
25	ТП-181	A-1	6/0,4	250	88	35	145	0
26	ТП-185	A-1	6/0,4	160	96	60	78	0
27	ТП-187	A-1	6/0,4	400	108	27	303	0
			6/0,4	400	0	0	356	0
28	ТП-199	A-1	6/0,4	400	164	41	257	0
			6/0,4	400	0	0	352	4
29	ТП-51	A-5	6/0,4	100	49	49	33	12
30	ТП-620	A-6	6/0,4	100	12	12	82	0
31	ТП-621	A-6	6/0,4	100	70	70	28	0
32	ТП-657	A-6	6/0,4	160	72	45	48	30
33	ТП-658	A-6	6/0,4	250	63	25	152	15
34	ТП-661	A-6	6/0,4	160	59	37	120	0
35	ТП-693	A-6	6/0,4	250	138	55	92	8
36	ТП-694	A-6	6/0,4	250	108	43	131	0
37	ТП-812	A-8	6/0,4	400	84	21	288	0
38	ТП-820	A-8	6/0,4	160	27	17	121	0
39	ТП-821	A-8	6/0,4	63	5	8	120	0
40	ТП-822	A-8	6/0,4	250	80	32	158	0
41	ТП-827	A-8	6/0,4	250	18	7	197	10
42	ТП-833	A-8	6/0,4	250	63	25	180	0
43	ТП-838	A-8	6/0,4	630	120	19	499	0
			6/0,4	630	0	0	561	0
44	ТП-843	A-8	6/0,4	100	69	69	28	0
45	ТП-844	A-8	6/0,4	160	32	20	128	0
46	ТП-851	A-8	6/0,4	160	77	48	55	19
47	ТП-852	A-8	6/0,4	160	80	50	71	0
48	ТП-853	A-8	6/0,4	400	88	22	278	0
			6/0,4	400	0	0	356	0
49	ТП-862	A-8	6/0,4	100	10	10	31	49
50	ТП-865	A-8	6/0,4	100	78	78	38	0
51	ТП-867	A-8	6/0,4	250	25	10	205	0
52	ТП-868	A-8	6/0,4	100	15	15	35	41
53	ТП-824	A-8	6/0,4	100	5	5	76	9
54	ТП-430	АБ-41	6/0,4	180	110	61	77	0
55	ТП-205	АБ-42	6/0,4	160	56	35	100	0
56	ТП-239	АБ-42	6/0,4	160	58	36	100	0
57	ТП-241	АБ-42	6/0,4	250	75	30	189	0

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	ТП-249	АБ-42	6/0,4	250	113	45	180	0
59	ТП-250	АБ-42	6/0,4	180	92	51	88	0
60	ТП-251	АБ-42	6/0,4	100	67	67	55	0
61	ТП-252	АБ-42	6/0,4	400	60	15	328	0
62	ТП-255	АБ-42	6/0,4	250	133	53	122	0
63	ТП-263	АБ-42	6/0,4	100	65	65	69	0
64	ТП-264	АБ-42	6/0,4	250	128	51	116	0
65	ТП-270	АБ-42	6/0,4	160	77	48	57	17
66	ТП-271	АБ-42	6/0,4	160	99	62	78	0
67	ТП-272	АБ-42	6/0,4	100	76	76	79	0
68	ТП-273	АБ-42	6/0,4	250	115	46	174	0
69	ТП-274	АБ-42	6/0,4	100	50	50	45	0
70	ТП-275	АБ-42	6/0,4	160	106	66	77	0
71	ТП-279	АБ-42	6/0,4	250	55	22	187	0
			6/0,4	250	0	0	223	0
72	ТП-295	АБ-42	6/0,4	250	88	35	178	0
73	ТП-296	АБ-42	6/0,4	100	30	30	61	2
74	ТП-823	А-8	6/0,4	160	56	35	104	0
75	ТП-886	А-9	6/0,4	400	40	10	320	0
76	ТП-887	А-10	6/0,4	250	48	19	207	0
77	ТП-888	А-11	6/0,4	250	50	20	175	3
78	ТП-897	А-12	6/0,4	100	20	20	60	11
79	ТП-302	АБ-43	6/0,4	160	117	73	80	0
80	ТП-303	АБ-43	6/0,4	250	195	78	97	0
81	ТП-314	АБ-43	6/0,4	250	75	30	156	0
82	ТП-315	АБ-43	6/0,4	630	265	42	449	0
83	ТП-316	АБ-43	6/0,4	320	102	32	202	0
84	ТП-317	АБ-43	6/0,4	160	82	51	70	0
85	ТП-318	АБ-43	6/0,4	160	67	42	95	0
86	ТП-329	АБ-43	6/0,4	160	120	75	34	2
87	ТП-330	АБ-43	6/0,4	160	128	80	54	0
88	ТП-346	АБ-43	6/0,4	160	112	70	77	0
89	ТП-356	АБ-43	6/0,4	250	203	81	134	0
90	ТП-358	АБ-43	6/0,4	400	204	51	221	0
91	ТП-359	АБ-43	6/0,4	250	140	56	127	0
92	ТП-366	АБ-43	6/0,4	180	67	37	115	0
93	ТП-383	АБ-43	6/0,4	160	56	35	114	0
94	ТП-384	АБ-43	6/0,4	160	80	50	71	0
95	ТП-386	АБ-43	6/0,4	100	44	44	57	0
96	ТП-473	АБ-43	6/0,4	250	170	68	169	0
97	ТП-451	АБ-45	6/0,4	100	12	12	80	0
98	ТП-462	ВС-1	6/0,4	100	23	23	336	0
99	ТП-465	ВС-1	6/0,4	100	25	25	68	0
100	ТП-466	ВС-1	6/0,4	100	53	53	55	0
101	ТП-467	ВС-1	6/0,4	250	180	72	165	0
102	ТП-344	ВС-1	6/0,4	160	59	37	90	0
103	ТП-345	ВС-1	6/0,4	400	140	35	249	0
104	ТП-382	ВС-1	6/0,4	400	172	43	217	0
105	ТП-308	ВС-1	6/0,4	250	120	48	147	0
106	ТП-310	ВС-1	6/0,4	400	100	25	274	0
107	ТП-309	ВС-1	6/0,4	250	158	63	134	0
108	ТП-464	ВС-1	6/0,4	250	0	0	211	11
109	ТП-588	ВС-2	6/0,4	250	93	37	149	0
110	ТП-590	ВС-2	6/0,4	160	53	33	95	0
111	ТП-592	ВС-2	6/0,4	250	165	66	138	0
112	ТП-201	ВС-2	6/0,4	160	48	30	100	0
113	ТП-203	ВС-2	6/0,4	160	67	42	83	0
114	ТП-204	ВС-2	6/0,4	160	80	50	78	0
115	ТП-206	ВС-2	6/0,4	250	150	60	122	0
116	ТП-208	ВС-2	6/0,4	400	192	48	206	0
117	ТП-280	ВС-2	6/0,4	400	80	20	310	0
			6/0,4	400	68	17	350	0
118	ТП-281	ВС-2	6/0,4	250	13	5	216	0
			6/0,4	250	30	12	223	0

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	ТП-1	Л-1	6/0,4	250	43	17	306	0
120	ТП-2	Л-1	6/0,4	160	72	45	350	0
121	ТП-471-60	АБ-471	6/0,4	250	50	20	189	0
122	ТП-471-122	АБ-471	6/0,4	160	90	56	88	0
123	ТП-НН-3-13	НН-3	6/0,4	100	14	14	77	0
124	ТП-373	БГ-111	6/0,4	250	13	5	191	20
125	ПС "Электроаппарат"	Т-1	35/6	2500	1075	43	1357	0
		Т-2	35/6	2500	1150	46	1291	0
126	ТП-301	АБ-43	6/0,4	250	75	30	169	0
127	ТП-304	АБ-43	6/0,4	250	128	51	158	0
128	ТП-184	А-1	6/0,4	250	63	25	187	0
129	ТП-151	А-1	6/0,4	400	156	39	315	0
130	ТП-121	А-1	6/0,4	250	43	17	180	5
131	ТП-149	А-1	6/0,4	250	0	0	220	3
132	ТП-156	А-1	6/0,4	63	0	0	42	14
133	ТП-183п	А-1	6/0,4	250	0	0	219	4
134	ТП-277	АБ-42	6/0,4	250	0	0	205	18
135	ТП-312	ВС-1	6/0,4	160	0	0	130	12