

Таблица по замеру нагрузок подстанций в филиале "Белореченскэлектросеть" за II квартал 2020г.

№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент нагрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	ТП-1	ОС-15	10/0.4кВ	250	55	22	174	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	214	54	171	0
2	ТП-2	ОС-15	10/0.4кВ	250	108	43	130	0
3	ТП-4	ОС-15	10/0.4кВ	400	189	47	182	6
4	ТП-7	ОС-1	10/0.4кВ	400	267	67	132	0
5	ТП-8	ОС-1	10/0.4кВ	250	66	26	169	0
6	ТП-9	ОС-1	10/0.4кВ	250	208	83	122	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
7	ТП-10	ОС-1	10/0.4кВ	400	151	38	222	0
8	ТП-11	ОС-1	10/0.4кВ	250	180	72	91	0
9	ТП-13	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	150	60	123	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
10	ТП-14	ОС-10	10/0.4кВ	400	216	54	239	0
		ОС-10	10/0.4кВ	630	107	17	465	0
11	ТП-15	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	310	46
		ОС-10	10/0.4кВ	630	278	44	391	0
12	ТП-16	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ОС-5	10/0.4кВ	250	122	49	223	0
13	ТП-17	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	153	61	89	0
14	ТП-18	ОС-15	10/0.4кВ	250	218	87	26	2
		ОС-15	10/0.4кВ	250	91	36	144	0
15	ТП-19	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	236	59	111	35
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
16	ТП-20	ПЗ-10	10/0.4кВ	250	116	46	122	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
17	ТП-21	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	166	42	356	0
18	ТП-22	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	395	63	253	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	150	38	561	0
19	ТП-23	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	93	37	142	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
20	ТП-23А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	307	77	57	26
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
21	ТП-24	ОС-14	10/0.4кВ	250	86	34	149	0
		ОС-14	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
22	ТП-25	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	157	39	206	10
23	ТП-26	ОС-3	10/0.4кВ	250	242	97	22	0
24	ТП-27	ОС-3	10/0.4кВ	160	118	74	30	7
25	ТП-28	ОС-3	10/0.4кВ	250	132	53	105	0
26	ТП-29	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	250	63	129	5
27	ТП-30	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	285	71	111	0
28	ТП-31	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	91	57	62	0
29	ТП-34	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	36	36	8	49
30	ТП-38А	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	40	52	2
31	ТП-41	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	11	11	77	2
32	ТП-42	ОС-10	10/0.4кВ	250	140	56	87	11
33	ТП-43	ОС-5	10/0.4кВ	400	180	45	196	0
		ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	340	16
34	ТП-44	ОС-1	10/0.4кВ	400	182	46	194	0
35	ТП-46	ОС-15	10/0.4кВ	100	9	9	37	44
36	ТП-48	ОС-15	10/0.4кВ	250	233	93	62	0
37	ТП-49	ОС-15	10/0.4кВ	400	178	45	200	0
38	ТП-50	ОС-15	10/0.4кВ	250	222	89	13	12
39	ТП-52	ОС-1	10/0.4кВ	400	341	85	64	0
40	ТП-53	ОС-1	10/0.4кВ	250	171	68	37	33
41	ТП-54	ОС-15	10/0.4кВ	160	144	90	3	12
42	ТП-55	ОС-10	10/0.4кВ	400	226	57	178	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
43	ТП-56	ОС-3	10/0.4кВ	250	203	81	28	14
44	ТП-57	ОС-14	10/0.4кВ	400	242	61	150	0

45	ТП-58	ОС-14	10/0.4кВ	250	194	78	54	0
46	ТП-59	ОС-14	10/0.4кВ	250	170	68	162	0
47	ТП-60	ОС-14	10/0.4кВ	630	120	19	407	47
48	ТП-61А	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	115	72	4	36
49	ТП-62	ПЗ-5	10/0.4кВ	320	170	53	94	40
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
50	ТП-63	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	68	44	26
51	ТП-65	ОС-14	10/0.4кВ	160	71	44	31	48
52	ТП-66	ОС-14	10/0.4кВ	250	192	77	51	1
53	ТП-67	ОС-14	10/0.4кВ	160	142	89	2	14
54	ТП-68	ОС-3	10/0.4кВ	630	340	54	258	0
55	ТП-69	ОС-3	10/0.4кВ	250	195	78	19	30
56	ТП-70	ОС-3	10/0.4кВ	250	186	74	96	0
		ОС-3	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
57	ТП-71	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	63	24	30
58	ТП-72	ОС-3	10/0.4кВ	160	138	86	25	0
59	ТП-73	ОС-15	10/0.4кВ	100	35	35	20	38
60	ТП-75	ОС-3	10/0.4кВ	160	128	80	5	23
61	ТП-76	ОС-3	10/0.4кВ	160	110	69	22	23
62	ТП-77	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	110	44	97	27
63	ТП-78	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	271	68	172	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
64	ТП-79	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	388	97	203	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
65	ТП-80	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	41	10	320	0
66	ТП-81	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	310	78	38	42
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
67	ТП-82	ОС-10	10/0.4кВ	630	187	30	398	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	561	0
68	ТП-83	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	128	51	111	0
69	ТП-84	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	84	84	17	0
70	ТП-85	ПЗ-5	10/0.4кВ	315	128	41	170	0
71	ТП-86	ОС-1	10/0.4кВ	160	128	80	22	6
72	ТП-87	ОС-10	10/0.4кВ	400	150	38	228	0
73	ТП-88	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	178	45	203	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
74	ТП-89	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	209	52	174	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
75	ТП-90	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	68	223	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	308	48
76	ТП-92	ОС-3	10/0.4кВ	160	112	70	11	32
77	ТП-93	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	286	45	350	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
78	ТП-95	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	32	32	11	49
		ПЗ-5	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
79	ТП-96	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	215	54	189	0
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
80	ТП-97	ОС-5	10/0.4кВ	630	341	54	260	0
		ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
81	ТП-98	ОС-14	10/0.4кВ	250	187	75	16	41
82	ТП-99	ОС-3	10/0.4кВ	250	226	90	82	0
83	ТП-100	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	255	64	135	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
84	ТП-101	ОС-14	10/0.4кВ	400	129	32	246	0
85	ТП-102	ОС-3	10/0.4кВ	100	73	73	27	0
86	ТП-103	ОС-10	10/0.4кВ	100	19	19	28	44
		ОС-10	10/0.4кВ	160	0	0	142	0
87	ТП-104	ОС-10	10/0.4кВ	250	130	52	64	43
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
88	ТП-105	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	79	20	288	0
89	ТП-107	ОС-3	10/0.4кВ	250	146	58	95	0
90	ТП-108	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	400	132	33	356	0
91	ПТ-109	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	63	25	121	45
92	ТП-110	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	130	52	66	41
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
93	ТП-111	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	21	21	85	0
		ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
94	ТП-112	ПЗ10	10/0.4кВ	250	162	65	62	16
		ПЗ10	10/0.4кВ	400	0	0	360	0

95	ТП-113	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	128	71	19	27
		ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
96	ТП-114	ОС-3	10/0.4кВ	400	110	28	258	0
97	ТП-115	ОС-10	10/0.4кВ	160	129	81	70	0
		ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
98	ТП-117	ОС-3	10/0.4кВ	180	110	61	79	0
99	ТП-119	ОС-10	10/0.4кВ	250	128	51	63	46
100	ТП-122	ОС-15	10/0.4кВ	160	130	81	39	0
101	ТП-124	ОС-15	10/0.4кВ	250	187	75	41	15
102	ТП-125	ОС-15	10/0.4кВ	250	115	46	120	0
103	ТП-126	ОС-15	10/0.4кВ	400	270	68	221	0
104	ТП-128	ОС-15	10/0.4кВ	160	91	57	34	28
105	ТП-129	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	116	46	122	0
106	ТП-130	ОС-3	10/0.4кВ	160	85	53	29	38
107	ТП-135	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	105	58	37	30
108	ТП-136	ПЗ-10	10/0.4кВ	160	121	76	90	0
109	ТП-137	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	40	53	0
110	ТП-139	ОС-1	10/0.4кВ	160	105	66	17	32
111	ТП-140	ОС-3	10/0.4кВ	100	36	36	28	29
112	ТП-143	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	22	22	30	39
113	ТП-144	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	21	21	169	0
114	ТП-146	ОС-10	10/0.4кВ	250	123	49	116	0
115	ТП-147	ОС-1	10/0.4кВ	250	142	57	96	0
116	ТП-156	ОС-3	10/0.4кВ	250	75	30	156	0
117	ТП-157	ОС-15	10/0.4кВ	250	95	38	138	0
118	ТП-159	ОС-14	10/0.4кВ	250	174	70	211	0
119	ТП-163	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	91	23	281	0
120	ТП-166	ОС-15	10/0.4кВ	100	21	21	70	0
121	ТП-167	ОС-3	10/0.4кВ	100	48	48	191	0
122	ТП-168	ОС-3	10/0.4кВ	250	16	6	223	0
123	ТП-169	ОС-3	10/0.4кВ	250	55	22	217	0
124	ТП-170	ОС-3	10/0.4кВ	250	53	21	200	0
125	ТП-171	ОС-3	10/0.4кВ	250	93	37	156	0
126	ТП-173	ОС-3	10/0.4кВ	100	37	37	134	0
127	ТП-174	ОС-3	10/0.4кВ	250	93	37	177	0
128	ТП-175	ОС-1	10/0.4кВ	250	10	4	225	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
129	ТП-176	ОС-1	10/0.4кВ	250	60	24	226	0
		ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
130	ТП-177	ОС-3	10/0.4кВ	250	34	14	193	0
131	ТП-178	ОС-3	10/0.4кВ	100	28	28	472	0
132	ТП-179	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	30	5	535	0
133	ТП-182	ОС-5	10/0.4кВ	250	82	33	151	0
134	ТП-184	ОС-5	10/0.4кВ	100	0	0	358	0
135	ТП-32А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	555	0
136	ТП-3А	ОС-1	10/0.4кВ	630	0	0	521	40
137	ТП-185	ОС-3	10/0.4кВ	800	0	0	715	0
138	ТП-94	ОС-3	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
139	ТП-186	ПЗ-5	10/0.4кВ	25	0	0	0	22
140	ТП-187	ОС-3	10/0.4кВ	160	0	0	130	12
141	ТП-44А	ОС-1	10/0.4кВ	63	0	0	50	6
142	ТП-80А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	112	28	248	8
143	ТП-188	ОС-15	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
144	ТП-189	ОС-3	10/0.4кВ	250	0	0	223	0
145	ТП-190	ОС-14	10/0.4кВ	250	110	44	83	42
146	ТП-191	ОС-5	10/0.4кВ	250	130	52	59	48