

Согласовано:

Заместитель Главы

Муниципального образования  
города-курорта Анапы

/А.Д. Бузунова/  
2016г.



аварийного ограничения потребления электрической энергии (ТЭэ) тыс.кВт\*час

на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор  
АО "НЭСК-электросети"

/Б.К. Сарсебаев/  
2016 г.



График

Согласовано:

Директор  
филиала ПАО "Кубаньэнерго"

Юго-западные электрические сети

/Д.Н. Головаха/  
2016 г.



Согласовано:

Директор  
филиала АО "НЭСК-электросети"

"Анапаэлектросеть"

/В.И. Семендурев/  
2016 г.



М.П.

График ограничения потребления электрической энергии на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 г.г. по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимальный режимный для 16.12.15	Электронотребление, тыс кВт*час		Величина снижения/разрешенного электронотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час									
					технологическая	аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	3,906	0	0	0,488	0,698	0,977	1,311	1,744	2,037	2,344	2,692	2,929	3,906
2	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-122 РУ-0,4кВ	ЗАО КПП "Давурный"	3,900	0	0	0,488	0,696	0,975	1,309	1,741	2,034	2,340	2,688	2,925	3,900
3	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-316 РУ-0,4кВ	ООО "Якон-Кон-Сервис"	4,680	0	0	0,585	0,836	1,170	1,571	2,089	2,440	2,808	3,226	3,510	4,680
4	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-154 РУ-0,4кВ	ООО "Элитэ"	1,835	0	0	0,229	0,328	0,459	0,616	0,819	0,957	1,101	1,265	1,376	1,835
5	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-931П РУ-0,4кВ	Черноморские скоростные линии	3,980	0	0	0,498	0,711	0,995	1,336	1,777	2,075	2,388	2,743	2,985	3,980
6	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-15 ТП-116П РУ-0,4кВ	ОАО Анапское "ПАТП"	0,980	0	0	0,123	0,175	0,245	0,329	0,438	0,511	0,588	0,675	0,735	0,980
7	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-10 РП-1 РУ-0,4кВ	ЗАО "Электротрест"	0,820	0	0	0,858	0,805	0,735	0,651	0,543	0,469	0,392	0,305	0,245	0,000
8	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4кВ	Б.О "ФЕЯ 2"	4,354	0	0	0,718	0,674	0,615	0,545	0,454	0,392	0,492	0,565	0,615	0,830
9	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ПН-21 ТП-320 РУ-0,4кВ	Б.О "ФЕЯ 3"	3,988	0	0	0,499	0,712	0,997	1,339	1,780	2,079	2,393	2,749	2,991	3,988
10	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4кВ	ООО "Санаторий "Сарпиния Анапа"	3,363	0	0	0,420	0,601	0,841	1,129	1,501	1,754	2,018	2,318	2,522	3,363
11	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-16 РП-801П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоковная ЦПС"	3,502	0	0	2,943	2,762	2,532	2,234	1,862	1,609	1,345	1,045	0,841	0,000
12	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-16 РП-801П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоковная ЦПС"	3,945	0	0	3,064	2,877	2,627	2,326	1,939	1,676	1,401	1,088	0,876	0,000
13	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДП-3 ТП-041П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоковная" ОСВ "Онистине"	3,730	0	0	3,452	3,241	2,959	2,621	2,184	1,888	1,578	1,226	0,986	0,000
14	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДП-7 ТП-81 РУ-10кВ	ОАО "Анапа Волоковная"	3,930	0	0	3,264	3,064	2,798	2,478	2,065	1,785	1,492	1,159	0,933	0,000
15	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-10 ТП-79 РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоковная" насосная 3-го подъезда	2,944	0	0	0,368	0,526	0,736	0,988	1,314	1,535	1,766	2,029	2,208	2,944
16	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ООО "Теплоник" котельная №1	3,420	0	0	2,576	2,418	2,208	1,956	1,630	1,409	1,178	0,915	0,756	3,420
17	ПС 35/10 кВ "Полонерская"	ПН-21 ТП-31 ПП РУ-0,4кВ	ООО "Теплоник" котельная №3	2,965	0	0	2,993	2,809	2,565	2,272	1,893	1,637	1,368	1,063	0,855	0,000
18	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-1901П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная №3	3,980	0	0	2,594	0,371	0,529	0,741	0,995	1,324	1,546	1,779	2,044	2,965
19	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-921П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Терская	2,966	0	0	3,483	0,498	0,995	1,336	1,777	2,075	2,388	2,743	2,985	3,980
20	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	3,646	0	0	2,595	0,436	0,742	0,996	1,324	1,547	1,780	2,044	2,224	2,966
21	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	3,425	0	0	3,190	0,428	0,612	0,912	1,224	1,529	1,786	2,055	2,361	3,425
22	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	ДМ-14 ТП-50 РУ-0,4кВ	ООО "Крымский Вап"	4,600	0	0	2,997	2,813	2,569	2,275	1,896	1,639	1,370	1,064	0,856	0,000
				4,600	0	0	4,025	3,779	3,450	3,056	2,546	2,201	1,840	1,429	1,150	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электронное Решение, тыс кВт*час																
				Максимум разрешенного дня 16.12.15	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
					технология	двурядный														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
23	ПС 35/6 кв "Анипа"	АН-7 ТП-84П РУ-0,4кВ	ЗАО "Сентрапрас"	2.520	0	0	0,315	0,450	0,630	0,846	1,125	1,314	1,512	1,737	1,890	2,520				
24	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-40 ТП-11П1 РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Родник"	3,050	0	0	2,205	2,070	1,890	1,674	1,395	1,206	1,008	0,783	0,630	0,000				
25	ПС 35/6 кв "Анипа"	АН-4 ТП-25 СПС-0,4кВ	ООО Огюль "Де ла мана"	1,914	0	0	2,669	2,505	2,288	2,026	1,688	1,460	1,220	0,948	0,763	0,000				
26	ПС 35/10 кв "Пионерская"	ПН-8 ТП-200П1 РУ-0,4кВ	ООО "Санаторий "Парус"	3,612	0	0	1,675	1,572	1,436	1,271	1,060	0,916	0,766	0,595	0,479	0,000				
27	ПС 110/35/10 кв "Анипская"	АП-4 ТП-69 РУ-0,4кВ	ФНУ ДС "Вымпел"	2,595	0	0	3,161	2,967	2,709	2,399	2,000	1,729	1,445	1,122	0,903	0,000				
28	ПС 35/6 кв "Анипа"	АН-4 ТП-20П1 РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Анипа-Океан"	3,947	0	0	2,271	2,132	1,946	1,724	1,437	1,242	1,038	0,806	0,649	0,000				
29	ПС 35/10 кв "Пионерская"	ПН-8 ТП-20П1 РУ-0,4кВ	ООО Детский санаторий комплекс "Жемчужина"	3,998	0	0	3,498	3,284	2,999	2,656	2,213	1,913	1,599	1,242	1,000	0,000				
30	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4кВ	ООО "Виктория"	2,339	0	0	2,047	1,921	1,754	1,554	1,295	1,119	0,936	0,727	0,585	0,000				
31	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-3 ТП-119 РУ-0,4кВ	ЗАО ДСОП "Кавказ"	3,629	0	0	4,454	0,648	0,907	1,218	1,620	1,892	2,177	2,501	2,722	3,629				
32	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-4 ТП-147П1 РУ-0,4кВ	ООО "ЮКС"	5,250	0	0	4,594	0,938	1,313	1,762	2,344	2,738	3,150	3,619	3,937	5,250				
33	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-10 ТП-130 РУ-0,4кВ	ООО "ЮКС-Дорожники"	1,770	0	0	0,221	0,316	0,443	0,594	0,790	0,923	1,062	1,220	1,327	1,770				
34	ПС 35/10 кв "Пионерская"	ПН-4 ТП 304 РУ-0,4кВ	МУП "Бансионат с лечением для детей"	1,632	0	0	1,549	1,434	1,338	1,176	0,980	0,847	0,708	0,550	0,443	0,000				
35	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-16 ТП-28П1 РУ-0,4кВ	ЗАО "Санаторий "Ягтарь"	1,853	0	0	1,428	1,341	1,224	1,084	0,903	0,781	0,653	0,507	0,408	0,000				
36	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-5 ТП132 РУ-0,4кВ	Бю "Волна" ОАО "ГОС МБД "Вымпел"	1,869	0	0	1,621	1,522	1,390	1,231	1,056	0,887	0,741	0,576	0,463	0,000				
37	ПС 35/10 кв "Пионерская"	ПН-21 ТП137 РУ-0,4кВ	АО "Санаторий "Анипа"	6,449	0	0	1,635	1,535	1,402	1,242	1,035	0,894	0,748	0,581	0,467	0,000				
38	ПС 35/10 кв "Пионерская"	ПН-8 ТП-165 РУ-10кВ	Совместник Харченко Т.И. б.о. "Робиншук"	1,264	0	0	5,643	5,297	4,837	4,284	3,570	3,086	2,580	2,004	1,612	0,000				
39	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-12 ТП-56 РУ-0,4кВ	МБУ ДООП "Краснодарская свемп"	1,288	0	0	1,106	1,038	0,948	0,840	0,700	0,605	0,506	0,393	0,316	0,000				
40	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-12 ТП-235П1 РУ-0,4кВ	Дом отдыха "Юность" МБД России	4,901	0	0	1,127	1,058	0,966	0,856	0,713	0,616	0,515	0,400	0,322	0,000				
41	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-31 ТП-54П1 РУ-0,4кВ	ООО ДЮК "Восход"	1,364	0	0	4,288	4,026	3,676	3,256	2,713	2,345	1,960	1,523	1,225	0,000				
42	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-12 ТП-56 РУ-0,4кВ	ООО ДЮП "Ракета"	0,594	0	0	1,194	1,120	1,023	0,906	0,785	0,711	0,616	0,546	0,445	0,594				
43	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-31 ТП-31П1 РУ-0,4кВ	ООО "Анипское санаторно-курортное объединение"	2,640	0	0	0,520	0,488	0,446	0,395	0,329	0,284	0,238	0,185	0,149	0,000				
44	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-35 ТП-68П1 РУ-0,4кВ	ЗАО "Юбилейный"	1,956	0	0	2,310	2,169	1,980	1,754	1,461	1,263	1,054	0,820	0,660	0,000				
45	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-35 ТП-380П1 РУ-0,4кВ	Государственное бюджетное учреждение	1,284	0	0	1,161	1,074	0,988	0,886	0,783	0,683	0,586	0,490	0,409	0,000				
46	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-35 ТП-68П1 РУ-0,4кВ	ООО "ЮКС "Олимпиец"	2,801	0	0	0,330	0,500	0,700	0,940	1,250	1,461	1,681	1,931	2,101	2,801				
47	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-12 ТП-234П1 РУ-0,4кВ	Гуляев Г.Ю. Кубань-бетон	1,635	0	0	2,431	2,301	2,101	1,861	1,551	1,340	1,120	0,870	0,700	0,000				
48	ПС 110/35/10 кв "Джемете"	ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4кВ	МУП ДЮП "СКД "ОКА"	1,477	0	0	1,431	1,343	1,226	1,086	0,905	0,782	0,654	0,508	0,409	0,000				
				1,477	0	0	1,185	1,213	1,108	0,981	0,818	0,707	0,591	0,459	0,369	0,000				

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Диагностирование, тыс кВт*час												
				Максимум режимного дня 16.12.15	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал ФГУП "Центр Каледия" КСОЛ	1,356	0	0	0,170	0,242	0,339	0,455	0,605	0,707	0,814	0,935	1,017	1,356
50	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-127П РУ-0,4кВ	ЗАО инвестиция "Урожай"	1,820	0	0	1,187	1,114	1,017	0,901	0,751	0,649	0,542	0,421	0,339	0,000
51	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-29П РУ-0,4кВ	Филиал ООО "Авиацентр"	1,910	0	0	0,228	0,325	0,455	0,611	0,813	0,949	1,092	1,254	1,365	1,820
52	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-128П РУ-0,4кВ	Закрытое акционерное общество "Металл-Н"	3,700	0	0	1,593	1,495	1,365	1,209	1,008	0,871	0,728	0,566	0,455	0,000
53	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал "Аналитик" оздоровительный	1,736	0	0	0,239	0,341	0,478	0,641	0,853	0,996	1,146	1,317	1,432	1,910
54	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ООО "Аналитическое предприятие"	2,972	0	0	0,463	0,661	0,925	1,242	1,652	1,929	2,220	2,550	2,775	3,700
55	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-10 РУ-0,4кВ	ИП Виргешван Валерий Варламович	0,799	0	0	3,238	3,039	2,775	2,458	2,048	1,771	1,480	1,150	0,925	0,000
56	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	ЗАО саниаторий "БФО"	1,574	0	0	0,100	0,143	0,200	0,268	0,357	0,417	0,479	0,551	0,599	0,000
57	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-27 РУ-0,4кВ	ФГУ "саниаторий "Голубая поляна"	1,926	0	0	0,699	0,656	0,599	0,531	0,442	0,382	0,320	0,248	0,200	0,000
58	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-12 ТП-30 РУ-0,4кВ	ООО "ГирАрс"	0,713	0	0	0,197	0,281	0,394	0,538	0,703	0,821	0,944	1,085	1,180	1,574
59	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-14 ТП-77П РУ-0,4кВ	ОАО Саниаторий "Анапа"	4,722	0	0	1,377	1,293	1,181	1,046	0,871	0,753	0,630	0,489	0,394	0,000
60	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-14 ТП-21 РУ-0,4кВ	Дмитров А.А.б.б "Кристалл"	1,515	0	0	0,241	0,344	0,482	0,647	0,860	1,004	1,156	1,328	1,444	1,926
61	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ЗАО саниаторий "Русь"	1,900	0	0	0,089	0,127	0,178	0,239	0,318	0,372	0,428	0,491	0,535	0,713
62	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	Саниаторий "Медиа бухта"	2,961	0	0	0,624	0,586	0,535	0,474	0,395	0,341	0,262	0,188	0,118	0,000
63	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-10 ТП-15 РУ-0,4кВ	Саниаторий "Маяк"	1,985	0	0	0,590	0,843	1,181	1,585	2,108	2,462	2,835	3,255	3,541	4,722
64	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-58П РУ-0,4кВ	КСОП "Премьера"	1,920	0	0	4,132	3,879	3,542	3,137	2,614	2,260	1,889	1,467	1,181	0,000
65	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП-150П РУ-0,4кВ	Центральный банк Российской Федерации	4,875	0	0	0,609	0,871	1,219	1,637	2,176	2,542	2,925	3,360	3,656	4,875
66	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-3 ТП-13П РУ-0,4кВ	Пансионат "Поларник зори"	2,928	0	0	4,266	4,004	3,656	3,238	2,699	2,333	1,950	1,515	1,219	0,000
67	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-35 ТП-134П РУ-0,4кВ	ООО "Уральские самолеты"	1,936	0	0	0,366	0,523	0,732	0,983	1,307	1,527	1,757	2,018	2,196	2,928
68	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП-304 РУ-0,4кВ	ОГУ "Пансионат "Солнечек"	2,515	0	0	2,562	2,405	2,196	1,945	1,621	1,401	1,171	0,910	0,732	0,000
69	ПС 110/35/10,6 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП-137 РУ-0,4кВ	ООО "Омега"	2,896	0	0	1,694	1,590	1,452	1,286	1,072	0,927	0,774	0,602	0,484	0,000
70	ПС 110/35/10,6 кВ "Джемете"	ДМ-3 ТП-18П РУ-0,4кВ	Филиал ФГУП НПО им С.А.Лавочкина СОК	0,944	0	0	2,201	2,066	1,886	1,671	1,392	1,204	1,006	0,781	0,629	0,000
71	ПС 110/35/10,6 кВ "Джемете"	ДМ-40 ТП-239П РУ-0,4кВ	ООО "Саниаторий "Мечта"	2,820	0	0	2,534	2,379	2,172	1,924	1,603	1,386	1,158	0,900	0,724	0,000
72	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-202П РУ-0,4кВ	ООО "Газпром добыча Уренгой" "ЛОК "Витязь"	1,613	0	0	0,118	0,169	0,236	0,317	0,421	0,492	0,566	0,651	0,708	0,944
73	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-141 РУ-0,4кВ	ЗАО "Саниаторий Кубани"	1,943	0	0	0,202	0,288	0,403	0,541	0,720	0,841	0,968	1,112	1,210	1,613
74	ПС 110/35/10,6 кВ "Джемете"	ДМ-35 КТП-237 РУ-0,4кВ	ЗАО Окопные-спортивный клуб	0,965	0	0	0,243	0,347	0,486	0,652	0,867	1,076	1,303	1,566	1,839	1,943
				0,965	0	0	0,121	0,172	0,241	0,324	0,431	0,503	0,579	0,665	0,724	0,965
				0,844			0,844	0,793	0,724	0,641	0,534	0,462	0,386	0,300	0,241	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электронное решение, тыс кВт*час										Величина снижаемого разрешенного электронного решения по окрестным границам, тыс кВт*час									
				Максимум разрешенный для 16.12.15	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
					технологическая	аварийная											6	7					
75	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-35 ТП-327 РУ-0,4кВ	ООО "Тэзертекомплект"	1,468	0	0	0,184	0,262	0,367	0,493	0,655	0,765	0,881	1,012	1,101	1,468							
76	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-12 ТП-326 РУ-0,4кВ	ООО Управляющая компания "Ника"	1,880	0	0	1,285	1,206	1,101	0,975	0,813	0,703	0,587	0,456	0,367	0,000							
77	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 10кВ	АП-12 ТП-333 РУ-10кВ	Бытсес С В	0,493	0	0	0,235	0,336	0,470	0,631	0,839	0,980	1,128	1,296	1,410	1,880							
78	ПС 110/35/10 кВ "Джекет"	ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4кВ	Акционерное общество "Центр Суверенитета	2,346	0	0	0,062	0,088	0,123	0,166	0,220	0,257	0,296	0,340	0,370	0,000							
79	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-14 ТП-138 РУ-0,4кВ	ЗАО Пилонат "Анапчанка"	1,880	0	0	0,431	0,405	0,405	0,419	0,587	0,788	1,047	1,408	1,617	1,759	2,346						
80	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-35 ТП-8 РУ-0,4кВ	ООО "КЦО "СИБУР-Ю"	2,519	0	0	2,033	1,927	1,760	1,538	1,299	1,123	0,938	0,729	0,587	0,000							
81	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-4 ТП-161П РУ-0,4кВ	ООО "Дюкс-супорт"	1,253	0	0	2,235	0,336	0,470	0,631	0,839	0,980	1,128	1,296	1,410	1,880							
82	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-40 ТП-13А РУ-0,4кВ	ООО "Акватар"	3,909	0	0	0,315	0,450	0,630	0,846	1,125	1,313	1,511	1,736	1,889	2,519							
83	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-9 ТП-46 РУ-0,4кВ	ООО АПП "Меркюри-2" Торговый центр	1,665	0	0	2,204	2,069	1,889	1,673	1,394	1,206	1,008	0,783	0,630	0,000							
84	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-7 РП-9 РУ-0,4кВ	ООО "Спроткаэтик"	5,670	0	0	0,157	0,224	0,313	0,421	0,559	0,653	0,752	0,864	0,940	1,253							
85	ПС 35/10 кВ "Индерская" 0,4кВ	ПН-4 ТП306 РУ-0,4кВ	ООО "Лант-Анап"	1,616	0	0	1,096	1,029	0,940	0,832	0,694	0,600	0,501	0,389	0,284	0,000							
86	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-42 ТП-126П РУ-0,4кВ	ФЛПТУ "Синтеприп Зулада" ФНС	6,273	0	0	0,489	0,698	0,977	1,312	1,745	2,038	2,345	2,694	2,932	3,909							
87	ПС 35/6 кВ "Анап"	АН-12 КТП-1 РУ-0,4кВ	ООО Пилонат северного отряда "Магалан"	2,441	0	0	3,420	3,211	2,932	2,597	2,164	1,871	1,564	1,215	0,977	0,000							
88	ПС 35/6 кВ "Анап"	АН-12 ТП-156 РУ-0,4кВ	ООО Торговый центр "Юндий"	0,757	0	0	0,208	0,289	0,404	0,543	0,721	0,843	0,909	1,148	1,249	1,665							
89	ПС 35/6 кВ "Анап"	АН-15 ТП-85 РУ-0,4кВ	ООО "Анап"	0,975	0	0	1,457	1,368	1,249	1,106	0,922	0,797	0,666	0,517	0,416	0,000							
90	ПС 35/10 кВ "Индерская" 0,4кВ	ПН-13 ТП-301 РУ-0,4кВ	ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"	1,917	0	0	0,496	0,709	1,013	1,418	1,903	2,531	2,957	3,402	3,908	4,252							
91	ПС 110/35/10 кВ "Джекет"	ДМ-35 ТП-179 РУ-0,4кВ	Валетелд Гривкова Карина Валдиславовна	1,450	0	0	4,961	4,658	4,253	3,767	3,139	2,517	2,057	1,762	1,418	0,000							
92	ПС 110/35/10 кВ "Джекет"	ДМ-31 ТП-54 П РУ-0,4кВ	ДОЛ СТКЛ "Зори Анап"	1,380	0	0	0,202	0,289	0,404	0,543	0,721	0,843	0,909	1,148	1,249	1,665							
93	ПС 110/35/10 кВ "Джекет"	ДМ-31 ТП-54 П РУ-0,4кВ	ООО "Чужное море"	1,595	0	0	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,000							
94	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-12 ТП-184 РУ-0,4кВ	ГСК "Дружба"	1,881	0	0	2,136	2,005	1,831	1,622	1,351	1,168	0,976	0,758	0,581	0,000							
95	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" 0,4кВ	АП-10 ТП-19 РУ-0,4кВ	ООО "Востор-Высокий бренд"	1,942	0	0	0,095	0,135	0,189	0,254	0,338	0,395	0,454	0,522	0,568	0,757							
96	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-4 ТП-361П РУ-0,4кВ	ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ фонда ИП Баскаева С В	2,957	0	0	0,662	0,622	0,568	0,503	0,419	0,362	0,303	0,235	0,189	0,000							
97	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-40 ТП-8 РУ-0,4кВ	ИП Баскаева С В	4,901	0	0	0,122	0,174	0,244	0,327	0,415	0,508	0,585	0,672	0,731	0,975							
98	ПС 35/10 кВ "Индерская" 0,4кВ	ПН-4 ТП-200П РУ-0,4кВ	пансионат Селена-2	1,536	0	0	0,240	0,342	0,479	0,644	0,856	1,000	1,150	1,321	1,438	1,917							
99	ПС 110/35/10/6 кВ "Джекет"	ДМ-35 ТП-365 РУ-0,4кВ	Фирма "Ветран" общество с ограниченной	0,935	0	0	0,181	0,259	0,363	0,487	0,647	0,756	0,870	0,999	1,087	1,450							
100	ПС 35/10 кВ "Индерская" 0,4кВ	ПН-17 ТП-201П РУ-0,4кВ	ООО "Диско"	0,902	0	0	0,173	0,246	0,345	0,463	0,616	0,720	0,828	0,951	1,035	1,380							

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электронотребление, тыс кВт*час		Величина снижаемого/разрешенного электронотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час										
				Максимум режимного дня 16.12.15	Бронь технология аварий-	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-14 ТП-48П РУ-0,4кВ	ООО "Диско"	1,960	0	0	0,245 1,715	0,350 1,610	0,490 1,470	0,658 1,302	0,875 1,085	1,022 0,938	1,176 0,784	1,351 0,609	1,470 0,490	1,960 0,000
102	ПС 35/10 кВ "Тюнерская"	ТП-4 ТП-304 РУ- 0,4кВ	ООО "Элмат"	0,812	0	0	0,102 0,711	0,145 0,667	0,203 0,609	0,273 0,539	0,363 0,450	0,423 0,389	0,487 0,325	0,560 0,252	0,609 0,203	0,812 0,000
103	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-5 ТП-72 РУ- 0,4кВ	ИП Асканов В.С. ТП- "Солнечный"	0,576	0	0	0,072 0,504	0,103 0,473	0,144 0,432	0,193 0,383	0,257 0,319	0,300 0,276	0,346 0,230	0,397 0,179	0,432 0,144	0,576 0,000
104	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-42 ТП-178 РУ- 0,4кВ	ООО "Юнона"	0,439	0	0	0,055 0,384	0,078 0,361	0,110 0,329	0,147 0,292	0,196 0,243	0,229 0,210	0,263 0,176	0,303 0,136	0,329 0,110	0,439 0,000
105	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-31 ТП-180 РУ- 0,4кВ	ООО "Сюфия"	3,851	0	0	0,481 3,370	0,688 3,163	0,963 2,888	1,293 2,558	1,719 2,132	2,008 1,843	2,311 1,540	2,654 1,197	2,888 0,963	3,851 0,000
106	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-4 ТП-32 РУ- 0,4кВ	ООО "Кубань-Гусевские"	1,727	0	0	0,216 1,511	0,308 1,419	0,432 1,295	0,580 1,447	0,771 0,956	0,901 0,826	1,036 0,901	1,306 1,540	1,490 1,295	1,727 0,000
107	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-40 ТП-78 РУ- 0,4кВ	Калинская Е.И.	1,835	0	0	0,229 1,606	0,328 1,507	0,459 1,376	0,616 1,219	0,819 1,016	0,957 0,878	1,101 0,734	1,265 1,102	1,376 0,570	1,835 0,000
108	ПС 110/35/10 кВ "Андайская"	МП-12 РП-7 РУ-0,4кВ	ТЭЖ "Рубин"	1,837	0	0	0,230 1,607	0,328 1,509	0,459 1,378	0,617 1,220	0,820 1,017	0,958 0,879	1,102 0,735	1,266 0,571	1,378 0,459	1,837 0,000
109	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-4 ТП-94 РУ- 0,4кВ	ООО "Центральный университет"	2,561	0	0	0,330 2,241	0,457 2,104	0,640 1,921	0,860 1,701	1,143 1,418	1,335 1,226	1,537 1,024	1,765 0,796	1,921 0,640	2,561 0,000
110	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-4 ТП-10 РУ- 0,4кВ	ЗАО Статорий "МОТЭЛЛЕК"	2,758	0	0	0,345 2,413	0,493 2,266	0,690 2,069	0,926 1,832	1,231 1,527	1,438 1,320	1,655 1,103	1,901 0,857	2,068 0,690	2,758 0,000
111	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-35 ТП-318 РУ- 0,4кВ	ООО Медицинский центр "Элва"	1,938	0	0	0,242 1,696	0,346 1,592	0,485 1,454	0,651 1,287	0,865 1,073	1,011 0,927	1,163 0,775	1,336 0,602	1,453 0,485	1,938 0,000
112	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-14 ТП-12 РУ- 0,4кВ	ООО "Ривал Отель Валентина"	3,960	0	0	0,495 3,465	0,707 3,253	0,990 2,970	1,339 2,631	1,768 2,192	2,065 1,895	2,376 1,584	2,730 1,230	2,970 0,990	3,960 0,000
113	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемет"	ДМ-4 ТП-94П РУ- 0,4кВ	ООО "Винес-Парк"	1,980	0	0	0,248 1,733	0,334 1,626	0,495 1,485	0,665 1,315	0,884 1,096	1,032 0,948	1,188 0,792	1,365 0,615	1,485 0,495	1,980 0,000
114	ПС 35/10 кВ "Тюнерская"	ТП-8 РП-8 РУ- 6кВ	АМПСО "ДЕСАПТИК КОЛ А"	3,385	0	0	0,423 2,962	0,604 2,781	0,846 2,539	1,136 2,249	1,511 1,874	1,765 1,620	2,031 1,354	2,333 1,032	2,539 0,846	3,385 0,000
Итого факт				285,59			35,70	51,00	71,40	95,88	127,50	148,92	171,35	196,85	214,18	285,59
Итого на период ОЭП 2015-2016 с учетом повышающего коэффициента 1,35				385,5519			48,19	68,85	96,39	129,43	172,12	201,04	231,33	265,75	289,15	385,55


Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети"  
"Анападэлектросеть"

подпись 

А.В. Кузнецов  
Ф.И.О.

Согласовано:

Первый заместитель директора  
Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго"  
Юго-западные электрические сети

подпись 

М.П.  
С.Ю. Москаленко  
Ф.И.О.

Исп. Дюпина И.Н.  
8(861)335-47-87



Согласовано:

Заместитель Главы

Муниципального образования

города-курорта Анапы

 /А.А. Бузунова/

2016 г.



### График

аварийного ограничения потребления электрической мощности (ГОэм) МВт

на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Утверждаю:

Главный инженер -

Технический директор

АО "НЭСК-электросети"

 /Б.К. Сарсебаев/

2016 г.



Согласовано:

Директор

филиала ПАО "Кубаньэнерго"

Юго-западные электрические сети

 /Д.Н. Головаха/

2016 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "НЭСК-электросети"

"Анапаэлектросеть"

 /В.И. Семендуев/

2016 г.



График ограничения режима потребления электрической мощности на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 по филиалу АО "НЭСК-электросети"  
"Анапаэлектросеть"

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум режимного дня 16.12.15	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	0,352	0	0	0,042	0,072	0,138	0,195	0,250	0,250	0,300	0,300	0,352	0,352
2	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АП-7 ТП-122 РУ-0,4кВ	ЗАО КПП "Лаурский"	0,270	0	0	0,237	0,214	0,165	0,120	0,078	0,078	0,040	0,040	0,270	0,270
3	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-12 ТП-316 РУ-0,4кВ	ООО "Юнк-Кон-Сервис"	0,182	0	0	0,022	0,037	0,071	0,101	0,129	0,129	0,155	0,155	0,182	0,182
4	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-12 ТП-154 РУ-0,4кВ	ООО "Джита"	0,040	0	0	0,160	0,145	0,111	0,081	0,053	0,053	0,027	0,027	0,040	0,040
5	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-4 ТП-93П РУ-0,4кВ	Черноморские скоростные линии	0,168	0	0	0,035	0,032	0,024	0,018	0,012	0,012	0,006	0,006	0,168	0,168
6	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-15 ТП-116П1 РУ-0,4кВ	ОАО Анапское "ПАТП"	0,085	0	0	0,020	0,035	0,066	0,093	0,119	0,119	0,119	0,143	0,143	0,143
7	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-10 РП-1 РУ-0,4кВ	ЗАО "Зеленстрой"	0,039	0	0	0,148	0,133	0,102	0,075	0,049	0,049	0,025	0,025	0,000	0,000
8	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 2"	0,243	0	0	0,010	0,017	0,033	0,047	0,060	0,060	0,072	0,072	0,243	0,243
9	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ПН-21 ТП-320 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 3"	0,162	0	0	0,075	0,068	0,052	0,038	0,025	0,025	0,013	0,013	0,000	0,000
10	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4кВ	ООО Сагаорпий "Старинная Анапа"	0,140	0	0	0,005	0,008	0,015	0,022	0,028	0,028	0,033	0,033	0,039	0,039
11	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-16 РП-80П1 РУ-6кВ	ОАО "Анапа Волоканал", ЦНС	0,396	0	0	0,017	0,029	0,055	0,078	0,099	0,099	0,119	0,119	0,140	0,140
12	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-16 РП-80П1 РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоканал" нассочная №1	0,210	0	0	0,123	0,111	0,085	0,062	0,041	0,041	0,021	0,021	0,000	0,000
13	ПС 110/35/10 кВ "Джитинская"	ДП-3 ТПО ч.П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоканал" ОСВ "Одигинские"	0,250	0	0	0,048	0,081	0,155	0,219	0,281	0,281	0,338	0,338	0,396	0,396
14	ПС 110/35/10 кВ "Джитинская"	ДП-7 ТП-3П1 РУ-10кВ	ОАО "Анапа Волоканал" Волоканал "Волокатор"	0,440	0	0	0,348	0,315	0,241	0,177	0,115	0,115	0,058	0,058	0,000	0,000
15	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-10 ТП-79 РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоканал" нассочная 3 ст.подлема	0,122	0	0	0,025	0,043	0,082	0,116	0,149	0,149	0,179	0,179	0,210	0,210
16	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ООО "Теплоник" котельная №1	0,399	0	0	0,030	0,051	0,098	0,139	0,178	0,178	0,213	0,213	0,250	0,250
17	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП-31П1 РУ-0,4кВ	ООО "Теплоник" котельная №3	0,253	0	0	0,053	0,091	0,172	0,244	0,313	0,313	0,375	0,375	0,440	0,440
18	ПС 110/35/10 кВ "Анапский"	АП-4 ТП-190П1 РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная д/эская	0,061	0	0	0,387	0,349	0,268	0,196	0,127	0,127	0,065	0,065	0,000	0,000
							0,048	0,082	0,156	0,221	0,283	0,283	0,340	0,340	0,399	0,399
							0,351	0,317	0,243	0,178	0,116	0,116	0,059	0,059	0,000	0,000
							0,031	0,052	0,099	0,140	0,180	0,180	0,216	0,216	0,253	0,253
							0,222	0,201	0,154	0,113	0,073	0,073	0,037	0,037	0,000	0,000
							0,007	0,013	0,024	0,034	0,043	0,043	0,052	0,052	0,061	0,061
							0,054	0,048	0,037	0,027	0,018	0,018	0,009	0,009	0,000	0,000



№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум режимного дня 16.12.15	Нагрузка, МВт		Величина снижения/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
					техно-	аварий-	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АН-4 ТП-92П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная хл.Тарская	0,184	0	0	0,022 0,162	0,038 0,146	0,072 0,112	0,102 0,082	0,131 0,053	0,131 0,053	0,157 0,027	0,157 0,027	0,184 0,000	0,184 0,000
20	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-99 РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная хл.Тарская	0,230	0	0	0,028 0,202	0,047 0,183	0,090 0,140	0,127 0,103	0,163 0,067	0,163 0,067	0,196 0,034	0,196 0,034	0,230 0,000	0,230 0,000
21	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АН-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная М-1-3-Б	0,440	0	0	0,053 0,387	0,091 0,349	0,172 0,268	0,244 0,196	0,313 0,127	0,313 0,127	0,375 0,065	0,375 0,065	0,440 0,000	0,440 0,000
22	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-14 ТП-50 РУ-0,4кВ	ООО "Крымский Ваг"	0,097	0	0	0,012 0,085	0,020 0,077	0,038 0,059	0,054 0,043	0,069 0,028	0,069 0,028	0,083 0,014	0,083 0,014	0,097 0,000	0,097 0,000
23	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-84П РУ-0,4кВ	ЗАО "Степразе"	0,120	0	0	0,014 0,106	0,025 0,095	0,047 0,073	0,066 0,054	0,085 0,035	0,085 0,035	0,102 0,018	0,102 0,018	0,120 0,000	0,120 0,000
24	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-40 ТП-111П РУ-0,4кВ	ОАО Сапаторий "Родник"	0,160	0	0	0,019 0,141	0,033 0,127	0,063 0,098	0,089 0,071	0,114 0,046	0,114 0,046	0,136 0,024	0,136 0,024	0,160 0,000	0,160 0,000
25	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-25 СП-0,4кВ	ООО Огель, "Де ла мата"	0,062	0	0	0,007 0,055	0,013 0,049	0,024 0,038	0,034 0,028	0,044 0,018	0,044 0,018	0,053 0,009	0,053 0,009	0,062 0,000	0,062 0,000
26	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-200П РУ-0,4кВ	ООО "Сапаторий "Тарус"	0,234	0	0	0,028 0,206	0,048 0,186	0,091 0,143	0,130 0,104	0,166 0,068	0,166 0,068	0,199 0,035	0,199 0,035	0,234 0,000	0,234 0,000
27	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АН-4 ТП-69 РУ-0,4кВ	ФГУП "Быллок"	0,192	0	0	0,023 0,169	0,040 0,152	0,075 0,117	0,106 0,086	0,136 0,056	0,136 0,056	0,164 0,028	0,164 0,028	0,192 0,000	0,192 0,000
28	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-20П РУ-0,4кВ	ОАО Сапаторий "Анапа-Оскан"	0,253	0	0	0,031 0,222	0,052 0,201	0,099 0,154	0,140 0,113	0,180 0,073	0,180 0,073	0,216 0,037	0,216 0,037	0,253 0,000	0,253 0,000
29	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-20П РУ-0,4кВ	ООО Деский сапаторий комплекс	0,158	0	0	0,019 0,139	0,033 0,125	0,062 0,096	0,088 0,070	0,112 0,046	0,112 0,046	0,135 0,023	0,135 0,023	0,158 0,000	0,158 0,000
30	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4кВ	ООО "Виктория"	0,162	0	0	0,020 0,142	0,033 0,129	0,063 0,099	0,090 0,072	0,115 0,047	0,115 0,047	0,138 0,024	0,138 0,024	0,162 0,000	0,162 0,000
31	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-3 ТП-119 РУ-0,4кВ	ЗАО ДСОП "Кавказ"	0,138	0	0	0,017 0,121	0,028 0,110	0,054 0,084	0,076 0,062	0,098 0,040	0,098 0,040	0,118 0,020	0,118 0,020	0,138 0,000	0,138 0,000
32	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-147П РУ-0,4кВ	ООО "ЭФСК"	0,332	0	0	0,040 0,292	0,068 0,264	0,130 0,202	0,184 0,148	0,236 0,096	0,236 0,096	0,283 0,049	0,283 0,049	0,332 0,000	0,332 0,000
33	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-10 ТП-130 РУ-0,4кВ	ООО "ЛОК "Дорожник"	0,070	0	0	0,008 0,062	0,014 0,056	0,027 0,043	0,039 0,031	0,050 0,020	0,050 0,020	0,060 0,010	0,060 0,010	0,070 0,000	0,070 0,000
34	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП 304 РУ-0,4кВ	Общество с ограниченной	0,029	0	0	0,003 0,026	0,006 0,023	0,011 0,018	0,016 0,013	0,021 0,008	0,021 0,008	0,025 0,004	0,025 0,004	0,029 0,000	0,029 0,000
35	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-16 ТП-28П РУ-0,4кВ	ЗАО "Сапаторий "Янтарь"	0,036	0	0	0,004 0,032	0,007 0,029	0,014 0,022	0,020 0,016	0,026 0,010	0,026 0,010	0,031 0,005	0,031 0,005	0,036 0,000	0,036 0,000
36	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП132 РУ-0,4кВ	Б/о "Вола" ОАО "ГОС МКБ "Вымпел"	0,048	0	0	0,006 0,042	0,010 0,038	0,019 0,029	0,027 0,021	0,034 0,014	0,034 0,014	0,041 0,007	0,041 0,007	0,048 0,000	0,048 0,000
37	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП37 РУ-0,4кВ	АО "Сапаторий "Анапа"	0,288	0	0	0,035 0,253	0,059 0,229	0,113 0,176	0,160 0,128	0,205 0,083	0,205 0,083	0,245 0,043	0,245 0,043	0,288 0,000	0,288 0,000
38	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-165 РУ-10кВ	Соевственик Харченко Т.И. Б/о "Рябинушка"	0,053	0	0	0,006 0,047	0,011 0,042	0,021 0,032	0,029 0,024	0,038 0,015	0,038 0,015	0,045 0,008	0,045 0,008	0,053 0,000	0,053 0,000
39	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-12 ТП-56 РУ-0,4кВ	МБУ ДОО "Краснодарская смена"	0,053	0	0	0,006 0,047	0,011 0,042	0,021 0,032	0,029 0,024	0,038 0,015	0,038 0,015	0,045 0,008	0,045 0,008	0,053 0,000	0,053 0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка: МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по омерам ограничения: МВт										
				Максимум режимного дня 16.12.15	Бронь		I									
					техноло-гическая	аварий-ная	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-12 ТП-235П РУ-0,4кВ	Дом отдыха "Юность" МВЛ России	0,280	0	0	0,034	0,058	0,109	0,155	0,199	0,199	0,239	0,239	0,280	0,280
41	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-31 ТП-54П РУ-0,4кВ	ООО ДЮК "Восход"	0,096	0	0	0,012	0,020	0,038	0,053	0,068	0,068	0,082	0,082	0,096	0,096
42	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-12 ТП-56 РУ-0,4кВ	ООО ДЮЦ "Ракета"	0,024	0	0	0,003	0,005	0,009	0,013	0,017	0,017	0,020	0,020	0,024	0,024
43	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-31 ТП-31П РУ-0,4кВ	ООО "Анапское санаторно-курортное ЗАО "Юбилейный"	0,076	0	0	0,021	0,019	0,015	0,011	0,007	0,007	0,004	0,004	0,000	0,000
44	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ЗАО "Юбилейный"	0,051	0	0	0,009	0,016	0,030	0,034	0,054	0,022	0,065	0,076	0,076	0,000
45	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-35 ТП-380П РУ-0,4кВ	Государственное бюджетное учреждение	0,046	0	0	0,006	0,009	0,018	0,025	0,033	0,033	0,039	0,039	0,046	0,046
46	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ООО "ЮК "Олимпиец"	0,068	0	0	0,008	0,014	0,027	0,038	0,048	0,048	0,058	0,058	0,068	0,068
47	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-12 ТП-234П РУ-0,4кВ	Г.Улин Г.Ю. Кубань-бестон	0,050	0	0	0,006	0,010	0,020	0,028	0,020	0,020	0,010	0,010	0,050	0,050
48	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4кВ	МУП ДЮЛ СТКД "ОКА"	0,049	0	0	0,044	0,040	0,030	0,022	0,014	0,014	0,007	0,007	0,000	0,000
49	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал ФГУП "Центр Кельдия" ДКСЛ	0,044	0	0	0,039	0,035	0,027	0,020	0,013	0,013	0,006	0,006	0,000	0,000
50	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-31 ТП-27П РУ-0,4кВ	ЗАО пансионат "Урожай"	0,068	0	0	0,008	0,014	0,027	0,038	0,048	0,048	0,058	0,058	0,068	0,068
51	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-4 ТП-29П РУ-0,4кВ	Филиал ООО "Анапцентр"	0,020	0	0	0,002	0,004	0,008	0,011	0,014	0,014	0,017	0,017	0,020	0,020
52	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-31 ТП-128П РУ-0,4кВ	Закрытое акционерное общество "Металл-П"	0,150	0	0	0,018	0,031	0,059	0,083	0,107	0,107	0,128	0,128	0,150	0,150
53	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал "Анапский оздоровительный	0,129	0	0	0,016	0,027	0,050	0,071	0,092	0,092	0,110	0,110	0,129	0,129
54	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ООО "Анапское санаторно-курортное ИП Вартавац Валерий Вартавович	0,076	0	0	0,009	0,016	0,030	0,042	0,054	0,054	0,065	0,065	0,076	0,076
55	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-4 ТП-10 РУ-0,4кВ	ИП Вартавац Валерий Вартавович	0,013	0	0	0,002	0,003	0,005	0,007	0,009	0,009	0,011	0,011	0,013	0,013
56	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	ЗАО санаторий "РФО"	0,120	0	0	0,011	0,010	0,008	0,006	0,004	0,004	0,002	0,002	0,000	0,000
57	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-4 ТП-27 РУ-0,4кВ	ФГУП санаторий "Голубая волна"	0,109	0	0	0,013	0,022	0,043	0,060	0,077	0,077	0,093	0,093	0,109	0,109
58	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-12 ТП-30 РУ-0,4кВ	ООО "ТигАрс"	0,063	0	0	0,008	0,013	0,025	0,035	0,045	0,045	0,054	0,054	0,063	0,063
59	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-14 ТП-77П РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Анапа"	0,341	0	0	0,041	0,070	0,133	0,189	0,242	0,242	0,291	0,291	0,341	0,341
60	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-14 ТП-211 РУ-0,4кВ	Дмитров А.А.б/о "Кристалл"	0,115	0	0	0,014	0,024	0,045	0,064	0,082	0,082	0,098	0,098	0,115	0,115
61	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ЗАО санаторий "Русь"	0,120	0	0	0,014	0,025	0,047	0,066	0,085	0,085	0,102	0,102	0,120	0,120
62	ПС 110/35/10 кВ "Дзекметс"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	Санаторий "Малая бухта"	0,143	0	0	0,017	0,029	0,056	0,079	0,102	0,102	0,122	0,122	0,143	0,143
				0,143	0	0	0,126	0,114	0,087	0,064	0,041	0,041	0,021	0,021	0,000	0,000


№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум режимного дня 16.12.15	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
					Бронь технологическая	Бронь аварийная	I									
							II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-10 ТП-15 РУ-0,4кВ	Саягаторий "Маяк"	0,110	0	0	0,013	0,023	0,043	0,061	0,078	0,078	0,094	0,094	0,110	0,110
64	ПС 110/35/10 кВ "Джасмет"	ДМ-31 ТП-5811 РУ-0,4кВ	КОЦ "Премьера"	0,060	0	0	0,007	0,012	0,023	0,033	0,043	0,043	0,051	0,051	0,060	0,060
65	ПС 110/35/10 кВ "Джасмет"	ДМ-5 ТП-15011 РУ-0,4кВ	Центральный банк Российской Федерации	0,258	0	0	0,031	0,053	0,101	0,143	0,183	0,183	0,220	0,220	0,258	0,258
66	ПС 110/35/10 кВ "Джасмет"	ДМ-3 ТП-1311 РУ-0,4кВ	Пансионат "Подарные зоры"	0,246	0	0	0,227	0,205	0,157	0,115	0,075	0,075	0,058	0,058	0,000	0,246
67	ПС 110/35/10 кВ "Джасмет"	ДМ-35 ТП-13411 РУ-0,4кВ	ООО "Уральские самолеты"	0,038	0	0	0,005	0,008	0,015	0,021	0,027	0,027	0,032	0,032	0,038	0,038
68	ПС 35/10 кВ "Инонрская"	ПН-4 ТП-304 РУ-0,4кВ	ОГУ "Пансионат "Соловей"	0,090	0	0	0,011	0,019	0,035	0,050	0,064	0,064	0,077	0,077	0,090	0,090
69	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-5 ТП-137 РУ-0,4кВ	ООО "Омега"	0,024	0	0	0,021	0,019	0,015	0,011	0,007	0,007	0,004	0,004	0,000	0,000
70	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-3 ТП-1811 РУ-0,4кВ	Фигиат ФГУП НПО им С.А.Лавочкина СОК	0,043	0	0	0,005	0,009	0,017	0,024	0,031	0,031	0,037	0,037	0,043	0,043
71	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-40 ТП-23911 РУ-0,4кВ	ООО "Саягаторий "Мечта"	0,240	0	0	0,029	0,049	0,094	0,133	0,170	0,170	0,205	0,205	0,240	0,240
72	ПС 35/10 кВ "Инонрская"	ПН-8 ТП-20211 РУ-0,4кВ	ООО "Газпром добыча Уренгой" "ЮК "Витязь"	0,050	0	0	0,006	0,010	0,020	0,028	0,036	0,036	0,043	0,043	0,050	0,050
73	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-141 РУ-0,4кВ	ЗАО "Саягаторий Кубань"	0,140	0	0	0,017	0,029	0,055	0,078	0,099	0,099	0,119	0,119	0,140	0,140
74	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-35 КТП-237 РУ-0,4кВ	ЗАО Охотничье-спортивный клуб ООО	0,024	0	0	0,003	0,005	0,009	0,013	0,017	0,017	0,020	0,020	0,024	0,024
75	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-35 ТП-327 РУ-0,4кВ	"Газэнергокомплект" ООО Управляющая компания "Ника"	0,063	0	0	0,008	0,013	0,025	0,035	0,045	0,045	0,054	0,054	0,063	0,063
76	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-326 РУ-0,4кВ	Акционерное общество "Центр Сулоремонта	0,080	0	0	0,010	0,016	0,031	0,044	0,057	0,057	0,068	0,068	0,080	0,080
77	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-333 РУ-10кВ	Бычек С.В.	0,026	0	0	0,003	0,005	0,010	0,014	0,018	0,018	0,022	0,022	0,026	0,026
78	ПС 110/35/10 кВ "Джасмет"	ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4кВ	Акционерное общество "Центр Сулоремонта	0,097	0	0	0,012	0,020	0,038	0,054	0,069	0,069	0,083	0,083	0,097	0,097
79	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-138 РУ-0,4кВ	ЗАО Пансионат "Анапчанка"	0,101	0	0	0,085	0,077	0,059	0,043	0,028	0,028	0,014	0,014	0,000	0,000
80	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-35 ПП-8 РУ-0,4кВ	ООО "КЦО" СМУР-Ю"	0,090	0	0	0,012	0,021	0,039	0,056	0,072	0,072	0,086	0,086	0,101	0,101
81	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-4 ТП-16111 РУ-0,4кВ	ООО "Дюка-курорт"	0,065	0	0	0,011	0,019	0,035	0,050	0,064	0,064	0,077	0,077	0,090	0,090
82	ПС 110/35/10/6 кВ "Джасмет"	ДМ-40 ТП-13А ПИ РУ-0,4кВ	ООО "Акварик"	0,158	0	0	0,079	0,071	0,055	0,040	0,026	0,026	0,013	0,013	0,000	0,000
83	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-9 ТП-46 РУ-0,4кВ	ООО АПП "Меркурий-2" Торговый центр	0,092	0	0	0,008	0,013	0,025	0,036	0,046	0,046	0,055	0,055	0,065	0,065
84	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-7 ПП-9 РУ-0,4кВ	ООО "Стройгаззачик"	0,266	0	0	0,011	0,019	0,036	0,051	0,065	0,065	0,078	0,078	0,092	0,092
85	ПС 35/10 кВ "Инонрская"	ПН-4 ТП306 РУ-0,4кВ	ООО "Ланги-Анапа"	0,074	0	0	0,032	0,055	0,104	0,147	0,189	0,189	0,227	0,227	0,266	0,266
				0,009	0,015	0,029	0,009	0,015	0,029	0,041	0,053	0,053	0,063	0,063	0,074	0,074
				0,065	0,059	0,045	0,065	0,059	0,045	0,033	0,021	0,021	0,011	0,011	0,000	0,000



№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум режимного дня 16.12.15	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
					Брошь	аварий-ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ПС 110/35/10/6 кВ "Дакметгэ"	ДМ-4 ТП-94 РУ-0,4кВ	ООО "Центральный университет"	0,090	0	0	0,011	0,019	0,035	0,050	0,064	0,064	0,077	0,077	0,090	0,090
110	ПС 110/35/10/6 кВ "Дакметгэ"	ДМ-4 ТП-10 РУ-0,4кВ	ЗАО Синагори "МОТЫЛДЭК"	0,143	0	0	0,017	0,029	0,056	0,079	0,102	0,102	0,122	0,122	0,143	0,143
111	ПС 110/35/10/6 кВ "Дакметгэ"	ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4кВ	ООО Медицинский центр "Элхэ"	0,104	0	0	0,013	0,021	0,041	0,058	0,074	0,074	0,089	0,089	0,104	0,104
112	ПС 110/35/10/6 кВ "Дакметгэ"	ДМ-14 ТП-12 РУ-0,4кВ	ООО "Трад Отэль Валентина"	0,092	0	0	0,011	0,019	0,036	0,051	0,065	0,065	0,078	0,078	0,092	0,092
113	ПС 110/35/10/6 кВ "Дакметгэ"	ДМ-4 ТП-94П1 РУ-0,4кВ	ООО "Бизнес-Парк"	0,052	0	0	0,006	0,011	0,020	0,029	0,037	0,037	0,044	0,044	0,052	0,052
114	ПС 35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 РП-8 РУ-6кВ	АМНПО "ДЕСАНТНИК ЮГА"	0,088	0	0	0,011	0,018	0,034	0,049	0,063	0,063	0,075	0,075	0,088	0,088
Итого по *				14,079			1,7	2,9	5,5	7,8	10,0	10,0	12,0	12,0	14,0	14,0

Задание:


Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети"  
"Анапазэлектросеть"

  
подпись

В.А.Кузнетов  
Ф.И.О.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:  
Первый заместитель директора  
главного инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго"  
Юго-западные электрические сети

  
подпись

С.Ю.Москаленко  
Ф.И.О.

М.П.

Исп. Селюков Д.Е.  
8(86133)5-48-87




Согласовано:

Заместитель Главы

Муниципального образования  
города-курорта Анапы

  
/А.А. Бузунова/  
2016 г.



временного отключения (ГВО) потребления электроэнергии (мощности) МВт

на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Утверждаю:

Главный инженер -

Технический директор  
АО "НЭСК-электросети"

  
/Б.К. Сарсебаев/  
2016 г.



Согласовано:

Директор

филиала ЦАО "Кубаньэнерго"

Юго-западные электрические сети

  
/Д.Н.Головаха/  
2016 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "НЭСК-электросети"

"Анапаэлектросеть"

  
/В.И.Семендуев/  
2016 г.












№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка, МВт	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10	ПС "Дакмерге" 110/35/10/6кВ	прис. 6кВ ДМ-12	1,55	ДУ	5 мин										1,55	МБУ ДОН "Краснодарская смеча" Кудяев Г.Ю. Кубань-Бетон ООО "ТигАрс" Дом отдыха "Юность" МВУ России	III кат III кат III кат	нет нет нет	нет нет нет	
Итого по 10 очередям						по 5 мин.	2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	14,43	14,43	17,64	17,64	19,19				
						по 20 мин.	2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	14,43	14,43	17,64	17,64	19,19				
						Всего по	2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	14,43	14,43	17,64	17,64	19,19				
Итого, факт							2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	14,43	14,43	17,64	17,64	19,19				
План							2,3	4,0	6,0	8,0	11,0	14,0	14,0	17,0	17,0	18,0				

Главный инженер филиала АО "НЭСК-Электросети"  
"Анапаэлектросеть"



А.В.Кудавтшин  
Ф.И.О.

Согласовано:  
Первый заместитель директора  
главного филиала ПАО "Кубаньэнерго"  
Юго-западные электрические сети



С.Ю.Москаленко  
Ф.И.О.

Исп. Селюков Д.Е.  
8(86133)5-48-87



Перечень потребителей по филиалу "Анапаэлектросеть" АО "НЭСК-электросети", включенных одновременно в графики ограничения режима потребления электрической мощности и в графики временного ограничения потребления электрической энергии, на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 г.г.

№ п.п.	Наименование потребителя	2	3	4	5	6	7
№	Нагрузка	Величина снижения нагрузки по 10 очередям графика ограничения ст. мощности, МВт	Участие в ГВО, МВт	Объем ГВО сетевой организации (всего по 10 очередям), МВт	Снижение объема ГВО при вводе графика ограничения (совмещение) %		
1		0,160	0,160	0,160	0,160		
2	ОАО Санаторий "Мечта"	0,240	0,240	0,240	0,240		
3	ИП Баскаева С.Б.	0,056	0,056	0,056	0,056		
4	ООО "Аквапарк"	0,158	0,158	0,158	0,158		
5	ИП Каминская Е.И.	0,080	0,080	0,080	0,080		
6	ООО "Крымский Вал"	0,097	0,097	0,097	0,097		
7	Дмитров А.А/о "Кристалл"	0,115	0,115	0,115	0,115		
8	ООО "Гранд отель Валентина"	0,092	0,092	0,092	0,092		
9	Б/О "Фен-2"	0,243	0,243	0,243	0,243		
10	Б/О "Волна" ОАО "ГОС МКБ "Вымпел"	0,048	0,048	0,048	0,048		
11	ИП РФ "Золотые пески"	0,258	0,258	0,258	0,258		
12	ИП Асганов В.С. П.-т "Солнечный"	0,026	0,026	0,026	0,026		
13	ООО "Виктория"	0,162	0,162	0,162	0,162		
14	ООО ДЮК "Васход"	0,096	0,096	0,096	0,096		
15	ООО "Анапское санаторно-курортное объединение"	0,076	0,076	0,076	0,076		
17	МУП ДЮК СТКД "ОКА"	0,049	0,049	0,049	0,049		
18	ЗАО "Металан-Н"	0,150	0,150	0,150	0,150		
19	КОП "Премьера"	0,060	0,060	0,060	0,060		
20	ДЮК СТКД "Зори Анапы"	0,104	0,104	0,104	0,104		
22	ООО "Чудное море"	0,085	0,085	0,085	0,085		
24	ИП Асганов В.С. п.-т "Солнечный"	0,026	0,026	0,026	0,026		
25	ООО "София"	0,120	0,120	0,120	0,120		
26	ОАО "Анапский Хлебобулочный комбинат"	0,352	0,352	0,352	0,352		
27	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	0,440	0,440	0,440	0,440		
28	ООО "Красная звезда"	0,014	0,014	0,014	0,014		
29	ООО "ЭФСК"	0,332	0,332	0,332	0,332		
30	Филиал ФГУП "Центр Космос" ДЮК "Планета"	0,044	0,044	0,044	0,044		
31	ИП Вартеванян В.В.	0,013	0,013	0,013	0,013		
32	ООО "Дюка-курорт"	0,065	0,065	0,065	0,065		
33	ООО "Кубаньгидрострой"	0,055	0,055	0,055	0,055		
34	ЗАО санаторий "Мотылек"	0,143	0,143	0,143	0,143		
35	ФГУ санаторий "Толубая Волна"	0,109	0,109	0,109	0,109		
36	ООО "Бизнес-парк"	0,052	0,052	0,052	0,052		
38	ЗАО "Юбилейный"	0,051	0,051	0,051	0,051		
39	Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр Черноморск-ДЮК"Приазовск"	0,046	0,046	0,046	0,046		
40	ООО ДЮК "Олимпиец"	0,068	0,068	0,068	0,068		
41	ООО "Уральские самцветы"	0,038	0,038	0,038	0,038		
42	ООО "Газнефтекомплект"	0,063	0,063	0,063	0,063		
43	Акционерное общество "Центр Сулремоннта "Везлочка"	0,097	0,097	0,097	0,097		
44	ООО "КИО"СИБУР-Ю"	0,090	0,090	0,090	0,090		
45	ООО Мелинский центр "Стма"	0,104	0,104	0,104	0,104		
46	ООО "Вюи-Кон-сервис"	0,182	0,182	0,182	0,182		
47	ООО "Элита"	0,040	0,040	0,040	0,040		
48	ООО Управляющая компания "Ника"	0,080	0,080	0,080	0,080		
49	ТСЖ "Рубин"	0,035	0,035	0,035	0,035		
50	МБУ ДЮК "Раснодарская смена"	0,053	0,053	0,053	0,053		
51	Кубань Г.Ю. Кубань-бетон	0,050	0,050	0,050	0,050		
52	ООО "ТигАрс"	0,063	0,063	0,063	0,063		
53	Дом отдыха "Юность" МБД России	0,280	0,280	0,280	0,280		
<b>Итого</b>		<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>19,19</b>	<b>28,45%</b>

А.В.Кулагин  
Ф.И.О.



Главный инженер филиала  
"Анапаэлектросеть"

Сенюков Д.Е.  
8(86133)-5-48-87

Структура реализации ГВО по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"  
на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 г.г.

№ п/п	Наименование вторичного получателя команд об аварийных отключениях	Прогноз максимума потребления Р макс, МВт	Способ отключения	Отключаемая величина мощности по очередям ГВО, МВт										Совмещение, %*			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		очередь в % от Рmax.		
1	Филиал ОАО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"	64	ДУ	2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	14,43	14,43	17,64	17,64	19,19	100%	28,45%		
				ОП													
				ДУ													
				ОВБ													
				Итого	2,30	4,06	6,21	8,14	11,03	13,98	13,98	17,64	17,64	19,19		100%	

\*В столбце "Совмещение" указывается % объема нагрузки потребителей, включённых одновременно в Графики ограничения режима потребления электрической мощности и в ГВО, от объема ГВО.

Главный инженер филиала  
"Анапаэлектросеть"

*Подпись*  
подпись

Кулагин А.В.  
ф.и.о.



Селюков Д.Е.  
8(86133)5-48-87