

Опросный лист на опоры для «Краснодарэлектросеть»

1. Стойка СС 108.7

Наименование	Размеры, мм				Объем, м ³	Масса, т	M _{изгиб.} тс*м	Морозо-стойкость	Водонепро-ницаемость	Класс бетона
	L	d ₁	d ₂	t						
СС108.7-4.1	10800	290	450	75	0,72	2	10,0	F150-200	W8	B40


2. Стойка СВ 110-5

Наименование	Размеры, мм					Объем, м ³	Масса, т	M _{изгиб.} тс*м	Морозо-стойкость	Водонепро-ницаемость	Класс бетона
	L	B	t	h	h ₁						
СВ110-5.0	11000	165	280	185	175	0,45	1,1	5	F200	W6-8	B30

3. Стойка СНЦс 7.7-12

Наименование	Размеры, мм				Объем, м ³	Масса, т	M _{изгиб.} тс*м	Морозо-стойкость	Водонепро-ницаемость	Класс бетона
	L	d ₁	d ₂	t						
СНЦс-7,7-12	12000	290	470	75	0,77	2,22	7,7	F150-200	W4-8	B35

Начальник СМГ


А.В. Юрков