

Согласовано:

Глава

города Туапсе



29


В.К. Зверев
2018 г.

Утверждаю:

Главный инженер -

Технический директор

АО "НЭСК-электросети"



30

С.Ю. Орехов
2018 г.

График

временного отключения (ГВО) потребления электроэнергии (мощности) МВт

на период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

Согласовано:

Первый заместитель генерального

директора ПАО "Кубаньэнерго" -

директор филиала

"Сочинские электрические сети"



28

Армаганян
2018 г.

Согласовано:

Директор филиала

АО "НЭСК-электросети"

"Туапсеэлектросеть"



08

В.В. Папуков
2018 г.

График временного отключения потребления на период с 01.10.2018 по 30.09.2019 по филиалу АО "НЭСЖ-электроэнергетика"
"Туапсеэлектроэнергетика"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка МВт	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС (кВт)	Наличие резервного эл. питания								
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X												
1	ПС 110/6кВ "Туапсе-Город"	Ф-1; Ф-9; Ф-18	6,10	ДУ	до 5 мин.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	Администрация МО Туапсинский район МУП "ЖКХ г.Туапсе", ВНС Свободы Котельная, ул.Московских строителей ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" Школа №4, Школа №6 Больница порта Котельная, ул.Капараша АО "НЭСЖ-электроэнергетика" быт	II кат II кат II кат III кат III кат III кат III кат III кат	нет нет нет нет нет нет нет нет	нет нет нет да нет нет нет							
						до 5 мин.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10						
						до 20 мин.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						всего	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						Всего по ДУ	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						до 5 мин.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						до 20 мин.	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						всего	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						Всего по ДУ	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10					6,10	6,10					
						Итого по 1 очереди																					
						Итого по 2 очереди																					
Всего по ДУ						6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10													
Всего по ДУ						6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10														
Всего по ДУ						6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10														

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка МВт	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Наименование основных потребителей	Категория электронаб-жения	Наличие ДЭС (кВт)	Наличие резервного эл. питания		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X						
1	ПС 110/6кВ "Туапсе-Город"	Ф-6, Ф-22	3,20	ДУ	до 5 мин.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	ООО "Туапсегазсервис"	18	19	20	
																		II кат	100	да	
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
																			II кат	100	да
3					Итого по 3 очередям	до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	АО "НЭСК-электросети" б/г	III кат	нет	нет	
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30					
4					Итого по 4 очередям	до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	АО "НЭСК-электросети" б/г	III кат	нет	нет		
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
5					Итого по 5 очередям	до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	АО "НЭСК-электросети" б/г	II кат	40	да		
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
6					Итого по 6 очередям	до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	АО "НЭСК-электросети" б/г	III кат	нет	нет		
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						всего	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						Всего по ДУ	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 5 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						
						до 20 мин.	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30						

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка МВт	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС (кВт)	Наличие резервного эл. питания								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
7	ПС 110/6кВ "Туапсе-Город"	Ф-2	2,75	ДУ	до 5 мин.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	Налоговая инспекция	18	19	20							
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	100	да				
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05			
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Итого по 7 очереди																					
8					Итого по 8 очереди	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05											
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05				
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05			
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Итого по 8 очереди																					
9					Итого по 9 очереди	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05												
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05				
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05			
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Итого по 9 очереди																					
10					Итого по 10 очереди	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05												
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05				
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05			
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 5 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						до 20 мин.	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						всего	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Всего по ДУ	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05		
						Итого по 10 очереди																					
Итого план																											
Итого факт						6,20	6,20	9,00	9,25	9,25	9,25	9,25	12,05	12,05	12,05												

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Сочинские электрические сети"

[Handwritten signature]



Да. Чучулин



подпись

З.А. Деминитов

Согласовано:
Глава
города Туапсе



В.К. Зверев
2018 г.

График

аварийного ограничения потребления электрической мощности (ГОэм) МВт

на период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

Утверждаю:
Главный инженер -

Технический директор
АО "НЭСК-электросети"



С.Ю. Орехов
М.П.
2018 г.

Согласовано:

Первый заместитель генерального
директора ПАО "Кубаньэнерго" -

директор филиала
"Сочинские электрические сети"



Д.Т. Армалян
2018 г.

Согласовано:

Директор филиала
АО "НЭСК-электросети"

"Туапсеэлектросеть"



В.В. Папуков
2018 г.

**График ограничения режима потребления электрической мощности на период с 01.10.2018 по 30.09.2019
по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"**

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
					техноло-гическая	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
						аварий-ная	аварий-ная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ПС 110/6 кВ Туапсе-тлогова, ТТ-6	ТПЗ9 присе ОАО ТЭЖБИ	АО ТЭЖБИ, Туапсе ул.Набережная д.6	0,669	0,000	0,000	0,267	0,334	0,381	0,421	0,448	0,468	0,522	0,555	0,575	0,669	
2	ПС 110/6 кВ Туапсе-тлогова, ТТ-17	ТП-163 присе ООО "РН Энерго АТЦ	ООО "РН-Энерго" АТЦ, Туапсе ул.Сочинская	0,481	0,000	0,000	0,192	0,240	0,274	0,303	0,322	0,337	0,375	0,399	0,414	0,481	
3	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-13	ТП107 присе ФГУ АМП	ФГУ АМП г.Туапсе	0,220	0,000	0,000	0,088	0,110	0,125	0,138	0,147	0,154	0,106	0,082	0,067	0,000	
4	ПС 110/6 кВ Туапсе-тлогова, ТТ-15	ТП-140 присе Трест2	ООО "Трест-2" промзв. база ул.Сочинская д.24	0,439	0,000	0,000	0,176	0,220	0,250	0,277	0,294	0,307	0,343	0,365	0,378	0,439	
5	ПС 110/6 кВ Туапсе-тлогова, ТТ-17	ГКТП-168 присе Привалие	ООО "Привалие" ул.Кошкина д.15А	0,355	0,000	0,000	0,142	0,177	0,202	0,223	0,238	0,248	0,277	0,294	0,305	0,355	
6	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-16	ТП-135 присе ООО Крона	ООО фирма Крона, Туапсе, ул.Кириченко д.2	0,048	0,000	0,000	0,019	0,024	0,027	0,030	0,032	0,033	0,037	0,040	0,041	0,048	
7	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-16	ТП-164 присе Аврора	Фирма "Аврора" ООО, Туапсе, ул. Кадараша	0,195	0,000	0,000	0,078	0,098	0,111	0,123	0,131	0,137	0,152	0,162	0,168	0,195	
8	ПС 110/6 кВ Туапсе-тлогова, ТТ-8	ТП-144 присе МУП ЖСК	МУП "ЖСК города Туапсе" лаборатория Привокзальный Сушик	0,113	0,000	0,000	0,045	0,056	0,064	0,071	0,076	0,079	0,088	0,094	0,097	0,113	
9	ПС 110/10 кВ №65г, №-3	ТПн-206	МУП "ЖСК Небугского сп", котельная	0,313	0,000	0,000	0,125	0,156	0,178	0,197	0,210	0,219	0,244	0,260	0,269	0,313	
10	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-16	ТП-197 присе Центр Котельной	Туапсинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", ЦК объезная дорога	0,339	0,000	0,000	0,135	0,169	0,193	0,213	0,227	0,237	0,264	0,281	0,291	0,339	
				0,339	0,000	0,000	0,203	0,169	0,146	0,125	0,112	0,102	0,075	0,058	0,047	0,000	

№ л/л	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-13	ТП-120 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" ул.Звездная д.25	0,313	0,000	0,020	0,117	0,146	0,167	0,185	0,196	0,205	0,228	0,243	0,252	0,293
12	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-18	ТП-136 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" ул.Калараша д.14	0,206	0,000	0,017	0,076	0,095	0,108	0,119	0,127	0,132	0,148	0,157	0,163	0,189
13	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-8	ТП-2 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" ул.К.Маркса д.16	0,171	0,000	0,002	0,067	0,084	0,096	0,106	0,113	0,118	0,131	0,140	0,145	0,169
14	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-8	ТП-116 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" ул.Карла Маркса д.78 котельная	0,151	0,000	0,020	0,052	0,065	0,075	0,082	0,088	0,092	0,102	0,109	0,113	0,131
15	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-16	ТП-118 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" г.Туапсе Калараша д.6 котельная	0,160	0,000	0,000	0,064	0,080	0,091	0,100	0,107	0,112	0,124	0,132	0,137	0,160
16	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-18	ТП-162 прис котельная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" Калараша д.6 (котельная Портовник)	0,153	0,000	0,020	0,053	0,066	0,076	0,084	0,089	0,093	0,103	0,110	0,114	0,133
17	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-17	ТП-88 прис бойлерная	Туапсинский ф-л ООО "Газпром Теплоэнергосбыт Краснодар" ул.Кошкина д.6	0,158	0,000	0,000	0,063	0,079	0,090	0,100	0,106	0,111	0,123	0,131	0,136	0,158
18	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-8	ТП-125, ТП-112	ООО "ЮгИнвест" ул.К.Маркса д.27	0,093	0,000	0,000	0,037	0,047	0,053	0,059	0,062	0,065	0,073	0,077	0,080	0,093
19	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-8	ТП-50 прис ТЭЦШ	ООО "ТЭЦШ" Туапсе ул.Победы д.13	0,315	0,000	0,000	0,056	0,047	0,040	0,035	0,031	0,028	0,021	0,016	0,013	0,000
20	ПС 110/6 кВ Туапсе-гирова, ТТ-8	ТП-40 прис ТЭВ	Владислав помещени Хакимова А.В. ул.Гитарина д.9	0,108	0,000	0,000	0,126	0,158	0,136	0,117	0,211	0,221	0,246	0,262	0,271	0,315
				0,108	0,000	0,000	0,043	0,054	0,062	0,068	0,072	0,076	0,084	0,090	0,093	0,108
				0,108	0,000	0,000	0,065	0,054	0,046	0,040	0,036	0,032	0,024	0,018	0,015	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					техноло-гическая	аварий-ная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ПС 110/6 кВ Туапсе-тыловая, ТТ-8	ТП-171 прис. ТЭБ	ИП Тыргычан Нина Викторовна, ул. Гагарина д.9	0,228	0,000	0,000	0,091	0,114	0,130	0,144	0,153	0,160	0,178	0,189	0,196	0,228
22	ПС 110/6 кВ Туапсе-тыловая, ТТ-8	ТП-49 прис. Рынок	ООО "Туапсинский Торговый Центр" Рынок ул. Галины Петровой д.2	0,454	0,000	0,000	0,182	0,227	0,259	0,286	0,304	0,318	0,354	0,377	0,390	0,454
23	ПС 110/6 кВ Туапсе-тыловая, ТТ-17	ТП-96 прис. Ауллет	ООО "Ауллет" ул. Сочинская д.2	1,085	0,000	0,000	0,434	0,542	0,618	0,683	0,727	0,759	0,846	0,900	0,933	1,085
24	ПС 110/6 кВ Туапсе-тыловая, ТТ-15	ТП-21 прис. пансионат Весна	АО Пансионат "Весна" Туапсе Весенняя д.1	0,141	0,000	0,000	0,056	0,071	0,080	0,089	0,095	0,099	0,110	0,117	0,121	0,141
25	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-16	ТП-46 прис. СОШ 11	МБОУ СОШ №11 ул. Калараша д.7а	0,173	0,000	0,000	0,069	0,087	0,099	0,109	0,116	0,121	0,135	0,144	0,149	0,173
26	ПС 110/10 кВ Небуг, №6-13, №6-19	ТПН-219	ФЛКУ "Погран. Управл. ФСБ РФ по КК" в/ч 2156 Небуг	0,083	0,000	0,000	0,104	0,087	0,074	0,064	0,057	0,052	0,038	0,029	0,024	0,000
27	ПС 110/6 кВ Туапсе-тыловая, ТТ-16	ТП-152 прис. Весна Русь	ГУ "Санаторий Весна Русь" Говорова д.8А	0,103	0,000	0,000	0,033	0,042	0,048	0,053	0,056	0,058	0,065	0,069	0,072	0,083
28	ПС 110/10 кВ Небуг, №6-7, №6-18	ТПН-75; ТПН-206	ООО "Тураг" с. Небуг, ул. Центральная, 1Б	0,471	0,000	0,000	0,062	0,052	0,044	0,038	0,034	0,031	0,023	0,018	0,014	0,000
29	ПС 110/10 кВ Небуг, №6-3, №6-8	ТПН-171	ООО "Ростовит" с. Небуг, (филиал АКВА-МИР)	0,115	0,000	0,000	0,188	0,236	0,269	0,297	0,316	0,330	0,368	0,391	0,405	0,471
30	ПС 110/10 кВ Небуг, №6-7, №6-18	ТПН-277	Луския А.А. с. Небуг, Акваларк	0,098	0,000	0,000	0,283	0,236	0,203	0,174	0,155	0,141	0,104	0,080	0,066	0,000
31	ПС 110/10 кВ Небуг, №6-7, №6-18	ТПН-206, ТПН-194	ООО "Комплекс прил. сервиса Аква-Вита", с. Небуг	0,115	0,000	0,000	0,046	0,058	0,066	0,073	0,077	0,081	0,090	0,096	0,099	0,115
				0,115	0,000	0,000	0,069	0,058	0,050	0,043	0,038	0,035	0,025	0,020	0,016	0,000
							0,039	0,049	0,056	0,062	0,066	0,069	0,077	0,081	0,084	0,098
							0,059	0,049	0,042	0,036	0,032	0,029	0,022	0,017	0,014	0,000
							0,046	0,058	0,066	0,073	0,077	0,081	0,090	0,096	0,099	0,115
							0,069	0,058	0,050	0,043	0,038	0,035	0,025	0,020	0,016	0,000
							0,069	0,058	0,050	0,043	0,038	0,035	0,025	0,020	0,016	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
					Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-13	ТП-56 при ДЖ	МБУК "Городской дворца культуры" ул. Октябрьской Революции д.2	0,013	0,000	0,000	0,008	0,007	0,008	0,009	0,009	0,009	0,011	0,011	0,012	0,013
33	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-13	ТП-56 при ДАН	ООО "ДАН" ул. Октябрьской Революции д.2	0,080	0,000	0,000	0,032	0,040	0,045	0,050	0,053	0,056	0,062	0,066	0,069	0,080
34	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-13	ТП-108 при КУБГУ	КУБГУ ул. Звездная д.25	0,184	0,000	0,000	0,074	0,092	0,105	0,116	0,123	0,129	0,144	0,153	0,158	0,184
35	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавоша, ТТ-8	ТП-184 при Г Ермес	ООО ТД "Г ермес" привокзальная площадь	0,160	0,000	0,000	0,110	0,092	0,079	0,068	0,061	0,055	0,040	0,031	0,026	0,000
36	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ТТ-13	ТП-186 при Г ермес	ООО ТД "Г ермес" ул.К.Маркса д.5	0,076	0,000	0,000	0,096	0,080	0,091	0,100	0,107	0,112	0,124	0,132	0,137	0,160
Итого по филиалу:				8,578	0,000	0,079	3,400	4,250	4,845	5,355	5,695	5,950	6,630	7,055	7,309	8,499
Итого факт							5,179	4,329	3,734	3,224	2,884	2,629	1,949	1,524	1,269	0,079
Итого план							3,300	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,600	7,200	7,200	8,000

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электроэнергетики" "Туапсеэлектроэнергетика"

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Сочинские электрические сети"

подпись _____

Д.А. Чучулин

подпись _____

Халипштов

Согласовано:
Глава
города Туапсе



В.К. Зверев
2018 г.

Утверждено:
Главный инженер -
Технический директор
АО "НЭСК-Электросети"



С.Ю. Орехов
М.П.
2018 г.

График

аварийного ограничения потребления электрической энергии (ГОээ) тыс.кВт*час
на период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсэлектросеть"

Согласовано:

Первый заместитель генерального
директора ПАО "Кубаньэнерго" -
директор филиала
"Сочинские электрические сети"



Д.С. Армаганян
2018 г.

Согласовано:

Директор филиала
АО "НЭСК-электросети"
"Туапсэлектросеть"



В.В. Папуков
2018 г.

**График ограничения потребления электрической энергии на период с 01.10.2018 по 30.09.2019 г.г. по филиалу АО "НЭС-электросети"
"Туапсеэлектросеть"**

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум	Бронь		Величина снижения/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс.кВт*час									
					технологическая	аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, ТТ-6	ТП39 прмс ОАО ТЭЖБИ 6	ОАО ТЭЖБИ, г.Туапсе, ул.Набережная,	9,966	0,000	0,000	1,694	1,694	1,744	3,289	3,687	4,684	4,684	7,325	7,474	9,966
3	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, ТТ-17	ТП-163 прмс ООО "РЧ Энерго АПЦ	ООО "РЧ Энерго" АПЦ, г.Туапсе, ул.Сочиная	5,103	0,000	0,000	0,868	0,868	0,893	1,684	1,888	2,399	2,399	3,751	3,827	5,103
4	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ТП-64 прмс ОАО Туапсеэлектросети	АО "Туапсегазсервис", г.Туапсе, ул.Бондаренко, 14	5,409	0,000	0,000	0,919	0,919	0,947	1,785	2,001	2,542	2,542	3,975	4,057	5,409
5	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-13	ТП107 прмс ФГУ АМП	ФГУ АМП Туапсе, г.Туапсе, ул.Горького	2,105	0,000	0,000	0,358	0,358	0,368	0,695	0,779	0,989	0,989	1,347	1,352	2,105
6	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ТП-44 прмс АТП	Туапсеинское Автогазтранспортное предприятие, г.Туапсе, ул.Бондаренко, 14	5,449	0,000	0,000	0,926	0,926	0,954	1,798	2,016	2,561	2,561	4,005	4,087	5,449
7	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-6	ТП-63 прмс ТМКБТ	Туапсеинский Морской коммерческий порт, г.Туапсе, ул.Фрунзе, 1	4,663	0,000	0,000	0,793	0,793	0,816	1,539	1,725	2,191	2,191	3,427	3,497	4,663
8	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-9	ТП-160 прмс Росморпорт	ФГУП "Росморпорт", г.Туапсе, ул.Гоголя, 1	4,438	0,000	0,000	0,754	0,754	0,777	1,464	1,642	2,086	2,086	3,262	3,328	4,438
9	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-6	ТП-22 прмс Росморпорт	ФГУП "Росморпорт", г.Туапсе, ул.Калашовская	2,808	0,000	0,000	0,477	0,477	0,491	0,926	1,039	1,320	1,320	2,064	2,106	2,808
10	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ТП37 прмс Туапсестрой	ЗАО "Туапсестрой", офис, г.Туапсе, ул.Свободы	1,161	0,000	0,000	0,197	0,197	0,203	0,383	0,429	0,545	0,545	0,853	0,870	1,161
11	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-17	ТП-140 прмс Трест-2	ООО "Трест-2" промыв. база, г.Туапсе, ул.Сочиная, 24	5,660	0,000	0,000	4,698	4,698	4,669	3,792	3,566	2,660	2,660	4,160	4,245	5,660
12	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-17	КТП-168 прмс Приплав 15А	ООО "Приплав", г.Туапсе, ул.Кожкина, 15А	4,333	0,000	0,000	0,737	0,737	0,758	1,430	1,603	2,036	2,036	3,185	3,250	4,333
13	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ТП-135 прмс ООО Крона	ООО фирма Крона, г.Туапсе, ул.Кирпиченко, 2	0,633	0,000	0,000	0,108	0,108	0,111	0,209	0,234	0,298	0,298	0,465	0,475	0,633
14	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ТП-164 прмс Аврора	Фирма "Аврора" ООО, г.Туапсе, ул.Калашова	1,987	0,000	0,000	0,338	0,338	0,348	0,656	0,735	0,934	0,934	1,460	1,490	1,987
15	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-8	ТП-144 прмс МУП ЖХХ	МУП "ЖХХ города Туапсе" лаборатория, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1	3,155	0,000	0,000	2,619	2,619	2,603	2,114	1,988	1,672	1,672	0,836	0,789	0,000
16	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ТП-137 прмс МУП ЖХХ	МУП "ЖХХ города Туапсе" насосная, г.Туапсе, ул.Свободы	9,660	0,000	0,000	1,642	1,642	1,691	3,188	3,574	4,540	4,540	7,100	7,245	9,660
17	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ТП-15 прмс насосная	МУП "ЖХХ города Туапсе" насосная, г.Туапсе, ул.Верхне-Кардонная	7,198	0,000	0,000	5,975	5,975	5,959	4,823	4,535	3,815	3,815	5,291	5,399	7,198
18	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-6	ТП-127 прмс насосная	МУП "ЖХХ города Туапсе" насосная, г.Туапсе, ул.Володарского, 5	4,888	0,000	0,000	4,057	4,057	4,033	3,275	3,080	2,591	2,591	1,295	1,222	0,000
21	ПС 110/0 кВ Невгуг, Ф-3	ТП-206	МУП "ЖХХ Невгугского ст" Невгуг котельная	6,438	0,000	0,000	1,094	1,094	1,127	2,125	2,382	3,026	3,026	4,732	4,829	6,438

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс кВт*час			Величина снижения/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час																
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
					техническая	административная																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
22	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-16	ТП-197 прик Центральная котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, обь.Сиданов Дворца, ЦК	8,895	0,000	0,000	1,512	1,512	1,557	2,935	3,291	4,181	4,181	6,538	6,671	8,895							
23	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-6	ТП-115 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Вологодского, 5, котельная	15,409	0,000	0,018	2,617	2,617	2,693	5,079	5,695	7,234	7,234	11,313	11,543	15,391							
24	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-13	ТП-120 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Звончая, 25, котельная	8,626	0,000	0,020	1,463	1,463	1,506	2,840	3,184	4,045	4,045	6,325	6,454	8,606							
25	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-18	ТП-136 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Калараша, 14, котельная	7,279	0,000	0,017	1,234	1,234	1,271	2,396	2,687	3,413	3,413	5,337	5,446	7,262							
26	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-2 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.К.Маркса, 16, котельная	9,431	0,000	0,002	1,603	1,603	1,650	3,111	3,489	4,431	4,431	6,930	7,072	9,429							
27	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-116 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.К.Маркса, 78, котельная	13,570	0,000	0,020	2,303	2,303	2,371	4,471	5,013	6,368	6,368	9,959	10,162	13,550							
28	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-16	ТП-118 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе Калараша 6 котельная	1,862	0,000	0,000	0,317	0,317	0,326	0,614	0,689	0,875	0,875	1,369	1,397	1,862							
29	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-18	ТП-162 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, Калараша, 6 (котельная Портовик)	3,238	0,000	0,020	0,547	0,547	0,563	1,062	1,191	1,512	1,512	2,365	2,413	3,218							
30	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-2	ТП-98 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Судоремонтников, 6/б, котельная	3,967	0,000	0,018	2,691	2,691	2,675	2,176	2,047	1,726	1,726	0,873	0,824	0,020							
31	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-6	ТП-149 прик котельная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Московских Строителей, котельная	3,945	0,000	0,012	0,671	0,671	0,691	1,303	1,461	1,856	1,856	2,903	2,962	3,949							
32	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-17	ТП-88 прик бойлерная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Космина, 6, бойлерная	3,766	0,000	0,000	0,640	0,640	0,659	1,243	1,394	1,770	1,770	2,768	2,825	3,766							
33	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-22	ТП-8 прик бойлерная	Тупинский Ф-л ООО "Газпром Теплоэнерго Краснодар", г.Туапсе, ул.Армавирская, 2, бойлерная	2,810	0,000	0,000	0,478	0,478	0,492	0,927	1,040	1,321	1,321	2,065	2,107	2,810							
42	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-50 прик ТочПП	ООО "ТФШ" (Рынок), Туапсе, ул.Лобода, 13	18,429	0,000	0,000	3,133	3,133	3,225	6,082	6,819	8,662	8,662	13,546	13,822	18,429							
43	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-40 прик ТЭС	Владислав помещения А.В.Хакимова, г.Туапсе, ул.Гвардия, 9	2,851	0,000	0,000	0,485	0,485	0,499	0,941	1,055	1,340	1,340	2,095	2,138	2,851							
44	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-171 прик ТЭС	ИП Трыльчина Нина Викторовна, г.Туапсе, ул.Гвардия, 9	10,277	0,000	0,000	1,747	1,747	1,798	3,391	3,803	4,830	4,830	7,554	7,708	10,277							
45	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-8	ТП-149 прик Рынок	ООО "Тупинский Торговый Центр" (Рынок), г.Туапсе, ул.Гвардия Петровой, 2	15,969	0,000	0,000	2,715	2,715	2,795	5,270	5,909	7,506	7,506	11,737	11,977	15,969							
46	ПС 110/6 кВ Трансэнерго, Ф-17	ТП-96 прик Аутлет	ООО "Аутлет", г.Туапсе, ул.Сочинская, 2	37,855	0,000	0,000	6,435	6,435	6,625	12,492	14,006	17,792	17,792	27,823	28,391	37,855							
							31,419	31,419	31,230	25,363	23,848	20,063	20,063	10,031	9,464	0,000							

№ п/п	Наименование платящего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс. кВт*час			Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс.кВт.час												
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
					техноло-гическая	аварий-ная													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
47	ПС 110/6 кВ Туансе-тлова, Ф-15	ТП-21 прес. пвчелчат Веспа	ОАО Пансионат "Весна", г. Туансе, ул.Весенняя, 1	3,100	0,000	0,000	0,527	0,527	0,542	1,023	1,147	1,457	1,457	2,278	2,325	3,100			
48	ПС 110/6 кВ Туансе-тлова, Ф-16	ТП-46 прес. СОШ 11 ул.Кадалараша, 7а	МОУ СОШ №11, г.Туансе, ул.Кадалараша, 7а	2,812	0,000	0,000	0,478	0,478	0,492	0,928	1,040	1,322	1,322	2,067	2,109	2,812			
55	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-7, Ф-18	ТП-206, ТП-194	ООО "Комплекс придсервиса Аква-Витта", Туансинский район, с.Небуг	5,954	0,000	0,000	4,942	4,942	4,912	3,989	3,751	3,156	3,156	1,578	1,488	0,000			
56	ПС 110/6 кВ Туансе-тлова, Ф-13	ТП-56 прес. ГДЖ	МБЗК "Городской дворца культуры", г.Туансе, ул.Октябрьской Революции, 22	4,480	0,000	0,000	0,762	0,762	0,784	1,478	1,658	2,105	2,105	3,293	3,360	4,480			
Итого по филиалу:				269,577	0,000	0,127	37,723	37,723	40,418	70,057	79,488	107,780	107,780	140,114	202,088	269,450			
Итого, план							231,854	231,854	229,160	199,520	190,089	161,797	161,797	129,463	67,490	190,000	230,000		
Итого на период ОЭП 2018/2019 с учетом повышающего коэффициента 1,05							30,000	30,000	36,000	60,000	77,000	90,000	90,000	140,114	202,088	269,450			
Итого, факт							37,723	37,723	40,418	70,057	79,488	107,780	107,780	140,114	202,088	269,450			
Итого на период ОЭП 2018/2019 с учетом повышающего коэффициента 1,05							39,609	39,609	42,438	73,560	83,462	113,169	113,169	147,120	212,192	282,923			

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туансеэлектросеть"

Д.А. Чучулин

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Сочинские электрические сети"

В.А. Халипштов



