

Согласовано:
Глава Администрации
МО Туапсинского городского поселения
" / А.В. Чехов
" / 2016 г.

М.П.

График

аварийного ограничения потребления электрической мощности (ТОэм) МВт
на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

Утверждаю:
Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети"
" / Б.К. Сарсебаев
" / 2016 г.

Согласовано:

Директор филиала
ПАО "Кубаньэнерго"
Сочинские электрические сети
" / Э.Т. Армаганян
" / 2016 г.

Согласовано:

Директор филиала
АО "НЭСК-электросети"
"Туапсеэлектросеть"
" / А.С. Кудратов
" / 2016 г.

**График ограничения режима потребления электрической мощности на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 по филиалу АО "НЭСК-электросети"
"Туапсеэлектросеть"**

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина синхронной/вращающейся нагрузки по очереди ограничения, МВт									
				Максимум	Бремя		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	ПС 110/6 кВ Туапсе-тытовая, ЛТ-6	ТП39 прие ОАО ТЭЖБИ	АО ТЭЖБИ, Туапсе ул.Набережная 6	0,545	0,000	0,000	0,245	0,300	0,332	0,365	0,392	0,425	0,463	0,500	0,518	0,545
2	ПС 110/6 кВ Туапсе-тытовая, ЛТ-17	ТП-163 прие ООО "РН Энерго АТЦ	ООО "РН Энерго" АТЦ, Туапсе ул.Сочинская	0,392	0,000	0,000	0,176	0,216	0,239	0,263	0,282	0,306	0,333	0,360	0,372	0,392
3	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-13	ТП107 прие ФГУ АМП	ФГУ АМП г.Туапсе	0,179	0,000	0,000	0,081	0,098	0,109	0,120	0,129	0,140	0,152	0,164	0,170	0,179
4	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-9	ТП-160 прие Росморпорт	ФГУП "Росморпорт" Туапсе ул. Гоголя 1	0,181	0,000	0,000	0,100	0,081	0,071	0,060	0,051	0,040	0,027	0,015	0,009	0,000
5	ПС 110/6 кВ Туапсе-тытовая, Ф-17	ТП-140 прие Трест2	ООО "Трест-2" промыв. база ул.Сочинская 24	0,358	0,000	0,000	0,161	0,197	0,218	0,240	0,258	0,279	0,304	0,329	0,340	0,358
6	ПС 110/6 кВ Туапсе-тытовая, Ф-17	КТП-168 прие Прилив	ООО "Прилив" ул. Кошкина 15А	0,289	0,000	0,000	0,130	0,159	0,176	0,194	0,208	0,225	0,246	0,265	0,275	0,289
7	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ТП-135 прие ООО Крона	ООО фирма Крона, Туапсе, ул.Кириченко 2	0,039	0,000	0,000	0,018	0,021	0,024	0,026	0,028	0,030	0,033	0,036	0,037	0,039
8	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ТП-164 прие Аврора	Фирма "Аврора" ООО, Туапсе, ул. Калгараша	0,159	0,000	0,000	0,072	0,087	0,097	0,107	0,114	0,124	0,135	0,146	0,151	0,159
9	ПС 110/6 кВ Туапсе-тытовая, Ф-8	ТП-144 прие МУП ЖСК насосная	МУП "ЖСК" насосная Туапсе Привокзальный тупик	0,092	0,000	0,000	0,041	0,051	0,056	0,062	0,066	0,072	0,078	0,084	0,087	0,092
10	ПС 110/10 кВ Небулг-Ф-3	ТП-206	МУП ЖСКХ котельная	0,255	0,000	0,000	0,115	0,140	0,156	0,171	0,184	0,199	0,217	0,234	0,242	0,255
11	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ТП-197 прие Центр Котельной	ЗАО "Туапсегазэнергет" ЦК облсуд. Дорога	0,276	0,000	0,000	0,124	0,152	0,168	0,185	0,199	0,215	0,235	0,253	0,262	0,276
12	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-13	ТП-120 прие котельная	ЗАО "Туапсегазэнергет" ул. Звездная 25 котель	0,255	0,000	0,020	0,106	0,129	0,143	0,157	0,169	0,183	0,200	0,216	0,223	0,235
							0,149	0,126	0,112	0,098	0,086	0,072	0,055	0,039	0,032	0,020

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/увеличенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-18	ТП-136 прил котельная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" ул. Кадараша 14 котельны	0,168	0,000	0,017	0,068	0,083	0,092	0,101	0,109	0,118	0,128	0,139	0,143	0,151
14	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-2 прил котельная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" ул. К. Маркса 16 котельны	0,139	0,000	0,002	0,100	0,085	0,076	0,067	0,059	0,050	0,040	0,029	0,025	0,017
15	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-116 прил котельная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" ул. К. Маркса 78 котельны	0,123	0,000	0,020	0,062	0,075	0,084	0,092	0,099	0,107	0,116	0,126	0,130	0,137
16	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-16	ТП-118 прил котельная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" г. Туапсе Кадараша 6 котельны	0,130	0,000	0,000	0,046	0,057	0,063	0,069	0,074	0,080	0,088	0,095	0,098	0,103
17	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-18	ТП-162 прил котельная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" Кадараша 6(кот. Портовик)	0,124	0,000	0,020	0,077	0,057	0,064	0,070	0,075	0,081	0,089	0,096	0,099	0,104
18	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-17	ТП-88 прил бойлерная	ЗАО "Туапсестиллоэнерго" ул. Колпакина 6 бойлерная	0,129	0,000	0,000	0,058	0,071	0,079	0,086	0,093	0,101	0,110	0,118	0,123	0,129
19	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-125, ТП-112	ООО "ЮлИнвест" ул. К.Маркса 27	0,076	0,000	0,000	0,071	0,058	0,050	0,043	0,036	0,028	0,019	0,011	0,006	0,000
20	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-9	ТП-18 прил Морсервис	ЗАО Туапсинская фирма "Морсервис" Гагарина 7	0,138	0,000	0,000	0,062	0,076	0,084	0,092	0,099	0,108	0,117	0,127	0,131	0,138
21	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-50 прил ТФ91П	ООО "ТФПП", Туапсе ул.Лобзелья13	0,257	0,000	0,000	0,116	0,141	0,157	0,172	0,185	0,200	0,218	0,236	0,244	0,257
22	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-40 прил ТЗБ	Владислав помещенная Хакимова А.В. Ул Гагарина 9	0,088	0,000	0,000	0,040	0,048	0,054	0,059	0,063	0,069	0,075	0,081	0,084	0,088
23	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ТТ-8	ТП-171 прил ТЗБ	ЧП Тыртычаная Нина Викторовна, ул.Гагарина 9	0,186	0,000	0,000	0,084	0,102	0,113	0,125	0,134	0,145	0,158	0,171	0,177	0,186
24	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-8	ТП-49 прил Рынок	ООО "Туапсинский Торговый Центр" Рынок ул.Гагарины Петровой 2	0,370	0,000	0,000	0,167	0,204	0,226	0,248	0,266	0,289	0,315	0,340	0,352	0,370
25	ПС 110/6 кВ Туапсе-тпловая, ф-17	ТП-56 прил Автлест	ООО "Автлест" ул. Сочинская 2	0,884	0,000	0,000	0,398	0,486	0,539	0,592	0,636	0,690	0,751	0,812	0,840	0,884
							0,486	0,398	0,345	0,292	0,248	0,194	0,133	0,072	0,044	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт										
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					технологическая	аварийная											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	ПС 110/6 кВ Гуагс-тавова, Ф-15	ТП-21 прие пансионат Весна	АО Пансионат "Весна" Гуагс Весенний 1	0,115	0,000	0,000	0,052	0,063	0,070	0,077	0,083	0,090	0,098	0,106	0,109	0,006	0,115
27	ПС 110/6 кВ Гуагс-город, Ф-16	ТП-46 прие СОШ 11	МОУ СОШ №11 ул.Какараша № 7а	0,141	0,000	0,000	0,063	0,078	0,086	0,094	0,102	0,110	0,120	0,129	0,134	0,141	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бремя		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-13, Ф-19	ТН-219	ФПКУ "Потран, Управл. ФСБ РФ по КК" в/ч 2156 Небуг	0,068	0,000	0,000	0,037	0,031	0,027	0,022	0,019	0,015	0,010	0,006	0,003	0,000
29	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-16	ТП-152 при Б.Русь	ГУ "Санаторий Беляя Русь" Говорова 8А	0,084	0,000	0,000	0,038	0,046	0,051	0,056	0,060	0,066	0,071	0,077	0,080	0,084
30	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-7, Ф-18	ТН-75, ТН-206	ООО "Турад" ул. Центральная, 1Б	0,384	0,000	0,000	0,173	0,211	0,234	0,257	0,276	0,300	0,326	0,353	0,365	0,384
31	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-3, Ф-8	ТН-171	ООО "Ростовит" (филиал АКВА-МИР)	0,094	0,000	0,000	0,042	0,042	0,037	0,031	0,026	0,021	0,014	0,008	0,005	0,000
32	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-7, Ф-18	ТН-277	Дюккин А.А. Акварак	0,080	0,000	0,000	0,036	0,044	0,049	0,054	0,058	0,062	0,068	0,073	0,076	0,080
33	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-7, Ф-18	ТН-206, ТН-194	ООО "Комплекс прил.серв." Аква-Витя	0,094	0,000	0,000	0,042	0,052	0,057	0,063	0,068	0,073	0,080	0,086	0,089	0,094
34	ПС 110/10 кВ Новомихайловский	КРН-10кВ Ф-1, Ф-8 Ф-11	ФГБОУ ВДЦ "Орленок"	0,948	0,000	0,000	0,427	0,521	0,578	0,635	0,683	0,739	0,806	0,870	0,901	0,948
35	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-4	РН-1, РУ-0,4кВ	Харламов Г.А. Туансегоролик	0,015	0,000	0,000	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015
36	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-22	ТП-99 при МИР	ООО "Мегаэлект Инвестиции Развитие" Армавирская 8	0,075	0,000	0,000	0,034	0,041	0,046	0,050	0,054	0,059	0,064	0,069	0,071	0,075
37	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-13	ТП-56 при ГЭК	МБУК "Городской дворца культуры" Окр. Революц.2	0,011	0,000	0,000	0,005	0,006	0,007	0,007	0,008	0,009	0,009	0,010	0,010	0,011
38	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-13	ТП-56 при ДАН	ООО "ДАН" Окр. Революц.2	0,065	0,000	0,000	0,029	0,036	0,040	0,044	0,047	0,051	0,055	0,060	0,062	0,065
39	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-13	ТП-108 при КУВГТУ	КУВГТУ ул. Звездная 25	0,150	0,000	0,000	0,068	0,083	0,092	0,101	0,108	0,117	0,128	0,138	0,143	0,150
40	ПС 110/6 кВ Туансегорова, Ф-9	ТП-18 при ТД Грмес	ООО ТД "Грмес" ул. Гагарина 5	0,022	0,000	0,000	0,010	0,012	0,013	0,015	0,016	0,017	0,019	0,020	0,021	0,022

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ПС 110/6 «В Туапсе-гялова», ТТ-8	ТЛ-184 прие Г ермес	ООО ТД "Г ермес" привокзальная площадь	0,130	0,000	0,000	0,059	0,072	0,079	0,087	0,094	0,101	0,111	0,119	0,124	0,130
42	ПС 110/6 «В Туапсе-горол», Ф-13	ТЛ-186 прие Г ермес	ООО ТД "Г ермес" ул. К.Маркса 5	0,062	0,000	0,000	0,028	0,034	0,038	0,042	0,045	0,048	0,053	0,057	0,059	0,062
Итого по филиалу:				8,370	0,000	0,079	3,731	4,560	5,058	5,555	5,970	6,467	7,048	7,611	7,877	8,291
Итого, факт							3,731	4,560	5,058	5,555	5,970	6,467	7,048	7,611	7,877	8,291
План, задание							3,600	4,500	5,000	5,600	6,000	6,300	7,000	7,400	7,700	8,200

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

подпись


Д.А. Чучулин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети

подпись

И.Н. Шишгин



Согласовано:

Глава Администрации

МО Туапсинского городского поселения

_____ А.В. Чехов

_____ 2016 г.



Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор

АО "НЭСК-электросети"

_____ Б.К. Сарсебаев

_____ 2016 г.



График

временного отключения (ГВО) потребления электроэнергии(мощности)МВт

на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

Согласовано:

Директор филиала

ПАО "Кубаньэнерго"

Сочинские электрические сети

_____ Э.Г. Армаганян

_____ 2016 г.



Согласовано:

Директор филиала

АО "НЭСК-электросети"

"Туапсеэлектросеть"

_____ А.С. Кудратов

_____ 2016 г.



№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка на 16.12.2015 г.	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС (кВт)	Наличие резервнот о эл. питания			
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
1					до 5 мин.	5,45	5,45	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	17	18	19	20
10	Итого по 10 очередям					до 20 мин.	5,45	5,45	8,24	8,24	8,24	8,24	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50					
	Всего по ОВБ						5,45	5,45	8,24	8,24	8,24	8,24	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50					
	Итого, факт						5,45	5,45	8,24	8,24	8,24	8,24	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50					
	Итого, план						5,00	5,00	7,60	7,60	7,60	7,60	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20					

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Сочинские электрические сети"

подпись

Д.А.Чучулин

подпись

И.Н. Шишигин



Согласовано:

Глава Администрации

МО Туапсинского городского поселения



_____ / _____
_____ 2016 г.

А.В. Чехов

Утверждаю:

Главный инженер -

Технический директор



_____ / _____
_____ 2016 г.

Б.К. Сарсебаев

График

аварийного ограничения потребления электрической энергии (ГОээ) тыс.кВт*час

на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"

Согласовано:

Директор филиала

ПАО "Кубаньэнерго"



Сочинские электрические сети

Э.Т. Армаганян

_____ 2016 г.

Согласовано:

Директор филиала

АО "НЭСК-электросети"



"Туапсеэлектросеть"

_____ / _____
_____ 2016г.

А.С. Кудратов

**График ограничения потребления электрической энергии на период с 01.10.2016 по 30.09.2017 г.г. по филиалу АО "НЭСК-электросеть"
"Туапсеэлектросеть"**

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум	Бронь		Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс.кВт.час									
					технологическая	аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, ПТ-6	ПТ19 прис. ОАО ТЭЖБИ	ОАО ТЭЖБИ, Туапсе ул.Набережная 6	4.469	0,000	0,000	0,760	0,760	0,782	1,475	1,654	2,100	2,100	3,285	3,352	4,469
3	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, ПТ-17	ПТ-163 прис. ООО "РН Энерго АПЦ	ООО "РН Энерго" АПЦ, Туапсе ул.Сочинская	1.840	0,000	0,000	0,313	0,313	0,332	0,607	0,681	0,865	0,865	1,352	1,380	1,840
4	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ПТ-64 прис. ОАО Туапсеэлектросеть	АО "Туапсеэлектросеть", ул.Бондаренко 14	1,977	0,000	0,000	1,527	1,527	1,518	1,233	1,159	0,975	0,975	0,488	0,460	0,000
5	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-13	ПТ107 прис. ФГУ АМЦ	ФГУ АМЦ г.Туапсе	0,944	0,000	0,000	1,641	1,641	1,631	1,325	1,246	1,048	1,048	0,524	0,494	0,000
6	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ПТ-64 прис. АТП	Туапсинское Автогидр. предприятие, ул.Бондаренко 14	1,995	0,000	0,000	0,339	0,339	0,349	0,658	0,738	0,938	0,938	1,466	1,496	1,995
7	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-6	ПТ-63 прис. ТАКИ	Туапсин.Морской коммерческий порт, ул. Фрунзе 1	1,194	0,000	0,000	1,656	1,656	1,646	1,337	1,257	1,057	1,057	0,539	0,499	0,000
8	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-9	ПТ-160 прис. Роснефтепорт	ФГУП "Роснефтепорт" Туапсе ул. Гоголя 1	1,990	0,000	0,000	0,991	0,991	0,985	0,800	0,752	0,633	0,633	0,316	0,299	0,000
9	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-6	ПТ-22 прис. Роснефтепорт	ФГУП "Роснефтепорт" Туапсе ул. Капошская	1,259	0,000	0,000	0,338	0,338	0,348	0,657	0,736	0,935	0,935	1,463	1,493	1,990
10	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ПТ17 прис. Туапсеэлектросеть	ЗАО "Туапсеэлектрой", офис ул.Свободы	0,072	0,000	0,000	1,652	1,652	1,642	1,333	1,254	1,055	1,055	0,527	0,498	0,000
11	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-17	ПТ-140 прис. Трест2	ООО "Трест-2" промыв. база ул.Сочинская 24	2,538	0,000	0,000	0,214	0,214	0,220	0,415	0,466	0,592	0,592	0,925	0,944	1,259
12	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-17	ГКПТ-168 прис. Прилив	ООО "Прилив" ул. Колпакина 15А	1,943	0,000	0,000	1,045	1,045	1,039	0,844	0,793	0,667	0,667	0,334	0,315	0,000
13	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ПТ-135 прис. ООО Крона	ООО фирма Крона, Туапсе, ул.Курчатово 2	0,284	0,000	0,000	0,012	0,012	0,013	0,024	0,027	0,034	0,034	0,053	0,054	0,072
14	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-16	ПТ-164 прис. Аврора	Фирма "Аврора" ООО, Туапсе, ул. Калгараша	0,891	0,000	0,000	0,060	0,060	0,059	0,048	0,045	0,038	0,038	0,019	0,018	0,000
15	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-8	ПТ-114 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе Привокзальный типик	1,415	0,000	0,000	0,431	0,431	0,444	0,838	0,939	1,193	1,193	1,865	1,904	2,538
16	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ПТ-137 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе ул. Свободы	4,332	0,000	0,000	2,107	2,107	2,094	1,700	1,599	1,345	1,345	0,673	0,635	0,000
17	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-15 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Верхне-Кардонная	3,228	0,000	0,000	0,330	0,330	0,340	0,641	0,719	0,913	0,913	1,428	1,457	1,943
18	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	1,613	1,613	1,603	1,302	1,224	1,030	1,030	0,515	0,486	0,000
21	ПС 110/10 кВ Нефт. Ф-3	ПТ-206	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,887	0,000	0,000	0,048	0,048	0,050	0,094	0,105	0,133	0,133	0,209	0,213	0,284
22	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-8	ПТ-114 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе Привокзальный типик	1,415	0,000	0,000	0,151	0,151	0,156	0,294	0,330	0,419	0,419	0,655	0,668	0,891
23	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-15 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Верхне-Кардонная	3,228	0,000	0,000	0,740	0,740	0,735	0,597	0,561	0,472	0,472	0,236	0,223	0,000
24	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	0,241	0,241	0,248	0,467	0,524	0,665	0,665	1,040	1,061	1,415
25	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-8	ПТ-114 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе Привокзальный типик	1,415	0,000	0,000	1,174	1,174	1,167	0,948	0,891	0,750	0,750	0,375	0,354	0,000
26	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, Ф-22	ПТ-137 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе ул. Свободы	4,332	0,000	0,000	0,736	0,736	0,758	1,430	1,603	2,036	2,036	3,184	3,249	4,332
27	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-15 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Верхне-Кардонная	3,228	0,000	0,000	3,596	3,596	3,574	2,902	2,729	2,296	2,296	1,148	1,083	0,000
28	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	0,549	0,549	0,565	1,065	1,194	1,517	1,517	2,373	2,421	3,228
29	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	2,679	2,679	2,663	2,163	2,034	1,711	1,711	0,835	0,807	0,000
30	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	0,373	0,373	0,384	0,723	0,811	1,030	1,030	1,611	1,644	2,192
31	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	1,819	1,819	1,808	1,469	1,381	1,162	1,162	0,581	0,548	0,000
32	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-6	ПТ-127 прис. нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная ул.Бондаренко 5	2,192	0,000	0,000	0,491	0,491	0,505	0,953	1,068	1,357	1,357	2,122	2,165	2,887
33	ПС 110/10 кВ Нефт. Ф-3	ПТ-206	МУП ЖКХ Нефт'г котельная	2,887	0,000	0,000	2,396	2,396	2,382	1,934	1,819	1,530	1,530	0,765	0,722	0,000
34	ПС 110/6 кВ Туапсе-тавола, Ф-8	ПТ-114 прис. МУП ЖКХ нассонная	МУП "ЖКХ" нассонная Туапсе Привокзальный типик	1,415	0,000	0,000	0,373	0,373	0,384	0,724	0,812	1,032	1,032	1,613	1,646	2,195

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Максимум	Бронь		Валютная нагрузка/разрешенного электропотребления по очередям отключения, тыс.кВт·час									
					техноло-гическая	аварий-ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	г.о.д. Ф-16	Котельная	объ-езд. Дорога	277,2	0,000	0,000	1,822	1,822	1,811	1,471	1,383	1,163	1,163	0,582	0,549	0,000
23	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-6	ТП-115 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Володарского 5 котельная	6,910	0,000	0,018	1,172	1,172	1,206	2,274	2,550	3,239	3,239	5,066	5,169	6,892
24	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-13	ТП-120 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Звездная 25 котельная	3,868	0,000	0,020	0,654	0,654	0,673	1,270	1,424	1,809	1,809	2,828	2,886	3,848
25	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-18	ТП-136 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Кадараша 14 котельная	3,264	0,000	0,017	0,552	0,552	0,568	1,072	1,201	1,526	1,526	2,387	2,435	3,247
26	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-2 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. К. Маркса 16 котельная	4,229	0,000	0,002	0,719	0,719	0,740	1,395	1,564	1,987	1,987	3,107	3,170	4,227
27	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-116 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. К. Маркса 78 котельная	6,085	0,000	0,020	1,031	1,031	1,061	2,001	2,244	2,851	2,851	4,458	4,549	6,065
28	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-16	ТП-118 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" г.Транс Кадараша 6 котельная	0,835	0,000	0,000	0,142	0,142	0,146	0,276	0,309	0,392	0,392	0,614	0,626	0,835
29	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-18	ТП-162 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" Кадараша (б. кот. Портовик)	1,452	0,000	0,020	0,243	0,243	0,251	0,473	0,530	0,673	0,673	1,053	1,074	1,432
30	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-2	ТП-58 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Сулдорентинкова 60	1,779	0,000	0,018	0,299	0,299	0,308	0,581	0,652	0,828	0,828	1,294	1,321	1,761
31	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-6	ТП-149 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Моск. Строит котельная	1,769	0,000	0,012	0,299	0,299	0,307	0,580	0,650	0,826	0,826	1,291	1,318	1,757
32	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-17	ТП-88 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Кошкина 6 бойлерная	1,689	0,000	0,000	0,287	0,287	0,296	0,557	0,625	0,794	0,794	1,241	1,267	1,689
33	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-22	ТП-8 прис. котельная	ЗАО "Трансэнергоинвест" ул. Армянск 2 бойлерная	1,260	0,000	0,000	0,214	0,214	0,221	0,416	0,466	0,592	0,592	0,926	0,945	1,260
42	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-50 прис. ТЭЦ П	ООО "ТЭЦ П", Транс ул.Лобдева,13	3,780	0,000	0,000	0,643	0,643	0,662	1,247	1,399	1,777	1,777	2,778	2,835	3,780
43	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-40 прис. ТЭС	Владост пометшина Хакимова А.В. Ул.Гагарина 9	0,830	0,000	0,000	0,141	0,141	0,145	0,274	0,307	0,390	0,390	0,610	0,623	0,830
44	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-171 прис. ТЭС	ЧП Тыртычаная Нина Виторовна ул.Гагарина 9	1,918	0,000	0,000	0,326	0,326	0,336	0,633	0,710	0,901	0,901	1,410	1,439	1,918
45	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-8	ТП-49 прис. Рынок	ООО "Трансэнергоинвест" Торговый Центр "Рынок ул.Галкина Петровый 2	4,919	0,000	0,000	0,836	0,836	0,861	1,623	1,820	2,312	2,312	3,615	3,689	4,919
46	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-17	ТП-96 прис. Аутлет	ООО "Аутлет" ул. Сочинская 2	11,594	0,000	0,000	1,971	1,971	2,029	3,826	4,290	5,449	5,449	8,522	8,696	11,594
47	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-15	ТП-21 прис. магазин	ОАО Пансионат "Всета" Транс Весенняя 1	1,390	0,000	0,000	0,236	0,236	0,243	0,459	0,514	0,653	0,653	1,022	1,043	1,390
48	ПС 110/6 кВ Транс-г.о.д. Ф-16	ТП-46 прис. СОШ 11 № 7а	МОУ СОШ №11 ул.Кадараша	1,261	0,000	0,000	0,214	0,214	0,221	0,416	0,467	0,593	0,593	0,927	0,946	1,261
55	ПС 110/10 кВ Небуг, Ф-7, Ф-18	ТП-206, ТП-194	ООО "Комплекс прилад. серв." Аква-Витта Небуг	1,773	0,000	0,000	0,301	0,301	0,310	0,585	0,656	0,833	0,833	1,303	1,330	1,773

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электроснабжение, тыс. кВт*час		Величина снижаемого/разрешенного электроснабжения по очередям оплаты, тыс. кВт*час										
				Максимум	Бронь	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					технологическая	аварийная										
56	ПС 110/10 кВ Новошаркловский	КРУН-10кВ Ф-1 Ф-8 Ф-11	ФГБОУ ВПО "Орлеанск"	51,024	0,000	0,000	8,674	8,674	8,929	16,838	18,879	23,981	23,981	37,503	38,268	51,024
							42,350	42,350	42,095	34,186	32,145	27,043	27,043	13,521	12,756	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс кВт*час			Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
					технологическая	аварийная										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-4	РП-1, РУ-4, ДВ	Харламов Г.А. Туапсе горюижк	0,325	0,000	0,000	0,055	0,055	0,057	0,107	0,120	0,153	0,153	0,239	0,244	0,325
59	ПС 110/6 кВ Туапсе-город, ф-13	ТП-56 при ГЛК	МБЗУК "Городской дворец культуры" Окг. Револ.2	1,112	0,000	0,000	0,189	0,189	0,195	0,367	0,411	0,523	0,523	0,817	0,834	1,112
				0,923	0,923	0,917	0,745	0,701	0,589	0,589	0,295	0,278	0,000			
Итого по филиалу:				150,711	0,000	0,127	25,599	25,599	26,352	49,693	55,716	70,774	70,774	110,679	112,938	150,584
Итого, факт							125,112	125,112	124,359	101,018	94,995	79,937	79,937	40,032	37,773	0,127
Задание, план							25,599	25,599	26,352	49,693	55,716	70,774	70,774	110,679	112,938	150,584
Итого на период ОЭП с учетом повышающего коэффициента - 1,35							34,559	34,559	35,575	65,005	75,217	92,546	92,546	149,417	152,466	203,288

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электроэнергетики" "Туапсеэлектроэнергетика"

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Сочинские электрические сети"

И.Н. Шингин

подпись

**Структура реализации ГВО по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"
на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.**

№ п/п	Наименование вторичного получателя команд об аварийных отключениях	Прогноз максимума потребления Р max, МВт	Способ отключения	Отключаемая величина мощности по очередям ГВО, МВт										10 очередь в % от Рmax	Совмещение, %*											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
				Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого			Итого										
1	Филиал АО "НЭСК- электросети" "Туапсеэлектросеть"	42	ДУ	5,5	5,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	100,0%	0,0%	
			ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОВВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	5,5	5,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	100,0%	0,0%		

*В столбце "Совмещение" указывается % объема нагрузки потребителей, включённых одновременно в графики ограничения режима потребления электрической мощности и в ГВО, от объема ГВО.

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"



подпись



Жучилин Д.А.
ф.и.о.

**Перечень потребителей по филиалу "Туапсеэлектросеть" АО "НЭСК-электросети",
включенных одновременно в графики ограничения режима потребления электрической мощности
и в графики временного отключения потребления электрической энергии,
на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г.**

№ п.п.	Наименование потребителя	Нагрузка потребителя, МВт	Величина снижения нагрузки по 10 очереди графика ограничения потребления эл. мощности, МВт	Участие в ГВО, МВт	Объем ГВО сетевой организации (всего по 10 очереди), МВт	Снижение объема ГВО при вводе графика ограничения, (совмещение)%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети" "Туапсеэлектросеть"




Чучулин Д.А.
Ф.И.О.