

Согласовано:

Заместитель Главы
Муниципального образования
города-курорта Анапы

В.Л. Марчев /

2020 г.



Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети"

С.Ю. Орехов /

2020 г.



М.П.

График

временного отключения потребления (ГВО)

на 2020/2021 гг.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Директор
филиала ПАО "Кубаньэнерго"
Юго-Западные электрические сети
/Д.Н.Головаха/

2020 г.



М.П.

Согласовано:

Директор
филиала АО "НЭСК-электросети"
"Анапаэлектросеть"

В.И. Семендуев /

2020 г.



**График временного отключения потребления на 2020/2021 гг. по филиалу АО "НЭСК-электросети"
"Анапаэлектросеть"**

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель				
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование основных потребителей	Категория электронаблюдения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	прис. 10кВ ДМ-44	ДУ	5 мин	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82		ОАО Теплоэнерго	III кат	нет	нет
					3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82		ЖСК "Виктория"			
					3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82		ЖСК "Медик"			
					3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82		Баласаян С.С.			
2	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	прис. 10кВ ДМ-40	ДУ	5 мин	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05		Потребители АО "НЭСК" быт	III кат	нет	нет
					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05		ОАО Санаторий "Родник"	III кат	нет	нет
					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05		ОАО Санаторий "Мечта"	III кат	нет	нет
					1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05		ИП Баскаева С.Б.	III кат	нет	нет
3	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская"	прис. 10кВ ДГ-7	ДУ	20 мин	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		ООО "Аквапарк"	III кат	нет	нет
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		ИП Каминская Е.И.	III кат	нет	нет
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		Потребители ОАО "НЭСК" быт	III кат	нет	нет
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		ОАО "Анапа Волоканал"	III кат	нет	нет
4	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	прис. 6кВ ДМ-10	ДУ	5 мин	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87		Волозабор р. "Кубань"	III кат	нет	нет
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54					
5	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	прис. 10кВ АП-12	ОП	20 мин	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54		п-г "Ласточка"	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		Юный дорожник	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		Шах-Миликян	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		ООО "Центральный рынок"	III кат	нет	нет
Итого по I очереди				5 мин	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87		ООО "Ремстрой"	III кат	нет	нет
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		ООО "Виктория"	III кат	нет	нет
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Туляев А.Г.	III кат	нет	нет
					5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54		ОАО "Анапа Волоканал"	III кат	нет	нет
Итого по II очереди				20 мин	4,87	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83		насосная 3 его подъема			
					0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67		Вартевян Ш.К.	III кат	нет	нет
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5,54	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50					
Итого по I очереди				20 мин	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54		ООО "Крымский Вал"	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		ООО "Капстрой"	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		ООО "Бизнес Парк"	III кат	нет	нет
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		ООО УК "Ника"	III кат	нет	нет
Итого по II очереди				20 мин	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54		ГСЖ "Дружба"			
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		ТСЖ "Рубин"			
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96					
					0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		Потребители ОАО "НЭСК" быт	III кат	нет	нет

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель			Наличие резервного эл. питания		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Итого по V очереди				4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29					
					0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	всего				5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
9	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	прис. 10кВ АП-7	ОП	20 мин														нет		
								2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44		нет	
								4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29		нет
								0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	
	Итого по VI очереди				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
10	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	прис. 10кВ АП-23	ОП	20 мин														нет		
								1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80		нет		
								4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29		нет
								0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07		нет
	Итого по VII очереди				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
11	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемте"	прис. 6кВ ДМ-14	ДУ	5 мин														нет		
								1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		нет		
								4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29		нет
								0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07		нет
	Итого по VIII очереди				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
	Итого по IX очереди				4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29				
					0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
	Итого по X очереди				4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29				
					0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					
	Итого по XI очереди				4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29					
					0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07					
	всего по ДУ				5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96					


№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания									
																			6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				5																							
		3	4																								
		Итого по IX очереди	до 5 мин.			4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67					нет	нет					
			от 5 до 20 мин.		0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	8,87	8,87	11,37	11,37	11,37	11,37							нет	нет			
			от 20 до 60 мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				нет	нет		
			всего		5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	19,54	19,54	22,04	22,04	22,04	22,04	22,04								нет	нет	
		Итого по X очереди	всего по ДУ		5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	11,34	11,34	13,84	13,84	13,84	13,84											
			до 5 мин.		4,87	5,83	5,83	9,29	9,29	9,29	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67											
			от 5 до 20 мин.		0,67	0,67	2,39	2,39	4,63	7,07	8,87	8,87	11,37	11,37	11,37	11,37											
			от 20 до 60 мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Итого, факт	всего		5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	19,54	19,54	22,04	22,04	22,04												
				всего по ДУ		5,54	6,50	6,50	9,96	9,96	9,96	11,34	11,34	13,84	13,84	13,84											
		Итого, факт			5,54	6,50	8,22	11,68	13,92	16,36	19,54	19,54	22,04	22,04	22,04												
		Задание			5,4	6,3	8,2	11,8	13,7	16,0	19,5	19,5	22,0	22,0	22,0												

А.В.Кулагин подпись

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электроэнергетики" "Анапаэлектроэнергетика"

Согласовано:
 Первый заместитель директора -
 Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети

Ю.И.Камыко
 Иск. Краузе А.Ю.
 886(133)5-48-87



А.В.Кулагин Ф.И.О.

Е.Л. Войтеховский Ф.И.О.

Ю.И.Камыко

Согласовано:

Заместитель Главы
Муниципального образования
города-курорта Анапы

Д.Л. Марьев

2020 г.



График

ограничения потребления электрической мощности (Г0эм)

на 2020/2021 гг.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети"

С.Ю. Орехов

2020 г.




М.П.

Согласовано:

Директор
филиала ПАО "Кубаньэнерго"
Юго-Западные электрические сети

Д.Н.Головаха

2020 г.



М.П.

Согласовано:

Директор
филиала АО "НЭСК-электросети"
"Анапаэлектросеть"

И.В.И. Семендуев

2020 г.



График ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 гг. по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	технологическая	Бронь аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	0,36	0,00	0,00	0,06	0,09	0,13	0,18	0,23	0,26	0,30	0,31	0,36	0,36
2	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-122 РУ-0,4кВ	ЗАО КПП "Лазурный"	0,28	0,00	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,28
3	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-14 ТП-50 Т-1	Голубятников Александр Дмитриевич	0,20	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,17	0,20	0,20
4	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 2"	0,17	0,00	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,14	0,17	0,17
5	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ПН-21 ТП-320 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 3"	0,18	0,00	0,00	0,03	0,04	0,07	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,18
6	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4кВ	ООО Санаторий "Старинная Анапа"	0,18	0,00	0,00	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00
7	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-16 РП-80П РУ-6кВ	ОАО "Анапа Водоканал" ЦНС	0,27	0,00	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,17	0,20	0,22	0,24	0,27	0,27
8	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-16 РП-80П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Водоканал" насосная № 1	0,24	0,00	0,00	0,04	0,06	0,08	0,12	0,15	0,17	0,19	0,20	0,24	0,24
9	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская"	ДГ-3 ТП,ч.П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Водоканал" ОСВ "Очистные сооружения водозабора"	0,27	0,00	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,17	0,20	0,22	0,24	0,27	0,27
10	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская"	ДГ-7 ТП,ч.П РУ-10кВ	ОАО "Анапа Водоканал" Водозабор Р."Кубань"	0,25	0,00	0,00	0,23	0,21	0,18	0,14	0,10	0,08	0,05	0,04	0,00	0,00
11	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-10 ТП-79 РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Водоканал" насосная 3 его подъема	0,13	0,00	0,00	0,05	0,06	0,08	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00
12	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ООО "Тепловик" котельная №1	0,37	0,00	0,00	0,07	0,09	0,13	0,18	0,23	0,26	0,30	0,32	0,37	0,37
13	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП-311П РУ-0,4кВ	ООО "Тепловик" котельная №3	0,23	0,00	0,00	0,04	0,06	0,08	0,12	0,15	0,17	0,19	0,20	0,23	0,23
14	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-190П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная детская больница	0,18	0,00	0,00	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,18
15	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-92П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Герская	0,30	0,00	0,00	0,05	0,07	0,11	0,15	0,19	0,21	0,24	0,26	0,30	0,30
							0,24	0,22	0,19	0,15	0,11	0,08	0,05	0,04	0,00	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	технологическая	аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-99 РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул.Парковая	0,25	0,00	0,00	0,04	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,20	0,21	0,25	0,25
17	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	0,44	0,00	0,00	0,08	0,10	0,16	0,22	0,27	0,31	0,36	0,38	0,44	0,44
18	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-84П РУ-0,4кВ	ЗАО "Спецтранс"	0,14	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14
19	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-40 ТП-11П РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Родник"	0,19	0,00	0,00	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00
20	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-25 СЩ-0,4кВ	ООО Отель "Де ла мапа"	0,14	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14
21	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-200П РУ-0,4кВ	ООО "Санаторий "Парус"	0,29	0,00	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21	0,24	0,25	0,29	0,29
22	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-69 РУ-0,4кВ	ФГУДС "Бимлок"	0,19	0,00	0,00	0,24	0,04	0,07	0,09	0,12	0,11	0,05	0,04	0,00	0,00
23	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-20П РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Анапа-Океан"	0,27	0,00	0,00	0,05	0,06	0,10	0,13	0,17	0,19	0,22	0,23	0,27	0,27
24	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-201 РУ-0,4кВ	ООО Детский санаторный комплекс "Жемчужина России"	0,18	0,00	0,00	0,22	0,20	0,17	0,13	0,10	0,08	0,05	0,03	0,00	0,00
25	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4кВ	ООО "Виктория"	0,19	0,00	0,00	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,18
26	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-3 ТП-119 РУ-0,4кВ	ЗАО ДСОЛ "Кавказ"	0,16	0,00	0,00	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00
27	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-147П РУ-0,4кВ	ООО "ЭФСК"	0,38	0,00	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,16
28	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП37 РУ-0,4кВ	АО "Санаторий "Анапа"	0,30	0,00	0,00	0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00
29	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-12 ТП-235П РУ-0,4кВ	Дом отдыха "Юность" МВД России	0,32	0,00	0,00	0,07	0,09	0,14	0,19	0,24	0,27	0,31	0,33	0,38	0,38
30	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-128П РУ-0,4кВ	Закрытое акционерное общество "МегаЛан-Н"	0,16	0,00	0,00	0,31	0,29	0,24	0,19	0,14	0,11	0,07	0,05	0,00	0,00
31	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал "Анапский оздоровительный комплекс"/Акционерного	0,13	0,00	0,00	0,05	0,07	0,11	0,15	0,19	0,21	0,24	0,26	0,30	0,30
32	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	ЗАО санаторий "БФО"	0,13	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13
				0,13	0,00	0,00	0,11	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00
				0,13	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13
				0,13	0,00	0,00	0,11	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00
				0,13	0,00	0,00	0,11	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Максимум	Бронь технологическая	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-14 ТП-77П РУ-0,4кВ	ОАО Санаторий "Анапа"	0,35	0,00	0,06	0,08	0,13	0,18	0,22	0,25	0,29	0,31	0,35	0,35
34	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ЗАО санаторий "Русь"	0,14	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14
35	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	Санаторий "Малая бухта"	0,16	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,16
36	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-5 ТП-150П РУ-0,4кВ	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) "Золотые	0,28	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,17	0,20	0,23	0,24	0,28	0,28
37	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-3 ТП-113П РУ-0,4кВ	Пансионат "Полярные зори"	0,30	0,00	0,05	0,07	0,11	0,15	0,19	0,21	0,24	0,26	0,30	0,30
38	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемте"	ДМ-40 ТП-239П РУ-0,4кВ	ООО "Санаторий "Мечта"	0,25	0,00	0,05	0,06	0,09	0,13	0,16	0,18	0,21	0,22	0,25	0,25
39	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-141 РУ-0,4кВ	ЗАО "Санаторий Кубань"	0,15	0,00	0,21	0,19	0,16	0,13	0,09	0,07	0,05	0,03	0,00	0,00
40	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-326 РУ-0,4кВ	ООО Управляющая компания "Ника"	0,18	0,00	0,12	0,14	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,02	0,00	0,00
41	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4кВ	Акционерное общество "Центр Судоремонта "Звездочка"	0,19	0,00	0,03	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,15	0,16	0,19	0,19
42	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемте"	ДМ-40 ТП-13А П РУ-0,4кВ	ООО "Акваларк "	0,16	0,00	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00
43	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-9 ТП-46 РУ-0,4кВ	ООО АПП "Меркурий-2", Торговый центр	0,20	0,00	0,04	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,17	0,20	0,20
44	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-7 РП-9 РУ-0,4кВ	ООО "С-стройказачик"	0,29	0,00	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07	0,06	0,04	0,03	0,00	0,00
45	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП306 РУ-0,4кВ	ООО "Ланги-Анапа"	0,19	0,00	0,05	0,07	0,10	0,14	0,18	0,21	0,24	0,25	0,29	0,29
46	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемте"	ДМ-42 ТП-126П РУ-0,4кВ	ФГЛПУ "Санаторий Эллада" ФНС	0,41	0,00	0,24	0,22	0,19	0,14	0,11	0,08	0,05	0,04	0,00	0,00
47	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-12 КТП-1 РУ-0,4кВ	ООО Пансионат семейного отдыха "Магалан"	0,15	0,00	0,34	0,31	0,27	0,21	0,26	0,30	0,34	0,36	0,41	0,41
48	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-13 ТП-301 РУ-0,4кВ	ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"	0,22	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,13	0,15	0,15
49	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-35 ТП-179 РУ-0,4кВ	Владелец Трушкова Карина Владиславовна	0,16	0,00	0,18	0,17	0,14	0,11	0,08	0,06	0,04	0,03	0,00	0,00
				0,16	0,00	0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,02	0,00	0,00

Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
				Максимум	Бронь технологическая аварийная											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ПС 110/35/10 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-342 РУ-0,4кВ	ООО "Чудное море"	0,20	0,00	0,04	0,05	0,07	0,10	0,12	0,12	0,14	0,16	0,17	0,20	0,20
51	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-184 РУ-0,4кВ	ГСК "Дружба"	0,19	0,00	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,19
52	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-10 ТП-19 РУ-0,4кВ	ООО "Бостор-Высокий берет"	0,18	0,00	0,15	0,14	0,12	0,09	0,07	0,07	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00
53	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП-200П РУ-0,4кВ	пансионат Селена-2	0,16	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	0,16
54	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-35 ТП-365 РУ-0,4кВ	Фирма "Ветеран" общество с ограниченной ответственностью	0,12	0,00	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
55	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-17 ТП-201П РУ-0,4кВ	ООО "Диско"	0,13	0,00	0,10	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00
56	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-14 ТП-48П РУ-0,4кВ	ООО "Диско"	0,15	0,00	0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,06	0,04	0,03	0,02	0,00	0,00
57	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП-304 РУ-0,4кВ	ООО "Олимп"	0,15	0,00	0,03	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,15
58	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-5 ТП-72 РУ-0,4кВ	ИП Асланов В.С. П-т "Солнечный"	0,14	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,14
59	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-42 ТП-178 РУ-0,4кВ	ООО "Юнона"	0,16	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	0,16
60	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-31 ТП-180 РУ-0,4кВ	ООО "София"	0,13	0,00	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13
61	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-40 ТП-78 РУ-0,4кВ	Каминская Е.И.	0,20	0,00	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07	0,12	0,14	0,16	0,17	0,20	0,20
62	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 РП-7 РУ-0,4кВ	ТСЖ "Рубин"	0,23	0,00	0,04	0,06	0,08	0,12	0,15	0,15	0,17	0,19	0,20	0,23	0,23
63	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-94 РУ-0,4кВ	ООО "Центральный универмаг"	0,20	0,00	0,19	0,18	0,15	0,12	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,00	0,00
64	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-10 РУ-0,4кВ	ЗАО Санаторий "МОТЫЛЕК"	0,17	0,00	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07	0,07	0,06	0,04	0,03	0,00	0,00
65	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4кВ	ООО Медицинский центр "Эгма"	0,22	0,00	0,04	0,05	0,08	0,11	0,14	0,14	0,16	0,18	0,19	0,22	0,22
66	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете"	ДМ-4 ТП-94П РУ-0,4кВ	ООО "Бизнес-Парк"	0,17	0,00	0,18	0,17	0,14	0,11	0,08	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17
				0,17	0,00	0,03	0,04	0,06	0,08	0,11	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17
				0,17	0,00	0,14	0,13	0,11	0,08	0,06	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт							Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт						
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					технологическая	аварийная											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
67	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 РУ-8 РУ-6кВ	АМПО "ДЕСАНТНИК ЮГА"	0,20	0,00	0,00	0,04 0,16	0,05 0,15	0,07 0,13	0,10 0,10	0,12 0,07	0,14 0,06	0,16 0,04	0,17 0,03	0,20 0,00	0,20 0,00	
Итого по АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть":				14,28	0,00	0,00	2,55 11,73	3,40 10,88	5,10 9,18	7,14 7,14	8,98 5,30	10,20 4,08	11,70 2,57	12,42 1,86	14,28 0,00	14,28 0,00	
Задание по АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть":				2,5	3,3	5,0	6,9	8,2	9,4	10,8	12,4	13,0	14,0				



Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети"
"Анапаэлектросеть"

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго"
Юго-Западные электрические сети

[Handwritten signature]
подпись

В.А.Кулагин

Ф.И.О.

Е.Л. Войцеховский

Ф.И.О.

М.П.

подпись


Исл. Краус А.Ю.
8(86133)5-48-87

[Handwritten signature]
Ю.М. Камышев

Согласовано:

Заместитель Главы
Муниципального образования
города-курорта Анапы
И.В. Марчев /

" 05 " 08 2020 г.



Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети"
С.Ю. Орехов /

" 05 " 09 2020 г.



М.П.

График

ограничения потребления электрической энергии (Г0ээ)


на 2020/2021 гг.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Директор
филиала ПАО "Кубаньэнерго"
Юго-Западные электрические сети
Д.Н.Г Головаха /

" 05 " 08 2020 г.



Согласовано:

Директор
филиала АО "НЭСК-электросети"
"Анапаэлектросеть"

В.И. Семендуев /
" 05 " 09 2020 г.



График ограничения потребления электрической энергии на 2020/2021 гг. по филиалу АО "НЭС-Электросети" "Анапа-электросеть"

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс. кВт*час		Величина снижения/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс. кВт*час										
				Максимум	Бронь	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	4,80	0,00	0,00	0,80	0,90	1,46	1,65	2,10	2,83	3,46	3,46	4,80	4,80
2	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-122 РУ-0,4кВ	ЗАО КПТ "Газурный"	4,34	0,00	0,00	0,72	0,81	1,31	1,49	1,89	2,55	3,12	3,12	4,34	4,34
3	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-316 РУ-0,4кВ	ООО "Вон-Кон-Справс"	4,74	0,00	0,00	0,79	0,89	1,44	1,63	2,07	2,79	3,41	3,41	4,74	4,74
4	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-154 РУ-0,4кВ	ООО "Элита"	1,95	0,00	0,00	0,32	0,37	0,59	0,67	0,85	1,15	1,40	1,40	1,95	1,95
5	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-93П РУ-0,4кВ	Черноморские скоростные линии	3,89	0,00	0,00	0,65	0,73	1,18	1,34	1,70	2,29	2,80	2,80	3,89	3,89
6	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 2"	4,27	0,00	0,00	0,71	0,80	1,29	1,47	1,86	2,51	3,07	3,07	4,27	4,27
7	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ПН-21 ТП-320 РУ-0,4кВ	Б/О "ФЕЯ 3"	5,90	0,00	0,00	3,55	3,46	2,97	2,80	2,40	1,76	1,20	1,20	0,00	0,00
8	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4кВ	ООО Свиаторий "Спиринная Анапа"	3,37	0,00	0,00	0,56	0,63	1,02	1,16	1,47	1,98	2,43	2,43	3,37	3,37
9	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-16 РП-80П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоколамт. ЦНС"	3,71	0,00	0,00	0,62	0,70	1,12	1,28	1,62	2,18	2,67	2,67	3,71	3,71
10	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-16 РП-80П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоколамт. насаемая №1"	3,99	0,00	0,00	3,09	3,02	2,59	2,44	2,09	1,53	1,04	1,04	0,00	0,00
11	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская"	ДП-3 ТП-ч.П РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоколамт. ОСВ "Очистные сооружения водозабора"	3,79	0,00	0,00	0,63	0,71	1,15	1,30	1,65	2,23	2,72	2,72	3,79	3,79
12	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская"	ДП-7 ТП-ч.П РУ-10кВ	ОАО "Анапа Волоколамт. водозабор"	3,99	0,00	0,00	3,15	3,07	2,64	2,48	2,13	1,56	1,06	1,06	0,00	0,00
13	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-10 ТП-79 РУ-0,4кВ	ОАО "Анапа Волоколамт. насаемая 3 его польдыа"	2,99	0,00	0,00	0,66	0,75	1,21	1,37	1,74	2,35	2,87	2,87	3,99	3,99
14	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемс"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ООО "Тепловик" котельная №1	3,44	0,00	0,00	3,32	3,24	2,78	2,62	2,25	1,64	1,12	1,12	0,00	0,00
15	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП-311П РУ-0,4кВ	ООО "Тепловик" котельная №3	2,98	0,00	0,00	2,49	2,43	2,08	1,96	1,68	1,23	0,84	0,84	0,00	0,00
16	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-190П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная легкая больница	3,99	0,00	0,00	0,57	0,64	1,04	1,18	1,50	2,02	2,47	2,47	3,44	3,44
17	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-92П РУ-0,4кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Герская	2,98	0,00	0,00	2,86	2,79	2,39	2,25	1,94	1,41	0,96	0,96	0,00	0,00
18	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	3,71	0,00	0,00	0,50	0,56	0,90	1,02	1,30	1,75	2,14	2,14	2,98	2,98
19	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-20 РП-7 РУ-10кВ	ОАО "Теплоэнерго" котельная м-н 3-Б	3,44	0,00	0,00	2,48	2,42	2,07	1,95	1,68	1,23	0,83	0,83	0,00	0,00
20	ПС 110/35/10 кВ "Джемс"	ДМ-14 ТП-50 РУ-0,4кВ	ООО "Крымский Вал"	4,71	0,00	0,00	0,50	0,56	0,90	1,02	1,30	1,75	2,14	2,14	2,98	2,98
21	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-7 ТП-84П РУ-0,4кВ	ЗАО "Светиграм"	2,60	0,00	0,00	2,48	2,42	2,08	1,96	1,68	1,23	0,84	0,84	0,00	0,00
22	ПС 110/35/10 кВ "Джемс"	ДМ-40 ТП-111П РУ-0,4кВ	ОАО Свиаторий "Ролник"	3,15	0,00	0,00	0,62	0,70	1,12	1,27	1,62	2,18	2,67	2,67	3,71	3,71
23	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-25 СП-0,4кВ	ООО Отель "Де ла мала"	3,92	0,00	0,00	3,09	3,01	2,58	2,43	2,09	1,53	1,04	1,04	0,00	0,00
24	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-200П РУ-0,4кВ	ООО Свиаторий "Гарус"	3,65	0,00	0,00	0,57	0,65	1,04	1,18	1,50	2,02	2,47	2,47	3,44	3,44
25	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-4 ТП-69 РУ-0,4кВ	ФГУДС "Бьянок"	2,61	0,00	0,00	2,87	2,79	2,40	2,26	1,94	1,42	0,96	0,96	0,00	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электроотгрузка, тыс. кВт*час		Величина связанного/разрешенного электроотребления по очередям ограничения, тыс. кВт*час											
				Максимум	Бронь технологическая	аварийная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	ПС 35/6 кВ "Анапа"	АН-4 ТП-20П РУ-0,4кВ	ОАО Сивгаторий "Анапа-Оксан"	3,98	0,00	0,00	0,66	0,75	1,20	1,37	1,74	2,34	2,86	2,86	3,98	3,98	
27	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-8 ТП-201 РУ-0,4кВ	ООО Детский сивгаторий комплекс "Жемужина России"	3,99	0,00	0,00	0,66	0,75	1,21	1,37	1,74	2,35	2,87	2,87	3,99	3,99	
28	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4кВ	ООО "Виктория"	2,35	0,00	0,00	0,39	0,44	0,71	0,81	1,03	1,38	1,69	1,69	2,35	2,35	
29	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-3 ТП-119 РУ-0,4кВ	ЗАО ДСОЛ "Кавказ"	3,66	0,00	0,00	0,61	0,69	1,11	1,26	1,60	2,15	2,63	2,63	3,66	3,66	
30	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-4 ТП-147П РУ-0,4кВ	ООО "ЭФСК"	5,29	0,00	0,00	3,05	2,97	2,55	2,40	2,06	1,51	1,03	1,03	0,00	0,00	
31	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-10 ТП-130 РУ-0,4кВ	ООО "ЛОК "Дорожник"	1,82	0,00	0,00	0,30	0,34	0,55	0,63	0,80	1,07	1,31	1,31	1,82	1,82	
32	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-4 ТП-304 РУ-0,4кВ	МУП "Гвианонат с лечением для детей "Славянка"	1,68	0,00	0,00	0,28	0,31	0,51	0,58	0,73	0,99	1,21	1,21	1,68	1,68	
33	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-16 ТП-28П РУ-0,4кВ	ЗАО "Сивгаторий "Ягдар"	1,86	0,00	0,00	0,31	0,35	0,56	0,64	0,81	1,10	1,34	1,34	1,86	1,86	
34	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-5 ТП-132 РУ-0,4кВ	Бю "Воля" ОАО "ГОС МКБ "Вымпел"	1,89	0,00	0,00	0,31	0,35	0,57	0,65	0,82	1,11	1,36	1,36	1,89	1,89	
35	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская"	ПН-21 ТП-7 РУ-0,4кВ	АО "Сивгаторий "Анапа"	6,51	0,00	0,00	1,09	1,22	1,97	2,24	2,84	3,83	4,68	4,68	6,51	6,51	
36	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-12 ТП-235П РУ-0,4кВ	Дом отдыха "Юность" МБД России	4,98	0,00	0,00	0,83	0,93	1,51	1,71	2,17	2,93	3,58	3,58	4,98	4,98	
37	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-31 ТП-3П РУ-0,4кВ	ООО "Анапское сивгаторий-курортное объединение"	2,62	0,00	0,00	0,44	0,49	0,79	0,90	1,14	1,54	1,89	1,89	2,62	2,62	
38	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ЗАО "Юбилейный"	1,99	0,00	0,00	0,33	0,37	0,60	0,68	0,87	1,17	1,43	1,43	1,99	1,99	
39	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ООО "ЛОК "Олимпиец"	2,92	0,00	0,00	0,49	0,55	0,89	1,00	1,28	1,72	2,10	2,10	2,92	2,92	
40	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4кВ	МУП ДОЛ СТКД "ОКА"	3,41	0,00	0,00	2,44	2,37	2,04	1,92	1,65	1,20	0,82	0,82	0,00	0,00	
41	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-31 ТП-127П РУ-0,4кВ	ЗАО пансионат "Урожай"	3,77	0,00	0,00	0,63	0,71	1,14	1,29	1,64	2,21	2,71	2,71	3,77	3,77	
42	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-4 ТП-29П РУ-0,4кВ	Филиал ООО "Анапашедр" "	1,65	0,00	0,00	0,27	0,31	0,50	0,57	0,72	0,97	1,18	1,18	1,65	1,65	
43	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-31 ТП-128П РУ-0,4кВ	Закрытое акционерное общество "Мегалин-Н"	3,73	0,00	0,00	1,37	1,34	1,15	1,08	0,93	0,68	0,46	0,46	0,00	0,00	
44	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-4 ТП-32П РУ-0,4кВ	Филиал "Анапский одиторский комплекс" Акционерного ООО "Анапское сивгаторий-курортное объединение" Юбилейный	1,89	0,00	0,00	0,31	0,35	0,57	0,65	0,82	1,11	1,36	1,36	1,89	1,89	
45	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-35 ТП-68П РУ-0,4кВ	ООО "Анапское сивгаторий-курортное объединение"	2,90	0,00	0,00	1,57	1,53	1,31	1,24	1,06	0,78	0,53	0,53	0,00	0,00	
46	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-4 ТП-27 РУ-0,4кВ	ФГУ сивгаторий "Голубая волна"	1,75	0,00	0,00	0,29	0,33	0,53	0,60	0,76	1,03	1,26	1,26	1,75	1,75	
47	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-12 ТП-30 РУ-0,4кВ	ООО "ТриАрс"	2,84	0,00	0,00	1,46	1,42	1,22	1,15	0,98	0,72	0,49	0,49	0,00	0,00	
48	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-14 ТП-77П РУ-0,4кВ	ОАО Сивгаторий "Анапа"	4,93	0,00	0,00	0,82	0,93	1,50	1,70	2,15	2,90	3,55	3,55	4,93	4,93	
49	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-42 ТП-17 РУ-0,4кВ	ЗАО сивгаторий "Русь"	3,65	0,00	0,00	0,61	0,68	1,10	1,25	1,59	2,14	2,62	2,62	3,65	3,65	
50	ПС 110/35/10 кВ "Джемте"	ДМ-42 ТП-140 РУ-0,4кВ	Сивгаторий "Малая бухта"	2,88	0,00	0,00	0,48	0,54	0,87	0,99	1,26	1,69	2,07	2,07	2,88	2,88	
51	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-10 ТП-15 РУ-0,4кВ	Сивгаторий "Маяк"	1,80	0,00	0,00	2,40	2,34	2,01	1,89	1,62	1,19	0,81	0,81	0,00	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,30	0,34	0,54	0,62	0,79	1,06	1,29	1,29	1,80	1,80	
							1,50	1,46	1,25	1,18	1,01	0,74	0,50	0,50	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс кВт*час			Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час											
				Максимум	технологическая	бронь	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
52	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-31 ТП-58П РУ-0,4кВ	КОЦ "Проммера"	2,64	0,00	0,00	0,44	0,49	0,80	0,91	1,15	1,55	1,90	1,90	2,64	2,64		
53	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-5 ТП-150П РУ-0,4кВ	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) "Золотые"	4,81	0,00	0,00	0,80	0,90	1,46	1,65	2,10	2,83	3,46	3,46	4,81	4,81		
54	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-3 ТП-113П РУ-0,4кВ	Пансионат "Полярные зори"	4,75	0,00	0,00	0,79	0,89	1,44	1,63	2,07	2,79	3,41	3,41	4,75	4,75		
55	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-35 ТП-134П РУ-0,4кВ	ООО "Уральские самоцветы"	1,95	0,00	0,00	0,32	0,37	0,59	0,67	0,85	1,14	1,40	1,40	1,95	1,95		
56	ПС 110/35/10 кВ "Плюперская"	ПН-4 ТП-304 РУ-0,4кВ	ОГУ "Пансионат "Соловей"	2,85	0,00	0,00	0,48	0,54	0,86	0,98	1,25	1,68	2,05	2,05	2,85	2,85		
57	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-5 ТП-137 РУ-0,4кВ	ООО "Омега"	2,50	0,00	0,00	0,42	0,47	0,76	0,86	1,09	1,47	1,80	1,80	2,50	2,50		
58	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-40 ТП-239П РУ-0,4кВ	ООО "Санаторий "Мечта"	2,82	0,00	0,00	0,47	0,53	0,85	0,97	1,23	1,66	2,03	2,03	2,82	2,82		
59	ПС 110/35/10 кВ "Плюперская"	ПН-8 ТП-202П РУ-0,4кВ	ООО "Газпром добыча Уренгой" "ЛОК "Витязь"	1,83	0,00	0,00	0,31	0,34	0,56	0,63	0,80	1,08	1,32	1,32	1,83	1,83		
60	ПС 35/6 кВ "Аллага"	АН-4 ТП-141 РУ-0,4кВ	ЗАО "Санаторий Кубань"	1,98	0,00	0,00	0,33	0,37	0,60	0,68	0,86	1,16	1,42	1,42	1,98	1,98		
61	ПС 110/35/10 кВ "Аллагская"	АП-12 ТП-326 РУ-0,4кВ	ООО Управляющая компания "Нива"	1,89	0,00	0,00	0,32	0,35	0,57	0,65	0,83	1,11	1,36	1,36	1,89	1,89		
62	ПС 110/35/10 кВ "Аллагская"	АП-12 ТП-333 РУ-0,4кВ	Бычек С.В.	3,44	0,00	0,00	0,57	0,64	1,04	1,18	1,50	2,02	2,47	2,47	3,44	3,44		
63	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4кВ	Акционерное общество "Центр Сулейманова "Звездочка"	2,75	0,00	0,00	0,46	0,52	0,83	0,94	1,20	1,62	1,98	1,98	2,75	2,75		
64	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-35 РП-8 РУ-0,4кВ	ООО "КЦЮ " СИБУР-Юг"	2,73	0,00	0,00	0,45	0,51	0,83	0,94	1,19	1,60	1,96	1,96	2,73	2,73		
65	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-40 ТП-13А РУ-0,4кВ	ООО "Аквапарк"	3,52	0,00	0,00	0,29	0,66	1,07	1,21	1,54	2,07	2,53	2,53	3,52	3,52		
66	ПС 110/35/10 кВ "Аллагская"	АП-9 РП-9 РУ-0,4кВ	ООО "Стройкавказник"	5,38	0,00	0,00	0,90	1,01	1,63	1,85	2,35	3,17	3,87	3,87	5,38	5,38		
67	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-42 ТП-126П РУ-0,4кВ	ФГЛПУ "Санаторий Эллада" ФНС	6,19	0,00	0,00	1,03	1,16	1,87	2,13	2,70	3,64	4,45	4,45	6,19	6,19		
68	ПС 35/6 кВ "Аллага"	АН-12 КП-1 РУ-0,4кВ	ООО Пансионат семейного отдыха "Магалад"	2,25	0,00	0,00	0,38	0,42	0,68	0,77	0,98	1,33	1,62	1,62	2,25	2,25		
69	ПС 110/35/10 кВ "Плюперская"	ПН-13 ТП-301 РУ-0,4кВ	ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"	1,74	0,00	0,00	0,29	0,33	0,53	0,60	0,76	1,02	1,25	1,25	1,74	1,74		
70	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-35 ТП-179 РУ-0,4кВ	Владелец Трушкова Карина Владиславовна	1,57	0,00	0,00	0,26	0,29	0,48	0,54	0,69	0,92	1,13	1,13	1,57	1,57		
71	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-31 ТП-54 П РУ-0,4кВ	ДОЛ СТКД "Зори Аллага"	1,49	0,00	0,00	0,25	0,28	0,45	0,51	0,65	0,88	1,07	1,07	1,49	1,49		
72	ПС 110/35/10 кВ "Дзюмече"	ДМ-31 ТП-342 РУ-0,4кВ	ООО "Чудное море"	1,86	0,00	0,00	0,31	0,35	0,56	0,64	0,84	1,09	1,34	1,34	1,86	1,86		
73	ПС 110/35/10 кВ "Аллагская"	АП-12 ТП-184 РУ-0,4кВ	ГСК "Дружба"	1,84	0,00	0,00	0,31	0,35	0,56	0,63	0,80	1,08	1,32	1,32	1,84	1,84		
74	ПС 110/35/10 кВ "Аллагская"	АП-10 ТП-19 РУ-0,4кВ	ООО "Босфор-Высокий берег"	2,74	0,00	0,00	0,46	0,51	0,83	0,94	1,20	1,61	1,97	1,97	2,74	2,74		
75	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-4 ТП-36П РУ-0,4кВ	ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ Фонда социального страхования РФ	2,97	0,00	0,00	0,28	0,22	0,91	1,80	1,54	1,13	0,77	0,77	2,97	2,97		
76	ПС 110/35/10/6 кВ "Дзюмече"	ДМ-40 ТП-8 РУ-0,4кВ	ИП Баскаева С.Б.	4,72	0,00	0,00	0,79	0,89	1,43	1,62	2,06	2,78	3,39	3,39	4,72	4,72		
77	ПС 110/35/10 кВ "Плюперская"	ПН-4 ТП-200П РУ-0,4кВ	пансионат Селева-2	1,89	0,00	0,00	0,31	0,35	0,57	0,65	0,82	1,11	1,36	1,36	1,89	1,89		
				1,89	0,00	0,00	1,57	1,53	1,31	1,24	1,06	0,78	0,53	0,53	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс кВт*час		Величина сниженного/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс кВт*час											
				Максимум	Бронь технологическая	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
78	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-14 ТП-48П РУ-0,4кВ	ООО "Диско"	1,98	0,00	0,00	0,33	0,37	0,60	0,68	0,87	1,17	1,43	1,43	1,98	1,98	
79	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-31 ТП-180 РУ-0,4кВ	ООО "София"	3,68	0,00	0,00	0,61	0,69	1,12	1,27	1,61	2,17	2,65	2,65	3,68	3,68	
80	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-4 ТП-32 РУ-0,4кВ	ООО "Кубань-группсервис"	1,84	0,00	0,00	0,31	0,35	0,56	0,63	0,80	1,08	1,33	1,33	1,84	1,84	
81	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-40 ТП-78 РУ-0,4кВ	Каминская Е.И.	1,69	0,00	0,00	0,28	0,32	0,51	0,58	0,74	1,00	1,22	1,22	1,69	1,69	
82	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 РП-7 РУ-0,4кВ	ТСЖ "Рубин"	1,78	0,00	0,00	1,41	1,38	1,18	1,11	0,95	0,70	0,48	0,48	0,00	0,00	
83	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-4 ТП-94 РУ-0,4кВ	ООО "Центральный университет"	2,45	0,00	0,00	0,41	0,46	0,74	0,84	1,07	1,44	1,76	1,76	2,45	2,45	
84	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-4 ТП-10 РУ-0,4кВ	ЗАО Санаторий "МОТЫЛЕК"	2,60	0,00	0,00	2,04	1,99	1,71	1,61	1,38	1,01	0,69	0,69	0,00	0,00	
85	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4кВ	ООО Медицинский центр "Элма"	2,74	0,00	0,00	0,43	0,49	0,79	0,89	1,13	1,53	1,87	1,87	2,60	2,60	
86	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-14 ТП-12 РУ-0,4кВ	ООО "Гранд Отель Валентина"	5,49	0,00	0,00	2,16	2,11	1,81	1,70	1,46	1,07	0,73	0,73	0,00	0,00	
87	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-4 ТП-94П РУ-0,4кВ	ООО "Бизнес-Парк ЮГА"	3,89	0,00	0,00	0,46	0,51	0,83	0,94	1,20	1,61	1,97	1,97	2,74	2,74	
88	ПС 110/35/10 кВ "Тюверская"	ПН-8 РП-8 РУ-6кВ	АМПРО "ЛЕСАННИК ЮГА"	4,14	0,00	0,00	2,29	2,23	1,91	1,80	1,55	1,13	0,77	0,77	0,00	0,00	
89	ПС 110/35/10 кВ "Анапская"	АП-12 ТП-307 Т-1	ИП Пастушенко Илона Павловна	2,91	0,00	0,00	0,91	1,03	1,66	1,89	2,40	3,23	3,95	3,95	5,49	5,49	
90	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-35 ТП-51 Т-1	Витер Александра Анатольевна	1,98	0,00	0,00	4,57	4,46	3,82	3,60	3,09	2,26	1,54	1,54	0,00	0,00	
91	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-4 ТП-75, ТП-97, ДМ-35 ТП-51	ООО "ЭФСК"	3,28	0,00	0,00	0,65	0,73	1,18	1,34	1,70	2,29	2,80	2,80	3,89	3,89	
92	ПС 110/35/10/6 кВ "Джамбете"	ДМ-14 ТП-50 Т-1	Горбульников Александр Дмитриевич	1,71	0,00	0,00	3,24	3,16	2,71	2,55	2,19	1,60	1,09	1,09	0,00	0,00	
Итого по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	3,45	3,36	2,88	2,71	2,33	1,70	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				242,34	0,00	0,00	0,49	0,55	0,88	1,00	1,27	1,71	2,10	2,10	2,10	2,91	2,91
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	2,43	2,37	2,03	1,91	1,64	1,20	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	0,33	0,37	0,60	0,68	0,87	1,17	1,43	1,43	1,43	1,98	1,98
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	1,65	1,61	1,38	1,30	1,12	0,82	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	0,55	0,61	0,99	1,13	1,43	1,93	2,36	2,36	2,36	3,28	3,28
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	2,73	2,66	2,28	2,15	1,85	1,35	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	0,28	0,32	0,52	0,59	0,75	1,00	1,23	1,23	1,23	1,71	1,71
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	1,42	1,39	1,19	1,12	0,96	0,70	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	48,47	54,56	88,12	99,93	126,99	171,06	209,21	209,21	209,21	290,81	290,81
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	242,34	236,25	202,68	190,87	163,82	119,74	81,59	81,59	81,59	0,00	0,00
Задание по филиалу АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть":				290,81	0,00	0,00	84	84	95	120	160	200	200	200	290	290	

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электрогосп" "Анапаэлектросеть"

А.В.Кулагин

подпись

Ф.И.О.

Согласовано:
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО "Кубаньэнерго"
Юго-Западные электрические сети

Е.Л. Войцеховский

подпись

Ф.И.О.

Иск. Краус А. Ю.
8(86133)5-47-87

Ю.М. Комиссо

