

Согласовано:
Глава Администрации
Кореновского городского поселения
М.О. Шутылев
" 09 " 09 2020 г.



Утверждаю:
Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети"
С.Ю. Орехов
" 09 " 09 2020 г.

График

временного отключения потребления (ТВО)

на 2020/2021 г.г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Кореновскэлектросеть"

Согласовано:

Директор

филиала НАО "Россети Кубань"
Усть-Лабинские электрические сети



В.В. Макушин
2020 г.

Согласовано:

Директор

филиала АО "НЭСК-электросети"
"Кореновскэлектросеть"



Н.М. Бабенко
2020 г.

**График временного отключения потребления (ГВО) на 2020/2021 г.г. по филиалу АО "НЭСК-электросети"
"Кореновскэлектросеть"**

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка МВт.	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Потребитель				
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					до 5 мин.															
Итого по 1 очереди						до 20 мин.														
Всего по ДУ																				
2					до 5 мин.															
					до 20 мин.															
Итого по 2 очереди						Всего по ДУ														
3	ПС 110/35/10 "Кореновская Центральная"	КЦ-1/2,3МВт, КЦ-2/2,9МВт, КГ-2/1,3МВт.	6,5	ДУ	до 5 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	АО "НЭСК-электросети" быт	III кат			
					до 20 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					6,5
Итого по 3 очереди						Всего по ДУ	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					
4					до 5 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					
					до 20 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					6,5
Итого по 4 очереди						Всего по ДУ	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5						
5					до 5 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					
					до 20 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					6,5
Итого по 5 очереди						Всего по ДУ	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5						
6					до 5 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					
					до 20 мин.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5					6,5
Итого по 6 очереди						Всего по ДУ	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5						

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование отключаемого присоединения	Отключаемая нагрузка МВт.	Способ ввода графика	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					17	18
7		Итого по 7 очереди			до 5 мин.																
					до 20 мин.																
					Всего по ДУ																
8		Итого по 8 очереди			до 5 мин.																
					до 20 мин.																
					Всего по ДУ																
9		Итого по 9 очереди			до 5 мин.																
					до 20 мин.																
					Всего по ДУ																
10		Итого по 10 очереди			до 5 мин.																
					до 20 мин.																
					Всего по ДУ																
Итого, факт																					
Задание, план						0	0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
					0	0	0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			

Главный инженер филиала АО "НЭСК-электросети"
"Короновскаяэлектросеть"
Согласовано:
Первый заместитель директора-главный инженер
филиала ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинских ЭС



А.Н.Зуб
В.В.Малик

Согласовано:

Глава Администрации
Кореновского городского поселения

М.О. Шутыглев

2020 г.



Утверждаю:

Главный инженер -

Технический директор
АО "НЭСК-электросети"

С.Ю. Орехов

2020 г.



График

Ограничения режима потребления электрической мощности (ГОэм)

на 2020/2021 г.г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Кореновскэлектросеть"

Согласовано:

Директор

филиала ПАО "Россети Кубань"
Усть-Лабинские электрические сети

В.В. Макушин

2020 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "НЭСК-электросети"
"Кореновскэлектросеть"

Н.М. Бабенко

2020 г.



График ограничения режима потребления электрической мощности (Грэм) на 2020/2021 г.г. по филиалу АО "НЭС-К-электросети" "Кореновскэлектросеть"

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт			Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт																
				Максимум	Дробь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
					технологическая	аварийная																	
1	ПС 35/6 "Кореновская городская" КТ-6,	ТП-8001П	ООО «Хлебкомбинат» ул. Маяковского, 6	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29				
2	ПС 35/6 "Кореновская городская" КТ-6,	ТП-8941П	"Кореновский элеватор" ул. Маяковского, 2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29				
3	ПС 35/6 Кореновская городская" КТ-1	ТП-9021П, 8781П	ЗАО «Комбинорм» ул. Маяковского, 16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				
4	ПС 35/10 "Элитная" ЭТ-8	ТП-1371П, 1381П	ЗАО фирма «ЮГ» ул. Маяковского, 18	0,23	0,00	0,03	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20				
5	ПС 35/10 "Элитная" ЭТ-8	ТП-1461П, 1661П	ООО «Релинг-98» ул. Маяковского, 18	0,25	0,00	0,03	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22				
6	ПС 35/10 "Завод сухой выработки" ЭС-4	КТП-1, ТП-2	ЗАО «КМКС» ул. Тимашевская, 16	2,90	0,00	0,47	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,43	2,43	2,43				
7	ПС 35/6 Кореновская городская" КТ-1	ТП-8781П	ООО "Порок 1"	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09				
8	ПС 35/6 Кореновская городская" КТ-1	ТП-8771П	ЗАО "ДСУ-92" ул. Промышленная, 5	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				
9	ПС 35/6 "Кореновская городская" КТ-6,	ТП-9081П	ООО "Контек-ЮГ" ул. Маяковского	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14				
Итого				4,42	0,00	0,53	4,42	4,42	2,16	2,26	2,26	3,35	3,35	3,54	3,54	3,54	3,83	3,83	3,83				
Итого, факт				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	2,26	3,35	3,35	3,54	3,54	3,54	3,83	3,83	3,83				
План, задание				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,35	3,35	3,54	3,54	3,54	3,83	3,83	3,83				

Главный инженер филиала АО "НЭС-К-электросети"
"Кореновскэлектросеть"
Согласовано:
Первый заместитель директора-главный инженер
филиала ЦАО "Россети Кубань" Усть-Лабинских ЭС

А.Н.Зюб

В.В.Малик



Согласовано:
Глава Администрации
Кореновского городского поселения



« 09 » 09
М.О. Шутылев
2020 г.

График

ограничения режима потребления электрической энергии (ТОээ)

на 2020/2021 г.г.

по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Кореновскэлектросеть"

Утверждаю:
Главный инженер -
технический директор
АО "НЭСК-электросети" С.Ю. Орехов



« 15 » 09
2020 г.

Согласовано:
Директор
филиала ПАО "Россети Кубань"
Усть-Дабинские электрические сети



« 09 » 09
В.В. Макушин
2020 г.

Согласовано:
Директор
филиала АО "НЭСК-электросети"
"Кореновскэлектросеть" Н.М. Бабенко



« 18 » 09
2020 г.

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Электропотребление, тыс. кВт*час							Очередь отращивания, тыс. кВт*час									
				Максимум	Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
					технологическая	аварийная														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
24	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-5	ТП-961П	ООО ИСК "Бумар" ул. Коммунаров, 78	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,30	2,30	2,60	2,60	2,60	2,60				
25	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-3	ТП-863П	ОАО Племптизавод "Русь" ул. Российская, 1	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02				
26	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-5	ТП-820П	ОАО "Кореновское АТП" ул. Красная, 5	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50				
27	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-5	ТП-926П	ИП Пиганенко О.Н. (База) ул. Краснодараевка, 30	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13				
28	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-3	ТП-964П	ИП Раченко И.И. ул. Мироненко, 24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00				
29	ПС 110/35/10 "Кореновская центральная" КП-5	ТП-913П	ИП Еременко А.В. (СТО) ул. Красная, 2	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,35	0,40	0,40	0,60	0,60	0,70	0,70				
Итого, факт				152,11	0,00	0,52	0,00	0,00	58,05	84,38	99,02	99,02	130,40	130,40	150,56	150,56				
Задание, план							0	0	58	84	99	99	130	130	150	150				
Итого на период ОЭП 2019-2020 с учетом повышающего коэффициента																				

Главный инженер филиала АО "НЭС-Электросети"
"Кореновская электросеть"

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора-главный инженер
филиала ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинских ЭС

Бабенко В.Н.
тел. 8(918)144207



В.В.Малик

А.Н.Зуб