

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийск-электросеть»



А.А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-268, инв. №00000215

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, район дома 26

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-268 Н = 4,10 м А = 10,20 м В = 5,33 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,22
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	93,28
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	54,37
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 0,7 мм	м <sup>3</sup>	6,12
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	10,00
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:




9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:




- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников    Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов    Начальник ЭТО  Н.С. Комова  
Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

70-268



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А. А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

«13» 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: ТП-259, инв. №00000353
3. Адрес расположения объекта: г. Новороссийск, ул. Герцена, 15 -17
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-259 Н = 4,15 м А = 10,28 м В = 6,28 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,46
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	106
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	64,56
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила	м <sup>2</sup>	6,73
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	10,70
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.



10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-159



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-230, инв. №00000348
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 49
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-230 Н = 4,25 м А = 10,18 м В = 5,24 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,09
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	76,85
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	53,35
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	5,10
	Устройство подвесных желобов	м/п	12
	Устройство водосточных труб	м/п	10,20
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:




9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:




- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников    Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов    Начальник ЭТО  Н.С. Комова  
Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

70-230



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийск-электросеть»

И.А.-А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

«13»

2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-226, инв. №00000204

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 17

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-226 Н = 3,75 м А = 5,15 м В = 5,06 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,82
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	62,54
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	26,06
	Устройство деревянного каркаса шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила	м <sup>2</sup>	3,50
	Устройство подвесных желобов	м/п	6
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:



Главный инженер  К.Н. Олейников


Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 О.В. Акулов

Начальник ЭТО

 Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО

 А.В. Самошин

711-256

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»



И.А.-А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-179, инв. №н00000190
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 174
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
техническое состояние объекта
5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-179 Н = 4,20 м А = 8,40 м В = 6,45 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,16
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	80,56
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	54,18
	Устройство каркаса фронтона по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	5,12
	Устройство подвесных желобов	м/п	29,70
	Устройство водосточных труб	м/п	9,70
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

ДП - 179



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийск-электросеть»

\_\_\_\_\_/И.А. Эбзеев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

\_\_\_\_\_/С.Ю. Орехов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-128, инв. №н00000328

Адрес расположения объекта:

3. г. Новороссийск, ул. Видова/Гордеева, 170/3

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-128 Н = 4,20 м А = 5,60 м В = 5,13 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,80
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	61,48
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	28,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	3,90
	Устройство деревянного каркаса до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство подвесных желобов	м/п	7
	Устройство водосточных труб	м/п	9
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:  
Главный инженер

Главный бухгалтер Александр  
Начальник ПТО Ирина С. Шугалова

Представители ИА:  
Начальник УЭ

О.В. Акулов

Начальник ЭТО

Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО

А.В. Самошин

711-110



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

Новороссийск-электросеть»



И. А. -А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-78, инв. №н00000154

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Губернского/ул. Цедрика

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-78 Н = 4,60 м А = 5,62 м В = 5,16 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,888
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	66,14
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	29,00
	Устройство деревянного каркаса по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	3,92
	Устройство подвесных желобов	м/п	7
	Устройство водосточных труб	м/п	10,20
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;


- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04



Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711 - 48

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А.-А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

2020 г.

« 13 »



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-53, инв. №н00000154

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Губернского/ул. Цедрика

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-53 Н = 4,30 м А = 6,20 м В = 2,52 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка кровли из шифера	м <sup>2</sup>	15,62
	Разбора обрешеточной системы	м <sup>2</sup>	15,62
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	15,62
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,855
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	64,35
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	15,62
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм и шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	3,488
	Устройство подвесных желобов	м/п	7
	Устройство водосточных труб	м/п	10
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	1,3

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;


- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

ТД-53



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийск-электросеть»



А.-А. Эбзеев

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-21, инв. №н00000132

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 49

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020 г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-21 Н = 3,90 м А = 7,90 м В = 5,90 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,215
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	83
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	46,61
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила	м <sup>3</sup>	5,52
	Устройство подвесных желобов	м/п	8
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер ~~\_\_\_\_\_~~ К.Н. Олейников

Главный бухгалтер ~~\_\_\_\_\_~~ Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО ~~\_\_\_\_\_~~ К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ ~~\_\_\_\_\_~~ О.В. Акулов

Начальник ЭТО ~~\_\_\_\_\_~~ Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО ~~\_\_\_\_\_~~ А.В. Самошин

ТП-21



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»



А.А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-13, инв. №н00000126

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Революции 1905г./Энгельса

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-13 Н = 4,20 м А = 10,30 м В = 5,44 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,665
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	116
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	56,03
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила	м <sup>2</sup>	6,296
	Устройство подвесных желобов	м/п	12
	Устройство водосточных труб	м/п	9
	Вывоз строительного мусора	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер

 К.Н. Олейников

Главный бухгалтер



Л.А. Погосьян


Начальник ПТО



К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ



О.В. Акулов

Начальник ЭТО



Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО



А.В. Самошин

711-13



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийск-электросеть»



А. А. Эбзеев  
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-10, инв. №00000125
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 48 / Новороссийской Республики.
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
техническое состояние объекта
5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020 г
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-10 Н = 3,80 м А = 8,40 м В = 6,50 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,575
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	102
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	54,6
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,36
	Устройство фронтов по периметру из профнастила	м <sup>3</sup>	5,96
	Устройство деревянного каркаса парапета шириной до 200 мм		0,36
	Устройство парапета из профнастила	м <sup>3</sup>	5,96
	Устройство подвесных желобов	м/п	8,50
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.



10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-10



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийская электросеть»  
П.А.-А. Эбзеев  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»  
С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
РП-13, инв. №425000491
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, с. Борисовка, ул. Суворова, 1 – Чапаева
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта,  
техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер РП-13 Н = 4,60 м А = 15,00 м В = 13,50 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	4,275
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	274
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	202,5
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,9
	Устройство фронтов по периметру из профнастила шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	11,4
	Устройство подвесных желобов	м/п	15
	Устройство водосточных труб	м/п	12
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:




9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:




- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников    Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов    Начальник ЭТО  Н.С. Комова  
Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

РП-13



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А.-А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

«23» 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-490, инв. №00000278

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, мкр. Микрорайон, 11

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ,

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-490 Н = 3,60 м А = 9,90 м В = 5,16 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,42
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	113,42
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	51,09
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,74
	Устройство подвесных желобов	м/п	30,12
	Устройство водосточных труб	м/п	10,00
	Устройство водосточных труб	м/п	10,00
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04



Представители филиала:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

Представители ИА:

Начальник УЭ

О.В. Акулов

Начальник ЭТО

Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО

А.В. Самошин

70-490

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А. А. Эбзеев  
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-456, инв. №НР0006805
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Вербовая, дом № 17
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-456 Н = 4,00 м А = 10,30 м В = 5,86 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,40
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	112,36
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	60,36
	Устройство каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,00
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:




9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:




- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников    Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов    Начальник ЭТО  Н.С. Комова  
Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-466



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийск-Электросеть»  
И. А. - А. Эбзеев  
« 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»  
С.Ю. Орехов  
« 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-455, инв. №00000273
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Южная, 10
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта,  
техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
техническое состояние объекта
5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-455 Н = 4,10 м А = 10,40 м В = 5,96 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,40
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	112,36
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	61,98
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,10
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	9
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:



9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.



11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников      Главный бухгалтер  Л.А. Погосбян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов      Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

71-456



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»



И.А.А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-445, инв. №н00000269

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 14

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-445 Н = 4,30 м А = 10,57 м В = 6,38 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,54
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	119,78
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	67,44
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,70
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	9
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:



Главный инженер                      К.Н. Олейников

Главный бухгалтер                      Л.А. Погосян

Начальник ПТО                      К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ                      О.В. Акулов

Начальник ЭТО                      Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО                      А.В. Самошин

№-445

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийск-электросеть»

И. А. А. Эбзеев

«13» 01 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

«13» 01 2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-414, инв. №н00000255

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 26-24

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы;
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-414 Н = 4,60 м А = 10,31 м В = 6,47 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,53
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	119,25
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	66,71
	Устройство каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,49
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	11,00
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.



10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-414



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А.-А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-412, инв. №00000253

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 12-14

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-412 Н = 4,50 м А = 10,40 м В = 6,36 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,52
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	118,72
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	66,14
	Устройство деревянного каркаса по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,47
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	9
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников


Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

511-411



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийск-электросеть»



И.А. Эбзеев  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-404, инв. №н00000245
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 44
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-404 Н = 4,20 м А = 10,80 м В = 6,35 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,55
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	120,31
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	68,58
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,79
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:


- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:



Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

77-404

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийская электросеть»  
И.А. А. Эбзеев  
«13» 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«13» 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-397, инв. №00000241
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, п. Гайдук, п. Верхнебаканский, ул. 40 лет Октября, 35/5
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-397 Н = 3,95 м А = 10,25 м В = 5,10 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,40
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	112,36
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	52,27
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	6,75
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-381



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А. А. Эбзеев

« 29 » 12 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

« 29 » 12 2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-396, инв. №н00000240
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Объездная
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-396 Н = 3,95 м А = 9,82 м В = 5,37 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,42
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	113,42
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	52,73
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,72
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,74
	Устройство подвесных желобов	м/п	10
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник ПТО

Представители ИА:

Начальник УЭ

О.В. Акулов

Начальник ЭТО

Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО

А.В. Самошин

711-356



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

Новороссийская электросеть»



И. А.-А. Эбзеев

2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов

2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-390, инв. №00000234

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Яковлева

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-390 Н = 3,80 м А = 6,25 м В = 6,10 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,05
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	84,27
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласоваться ИА)	м <sup>2</sup>	38,13
	Устройство деревянного каркаса фронтонов шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	5,14
	Устройство подвесных желобов	м/п	7
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.



**11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04**

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-Электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А.-А. Эбзеев  
2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-Электросети»

С.Ю. Орехов  
2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-389, инв. №00000233

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Труда/ Новороссийское Шоссе, 15

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта,  
техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-389 Н = 4,00 м А = 9,88 м В = 5,20 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,32
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	98,58
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	51,38
	Устройство деревянного каркаса по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,24
	Устройство подвесных желобов	м/п	10
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	01

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-589



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийская электросеть»

«» А. А. Эбзеев  
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

«» С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-388, инв. №00000232

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Ленина, 39

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта,  
техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы;
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-388 Н = 3,70 м А = 5,90 м В = 5,70 м	Кровля		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,96
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	79,5
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	33,63
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	4,66
	Устройство подвесных желобов	м/п	6
	Устройство водосточных труб	м/п	8,60
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.



10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04

Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Потосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

Тп- 348



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И. А.-А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-386, инв. №00000231
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Суворовская, 34
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

8. Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-386 Н = 4,10 м А = 6,45 м В = 5,33 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,98
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	80,56
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	34,38
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	4,92
	Устройство подвесных желобов	м/п	7
	Устройство водосточных труб	м/п	10,20
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

9. Особые условия:

10. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

11. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04



Представители филиала:


Главный инженер  К.Н. Олейников


Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

711-386

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Новороссийская электросеть»



И. А. - А. Эбзеев  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»



С.Ю. Орехов  
2020 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ТП-298, инв. №н00000228
3. Адрес расположения объекта:  
г. Новороссийск, ул. Аршинцева, 62
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта,  
техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-298 Н = 4,10 м А = 10,35 м В = 5,48 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,43
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	104,41
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм	м <sup>2</sup>	56,72
	Устройство каркаса фронтонов по периметру шириной до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,35
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	11
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04



Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников

Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян

Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

717-290

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Новороссийская электросеть»

И.А. -А. Эбзеев

2020г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-

технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов

2020 г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:

ТП-284, инв. №000000219

3. Адрес расположения объекта:

г. Новороссийск, п. Мысхако, район рыб.бригады

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 4 кв. 2020г

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-284 Н = 4,18 м А = 10,07 м В = 5,23 м	<b>Кровля</b>		
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,20
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	92,22
	Устройство кровли и профнастила толщиной 0,7 мм (Цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	52,67
	Устройство деревянного каркаса фронтонов по периметру до 200 мм	м <sup>3</sup>	0,54
	Устройство фронтов по периметру из профнастила толщиной 0,7 мм шириной до 200 мм	м <sup>2</sup>	6,00
	Устройство подвесных желобов	м/п	11
	Устройство водосточных труб	м/п	11,00
	Вывоз строительного мусора (20 км)	т	0,1

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:




- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.




11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.03, 2.07.02.04



Представители филиала:

Главный инженер  К.Н. Олейников    Главный бухгалтер  Л.А. Погосьян  
Начальник ПТО  К.С. Шуктомова

Представители ИА:

Начальник УЭ  О.В. Акулов    Начальник ЭТО  Н.С. Комова  
Вед. Инженер ЭТО  А.В. Самошин

211-124