


УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»
А. А. Этезов
« 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
С. Ю. Орехов
« 2020 г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов для филиала

1. Заказчик – АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – _____
(расшифровать № пункта ИПР)
3. Пункт строительства или доставки – филиал АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2020 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Восстановление РЗА в РП-60, РП-61
(подробно расшифровать на какие цели приобретает транспорт, оборудование и материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
1	2	3
Кассетный выдвижной элемент КВЭ/TEL-BB10-(20/630-01-067-000-1-01-3-Y-N-N) У2	-Номинальное напряжение: 10 кВ; - Номинальный ток: 630 А; -Номинальный ток отключения: 20 кА;	3 5

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки – согласно договору
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования – согласно договору
10. Оплата выполненных работ – по согласованию сторон

Согласованно:
Начальник управления
по эксплуатации
Начальник СРЗАИ
филиала «Краснодарэлектросеть»


О.В. Акулов

М.А. Путов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»
А. А. Этезов
« 22 » 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
С. Ю. Орехов
« 22 » 2020 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и материалов для филиала

1. Заказчик – АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – _____
(расшифровать № пункта ИПР)
3. Пункт строительства или доставки – филиал АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2020 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Восстановление РЗА в РП-60, РП-61
(подробно расшифровать на какие цели приобретает транспорт, оборудование и материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
1	2	3
Микропроцессорное устройство защиты и автоматики «Сириус-2-МЛ-БИТ»	Тип питания: перем/пост. 178-242 В Потребляемая мощность: 7-15 Вт Диапазон уставок по току: 1-200 А Диапазон уставок по времени сраб.: 0,2-99,99 С Функции: ТО, МТЗ, ОЗЗ, АЧР, ЧАПВ, АВР Порт связи: RS-485, Протокол связи: MODBUS-RTU	1

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки – согласно договору
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования – согласно договору
10. Оплата выполненных работ – по согласованию сторон

Согласованно:
Начальник управления
по эксплуатации

О.В. Акулов

Начальник СРЗА
филиала «Краснодарэлектросеть»

М.А. Путов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»

А.А. Этезов
« 27 » 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С. Ю. Орехов
« 27 » 2020 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов для филиала

1. Заказчик – АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – _____
(расшифровать № пункта ИПР)
3. Пункт строительства или доставки – филиал АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2020 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Восстановление РЗА в РП-60, РП-61
(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование и материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
1	2	3
Микропроцессорное устройство защиты и автоматики «Сириус-2-В-БПТ»	Тип питания: перем/пост. 178-242 В Потребляемая мощность: 7-15 Вт Диапазон уставок по току: 1-200 А Диапазон уставок по времени сраб.: 0,2-99,99 С Функции: ТО, МТЗ, ОЗЗ, АЧР, ЧАПВ, АВР Порт связи: RS-485, Протокол связи: MODBUS-RTU	1

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки – согласно договору
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования – согласно договору
10. Оплата выполненных работ – по согласованию сторон

Согласованно:
Начальник управления
по эксплуатации

Начальник СРЗАИ
филиала «Краснодарэлектросеть»

О.В. Акулов

М.А. Путов