

Таблица по нагрузкам подстанций в филиале "Туапсеэлектросеть" за IV квартал 2020 года.

№ п/п	Наименование ТП	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	9
1	ТП-1	6/0,4	400	96	24	298	0
			630	253	40	411	0
2	ТП-2	6/0,4	630	112	18	543	0
			630	125	20	516	0
3	ТП-3	6/0,4	400	69	17	325	0
			400	207	52	253	0
4	ТП-4	6/0,4	400	246	62	196	0
			400	143	36	286	0
5	ТП-5	6/0,4	630	261	41	328	0
			630	410	65	394	0
6	ТП-6	6/0,4	400	170	43	233	0
7	ТП-7	6/0,4	400	232	58	285	0
8	ТП-8	6/0,4	630	94	15	510	0
	ТП-8	6/0,4	630	192	30	526	0
9	ТП-9	6/0,4	630	224	36	465	0
10	ТП-11	6/0,4	400	301	75	204	0
11	ТП-12	6/0,4	400	289	72	312	0
	ТП-12		400	54	14	308	0
12	ТП-13	6/0,4	250	203	56	113	0
13	ТП-14	6/0,4	400	136	34	255	0
	ТП-14		400	169	42	216	0
14	ТП-15	6/0,4	400	82	21	356	0
	ТП-15		400	250	63	307	0
15	ТП-16	6/0,4	630	55	9	528	0
	ТП-16		630	193	31	460	0
16	ТП-17	6/0,4	630	179	28	495	0
	ТП-17		630	110	17	резерв	резерв
17	ТП-18	6/0,4	250	148	59	370	0
	ТП-18		400	89	22	470	0
18	ТП-19	6/0,4	630	283	45	424	0
19	ТП-20	6/0,4	400	137	34	234	0
20	ТП-21н	6/0,4	400	отключен	0	отключена	отключена
	ТП-21н		демонтирован		0	демонтирован	демонтирован
21	ТП-21ст	6/0,4	320	170	53	176	0
22	ТП-22	6/0,4	400	161	40	266	0
23	ТП-23	6/0,4	630	80	13	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-23		630	363	58	449	0
24	ТП-24	6/0,4	250	резерв	0	резерв	резерв
	ТП-24		400	192	48	отключена	отключена
25	ТП-25	6/0,4	250	195	78	112	0
26	ТП-26	6/0,4	400	229	57	261	0
27	ТП-27	6/0,4	630	258	41	506	0
28	ТП-28	6/0,4	630	261	41	413	0
29	ТП-29	6/0,4	400	158	40	277	0
	ТП-29	6/0,4	400	102	26	280	0
30	ТП-30	6/0,4	400	32	8	350	0
31	ТП-32	6/0,4	400	42	11	347	0
32	ТП-33	6/0,4	250	36	14	211	0
33	ТП-34	6/0,4	1000	253	25	790	0
34	ТП-35	6/0,4	320	103	32	193	0
35	ТП-36	6/0,4	630	319	51	389	0
36	ТП-37	6/0,4	400	185	46	264	0
37	ТП-38	6/0,4	400	164	41	222	0
38	ТП-39	6/0,4	560	поврежден	0	отключена	отключена
	ТП-39	6/0,4	400	15	4	отключена	отключена
39	ТП-40	6/0,4	400	274	69	Потребительская ТП	Потребительская ТП

40	ТП-41	6/0,4	63	31	49	Потребительская ТП	Потребительская ТП
41	ТП-42	6/0,4	63	32	51	Потребительская ТП	Потребительская ТП
42	ТП-43	6/0,4	630	293	47	385	0
43	ТП-44	6/0,4	315	145	46	191	0
44	ТП-45	6/0,4	400	177	44	278	0
45	ТП-46	6/0,4	400	резерв	0	резерв	резерв
	ТП-46		400	112	28	резерв	резерв
46	ТП-47	6/0,4	400	200	50	284	0
47	ТП-48	6/0,4	320	151	47	196	0
48	ТП-49	6/0,4	630	208	33	499	0
	ТП-49		630	371	59	408	0
49	ТП-50	6/0,4	400	172	43	305	0
			400	197	49	261	0
50	ТП-56	6/0,4	400	164	41	328	0
51	ТП-57	6/0,4	630	265	42	473	0
52	ТП-58	6/0,4	400	210	53	239	0
53	ТП-61	6/0,4	630	235	37	352	0
54	ТП-62	6/0,4	400	220	55	234	0
55	ТП-64	6/0,4	400	315	79	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-64	6/0,4	400	342	59	Потребительская ТП	Потребительская ТП
56	ТП-65	6/0,4	320	178	56	225	0
	ТП-65	6/0,4	400	139	35	234	0
57	ТП-67	6/0,4	630	364	58	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-67		400	252	63	Потребительская ТП	Потребительская ТП
58	ТП-68	6/0,4	400	286	72	213	0
59	ТП-69	6/0,4	400	125	31	303	0
60	ТП-70	6/0,4	400	390	67	167	0
61	ТП-87	6/0,4	400	205	51	247	0
	ТП-87		320	112	35	258	0
62	ТП-88	6/0,4	630	226	36	442	0
63	ТП-89	6/0,4	400	345	59	263	0
	ТП-89		400	143	36	303	0
64	ТП-93	6/0,4	250	96	38	Потребительская ТП	Потребительская ТП
65	ТП-95	6/0,4	250	51	20	194	0
	ТП-95		250	103	41	131	0
66	ТП-96	6/0,4	400	310	78	Потребительская ТП	Потребительская ТП
67	ТП-97	6/0,4	630	395	63	443	0
68	ТП-98	6/0,4	560	242	43	297	0
69	ТП-99	6/0,4	400	275	69	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-99		демонтирован		0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
70	ТП-107	6/0,4	250	213	59	резерв	резерв
	ТП-107		400	резерв	0	резерв	резерв
71	ТП-108	6/0,4	315	124	39	227	0
	ТП-108		315	300	67	174	0
72	ТП-112	6/0,4	630	155	25	462	0
73	ТП-113	6/0,4	400	172	43	276	0
74	ТП-114	6/0,4	630	226	36	резерв	резерв
			демонтирован		0	отключена	отключена
75	ТП-115	6/0,4	560	резерв	0	резерв	резерв
	ТП-115	6/0,4	560	232	41	Потребительская ТП	Потребительская ТП
76	ТП-116	6/0,4	630	256	41	407	0
	ТП-116	6/0,4	400	38	10	322	0
77	ТП-117	6/0,4	250	143	57	134	0
78	ТП-118	6/0,4	250	резерв	0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-118		400	175	44	234	0
79	ТП-119	6/0,4	400	220	55	324	0
	ТП-119		320	резерв	0	резерв	резерв
80	ТП-120	6/0,4	400	184	46	310	0
	ТП-120		400	195	49	резерв	резерв
81	ТП-121н	6/0,4	400	резерв	0	резерв	резерв
	ТП-121н		630	406	64	резерв	резерв
82	ТП-121ст	6/0,4	400	10	3	349	0
83	ТП-122	6/0,4	250	240	67	резерв	резерв
	ТП-122		250	резерв	0	резерв	резерв
84	ТП-123	6/0,4	400	145	36	249	0
	ТП-123	6/0,4	400	179	45	резерв	резерв
85	ТП-124	6/0,4	400	241	60	285	0

86	ТП-125	6/0,4	250	57	23	172	0
87	ТП-126	6/0,4	250	231	64	120	0
88	ТП-127	6/0,4	400	88	22	317	0
	ТП-127		250	резерв	0	резерв	резерв
89	ТП-128	6/0,4	320	250	78	163	0
90	ТП-129	6/0,4	250	195	78	119	0
91	ТП-130	6/0,4	100	71	71	Потребительская ТП	Потребительская ТП
92	ТП-132	6/0,4	250	114	46	резерв	резерв
	ТП-132		400	резерв	0	резерв	резерв
93	ТП-134	6/0,4	400	134	34	273	0
	ТП-134	6/0,4	320	резерв	0	резерв	резерв
94	ТП-135	6/0,4	400	78	20	320	0
	ТП-135	6/0,4	400	111	28	288	0
95	ТП-136	6/0,4	400	41	10	545	0
			630	91	14	480	0
96	ТП-137	6/0,4	630	521	83	Потребительская ТП	Потребительская ТП
	ТП-137	6/0,4	630	486	77	Потребительская ТП	Потребительская ТП
97	ТП-138	6/0,4	400	125	31	289	0
	ТП-138	6/0,4	250	152	61	138	0
98	ТП-139	6/0,4	400	222	56	268	0
	ТП-139	6/0,4	400	резерв	0	резерв	резерв
99	ТП-140	6/0,4	400	150	38	538	0
100	ТП-141	6/0,4	100	40	40	276	0
101	ТП-142	6/0,4	250	103	41	резерв	резерв
	ТП-142		400	резерв	0	резерв	резерв
102	ТП-143	6/0,4	315	221	70	186	0
103	ТП-144	6/0,4	400	285	71	Потребительская ТП	Потребительская ТП
104	ТП-145	6/0,4	400	62	16	303	0
105	ТП-146	6/0,4	400	165	41	252	0
	ТП-146		250	40	16	187	0
106	ТП-147	6/0,4	400	106	27	резерв	резерв
			400	94	24	резерв	резерв
107	ТП-148	6/0,4	250	155	62	178	0
108	ТП-149	6/0,4	400	115	29	274	0
	ТП-149		400	резерв	0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
109	ТП-150	6/0,4	250	102	41	292	0
	ТП-150		400	38	10	резерв	резерв
110	ТП-151	6/0,4	400	212	53	287	0
111	ТП-152	6/0,4	400	232	58	221	0
112	ТП-153	6/0,4	100	22	22	Потребительская ТП	Потребительская ТП
113	ТП-154	6/0,4	63	17	27	Потребительская ТП	Потребительская ТП
114	ТП-155	6/0,4	400	242	61	279	0
115	ТП-156	6/0,4	400	54	14	308	0
116	ТП-157	6/0,4	400	184	46	263	0
117	ТП-158	6/0,4	400	246	62	243	0
118	ТП-159	6/0,4	250	144	58	166	0
119	ТП-160	6/0,4	400	135	34	286	0
			400	90	23	резерв	резерв
120	ТП-162	6/0,4	250	30	12	506	0
	ТП-162		250	71	28	436	0
121	ТП-163	6/0,4	400	170	43	256	0
122	ТП-164	6/0,4	160	резерв	0	резерв	резерв
	ТП-164		250	119	48	117	0
123	ТП-166	6/0,4	400	115	29	296	0
			400	резерв	0	резерв	резерв
124	ТП-167	6/0,4	400	325	81	148	0
125	ТП-168	6/0,4	250	50	20	203	0
126	ТП-169	6/0,4	320	230	72	223	0
127	ТП-170	6/0,4	400	40	10	342	0
	ТП-170		400	резерв	0	резерв	резерв
128	ТП-171	6/0,4	400	362	62	Потребительская ТП	Потребительская ТП
129	ТП-172	6/0,4	630	поврежден	0	отключена	отключена
	ТП-172		560	290	52	резерв	резерв
130	ТП-173	6/0,4	160	53	33	137	0
131	ТП-174	6/0,4	25	10	40	190	0
132	ТП-175	6/0,4	250	76	30	161	0

133	ТП-176	6/0,4	180	27	15	137	0
134	ТП-179	6/0,4	400	117	29	322	0
135	ТП-180	6/0,4	400	57	14	318	0
136	ТП-181	6/0,4	25	8	32	Потребительская ТП	Потребительская ТП
137	ТП-182	6/0,4	400	164	41	221	0
138	ТП-183	6/0,4	400	191	48	294	0
139	ТП-184	6/0,4	250	105	42	198	0
140	ТП-185	6/0,4	250	140	56	166	0
141	ТП-186	6/0,4	400	176	44	330	0
	ТП-186	6/0,4	400	резерв	0	резерв	резерв
142	ТП-187	6/0,4	320	67	21	271	0
143	ТП-189	6/0,4	250	123	49	Потребительская ТП	Потребительская ТП
144	ТП-190	6/0,4	250	186	74	Потребительская ТП	Потребительская ТП
145	ТП-191	6/0,4	250	240	67	Потребительская ТП	Потребительская ТП
146	ТП-192	6/0,4	400	40	10	343	0
147	ТП-194	6/0,4	400	128	32	242	0
148	ТП-195	6/0,4	400	267	67	205	0
149	ТП-196	6/0,4	400	273	68	417	0
150	ТП-201	6/0,4	100	21	21	Потребительская ТП	Потребительская ТП
151	ТП-202	6/0,4	250	75	30	241	0
152	ТП-203	6/0,4	250	42	17	201	0
153	ТП-204	6/0,4	400	175	44	460	0
154	ТП-205	6/0,4	400	195	49	294	0
155	ТП-206	6/0,4	630	125	20	498	0
156	ТП-207	6/0,4	630	403	64	455	0
	ТП-207		630	резерв	0	резерв	резерв
157	ТП-208	6/0,4	400	135	34	324	0
158	ТП-209	6/0,4	630	567	62	Потребительская ТП	Потребительская ТП
		6/0,4	630	резерв	0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
159	ТП-210	6/0,4	250	4	2	222	0
160	ТП-212	6/0,4	100	4	4	Потребительская ТП	Потребительская ТП
161	ТП-213	6/0,4	630	56	9	533	0
			630	резерв	0	резерв	резерв
162	ТП-214	6/0,4	250	185	74	Потребительская ТП	Потребительская ТП
163	ТП-215	6/0,4	250	32	13	194	0
164	ТП-216	6/0,4	400	120	30	314	0
165	ТП-217	6/0,4	25	15	60	Потребительская ТП	Потребительская ТП
166	ТП-218	6/0,4	100	95	66	Потребительская ТП	Потребительская ТП
167	ТП-219	6/0,4	100	78	78	Потребительская ТП	Потребительская ТП
168	ТП-220	6/0,4	250	154	62	Потребительская ТП	Потребительская ТП
169	ТП-221	6/0,4	630	390	62	Потребительская ТП	Потребительская ТП
170	ТП-222	6/0,4	250	138	55	139	0
171	РП-10	6/0,4	400	132	33	271	0
172	РП-5	6/0,4	1000	187	19	813	0
173	РП-5		1000	резерв	0	резерв	резерв
174	ТПН-91	10/0,4	400	23	6	345	0
175	ТПН-171	10/0,4	630	246	39	554	0
			630	211	33	547	0
176	ТПН-178	10/0,4	250	234	65	162	0
			400	262	66	резерв	резерв
177	ТПН-194	10/0,4	250	155	62	276	0
			400	302	76	389	0
178	ТПН-206	10/0,4	400	110	28	290	0
			400	135	34	283	0
179	ТПН-215	10/0,4	400	112	28	276	0
			400	136	34	253	0
180	ТПН-221	10/0,4	630	476	76	520	0
			400	130	33	295	0
181	ТПН-240	10/0,4	400	65	16	345	0
182	ТПН-273	10/0,4	100	115	115	279	0
183	ТПН-329	10/0,4	400	152	38	221	0
184	ТПН-471	10/0,4	630	210	33	472	0
185	ТП-27	6/0,4	630	175	28	резерв	резерв
186	ТП-161	6/0,4	160	20	13	125	0
189	ТП-223	6/0,4	160	154	67	111	0

190	ТП-224	6/0,4	250	23	9	206	0
191	ТП-225	6/0,4	400	185	46	Потребительская ТП	Потребительская ТП
192	ТП-226	6/0,4	160	109	68	Потребительская ТП	Потребительская ТП
193	ТП-227	6/0,4	160	20	13	резерв	резерв
194	ТП-229	6/0,4	250	154	62	Потребительская ТП	Потребительская ТП
195	ТП-231	6/0,4	400	23	6	отключена	отключена
196	ТП-232	6/0,4	630	55	9	534	0
197	ТПН-75	10/0,4	630	260	41	329	0
	ТПН-75	10/0,4	630	198	31	резерв	резерв
198	ТПН-410	10/0,4	250	45	18	185	0
	ТПН-410	10/0,4	250	резерв	0	резерв	резерв
199	ТПН-549	10/0,4	400	115	29	273	0
200	ТПН-50	10/0,4	400	Потребительская ТП	0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
201	ТПН-270	10/0,4	400	Потребительская ТП	0	Потребительская ТП	Потребительская ТП
202	ТПН-232	10/0,4	630	резерв	0	резерв	резерв
	ТПН-232	10/0,4	630	235	37	отключена	отключена
203	ТПН-329	10/0,4	400	резерв	0	отключена	отключена
	ТПН-329	10/0,4	400	190	48	356	0
204	ТПН-273	10/0,4	160	151	65	35	0
208	ТП-235	6/0,4	400	115	29	247	7
209	ТП-236	6/0,4	400	41	10	300	20
210	ТП-239	6/0,4	400	56	14	300	6