

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Тимашевскэлектросеть»

С.Ю. Еншин

2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК – электросети»

С.Ю. Орехов

2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и материалов

1. Заказчик — Филиал «Тимашевскэлектросеть»
(наименование)
2. Основание — технологическое присоединение
(расшифровать № пункта ИТР)
3. Пункт строительства или доставки — г. Тимашевск, Котляра 2 «Б»
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2021г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Реконструкция трансформаторной подстанции Т8-ТП234 с заменой существующего трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 600 кВА в рамках выполнения обязательств сетевой по договору технологического присоединения от 21.07.2020 № 3-50-20-1933

6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики		Количество
Силовой трансформатор ТМГ11 -630/10/0,4 - У1 Δ/Ун-0	Тип Серия Мощность Класс напряжения Схема соединения обмоток Умеренный климат Маслонаполненный Комплект аппаратных зажимов Потери: х.х. (холостого хода) к.з. (короткого замыкания) Ток холостого хода Напряжение короткого замыкания Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН Габариты: L (длина) В (ширина) Н (высота) Вес	ТМГ ТМГ11 630 кВА 10/0,4 кВ Δ/Ун-0 У1 1 комплект 800 Вт 6750 Вт 2,0 % 5,5 % 1390 мм 1000 мм 1710 мм 1870 кг	1 шт.

7. Особые условия: энергосберегающая серия

8. Способ поставки — согласно договора

9. Условия финансирования — согласно договору.

10. Оплата выполненных работ — по согласованию сторон.

Главный инженер филиала
Нач. ПТО филиала
Нач. СЭ филиала
Согласовано:
Начальник управления
по эксплуатации

Р.О. Сергеев
А.А. Руденко
Р.Н. Монастырный

О.В. Акулов