

Таблица по технологическим нарушениям в электрических сетях 6-10кВ по филиалам АО "НЭСК-электросети" с 01.01.20 г. до 01.01.21 г.

Наименование филиала, (город)	Диспетчерское наименование присоединения питающего центра	Диспетчерское наименование присоединения	Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования	Дата возникновения ТН	Дата устранения ТН	Наименование поврежденного эл.оборудования, причина ТН	Классификатор оборудования
Анапа	Джемте	ДМ-2	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-195	01.01.2020	01.01.2020	повреждение тр-ра	О
Новороссийск	РИП	№53	в РП-28 откл. В-10кВ→ф. №53/ТП-440	01.01.2020	01.01.2020	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468	КЛ*
Новороссийск	ДСК	ф-23	в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232	02.01.2020	03.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-232 и ТП-186→НТУ-5	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-8,12	откл. П с ш-10кВ (ПН-8,12)	05.01.2020	05.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ПН-12→ТП-302	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ СВ-444 и в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172л «А»	05.01.2020	05.01.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-1740п	О*
Анапа	Джемте	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1 (наша ТП-354)	05.01.2020	05.01.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	КНИСХ	КС-7	в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266/ТП-1204	07.01.2020	07.01.2020	повреждение оборудования в ТП-605	О
Новороссийск	Южная	№8	откл. В-10кВ ф. №8	08.01.2020	08.01.2020	повреждение оборудования в ТП-100	О
Краснодар	Энка	ЭН-2	откл. В-10кВ ф. ЭН-2	08.01.2020	08.01.2020	повреждение в сети ООО "КБЭП"	ЦП
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-6	откл. В-10кВ ф. УВ-6	08.01.2020	08.01.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Анапа	Анапская	АП-20	откл. В-10кВ ф. АП-20	11.01.2020	11.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-449	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ф. ПЧ-3	12.01.2020	12.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ПЧ-3→ТП-512	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5	12.01.2020	12.01.2020	не установлена	Н
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-12	откл. В-10кВ ТМ-12	13.01.2020	13.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7	КЛ
Краснодар	Перфомерная	ПФ-2	в ТП-716п откл. В-10кВ → ТП-162п	14.01.2020	14.01.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-38п	О*
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф. ПБ-4	14.01.2020	15.01.2020	повреждение каб. выход КЛ-10кВ ТП-3037п→ТП-526→ТП-253→ТП-516→ТП-517	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-107	в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-41	15.01.2020	15.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-211→ТП-1060	КЛ
Краснодар	НПЗ	НПЗ-33	откл. В-6кВ ф. НПЗ-33	15.01.2020	15.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1068п→ТП-31	КЛ
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-2329п откл. В-10кВ→ТП-2010п	16.01.2020	16.01.2020	повреждение каб. выхода ТП-237→ТП-896/ТП-2010п	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№5	откл. В-10кВ ф. №5	17.01.2020	17.01.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-66	О*
Новороссийск	ДСК	№20	в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-300	17.01.2020	17.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-300→ТП-286	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-3	откл. В-6кВ ф. КБ-3	18.01.2020	18.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ф. КБ-3→РП-2-02	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	откл. КРНС-22	18.01.2020	19.01.2020	не установлена	Н
Армавир	Речная	Р-РМЗ-1	откл. В-10кВ ф. Р-РМЗ-1	19.01.2020	19.01.2020	вывели из схемы участок КЛ-10кВ Р-РМЗ-1→ТП-0-18	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	в ТП-586 откл. В-10кВ→ТП-1415	20.01.2020	20.01.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-586→ТП-1415	КЛ*
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-12А ЗРУ	откл. В-6кВ ф. Ю-12А ЗРУ	20.01.2020	20.01.2020	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ Ю-12А ЗРУ→ТП-35п, ТП-387п→ТП-35п	КЛ*
Новороссийск	Гайдук-Тяговая	№8	в РП-13 откл. В-10кВ→РП-31	21.01.2020	21.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→КРУН-33 и КЛ-10кВ РП-13→РП-31	КЛ
Анапа	Анапская	АП-23	в РП-7 откл. В-10кВ → ТП-158	22.01.2020	22.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-409→РП-6	КЛ
Апшеронск	Хадзженская-2	Х-2-29	откл. В-6кВ Х-2-29	22.01.2020	22.01.2020	не установлена	Н
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-14	откл. В-10кВ ф. ОС-14	22.01.2020	22.01.2020	вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-60→КРН-4	ВЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-10	в РП-1 откл. В-10кВ → ТП-24	22.01.2020	22.01.2020	не установлена	Н
Славяск	Птицефабрика	ПФ-5	откл. В-10кВ ф. ПФ-5	22.01.2020	22.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67откл. В-10кВ→ТП-1220	22.01.2020	22.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ ф. ВК-11	22.01.2020	23.01.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1205→ВК-11	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67откл. В-10кВ→ТП-1220	22.01.2020	23.01.2020	не установлена	Н
Апшеронск	Апшеронская	Г-1	в ТП-323А откл. В-6кВ → Г-1	22.01.2020	22.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	НС-4	НС-4-60	откл. В-6кВ ф. НС-4-60	22.01.2020	23.01.2020	вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-598→ТП-945	ВЛ
Краснодар	Западная-1	З-1-7	откл. В-6кВ ф. З-1-7	23.01.2020	23.01.2020	не установлена	Н
Тихорецк	Тихорецк	ТХ-105	откл. В-10кВ ф. ТХ-105	22.01.2020	23.01.2020	вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ф. ТХ-105→ТП-169	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ→ХЛ-7	23.01.2020	23.01.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1437→ХЛ-7	ВЛ
Новороссийск	РИП	№52	в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473	23.01.2020	23.01.2020	повреждение оборудования в ТП-284	О
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-1466 откл. В-10кВ→ТП-2868п	23.01.2020	23.01.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1466→ТП-2868п	ВЛ
Краснодар	Центральная	Ц-7	откл. В-6кВ ф. Ц-7	23.01.2020	23.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ Ц-7→ТП-449п/РП-2	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ ф. СВ-444, в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п к. «А»	24.01.2020	24.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ СВ-444→РП-59	КЛ
Краснодар	ОБД	ОБД-7	в РП-68 откл. В-10кВ→ф. ОБД-7	24.01.2020	24.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-204	откл. В-10кВ ф. Л-204	24.01.2020	24.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-201	в РП-2192п откл. В-10кВ→ф. Л-201	24.01.2020	24.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	КНИСХ	КС-7	откл. В-10кВ ф. КС-7	24.01.2020	24.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1	24.01.2020	24.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2563п→ТП-1103	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-2	откл. В-6кВ ф. ГК-2	24.01.2020	24.01.2020	повреждение оборудования в ТП-1-96	О
Новороссийск	Лесной Порт	№ 28	в РП-26 откл. В-10кВ→ТП-165-ОЗЗ	24.01.2020	24.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-154→ТП-224	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-6	откл. В-10кВ ф. ДМ-6-ОЗЗ	24.01.2020	24.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-85→РП-5-2	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-2	в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-218	25.01.2020	25.01.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-174→ТП-33	ВЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-10кВ ф. ТМ-2	25.01.2020	25.01.2020	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-3-24→ТП-3-36	КЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-10кВ ф. ОС-3	25.01.2020	25.01.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ПП-70→КРН-3	ВЛ
Темрюк	Темрюк	Т-3	откл. В-10кВ ф. Т-3	25.01.2020	25.01.2020	не установлена	Н
Крымск	Пролетарская	ПР-1	откл. В-6кВ ф. ПР-1	25.01.2020	25.01.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.76→оп.77	ВЛ
Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ ф. А-6	25.01.2020	25.01.2020	не установлена	Н
Новороссийск	ДСК	№2	в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374	25.01.2020	25.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Кислородный Завод	КЗ-11 и КЗ-3	откл. 1 с ш-6кВ	25.01.2020	25.01.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ СВ-444 и в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п	26.01.2020	26.01.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-939п→РП-35	О*
Кронотки	Кавказская	№ 3,4,8	откл. ПС 35/6 «Кавказская»	27.01.2020	27.01.2020	откл. в сети ОАО "РЖД"	ЦП
Краснодар	Лорис	Л-110	откл. В-10кВ в КРН-18	27.01.2020	27.01.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-2361п	О*
Краснодар	Военгородок	ВГ-10	откл. В-10кВ ф. ВГ-10	27.01.2020	27.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-109	в КРНС-21 откл. В-10кВ	28.01.2020	28.01.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейская-1	Е-11	откл. В-6кВ ф. Е-11	28.01.2020	28.01.2020	повреждение оборудования в ТП-83→ТП-155	О
Краснодар	РИП	РИП-210	откл. В-6кВ ф. РИП-210	28.01.2020	28.01.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-112	в РП-2192п откл. В-10кВ→Л-112	29.01.2020	29.01.2020	повреждение оборудования в РП-2192п	О*
Новороссийск	Кирилловская	ф-29	откл. В-6кВ ф-29	29.01.2020	29.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-717→ТП-389	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	в ТП-30 откл. В-10кВ→ТП-383	29.01.2020	29.01.2020	повреждение оборудования в КРУН-9	О
Краснодар	Западная-2	З-2-14	откл. В-6кВ ф. З-2-14	29.01.2020	29.01.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1762п→З-2-14	КЛ
Новороссийск	Гайдук-тяговая	№8	в РП-30 откл. В-10кВ→КРУН-33	29.01.2020	29.01.2020	повреждение оборудования в РП-30	О
Краснодар	Восточная	В-202	в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646	29.01.2020	30.01.2020	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-196→ТП-156п→ТП-216→ТП-2803п	КЛ
Ейск	Ейская-1	Е-11	откл. В-6кВ ф. Е-11	29.01.2020	30.01.2020	повреждение оборудования в ТП-83	О
Ейск	Ейская-1	Е-19	откл. В-6кВ ф. Е-19	29.01.2020	29.01.2020	не установлена	Н
Анапа	Анапская	АП-4	в РП-1 откл. В-10кВ вч№11	30.01.2020	30.01.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-463→ТП-8	КЛ
Новороссийск	Гайдук-тяговая	№8	в РП-30 откл. В-10кВ→КРУН-33	30.01.2020	30.01.2020	не установлена	Н
Армавир	Южная	ЮЖ-115	откл. МВ-6кВ ф. ЮЖ-115	30.01.2020	30.01.2020	Вывели из схемы КВЛ-6кВ ТП-04→ТП-261	КЛ
Мостовской	Шедок	Ш-8	откл. В-10кВ ф.	31.01.2020	31.01.2020	повреждение на ВР-10→ТП-27	ВЛ
Армавир	Речная	Р-17	в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280	31.01.2020	31.01.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-0-102→ТП-275	ВЛ
Краснодар	Калинино	К-110	откл. В-10кВ ф. К-110	02.02.2020	02.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1316→ТП-1269, повреждение оборудования в ТП-1166, ТП-328	ВЛ, О
Армавир	ЭЗРН	РП-3	откл. В-6кВ ф. РП-3	02.02.2020	02.02.2020	повреждение в оборудовании в ТП-12	ВЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-10кВ ф. ТЧ-4-ОЗЗ	02.02.2020	02.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ Р-30→ТП-182	О
Курганинск	Восточная	ВО-4	откл. В-10кВ ф. ВО-4	02.02.2020	02.02.2020	повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ оп.22/2→оп.22/4	ВЛ*
Новороссийск	ДСК	№2	в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374	02.02.2020	02.02.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-315	О*
Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ А-6	02.02.2020	02.02.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейская-1	Е-6	откл. В-6кВ Е-6	02.02.2020	02.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ СВ-444	02.02.2020	03.02.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1059п→ТП-1085	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ→ТП-1708п	02.02.2020	02.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-204	в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826	03.02.2020	03.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-205	откл. В-10кВ К-205	03.02.2020	03.02.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-1581п	О*
Абинск	И-4 Абинская	АБ-43	откл. В-6кВ АБ-43	03.02.2020	03.02.2020	повреждение на ВЛ-6кВ РПЦ-37→ТП-27 и повреждение оборудования в ТП-365	ВЛ
Славянский	Центральная	Ц-7	откл. В-10кВ ф. Ц-7	03.02.2020	03.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп.19, оп.22	ВЛ
Тихорецк	Мяскомбинат	МК-1, 3, 5, 9, 11, 13, 19	откл. 1 с ш. 6кВ	03.02.2020	03.02.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП

Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ф.ПЧ-3	03.02.2020	03.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-512→ТП-3	КЛ
Армвир	Речная	ГАЗ-2	откл. В-10кВ ф.ГАЗ-2	03.02.2020	03.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-175→ТП-316	ВЛ
Ашшеронск	Нефтегорская Х-1	НП-19	в РП-19 откл. В-6кВ	03.02.2020	03.02.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Кирилловская	№8	откл. В-6кВ ф.№8-ОЗ3	03.02.2020	03.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-511→ТП-531	КЛ
Краснодар	Калинино	К-110	откл. В-10кВ ф.К-110	04.02.2020	04.02.2020	не установлена	Н
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-3	откл. В-10кВ ТГК-3	04.02.2020	04.02.2020	повреждение оборудования в ТП-53	О
Армвир	Южная	ЮЖ-21	откл. В-6кВ ЮЖ-21	04.02.2020	04.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ЮЖ-21→ТП-131	КЛ
Армвир	Речная	РМЗ-1	откл. В-10кВ ф.РМЗ-1	04.02.2020	04.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-018→ТП-80	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-104	ОЗ3 ф.ХБК-104	04.02.2020	04.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-247→ТП-240н	КЛ
Новороссийск	ДСК	№20	откл. В-6кВ ф.№20	05.02.2020	05.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-25→ТП-301	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2	05.02.2020	05.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Дальняя	Дальняя	откл. 2 с ш. 6кВ (ваши ф.ДЛ-10.16.12.20.14)	05.02.2020	05.02.2020	повреждение КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24	КЛ
Новороссийск	Гайдук	№5	откл. В-6кВ ф.№5	05.02.2020	06.02.2020	повреждения потребительского оборудования в РП-1→ТП-527	О*
Ейск	Ейск-1	Е-18	откл. В-6кВ ф.Е-18	06.02.2020	06.02.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	Ю-2	откл. В-10кВ ф.Ю-2	06.02.2020	06.02.2020	повреждение оборудования в ТП-179	О
Новороссийск	Южная	Ю-4	откл. В-10кВ ф.Ю-4	06.02.2020	06.02.2020	повреждение оборудования в ТП-294	О
Новороссийск	Южная	ф.№2	откл. В-10кВ ф.№2	06.02.2020	06.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-145→РП-47	КЛ
Лабинск	Родниковская	Р-12	откл. В-10кВ Р-12	06.02.2020	06.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-149→ТП-145	ВЛ
Анапа	Дзасмете	ДМ-3	откл. В-6кВ ДМ-3	07.02.2020	07.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-112→ТП-408	КЛ
Новороссийск	НовоРС	№33	в РП-«Октябрь» откл. В-6кВ→ТП-201	08.02.2020	08.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-204→ТП-652	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	ОЗ3 ф.ВК-11	08.02.2020	08.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ВК-11→ТП-1205	ВЛ
Краснодар	Волеозбор	ВЗ-3	откл. В-10кВ ф. ВЗ-3	09.02.2020	09.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ВЗ-3→ТП-716	ВЛ
Краснодар	Северная	С-107	в РП-61 откл. В-10кВ Т-2	09.02.2020	09.02.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Кирилловская	№12	откл. В-6кВ ф.№12	10.02.2020	10.02.2020	за пр.пробой 2 потребительских КЛ-6кВ ТП-500→ТП-176, ТП-510→ТП-519	КЛ*
Новороссийск	Северо-Западная	№8	откл. В-10кВ ф.№8	10.02.2020	10.02.2020	Вывели из схемы участок потребительской ВЛ-10кВ ТП-263→ТП-629	КЛ*
Новороссийск	ДСК	ф-2	в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374	11.02.2020	11.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-204	откл. В-10кВ ф.К-204→ОЗ3	11.02.2020	11.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-1571н→ТП-1377	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-7 КРУН	откл. В-6кВ ф.Ю-7 КРУН	11.02.2020	11.02.2020	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1887н→ТП-77→ТП-113н	КЛ
Новороссийск	ДСК	№20	в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-724	11.02.2020	11.02.2020	повреждение оборудования в ТП-724	О
Краснодар	Восточная	В-103	откл. В-6кВ ф.В-103	11.02.2020	11.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ф.В-103→ТП-1387	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-3	откл. В-10кВ ф. ДМ-3	11.02.2020	11.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ РП 5-2→ТП 5-956	КЛ
Туапсе	Туапсе-Таганов	ТП-16	откл. В-6кВ ТП-16	11.02.2020	11.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-69→ТП-208	КЛ
Армвир	Южная	ЮЖ-11	откл. В-6кВ ЮЖ-11	11.02.2020	11.02.2020	за пр.пробой кабельный выход ТП-120	КЛ
Новороссийск	РПП	ф.№846	в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Новороссийск	РПП	ф.№846	в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-456	12.02.2020	12.02.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-472	О*
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868н	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-2	в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-218	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Геленджик	Дивноморская	ДМ-4	в ТП-5-88 откл. В-10кВ→ДМ-4	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Абинск	Электроплатан	ВС-1	откл. В-6кВ ф.ВС-1	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-2	откл. В-10кВ ф.КС-2	12.02.2020	12.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593	ВЛ
Ейск	Ейск-1 Ейск-2	Е-23,7 ЕСК-24,20,12,16,3,17,1,19,23	ПС «Ейск-1» откл. 2 с ш. 6кВ, ПС «Ейск-2» 1 и 2 с ш. 6кВ	12.02.2020	12.02.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-1220	12.02.2020	12.02.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейск-1	Е-8,10,16	откл. В-6кВ ф.Е-8,10,16	12.02.2020	12.02.2020	работа АЧР на ПС «Ейск-1»	ЦП
Горячий Ключ	Х-4 Абузы	ф.41	откл. В-6кВ ф.41	12.02.2020	12.02.2020	откл. в сети ОАО «НГТ Энергия»	ЦП
Краснодар	Волеозбор	ВЗ-3	откл. В-10кВ ф.ВЗ-3	12.02.2020	12.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ВЗ-3→ТП-1388н	ВЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-10кВ ф.ОС-3	12.02.2020	12.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №4-5-4-6	ВЛ
Кроноткин	Рауда	РА-17	откл. В-6кВ ф.РА-17	13.02.2020	13.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-179→ТП-163	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-4	откл. В-10кВ ф.ДМ-4	13.02.2020	13.02.2020	повреждение оборудования в ТП-5-88	О
Тимашевск	Тимашевская	Т-1	в ТП24 откл. В-10кВ→ТП-110	13.02.2020	13.02.2020	повреждение оборудования в ТП-24	О
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кВ КС-1	14.02.2020	14.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	В-153	в РП-38 откл. В-10кВ ТП-1868н/об	14.02.2020	14.02.2020	за пр.пробой потребительских КЛ-10кВ ТП-1825н→ТП-2489н/об «А», КЛ-10кВ ТП-1825н→ТП-2489н/об	КЛ*
Новороссийск	РПП	ф-52	в РП-4 откл. В-10кВ ТП-473	14.02.2020	14.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-214	откл. В-10кВ ф.ЮЗ-214	14.02.2020	15.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-124→ТП-620	КЛ
Краснодар	Восточная	В-451	в РП-38 откл. В-10кВ ТП-1868н/об	14.02.2020	14.02.2020	за пр.пробой потребительских КЛ-10кВ ТП-1825н→ТП-2489н/об «А», КЛ-10кВ ТП-1825н→ТП-2489н/об	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 и откл. В-10кВ СВ-444	15.02.2020	15.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	в ТП-870 откл. В-6кВ→ТП-803н	16.02.2020	16.02.2020	самопроизвольное отключение ВЛ-6кВ	О
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-1	откл. В-10кВ ф.УВ-1	16.02.2020	16.02.2020	не установлена	Н
Геленджик	Дивноморская	ДМ-3	в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-5-95	17.02.2020	17.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-201	откл. В-10кВ ф. Л-201	17.02.2020	17.02.2020	вывели из схемы для ВВИ КЛ-10кВ РП-2192н→Л-201	КЛ
Геленджик	Марьяна Роша	МР-1	откл. В-6кВ ф.МР-1	17.02.2020	17.02.2020	не установлена	Н
Геленджик	Марьяна Роша	МР-7	откл. В-6кВ ф.МР-7	17.02.2020	17.02.2020	повреждение оборудования в РП-3-6→МР-7	О
Кроноткин	Кроноткин	№19	откл. В-6кВ ф.№19	17.02.2020	18.02.2020	вывели из схемы КЛ-6кВ КРУН-6кВ 2-ЦП - КРУН 6кВ ПКУ	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	откл. В-6кВ ф.№10	18.02.2020	18.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ РП-13→№10	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-112(17)	в РП-2192н откл. В-10кВ→ТП-200н	18.02.2020	18.02.2020	не установлена	Н
Анапа	Дзасмете	ДМ-44	в РП-11 откл. В-10кВ→ТП-110→ОЗ3	18.02.2020	18.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-210→ТП-388	КЛ
Новороссийск	Юго-Западная	№14	откл. В-6кВ ф.№14	18.02.2020	18.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-9→ТП-12	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-8	откл. В-6кВ ф.ГК-8	18.02.2020	18.02.2020	повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ оп.№12→оп.№13	ВЛ*
Ейск	Ейск-2	ЕСК-20	откл. В-6кВ ф. ЕСК-20	19.02.2020	19.02.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ РП-3→ф.ЕСК-20	ВЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-16	откл. В-6кВ ф. ЕСК-16	19.02.2020	19.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ РП-5→ф.ЕСК-16	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-19	откл. В-6кВ ф. Е-19	19.02.2020	19.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-150→ТП-10, вывели из схемы для ВВИ КЛ-6кВ РП-2→ТП-15н, ТП-100→ТП-113	КЛ
Тимашевск	Комбинированный завод	КЗ-2	откл. В-10кВ ф.КЗ-2	19.02.2020	19.02.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новороссийск	Гайдук-Таганов	№8	в РП-13 откл. В-10кВ→РП-31	19.02.2020	19.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ РП-13→ТП-619	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-303	откл. В-10кВ КРНС-16	20.02.2020	20.02.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Гайдук-Таганов	№8	в РП-30 откл. В-10кВ→ТП-742	20.02.2020	20.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	№12	откл. В-10кВ ф.№12	22.02.2020	22.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-9→ТП-55	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327, СВ-353	откл. 3 с ш 10 кВ	23.02.2020	23.02.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Крымск	Бакановая	БК-5	откл. В-10кВ ф.БК-5	24.02.2020	24.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-20→ТП-13	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Е-6	откл. В-6кВ ф.Е-6	24.02.2020	24.02.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-47→ТП-32н	ВЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-1	откл. В-10кВ ф. ОС-1	24.02.2020	24.02.2020	Вывели из схемы КЛ-10кВ ОС-1→КРН-1	ВЛ
Краснодар	Калинино	К-205	в КРНС-5 откл. В-10кВ	24.02.2020	24.02.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-827→ТП-1452	КЛ
Анапа	Анапская	АП-9	в РП-1 откл. В-10кВ→АП-9	24.02.2020	24.02.2020	Вывели участок КВЛ-10кВ РП-10→ТП-89	КВЛ
Крымск	ККК	ЛЭП-1	откл. В-6кВ в ТП-178	24.02.2020	24.02.2020	повреждение оборудования в ТП-178	О
Новороссийск	Кирилловская	№12	в ТП-510 откл. В-6кВ→ф.№12	24.02.2020	25.02.2020	не установлена	Н
Кроноткин	Какаяжа	№3 ж. д.	откл. В-6кВ ф.№3 ж. д.	24.02.2020	24.02.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-16→ТП-17	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-112	в РП-2192н откл. В-10кВ→ТП-2201н	24.02.2020	24.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10кВ ф.Л-104	24.02.2020	24.02.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-110	откл. В-10кВ ф.К-110	24.02.2020	25.02.2020	повреждение оборудования в ТП-1444	О
Славянский	Славянская	СТ-5	откл. В-10кВ ф.СТ-5	25.02.2020	25.02.2020	повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-СТ-5-49→ТП-СТ-5-01	ВЛ*
Армвир	Южная	ЮЖ-15	откл. В-6кВ ф.ЮЖ-15	25.02.2020	25.02.2020	повреждение оборудования в ТП-201→ЮЖ-15	О
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-3047н	26.02.2020	26.02.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-3047н	О*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ф.ПЧ-3	26.02.2020	26.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ ТП-512→ф.ПЧ-3	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172н/об/А и откл. В-10кВ СВ-444	27.02.2020	27.02.2020	повреждение оборудования потребит. в ТП-1740н	О*
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868н	27.02.2020	27.02.2020	повреждение на ВЛ-10кВ в ТП-715	ВЛ
Краснодар	Пашовская	ПП-105	откл. В-10кВ ф.ПП-105	27.02.2020	27.02.2020	за пр.пробой каб. выхода 10кВ ТП-1313н→ТП-863	ВЛ
Краснодар	Путевая	ТП-6	в РП-10 откл. В-6кВ→Т-1	27.02.2020	27.02.2020	повреждение на ВЛ-0,4кВ РП-10	ВЛ
Новороссийск	Южная	№5	откл. В-10кВ ф.№5	27.02.2020	27.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ РП-19→ПС «Южная» ф.№5	КЛ
Новороссийск	Южная	№6	откл. В-10кВ ф.№6	27.02.2020	27.02.2020	за пр.пробой КЛ-10кВ РП-19→ПС «Южная» ф.№6	КЛ
Краснодар	Дальняя	ДЛ-1	в РП-22 откл. В-6кВ→ТП-362	27.02.2020	27.02.2020	за пр.пробой КЛ-6кВ ТП-179→ТП-77н/об	КЛ</

Геледжики	Геледжики	ГК-12	в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ГК-12, в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ТП-1-247	13.03.2020	13.03.2020	повреждение оборудования в ТП-1-6	О
Евск	Евск-1	Е-21	откл. В-6кВ Е-21	13.03.2020	13.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-206→ТП-218	КЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-109	в РП-72 откл. В-10кВ→ТП-1650п	15.03.2020	14.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-206→ТП-591	ВЛ
Горный Ключ	Х-3 Широкая Балка	ХШ-3	откл. ПС Х-3 Широкая Балка	15.03.2020	15.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-257→ТП-460	ВЛ
Горный Ключ	Х-4 Абуэво	ХА-4	откл. ПС Х-4 Абуэво	15.03.2020	15.03.2020	откл. в сети ОАО «ИТ Энерджи»	ЦП
Горный Ключ	Тургеневская	Т-1478п	в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-32	15.03.2020	15.03.2020	откл. в сети ОАО «ИТ Энерджи»	ЦП
Краснодар	ТПЗ	ТПЗ-3	в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-954п	16.03.2020	16.03.2020	повреждение оборудования в ТП-1478п	О*
Краснодар	Западная-2	З-2-116	откл. В-10кВ ф.З-2-116	16.03.2020	16.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-954п→ТП-669п	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-52	в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473	18.03.2020	18.03.2020	мех повреждение КЛ-10кВ ТП-473→ТП-484	КЛ (мех.)
Новороссийск	РИП	ф-56	в РП-10 откл. В-10кВ→РП-7	18.03.2020	18.03.2020	за пробой КЛ-10кВ РП-10→РП-7	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-877	18.03.2020	18.03.2020	мех повреждение КЛ-10кВ ТП-275→ТП-279	КЛ (мех.)
Усть-Лабинск	АГНСК	АС-1	откл. В-10кВ АС-1	18.03.2020	18.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-112	откл. В-10кВ Л-112	18.03.2020	18.03.2020	за пробой КЛ-10кВ Л-112→ТП-2192п	ВЛ
Геледжики	Селенская	СК-205	откл. В-10кВ СК-1	18.03.2020	18.03.2020	повреждение на потребителском участке ВЛ-10кВ оп.3→ТП-2-56	ВЛ
Евск	Евск-2	ЕСК-24	в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-32	19.03.2020	19.03.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1→ТП-3	ВЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-104	в РП-72 откл. В-10кВ→РП-49	19.03.2020	19.03.2020	за пробой КЛ-10кВ РП-72→РП-49	КЛ
Безореченск	Промона	ПР-10	откл. В-10кВ ф.ПР-10	19.03.2020	19.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ПР-10→КТП-136	ВЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-103	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-279	20.03.2020	20.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-1164→ТП-441	КЛ
Анапа	Дземаге	ДМ-3	в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-386	20.03.2020	20.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-112→ТП-408	КЛ
Новороссийск	РИП	№53	в РП-28 откл. В-10кВ→ф.№53	21.03.2020	21.03.2020	за пробой потребителской КЛ-10кВ РП-28→ИТУ-10	КЛ*
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-10кВ ф.ТМ-2	21.03.2020	21.03.2020	за пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-36	КЛ
Краснодар	Восточная	В-103	в РП-15 откл. В-6кВ→ТП-2823п	22.03.2020	22.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-392→ТП-2823п	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-13	откл. В-10кВ ф.ТМ-13	22.03.2020	22.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-3-24п→РП-1-8	КЛ
Армавир	Южная	ЮЖ-12	откл. В-6кВ ф.ЮЖ-12	22.03.2020	22.03.2020	вывели из схемы участка ВЛ-10кВ ТП-151→ТП-036	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266	22.03.2020	22.03.2020	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кВ КС-1	22.03.2020	23.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-716→КС-1	ВЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-10	в РП-3-5 откл. В-10кВ→ТМ-10	23.03.2020	23.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-3-120→ТП-3-126п	КЛ
Кропоткин	Кропоткин	№15	откл. В-6кВ ф.№15	23.03.2020	23.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-108→ТП-171	КЛ
Геледжики	Геледжики	ГК-6	в РП-1-10 откл. В-6кВ→ГК-6	23.03.2020	24.03.2020	не установлена	Н
Геледжики	Марьяна Роша	МР-3	в ТП-3-29 откл. В-6кВ→ТП-3-16	24.03.2020	24.03.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-3-119→ТП-3-16	ВЛ
Новороссийск	Западная	№21	откл. В-6кВ ф.№21	24.03.2020	24.03.2020	повреждение оборудования в ТП-636	О*
Евск	Евск-1	Е-21	ОЗЗ ф.Е-21	24.03.2020	24.03.2020	за пробой потребителской КЛ-6кВ ТП-85п→ТП-175	КЛ*
Абинск	И-4 Абиновка	АБ-42	в КРН-5 откл. В-6кВ	24.03.2020	24.03.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калининка	КК-205	в КРН-5 откл. В-10кВ	24.03.2020	25.03.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-5→ТП-893	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	№22	в РП-13 откл. В-6кВ	25.03.2020	25.03.2020	повреждение оборудования в ТП-37	О
Анапа	Дземаге	ДМ-12	откл. В-6кВ ДМ-12	25.03.2020	25.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-444→ТП-234 и повреждение оборудования в потребит. ТП-35	КЛ
Армавир	АТЭЦ	ф-69	в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-213	25.03.2020	25.03.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-9	в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-147	25.03.2020	25.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-118→ТП-147	КЛ
Новороссийск	Гайдак-Таговая	№8	в РП-30 откл. В-10кВ→ТП-742	25.03.2020	25.03.2020	не установлена	Н
Безореченск	Очистные Сооружения	ОС-14	откл. В-10кВ ОС-14	26.03.2020	26.03.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Новороссийск	ДСК	ф-23	в ТП-240 откл. В-6кВ→ТП-229	26.03.2020	26.03.2020	не установлена	Н
Геледжики	Дивноморская	ДМ-8	откл. В-10кВ ф.ДМ-8	27.03.2020	27.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ПЛ-5-1→ТП-5-7 «б»	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-6	откл. В-6кВ ф.ПТ-6	27.03.2020	27.03.2020	вывели из схемы участка ВЛ-10кВ ТП-257→ТП-460	ВЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-2	откл. В-6кВ ф.ПТ-2	27.03.2020	27.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-112→ТП-239	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-8	в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-202	27.03.2020	27.03.2020	за пробой потребителской КЛ-6кВ ТП-422п→ТП-349	КЛ*
Евск	Евск-1	Е-20	откл. В-6кВ ф.Е-20	27.03.2020	27.03.2020	повреждение оборудования в потребителской РП-97п	О*
Новороссийск	РИП	№19	откл. В-10кВ ф.№19	28.03.2020	28.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-252→ТП-27	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-6	откл. В-6кВ ф.ПТ-6	28.03.2020	28.03.2020	вывели из схемы потребителский участок КЛ-6кВ ТП-252→ТП-1815п→ТП-1591п	КЛ*
Геледжики	Геледжики	ГК-12	в РП-1-6 откл. В-6кВ ТП-1-113	29.03.2020	30.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-1-294→ТП-1-104	КЛ
Геледжики	Дивноморская	ДМ-4	откл. В-10кВ ф.ДМ-4	30.03.2020	30.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ВЛ-10кВ→Т-2 в ТП-5-82	КЛ
Новокубанск	Новокубанская	НВ-5	откл. В-10кВ ф.НВ-5	30.03.2020	30.03.2020	не установлена	Н
Геледжики	Кабардинка	КБ-2	в РП-2-02 откл. В-6кВ ТП-2-32Б	30.03.2020	30.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-2-32→ТП-2-51	КЛ
Геледжики	Геледжики	ГК-16	в ТП-1-31 откл. В-6кВ→ТП-1-105	30.03.2020	30.03.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-1-215→ТП-1-59	КЛ
Армавир	Речная	Р-16	откл. В-10кВ ф.Р-16	30.03.2020	30.03.2020	повреждение оборудования в потребителской ТП-0155	О*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-201	в РП-37 откл. В-10кВ→ф.ТТ-201, в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п	30.03.2020	30.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-673→ТП-2439п	КЛ
Кореновск	Сахарный Завод	СЗ-5	откл. В-6кВ СЗ-5	30.03.2020	30.03.2020	повреждение оборудования ОАО «Кореновск»	ЦП
Новороссийск	Южная	ф-2	откл. В-10кВ ф-2	31.03.2020	31.03.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-240→ТП-271	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-6кВ ф.ЮВ-29	31.03.2020	31.03.2020	повреждение оборудования на с.п. 10кВ тр-р→КРН-7	О
Евск	Евск-1	Е-13	откл. В-6кВ ф.Е-13	31.03.2020	01.04.2020	вывели из схемы потребителские КЛ-6кВ ТП-83п→РП-7 ТП-37п, ТП-37п→ТП-123	КЛ*
Краснодар	Восточная промзона	ВП-411	в РП-27 откл. В-10кВ→ТП-886	01.04.2020	01.04.2020	не установлена	Н
Геледжики	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1	02.04.2020	02.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ*
Геледжики	Дивноморская	ДМ-3	откл. В-10кВ ДМ-3	02.04.2020	02.04.2020	за пробой потребит. ВЛ-10кВ ТП-5-95→ТП-5-56	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	откл. В-10кВ ХЛ-3	02.04.2020	02.04.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Лорис	Л-203	откл. В-10кВ Л-203	02.04.2020	02.04.2020	не установлена	Н
Краснодар	Военгородок	ВГ-1	в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145	03.04.2020	03.04.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-9	в ТП-134 откл. В-6кВ→ТП-87	03.04.2020	03.04.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-226→ТП-11	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-369	05.04.2020	05.04.2020	повреждение оборудования в потребителской ТП-757п	О*
Геледжики	Дивноморская	ДМ-11	в РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-11	05.04.2020	05.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-5-84→ТП-5-91	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5	05.04.2020	05.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-2929п→ТП-512	КЛ
Армавир	Речная	Р-УБР	в ТП-035 откл. В-6кВ→ТП-22	05.04.2020	05.04.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-06	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-425	в РП-65→ТП-3005п - неоплаченный режим работы	06.04.2020	06.04.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-3005п→ТП-1208	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	в КРН-18 откл. В-10кВ, в ТП-3082п откл. В-10кВ Т-1	06.04.2020	06.04.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-69→ТП-1440	ВЛ
Краснодар	Калининка	К-104	в ТП-154 откл. МВ-10кВ→ТП-2868п	06.04.2020	06.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2329п→ТП-2010п	ВЛ*
Геледжики	Дивноморская	ДМ-4	в ТП-5-88 откл. В-10кВ→ДМ-4	06.04.2020	06.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-5-82→ТП-5-88	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-9	в ТП-134 откл. В-6кВ→ТП-9	06.04.2020	07.04.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-174→ТП-33	ВЛ
Новороссийск	РИП	№4	откл. В-10кВ ф.№4	07.04.2020	07.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-99→КРН-4	КЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-6	откл. В-10кВ ф.ТЧ-6	07.04.2020	07.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-245→ТП-0223п	КЛ
Крымск	Баканская	БК-5	откл. В-10кВ ф.БК-5	07.04.2020	07.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Геледжики	Геледжики	ГК-3	в ТП-1-127 откл. В-6кВ→ТП-1-100	09.04.2020	09.04.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-3	в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-165	09.04.2020	09.04.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-364→ТП-369	КЛ (мех.)
Краснодар	ХБК	ХБК-103	откл. В-6кВ ХБК-103	10.04.2020	10.04.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-116→ТП-230 и ТП-1022→ТП-1020	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-3047п	10.04.2020	10.04.2020	за пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3047п→РП-74	КЛ*
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-13	откл. В-6кВ ф.Т-13	10.04.2020	11.04.2020	за пробой КЛ-6кВ ТП-107→ф.Т-13	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-303/353	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814	11.04.2020	11.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-996→ТП-986	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	в КРН-18 откл. В-10кВ	12.04.2020	12.04.2020	повреждение ВЛ-10кВ РПНД→ТП-2512п	ВЛ
Новороссийск	Южная	№14	откл. В-10кВ ф.№14	12.04.2020	13.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-45→ТП-15	КЛ
Геледжики	Кабардинка	КБ-2	в РП-2-02 откл. В-6кВ→КБ-2/ТП-2-32	13.04.2020	13.04.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	№3	откл. В-10кВ ф.№3	13.04.2020	13.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-424→ТП-428	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-6	в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-52	14.04.2020	14.04.2020	за пробой КЛ-6кВ РП-4→ТП-52	КЛ
Новороссийск	Южная	№3	откл. В-10кВ ф.№3	14.04.2020	14.04.2020	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-428→РП-22	КЛ
Туапсе	Туапсе-Таговая	ТТ-6	откл. В-6кВ ф.ТТ-6	14.04.2020	14.04.2020	повреждение оборудования в ТП-39, вывели из схемы для ВВЛ КЛ-6кВ ТП-21→ТП-185, КЛ-6кВ ТП-185→ТП-148	КЛ, О
Лабинск	Лабинск-2	ЛБ-2-5	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-1245	14.04.2020	14.04.2020	повреждение оборудования у ТП-1245	О
Новороссийск	ДСК	№14	откл. В-6кВ ф.№14	14.04.2020	14.04.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-709	О*
Безореченск	Северо-Восточная	СВ-450	в ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989	15.04.2020	15.04.2020	за пробой КЛ-10кВ ТП-819→ТП-1182	КЛ
Безореченск	Очистные сооружения	ОС-3	по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф. ОС-3 - ОЗ3	15.04.2020	15.04.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №98А, РПНД-10кВ № Р-10П	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10кВ ф.Л-104	15.04.2020	15.04.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	15.04.2020	15.04.2020	не установлена	Н

Армвир	ЦРП-66В «АЗИФИИ»	Г-1	откл. В-66В ф.Г-1	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-268 → ТП-200	КЛ
Армвир	ЭТВС	ТВ-9	откл. В-66В ф.ТВ-9	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТВ-9 → РП-2	КЛ
Новоросси́йск	Гайдук	№5	откл. В-66В ф.№5	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-66В ТП-759 → ТП-760	КЛ*
Новоросси́йск	Новоросси́йск	№51	в РП-101 откл. В-66В → №51	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	повреждение оборудования в ТП-296 → ТП-499	О
Усть-Лабинск	Очистная	ОБ-9	откл. В-106В ф.ОБ-9	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	повреждение оборудования в ТП-104	О
Армвир	АЗРП	РП-3	откл. В-66В ф.РП-3	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-РП3-60 → ТП-РП3-312	КЛ
Краснодар	ВНИИРС	ВР-5	откл. В-106В ф.ВР-5	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	ВНИИРС	ВР-6	откл. В-106В ф.ВР-6	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-1	в РП-13 откл. В-66В → ТП-64 и в РП-13 откл. В-66В → ТП-145	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-37 → ТП-137	КЛ
Ашшеронск	Тяговая-Куринская	Ф-2ПГ	откл. В-106В ф.Ф-2ПГ (наша ТП-28)	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	откл. в сети ОАО «РЖД»	ЦП
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-220	откл. В-106В ЮЗ-220	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В РП-44 → ЮЗ-220	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-43	в КРН-2 откл. В-66В	01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-6	в РП-10 откл. В-66В → ТП-18	02.05.2020	02.05.2020	02.05.2020	повреждение оборудования в ТП-38	О
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-3	откл. В-66В ф.ЮВ-3	02.05.2020	02.05.2020	02.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-131 → РП-31	КЛ
Ашшеронск	Ашшеронская	Г-1, Г-5	откл. I СЩ-66В	03.05.2020	03.05.2020	03.05.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Правый берег	ПБ-4	откл. В-106В ф.ПБ-4	03.05.2020	03.05.2020	03.05.2020	повреждение ВЛ-106В ТП-805н → ПБ-4	ВЛ
Новоросси́йск	Тоннельная	ф-20	в ТП-391 откл. В-66В → ф-20	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-490 → ТП-393	КЛ
Евск	Евск-1	Е-20	откл. В-66В Е-20	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	ТП-159 → оп. В-1-158	КЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-106В ОС-3	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	з/л. пробой кабельный выход 106В ТП-107	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	откл. МВ-106В ХЛ-3	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	не установлена	Н
Новоросси́йск	Широкая балка	№14, №15	откл. I сщ, 2 с щ, 106В	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Армвир	РПИ	РП-27	откл. В-66В ф.РП-27	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-18 → ТП-155, ТП-18 → ТП-217	КЛ
Ашшеронск	Нефтероская	НП-16	откл. В-66В ф.НП-16	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	откл. в сети ОАО «НТ Энергия»	ЦП
Краснодар	Восточная	ВВ-7	откл. В-106В ф.ВВ-7	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ТП-137 → ТП-585	КЛ
Новоросси́йск	Гайдук-Тяговая	№8	в РП-13 откл. В-106В → РП-31	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В РП-13 → РП-31 2 с щ.	КЛ
Евск	Евск-1	Е-13	откл. В-66В ф.Е-13	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	повреждение на участке ВЛ-66В оп.5 → оп.6	ВЛ
Новоросси́йск	Южная	№3	ф. №3 - ОЗ3 (без откл.)	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	вывели из схемы КЛ-106В ТП-424 → ТП-428, ТП-424 → ТП-430	КЛ
Ашшеронск	Нефтероская	НП-16	откл. В-66В ф.НП-16	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	откл. в сети ОАО «НТ Энергия»	ЦП
Геледжиак	Геледжиак	ГК-12	в ТП-1-132 откл. В-66В → РП-1-6	09.05.2020	09.05.2020	09.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-1-132 → РП-1-6	КЛ
Евск	Евск-1	Е-13	откл. В-66В ф.Е-13	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	повреждение на участке ВЛ-66В оп.5 → оп.6	ВЛ
Новоросси́йск	Южная	№3	ф. №3 - ОЗ3 (без откл.)	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	вывели из схемы КЛ-106В ТП-424 → ТП-428, ТП-424 → ТП-430	КЛ
Ашшеронск	Нефтероская	НП-16	откл. В-66В ф.НП-16	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	откл. в сети ОАО «НТ Энергия»	ЦП
Геледжиак	Геледжиак	ГК-12	в ТП-1-132 откл. В-66В → РП-1-6	09.05.2020	09.05.2020	09.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-1-132 → РП-1-6	КЛ
Новоросси́йск	Южная	№20	откл. В-106В ф.№20	10.05.2020	10.05.2020	10.05.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-189	О*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	откл. В-106В КРН-17	10.05.2020	10.05.2020	10.05.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-780п	О*
Новоросси́йск	ДСК	№10	в РП-13 откл. В-66В → ТП-486	11.05.2020	11.05.2020	11.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-720 → ТП-83	КЛ
Геледжиак	Толстый Мяс	ТЛ-5	в РП-1-2 откл. В-66В → ТЛ-5	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-1-10 → ТП-1-49	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-2	откл. В-106В КС-2	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	повреждение на ВЛ-106В ТП-728 → ТП-593	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	откл. В-106В КС-7	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	не установлена	Н
Анапа	Дзаете	ДМ-3	откл. В-66В ф.ДМ-3	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-113 → ТП-214	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-66В ф.ПБ-4	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в РП-35 откл. В-106В → ТП-814	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ТП-131 → ТП-170п	КЛ
Новоросси́йск	Южная	№14	откл. В-106В ф.№14	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ТП-295 → ТП-113	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-9	откл. В-66В в ТП-127	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-117 → ТП-157	КЛ
Геледжиак	Дивноморская	ДМ-7	в РП-5-3 откл. В-106В → ДМ-7	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-106В ТП-1-164 → ТП-1-160п	КЛ*
Геледжиак	Дивноморская	ДМ-11	в РП-5-1 откл. В-106В → ТП-5-7	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В РП-5-1 → ТП-5-7	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-106В ф.ПБ-4	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-16	откл. В-66В ф.ТТ-16	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	в ТП-202 повреждение оборудования	О
Краснодар	Набережная	НБ-305	РП-7 откл. В-106В → ТП-602п/ТП-874	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-106В РП-7 → ТП-602п/ТП-826п	КЛ*
Краснодар	Калининно	КЛ-10	вывели участок ВЛ-106В ТП-953 → КРНС-1, ОЗ3	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	образ ВЛ-106В ТП-953 → КРНС-1	ВЛ
Анапа	Дзаете	ДМ-44	откл. В-66В ф.ДМ-44	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ТП-461 → ТП-417	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-4	откл. В-66В ф.Ц-4	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В РП-6 → ПЛ-4	КЛ
Евск	Евск-1	Е-10	откл. В-66В ф.Е-10	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	повреждение на участке ВЛ-66В оп.В2-6 → В2-7	ВЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-106В → ЭН-1	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	НС-4	НС-4-60	откл. В-66В ф.НС-4-60	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	вывели из схемы участок ВЛ-66В ТП-945 → ТП-598	ВЛ
Кропоткин	Кропоткинский химзавод	Г-1	откл. В-66В ф.Г-1	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-85 → ТП-148	КЛ
Ашшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-66В ф.ЗВ-4	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	повреждение на участке ВЛ-66В ТП-416п → ТП-415п	ВЛ
Краснодар	ОБД	ОБД-107	в РП-68 откл. В-106В → ТП-1069п	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-106В ф.ПБ-4	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	повреждение на участке ВЛ-106В ТП-805п → ТП-ПБ-4-35 → ПБ-4	ВЛ
Армвир	Стеблянская	СТ-11	откл. В-106В ф.СТ-11	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	не установлена	Н
Армвир	Речная	ГАЗ-2	откл. В-106В ф.ГАЗ-2	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	повреждение на ВЛ-106В ГАЗ-2 → РПД-150, повреждение концевой муфты КЛ-106В оп. ГАЗ-2	ВЛ
Армвир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-106В ф.ТЧ-4	16.05.2020	16.05.2020	16.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-106В → ЭН-1	16.05.2020	17.05.2020	17.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	З-2-109	в РП-72 откл. В-106В → ТП-136п; в РП-49 откл. В-106В → ТП-558п	17.05.2020	17.05.2020	17.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В РП-49 → ТП-558п	КЛ
Краснодар	Военгородок	ВВ-7	откл. В-106В ф.ВВ-7	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ТП-1317п/ТП-585	КЛ
Армвир	Тепличная	ТЧ-4	в ТП-214 откл. В-106В → ТП-99	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	не установлена	Н
Кореновск	Сахарный завод	СЗ-5	откл. В-66В ф.СЗ-5	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	повреждение в сети ТЭЦ	ЦП
Краснодар	Центральная	Ц-1	в РП-8 откл. В-66В → ТП-781	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ТП-871 → ТП-491	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-3	откл. В-106В ф.КС-3	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	повреждение на ВЛ-106В ТП-1483 → ТП-1277п	ВЛ
Краснодар	НПЗ	НПЗ-39	откл. В-66В НПЗ-39	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	вывели из схемы КЛ-66В РП-19 → ТП-754/ТП-1462 и КЛ-66В РП-19 → ТП-912п → ТП-1936п	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-10	откл. В-106В ПЗ-10	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	з/л. пробой КЛ-106В ПЗ-10 → РП-2	КЛ
Армвир	АТЭЦ	ф.69	в РП-8 откл. В-66В → ТП-064	20.05.2020	20.05.2020	20.05.2020	повреждение потребит. кабельный выход ТП-0158	КЛ*
Анапа	Дзаете	ДМ-16	откл. В-66В ДМ-16	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	з/л. пробой КЛ-66В ВКПП-6 → ВКПП-8	КЛ
Евск	Евск-2	ЕСК-20	откл. В-66В ЕСК-20	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	повреждение на ВЛ-66В	ВЛ
Армвир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-106В ф.ТЧ-4	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	повреждение оборудования в ТП-254	О
Краснодар	Калининно	К-204	в РП-66 откл. В-106В → ТП-826	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	з/л. пробой каб. выхода 106В ТП-1298 → ТП-1345	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-411	в РП-74 откл. В-106В ТП-1237	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калининно	К-202	откл. В-106В ф.К-202	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	вывели из схемы КЛ-106В ТП-300 → ТП-375	ВЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-106В ф.ПБ-4	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	вывели из схемы участок ВЛ-106В ТП-805п → ТП-2689п → ПБ-4	ВЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-411	в РП-74 откл. В-106В ТП-1237	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	повреждение на участке ВЛ-106В ТП-865 → ТП-863/ТП-1050	ВЛ
Краснодар	Калининно	К-205	откл. В-106В ф.К-205	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	повреждение оборудования в ТП-894 и ТП-825	О
Кореновск	Кореновская центральная	КЦ-5	откл. В-106В ф.КЦ-5	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	повреждение оборудования в ТП-883	О
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-3	откл. В-106В ф.УВ-3	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	не установлена	Н
Горный Ключ	Х-4 Абыу	№42	откл. В-106В ф. №42	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	не установлена	Н
Армвир	Стеблянская	СТ-11	откл. В-106В ф.СТ-11	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	вывели из схемы участок ВЛ-106В РПД №66 → ТП-074	ВЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-106В ОС-3	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	повреждение оборудования в ТП-168	О
Армвир	Стеблянская	СТ-11	откл. В-106В ф.СТ-11	22.05.2020	22.05.2020			

Анапа	Пионерская	ПН-12	откл. В-10кВ ф.ПН-12	02.06.2020	02.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-303 → ТП-304	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-3	откл. В-6кВ ф.Е-3	02.06.2020	02.06.2020	повреждение оборудования в ТП-99	О
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3, СТ-5, СТ-7	откл. 1 СШ-10кВ	02.06.2020	02.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новоросси́йск	Пролетарий	№077	откл. В-6кВ ф. №077	02.06.2020	02.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-217 → ТП-814	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ → ХЛ-7	02.06.2020	02.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-202	в КРН-1 откл. В-10кВ	02.06.2020	02.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ У-ТП-965, повреждение на ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ РП-69 → ТП-1416.	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	в ТП-1450 откл. В-10кВ → ТП-1447	02.06.2020	02.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-69 → ТП-1416	ВЛ
Краснодар	Панковская	ПНН-303	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-538	02.06.2020	02.06.2020	вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-505 → ТП-665н	ВЛ
Краснодар	Военгородок	ВФ-1	в РП-617н откл. В-10кВ → РП-617н	03.06.2020	03.06.2020	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ВГ-3 → ТП-1147 → РП-617н	КЛ*
Краснодар	Восточная промзона	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кВ → ТП-1406	03.06.2020	03.06.2020	вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-1406 → РП-65	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в РП-59 откл. В-10кВ → Т-2	03.06.2020	03.06.2020	повреждение оборудования в РП-59	О
Тихоре́ск	Маневшая	М-7.5.3.2.4.8	откл. 1 с.ш. 35кВ (наши ф.М-7.5.3.2.4.8)	03.06.2020	03.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новоросси́йск	Новоросси́йск	№84	ОЗЗ ф.№84	03.06.2020	03.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-152 → ТП-85	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВФ-425	в РП-65 откл. В-10кВ → ТП-1230	03.06.2020	03.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ РП-1230 → ТП-1231	ВЛ
Новоросси́йск	Лесной Порт	№28	откл. В-10кВ ф. №28	03.06.2020	03.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-139 → ТП-674	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-13	откл. В-6кВ ф.Е-13	03.06.2020	03.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	ф.В-111	откл. В-6кВ ф.В-111	04.06.2020	04.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-14 → В-111	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-301	в РП-42 откл. В-10кВ → ТП-445	04.06.2020	04.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1428н → ТП-2168н к.А.	КЛ*
Краснодар	Лорис	Л-110	в РП-69 откл. В-10кВ → ТП-2361н	04.06.2020	04.06.2020	повреждение оборудования в потребительской ВЛ-2614н	О*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ → ТП-1708н	05.06.2020	05.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1105н → ТП-2517н	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-16	откл. В-6кВ ТТ-16	05.06.2020	05.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТТ-16 → ТП-150	КЛ
Краснодар	Дальняя	ДЛ-16	откл. В-6кВ ДЛ-16	05.06.2020	05.06.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-342н → ТП-443	ВЛ
Новоросси́йск	РПН	ф-1	в РП-4 откл. В-10кВ → ТП-648	06.06.2020	06.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-117 → ТП-116	КЛ
Краснодар	Тонкий Мас	ТМ-9	откл. В-10кВ ТМ-9	06.06.2020	06.06.2020	зл. пробой потребител. КЛ-10кВ ТП-1432н → РП-3-2	КЛ
Геленджик	Тонкий Мас	ТМ-13	откл. В-10кВ ТМ-13	06.06.2020	06.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТМ-13 → КРУН ТМ-13	КЛ
Темрюк	Рыбавола	Р-7	откл. В-10кВ ф.Р-7	06.06.2020	06.06.2020	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-Р3-7 → ТП-Р3-7-127н	КЛ*
Краснодар	Панковская	ПНН-403	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-1431	07.06.2020	07.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-2056н → ТП-694н и потребител. КЛ-10кВ ТП-969 → ТП-1669н А	КЛ*
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ф. ПБ-5	07.06.2020	07.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-218; в РП-55 откл. В-10кВ → ТП-2375н Б	07.06.2020	07.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-55 → ТП-2375н каб. Б.	КЛ* (мех.)
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-111	07.06.2020	07.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-55 → ТП-2375н каб. А.	КЛ* (мех.)
Новоросси́йск	Широкая Балка	№14	в РП-50 откл. В-10кВ → КРУН-19	07.06.2020	07.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ КРУН-20 → ТП-183, повреждение КЛ-10кВ ТП-183 → ТП-779	КЛ
Анапа	Анапа	АП-36	откл. В-10кВ ф.АП-36	08.06.2020	08.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новоросси́йск	Южная	№19	откл. В-10кВ ф. №19	08.06.2020	08.06.2020	07.00 вывели из схемы КЛ-10кВ ф. №19 ПС «Объясня» → НТУ-4	КЛ
Краснодар	Восточная	В-111/В-112	откл. В-6кВ ф. В-111/В-112; в РП-14 откл. В-6кВ → В-111/В-112	08.06.2020	08.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ В-111 → РП-14, В-112 → РП-14	КЛ
Арманир	Южная	Юж-11	откл. В-6кВ ф.Юж-11	08.06.2020	08.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-Юж-11-302 → он. №16	КЛ
Анапа	Анапа	АН-15	откл. В-6кВ ф.АН-15	08.06.2020	09.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-39 → ТП-116	КЛ
Краснодар	Калинино	К-205	ОЗЗ ф.К-205	09.06.2020	09.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-889 → ТП-1248	ВЛ
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10кВ КРН-10	09.06.2020	09.06.2020	не установлена	Н
Арманир	АТЭЦ	№69	в РП-8 откл. В-6кВ → ТП-213	09.06.2020	09.06.2020	не установлена	Н
Новоросси́йск	Лесной Порт	№28	в РП-26 откл. В-10кВ → ТП-343 Б	09.06.2020	09.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-218	09.06.2020	09.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-55 → ТП-1014 Б	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-13	откл. В-6кВ ф. ПТ-13	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ПТ-13 → ТП-386, ТП-778 → ТП-56, ТП-56 → ТП-1563н	КЛ
Новоросси́йск	Южная	ф.№22	в РП-5 откл. В-10кВ → ТП-691	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-762 → ТП-90	КЛ
Краснодар	НПЗ	НПЗ-33	откл. В-6кВ ф. НПЗ-33	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-873 → ТП-177	КЛ
Новоросси́йск	РПН	№52	откл. В-10кВ ф. №52	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-644 → КРПВ-4	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31 КРУН	в РП-71 откл. В-6кВ → Ю-31 КРУН	10.06.2020	10.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ ф.С-404	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-305н → ТП-2026н	КЛ*
Краснодар	Северная	С-405	в РП-16 откл. В-6кВ → ТП-779	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-4 → ТП-1599н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ → ТП-343 Б	10.06.2020	10.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-357 → ТП-352	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-810	11.06.2020	11.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-214 → ТП-1467	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	откл. В-10кВ ф. СВ-353	11.06.2020	11.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-174 → ТП-194н	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31 КРУН	в РП-71 откл. В-6кВ → ТП-1323	11.06.2020	11.06.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ РП-71 → ТП-1323	КЛ (мех.)
Краснодар	Тургеневская	ТТ-202	откл. В-10кВ ф. ТТ-202	11.06.2020	11.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-722 → ТП-468н, ТП-468н → ТП-285	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-201	в РП-37 откл. В-10кВ → ТП-2911н	11.06.2020	11.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1135 → ТП-872 каб. Б.	КЛ
Кроноткин	Радуга	РА-3	откл. В-6кВ ф.РА-3	11.06.2020	11.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Путевая	ПТ-5	в ТП-336н откл. В-6кВ → ТП-1307н	11.06.2020	11.06.2020	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-336н → ТП-1307н	КЛ*
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-6	откл. В-10кВ ф. УВ-6	11.06.2020	11.06.2020	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-4	откл. В-10кВ ф. УВ-4	11.06.2020	11.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-32 КРУН	в ТП-135 откл. В-6кВ → ТП-1047н	11.06.2020	11.06.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-135 → ТП-1047, ТП-1047 → ТП-161	КЛ (мех.)
Панковская	Реша	Р-7	в РП-28 откл. В-10кВ ф. №53	11.06.2020	11.06.2020	повреждение в сети «Объясняетер»	ЦП
Краснодар	Военгородок	ВФ-1	в РП-617н откл. В-6кВ → ТП-1145	11.06.2020	12.06.2020	повреждение в сети «Объясняетер»	ЦП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-817н → ВР-24	11.06.2020	12.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ВР-24	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-7	откл. В-10кВ ф. ПЧ-7	12.06.2020	12.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	в РП-36 откл. В-10кВ → ТП-374	12.06.2020	12.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф. ПБ-4	12.06.2020	12.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-851н → ТП-1217н	КЛ
Курганск	Восточная	ВО-1, 3, 5	откл. 1 СШ-10кВ	12.06.2020	12.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Кореновск	Кореновская центральная	КН-2	откл. В-10кВ ф. КН-2	12.06.2020	12.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-935н → ТП-826	ВЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ф. ПБ-5	12.06.2020	12.06.2020	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-6	откл. В-10кВ ф. УВ-6	12.06.2020	12.06.2020	не установлена	Н
Арманир	Реша	Р-7	в РП-7 откл. В-10кВ	12.06.2020	12.06.2020	повреждение оборудования в РП-7 → ТП-280	О
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-6	в РП-1 откл. В-10кВ → ф. Л-1-6	12.06.2020	12.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-88 → ТП-126	КЛ
Апшеронск	Нефтегорская	Х-1-19	откл. В-6кВ ф. Х-1-19	12.06.2020	12.06.2020	не установлена	Н
Темрюк	Рыбавола	Р-3-1	в РП-2 откл. В-10кВ → ТП-Р3-1-2024н	13.06.2020	13.06.2020	не установлена	Н
Курганск	Курганная	К-2	откл. В-10кВ ф. К-2	13.06.2020	13.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-63 → КРН-3	КЛ*
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ ф.С-404	13.06.2020	13.06.2020	зл. пробой потребительских КЛ-6кВ ТП-2026н → ТП-305н, ТП-2022н → ТП-1721н	КЛ*
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-6	откл. В-6кВ ф. ТТ-6	13.06.2020	13.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-231 → ТП-47, ТП-231 → ТП-169	КЛ
Краснодар	Западная-2	1 с.ш.	откл. 1 с.ш. ф.10кВ	13.06.2020	13.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Западная-2	3-2-104	откл. В-10кВ ф. 3-2-104	13.06.2020	13.06.2020	не установлена	Н
Апшеронск	Тяговая-Курганская	№2	откл. В-10кВ ф. №2	13.06.2020	13.06.2020	повреждение оборудования в ТП-22	О
Славянский	Славянская	СТ-5	откл. В-10кВ ф. СТ-5	13.06.2020	14.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ он. №19	ВЛ
Кроноткин	Радуга	РА-3	откл. В-6кВ ф.РА-3	14.06.2020	14.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ПКУ → РА-3	КЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-10кВ ф.ОС-3	14.06.2020	14.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ на опоре №8/55, опора №86 → ТП-181	ВЛ
Анапа	Джигинская	ДГ-10	откл. В-10кВ ф. ДГ-10	14.06.2020	14.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ опора №105	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	в РП-69 откл. В-10кВ → ТП-2361н	14.06.2020	14.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-201	в РП-37 откл. В-10кВ → ТП-2911н	15.06.2020	15.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-872 → ТП-1135 А. каб. выход 10кВ к ТП-251н	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-7 КРУН	откл. В-6кВ ф. Ю-7 КРУН	15.06.2020	15.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ Ю-7 КРУН → ТП-1887н	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ → ТП-1735	15.06.2020	15.06.2020	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-375 → ТП-2755н	КЛ*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в ТП-179 откл. В-10кВ → ТП-291	15.06.2020	15.06.2020	В-10кВ не установлена	Н
Новоросси́йск	Южная	№2	в РП-25 откл. В-10кВ → ТП-384	15.06.2020	15.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-290 → ТП-240, ТП-240 → РП-27	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ → ТП-735 А	16.06.2020	16.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-384 → ТП-285	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ → ТП-735 А	16.06.2020	16.06.2020	повреждение потребительского оборудования ВР-10кВ → ТП-2544н	ВЛ*
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. ПС 35/10кВ «Правый Берег»	16.06.2020	16.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Калинино	К-104	откл. В-10кВ ф.К-104	16.06.2020	17.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-607 → ТП-154	КЛ
Новоросси́йск	Южная	№7	откл. В-10кВ ф. №7	17.06.2020	17.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-6 → ф. №7	КЛ
Кроноткин	Кавказская ПТФ	КП-9</					

Анапа	Панорская	ПН-8	откл. В-10кВ ф. ПН-8	23.06.2020	23.06.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-57	О*
Краснодар	Парфоновская	ПФ-1	в РП-50 откл. В-6кВ → ТП-749 А	23.06.2020	23.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1366 → ТП-749	КЛ
Армвир	Речная	Р-6	в РП-7 откл. В-10кВ → Р-6	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-243 → ТП-1055	КЛ
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-411, ВП-425	откл. В-10кВ ф. ВП-411, ВП-425	24.06.2020	24.06.2020	отключение в сети ПАО «КПМС», повреждение КЛ-10кВ РП-74 → ВП-411	ЦП
Новороссийск	Пролетарий Октября Шехарис	№7 №24 №17	откл. ф. №7 откл. ф. №24 откл. ф. №17	24.06.2020	24.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Кроноткини	Радуга	РА-17	откл. В-6кВ ф. РА-17	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-124-9 → ТП-145-9	КЛ
Краснодар	Военгородок	ВГ-3	откл. В-10кВ ф. ВГ-3	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1081 → ТП-1218п	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ → ТП-735 А	24.06.2020	24.06.2020	не установлена	Н
Армвир	ЭТВС	ТВ-9	в РП-2 откл. В-6кВ → ТВ-9	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой кабельный выход Р-117 → ТП-295	КЛ
Новокубанск	Прочнокубанская	ПР-3	по распоряжению ДЛ ОДС вывели из схемы ВЛ-10кВ РП «КП» → ТП-165	24.06.2020	24.06.2020	повреждение на ВЛ-0,4кВ у ТП-64	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-403	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-912«А»	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-523 → ТП-1443	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-6кВ ТМ-2	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТМ-2 → РП-3-2	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-12	откл. В-6кВ Ю-12	24.06.2020	24.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-358 → ТП-387п	КЛ
Новороссийск	Гайдуз-Тяговая	ф-8	в РП-13 откл. В-10кВ → РП-31/2	24.06.2020	24.06.2020	не установлена	Н
Ейск	ПС «Ейская-1», ПС «Ейская-2»	Ф. Е-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 12, 14, 20, 22, 27, Ф. ЕСК 3, 17, 19, 23, 12, 16, 18, 20, 2, 4	откл. ПС «Ейская-1» (I и II ш. 6кВ) и откл. ПС «Ейская-2»	25.06.2020	25.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Геледжики	Геледжики	ГК-1	откл. В-6кВ ф. ГК-1	25.06.2020	25.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20А → ф. ГК-1	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-7	в РП-6 откл. В-6кВ → ТП-1355	25.06.2020	25.06.2020	повреждение оборудования в ТП-926	О
Краснодар	Лорис	Л-201, Л-202, Л-204, Л-203, Л-205	откл. В-10кВ ф. Л-201, ф. Л-202, ф. Л-204, ф. Л-203, ф. Л-205	25.06.2020	25.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Лорис	Л-204	откл. В-10кВ ф. Л-204	25.06.2020	25.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-544 → ТП-1183.	ВЛ
Новокубанск	Новокубанская	НВ-7	откл. В-10кВ НВ-7	25.06.2020	25.06.2020	повреждение оборудования в ТП-109	О
Новороссийск	Западная	№14	откл. В-6кВ ф. №14	26.06.2020	26.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-12 → ТП-9, ТП-21 → ТП-809, ТП-21 → ТП-10	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-204	откл. В-10кВ ф. Л-204	26.06.2020	26.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-809 → ф. Л-204	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ → ТП-347 Б	26.06.2020	26.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-356 → ТП-347	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ → ТП-2340н Б	26.06.2020	26.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1378 → ТП-2000п, КЛ-10кВ ТП-1625н → ТП2624п	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-101	в ТП-297 откл. В-10кВ → ТП-271	26.06.2020	26.06.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-323 → ТП-271п	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-8	откл. В-10кВ ф. ТМ-8	26.06.2020	26.06.2020	Причина откл. – зл. пробой КЛ-10кВ ф. ТМ-8 → РП-3-10, вывели из схемы КЛ-10кВ КРУН → ТП-3-10	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-12	откл. В-10кВ ф. ТМ-12	26.06.2020	26.06.2020	Вывели из схемы КЛ-10кВ ф. ТМ-12 → РП-3-7	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-9	откл. В-10кВ ф. ТМ-9	26.06.2020	26.06.2020	Вывели из схемы КЛ-10кВ ф. ТМ-9 → РП-3-2	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ → ф. ХЛ-7	26.06.2020	27.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-876 → ТП-780п	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-2	откл. В-10кВ КС-2	27.06.2020	27.06.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-728 → ТП-593	ВЛ
Анапа	Анапа	АН-4	откл. В-6кВ ф. АН-4	27.06.2020	27.06.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-12 → ТП-92, ф. АН-4 → РП-80.	КЛ
Геледжики	Геледжики	ГК-2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18	откл. 2 с. ш. 6кВ	27.06.2020	28.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Калининно	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ ТП-2868п	29.06.2020	29.06.2020	не установлена	Н
Анапа	Давемте	ДМ-1	по распоряжению ДЛ ОДС откл. ТП-354	29.06.2020	29.06.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Калининно	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ ТП-2868п	29.06.2020	29.06.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-303/353	откл. КРНС-6	29.06.2020	29.06.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-572 → ТП-1607п	ВЛ
Новороссийск	Новороссийская	ф-51	в ТП-101 откл. В-6кВ → ф-51	29.06.2020	29.06.2020	повреждение потребителя оборудования в ТП-267	О*
Новороссийск	Гайдуз-Тяговая	ф-1 и ф-8	откл. В-10кВ Т-2	30.06.2020	30.06.2020	откл. в сети ОАО «РЖД»	ЦП
Краснодар	Калинина	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868п	01.07.2020	01.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	РИП	РИП-412	откл. В-10кВ ф. РИП-412	01.07.2020	01.07.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-2136п	О*
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10кВ ф. К-205	01.07.2020	01.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-893 → КРНС-5	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-311	откл. В-6кВ ф. ХБК-311	01.07.2020	01.07.2020	повреждение оборудования в ТП-159	О
Краснодар	Южная КРУН	Ю-16 КРУН	в РП-17 откл. В-10кВ → ТП-209п	02.07.2020	02.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-209п → ТП-67	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12 КРУН	в РП-11 откл. В-6кВ → ТП-1372п А	02.07.2020	02.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1453 → ТП-1373	КЛ
Тимашевск	Тимашевская	Т-8	откл. РПШ-8 → ТП-51	02.07.2020	02.07.2020	повреждение оборудования в ТП-51	О
Тимашевск	Комбикормовый завод	К3-2	откл. В-10кВ ф. К3-2	02.07.2020	02.07.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-76п → ф. №49	ВЛ
Краснодар	Центральная	Ц-7	в РП-2 откл. В-6кВ → ТП-359	02.07.2020	02.07.2020	повреждение оборудования в ТП-359	О
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ ф. АП-7	02.07.2020	02.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-163 → ТП-22	КЛ
Абинск	Абинская	А-1	в КРНС-3 откл. В-6кВ	02.07.2020	02.07.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ А-1 → ТП-113	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	КРНС-6 откл. В-10кВ	02.07.2020	02.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ПБ-4	02.07.2020	03.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-103	в РП-70 откл. В-10кВ → ТП-628«А»	02.07.2020	02.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-628 → ТП-626«А»	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-101	откл. В-10кВ ТТ-101	02.07.2020	03.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-592 → ТП-271	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-402	откл. В-10кВ ПШ-402	02.07.2020	02.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-627 → ТП-629«Б»	КЛ
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ф. ЗИП-302	03.07.2020	03.07.2020	повреждение кабельной перемычки Т-2 в ТП-627	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-12А ЗРУ	откл. В-6кВ ф. Ю-12А ЗРУ	03.07.2020	03.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-358 → ТП-387п	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-203	в РП-39 откл. В-10кВ → ТП-431	03.07.2020	03.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-428 → ТП-431	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	в РП-69 откл. В-10кВ → ТП-2361п	03.07.2020	03.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1432 → ТП-1440	КЛ
Анапа	Давемте	ДМ-2	откл. В-6кВ ф. ДМ-2	03.07.2020	03.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Горький Ключ	Тяговая Горький Ключ	ТГК-2	по распоряжению ДЛ ОДС откл. В-10кВ ф. ТГК-2 – О33	03.07.2020	03.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф. ПБ-4	03.07.2020	03.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-517 → ТП-851п	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-20	в ТП-205 откл. В-6кВ → ТП-165	03.07.2020	03.07.2020	не установлена	Н
Ейск	Е-16	Е-16	откл. В-6кВ ф. Е-16	03.07.2020	03.07.2020	повреждение оборудования в ТП-191 и повреждение на ВЛ-6кВ	О
Армвир	АТЭЦ	ЭЖДМ-1	по распоряжению ДЛ ОДС вывели из схемы ТП-100	03.07.2020	04.07.2020	повреждение оборудования в ТП-100	О
Краснодар	Западная-2	3-2-103	в РП-23 откл. В-10кВ → ТП-227	04.07.2020	04.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-598п → ТП-404	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-107	откл. В-10кВ 3-2-107	04.07.2020	04.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-592 → ТП-1192п	КЛ
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ф. ЗИП-302	04.07.2020	04.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31 КРУН	в РП-71 откл. В-6кВ → Т-1	04.07.2020	04.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калинина	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868п	04.07.2020	04.07.2020	не установлена	Н
Армвир	ЭТВС	ТВ-6	в ТП-17-6-108 откл. В-6кВ → ф. ТВ-6	04.07.2020	04.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-32 КРУН	откл. В-6кВ ф. Ю-32 КРУН	04.07.2020	04.07.2020	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1453 → ф. Ю-32 КРУН	КЛ
Новороссийск	ДСК	№23	по распоряжению ДЛ ОДС откл. ТП-228	04.07.2020	04.07.2020	повреждение оборудования	О
Армвир	Южная	ЮЖ-15	в ТП-201 откл. В-6кВ → ТП-9	04.07.2020	04.07.2020	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-045 → ТП-15	КЛ
Армвир	Речная	ф.Г-7	откл. В-10кВ ф.Г-7	04.07.2020	04.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ Г-7 → РП-7	КЛ
Геледжики	Кабардинка	КБ-4	по распоряжению ДЛ ОДС вывели из схемы участок КЛ-6кВ РП-2-01 → ТП-2-91«Б»	05.07.2020	05.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01 → ТП-2-91«Б»	КЛ
Краснодар	Калинина	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868п	05.07.2020	05.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-112	в РП-2192п откл. В-10кВ → ТП-2201п	05.07.2020	05.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-2203п → ТП-2448п	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-5	откл. В-6кВ ф. Е-5	05.07.2020	05.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	в ТП-134 откл. В-10кВ → ПБ-5	05.07.2020	05.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1253 → ТП-1806п	КЛ
Краснодар	Калинина	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868п	05.07.2020	05.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-101	откл. В-10кВ ф. ТТ-101	05.07.2020	06.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1356п → ТП-370, ТП-392 → ТП-370, ТП-2624п → ТП-1378	КЛ
Темрюк	Курчанская	КУ-11	откл. В-6кВ ф. КУ-11	05.07.2020	05.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ → ТП-343 «Б»	05.07.2020	05.07.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-2891п	О*
Краснодар	Пашковская	ПШ-303	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-538	05.07.2020	05.07.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-505 → ТП-523	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	в РП-25 откл. В-10кВ → ТП-1630п	05.07.2020	05.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-201 → ТП-322; повреждение оборудования в ТП-919	КЛ
Новороссийск	Южная	№11	в РП-7 откл. В-10кВ → ТП-411	05.07.2020	05.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-411 → ТП-410	КЛ
Краснодар	Калининно	К-205	в КРНС-5 откл. В-10кВ	05.07.2020	06.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-893 → КРНС-5	КЛ
Краснодар	Панюковская	ПШ-202	в РП-219-2п откл. В-10кВ → ТП-1100 ТП-885	06.07.2020	06.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северная	С-202	в ТП-287п откл. В-6кВ → ТП-97п	06.07.2020	06.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1148 → ТП-244п → ТП-2871п	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	в РП-25 откл. В-10кВ → ТП-385	06.07.2020	07.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	В-201	в РП-1 откл. В-10кВ → ТП-1884п	06.07.2020	06.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	в РП-25 откл. В-10кВ → Т-2	06.07.2020	06.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Центральная	Ц-8	в РП-2 откл. В-10кВ → ТП-317	06.07.2020	06.07.2020	повреждение оборудования в в ТП-317	О
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31 КРУН	в РП-71 откл. В-6кВ → ТП-1570п «А»	06.07.2020	06.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	откл. В-6кВ ф. СВ-216	06.07.2020	06.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-803п → ТП-870, ТП	

Краснодар	Пашковская	ПШ-301	откл. В-10кВ ф.ПШ-301	07.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Славянский	Центральная	Ц-13	откл. В-10кВ ф.Ц-13	07.07.2020	08.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №3	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-303	в РП-46 откл. В-10кВ → ПШ-538	07.07.2020	08.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-46 → ПШ-538	КЛ
Армавир	Речная	Т-6	в РП-7 откл. В-10кВ → Т-1-6	07.07.2020	07.07.2020	не установлена	Н
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-10кВ ф.ОС-3	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-7	откл. В-10кВ ф.ТМ-7	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-10кВ РП-3.3 → ПШ-3.45	КЛ*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67 откл. В-10кВ → ПШ-2947н	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-67 → ПШ-2947н	КЛ*
Краснодар	Парфюмерная	ПФ-5	в ТП-39н откл. В-6кВ → ТП-1068	08.07.2020	08.07.2020	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-39н → 1068	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	в РП-25 откл. В-10кВ → ТТ-812	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калининно	К-205	откл. В-10кВ КРНС-10	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	в РП-25 откл. В-10кВ Т-1	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12	в РП-11 откл. В-6кВ ТП-1372н	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	в РП-25 откл. В-10кВ → ТТ-385	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Горький Ключ	Тяговая Горький Ключ	ТГК-2	откл. В-10кВ ТГК-2	08.07.2020	08.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	в ТП-35 откл. В-10кВ Т-2	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ХЛ-4	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Тимашевск	Тимашевская	Т-2	вывели из схемы ТП-17	08.07.2020	08.07.2020	повреждение оборудования в ТП-17	О
Ейск	Ейская-2	ЕСК-20, ЕСК-24, ЕСК-16	откл. В-6кВ ЕСК-20, ЕСК-24, ЕСК-16	08.07.2020	08.07.2020	мех. повреждение потребит. КЛ-6кВ ТП-179 → ТП-63н	КЛ* (мех.)
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-939н	08.07.2020	08.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-148 → ТП-1167	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ → ТТ-735 «а»	08.07.2020	08.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-16 → ТП-1195н	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-220	в РП-44 откл. В-10кВ → ТП-761 «б»	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-761 → ТТ-738 «б»	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	откл. Лс ш-10кВ	08.07.2020	08.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ А-6	08.07.2020	08.07.2020	не установлена	Н
Белореченск	Очистные Сооружения	ОС-15	откл. В-10кВ ОС-15	08.07.2020	08.07.2020	повреждение потребителю оборудования в ТП-153н	О*
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ С-404	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-6кВ ТП-305н → ТП-431н, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-202н → ТП-1967н	КЛ*
Краснодар	НС-4	НС-4-60	откл. В-6кВ НС-4-60	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-287н → ТП-945	КЛ
Кореновск	Кореновская городская	КГ-1	откл. В-6кВ ф.КГ-1	08.07.2020	08.07.2020	зл. пробой каб. выхода 6кВ потребителю ТП-847н	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-2855н	08.07.2020	09.07.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	№22	откл. В-10кВ ф.№22	09.07.2020	09.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-10кВ РП-5 → ТП-5А	КЛ*
Новороссийск	Южная	№20	откл. В-10кВ ф.№20	09.07.2020	09.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-9 → РП-22, КРУН-3 → ТП-544	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-3	откл. В-10кВ ф. ДМ-3	09.07.2020	09.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-10кВ ТП-5-95 → ТП-5-56, ТП-5-56 → ТП-5-71	КЛ*
Армавир	ЗТВС	ТВ-6	откл. В-6кВ ф.ТВ-6	09.07.2020	09.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ → ХЛ-7	09.07.2020	09.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1437 → ТП-780н	ВЛ
Угленск	Турец-Туговая	ТТ-17	откл. В-6кВ ф. ТТ-17	09.07.2020	09.07.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-39 → РП-9	КЛ (мех.)
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	в РП-2 откл. В-10кВ → ТП-88	10.07.2020	10.07.2020	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10кВ ф. №52	10.07.2020	10.07.2020	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-644 → КРУН-4	КЛ (мех.)
Угленск	Небуг	НБ-12	откл. В-10кВ ф. НБ-12	10.07.2020	10.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-392 → НБ-12	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	в ТП-300 откл. В-10кВ → ТП-1266	11.07.2020	11.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ → ТП-1237	11.07.2020	11.07.2020	несанкционированные переклещивания в ТП- 371н	О*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ → ХЛ-7	11.07.2020	11.07.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1437 → ТП-780н	ВЛ
Крымск	ККК	ЛЭП-1	в РП-6 откл. В-6кВ → ЛЭП-1	11.07.2020	11.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Калининно	КЛ-109	откл. В-10кВ КЛ-109	13.07.2020	13.07.2020	повреждение оборудования в потребителю ТП-224н	О*
Новороссийск	Южная	№5	откл. В-6кВ ф.№5	13.07.2020	13.07.2020	повреждение оборудования потребителю ТП-367	ВЛ
Угленск	Угленск-Горд	ТТ-22	в РП-13 откл. В-6кВ → ТТ-22	14.07.2020	14.07.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-37 → ТП-137	КЛ (мех.)
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-10	в ТП-1 откл. В-10кВ → ТП-82	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-15 → ТП-55	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	в РП-67 откл. В-10кВ → ТП-817н / ТП-1843н	14.07.2020	14.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ВР-30	ВЛ
Краснодар	Калининно	К-205	откл. КРНС-5	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-10кВ ТП-1927н → ТП-2670н	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-450	откл. В-10кВ ф.СВ-450	14.07.2020	14.07.2020	повреждение оборудования в ТП-816	О
Краснодар	Лорис	Л-8	откл. КРП-4	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-105	откл. В-10кВ ф.ПШ-105	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	ХБК	ХБК-351	откл. В-10кВ ф.ХБК-351	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	ЗНИП	ЗНИП-302	в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759н	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейск-2	ЕСК-16	откл. В-6кВ ф.ЕСК-16	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-6кВ ТП-179 → ТП-63н	КЛ*
Ейск	Ейск-2	ЕСК-24	откл. В-6кВ ф.ЕСК-24	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-303	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-538	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-523 → ТП-505	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-301	в РП-43 откл. В-10кВ → ТП-534	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-534 → ТП-543	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-425	в РП-65 откл. В-10кВ → ТП-1230	14.07.2020	14.07.2020	повреждение оборудования в ТП-891	О
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ф.ЮВ-10; в РП-31 откл. В-6кВ → ТП-1709н	14.07.2020	14.07.2020	КЛ-6кВ РП-31 → ТП-1709н	КЛ
Новороссийск	Южная	№14	откл. В-10кВ ф. №14	14.07.2020	14.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	В-105	в РП-1 откл. В-6кВ → ТП-1284н	14.07.2020	14.07.2020	повреждение оборудования в потребителю ТП-1284н	О*
Краснодар	Восточная	В-202	в ТП-133 откл. В-6кВ → ВР-202	14.07.2020	14.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-646 → ТП-1331	КЛ
Угленск	Небуг	ТТ-171	откл. В-10кВ Н-8 и Н-3	15.07.2020	15.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	в РП-40 откл. В-10кВ → ТП-1048	15.07.2020	15.07.2020	повреждение потребит. кабельного выхода 10кВ ТП-3065н	КЛ*
Армавир	ЗТВС	ТВ-9	В-6кВ ТВ-9	15.07.2020	16.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-204 → ТП-189	КЛ
Анапа	Джигитская	ДЖ-7	ОЗЗ ф.ДЖ-7	16.07.2020	16.07.2020	повреждение на ВЛ	ВЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-2	в РП 2-02 откл. В-6кВ → КБ-2; в РП 2-02 откл. В-6кВ → ТП 2-32	16.07.2020	16.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-2-02 → ТП-2-32 и ТП-2-03 → ТП-2-41	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-23	откл. В-6кВ ЕСК-23	16.07.2020	16.07.2020	повреждение кабельного выхода 6кВ ТП-93	КЛ
Новороссийск	Гайдук	ф-5	откл. В-6кВ ф-5	16.07.2020	16.07.2020	повреждение в потребит. ТП-798н	О*
Анапа	Анапская	АП-14	в РП 2-02 откл. В-6кВ → КБ-2; в РП 2-02 откл. В-6кВ → ТП 2-32	16.07.2020	16.07.2020	не установлена	Н
Геленджик	Кабардинка	КБ-2	в РП 2-02 откл. В-6кВ → КБ-2; в РП 2-02 откл. В-6кВ → ТП 2-32	16.07.2020	16.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП 2-02 → ТП-2-32 и ТП-2-03 → ТП-2-41	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-23	откл. В-6кВ ЕСК-23	16.07.2020	16.07.2020	повреждение кабельного выхода 6кВ ТП-93	КЛ
Новороссийск	Гайдук	ф-5	откл. В-6кВ ф-5	16.07.2020	16.07.2020	повреждение в потребит. ТП-798н	О*
Анапа	Анапская	АП-14	откл. В-6кВ АП-14	16.07.2020	16.07.2020	мех повреждение КЛ-6кВ ТП-131 → ТП-83 и зл. пробой КЛ-6кВ ТП-396 → ТП-405	КЛ
Кропоткин	Кропоткин	№20	откл. В-6кВ ф.№20	16.07.2020	16.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ опора №1 → ТП-205	КЛ
Геленджик	Стрелка	СТ-1	откл. В-10кВ ф.СТ-1	17.07.2020	17.07.2020	вывели из схемы участок КЛ-10кВ КРП-1-1 → СТ-1	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-12	в ТП-1-132 откл. В-6кВ → ТП-1-247	17.07.2020	17.07.2020	зл. пробой потребителю КЛ-10кВ РИПД-10 → ТП-1-175	КЛ*
Краснодар	Калининна	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868н	17.07.2020	17.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-823 → ТП-2514н	КЛ
Краснодар	Калининна	К-110	откл. В-10кВ ф. К-110	17.07.2020	17.07.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1445 → ТП-1444 → КРНС-1	ВЛ
Горький Ключ	Тяговая Горький ключ Тяговая Фанатрипская	ТГК-1, 2, 3, 4 Ф-1, 2	откл. ПС «Тяговая Горький ключ» «Тяговая Фанатрипская»	17.07.2020	17.07.2020		
Горький Ключ	Горький ключ Ключевская Широкая Балка Х-4 Абузы НПС	ГК-5, 7, 9, 11 №523 №31, 33, 35, 36 №41, 42, 43 Н-5	«Горький ключ» «Ключевская» «Широкая Балка» «Х-4 Абузы» «НПС»	17.07.2020	17.07.2020	откл. в сети ОАО «РЖД»	ЦП
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ ф. Л-106	17.07.2020	17.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	В-211	откл. В-6кВ ф. В-211	17.07.2020	17.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ В-211 → РП-26	КЛ
Анапа	Анапская	АП-12	откл. В-10кВ ф.АП-12	17.07.2020	17.07.2020	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-396 → ТП-405	КЛ (мех.)
Абинск	И-4 Абинск	АД-171	откл. В-6кВ	17.07.2020	17.07.2020	повреждение на 6кВ опора №4 → опора №5	ВЛ
Краснодар	Восточная	В-103	откл. В-6кВ ф.В-103	17.07.2020	18.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Восточная	В-104	откл. В-6кВ ф.В-104	17.07.2020	18.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1530н → ТП-119	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-11	в РП-10 откл. В-6кВ → ТП-36	17.07.2020	18.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-34 → ТП-8н	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	в РП-36 откл. В-10кВ → ТП-369	18.07.2020	18.07.2020	повреждение оборудования в потребителю ТП-757н	О*
Краснодар	Восточная	В-103	откл. В-6кВ ф.В-103	18.07.2020	18.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1626н → ТП-1219	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-311	в РП-15 откл. В-6кВ → ТП-101н	18.07.2020	18.07.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Лесной Порт	№4	откл. В-10кВ ф.№4	18.07.2020	18.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-26 → РП-26	ВЛ
Апшеронск	Тяговая-Куринская	№2	откл. В-10кВ ф. №2	19.07.2020	19.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №72-№673	КЛ
Краснодар	Восточная	В-104	ТП-1331 откл. В-6кВ → ТП-795	19.07.2020	19.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калининна	К-205	откл. В-6кВ ф.К-205	19.07.2020	19.07.2020	повреждение оборудования в ТП-1121	О
Краснодар	ОбД	ОбД-107	откл. В-10кВ ф. ОбД-107; в РП-68 откл. В-10кВ → ТП-1069н	19.07.2020	19.07.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1296 → ТП-1454	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-9	откл. В-6кВ ПТ-9	19.07.2020	19.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	откл. В-6кВ НПЗ-3	20.07.2020	20.07.2020	зл. пробой КЛ-6кВ НПЗ-3 → РП-27	КЛ
Краснодар	Северная	С-30					

Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	откл. В-10кВ ЮЗ-111	26.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-111 → ПР-55	КЛ
Новороссийск	Тоннельная	№20	откл. В-6кВ ф. №20	26.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	за. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-393 → ТП-398, ТП-397 → ТП-697	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-1	в РП-13 откл. В-6кВ → ТП-1	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-137 → ТП-223	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	№15	откл. В-10кВ ф. №15	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский	РПУ-3	откл. В-10кВ ф. РПУ-3	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	не установлена	Н
Тихорецк	Маслокомбинат	МК-1	откл. В-6кВ МК-1	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-107	РП-7 откл. В-10кВ → ТП-221	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-113 → ТП-1280	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-113	откл. В-10кВ ЮЗ-113	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-113 → РП-44	КЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-4	откл. В-10кВ ф. СТ-4	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-113н	О*
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	откл. 1, 2 СП-10кВ	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Славянск	Славянская	С-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13	откл. ПС 110/35/10 «Славянская»	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение оборудования КРУН-10 «Г-2»	О*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-7	откл. В-10кВ ПЧ-7	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-309 → ТП-355	КЛ
Горячий Ключ	Х-4 «Абуны»	№42	откл. В-6кВ ф. №42	28.07.2020	29.07.2020	29.07.2020	отключение в сети «ИТ-Энергия»	ЦП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-109	откл. В-10кВ СВ-109	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-1345н → ТП-1342н	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 откл. В-10кВ → ТП-376	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-10 кВ ТП-1365 → ТП-2720н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-304	откл. В-10кВ ТТ-304	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-602н → ТТ-304	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	РП-23 откл. В-10кВ → ТП-735 А	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-456н → ТП-1170н	ВЛ
Апшеронск	Нефтегорская	НГ-16	откл. В-6кВ ф. НГ-16	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	отключение в сети «ИТ-Энергия»	ЦП
Новороссийск	Широкая Балка	ф-15	в РП-50 откл. В-10кВ → ТП-253	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Мостовской	Промышленная	ПМ-9	по распоряжению ДД ОДС вывели из схемы участок ВЛ-10кВ Р-1725 → ТП-237, ТП-435	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ опоры 3-16 → 3-17	ВЛ
Курганник	Курганная	К-2	откл. В-10кВ К-2	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-94	О*
Новокубанск	Тепловая	ТТ-2	откл. В-10кВ ТТ-2	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	не установлена	Н
Новокубанск	Прочнойкомбинат	ПР-3	откл. В-10кВ ПР-3	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Армавир	Очистные Сооружения	ОС-КСМ	откл. В-6кВ ОС-КСМ	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ в ТП-092	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-141	в РП-48 откл. В-6кВ → ТП-1463	28.07.2020	28.07.2020	28.07.2020	повреждение на ВЛ-10 кВ РП-48 → ТП-1463	ВЛ
Анапа	Пионерская	ПН-21	откл. В-6кВ СВ-141	29.07.2020	29.07.2020	29.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ РП-2 → ТП-200	КЛ
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759н	29.07.2020	29.07.2020	29.07.2020	за. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1759н → ТП2327н	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	в ТП-816 откл. В-10кВ → СВ-327	29.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-2467н → КРПС-13	КЛ
Краснодар	ПНЗ	ПНЗ-33	откл. В-6кВ ф. ПНЗ-33	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-1627н → ПНЗ-33	КЛ
Краснодар	Восточная	В-202	в ТП-1331 откл. В-6кВ → ТП-646	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-1331 → ТП-646, ТП-2499н → ТП-867	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10кВ ф. Л-104	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-3011н → ТП-864	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	в ТП-816 откл. В-10кВ → СВ-327	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-2467н → КРПС-13, повреждение на ВЛ-10кВ ВР-10кВ → ТП-1257н	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	на участке 10кВ ТП-149 → КРУН-2467н отсутствует фаза	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-149 → ТП-1809н	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ → ТП-1708н	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ → ТП-376	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой потребительской КЛ-10кВ РПД → ТП-2448н	КЛ*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67 откл. В-10кВ → ТП-1220	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	повреждение на потребителском участке ВЛ-10кВ ТП-881н → ТП-625н → ТП-606н	ВЛ*
Анапа	Дземеде	ДМ-42	откл. В-10кВ ф. ДМ-42	30.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-310 → ТП-451	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в ТП-376 откл. В-10кВ → ТП-1338	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	за. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1338 → РПД → ТП-2448н	КЛ*
Анапа	Дземеде	ДМ-4	откл. В-6кВ ДМ-4	30.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой КЛ-6кВ ДМ-4 → ТП-36	КЛ
Анапа	Дземеде	ДМ-5	откл. В-6кВ ДМ-5	30.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-72 → ТП-38	КЛ
Новокубанск	Новокубанская	НВ-4	откл. В-10кВ НВ-4	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-14	откл. В-10кВ ф-14	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-157 → ТП-93	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	или вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-164 → ТП-147	КЛ
Крымск	ККК	ЛЭП-1	откл. В-6кВ ЛЭП-1	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	отключение в сети «Крымский Консервный Комбинат»	ЦП
Новороссийск	Южная	ф-22	откл. В-10кВ ф-22	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-5 → ТП-33н	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-7	РП1-1 откл. В-10кВ Л-1-7	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	повреждение оборудования в ТП-80	О
Анапа	Пионерская	ПН-8	РП-2 откл. В-10кВ → РП-8	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	за. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-8 → ТП-439	КЛ*
Славянск	Славянская	С-11	откл. В-10кВ ф. С-11	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-30н	О*
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10кВ Л-104	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10кВ Л-104	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	не установлена	Н
Краснодар	Л-106	Л-106	откл. В-10кВ Л-106	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968н → ТП-1341	ВЛ
Краснодар	Военгородок	ВГ-2	РП-617н откл. В-6кВ → ТП-1145	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-436 → ТП-189	КЛ (мех.)
Новороссийск	Южная	ф-2	откл. В-10кВ ф-2	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-110 → ТП-451	КЛ
Славянск	Славянская	С-7	КРУН-10 откл. В-10кВ С-7	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-35н	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Фанатонийская	Ф-1 и Ф-2	откл. В-10кВ Ф-1 и Ф-2	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ опора№2	ВЛ
Лабинск	Лабинская-2	Л-2-11	РП1-2 откл. В-10кВ → ф-5	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	повреждение оборудования в ТП-44	О*
Армавир	Стеблинская	СТ-11	откл. В-10кВ СТ-11	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-105	откл. В-10кВ ПШ-105	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-2193н → ПШ-105	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	РП-2 откл. В-10кВ → ТП-110	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-88 → ТП-135	КЛ
Анапа	Анапская	АП-14	РП-5 откл. В-10кВ → ТП-131	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-105	откл. В-10кВ ПШ-105	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-2193н → ПШ-105	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	в РП-25 откл. В-10кВ → ТП-1630н	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ ТП-125 → ТП-1630н	КЛ
Новороссийск	Промзона	ф-864	откл. В-6кВ ф-864	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-144	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-10	РП-2 откл. В-10кВ → ТП-22	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-63 → ТП-61	ВЛ
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	03.08.2020	03.08.2020	03.08.2020	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-16	в ТП-1-131 откл. В-6кВ → ТП-1-142	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-1-59 → ТП-1-253	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-6	в РП-1-4 откл. В-6кВ → ТП-1-90 «Б»	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	за. пробой КЛ-6кВ РП-1-4 → ТП-1-90 «Б»	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-1	в ТП-1-20А откл. В-6кВ → ТП-1-20	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	за. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-139 → ТП-1-295н, за. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20А → ТП-1-20	КЛ, КЛ*
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	откл. В-10кВ ф-14	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	повреждение потребителского оборудования в ТП-803	О*
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	в РП-50 откл. В-10кВ → ТП-283	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ в ТП-29а	ВЛ
Темрюк	Темрюк	Т-10	откл. В-10кВ ф. Т-10 (сигнал КЗ на шн 8 ТП)	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Восточная	В-103	откл. В-10кВ В-103	05.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-330н → ТП-1624н	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ Л-106	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968н → ТП-1341	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТП-2, 22, 18, 6	откл. 2 с.ш. 6кВ	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Восточная	В-103	откл. В-6кВ В-103	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	за. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-859н-1624н	КЛ*
Ейск	Ейск-1	Е-18	откл. В-6кВ ф. Е-18	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	повреждение КВЛ-6кВ ТП-131 → опора №6-10	ЦП
Новороссийск	Кирпильская	№10	откл. В-6кВ ф. №10	06.08.2020	06.08.2020	06.08.2020	повреждение в сети ПАО «КПМЭС»	ЦП
Армавир	МЖК	М-1	откл. В-6кВ ф. М-1	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	повреждение оборудования в яч. ф. М-1	О
Армавир	Южная	Юж-13	откл. В-6кВ ф. Юж-13	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	за. пробой КЛ-6кВ ТП-112 → ТП-177	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 откл. В-10кВ → ТП-814	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ РП-35 → ТП-814	КЛ
Армавир	Тепловая	ТТ-4	РП-214 откл. В-10кВ → ТП-819	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-185 → П-8	ВЛ
Краснодар	ПНС-4	СВ-4-60	откл. В-6кВ ф. СВ-4-60	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	не установлена	Н
Анапа	Анапская	АП-4	откл. В-10кВ ф. АП-4	07.08.2020	08.08.2020	08.08.2020	за. пробой КЛ-10кВ АП-4 → РП-1	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-11	откл. В-6кВ ф. ПТ-11	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейск-1	Е-3	откл. В-6кВ ф. Е-3	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	повреждение потребителского оборудования в ТП-47н</	



Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ→ТП-560	18.08.2020	18.08.2020	не установлена	Н	
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	РП-55 откл. В-10кВ→ТП-1014а	18.08.2020	18.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-744→ТП-1829а	КЛ*	
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	РП-55 откл. В-10кВ→ТП-1014б	18.08.2020	18.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-744→ТП-1829а	КЛ	
Геледзидик	Толстый Мыс	ТП-2	откл. В-6кВ ф.Т1-2	18.08.2020	18.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-112→ТП-119	КЛ	
Армвир	МЖК	МЖ-25	откл. В-6кВ ф.МЖ-25	18.08.2020	18.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-113→ТП-125	КЛ	
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-208	в РП-58 откл. В-6кВ→ТП-61п	19.08.2020	19.08.2020	повреждение оборудования в ТП-238	О	
Геледзидик	Дивноморская	ДМ-3	ТП-1-94 откл. В-6кВ→ТП-5-96	19.08.2020	19.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-144→ТП-1-262	КЛ	
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374	19.08.2020	19.08.2020	з/л. пробой потребит.	КЛ*	
Краснодар	ОБД	ОБД-7	РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п	19.08.2020	19.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1644п→РП-68	ВЛ	
Новороссийск	Кирилловская	ф-8	откл. В-6кВ ф-8	19.08.2020	19.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ПС «Кирилловская» ф-8→ТП-510	КЛ	
Краснодар	Восточная	В-104	откл. В-6кВ В-104	19.08.2020	19.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-1530п→ТП-119	КЛ	
Геледзидик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ф.ДМ-1	19.08.2020	19.08.2020	повреждение на потребительской ВЛ-10кВ КРП-3→«Проксимаевка»	ВЛ*	
Краснодар	Восточная	В-115	откл. В-6кВ В-115	20.08.2020	20.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-1378п→ТП-361	КЛ	
Анапа	Даемете	ДМ-42	откл. В-10кВ ф.ДМ-42	20.08.2020	20.08.2020	не установлена	Н	
Анапа	Даемете	ДМ-5	откл. В-6кВ ф.ДМ-5	20.08.2020	20.08.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-137	О*	
Анапа	Даемете	ДМ-40	откл. В-10кВ ф.ДМ-40	20.08.2020	20.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-307→ТП-308	КЛ	
Анапа	Туапсе-Тяговая	ТТ-15	откл. В-6кВ ф.ТТ-15	20.08.2020	20.08.2020	не установлена	Н	
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-6	в ТП-1692п откл. В-6кВ→ЮВ-6	20.08.2020	20.08.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-2029п	О*	
Белореченск	Очистные Сооружения	ОС-14	откл. В-10кВ ОС-14	21.08.2020	21.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РШК-2→ТП-60	КЛ*	
Новороссийск	РИП	№53	РП-28 откл. В-10кВ	21.08.2020	21.08.2020	Вывели из схемы потребительскому КЛ-10кВ КРУН-17→ТП-496	КЛ*	
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-156	21.08.2020	21.08.2020	повреждение оборудования в ТП-33	ВЛ	
Геледзидик	Толстый Мыс	ТП-1	откл. В-6кВ ф.ТП-1	21.08.2020	21.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1-282П	КЛ	
Новороссийск	ДСК	ф-13,14,20,23,21	откл. В-6кВ Т-2	21.08.2020	21.08.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-232→ТП-233	КЛ (мех.)	
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ ТП-560	22.08.2020	22.08.2020	не установлена	Н	
Геледзидик	Дивноморская	ДМ-7	в РП-5-3 откл. В-10кВ→РПНД-10	22.08.2020	22.08.2020	з/л. пробой КЛ-10 ПТ-5-38→отра №1/160	КЛ	
Армвир	Южная	ЮЖ-115	ОЗЗ ф.ЮЖ-115	22.08.2020	22.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-035	КЛ	
Новороссийск	Западная	№12	откл. В-6кВ ф.№12	22.08.2020	22.08.2020	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-246→ТП-86	КЛ	
Новороссийск	Западная	№13	откл. В-6кВ ф.№13 - ОЗЗ	22.08.2020	22.08.2020	Вывели из схемы КЛ-6кВ П1-1→ТП-86	КЛ	
Краснодар	Лорис	Л-201	в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п	22.08.2020	23.08.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-1728п	О*	
Кореновск	Кореновская центральная Кореновская Тяговая Завод сухой сытоки	ЗС-3, ЗС-5 КТ-1, КТ-4 КЦ-1,2,3,5,12,13,7	откл. ВЛ-110кВ «Усть-Лабинская - Кореновская»	23.08.2020	23.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Ейск	Ейск-2	ЕСК-16	откл. В-6кВ ф.ЕСК-16	24.08.2020	24.08.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-4п→ТП-178	КЛ*	
Новороссийск	Новороссийская	ф-10	откл. В-6кВ ф-10	25.08.2020	25.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-268→ТП-141	КЛ	
Усть-Лабинск	Откормбиза	Об-9, 11	откл. Исч 10кВ	25.08.2020	25.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кВ ф.АП-9	25.08.2020	26.08.2020	Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-10→ТП-191	КЛ	
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-15	откл. В-6кВ ТТ-15	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТТ-15→БРП-14	КЛ	
Краснодар	НИТД	НИТД-30	РП-19 откл. В-6кВ→ТП-700п	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-35→ТП-102П	КЛ	
Новороссийск	Южная	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-638	КЛ	
Новороссийск	Южная	ф-16	откл. В-10кВ ф-16	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-405→ТП-406	КЛ	
Новороссийск	РИП	ф-19	откл. В-10кВ ф-19	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-452→ТП-272п	КЛ	
Новороссийск	Южная	ф-2	в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-179→ТП-291	КЛ	
Новороссийск	Южная	ф-14	откл. В-10кВ ф-14	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-294→ТП-93	КЛ	
Кропоткин	Кропоткинская	ф-14	откл. В-6кВ ф-14	27.08.2020	27.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-254→ТП-104	КЛ	
Армвир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-10кВ ф.ТЧ-4	27.08.2020	27.08.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-214→ТЧ-4	ВЛ	
Ейск	ПС «Ейск-1» «Ейск-2»	ПС	Е-9, 5, 17, 23-3с, 3, 15, 19, 11, 13, 21, ЕСК-24, 20, 1, 23, 19, 12, 16, 3, 17	ПС «Ейск-1» откл. 3 СШ 6кВ, откл. ПС «Ейск-2»	28.08.2020	28.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Апшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6кВ ф.ЗВ-4	28.08.2020	28.08.2020	не установлена	Н	
Новороссийск	ДСК	ф-9	откл. В-6кВ ф-9	29.08.2020	29.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-507→РП-КЦД	КЛ	
Новороссийск	ДСК	ф-3	откл. В-6кВ ф-3	29.08.2020	29.08.2020	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-736→ТП-326, КЛ-6кВ ТП-826→ТП-542	КЛ	
Новороссийск	ДСК	ф-2	в РП-25 откл. В-6кВ ТП-300	29.08.2020	29.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-309→РП-3	КЛ	
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	в РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-20	29.08.2020	29.08.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-255	О*	
Новокубанск	Новокубанская	откл. ПС «Новокубанская»	НВ-2,3,4,5,6,7	30.08.2020	30.08.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Новороссийск	Широкая Балка	ф-15	в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8	30.08.2020	30.08.2020	не установлена	Н	
Геледзидик	Дивноморская	ДМ-1	ОЗЗ ф.ДМ-1	31.08.2020	31.08.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-5-117→РПНД ДМ-1	КЛ	
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-560	31.08.2020	31.08.2020	повреждение оборудования в ТП-807	О	
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-16	откл. В-6кВ ф.ТТ-16	31.08.2020	31.08.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-151→ТП-132	КЛ	
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-886	01.09.2020	01.09.2020	повреждение оборудования в ТП-550	КЛ (мех.)	
Краснодар	Путевая	ПТ-1,13,9,11	откл. Исч 6кВ	01.09.2020	01.09.2020	мех. повреждение КЛ-10кВ РП-74→ТП-886	КЛ	
Краснодар	Парфюмерная	ПФ-11	откл. В-6кВ ПФ-11	01.09.2020	01.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Новороссийск	ДСК	№13,14,20,23	откл. 2 с.ш. 6кВ	01.09.2020	02.09.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ РП-14→ПФ-11	КЛ	
Туапсе	Небуг	Н-12, Н-14	откл. 2 с.ш. 10кВ	01.09.2020	02.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Краснодар	Лорис	Л-112	в РП-2192п откл. В-10кВ→Л-112	02.09.2020	02.09.2020	отключение в сети ПАО «Россети Кубань», з/л. пробой КЛ-10кВ Н-14→ТПН-240	ЦП	
Кореновск	Кореновская Центральная	откл. В-10кВ КЦ-2	откл. В-10кВ КЦ-2	02.09.2020	02.09.2020	повреждение оборудования в ТП-КЦ-2-882	О	
Краснодар	Дальняя	ДЛ-16	откл. В-10кВ ДЛ-16	02.09.2020	02.09.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24 и вывели из схемы участок КВЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п	КЛ	
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ЗИП-302	02.09.2020	02.09.2020	не установлена	Н	
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	откл. В-10кВ ф.СТ-3	02.09.2020	03.09.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-63п	О*	
Новороссийск	ДСК	№20	откл. В-6кВ ф.№20	03.09.2020	03.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Абинск	Абинская	Аб-1	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-148	05.09.2020	05.09.2020	повреждение оборудования в ТП-148	О	
Новороссийск	Южная	№4	откл. В-10кВ ф.№4	05.09.2020	05.09.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-871	ВЛ	
Новороссийск	Широкая балка	№15	откл. В-10кВ ф.№15	05.09.2020	05.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ	
Геледзидик	Марьяна Роша	МР-1	откл. В-6кВ ф.МР-1	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Новороссийск	РИП	№56	в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-453	05.09.2020	05.09.2020	повреждение оборудования в ТП-445	О	
Абинск	И-4«Абинская»	Аб-43	в КРН-1 откл. В-6кВ	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-560	05.09.2020	05.09.2020	повреждение оборудования в КРН-4, ТП-560	ВЛ	
Славянск	Центральная	Ц-7	в ТП-117-22 откл. В-10кВ→ф.Ц-7	05.09.2020	05.09.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-147-35п→ТП-147-43	ВЛ	
Тимашевск	Тимашевская	Т-2, Т-8	откл. 2 с.ш. -10кВ на ш. ф.Т-2, Т-8	05.09.2020	05.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Тимашевск	Пенногазов	ПН-1	откл. В-10кВ ф.ПН-1	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Усть-Лабинск	«Сельхозтехника», ПС «Усть-Лабинская-2», «АГНКС»	СТ-3,4,7,8;УВ-1,3,4,6,8,9; АС-1	откл. ПС «Сельхозтехника», на ш. ф. СТ-3,4,7,8; ПС «Усть-Лабинская-2», на ш. ф. УВ-1,3,4,6,8,9; 1 СШ 10кВ ПС «АГНКС», на ш. ф. АС-1	05.09.2020	05.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП	
Краснодар	Лорис	Л-110	в КРН-18 откл. В-10кВ	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Ейск	Ейск-1	Е-8	откл. В-6кВ Е-8	05.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в ТП-189	О	
Ейск	Ейск-1	Е-10	откл. В-6кВ Е-10	05.09.2020	05.09.2020	вывели из схемы КВЛ-6кВ РП-2→ТП-67	КЛ	
Анапа	Анапская	АП-10	откл. В-10кВ АП-10	05.09.2020	05.09.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-110→ТП-427	КЛ	
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ БФ-5	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Кореновск	Кореновская центральная	КЦ-5	откл. В-10кВ КЦ-5	05.09.2020	05.09.2020	не установлена	Н	
Кореновск	Кореновская городская	КТ-1	откл. В-10кВ КТ-1	05.09.2020	05.09.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-701→ТП-703, повреждение на РШНД 7, 8, повреждение оборудования в ТП-72	ВЛ	
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-7	откл. В-10кВ ГК-7	05.09.2020	06.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ на №129	ВЛ	
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	05.09.2020	06.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ на №129	ВЛ	
Краснодар	Лорис	Л-110	КРН-18 откл. В-10кВ	05.09.2020	06.09.2020	не установлена	Н	
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-14	откл. В-10кВ ОС-14	05.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в ТП-52	О	
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	откл. В-10кВ ПЗ-5	05.09.2020	06.09.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ПЗ-5→РП-2	КЛ	
Кореновск	Кореновская городская	КТ-2	откл. В-10кВ КТ-2 - ОЗЗ	05.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-КТ-2-992п	О*	
Краснодар	Правый берег	ПВ-5	откл. В-10кВ ПВ-5	05.09.2020	06.09.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-1514п→ТП-1334	КЛ	
Усть-Лабинск	АГНКС	АС-1	откл. В-10кВ ф.АС-1	05.09.2020	06.09.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-1-2→ТП-72/ТП-33	ВЛ	
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	откл. В-10кВ ф.СТ-3	05.09.2020	06.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ Р-10кВ №5	ВЛ	
Анапа	Даемете	ДМ-40	откл. В-10кВ ДМ-40	06.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-58п	О*	
Кореновск	Элитная	ЭТ-3	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-ЭТ-3-79	06.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в ТП	О	
Темрюк	Темрюк	Т-3	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-Т-3-57	06.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в ТП	О	
Анапа	Даемете	ДМ-3	откл. В-6кВ ДМ-3	06.09.2020	07.09.2020	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-113→ТП-448, ТП-472→ТП-408.	КЛ	
Анапа	Анапа	АН-8	откл. В-6кВ АН-8	06.09.2020	06.09.2020	повреждение оборудования в ТП-85	О	
Белореченск								

Новороссийск	Южная	№22	в РП-5 откл. В-10кВ→ТП-797	11.09.2020	11.09.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ППШ-301	в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534	11.09.2020	11.09.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая Балка	№15	РП-50 откл. В-10кВ→РП-8	11.09.2020	11.09.2020	не установлена	Н
Краснодар	Калининно	К-205	откл. В-10кВ ф.К-205	11.09.2020	12.09.2020	повреждение ВР-36 на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ППШ-105	откл. В-10кВ ф.ППШ-105	12.09.2020	12.09.2020	повреждение в потребительской ТП-2674н	О*
Новороссийск	ВЛ 110 «В Кирилловская - Южная 1 цепь	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 9, 10, 5, 7	откл. ПС «Южная» 1 СШ ПС «ДСК» 1 СШ ПС «Северо-Западная» 1 СШ	12.09.2020	12.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Геленджик	Тонкий Мыс	ТЛ-5	РП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-214/ ТЛ-5	12.09.2020	12.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-209→ТП-1-214	КЛ
Краснодар	НС-4	НС-4-60	ОЗЗ ф.НС-4-60	12.09.2020	13.09.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-945→ТП-1678н	ВЛ
Новороссийск	РИП	№ 8	откл. В-10кВ ф.№8	13.09.2020	13.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-20→ф.№8	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-202	откл. В-10кВ ф.Л-202	14.09.2020	14.09.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ от №1→КРН-3	ВЛ
Новороссийск	Тоннельная	№13-20	откл. В-6кВ ф.№13-20	15.09.2020	15.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТЛ-5	РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1-115	15.09.2020	15.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-110→ТП-1-88	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939н	15.09.2020	15.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-612→ТП-439 А	КЛ
Горный Ключ	Горный Ключ	ТП-2	откл. В-10кВ ТП-2	16.09.2020	16.09.2020	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ РП-2-6→ТП-220	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ППШ-105	откл. В-10кВ ф.ППШ-105	16.09.2020	16.09.2020	не установлена	Н
Краснодар	РИП	РИП-202	в РП-45 откл. В-6кВ→РИП-202	16.09.2020	16.09.2020	неосогласованные действия персонала в ТП-52н	О*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ф.ХЛ-4	16.09.2020	16.09.2020	не установлена	Н
Новороссийск	ДСК	№20	откл. В-6кВ ф.№20	16.09.2020	16.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-300→ТП-286	КЛ
Армвир	Южная	ЮЖ-11	по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-97	17.09.2020	18.09.2020	повреждение оборудования в ТП-97	О
Анапа	Анапа	АН-8	откл. В-6кВ ф.АН-8	18.09.2020	18.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ПИ-85→ПН-98	КЛ
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ ф.АП-7	18.09.2020	18.09.2020	мех. повреждение пробой КЛ-6кВ АП-7→РП-6	КЛ (мех.)
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ ф.АП-7	18.09.2020	18.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	КЛ
Новороссийск	Гайдуц-Таговая	№1,8	откл. В-6кВ ф.№1,8	18.09.2020	19.09.2020	откл. в сети ОАО «РЭДТ»	ЦП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	откл. В-10кВ ф.ВК-12	19.09.2020	19.09.2020	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2397н→ТП-2534н	КЛ*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	ОЗЗ ф.ХЛ-3	19.09.2020	19.09.2020	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-3131н→ТП-841/842	КЛ*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-12	в РП-3-7 откл. В-10кВ→ТМ-12	21.09.2020	21.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-42→ТП-3-110	КЛ
Новороссийск	Новороссийская	№4	откл. В-6кВ ф.№4	22.09.2020	22.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-96→ТП-105	КЛ
Анапа	Анапская	АП-20	откл. В-10кВ АП-20	22.09.2020	22.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-449	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-202	в РП-45 откл. В-6кВ→ТП-263нф6в	22.09.2020	22.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-157→ТП-199нн	КЛ
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ	РПУ-3	откл. В-10кВ РПУ-3	23.09.2020	23.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ РИДЛ-56→ТП-146	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в КРН-6 откл. В-10кВ	24.09.2020	24.09.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1607н→ТП-572	ВЛ
Краснодар	Поттовая	ПТ-401	в РП-29 откл. В-10кВ РП-29→ТП-404	24.09.2020	24.09.2020	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-799н→ТП-760н	КЛ*
Краснодар	Калининно	К-204	в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826	24.09.2020	24.09.2020	не установлена	Н
Геленджик	Диньоморская	ДМ-1	ОЗЗ ф.ДМ-1	25.09.2020	25.09.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-22	откл. В-6кВ ВВ-115→РП-13	26.09.2020	26.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-194	КЛ
Анапа	Джемете	ДМ-35	в ТП-36н откл. В-10кВ→яч.№7	26.09.2020	26.09.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	откл. В-10кВ ф.СВ-216	27.09.2020	27.09.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-315н→ТП-1393	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-208	откл. В-10кВ ф.СВ-208	27.09.2020	27.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ СВ-208→РП-58	КЛ
Анапа	Анапа	АН-8	откл. В-6кВ АН-8	30.09.2020	30.09.2020	повреждение оборудования в ТП-85	Н
Анапа	Анапа	АН-7	откл. В-10кВ ДП-7	30.09.2020	30.09.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая Балка	№14	РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-19	30.09.2020	30.09.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-754	О*
Новороссийск	Гайдуц-Таговая	№1	КРУН-33 откл. В-10кВ	30.09.2020	30.09.2020	не установлена	Н
Крымск	Пролетарская	ПР-1	откл. В-6кВ ПР-1	30.09.2020	30.09.2020	повреждение на ВЛ-110кВ «Крымская таговая – Сухой порт»	ЦП
Абинск	ПС Абисская ПС И-4 Абисская ПС Электроаппарат	А-6, А-8 АБ-42, АБ-43, АБ-41, АБ-45 ВС-1, ВС-2	откл. 2 СШ-6кВ ПС «Абисская» (А-6, А-8) откл. ПС «И-4 Абисская» (АБ-42, АБ-43, АБ-41, АБ-45) откл. ПС «Электроаппарат» (ВС-1, ВС-2)	30.09.2020	30.09.2020	повреждение на ВЛ-110кВ «Крымская таговая – Сухой порт»	ЦП
Новороссийск	РИП	РИП-46	откл. В-10кВ РИП-46	30.09.2020	30.09.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-20→ТП-453	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	01.10.2020	01.10.2020	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-626→ТП-627	КЛ*
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3,5,7	откл. 1 с.ш. 10кВ в РПУ-3	02.10.2020	02.10.2020	повреждение оборудования в ТП-754	ЦП
Армвир	ЗТВС	ТВ-6	откл. В-6кВ ф.ТВ-6	02.10.2020	02.10.2020	Вывели участок ВЛ-6кВ ТП-108→ТП-94	ВЛ
Анапа	Пионерская	ППН-21	в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-200/493	02.10.2020	02.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-2→ТП-493	КЛ
Новороссийск	Южная	откл. В-10кВ ф-13	откл. В-10кВ ф-13	03.10.2020	03.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-292→ТП-294	КЛ
Новороссийск	Южная	откл. В-10кВ ф-3	откл. В-10кВ ф-3	03.10.2020	03.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-22→ТП-428	КЛ
Анапа	Пионерская	ППН-21	откл. В-10кВ ППН-21	03.10.2020	03.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-2→ППН-21	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	откл. В-10кВ КРН-17	03.10.2020	03.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1077→ТП-1105	КЛ
Туапсе	Туапсе-Таговая	ТТ-6	откл. В-6кВ ТТ-6	04.10.2020	04.10.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-16→ТП-152	КЛ (мех.)
Туапсе	Туапсе-Таговая	ТТ-15	откл. В-6кВ ТТ-15	04.10.2020	04.10.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-16→ТП-152	КЛ (мех.)
Краснодар	РИП	РИП-412	откл. В-6кВ ф.РИП-412	04.10.2020	04.10.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая Балка	№1	РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283	05.10.2020	05.10.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-50→ТП-283	ВЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-554	РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1406	05.10.2020	05.10.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-65→ТП-1406	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	откл. В-10кВ КС-5	05.10.2020	05.10.2020	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ЮВ-10	05.10.2020	05.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-10→ТП-2247н/ТП-938н	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ КС-7 – ОЗЗ	05.10.2020	05.10.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-1266	ВЛ
Курганинск	Курганная	К-2	КРН-3 откл. В-10кВ	05.10.2020	05.10.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-50→ТП-283	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город Небут	ТТ-1, 6, 9, 13, 16, 18, 22 Н-2, 11, 12, 14, 18	откл. ПС «Туапсе-Город» откл. ПС «Небут»	05.10.2020	05.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Кромоткин	Кавенная	К-7	откл. ТП-74	05.10.2020	05.10.2020	повреждение оборудования в ТП-74	О
Краснодар	Лорис	Л-110	РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361н	06.10.2020	06.10.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	РП-25 откл. В-10кВ→ТП-385	06.10.2020	06.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-2712н→ТП-323	КЛ
Новороссийск	Гайдуц-Таговая	№1, 8	откл. В-10кВ ф.№1, 8	06.10.2020	06.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Геленджик	Геленджик	ГК-3	откл. В-6кВ ф.ГК-3	06.10.2020	06.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ГК-3→ТП-1-127	КЛ
Новороссийск	РИП	№53	в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-440	07.10.2020	07.10.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-469н	О*
Крымск	Крымская	К-2	ТП-230 откл. В-6кВ→ТП-245н	08.10.2020	08.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-245н→ТП-238, ТП-238→ТП-286	КЛ
Краснодар	Военгородок	1, 2	откл. 1, 2 СШ 10кВ	08.10.2020	08.10.2020	мех. повреждение КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025	КЛ (мех.)
Новороссийск	Гайдуц-Таговая	№1	откл. В-10кВ ф.№1	08.10.2020	08.10.2020	повреждение оборудования КРУН-33 (ВВ-10кВ), вывели из схемы КЛ-10кВ ф. №1 → КРУН33 → РП-13, потребителю КЛ-10кВ РП-30→ТП-540	О, КЛ
Анапа	Анапа	АН-15	откл. В-6кВ АН-15	08.10.2020	08.10.2020	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-120→ТП-84	КЛ*
Краснодар	ХБК	ХБК-311	ТП-1089н откл. В-6кВ→ТП-521н	08.10.2020	08.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-836→ТП-1089н	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	откл. В-10кВ ф.ТТ-401	09.10.2020	09.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТТ-401→РП-25	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	ТП-617 откл. В-6кВ→ТП-1320	09.10.2020	09.10.2020	повреждение оборудования в ТП-617	О
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-105	ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-955	10.10.2020	10.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-398→ТП-955	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-103	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-279	10.10.2020	10.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-411→ТП-1164	КЛ
Туапсе	Туапсе-Таговая	ТТ-15	в ТП-139 откл. В-6кВ→ ТТ-15	10.10.2020	10.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→БРП-14	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-30 КРУН	откл. В-6кВ Ю-30 КРУН, РП-5 откл. В-6кВ→ТП-29	10.10.2020	10.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-29	КЛ
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ЗИП-302, РП-76 откл. В-10кВ→Т-1	11.10.2020	11.10.2020	повреждение оборудования в РП-76	О
Крымск	Бадисская	БК-5	вывели из схемы ТП-8	11.10.2020	11.10.2020	повреждение оборудования в ТП-8	О
Анапа	Джемете	ДМ-31	откл. В-10кВ ДМ-31	11.10.2020	11.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-568→ТП-127	КЛ
Евск	Евск	Е-18	откл. В-6кВ ф.Е-18	11.10.2020	12.10.2020	повреждение оборудования в потребит. ТП-44н	О*
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ→Т-2	11.10.2020	11.10.2020	повреждение оборудования в РП-76	О*
Новороссийск	Лесной Порт	ф-20	в РП-26 откл. В-10кВ → ПС «Лесной Порт» ф-20	12.10.2020	12.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-34→ТП-129	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1759нф6	12.10.2020	12.10.2020	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-12	в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ТК-12/РП-1-6	13.10.2020	13.10.2020	повреждение оборудования в РП-1-6	О
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-7 ЗРУ	откл. по ф. Ю-7 ЗРУ	14.10.2020	14.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-980н→ТП-6	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486	14.10.2020	14.10.2020	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-350→ТП-510	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-10	откл. В-10кВ ф. ПЗ-10	14.10.2020	14.10.2020	зл. пробой КЛ-10кВ РП-2→РП-1	КЛ
Апшеронск	Нефтегорская X-1	X-1-12, 13, 15, 16, 17, 19	откл. ПС «Нефтегорская X-1»	15.10.2020	15.10.2020	откл. в сети ОАО «НГТ Энергия»	ЦП
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-6кВ Т-2	16.10.2020	16.10.2020	повреждение оборудования в РП-76	О
Абинск	Насоная-19	НН-3	откл. В-6кВ ф.НН-3	16.10.2020	16.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Путевая	ПТ-8	откл. В-6кВ ф.ПТ-8	16.10.2020	16.10.2020	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-74н→ТП-933н	КЛ*
Геленджик	Стрела	СТ-1	откл. В-10кВ КРН-1-1	16.10.2020	16.10.2020	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-11 КРУН	в РП-27 откл. В-6кВ→				

Анапа	Пионерская	ПП-13	откл. В-10кВ ф.ПП-13	24.10.2020	24.10.2020	24.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-302 → ТП-301	КЛ
Краснодар	Лорис	Л1-04	в ТП-301 откл. В-10кВ → ТП-862 – 033	24.10.2020	24.10.2020	24.10.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-866 → ТП-862/ТП-301/1п	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ф.ХЛ-4	25.10.2020	25.10.2020	25.10.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2729н → ТП-514	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	ОЗЗ ф.СВ-216	25.10.2020	25.10.2020	25.10.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ СВ-216 → ТП-323н	КЛ
Анапа	Дзаете	ДМ-46	в РП-8 откл. В-10кВ → ТП-500	25.10.2020	25.10.2020	25.10.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-237 → ТП-247	КЛ*
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759н	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1858н → ТП-2023н	КЛ*
Краснодар	Лорис	Л1-12	в РП-2192н откл. В-10кВ → Л1-12	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ Л1-12 → РП-2192н	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц1-19	в ТП-1313 откл. В-10кВ → ТП-769	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	повреждение оборудования в ТП-1313	О
Краснодар	Южная КРУН	Ю-КРУН-31	ОЗЗ ф.Ю-КРУН-31	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-1323 → РП-17.	КЛ
Армвир	Речная	РМЗ-1	откл. В-10кВ ф.РМЗ-1	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-230 → ТП-80	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	№3, 8, 28	откл. ПС 110кВ «Лесной Порт»	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новороссийск	ДСК	№2	откл. В-6кВ ф.№2	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ф.№2 → РП-25	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759н	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-1858н	О*
Новороссийск	Южная	ф-22	откл. В-10кВ ф-22	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ПС «Озьян» ф-22 → ТП-236 → РП-16; КЛ-10кВ РП-5 → ТП-33	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-12	откл. В-6кВ ГК-12	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ПС РП-1-6 → ТП-1-264	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-3	откл. В-10кВ ДМ-3	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-5-2 → ТП-5-95А	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-55 → ЮЗ-111	КЛ
Краснодар	ОБД	ОБД-7	в РП-68 откл. В-10кВ → ТП-1069н	27.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-1069н	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	в ТП-816 откл. В-10кВ → СВ-327	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	повреждение оборудования в КРНС-13	О
Анапа	Дзаете	ДМ-16	откл. В-6кВ ДМ-16	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ВКП1-2	ВЛ
Новороссийск	Южная	№5	откл. В-10кВ ф.№5	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-237 → ТП-236	КЛ
Новороссийск	Южная	№6	откл. В-10кВ ф.№6	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	не установлена	Н
Краснодар	ХБК	ХБК-356	откл. В-10кВ ХБК-356	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-10кВ ХБК-356 → ТП-1734н	КЛ*
Краснодар	Витаминнокомбинат	ВК-8	КРН-17 откл. В-10кВ	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	повреждение оборудования в ТП-1077 → ТП-780н	О
Евск	Евск-1	Е-5	откл. В-6кВ Е-5	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-171н → ТП-120	КЛ*
Краснодар	Пашковская	ПП-301	в РП-39 откл. В-10кВ → ТП-1998н	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-1186 → ТП-171	КЛ
Кореновск	Кореновская центральная	КЦ-5	откл. В-10кВ ф.КЦ-5	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп.4-2	ВЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-3	откл. В-10кВ ф.ДМ-3	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-5-2 → ТП-5-95 «А»	КЛ
Евск	Евск-1	Е-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	откл. 3 с.ш. 6кВ	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Евск	Евск-1	Е-22	откл. В-6кВ ф.Е-22	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	вывели участок ВЛ-6кВ ТП-199 → ТП-234 → ТП-88	ВЛ
Евск	Евск-1	Е-13	откл. В-6кВ ф.Е-13	31.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	повреждение оборудования в ТП-68	О
Краснодар	Военгородок	ВГ-2, 4, 6, 10	откл. П с.ш.-10кВ	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	в РП-8 откл. В-6кВ → ТП-218	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	повреждение оборудования в РП-8	О
Краснодар	Бнобафка	БФ-5	откл. В-10кВ ф.БФ-5	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	не установлена	Н
Темрюк	Рыбавод	РЗ-7	откл. В-10кВ ф.РЗ-7	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	потребительская тп-86п	О*
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-5	откл. В-10кВ ф.ГК-5	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №2, оп.№3-3	ВЛ
Крымск	Крымская	К-13	откл. В-10кВ К-13	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020	повреждение на ВЛ-10кВ	О
Новороссийск	Гайдуковская	№8	в РП-31 откл. В-10кВ → КРУН-29	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	повреждение оборудования в ТП-479	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц4	откл. В-6кВ ф.Ц4	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ Ц4 → РП-1	КЛ
Новороссийск	Гайдуковская	№8	в РП-30 откл. В-10кВ → ТП-17472	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-30 → ТП-1742	КЛ
Новороссийск	РИП	№56	РП-10 откл. В-10кВ → ТП-443	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-445 → ТП-404	КЛ
Анапа	Анапская	АП-9	РП-1 откл. В-10кВ → АП-9	02.11.2020	02.11.2020	02.11.2020	повреждение оборудования в ТП-117	О
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ → ЭН-1	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-1541н-ТП-991	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-210	откл. В-6кВ ф.СВ-210	03.11.2020	03.11.2020	03.11.2020	з/л. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-318н-ТП-1873н	КЛ*
Краснодар	Восточная промзона	ВП-554	РП-65 откл. В-10кВ → ТП-1406	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-244 - ТП-1224 ТП-1457 - ТП-1281	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	в РП-8 откл. В-6кВ → ТП-141	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПП-103	в РП-70 откл. В-10кВ → ТП-628 "А"	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-419 → ТП-420	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-214	в РП-9 откл. В-10кВ → ТП-22	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-1385 → ТП-764	КЛ
Краснодар	Восточная	ВВ-153	в РП-38 откл. В-10кВ → ТП-1868нА	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-38 → ТП-1868нА	КЛ
Краснодар	Восточная	ВВ-153	в РП-38 откл. В-10кВ → ТП-1868нА	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-38 → ТП-1868нА	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ф.ДМ-1	05.11.2020	05.11.2020	05.11.2020	повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ КРН-3 → КРН-5-1	ВЛ*
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-5	КРН-ОС-5 откл. В-10кВ	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ оп. №1/1 → ТП-182	ВЛ
Армвир	АТЭЦ	ЭЦДМ-Г-1	откл. В-6кВ ф.ЭЦДМ-Г-1	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-100 → ТП-146	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Фанарийская	Ф-2	откл. В-10кВ ф. Ф-2	07.11.2020	07.11.2020	07.11.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ КРУН1 → ТП-452	ВЛ
Краснодар	Западная	З-2-103	РП-23 откл. В-10кВ → ТП-227	07.11.2020	07.11.2020	07.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-1881н → ТП-182	КЛ
Анапа	Пионерская	ПП-13	откл. В-10кВ ПП-13	07.11.2020	07.11.2020	07.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-303 → ТП-304	КЛ
Краснодар	Парфюмерная	ТП-201	в РП-37 откл. В-10кВ → ТП-2911нБ	08.11.2020	08.11.2020	08.11.2020	не установлена	Н
Краснодар	Центральная	Ц1-3	откл. В-6кВ Ц1-3	08.11.2020	08.11.2020	08.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-180 → ТП-1001	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	ф-4, 20	откл. П с.ш.-10кВ	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-129 → ТП-154	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-1	в РП-2-01 откл. В-6кВ → ТП-2-31 «А»	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-2-07 → ТП-2-26	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№5	в ТП-27 откл. В-10кВ → ТП-877	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-8 → ТП-275н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	откл. В-10кВ КРНС-16	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в ТП-293 откл. ВН-10кВ → ТП-1882н	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-1882н → ТП-2837н → ТП-1522	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-105	в ТП-398 откл. В-6кВ → ТП-1340	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ТП-1340 → ТП-1398	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ Т-2 и откл. В-10кВ РИП-412	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	повреждение оборудования в РП-76	Н
Новороссийск	Западная	№21	откл. В-6кВ ф.№21	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	повреждение оборудования в ТП-37	О
Лабинск	Лабинск-1	ЛЛ-6	откл. В-10кВ ЛЛ-6, в РП-1 откл. В-10кВ	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-86 → ТП-117	ВЛ
Краснодар	Кашинский	КК-10	откл. В-10кВ КК-10	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-953 → ТП-1038	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-602	РП-47 откл. В-10кВ → ТП-342А	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Темрюк	Темрюк	Т-10	откл. В-10кВ Т-10	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	откл. В-10кВ КРНС-6	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	з/л. пробой потребит. кабельного выхода ТП-1371п	КЛ*
Геленджик	Евская-2	ЕСК-17	откл. В-6кВ ЕСК-17	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ ЕСК-17 → РП-5	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-6	в ТП-5-87 откл. В-10кВ → ДМ-6	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ РП-5-2 → ТП-5-95Б и ТП-5-85 → ТП-5-87	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ → ТП-735А	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	з/л. пробой потребит. кабельного выхода ТП-2986п	КЛ*
Темрюк	Темрюк	Т-8	откл. В-10кВ ф.Т-8	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Тургеневская	ТТ-302	ОЗЗ ф.ТТ-302 (без откл.)	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	з/л. пробой потребительской КЛ-10кВ ТЛ-613 → ТП-2018н «А»	КЛ*
Геленджик	Марьямля Роща	МР-5	РП-3-2 откл. В-6кВ ТП-3-2В	14.11.2020	14.11.2020	14.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-203 → ТП-3-118	КЛ
Новороссийск	РИП	№19	откл. В-10кВ ф.№19	15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-245 → РП-27	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-18	РП-5 откл. В-6кВ → ТП-113	15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020	повреждение оборудования в потребит. оборудовании ТП-191	О*
Новороссийск	Южная	№6	РП-19 откл. В-10кВ	15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-245 → РП-27	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-153	в РП-54 откл. В-10кВ → ХБК-153	15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020	повреждение оборудования в РП-54	О
Горячий Ключ	Тяговая Фанарийская	ф-2	откл. В-10кВ ф-2	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	повреждение оборудования в КРН Ф2/1	О
Геленджик	Кабардинка	КБ-2	в РП-2-02 откл. В-6кВ → КБ-2	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	з/л. пробой КЛ-6кВ РП-2-02 → ТП-2-32, КЛ-6кВ РП-2-02 → ТП-2-57, ТП-2-32 → ТП-2-51	КЛ
Новороссийск	Южная	№2	в ТП-179 откл. В-10кВ → ТП-291	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	з/л. пробой КЛ-10кВ ТП-240 → ТП-271	КЛ
Краснодар</								

Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-5	откл. В-10кВ ф.ТМ-5	29.11.2020	29.11.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→ТМ-3-5	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-13	откл. В-10кВ ф.ТМ-13	29.11.2020	29.11.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-13→ТМ-3	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	в РП-8 откл. В-6кВ→ТГ-156	30.11.2020	30.11.2020	внутреннее повреждение т-ра 160кВА в ТП-141	О
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ ВК-11	01.12.2020	01.12.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ КРПС-11→ТТ-181, повреждение на участке ВЛ-10кВ ВК-11→ТТ-205, повреждение на потребительской ВЛ-0,4 кВ у ТП-1349н	ВЛ
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский	РПУ-3	откл. В-10кВ ф.РПУ-3	01.12.2020	01.12.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Армавир	Речная	ГАЗ-2	откл. В-10кВ ГАЗ-2	01.12.2020	01.12.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-0189→ТТ-0188	ВЛ
Кореновск	Кореновская центральная	КП-5	в ТП-КП-5-914 откл. В-10кВ→Т-1	02.12.2020	02.12.2020	не установлена	Н
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-9	откл. В-10кВ ф.ГК-9	02.12.2020	02.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ оп.3-10, оп.3-11	ВЛ
Новороссийск	ДСК	№3	откл. В-6кВ ф.№3→ОЗ3	02.12.2020	02.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-326→ТТ-736	КЛ
Тимашевск	Тимашевская	Т-2	в ТП-4 откл. В-10кВ→ТТ-122	03.12.2020	03.12.2020	не установлена	Н
Кронотки	Радуга	РА-17	откл. В-6кВ ф.РА-17→ОЗ3	03.12.2020	03.12.2020	мех. повреждение КЛ-6кВ РА-17→ТТ-49	КЛ (мех.)
Ейск	Ейск-2	ЕСК-16	откл. В-6кВ ф.ЕСК-16	04.12.2020	04.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ЕСК-16→РП-5	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ЮВ-10	04.12.2020	05.12.2020	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1319н→ТТ-1709н	КЛ*
Новороссийск	Широкая Балка	№14	в РП-50 откл. В-10кВ→КРПН-19	05.12.2020	05.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ КРПН-19→КРПН-20	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-4	в РП-6 откл. В-6кВ→ТТ-927	05.12.2020	05.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-103→ТТ-1138	КЛ
Новороссийск	РИП	№26	в РП-10 откл. В-10кВ→ТТ-414	05.12.2020	05.12.2020	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	№8	в РП-20 откл. В-10кВ→ТТ-454 с.ш. 1	05.12.2020	05.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-20/1→ТТ-454/1	КЛ
Краснодар	Южная КРПН	Ю-30 КРПН	откл. В-6кВ Ю-30 КРПН, РП-5 откл. В-6кВ→ТТ-3	06.12.2020	06.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3→ТТ-62	КЛ
Геледжики	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ТМ-10	06.12.2020	06.12.2020	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-3-64→ТТ-3-149	КЛ
Краснодар	Тонкий Мыс	ТМ-18	откл. В-10кВ ТМ-18	06.12.2020	06.12.2020	вывели из схемы КЛ-10кВ ТМ-18→ТТ-1-19	КЛ
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ БФ-5	06.12.2020	06.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ ф.СВ-444	06.12.2020	06.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-59→СВ-444	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	в ТП-1437 откл. В-10кВ→ТТ-876	07.12.2020	07.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1437→ТТ-876/ТП-780	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	откл. В-10кВ КРПС-16	07.12.2020	07.12.2020	не установлена	Н
Анапа	Пионерская	ПН-13	откл. В-10кВ ПН-13	07.12.2020	07.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП 302→ТТ 303	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	откл. В-10кВ ХЛ-7	07.12.2020	07.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1437→ТТ-876	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111	08.12.2020	08.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-113	РП-44 откл. В-10кВ→ТТ-739 А	08.12.2020	08.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-44→ТТ-739 А	КЛ
Армавир	Речная	Р-9	откл. В-10кВ Р-9	08.12.2020	08.12.2020	не установлена	Н
Ейск	Ейск-2	ЕСК-17	откл. В-6кВ ЕСК-17	08.12.2020	08.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ЕСК-17	КЛ
Абинск	Электромонтаж	КЛ-4	откл. В-10кВ КЛ-4	08.12.2020	08.12.2020	повреждение оборудования в ТП-2	О
Кронотки	Кропотки	№19	откл. В-6кВ ф.№19	09.12.2020	09.12.2020	повреждение на участке ВЛ-6кВ РПН-27→ТТ-106	ВЛ
Краснодар	Южная КРПН	Ю-35 КРПН	откл. В-6кВ ф.Ю-35 КРПН	10.12.2020	10.12.2020	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1319н→ТТ-1179н	КЛ*
Краснодар	Южная КРПН	Ю-37 КРПН	в РП-30 откл. В-6кВ (ОЗ3)→ТТ-1000	10.12.2020	10.12.2020	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1199н→РП-30	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353/303	в РП-35 откл. В-10кВ→ТТ-814	11.12.2020	11.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1851н→ТТ-2769н	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	ф-12	откл. В-6кВ ф-12	11.12.2020	11.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ТТ-710	КЛ
Геледжики	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ф.ДМ-1	14.12.2020	14.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	ЛР-201	в РП-2192н откл. В-10кВ→ТТ-2201н	14.12.2020	14.12.2020	Вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-2203н→ТП-1258/ТП-1495	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-10	в РП-2 откл. В-6кВ→ТТ-67	14.12.2020	14.12.2020	не установлена	Н
Новороссийск	Мостовская	ДСК	в РП-3 откл. В-6кВ→ТТ-309	14.12.2020	14.12.2020	повреждение оборудования в потребительской ТП-260	О*
Краснодар	Восточная промзона	М-1	откл. В-6кВ М-1	15.12.2020	15.12.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	откл. В-10кВ ВП-331→ОЗ3	16.12.2020	16.12.2020	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-1417→ТП-1024→ТТ-1673н→ТТ-807	ВЛ
Новороссийск	РИП	ф-26	в РП-10 откл. В-10кВ→ТТ-414	16.12.2020	16.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-412→РП-9	КЛ
Краснодар	Восточная ХБК	ПС «Восточная» 1 с.ш. 6кВ, 1 и 3 с.ш. -10кВ; ПС «ХБК» 1 с.ш. и 2 с.ш. -6кВ с.ш. и 2 с.ш. -10кВ	ПС «Восточная» откл. 1 с.ш. -6кВ, откл. 1 и 3 с.ш. -10кВ; ПС «ХБК» откл. 1 с.ш. и 2 с.ш. -6кВ и откл. 1 с.ш. и 2 с.ш. -10кВ	16.12.2020	16.12.2020	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Дальняя	ДЛ-1	в РП-22 откл. В-6кВ→ТТ-362	17.12.2020	17.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-773→ТТ-341«Б»	КЛ
Краснодар	Южная КРП	Ю-7 КРПН	в РП-12 В-6кВ→ТТ-1046	17.12.2020	17.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-773→ТТ-1046	КЛ
Новороссийск	Южная	№4	откл. В-6кВ ф.№4	18.12.2020	18.12.2020	не установлена	Н
Новороссийск	ДСК	№14	в ТП-195 откл. В-6кВ→ф.№14	18.12.2020	18.12.2020	не установлена	Н
Новороссийск	ДСК	№14	в ТП-195 откл. В-6кВ→ф.№14	18.12.2020	18.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	Северная	С-310	откл. В-6кВ ф.С-310	18.12.2020	18.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-171→ТТ-170	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-12	откл. В-10кВ ПН-12	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТТ-304	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	ф-20	в РП 26 откл. В-10кВ→ТТ-165	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-161→ТТ-683	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-602	в РП-47 откл. В-10кВ→ТТ-2340н «А»	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1378→ТТ-2000н, КЛ-10кВ ТП-2340н→РП-47 «А»	КЛ
Армавир	Речная	Р-КСМ	откл. В-6кВ ф.Р-КСМ	19.12.2020	19.12.2020	не установлена	Н
Армавир	Речная	Р-3	откл. В-6кВ ф.Р-3	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-16→РП-1	КЛ
Новороссийск	Южная	№9	откл. В-10кВ ф.№9	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-135→ф.№9	КЛ (мех.)
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-19	откл. В-6кВ ф.ЮВ-19	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1661н→ТТ-902н	КЛ
Новороссийск	Октябрь	№24	откл. В-6кВ ф.№24	19.12.2020	19.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-206→РП-17, вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ РП-17→ТТ-208н	КЛ, КЛ*
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ЗИП-302	20.12.2020	20.12.2020	повреждение оборудования ЗИП-302	О
Ейск	Ейск-1	Е-3	откл. В-6кВ ф.Е-3	20.12.2020	20.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-99→ТТ-72	КЛ
Абинск	Абинская	А-6	в ТП-627 откл. В-6кВ→ТТ-624	20.12.2020	20.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-624н→ТТ-635	ВЛ
Апшеронск	Нефтегорская	НГ-13	откл. В-6кВ ф.НГ-13	20.12.2020	20.12.2020	откл. в сети ОАО «НГТ Энергия»	ЦП
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ ф.БФ-5	20.12.2020	21.12.2020	не установлена	Н
Горячий Ключ	«Широкая балка»	ТП-352, ТП-311, ТП-341, ТП-317, ТП-363	откл. ПС 35/6 X-3 «Широкая балка»	20.12.2020	21.12.2020	откл. в сети ОАО «НГТ Энергия»	ЦП
Апшеронск	Хадыженская-2	Х-2-24	откл. В-6кВ ф.Х-2-24	20.12.2020	21.12.2020	откл. в сети ОАО «НГТ Энергия»	ЦП
Апшеронск	Хадыженская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ ф.Х-2-25	20.12.2020	21.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-255→ТТ-256	ВЛ
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-2	в РП-3 откл. В-6кВ→Р-2-ОЗ3	20.12.2020	21.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ опора №16→опора №18	ВЛ
Апшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6кВ ф.ЗВ-4→ОЗ3	21.12.2020	21.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ РПН-12→ТТ-413	ВЛ
Апшеронск	Нефтегорская	Х-1-12	откл. В-6кВ ф.Х-1-12	21.12.2020	21.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1204→ТТ-1203	ВЛ
Новороссийск	ДСК	№9	откл. В-6кВ ф.№9	21.12.2020	21.12.2020	повреждение потребительского оборудования в РП-КПД	О*
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-6кВ ф.ТГК-1	21.12.2020	21.12.2020	не установлена	Н
Апшеронск	Хадыженская-2	Х-2-29	откл. В-6кВ ф.Х-2-29	21.12.2020	21.12.2020	повреждение на ВЛ-6кВ РП-2→ТТ-292	ВЛ
Армавир	АТЗС	№69	откл. В-6кВ ф.№69	23.12.2020	23.12.2020	повреждение оборудования в РП-8	О
Новороссийск	Кирилловская	ф-8	в ТП-510 откл. В-6кВ→ф-8	23.12.2020	23.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-516→ТТ-517, КЛ-6кВ ТП-531→ТТ-513	КЛ
Новороссийск	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ→ТТ-735«А»	24.12.2020	24.12.2020	повреждение оборудования в ТП-735 и эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТТ-735	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-301	откл. В-10кВ ТТ-301	24.12.2020	24.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-366→ТТ-2100льб»	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-17	откл. В-6кВ Е-17	24.12.2020	24.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	ф. 3-2-107	3-2-107→ОЗ3	24.12.2020	24.12.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-456н	О*
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	в ТП-1206 откл. В-10кВ→ТТ-1316	24.12.2020	24.12.2020	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-13	откл. В-6кВ ф.ТГ-13	24.12.2020	25.12.2020	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТТ-13	КЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	откл. В-10кВ СТ-3	25.12.2020	25.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ №1/18	ВЛ
Новороссийск	РИП	№4	в РП-4 откл. В-10кВ→ТТ-473	25.12.2020	25.12.2020	повреждение оборудования в РП-4	Н
Ейск	Ейск-1	Е-18	откл. В-6кВ ф.Е-18	26.12.2020	26.12.2020	повреждение потребит. оборудования в ТП-36п	О
Краснодар	Лорис	ЛР-203	откл. В-10кВ ф.ЛР-203	26.12.2020	26.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	ЛР-201	в РП-2192н откл. В-10кВ→ТТ-2201н	26.12.2020	26.12.2020	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-2203н→ТТ-1258/ТП-1495	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Е-16	откл. В-6кВ ф.Е-16	26.12.2020	26.12.2020	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	КС-1→ОЗ3	26.12.2020	26.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ ВР-1→ТТ-716	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-401	в РП-29 откл. В-10кВ→ТТ-485	27.12.2020	27.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-516→ТТ-600	КЛ
Геледжики	Толстый Мыс	ТЛ-5	в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5	28.12.2020	28.12.2020	повреждение оборудования в ТП-1-209	О
Анапа	Давемете	ДМ-14	откл. В-6кВ ф.ДМ-14	28.12.2020	28.12.2020	повреждение оборудования ВКПН-7	О
Абинск	Абинская	А-6	в РП-ГНС откл. В-6кВ→ТТ-625	28.12.2020	28.12.2020	повреждение потребительского оборудования в ТП-625	О*
Анапа	Анапская	АН-23	откл. В-10кВ ф.АН-23	28.12.2020	28.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-155→ТТ-153	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-16	ОЗ3 на ф.ТГ-16 (без откл.)	29.12.2020	29.12.2020	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2→ТТ-77	КЛ*
Анапа	Дивноморская	ДП-10	в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5	29.12.2020	29.12.2020	повреждение на ВЛ-10кВ опора №29	ВЛ
Краснодар	Озка	ОЗ-1	в ТП-1115 откл. В-10кВ→ОЗ-1	29.12.2020	29.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-892→ТТ-1472	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-602	ОЗ3 ф.ТТ-602	29.12.2020	29.12.2020	эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТТ-602	КЛ
Геледжики	Геледжики						