

Согласовано.


~~О.А.~~ Терещенко АА/

Зр. инженер ВСПДЗС

Ш/Монб 25

За пять суток до начала
проведения земляных работ
вызвать представителя
филиала по тел. СКЛ
255-74-77

547-7

ОПР	СОГЛАСОВАНО
Главный инженер филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»	
« 16 »	10 / 20 10 г.
Подпись	

МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад "Солнышко" не возмещает
против производства данных работ при условии выполнения следующих
мероприятий:

1. Перед началом выполнения земельных работ предоставить администрации детского сада разрешение на строительство объекта.
2. На весь период проведения земельных работ установить ограждение с освещением в ночное время.
3. В целях обеспечения антитеррористической безопасности предоставить в администрацию детского сада список номеров автотранспорта, которые будут заезжать на территорию и список лиц, работающих на объекте.
4. Выкорчевку, попадающую в зону разрытия деревьев, провести при наличии порубочного билета с условием, что после окончания работ деревья будут высажены на этом же месте. Предусмотреть возврат чуждую растительного грунта.
5. Обеспечить сохранность всех коммуникаций, попадающих в зону проведения земельных работ.
6. Во время производства земельных работ обеспечить подъезды и подходы к зданиям учреждения через территорию.
7. После окончания земельных работ восстановить поврежденное асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, восстановить часть освещенного асфальтового покрытия после прокладки теплотрассы.
8. Обеспечить несанкционированный доступ и эксплуатацию ТП идам установки забора воаруг ией.

СОГЛАСОВАНО:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ДИРЕКТОРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ОБРАЗОВАНИЯ



Д.В. Погожа

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СЕКТОР ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТДЕЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРОЛЬ ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№ 633 от 11.09 2020 г.

По двух местам
Эксплуатационные предприятия, сети и инженерно-технического обеспечения,
контролирующие и надзорные организации:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. АО «НЭСК» КЭС | 5. МКУ «ЦМДТ» |
| 2. АО «Краснодаргаз» | 6. ПАО «Ростелеком» |
| 3. АО «АТЭК» | 7. ОГИБДД УМВД |
| 4. ООО «Краснодар Водоканал» | |

Данный контроль действителен в течение двух лет.
В процессе прокладки инженерных коммуникаций необходимо
выполнить исполнительную топографическую съемку.
Исполнитель В

Информация из 41.
примечание

- 8- МУП КТТУ (дб-я, энергетика)
9- Управление газодарственов
охрана объектов культурного
наследия Краснодарского края
10- МКУ «УКХЧБ» (д.об.)
11- Правообладатели участка
и 35666, 23:43:03031002:1069
12- и- и 56367, 23:43:0301002:1082
13- и- и 55895, 23:43:0301008:135
14- и- и 58727, 23:43:0301006:68
15- и- и 23:43:0301002:1080

За пять суток до начала
проведения земляных работ
вызвать представителя
филиала по тел. СКЛ
255-74-77

1547

ОПР	СОГЛАСОВАНО
Главный инженер филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»	
«16» 10 2020 г.	
Подпись <u>В</u>	

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СЕКТОР ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТДЕЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

№ 279 от 11.06 2020

Эксплуатационные подразделения сетей инженерно-технического обеспечения,
контролирующие и надзорные организации:

- 1. АО «НЭСК» КЭС
- 2. АО «Краснодаргоргаз»
- 3. АО «АТЭК»
- 4. ООО «Краснодар Водоканал»
- 5. МКУ «ЦМДТ»
- 6. ПАО «Ростелеком»
- 7. ОГИБДД УМВД

Данный контроль действителен в течение двух лет.
В процессе прокладки инженерных коммуникаций необходимо
выполнить исполнительную топографическую съемку.
Исполнитель: А.А.

Информация на
б.ч. прилагается

- 8- МКУ «УКХ ЧБ»
- 9- МКУ КТТУ (8б-я, Эпирок)
- 10- Управление по управлению шоссейной
охрана объектов культурного
наследия Краснодарского края
- 11- Правообладатель участка
№ 55895, 23:43:0301006:135
- 12- «-» № 58727, 23:43:0301006:68
- 13- «-» № 26737, 23:43:0301002:10
- 14- «-» № 52503, 23:43:0301002:1085
- 15- «-» № 56367, 23:43:0301002:1082
- 16- «-» № 35666, 23:43:0301002:1069

СОГЛАСОВАНО АО «АТЭК»
1. Земляные работы в охранной зоне
тепловых сетей запрещается проводить
до вызова представителя
по тел.: 861-02-88
2. Вызов представителя производить
за сутки до начала работ
« 04 » 07 2020 г.
Начальник ОПР А.А.

запрещается проводить работы на филиалах.
(тел. для вызова: 861-03-40-90)
1. Работы по прокладке инженерных коммуникаций
выполняются в соответствии с проектом.
Выданы разрешения на работы на территории
по горизонтали, с шириной 0,25 м.
А.А.
тел. (861) 253-98-99 «06» 07 2020 г.

согласовано
содобвенник
земельный участок
а кадастровый № 23:43:0301006:135
Земельный участок № 89184621752
А.А.

Рассмотрено
А.А.
30.07.2020 г.

СОГЛАСОВАНО
МКУ «Центр мониторинга
дорожного движения и транспорта»
« 31 » 07 2020 г.

При условии выполнения
ТУ № 157 от 31.07.2020 г.
А.А.

ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодар
по городу Краснодар
без права производства работ
для производства работ необходимо:
1. Предложить управлению дорожно-транспортного хозяйства (управление
МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта») в
г. Краснодаре разрешение на разрытие дороги, с
установкой дорожных знаков, ограждений и средств
безопасности работ. В случае полного закрытия улицы
получить распоряжение Главы МО г. Краснодар.
2. Согласование ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару
карты разрытия и инструктаж производителя работ о мерах безопасности.
Среда и пятница с 14-00 до 17-00
Ст. госинспектор ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодар
31.07.20 г. А.А.

СОГЛАСОВАНО С ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВОМ
МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление»
1. При пересечении КЛ 6кВ с нашим кабелем
выдержать расстояние не менее 0,5 м.
2. При параллельном следовании КЛ - 6кВ
с нашим кабелем выдержать расстояние
не менее 0,5 м.
3. При приближении к фундаментам
опор контактной сети выдержать расстояние
не менее 0,6 м.
4. Вызвать представителя Энергохозяйства за день
до разрытия по тел. 259-14-77. 8-96-043-51-68
5. Согласование действует ОДИН год.
ПТО свд « 29 » 07 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
со службой движения МУП «КТТУ»

1. Без прекращения движения электротранспорта.
2. Место работ замостить и заасфальтировать.
3. За двое суток представить письменную заявку ул. Мира, 65 тел.: 262-51-15
4. Согласование действует ОДИН год.

«29» 10 2020г.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СЕКТОР ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТДЕЛА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТАКТЫ ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
№ 277 от 11.06 2020г.

№ 277 от 11.06 2020г.
Исполнители: АО «НЭСК» КЭС, АО «Краснодаргаз», АО «АТЭК», ООО «Краснодар Водоканал»

Эксплуатационные подразделения сетей инженерно-технического обеспечения, контролирующие и надзорные организации:
55. МКУ «ЦМДТ», 6. ПАО «Ростелеком», 7. ОГИБДД УМВД

Данный контроль действует в течение двух лет.
В процессе подготовки инженерных коммуникаций необходимо выполнить исполнительную топографическую съемку.

Исполнители:

Миротворная ул. на
64. применяется

«АТЭК»
Мокроусовский филиал «Юг»
Городской филиал
Городской филиал
Работы выполняются в соответствии с проектом

запрещается проезд транспортных средств по горизонтали

Работы выполняются в соответствии с проектом

по горизонтали

тел. (861) 253-93-00

согласовано
содержит
информацию
а карасов (135)
№ 23:43:0301006:135
Земля турки мр
89184621752

- 8- МКУ «УКХ 45»
- 9- МКУ КТТУ (8-1, турки)
- 10- Управление по управлению и охроне объектов культуры и наследия Краснодарского края
- 11- Правоохранительные органы № 55895, 23:43:0301006:135
- 12-4- № 58727, 23:43:0301006:68
- 13-11- № 26737, 23:43:0301002:10
- 14-11- № 52503, 23:43:0301002:1085
- 15-11- № 56367, 23:43:0301002:1082
- 16-4- № 35666, 23:43:0301002:1069

СОГЛАСОВАНО АО «АТЭК»

1. Земляные работы в охранной зоне тепловых сетей запрещается проводить до вызова представителя по телефону: 262-62-88
2. Вызов представителя производить за сутки до начала работ

«24» 07 2020г.

Начальник ОПР

Александр
Муслимов
30.07.2020г.

СОГЛАСОВАНО
МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта»

«31» 07 2020г.

При условии выполнения
ТУ N 157 от 31.07.2020г.

ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару
без права производства работ на объекте

Для производства работ необходимо:

1. Получить в управлении дорожно-транспортного хозяйства разрешение на производство работ
2. Получить в ОГИБДД Управления МВД России разрешение на производство работ

Среды и пятницу с 14-00 до 17-00
Сот. инспектор ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару

31.07.20г.

СОГЛАСОВАНО С ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВОМ
МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление»

1. При пересечении КЛ 6кВ с нашим кабелем выдержать расстояние не менее 95 м.
2. При параллельном следовании КЛ 6кВ с нашим кабелем выдержать расстояние

разработать проект
объектам:

ОБЪЕКТ

ул.

Берез

На два месяца
РАССМОТРЕНО *444/2-20*
Общество с ограниченной ответственностью
«Краснодар Водоканал»
при условии:
1. За сутки до производства работ вызвать
представителя проектирования по тел. 220-28-38.
2. *при приеме в эксплуатацию*
инженером с действующим
Главный инженер
Начальник
технического отдела
ПТО, тел.: 226-8744, 220-29-84, г. Краснодар, ул. Калыева, 198

определение сроков
защиты трубопроводов
в местах пересечения.

3. при пересечении с
сетями ВК выдерживать
расст-е в соответствии с
треб-ми СНиП.

4. при производстве работ
обеспечить сохранность
сетей и канализов ВК.

Кант.
26.08.2020г

Инв. Nподл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

АО «Краснодаргоргаз»

РАССМОТРЕН 05.10.2020 № 890

ПРОЕКТ электроснабжение цп 40

ПРИ УСЛОВИИ:

1. РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГАЗОПРОВОДА ПРОИЗВОДИТЬ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АО «КРАСНОДАРГОРГАЗ», ВЫЗОВ ЗА СУТКИ ПО ТЕЛ.: 233-46-85. Мен 233-46-85

2. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА ИЛИ РАБОТЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ГАЗОПРОВОДА, РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ВРУЧНУЮ И ВЫДЕРЖАТЬ РАЗРЫН:

А) ПО ГОРИЗОНТАЛИ 1,0 м от поз. 2-го до КЛ

Б) ПО ВЕРТИКАЛИ 0,5 м от поз. 2-го до КЛ

В) ОТ ГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 2,0 м

3. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МЕТОДОМ «ПРОКОЛА», ОСКРЫТЬ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АО «КРАСНОДАРГОРГАЗ» ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГАЗОПРОВОДА В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРОКЛАДЫВАЕМОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

юлия Победы, 29/21 мкр

Доп. условия:

- 1) соблюдать расстояние не менее 2,0 м по горизонтали от действующего газопровода до наружной стенки приемного и рабочего колодцев.
- 2) шуринг задвешива действующие подземные газопроводов в местах пересечения с прокладкой КЛ в присутствии представителя АО «Краснодаргоргаз» определить шурфование.

инженер СЭГРС Игорь Д. И.