

Наименование и обозначение					А20-3Н "N1A"		Существ. "N18"		Итого		Масса		29
					ед.	Σ шт	ед.	Σ шт			ед. кг	Σ	
Железобетонные элементы													
Стойка СВ110-5 (ТУ5863-007-00113557-94)					2	2				2	1125		
Стальные конструкции													
Плита П-3и (27.0002-45)					2	2				2	110		
Крепление подкоса Ч52 (27.0002-41)					1	1				1	7,1		
Траверса ТМ65 (27.0002-30)					1	1				1	18,8		
Траверса ТМ66 (27.0002-31)					1	1				1	6,7		
Траверса ТМ74 (27.0002-39)							1	1		1	13,0		
Траверса ТМ73 (27.0002-38)							1	1		1	9,85		
Хомут Х51							2	2		2	1,9		
Заземляющий проводник ЗП1 (27.0002-43)					1	1	1	1		2			
Стяжка Г1 (27.0002-44)					2	2				2	5,85		
Стандартные изделия													
Болт М20х260** ГОСТ 7798-70					2	2				2	0,71		
Гайка М20 ГОСТ5915-70					3	3	1	1		4	0,063		
Линейная арматура													
Штыревой изолятор IF27 или IF20					1	1	3	3		4			
Колпачок К9					1	1	3	3		4			
Спиральная вязка СВ*					2	2	6	6		8			
Подвесной изолятор SML 70/20Г					6	6				6			
Анкерный зажим РАЗ**					6	6				6			
Плашечный зажим CD35					3	3	2	2		5			
Ответвительный зажим CD153N+BI							3	3		3			

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					0024-ЭС		
					Электроснабжение ЭПУ жилого дома (объект незавершенный строительством), г. Армавир (ТУ N 4-54-18-0024 от 02.04.2018г.)		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			
					Электроснабжение		Стадия
					Р		Лист
							Листов
					Ведомость подбора элементов ВЛЗ-6кВ		000 "СМУ-26"
							г. Ставрополь
Исполнит. Литвинов					2019		