


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КИОСКОВЫХ трансформаторных подстанций Проходного ТИПА, (мощностью 25-1000кВА), напряжением 6(10) кВ КТП-П-К/К(В)-160/10/0,4-У1										
Наименование, характеристики, назначение	Стандартная комплектация изготовителя					Комплектация по требованию заказчика				
Мощность подстанции, кВА	100	160	250	400	630	160				
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	10				
Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух(КВ)	ВК	ВК	ВК	ВК	ВК	КК(В)				
Наличие РЛНД (да, нет)	нет	нет	нет	нет	нет	нет				
Комплект ОПН (да, нет)	да	да	да	да	да	да				
ИПУ-10-630										
в комплект ШФ-10 не входят!										
Разъединитель РВЗ-10-630 по ВН	1									
Выкл. нагрузки ВНРп-10/630 по ВН, А						1	1			
Номинальный ток предохранителя по ВН, А	3х20/10	3х31,5/20	3х50/31,5	3х80/50	3х100/80	3х31,5				
Ввод РЧНН, вводной коммутационный аппарат, А	250	400	630	1000	1600	400				
Трансформатор тока Т-0,66	6х200/5	6х300/5	6х400/5	6х600/5	6х1000/5	6х300/5				
Амперметр	3х200/5	3х300/5	3х400/5	3х600/5	3х1000/5	3х300/5				
Вольтметр	1х0-500В					1х0-500В				
Автоматический выключатель или рубильник (по требованию заказчика), А										
ВА57Ф35,А	100	100	100	100	250	-				
ВА57Ф35,А	100	100	100	200	250	-				
ВА57Ф35,А	100	100	200	200	250	-				
ВА57Ф35,А	100	160	200	250	250	-				
ВА57Ф35,А	-	-	-	-	-	-				
или										
РПС, А	100	100	100	250	400	100				
РПС, А	100	100	250	250	400	100				
РПС, А	100	100	250	400	400	100				
РПС, А	250	250	400	400	400	160				
РПС, А	-	-	-	-	-	-				
Учет эл. энергии (А-активный, Р-реактивный, нет)	А	А	А	А	А	А				
Наличие блока уличного освещения (да, нет)	да	да	да	да	да	нет				

Согласовано:


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.




Общий вид.



План расположения оборудования.



План фундамента.



					0024-ЭС			
					Электроснабжение ЭПУ жилого дома (объект незавершенный строительством), г. Армавир (ТУ N 4-54-18-0024 от 02.04.2018г.)			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
						Р	11	
Исполнит.	Литвинов			2019	Опросный лист на КТПП-КК(В)-160/6/0,4/Δ/УН-12.	ООО "СМУ-26" г. Ставрополь		