Кабельный журнал

Обозначение кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Трасса: Длина м	Кабель: Марка	Кабель: Кол-во кабелей, число, сечение жил, напряжение	Кабель: Длина м	Кабель: ΔU % (авар. режим)	Кабель: Iкз(1) кА	Траншея, м	Констр (в ТП/ по опоре)	Трубы: ПВД Ф110	Трубы: ПВХ ПЭ80 Ф110 раб/рез м (прокол)	Восстановление: Газон м	Восстановление: Тротуар м	Восстановление: Дорога
Н1.1	ПС110/6 кВ "ЗТВС" ТВ-6 Опора N8	опора N1А (проектируемая)	10	СИП3	3(1х 50)-10	3х10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Н1.2	опора N1А (проектируемая)	КТПП-КК(В)-160/6/0,4 (проектируемая)	120	АСБ	3х120-10	150	-	-	111	10/7	-	9/9	111	-	-

Сводка кабелей и проводов, длина м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АСБ	Марка: СИП3	Марка: СИП2
3х120-10	150		
1х50-10		32	
3х120+1х95-0,4			-

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина,м
ПВД	110	-
ПЭ80	110	18

Структурная схема электроснабжения



Рр=130кВт
III-я категория

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	0024-ЭС			
					Электроснабжение ЗПУ жилого дома (объект незавершенный строительством), г. Армавир (ТУ N 4-54-18-0024 от 02.04.2018г.)			
					Электроснабжение	Стадия: Р	Лист: 2	Листов:
Исполнит.		Литвинов		2019	Кабельный журнал. Структурная схема сетей электроснабжения.	ООО "СМУ-26" г. Ставрополь		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3