

Таблица по замеру нагрузок подстанций в филиале "Новокубанскэлектросеть" за I квартал 2021 г.								
№ п/п	Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленного трансформатора, кВА	Текущая нагрузка трансформатора, кВА	Процент загрузки трансформатора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГКТП-1	НВ-5	10/0,4	250	122	49	168	0
2	ЗТП-2	НВ-5	10/0,4	400	145	36	280	0
			10/0,4	320	154	48	228	0
3	ЗТП-3	НВ-5	10/0,4	180	0	0	Отключен	Отключен
4	КТП-4	НВ-2	10/0,4	63	38	60	49	0
5	ГКТП-5	НВ-5	10/0,4	250	143	57	163	0
6	КТП-6	НВ-4	10/0,4	63	28	44	49	0
7	КТП-7	КН-3	10/0,4	100	54	54	50	0
8	ЗТП-8	НВ-5 (НВ-4)	10/0,4	250	35	14	212	0
9	ЗТП-11	НВ-4	10/0,4	100	62	62	60	0
10	КТП-13	НВ-5	10/0,4	160	76	48	85	0
11	КТП-14	НВ-5	10/0,4	250	129	52	167	0
12	ЗТП-16	НВ-5	10/0,4	160	68	43	104	0
		НВ-3	10/0,4	160	84	53	183	0
13	КТП-17	НВ-5	10/0,4	160	66	41	99	0
14	ГКТП-18	НВ-5	10/0,4	250	164	66	93	0
15	КТП-19	НВ-5	10/0,4	63	47	75	29	0
16	КТП-20	НВ-5	10/0,4	250	139	56	115	0
17	КТП-21	НВ-5	10/0,4	400	214	54	253	0
18	ЗТП-22	НВ-5	10/0,4	400	264	66	205	0
19	КТП-23	НВ-5	10/0,4	250	155	62	127	0
20	КТП-24	НВ-5	10/0,4	160	72	45	85	0
21	КТП-25	НВ-5	10/0,4	250	144	58	142	0
22	ЗТП-26	НВ-3	10/0,4	160	76	48	104	0
			10/0,4	250	141	56	153	0
23	ГКТП-27	НВ-3	10/0,4	400	221	55	220	0
24	КТП-28	НВ-3	10/0,4	100	63	63	106	0
25	ГКТП-29	НВ-3	10/0,4	250	144	58	171	0
26	КТП-30	НВ-7	10/0,4	400	191	48	306	0
27	ГКТП-31	НВ-3	10/0,4	250	133	53	156	0
28	ЗТП-32	НВ-3	10/0,4	400	164	41	320	0
29	ЗТП-33	НВ-3	10/0,4	250	111	44	162	0
30	КТП-34	НВ-3	10/0,4	100	56	56	56	0
31	КТП-35	НВ-3	10/0,4	250	142	57	172	0
32	КТП-36	НВ-3	10/0,4	250	151	60	142	0
33	ГКТП-37	НВ-3	10/0,4	160	82	51	90	0
34	ЗТП-38	НВ-3	10/0,4	400	157	39	254	0
35	КТП-39	НВ-3	10/0,4	160	86	54	107	0
36	ЗТП-40	НВ-3	10/0,4	400	278	70	242	0
37	ЗТП-41	НВ-7	10/0,4	180	0	0	160	0
			10/0,4	250	126	50	158	0
38	КТП-42	НВ-3	10/0,4	100	48	48	54	0
39	ЗТП-43	НВ-7	10/0,4	100	77	77	186	0
40	ЗТП-45	НВ-7 (НВ-3)	10/0,4	250	125	50	169	0
41	КТП-46	КН-3	10/0,4	100	46	46	53	0
42	КТП-47	НВ-3	10/0,4	250	136	54	163	0
43	КТП-48	КП-1	10/0,4	100	47	47	61	0
44	КТП-49	КН-9	10/0,4	63	15	24	45	0
45	КТП-50	КП-1	10/0,4	100	52	52	84	0
46	КТП-51	КП-1	10/0,4	250	36	14	190	0
47	КТП-52	КН-3	10/0,4	100	26	26	87	0
48	КТП-54	КП-1	10/0,4	250	41	16	197	0
49	КТП-56	КН-7	10/0,4	63	47	75	45	0
50	КТП-58	НВ-4	10/0,4	100	51	51	77	0
51	КТП-59	КП-1	10/0,4	63	0	0	56	выведена из схемы
52	КТП-60	КП-1	10/0,4	160	87	54	117	0
53	КТП-61	КП-1	10/0,4	63	35	56	47	0
54	КТП-62	КП-1	10/0,4	100	78	78	37	0
55	КТП-63	КП-1	10/0,4	180	92	51	110	0
56	КТП-64	КП-1	10/0,4	160	81	51	104	0
57	ЗТП-66	НВ-7	10/0,4	250	133	53	162	0

58	КТП-67	НВ-7	10/0,4	160	88	55	117	0
59	ГКТП-68	НВ-7	10/0,4	250	124	50	150	0
60	ГКТП-69	НВ-7	10/0,4	160	94	59	64	0
61	КТП-70	НВ-7	10/0,4	160	96	60	70	0
62	КТП-71	НВ-5	10/0,4	250	139	56	160	0
63	ЗТП-72	НВ-7	10/0,4	250	132	53	153	0
64	ЗТП-73	НВ-7	10/0,4	400	106	27	298	0
		НВ-7	10/0,4	400	153	38	Отключен	Отключен
65	ЗТП-74	НВ-5	10/0,4	160	62	39	111	0
		НВ-7	10/0,4	160	74	46	110	0
66	КТП-76	НВ-6	10/0,4	160	64	40	85	0
67	КТП-78	КН-3	10/0,4	250	136	54	184	0
68	КТП-79	КН-3	10/0,4	160	93	58	125	0
69	КТП-80	КН-3	10/0,4	100	20	20	76	0
70	ЗТП-81	КН-3	10/0,4	250	121	48	151	0
			10/0,4	250	138	55	180	0
71	ЗТП-82	КН-3	10/0,4	250	105	42	220	0
			10/0,4	250	114	46	180	0
72	ЗТП-83	КН-3	10/0,4	250	102	41	196	0
73	КТП-87	НВ-4	10/0,4	160	69	43	121	0
74	КТП-89	НВ-4	10/0,4	63	54	86	27	0
75	КТП-90	КН-9	10/0,4	100	66	66	44	0
76	ЗТП-92	НВ-4	10/0,4	250	58	23	182	0
77	ЗТП-96	НВ-4	10/0,4	250	66	26	170	0
78	ЗТП-99	НВ-3	10/0,4	250	158	63	158	0
79	КТП-100	НВ-5	10/0,4	160	74	46	116	0
80	ЗТП-101	НВ-3	10/0,4	400	195	49	331	0
		КН-9	10/0,4	320	63	20	255	0
81	КТП-104	КН-7	10/0,4	100	52	52	79	0
82	ЗТП-105	НВ-2	10/0,4	250	139	56	252	0
		НВ-3	10/0,4	250	126	50	264	0
83	КТП-109	НВ-7	10/0,4	100	66	66	62	0
84	КТП-111	НВ-4	10/0,4	100	54	54	82	0
85	ЗТП-114	НВ-3 (НВ-7)	10/0,4	160	98	61	87	0
86	ГКТП-115	КП-1	10/0,4	160	112	70	102	0
87	КТП-123	НВ-5	10/0,4	250	145	58	144	0
88	КТП-126	НВ-5	10/0,4	100	71	71	36	0
89	ЗТП-127	КН-3	10/0,4	250	92	37	209	0
			10/0,4	250	78	31	187	0
90	КТП-128	НВ-3	10/0,4	250	139	56	189	0
91	ЗТП-131	КН-9	10/0,4	400	205	51	224	0
		НВ-5	10/0,4	400	0	0	Отключен	Отключен
92	КТП-133	НВ-5	10/0,4	160	109	68	93	0
93	ЗТП-135	КН-9	10/0,4	400	184	46	278	0
94	КТП-137	НВ-4	10/0,4	100	36	36	86	0
95	КТП-138	НВ-5	10/0,4	160	0	0	Отключен	Отключен
96	ЗТП-139	НВ-7	10/0,4	160	110	69	62	0
97	КТП-140	НВ-5	10/0,4	160	78	49	85	0
98	ЗТП-141	НВ-5	10/0,4	400	138	35	289	0
		НВ-3	10/0,4	250	69	28	173	0
99	КТП-142	КН-7	10/0,4	160	59	37	119	0
100	ЗТП-143	НВ-5	10/0,4	250	127	51	176	0
101	БКТП-144	КП-1	10/0,4	160	92	58	118	0
102	КТП-146	НВ-5	10/0,4	250	92	37	155	0
103	КТП-148	НВ-3	10/0,4	160	121	76	87	0
104	ЗТП-149	НВ-5	10/0,4	100	0	0	89	0
		НВ-3	10/0,4	100	58	58	Отключен	Отключен
105	КТП-150	КН-3	10/0,4	100	68	68	68	0
106	КТП-151	КН-3	10/0,4	63	50	79	23	0

107	КТП-152	КП-1	10/0,4	160	89	56	101	0
108	КТП-154	КН-7	10/0,4	160	89	56	111	0
109	КТП-157	КП-1	10/0,4	160	120	75	85	0
110	КТП-160	НВ-7	10/0,4	250	135	54	156	0
111	КТП-161	НВ-7	10/0,4	250	126	50	202	0
112	КТП-163	КП-1	10/0,4	63	20	32	44	0
113	БКТП-164	КН-3	10/0,4	630	52	8	523	0
114	КТП-165	КП-1	10/0,4	630	95	15	476	0
115	БКТП-166	НВ-7	10/0,4	100	52	52	211	0
116	БКТП-167	НВ-7	10/0,4	250	39	16	200	0
117	КТП-168	НВ-3	10/0,4	160	57	36	132	0
118	ГКТП-170	КП-1	10/0,4	250	47	19	209	0
119	ГКТП-171	НВ-4	10/0,4	100	4	4	88	0
119	КТП-172	КП-1	10/0,4	250	96	38	205	0
121	КТП-174	НВ-7	10/0,4	630	91	14	477	3
122	ГКТП-175	НВ-5	10/0,4	160	73	46	91	0
123	ГКТП-176	ТЧ-2	10/0,4	250	0	0	200	23
124	КТП-173	НВ-7	10/0,4	160	41	26	59	47