

Таблица по замеру нагрузок подстанций в филиале "Апшеронскэлектросеть" за I квартал 2021г.

№ п/п	№ ТП и РП	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленных трансформаторов, шт./кВА	Текущая нагрузка трансформаторов, кВА	Процент загрузки трансформаторов, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	208 А	Г-1	6/0,4	100	0	0	60	29
		Г-1	6/0,4	160	122	76	Резерв	Резерв
2	210 А	Г-1	6/0,4	250	115	46	142	0
3	211 А	Г-1	6/0,4	400	236	59	274	0
		Г-1	6/0,4	630	0	0	Резерв	Резерв
5	212 А	3В-5	6/0,4	320	218	68	165	0
6	214 А	3В-5	6/0,4	400	184	46	263	0
7	225 А	3В-5	6/0,4	100	74	74	60	0
8	301 А	Г-1	6/0,4	100	25	25	69	0
9	302 А	Г-1	6/0,4	250	138	55	125	0
10	303 А	Г-1	6/0,4	250	108	43	134	0
11	304 А	Г-1	6/0,4	160	85	53	90	0
12	306 А	Г-1	6/0,4	160	61	38	97	0
13	307 А	Г-1	6/0,4	250	140	56	127	0
14	313 А	Г-1	6/0,4	400	160	40	235	0
15	318 А	Г-1	6/0,4	400	208	52	228	0
16	319 А	Г-1	6/0,4	250	168	67	136	0
17	320 А	Г-1	6/0,4	100	40	40	53	0
18	321 А	Г-1	6/0,4	630	290	46	336	0
19	322 А	Г-1	6/0,4	160	80	50	86	0
20	323 А	Г-1	6/0,4	160	0	0	140	2
		Г-1	6/0,4	250	88	35	Резерв	Резерв
21	327 А	Г-1	6/0,4	160	82	51	86	0
22	РП-1	Г-4	6/0,4	250	85	34	210	0
		Г-4	6/0,4	250	0	0	Резерв	Резерв
23	401 А	Г-4	6/0,4	160	99	62	100	0
24	405 А	Г-4	6/0,4	250	88	35	171	0
25	407 А	Г-4	6/0,4	630	183	29	437	0
26	412 А	Г-4	6/0,4	320	166	52	199	0
27	413 А	Г-4	6/0,4	63	18	29	40	0
28	414 А	Г-4	6/0,4	250	105	42	180	0
29	415 А	Г-4	6/0,4	250	60	24	169	0
30	416 А	Г-4	6/0,4	250	125	50	142	0
31	417 А	Г-4	6/0,4	630	227	36	359	0
32	418 А	Г-4	6/0,4	400	148	37	224	0
33	423 А	Г-4	6/0,4	160	85	53	87	0
34	424 А	Г-4	6/0,4	160	109	68	84	0
35	425 А	Г-4	6/0,4	400	256	64	253	0
36	427 А	Г-4	6/0,4	250	113	45	158	0
37	428 А	Г-5	6/0,4	250	173	69	149	0
38	429 А	Г-5	6/0,4	400	88	22	278	0
39	438 А	Г-4	6/0,4	630	271	43	415	0
40	440 А	Г-4	6/0,4	250	95	38	190	0
41	501 А	Г-5	6/0,4	100	0	0	41	48
		Г-5	6/0,4	200	92	46	Резерв	Резерв
42	502 А	Г-5	6/0,4	180	122	68	117	0
43	503 А	Г-5	6/0,4	200	100	50	105	0
44	504 А	Г-5	6/0,4	250	0	0	220	3
		Г-5	6/0,4	400	180	45	Резерв	Резерв
45	505 А	Г-5	6/0,4	200	110	55	98	0
			6/0,4	180	0	0	Резерв	Резерв
46	506 А	Г-5	6/0,4	400	132	33	239	0
47	507 А	Г-5	6/0,4	250	190	76	156	0
48	508 А	Г-5	6/0,4	250	153	61	149	0
49	510 А	Г-5	6/0,4	160	98	61	97	0
50	511 А	Г-5	6/0,4	180	112	62	87	0
51	512 А	Г-5	6/0,4	250	173	69	125	0
52	516 А	Г-5	6/0,4	63	19	30	24	15
53	517 А	Г-5	6/0,4	25	5	19	22	0
54	518 А	Г-5	6/0,4	100	60	60	52	0
55	519 А	Г-5	6/0,4	100	50	50	65	0
56	520 А	Г-5	6/0,4	100	0	0	48	41
		Г-5	6/0,4	180	135	75	Резерв	Резерв
57	521 А	Г-5	6/0,4	100	35	35	64	0
58	522 А	Г-5	6/0,4	160	53	33	99	0
59	406 3В	3В-4	6/0,4	63	6	10	59	0
60	415 3В	3В-4	6/0,4	250	123	49	156	0
61	416 3В	3В-4	6/0,4	400	216	54	224	0
62	421 3В	3В-4	6/0,4	63	28	44	39	0
63	435 3В	3В-4	6/0,4	400	244	61	249	0

64	503 3B	3B-5	6/0,4	400	104	26	271	0
65	504 3B	3B-5	6/0,4	400	132	33	239	0
66	507 3B	3B-5	6/0,4	400	68	17	295	0
67	508 3B	3B-5	6/0,4	160	106	66	78	0
68	509 3B	3B-5	6/0,4	160	42	26	105	0
69	510 3B	3B-5	6/0,4	160	107	67	78	0
70	511 3B	3B-5	6/0,4	400	216	54	221	0
71	513 3B	3B-5	6/0,4	250	83	33	149	0
72	515 3B	3B-5	6/0,4	160	40	25	115	0
73	517 3B	3B-5	6/0,4	320	160	50	216	0
74	518 3B	3B-5	6/0,4	400	196	49	240	0
75	519 3B	3B-5	6/0,4	400	200	50	256	0
76	522 3B	3B-5	6/0,4	160	80	50	115	0
77	524 3B	3B-5	6/0,4	100	0	0	61	28
		3B-5	6/0,4	320	128	40	Резерв	Резерв
78	527 3B	3B-5	6/0,4	100	31	31	88	0
79	902	3B-9	6/0,4	160	69	43	110	0
82	1602	Hr-16	6/0,4	250	65	26	176	0
83	1604	Hr-16	6/0,4	160	53	33	96	0
84	1605	Hr-16	6/0,4	100	46	46	51	0
85	1203	Hr-12	6/0,4	250	180	72	127	0
86	1204	Hr-12	6/0,4	160	85	53	93	0
87	1206	Hr-12	6/0,4	250	103	41	149	0
88	1216	Hr-12	6/0,4	250	33	13	210	0
89	1207	Hr-12	6/0,4	400	156	39	320	0
		Hr-12	6/0,4	400	0	0	Резерв	Резерв
90	137	Hr-13	6/0,4	160	67	42	125	0
91	15\11	Hr-15	6/0,4	160	18	11	128	0
92	15\16	Hr-15	6/0,4	40	2	6	33	0
93	15/15	Hr-15	6/0,4	30	14	46	16	0
94	157	Hr-15	6/0,4	160	38	24	114	0
95	158	Hr-15	6/0,4	160	58	36	77	14
96	19\10	Hr-19	6/0,4	50	6	11	37	3
97	191	Hr-19	6/0,4	100	49	49	62	0
98	192	Hr-19	6/0,4	160	72	45	107	0
99	193	Hr-19	6/0,4	160	40	25	106	1
100	194	Hr-19	6/0,4	100	31	31	69	0
101	195	Hr-19	6/0,4	63	7	11	34	16
102	196	Hr-19	6/0,4	50	7	13	39	0
103	197	Hr-19	6/0,4	100	25	25	67	0
104	198	Hr-19	6/0,4	100	22	22	55	14
105	199	Hr-19	6/0,4	100	49	49	46	0
106	19\14	Hr-19	6/0,4	100	13	13	64	13
107	212	Xa-21	6/0,4	250	120	48	120	0
108	213	Xa-21	6/0,4	400	184	46	224	0
109	214	Xa-21	6/0,4	400	216	54	245	0
110	215	Xa-21	6/0,4	250	58	23	171	0
111	216	Xa-21	6/0,4	250	180	72	91	0
112	218	Xa-21	6/0,4	160	109	68	68	0
113	219	Xa-21	6/0,4	160	64	40	73	12
114	220	Xa-21	6/0,4	250	108	43	127	0
115	221	Xa-21	6/0,4	100	0	0	52	37
		Xa-21	6/0,4	160	40	25	Резерв	Резерв
116	222	Xa-21	6/0,4	100	85	85	45	0
117	224	Xa-21	6/0,4	160	93	58	67	0
118	225	Xa-21	6/0,4	100	39	39	54	0
119	226	Xa-21	6/0,4	400	192	48	206	0
120	227	Xa-21	6/0,4	100	46	46	48	0
121	228	Xa-21	6/0,4	100	36	36	57	0
122	229	Xa-21	6/0,4	250	95	38	156	0
123	250	Xa-25	6/0,4	320	211	66	197	0
124	252	Xa-25	6/0,4	100	13	13	47	30
125	253	Xa-25	6/0,4	100	29	29	68	0
126	254	Xa-25	6/0,4	160	90	56	74	0
127	255	Xa-25	6/0,4	630	271	43	336	0
128	261	Xa-25	6/0,4	100	3	3	59	27
129	265	Xa-25	6/0,4	400	328	82	199	0
130	268	Xa-25	6/0,4	160	114	71	61	0
131	269	Xa-25	6/0,4	250	108	43	127	0
132	25/12	Xa-25	6/0,4	160	75	47	75	0
133	25/13	Xa-25	6/0,4	160	101	63	100	0
134	25/15	Xa-25	6/0,4	100	61	61	49	0
135	292	Xa-25	6/0,4	250	128	51	162	0
136	293	Xa-25	6/0,4	160	101	63	78	0
137	294	Xa-29	6/0,4	100	60	60	37	0
138	296	Xa-29	6/0,4	100	34	34	34	25
139	297	Xa-29	6/0,4	100	29	29	68	0
		Xa-29	6/0,4	160	0	0	Резерв	Резерв
140	299	Xa-29	6/0,4	25	0	0	0	22

141	25/11	Xa-29	6/0,4	160	75	47	105	0
142	25/17	Xa-29	6/0,4	160	114	71	90	0
144	281	Xa-29	6/0,4	100	80	80	31	0
145	285	Xa-29	6/0,4	100	22	22	55	14
146	286	Xa-29	6/0,4	160	50	31	98	0
147	287	Xa-29	6/0,4	100	51	51	47	0
148	288	Xa-29	6/0,4	63	28	45	35	0
149	28/10	Xa-29	6/0,4	100	19	19	61	11
150	28/11	Xa-29	6/0,4	100	77	77	42	0
151	241	Xa-24	6/0,4	160	78	49	73	0
152	24/01	Xa-24	6/0,4	250	240	96	133	0
153	24/03	Xa-24	6/0,4	250	58	23	171	0
154	21	2	10/0,4	63	11	17	39	8
155	22	2	10/0,4	63	13	21	44	0
156	23	2	10/0,4	160	82	51	99	0
157	24	2	10/0,4	250	183	73	111	0
158	25	2	10/0,4	250	125	50	111	0
159	27	2 ПД	10/0,4	250	163	65	118	0
160	28	2 ПД	10/0,4	63	5	8	29	23
161	ТП-514 А	Г-5	6/0,4	160	43	27	138	0
162	ТП-524 А	Г-5	6/0,4	250	38	15	223	0
163	ТП-410 3В	3В-4	6/0,4	250	60	24	185	0
164	ТП-414 3В	3В-4	6/0,4	63	1	1	28	28
165	ТП-516 3В	3В-5	6/0,4	250	18	7	207	0
166	ТП-520 3В	3В-5	6/0,4	63	9	15	49	0
167	ТП-422 А	Г-4	6/0,4	63	0	0	35	21
168	ТП-427 3В	3В-4	6/0,4	25	2	6	22	0
169	19/15	Нг-19	6/0,4	63	7	11	53	0
170	216 А	3В-5	6/0,4	250	35	14	209	0
171	1606	Нг-12	6/0,4	160	29	18	77	40