


Строительные и монтажные работы проводить в присутствии
представителей собственников коммуникаций.
При производстве работ соблюсти требования СП 42.13330.2011
"Охранные зоны наружных инженерных сетей"

"СОГЛАСОВАНО"

"СОГЛАСОВАНО"

МП " " 202 г.

МП " " 202 г.



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2020/12-ОДНТ-25-18-МЧ

Лист

16

Формат А4 x 1

СОГЛАСОВАНО:

**АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Филиал №5 в г. Кропоткин и Кавказском районе**
при условии:

За сутки до производства земляных работ необходимо вызвать представителя филиала: т. 6-61-68.
Земляные работы в районе газопровода вести вручную в присутствии представителя АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиала №5.
При параллельной укладке выдерживать расстояние от газопровода и газовых сооружений не менее 1 м.
Прокол без вскрытия газопровода запрещен. Места пересечения без разрешения не засыпать. При пересечении – 0,5 м ПУЭ. Кабель заложить в футляре по обе стороны от пересечения по 2 м.
При пересечении надземного газопровода с ЛЭП напряжением свыше 1кВ установить защиту от падения электрических проводов и опор ЛЭП.
При строительстве ЛЭП от 1 до 35кВ фундаментов опор выдерживать расстояние от газопроводов и сооружений на них - 5м и при строительстве ЛЭП до 1 кВ фундаментов опор выдерживать расстояние от газопроводов и сооружений на них – 1м. При строительстве от фундаментов ТП – 10м (СНиП «Градостроительство» Приложение В п.16)
В случае прокладки кабеля с нарушением нормативных расстояний, при производстве земляных работ, за повреждение кабеля АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №5 ответственности не несет, восстановление кабеля будет производиться за счет владельца.

Старший мастер СЭНГ и ГРП ПИГРП

А.И. Шемет

А.И. Шемет

ФИЛИАЛ № 5



СОГЛАСОВАНО

Работы разрешены без вызова
представителя ТЦТЭТ
Краснодарского филиала

Подпись

« 11 » 12 2020 г.

Адрес: ул. Коропенко, д. 129/1,
г. Кропоткин, 352396
тел (86138) 6-46-42, 8-800-200-09-33

**Муниципальное унитарное
предприятие**

« ВОДОКАНАЛ »

ИНН 2364017910 ОГРН 1192375026062
352380, г. Кропоткин, ул. Заводская, 15

« СОГЛАСОВАНО »

За сутки до начала земляных работ
вызвать представителя МУП «Водоканал»
по тел. 6-15-66

« 8 » 12 2020 г.
Подпись *Колуп*

СОГЛАСОВАНО

**Начальник ОКС и А Кропоткинского
Городского поселения
Кавказского района**

О.В. Бондаренко



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер филиала
АО «НЭСК-электросеть»
«Кропоткинэлектросеть»

Подпись

« 08 » 12 2020 г.