

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер –  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

«\_\_» \_\_

С.Ю. Орехов  
2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф. "Горэлектро" оп. №1/1 г. Гулькевичи

### 1. Наименование объекта.

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф. "Горэлектро" оп. №1/1 г. Гулькевичи

### 2. Географическое положение объекта.

г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27А

### 3. Заказчик.

АО «НЭСК-электросети» Гулькевичиэлектросеть

### 4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Существующие потребители.

### 5. Планируемые затраты.

### 6. Назначение программы.

ОДН.

### 7. Требования к проектировщику.

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования таковых объектов в данной местности, техническая оснащенность.

### 8. Вид строительства.

Реконструкция

### 9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

2022 г.

### 10. Стадийность проектирования.

Проектная и рабочая документация.

### 11. Условия ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п.17 ТЗ

### 12. Потребность в инженерных изысканиях.

Требуются.

### 13. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Технико-экономические показатели определить по результатам проведения предпроектного обследования и выполнения проектной и рабочей документации.



#### **14. Требования к техническим решениям.**

1. Проведение реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф. "Горэлектро", находящейся в собственности АО «НЭСК-электросети», расположенной по адресу: г. Гулякевичи, ул. Ленина, 27А.

1.1. Произвести замену существующей опоры 1/1, тип опоры определить при проектировании с условием предоставления подробных технических характеристик и расчета механической прочности с учетом всех нагрузок. Опора высотой 9 м с фланцевой площадкой на отметке 9 м для возможности увеличения высоты путем монтажа дополнительных металлических секций.

1.2. При замене опоры предусмотреть сохранность всех воздушных линий. На новую опору произвести подвес проходящих воздушных линий.

2. Замену опоры выполнить в соответствии с ПУЭ изд.7 глава 2.4.

3. Произвести механический расчет прочности опор ВЛ-0,4кВ в соответствии с проектом крепления оборудования, подвеса ВОЛС и ВЛ-0,4кВ.

4. Графической частью проекта предусмотреть схему крепления кабеля по высоте и устанавливаемого технологического оборудования на опоре.

5. Проектной организации провести предварительное согласование проекта замены опоры ВЛ-0,4кВ с главным инженером филиала.

6. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.

#### **15. Особые условия строительства.**

Оборудование и материалы применять со сроками производства заводами-изготовителями не позднее 2-х кварталов, предшествующих разработке проекта.

#### **16. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.**

В соответствии с нормативно-технической документацией.

#### **17. Выделение очередей и пусковых комплексов.**

Не требуется.

#### **18. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.**

В объеме действующей НТД

#### **19. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.**

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87.

#### **20. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.**

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87.

#### **21. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.**

Нет.

#### **22. Требования к составу и оформлению проекта.**

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте раздела 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности".

#### **23. Состав демонстрационных материалов.**

Нет.



**24. Материалы, представляемые заказчиком.**

Состав определить в договоре на выполнение ПИР

**25. Срок выдачи проекта.**

Согласно договора на проектирование.

**26. Срок выдачи тендерной документации.**

Не требуется.

**27. Количество экземпляров ПСД.**

Бумажный носитель – 4 экземпляра (рабочая документация + сметная документация). Электронный носитель (проектно-рабочая документация) в формате AutoCad, Excel, Грандсмета, PDF.

**28. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.**

В объеме действующих требований НТД.

**29. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.**

Использовать федеральные единичные расценки на строительно-монтажные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/ПР, который вступил в силу с 28.04.2017 с учетом всех текущих изменений и дополнений. Применять индексы, разработанные Минстроем России, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении текущей стоимости.

**30. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.**

Проект, предварительно согласованный с главным инженером филиала предоставляется на рассмотрение, в течение 10 дней рассматривается, принимается после устранения всех отмеченных в ходе рассмотрения замечаний и предоставления согласований со всеми заинтересованными организациями.

**31. Особые условия.**

Проектная организация заказывает топографическую съемку в соответствующих организациях.

**32. Перечень технических регламентов.**

Действующие НТД.

**33. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.**

Со всеми заинтересованными организациями

**34. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.**

Заклучение экспертной комиссии АО “НЭСК-электросети”.

12.07.2021 15:04:47

**Лист согласования технического задания  
по объекту строительства (реконструкции)  
«Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф. "Горэлектро" оп. №1/1 г.  
Гулькевичи»**

Филиал Гулькевичиэлектросеть

Согласование ТЗ в филиале

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>	<b>Дата согласования</b>
1	Главный бухгалтер филиала	Солоницкая Инна Алексеевна	19.08.2021
2	Главный инженер филиала	Кравцов Алексей Анатольевич	19.08.2021
3			
4			

Согласование ТЗ в исполнительном аппарате

<b>№ п/п</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>	<b>Дата согласования</b>
1	Ведущий инженер производственно-технического отдела	Григорьев Артем Юрьевич	19.08.2021
2	Начальник управления по эксплуатации	Тищенко Дмитрий Валерьевич	20.08.2021
3	Начальник управления по перспективному развитию	Акулов Олег Владимирович	20.08.2021
4	Ведущий специалист отдела земельных отношений и управления собственностью	Долина Татьяна Васильевна	20.08.2021
5	Директор по имущественным отношениям	Гриценко Игорь Иванович	20.08.2021
6			
7			
8			
9			
10			
11			





**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА**

Малиновского ул., д. 36, г. Гулькевичи,  
Краснодарский край, 352190, тел/факс: (861-60)5-18-91,  
(861-60)5-18-90 e-mail: gorod-gulk@mail.ru  
ИНН 2329019577, ОГРН 1052316363714  
КПП 232901001, ОКПО 55124739

13.08.2021 № 6492  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «НЭСК - электросети»

О.И. Краснянской

О предоставлении информации

Уважаемая Ольга Игоревна!

По результатам рассмотрения Вашего письма от 9 августа 2021 года № 16.3НС08/6339 по вопросу согласования установки опор двойного назначения (далее - ОДН) на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, сообщая следующее.

Администрация Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района не возражает против размещения ОДН по адресу: г. Гулькевичи, пер. Новый, в районе земельного участка № 8 и г. Гулькевичи, ул. Ленина, в районе земельного участка № 27А.

Глава Гулькевичского городского поселения  
Гулькевичского района

 А.А. Горошко

Елена Юрьевна Джикия  
(86160)5-16-34