

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»


«___» _____

С.Ю. Орехов
2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф. "Есенина" оп. №4 г. Гулькевичи

1. Наименование объекта.

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф. "Есенина" оп. №4 г. Гулькевичи

2. Географическое положение объекта.

г. Гулькевичи, ул. Есенина, 2

3. Заказчик.

АО «НЭСК-электросети» Гулькевичиэлектросеть

4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Существующие потребители.

5. Планируемые затраты.

6. Назначение программы.

ОДН.

7. Требования к проектировщику.

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования таковых объектов в данной местности, техническая оснащенность.

8. Вид строительства.

Реконструкция

9. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

2022 г.

10. Стадийность проектирования.

Проектная и рабочая документация.

11. Условия ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п.17 ТЗ

12. Потребность в инженерных изысканиях.

Требуются.

13. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Технико-экономические показатели определить по результатам проведения предпроектного обследования и выполнения проектной и рабочей документации.

14. Требования к техническим решениям.

1. Проведение реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф. "Есенина", находящейся в собственности АО «НЭСК-электросети», расположенной по адресу: г. Гулькевичи, ул. Есенина, 2.

1.1. Произвести замену существующей опоры 4, тип опоры определить при проектировании с условием предоставления подробных технических характеристик и расчета механической прочности с учетом всех нагрузок. Опора высотой 9 м с фланцевой площадкой на отметке 9 м для возможности увеличения высоты путем монтажа дополнительных металлических секций.

1.2. При замене опоры предусмотреть сохранность всех воздушных линий. На новую опору произвести подвес проходящих воздушных линий.

2. Замену опоры выполнить в соответствии с ПУЭ изд.7 глава 2.4.

3. Произвести механический расчет прочности опор ВЛ-0,4кВ в соответствии с проектом крепления оборудования, подвеса ВОЛС и ВЛ-0,4кВ.

4. Графической частью проекта предусмотреть схему крепления кабеля по высоте и устанавливаемого технологического оборудования на опоре.

5. Проектной организации провести предварительное согласование проекта замены опоры ВЛ-0,4кВ с главным инженером филиала.

6. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.

15. Особые условия строительства.

Оборудование и материалы применять со сроками производства заводами-изготовителями не позднее 2-х кварталов, предшествующих разработке проекта.

16. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В соответствии с нормативно-технической документацией.

17. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Не требуется.

18. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

В объеме действующей НТД

19. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87.

20. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением РФ от 16.02.2008 № 87.

21. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

Нет.

22. Требования к составу и оформлению проекта.

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте раздела 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности".

23. Состав демонстрационных материалов.

Нет.

24. Материалы, представляемые заказчиком.

Состав определить в договоре на выполнение ПИР

25. Срок выдачи проекта.

Согласно договора на проектирование.

26. Срок выдачи тендерной документации.

Не требуется.

27. Количество экземпляров ПСД.

Бумажный носитель – 4 экземпляра (рабочая документация + сметная документация). Электронный носитель (проектно-рабочая документация) в формате AutoCad, Excel, Грандсмета, PDF.

28. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

В объеме действующих требований НТД.

29. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

Использовать федеральные единичные расценки на строительно-монтажные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/ПР, который вступил в силу с 28.04.2017 с учетом всех текущих изменений и дополнений. Применять индексы, разработанные Минстроем России, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении текущей стоимости.

30. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

Проект, предварительно согласованный с главным инженером филиала предоставляется на рассмотрение, в течение 10 дней рассматривается, принимается после устранения всех отмеченных в ходе рассмотрения замечаний и предоставления согласований со всеми заинтересованными организациями.

31. Особые условия.

Проектная организация заказывает топографическую съемку в соответствующих организациях.

32. Перечень технических регламентов.

Действующие НТД.

33. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Со всеми заинтересованными организациями

34. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.

Заключение экспертной комиссии АО “НЭСК-электросети”.

**Лист согласования технического задания
по объекту строительства (реконструкции)
«Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф. "Есенина" оп. №4 г.
Гулькевичи »**

Филиал Гулькевичиэлектросеть

Согласование ТЗ в филиале

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Главный бухгалтер филиала	Солоницкая Инна Алексеевна	19.08.2021
2	Главный инженер филиала	Кравцов Алексей Анатольевич	19.08.2021
3			
4			

Согласование ТЗ в исполнительном аппарате

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Ведущий инженер производственно-технического отдела	Григорьев Артем Юрьевич	19.08.2021
2	Начальник управления по эксплуатации	Тищенко Дмитрий Валерьевич	20.08.2021
3	Начальник управления по перспективному развитию	Акулов Олег Владимирович	20.08.2021
4	Ведущий специалист отдела земельных отношений и управления собственностью	Долина Татьяна Васильевна	20.08.2021
5	Директор по имущественным отношениям	Гриценко Игорь Иванович	20.08.2021
6			
7			
8			
9			
10			
11			



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА**

Малиновского ул., д. 36, г. Гулькевичи,
Краснодарский край, 352190, тел/факс: (861-60)5-18-91,
(861-60)5-18-90 e-mail: gorod-gulk@mail.ru
ИНН 2329019577, ОГРН 1052316363714
КПП 232901001, ОКПО 55124739

13.08.2021 № 6492
На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «НЭСК - электросети»

О.И. Краснянской


О предоставлении информации

Уважаемая Ольга Игоревна!

По результатам рассмотрения Вашего письма от 9 августа 2021 года № 16.3НС08/6339 по вопросу согласования установки опор двойного назначения (далее - ОДН) на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, сообщая следующее.

Администрация Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района не возражает против размещения ОДН по адресу: г. Гулькевичи, пер. Новый, в районе земельного участка № 8 и г. Гулькевичи, ул. Ленина, в районе земельного участка № 27А.

Глава Гулькевичского городского поселения
Гулькевичского района

 А.А. Горошко

Елена Юрьевна Джикия
(86160)5-16-34