

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин
«13» 10 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-55-17-0082
г. Новороссийск

1. Наименование объекта.

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-55-17-0082

2. Географическое положение объекта.

353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Атамана Г.К.Матвеева,13, кад. № 23:47:0117031:1136

3. Заказчик.

АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть»

4. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. , Категория надежности: III., заявитель Соломатин Юрий Анатольевич.

5. Назначение программы.

ТП (Технологическое присоединение)

6. Требования к проектировщику.

Обязательное членство в СРО, опыт проектирования аналогичных объектов и т.д.

7. Вид строительства.

Строительство

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

2021 - 2022

9. Стадийность проектирования.

Рабочая документация

10. Условия ввода в эксплуатацию.

В соответствии с п.17 ТЗ

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Определить при проектировании

12. Требования к техническим решениям.

- 12.1. Строительство БКТП-630/10/0,4 кВ в районе земельного участка заявителя с кад. проходного типа с 4 ячейками с высоковольтными кабельными вводами, с низковольтными кабельными или воздушными выводами.
- 12.2. В КТП-630/10/0,4 кВ предусмотреть установку трансформатора типа ТМГ-630/10/0,4/Δ/Ун-11. На стороне 0,4 кВ предусмотреть установку аппаратных зажимов. (Применить трансформаторы с потерями холостого хода не более 1,5%).
- 12.3. В РУ-10 кВ предусмотреть установку ВНА-10/250, в количестве 3 шт., с исполнением для климатического района с морским климатом, тип и номинал выключателей определить при проектировании.
- 12.4. В РУ-0,4 кВ предусмотреть установку трех линейных рубильников марки РПС-400А и трех линейных рубильников марки РПС-250 А с вводным разъединителем РЕ-19 1600 А, с исполнением для климатического района с морским климатом. Точные параметры РУ-10/0,4 кВ определить при проектировании.
- 12.5. В проектируемой КТП-630/10/0,4 кВ предусмотреть установку УТКЗ на вводе 10 кВ.
- 12.6. Выполнить проверочный расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА для ячеек ПС 110/27,5/10кВ «Гайдук-Тяговая» пр.1, 8 с учетом роста нагрузок по присоединению в связи с подключением нового ТП.
- 12.7. Расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА согласовать с ОРЗА исполнительного аппарата АО «НЭСК-электросети». (г. Краснодар, пер. Переправный, 13).
- 12.8. Предусмотреть на вводе РУ-0,4 кВ установку узла технического учета со счетчиком Меркурий 234 ART 03(D) PR и внешним GSM модемом iRZ ATM21.B, предусмотреть установку измерительных трансформаторов тока ТШП - 0,66, классом точности 0,5. Номинал ТТ определить при проектировании.
- 12.9. Выполнить расчет пропускной способности проектируемых КЛ-6 кВ с учетом изменения конфигурации сети.
- 12.10. Произвести выбор, проверку (по нагрузке) трансформаторов тока в ячейках с устройствами РЗА питающего центра.
- 12.11. В проектируемой БКТП-630/10/0,4 кВ предусмотреть монтаж устройств обеспечивающих контроль положения дверей с выводением информации на пульт диспетчера.
- 12.12. Прокладка 2КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ "ТП-344-ТП-348" до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-630/10/0,4кВ. Марка кабеля АСБ(л)-10, сечение 3х185 мм², протяженность 2х0,150 км.
- 12.13. При переходах через автодороги кабельную линию выполнить в трубах из ПВД. Применить соединительные и концевые муфты производства Райхем. Предусмотреть механическую защиту кирпичами и сигнальной лентой.
- 12.14. Проектом предусмотреть пусконаладочные работы по методу завода-изготовителя.
- 12.15. Место установки БКТП-630/10/0,4 кВ, трассы прохождения КЛ-10 кВ согласовать с филиалом АО «НЭСК-электросети» "Новороссийскэлектросеть" и со всеми заинтересованными организациями с нанесением их на топографическую съемку масштаба 1:500 для предоставления в службу городской архитектуры.

13. Особые условия строительства.

14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В соответствии с нормативно-технической документацией

15. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Не требуется.

16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

В объеме действующей НТД

17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.

В соответствии с постановлением РФ от 30.01.2013 №665

18. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

При необходимости

19. Требования к составу и оформлению проекта.

Проект представить в соответствии с ПП РФ от 16.02.2008 №87 (в ред. ПП РФ от 13.04.2010 №235 пункт 27.1) с обязательной разработкой в проекте раздела 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

20. Материалы, представляемые заказчиком.

Состав определить в договоре на выполнение ПИР

21. Срок выдачи проекта.

Согласно договора на проектирование

22. Количество экземпляров ПСД.

Бумажный носитель – 4экз.; в электронном виде в формате pdf (графическая часть в формате dwg (AutoCad) – 1экз.

23. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

Согласно норм и правил на ПИР

24. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

Указать действующие нормативы

25. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

Проект предоставляется на рассмотрение заказчику (филиал) принимается после устранения замечаний и согласования со всеми заинтересованными организациями.

26. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

Действующая НТД

27. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Со всеми заинтересованными организациями

28. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию

на проектирование.

При согласовании проекта главным инженером филиала АО "НЭСК-электросети" Новороссийскэлектросеть

29.Бухгалтерская информация (при реконструкции): наименование объекта(ов) согласно форме ОС-6 с указанием инвентарного номера(ов).

29.1 Нет на балансе предприятия.

30.Связанные ТЗ по объекту:

30. «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 1-55-17-0082», №002778

**Лист согласования технического задания
по объекту строительства (реконструкции)
«Строительство трансформаторной подстанции, строительство
ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-55-17-0082»**

Филиал Новороссийскэлектросеть

Согласование ТЗ в филиале

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Начальник ПТО филиала	Ерамасова Марина Сергеевна	06.10.2021
2		Погосьян Людмила Александровна	06.10.2021
3	Главный инженер филиала	Олейников Константин Николаевич	06.10.2021
4	Директор филиала	Эбзеев Ислам Азрет- Алиевич	06.10.2021

Согласование ТЗ в исполнительном аппарате

№ п/п	Должность	ФИО	Дата согласования
1	Начальник сектора технической экспертизы	Варавин Сергей Викторович	07.10.2021
2	Начальник отдела релейной защиты и автоматики	Дроздов Олег Владимирович	07.10.2021
3	Начальник управления по перспективному развитию	Акулов Олег Владимирович	07.10.2021
4	Начальник ОЭИ	Сидоров Алексей Михайлович	07.10.2021
5	Директор по имущественным отношениям	Гриценко Игорь Иванович	07.10.2021
6			
7			
8	Начальник отдела АИИСКУЭ	Халачян Алик Жирайрович	08.10.2021
9	Начальник службы – заместитель начальника управления транспорта электроэнергии	Халачян Алик Жирайрович	08.10.2021
10			
11			



ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НЭС-ЭЛЕКТРОСЕТИ»
«НОВОРОССИЙСКЭЛЕКТРОСЕТЬ»

ИНН 2308139496
353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, 9
тел.: +7 (86176) 4-62-00; факс: +7 (86176) 1-35-61
e-mail: novoross-elseti@nesk-elseti.ru
www.nesk-elseti.ru

Приложение к договору
от «___» _____ 20__ г № 1-55-17-0082
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

Заявитель: Соломатин Юрий Анатольевич

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ, расположенное на земельном участке для индивидуальных домов с приусадебным участком.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ, расположенное на земельном участке для индивидуальных домов с приусадебным участком, 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13; кад. №23:47:0117031:1136.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ, трехфазный.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: - 2018 г.
7. Точка присоединения: вводные клеммные зажимы вводного коммутационного аппарата, расположенного во ВРУ ЭПУ земельного участка для индивидуальных домов с приусадебным участком.
8. Основной источник питания: ПС 110/27,5/10кВ "Гайдук-Тяговая", пр. 1, 8; ТП-345.
9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

- 10.1. Организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции электрических сетей необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
 - 10.1.1. Замену автоматических выключателей или предохранителей, в том числе перерасчет «петли фаза-ноль».
 - 10.1.2. Расчет значения токов "КЗ" для определения уставок защиты, внести изменения в параметры уставок РЗ и А.
 - 10.1.3. Установка КРУН-10 кВ в районе п/с «Гайдук-Тяговая». Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ проектируемого КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ РП-30. Марка АПВП-10, сечение 3×240 мм², протяженностью 2х2,5 км. Мероприятия включены в ИПР-2018г.
 - 10.1.4. Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-345 до участка заявителя. Марка СИП-2 с площадью поперечного сечения не менее 3х50+54,6 мм² протяженностью 0,35 км.
 - 10.1.5. Выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в пределах 25м. до границы земельного участка.

11. Заявитель осуществляет:

- 11.1. Установить ВПУ (выносной пункт учета) на отдельной трубостойке на границе земельного участка.
- 11.2. До прибора учета установить автоматический выключатель с расцепителем тока 25А, соответствующий максимальной (разрешённой) нагрузке с возможностью его опломбирования.
- 11.3. После автоматического выключателя установить прибор учета класса точности не ниже 2,0 устойчивый к воздействию окружающей среды и обеспечивающий контроль величины максимальной мощности. Рекомендуемый тип прибора учета Меркурий 234 ARTM-01 PОВ.L2. Прибор учета должен быть внесен в государственный реестр средств измерений РФ.
- 11.4. Выполнить монтаж электрической сети в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание).
- 11.5. После выполнения настоящих ТУ подать заявку на проведение осмотра в филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть».
- 11.6. Принять участие в совместном осмотре электроустановок с представителями филиала.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора
по капитальному строительству



А-А.М. Эбзеев

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

Главный инженер

Заместитель директора по развитию и реализации
услуг

Начальник ОКС



А.В. Кулигин



В.В. Чернышов



А.С. Клименко



Р.С. Биджиев

Исполнитель: С.В. Коковихина
тел. 64-45-52

«___» _____ 2018 г.

Пояснительная записка.

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП
№ 1-55-17-0082.

В филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» поступила заявка от Соломатин Ю.А. на технологическое присоединение ЭПУ земельного участка для ИЖС по адресу: 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г. К. Матвеева, 13; кад. № 23:47:0117031:1136.

В адрес филиала неоднократно обращалось большое количество заявителей для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ЭПУ, находящихся на балансе ООО «Квант», не являющейся сетевой организацией, а ближайшие сети данного района принадлежат АО «НЭСК-электросети». В связи с тем, что в данном районе находится более двухсот не подключенных участков, службой главного инженера, для обеспечения надежности и качества энергоснабжения данных потребителей, а также для недопущения дальнейших судебных разбирательств, было принято решение о необходимости проведения мероприятий по новому сооружению БКТП-10/0,4 кВ (необходимо подключить заявителей, ЭПУ которых расположены на 9 улицах), строительстве ЛЭП-10/0,4 кВ. Просим согласовать следующие организационно-технические мероприятия:

п. 10.1.4. Прокладка в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-344-ТП-348» (два кабеля в траншее) до РУ-10кВ проектируемой БКТП. Марка АСБл-10, сечение $2(3 \times 185)$ мм² протяженностью 2х0,150 км.

10.1.5. Сооружение БКТП напряжением 10/0,4кВ. Трансформатор мощностью 630 кВА, в количестве 1 шт., ячеек 4 шт.

10.1.6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя. Марка СИП-2 с площадью поперечного сечения не менее $3 \times 50 + 54,6$ мм² протяженностью 0,200 км.

Место установки БКТП-10/0,4 кВ на данным момент не определено и указано ориентировочно, поэтому протяженность ЛЭП-10/0,4кВ может меняться относительно их расположения.

Главный инженер



Е.Н. Тяжкороб

☐ Карта Яндекс
☐ OpenStreetMap
☐ Спутник Яндекс
☐ Спутник Google
☐ Спутник Bing

☒ Показать карту после
 загрузки страницы

☐ Показать карту

Настройка отображения

Настройка 13875

Полученный результат



№ 55.НС-07/2022 от 29.09.2021г.

Заместителю главного инженера-
технического директора
АО «НЭСК-электросети»
Д.С. Иванову

О внесении изменений
в договор ТП

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

В соответствии с п. 5.7.1. Приказа № 639-НС от 28.07.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке технологического присоединения к электрическим сетям АО «НЭСК-электросети», направляем Вам на рассмотрение изменения по Договору № 1-55-17-0082 от 18.07.2018г. гр. Соломатину Ю.А.

В адрес филиала неоднократно обращалось большое количество заявителей для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ЭПУ, находящихся с. Цемдолина, в районе ул. Красина. В связи с тем, что ближайшие сетевые объекты в данном районе находятся на балансе ООО «Квант», которая не является сетевой организацией, а ближайшие сети по данному району принадлежат АО «НЭСК-электросети» и по причине того, что в районе ул. Красина находится более двухсот не подключенных участков, службой главного инженера, для обеспечения надежности и качества энергоснабжения данных потребителей, а также для недопущения дальнейших судебных разбирательств, было принято решение о необходимости проведения мероприятий по строительству новых сетевых объектов. Данные мероприятия были прописаны и согласованы службой Исполнительного аппарата по ТУ №1-55-21-1322 гр. Зайцеву В.С. Вышеуказанный договор был аннулирован из-за отсутствия оплаты в установленный срок.

Срок исполнения сетевой организацией своих обязательств по договору № 1-55-17-0082 от 18.07.2018г. истек 18.01.2019г. Гр. Соломатин Ю.А. регулярно обращается в судебные органы за привлечение АО «НЭСК-электросети» к административной ответственности за неисполнение своих обязательств по осуществлению технологического присоединения его объекта. На основании вышеизложенного, просим внести следующие изменения в ТУ №1-55-17-0082:

1. Изложить п. 8. Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора (Технические условия для присоединения к электрическим сетям) в следующей редакции: «Основной источник питания: ПС 110/27,5/10кВ "Гайдук-Тяговая", пр. 1,8».
2. Изложить п. 10.1.3. Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора (Технические условия для присоединения к электрическим сетям) в следующей редакции: «Прокладка КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ «ТП-344-ТП-348» до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ. Марка кабеля АСБл-10, сечение 2(3×185) мм², протяженностью 2х0,15 км.».
3. Изложить п. 10.1.4. Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора (Технические условия для присоединения к электрическим сетям) в следующей редакции: «Сооружение БКТП напряжением 10/0,4кВ. Трансформатор мощностью 630кВА, ячеек 4шт.».

4. Изложить п. 10.1.6. Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора (Технические условия для присоединения к электрическим сетям) в следующей редакции: «Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя. Марка СИП-2 с площадью поперечного сечения не менее $3 \times 50 + 54,6 \text{ мм}^2$ протяженностью 0,2 км.».

Для недопущения дальнейших судебных разбирательств, филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» просит согласовать внесение изменений в Договор № № 1-55-17-0082 от 18.07.2018г. гр. Соломатину Ю.А.

Приложение: копии ТУ на 1л. в 1 экз.;
копии доп. соглашения на 1л. в 1 экз.

Заместитель директора
по капитальному строительству



В.В. Чернышов

Исп. Кокорихина С.В.
Тел. 79-70-90



РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новороссийск
Приморский районный суд г. Новороссийска в составе:
судьи Семенова Н.С.,
при секретаре Мазур А.М.,
с участием истца и его представителей: Ханджян Р.М. и Целютиной Т.А.,
представителей: акционерного общества «НЭСК-Электросети» - Тупикиной
И.В. и Свиридовой Л.В.; публичного акционерного общества «Россети Ку-
бань» - Бугаевой Л.В., рассмотрев в открытом судебном заседании граждан-
ское дело по иску Соломатина Юрия Анатольевича к акционерному обще-
ству «НЭСК-Электросети» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Соломатин Ю.А. обратился в суд с исковым заявлением, в котором указал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, расположенный по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13.

15.07.2018 г. им был заключен с АО «НЭСК-электросети» (далее «НЭСК») публичный договор №1-55-17-0082 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного земельного участка (далее «договор №1-55-17-0082»). Свои обязательства по указанному договору по оплате заказанных услуг им выполнены в полном объеме 06.11.2018 г., путем перечисления на счет ответчика 550 руб. Свои обязательства по технологическому присоединению в срок до 18.01.2019 г. - НЭСК не исполнило.

За неисполнение своих обязательств по договору №1-55-17-0082 НЭСК привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 Ко-АП Российской Федерации. Законность привлечения НЭСК к административной ответственности установлена судебными актами Арбитражных судов трех инстанций.

09.09.2019 г. Приморским районным судом г. Новороссийска принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований НЭСК о признании недействительным договора №1-55-17-0082 и применении последствий недействительности сделки. Указанное решение суда оставлено без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций.

Поскольку до настоящего времени ответчик не исполняет свои обязательства по договору №1-55-17-0082, просит суд обязать НЭСК исполнить обязательства по выполнению возложенных мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ земельного участка с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13; осуществить фактическое присоединение принадлежащих ему энергопринимающих устройств к электрическим

сетям и осуществить фактическую подачу напряжения и мощности; составить с его участием и направить ему акт осуществления технологического присоединения. В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок, взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 600 000 руб.

В судебном заседании Соломатин Ю.А. и его представители поддержали иски, пояснив, что НЭСК отказало Соломатину Ю.А. в технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных на принадлежащем ему земельном участке, на котором им возведен жилой дом, ссылаясь на необходимость подключения к электрическим сетям ООО «Квант», которые подключены к ПАО «Россети Кубань». Для подключения к электросетям указанных организаций собственники требуют сумму денег, превышающую 100 000 руб. Вместе с тем, поскольку сети НЭСК расположены на расстоянии менее 300 м. от принадлежащего истцу земельного участка, в силу закона НЭСК не вправе отказать Соломатину Ю.А. в технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке. Для защиты своих прав он вынужден обращаться в различные судебные и иные контролирующие органы. И, не смотря на наличие обязательных для исполнения судебных актов, НЭСК на протяжении нескольких лет отказывается выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, в результате чего, его дом остается без электричества.

Представители ответчика в судебном заседании признали иски, только в части исполнения НЭСК обязанности проведения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Соломатина Ю.А. В остальной части просят суд отказать в удовлетворении требований истца, сославшись на то, что истек двухлетний срок действия технических условий, являющихся приложением к договору №1-55-17-0082. Поскольку Соломатин Ю.А. не продлевался срок действия технических условий, у НЭСК отсутствуют законные основания для исполнения договора №1-55-17-0082. Кроме того, вдоль участка Соломатина Ю.А. проходит ВЛИ-0,4кВ, принадлежавшая ООО «Квант», переданная в последующем ООО «Кедр», которая запитана от ПАО «Россети Кубань». Поскольку на территории комплексной застройки, где расположен земельный участок истца, уже существует электросетевое хозяйство, Соломатин Ю.А. имеет возможность подключиться к указанным сетям. 20.08.2021 г. состоялось совещание в администрации г. Новороссийска, на котором было принято решение о технологическом присоединении НЭСК объектов, расположенных в с. Цемдолина. Однако, для реализации данного решения НЭСК необходимо время, в связи с чем, просят отказать в удовлетворении требования истца о взыскании судебной неустойки.

Бугаева Л.В. в судебном заседании полагала законными требованиями истца о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных на его земельном участке и просит отказать в удовлетворении требований Соломатина Ю.А. о взыскании судебной неустойки в размере 600 000 руб. НЭСК не вправе отказаться от выполнения своих обязательств по договору №1-55-17-0082, независимо от наличия либо отсут-

ствия условий для их выполнения.

Представители ООО «Квант» и ООО «Кедр» в судебное заседание не явились, хотя о месте и времени его проведения уведомлены надлежащим образом.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные суду доказательства, суд признает возможным частично удовлетворить требования истца.

В судебном заседании установлена принадлежность Соломатину Ю.А. на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13. На указанном земельном участке истцом возведен жилой дом.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее «Закон») технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее «Правила»).

Пунктом 1 Правил установлено, что они определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Согласно п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в от-

ношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом п. 6 Правил установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Как видно из договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1-55-17-0082, заключенного НЭСК с Соломатиным Ю.А. 15.07.2018 г., НЭСК обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Соломатина Ю.А., расположенных на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, находящемся по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13, а Соломатин Ю.А. обязался оплатить расходы на технологическое присоединения в соответствии с условиями настоящего договора (п.1). Точка присоединения располагается на расстоянии мене 25 м. от границы участка заявителя (п.3). Пунктом 5 договора установлен шестимесячный срок выполнения НЭСК мероприятий по технологическому присоединению. В соответствии с п. 10 договора, плата за технологическое присоединение установлена в размере 550 руб., которые заявитель обязан оплатить частями согласно установленному графику, но не позже 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Чеком ПАО «Сбербанк» подтверждается факт оплаты Соломатиным Ю.А. 13.07.2018 г. НЭСК 550 руб. по договору №1-55-17-0082.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 ст. 310 этого же кодекса установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из решения Приморского районного суда г. Новороссийска от 09.08.2019 г. по делу №2-1771/2019, оставленного без изменения

судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда 12.12.2019 г. и судебной коллегией по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 14.07.2020 г., судом отказано в удовлетворении исковых требований НЭСК к Соломатину Ю.А. о признании недействительным с момента заключения договора технологического присоединения к электрическим сетям №1-55-17-0082, заключенного НЭСК с Соломатиним Ю.А. 15.07.2018 г. и применении последствий недействительности сделки.

Из представленного суду решения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.10.2017 г. по делу №А32-35283/2017 видно, что судом оставлено без изменения постановление УФАС по Краснодарскому краю от 21.07.2017 г. по делу №135А/2017 о привлечении НЭСК к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП Российской Федерации за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям энергопринимающих устройств Соломатина Ю.А., расположенных на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, находящемся по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13.

Постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении №76А/2019, вынесенным УФАС по Краснодарскому краю 28.03.2019 г., НЭСК привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 9.21 КоАП Российской Федерации за повторное нарушение срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению, в рамках заключенного договора от 15.07.2018 г. №1-55-17-0082 об осуществлении технологического присоединения ЭПУ, расположенных по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13.

Арбитражным судом Краснодарского края 22.06.2020 г., Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом 11.09.2020 г. и Арбитражным судом Северо-Кавказского округа 26.01.2021 г. постановление УФАС по Краснодарскому краю о наложении штрафа по делу об административном правонарушении №76А/2019 от 28.03.2019 г. оставлено без изменения.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Частью 3 этой же статьи установлено, что при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Принимая во внимание, что действительность договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1-

55-17-0082, заключенного НЭСК с Соломатиным Ю.А. 15.07.2018 г., установлена вступившим в законную силу решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 09.08.2019 г. по делу №2-1771/2019, а факт неисполнения НЭСК своих обязательств по данному договору – вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края 22.06.2020 г., в которых участвуют те же лица, что и по настоящему делу, суд признает установленным факт неисполнение НЭСК своих обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств Соломатина Ю.А., расположенных на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, находящемся по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13.

С целью устранения допущенных нарушений прав Соломатина Ю.А., суд считает необходимым возложить на НЭСК обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) к электрическим сетям до границ земельного участка с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13, а также осуществлению фактического присоединения, принадлежащих Соломатину Ю.А. энергопринимающих устройств к электрическим сетям и осуществлению фактической подачи напряжения и мощности, с составлением с участием Соломатина Ю.А. и направления ему акта осуществления технологического присоединения.

Рассматривая требования Соломатина Ю.А. о присуждении с ответчика неустойки в размере 600 000 руб. в случае неисполнения НЭСК решения суда по настоящему делу, суд считает возможным данные требования истца удовлетворить частично.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

Как следует из разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 28 постановления от 24.03.2016 N 7) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения участников дела, статуса ответчика, являющегося юридическим лицом, деятельность которого связана с извлечением прибыли от своей деятельно-

сти, длительности неисполнения НЭСК своих обязательств перед Соломатиным Ю.А., являющимся потребителем в спорных правоотношениях, суд считает возможным определить размер судебной неустойки, подлежащей взысканию с НЭСК в пользу Соломатина Ю.А. в размере 3 000 руб. в день, за время неисполнения НЭСК обязанностей, возложенных на него указанным судебным решением, с даты вступления настоящего решения суда в законную силу до даты фактического его исполнения.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Соломатина Юрия Анатольевича к акционерному обществу «НЭСК-Электросети» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «НЭСК-Электросети» в лице филиала «Новороссийскэлектросеть» выполнить мероприятия по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) к электрическим сетям до границ земельного участка с кадастровым номером 23:27:0117031:1136, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Атамана Г.К. Матвеева, 13, а также осуществить фактическое присоединение и фактическую подачу напряжения и мощности к электрическим сетям энергопринимающих устройств, принадлежащих Соломатину Ю.А. на указанном земельном участке, с составлением с участием Соломатина Ю.А. и направления ему акта осуществления технологического присоединения.


В случае неисполнения акционерным обществом «НЭСК-Электросети» в установленный законом срок, обязанностей, возложенных настоящим решением, взыскать с акционерное общество «НЭСК-Электросети» в пользу Соломатина Юрия Анатольевича судебную неустойку в размере 3 000 (трех тысяч) руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, со дня вступления его в законную силу, до дня фактического его исполнения.

В остальной части исковые требования Соломатина Юрия Анатольевича к акционерному обществу «НЭСК-Электросети» о защите прав потребителей оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение вступило в законную силу «_____» «_____» 2021 г.

Судья



Н.С. Семенов

КОПИЯ ВЕРНА
СЕКРЕТАРЬ ШАЗУ А.И.
« » Г.

