


Объемы земляных работ


Тип траншеи	В, мм	Н, мм	Объем земляных работ на 100м траншеи, м³		Объем мелкой просеянной земли или песка на 100м траншеи, м³	Объем на обратную засыпку песком на 100м траншеи, м³	Глубина прокладки кабеля	Количество кирпичей на 100м траншеи, шт
			Рытье траншеи	Обратная засыпка				
T-1	200	900	18,0	12,0	6,0	18	700	400
T-2	300		27,0	18,0	9,0	27		834
T-3	400		36,0	24,0	12,0	36		1234
T-4	500		45,0	30,0	15,0	45		1668
T-5	600		54,0	36,0	18,0	54		2068
T-6	700		63,0	42,0	21,0	63		2502
T-7	800		72,0	48,0	24,0	72		2902
T-8	900		81,0	54,0	27,0	81		3336
T-9	1000		90,0	60,0	30,0	90		
T-10	300	1250	37,5	28,5	9,0		900	
T-11	500		62,5	47,5	15,0			
T-12	600		75,5	57,0	18,0			
T-13	800		100,0	76,6	24,0			
T-14	900		112,0	85,0	27,0			
T-15	1000		125,0	95,0	30,0			

A5-92-33-01




Пересечение кабельной линии под теплотрассой в асбестоцементной трубе.

A5-92-33-02




Пересечение кабельной линии под теплотрассой в стесненных условиях.

A5-92-24  
ПУЭ п.2.3.93



Прокладка кабеля рядом с воздушной линией электропередачи напряжением 110кВ:  
1-кабель 1-10кВ;  
2-опора ВЛ;  
3-контур заземления


A5-92-20  
ПУЭ п.2.3.91



Прокладка кабеля параллельно с трамвайными путями


1-кабель 1-10кВ;  
2-ось трамвайного пути.

A5-92-13  
ПУЭ п.2.3.84



Размеры траншеи для прокладки кабеля 1-10кВ


A5-92-19  
ПУЭ п.2.3.88



Прокладка кабеля рядом с теплотрассой и газопроводами высокого давления

1-кабель 1-10кВ;  
2-лоток.


A5-92-22  
ПУЭ п.2.3.92



Прокладка кабеля параллельно автомобильной дороге

1-кабель 1-10кВ;  
2-бордюрный камень;  
2'-полотно дороги


A5-92-23  
ПУЭ п.2.3.93



Прокладка кабеля рядом с воздушной линией электропередачи до 1кВ

1-кабель 1-10кВ;  
2-опора ВЛ


A5-92-28  
ПУЭ п.2.3.85



Прокладка кабеля рядом с фундаментом здания и сооружений


1-кабель 1-10кВ;

A5-92-32  
ПУЭ п.2.3.95  
(исп. 1)




Пересечение кабеля с трубо-, водо-, газопроводами

1-кабель 1-10кВ;



Прокладка кабеля 1-10кВ с кабелями связи и силовыми кабелями до 10кВ, эксплуатируемыми другой организацией:  
1-кабель 1-10кВ; 2-кабель 1кВ;  
3-кабель связи или силовой кабель другой организации;  
4-песок; 5-крупинки или плиты


A5-92-17  
ПУЭ п.2.3.88



Прокладка кабелей параллельно трубопроводам, водопроводам, канализации, дренажу, газопроводам низкого и среднего давления

1-кабель 1-10кВ;  
2-трубопровод.


A5-92-21  
ПУЭ п.2.3.90



Прокладка кабелей параллельно с электрифицированной железной дорогой

1-кабель 1-10кВ;  
2-ось пути железной дороги.

A5-92-27  
ПУЭ п.2.3.87



Прокладка кабелей рядом с кустарниками и деревьями