



Масштаб
Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая		196.1		197.6	
Расстояние, м	2		5	10	2
Глубина заложения трубы, м	1,4	194.7	1,4	1,4	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ Макси - 1 фирмы «WIRTH PB 50»				

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе



Труба

Уплотнение


Кабель

Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

А - А

Полиэтиленовая труба $\phi 110$

АСБ 3x150



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						0915-ЭС			
						Реконструкция существующей КЛ-6 кВ от ПС «МЖК» до ТП №134 присоединение М-25 г. Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	16	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №7	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь		