

Масштаб Г 1:50
В 1:50

Отметка земли фактическая	196,5		196,5
Расстояние, м		9	
Глубина заложения трубы, м	195,1	1,4	195,1
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ Макси - 1 фирмы «WIRTH PB 50»		

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе



Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

А - А



						0915-ЭС	
						Реконструкция существующей КЛ-6 кВ от ПС «МЖК» до ТП №134 присоединение М-25 г. Армавир	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подп.	Дата		
						Электроснабжение	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Разраб.		Литвинов			2019	Профиль перехода ГНБ №9	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3