




Масштаб Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая	
Расстояние, м	9
Глубина заложения трубы, м	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ Макс - 1 фирмы «WIRTH PB 50»

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

А - А

Полиэтиленовая труба $\phi 110$

АСБ 3x150



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
-------------	----------------	-------------

						0915-ЭС				
						Реконструкция существующей КЛ-6 кВ от ПС «МЖК» до ТП №134 присоединение М-25 г. Армавир				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата					
						Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №1		ООО «СМУ-2» г.Ставрополь		