


Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.




Линия сводки с листом 16

Линия сводки с листом 14

Восстановление пешеходной зоны (асфальт)

- мелкозернистый асфальтобетон марки I по ГОСТ 9128-2009 50 мм
- щебень рядовой М=600 кгс/см² по ГОСТ 8267-93 фракция 10-20 мм 150 мм
- песок среднезернистый по ГОСТ 8236-2014 фракция 2-4 мм 100 мм
- уплотнённый местный грунт



Условные обозначения

- восстановление газонного покрытия
- восстановление тротуарного покрытия

4813-ЭС

Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП№8 (новое присоединение), Армавир

Электроснабжение

Лист 15

Листов

Разраб. Смирнов

03.21

План восстановления покрытий (продолжение). М1:500

ООО «СМУ-2» г.Ставрополь