


Масштаб Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая		201	201	
Расстояние, м	2	5,7	5,3	
Глубина заложения трубы, м	1,4	1,4	1,4	
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ			

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба $\phi 225$

АСБ 3x240

А - А



						4813-ЭС		
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир		
Изм.	Кол.уч	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист
							Р	24
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №1	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь	