



Масштаб Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая				
Расстояние, м	1	7		1
Глубина заложения трубы, м	1,4	1,4	199,1	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ			

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба Ø225

АСБ 3x240



						4813-ЭС			
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	25	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №2	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь		