


Масштаб Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая		198		198	
Расстояние, м	2		8,5		1,5
Глубина заложения трубы, м	1,4	196,6	1,4	196,6	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ				

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба $\phi 225$

АСБ 3x240

А - А



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						4813-ЭС		
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист
							Р	33
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №10		000 «СМУ-2» г.Ставрополь