




Масштаб
Г 1:100
В 1:50



Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба $\Phi 225$

АСБ 3x240

А - А



						4813-ЭС			
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП№8 (новое присоединение), Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата				
						Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	32	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №9	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь		