



Масштаб Г 1:50 В 1:50					
Отметка земли фактическая		195,1			195,1
Расстояние, м		2	12		2
Глубина заложения трубы, м		1,4	1,4		1,4
Участки по способу прокладки кабеля		УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ			

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба  $\Phi 225$

АСБ 3x240

А - А



						4813-ЭС			
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП№8 (новое присоединение), Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата				
						Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	40	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №17	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь		