Точка входа бура
Точка выхода бура
Переход ГНБ N16
L=41м
Переход ГНБ N15
L=18м
Переход ГНБ N17
L=16м
110 кв. 6 пр.
2каб. 6 кВ -0.8
2тр100 п/п-1.3
100 п/п -1.3
520 мм
200 мм
250 мм -1.5
250 мм -1.3
25 мм
2тр 75 мм -1.0 недейств.
КН
КН стр.
емк.
дор. знак
Линия сводки с листом 12
Линия сводки с листом 10

Разрез кабельной траншеи



Условные обозначения

- кабель АСБ-10 3х240 мм², прокладка в земле
- кабель АСБ-10 3х240 мм², прокладка в земле в трубе

						4813-ЭС	
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП№8 (новое присоединение), Армавир	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок	Подп.	Дата		
						Электроснабжение	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Разраб.		Смирнов			03.21	План кабельной линии 10 кВ (продолжение). М1:500	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.