



Масштаб Г 1:50  
В 1:50

Отметка земли фактическая				
Расстояние, м	1,5	7	1,5	
Глубина заложения трубы, м	1,4	1,4	1,4	
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ			

Узел А




Уплотнение кабеля в трубе



Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба  $\varnothing 225$

АСБ 3x240



						4813-ЭС		
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир		
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист
							Р	30
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №7	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь	