


Масштаб Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая		195		195	
Расстояние, м	2		9		2
Глубина заложения трубы, м	1,4	193,6	1,4	193,6	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ				

Узел А



Уплотнение кабеля в трубе




Труба Уплотнение Кабель

Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба $\phi 225$

АСБ 3x240

А - А



						4813-ЭС			
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	41	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №18		ООО «СМУ-2» г.Ставрополь	