



Масштаб
Г 1:50
В 1:50




Отметка земли фактическая		201.2		201.2	
Расстояние, м	4,4		9,6		4
Глубина заложения трубы, м	1,4	199.8	1,4	199.8	1,4
Участки по способу прокладки кабеля	УСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ				

Узел А




Уплотнение кабеля в трубе



Уплотнение трубы выполнено из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой глиной

Полиэтиленовая труба $\phi 225$

АСБ 3x240



						4813-ЭС			
						Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РП №8 (новое присоединение), Армавир			
Изм.	Колуч	Лист	Н док	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	29	
Разраб.	Литвинов				2019	Профиль перехода ГНБ №6		ООО «СМУ-2» г.Ставрополь	