

Поз.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Монтажные работы КЛ-6			
1.1	Рытьё котлована	м ³	54	
1.2	Рытьё траншеи	м ³	554,8	
1.3	Устройство постели при одном кабеле	м	2073	
1.4				
1.5	Покрытие плитами ПЗК одного кабеля	м	2073	
1.6				
1.7	Затягивание кабеля в ПВД трубу	м	10	
1.8	Плита ПЗК-24х48	шт.	4146	
1.9	Песок для траншеи	м ³	185	
1.10	Песок для котлована	м ³	5,4	
1.11	Засыпка траншеи	м ³	369,8	
1.12	Засыпка котлованов	м ³	48,6	
1.13	Прокладка кабеля методом ГНБ	м	163	
1.14	Прокладка кабеля по конструкциям	м	5	
1.15	Восстановление газона	м ²	584	
1.16	Посев травы	м ²	584	
1.17	Отбор проб грунта для проверки коррозионной активности грунтов	м ³	0,1	
1.18	Кабель АСБ (3х185)-10	м	2430	
1.19	Монтаж концевых муфт	шт.	2	
1.20	Монтаж соединительных муфт	шт.	9	
1.21	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	м	2	
1.22	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещение уплотнительной массой	шт.	2	
2	Пусконаладочные работы			
2.1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	1	
2.2	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	1	
2.3	Определение активного сопротивления или рабочей электрической ёмкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ	1 испытание	3	
1727-ЭС.ВР				
Электроснабжение ЭПУ для размещения объектов производственной деятельности в г. Армавир (ТУ №4-54-18-1727 от 05.12.2018 г.)				
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.
Дата				
Электроснабжение				
Стадия				
Лист				
Листов				
Р				
1				
Разраб.				
Литвинов				
2019				
Ведомость объёмов работ				
ООО "СМУ-26"				
г. Ставрополь				