Позиция по ген-плану	Номер кабельной линии	Расчетная нагрузка		Проверка проектируемых сетей 6 кВ										
		Рр, кВт	Iр, А	Марка и сечение кабеля	Длина, км	М, МВт х км	ΔU %	$I_{дл.}$ доп. кабеля А						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
КТП-проектируемая	Н1	135	8,7	АСБ-10-3х185	2,43	0,3	0,06	400						

Изм	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1727-ЭС		
							Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
Исполн.		Литвинов			2019	Расчет параметров сетей 6кВ	ООО "СМУ-26" г. Ставрополь		