

Инв.№ подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв.№	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабель сечением 3х185 мм ²	АСБ-10			км	2,430	с запасом 8%	
	Муфта концевая на кабель сечением 3х150 мм ²	КВТп-10 3/150-240			шт.	2		
	Плита для защиты кабелей 240х480х16 мм	ПЗК 24х48			шт.	4146		
	Труба ПВД гибкая гофрированная двустенная для электропроводки с протяжкой Ф110		121911	“ДКС”, г. Москва	м	10		
	Муфта соединительная для двустенной трубы Ф110		15110	“ДКС”, г. Москва	шт.	3		
	Труба напорная из полиэтилена техническая ПЭ-80 Ф110	SDR 13,6 110х11,8	ГОСТ 18599-2001		м	163		
	Труба асбоцементная, Ф160 мм L=2 м	БНТ-160			шт.	1		
	Песок				м ³	190,4		
	Семена газонных трав				кг	11,68		

						1727-ЭС.С				
						Электроснабжение ЭПУ для размещения объектов производственной деятельности в г. Армавир (ТУ №4-54-18-1727 от 05.12.2018г.)				
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
								Р		1
Разраб.		Литвинов			2019			000 "СМУ-26" г. Ставрополь		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов				