

Таблица по технологическим нарушениям в электрических сетях 6-10кВ по филиалам АО "НЭСК-электроستي" с 01.01.21 г. до 01.01.22 г.

Наименование филиала, (город)	Диспетчерское наименование присоединения питающего центра	Диспетчерское наименование присоединения	Диспетчерское наименование отключившегося оборудования	Дата возникновения ТН	Дата устранения ТН	Наименование поврежденного оборудования, причина ТН	Классификатор оборудования
Горный Ключ	Тяговая Горный Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф. ТГК-1	01.01.2021	01.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№5	ВЛ
Краснояр	ХБК	ХБК-103	откл. В-6кВ ф.ХБК-103	01.01.2021	01.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панюковская	ПШ-205	откл. В-10кВ ф.ПШ-205	01.01.2021	02.01.2021	повреждение на потребителем участке ВЛ-10кВ РИД-10-ТП-1480п	ВЛ*
Краснояр	Набережная	НБ-305	откл. В-10кВ ф.НБ-305	02.01.2021	02.01.2021	не установлена	Н
Горный Ключ	Горный Ключ	ГК-9	откл. В-10кВ ф.ГК-9	02.01.2021	02.01.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ РИД-9-4-ТП-920	ВЛ
Кропоткин	Раута	РА-21	откл. В-6кВ ф.РА-21	03.01.2021	03.01.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-149-ТП-167	ВЛ
Новороссийск	ДСК	№23	откл. В-6кВ ф.№23	03.01.2021	03.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-230-ТП-828, КЛ-6кВ ТП-233-ТП-829	КЛ
Кропоткин	Кропоткинская	№5	откл. В-6кВ ф.№5	03.01.2021	03.01.2021	зл. пробой каб. выхода 6кВ ТП-116	КЛ
Геледжик	Томий Мае	ТМ-5	откл. В-10кВ ф.ТМ-5	04.01.2021	04.01.2021	вышел из схемы участок КЛ-10кВ ТМ-5-ТП-3-5	КЛ
Краснояр	Юго-Восточная	ЮВ-15	откл. В-6кВ ф.ЮВ-15	04.01.2021	04.01.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Западная	№ 2, 3, 8, 12, 13, 14, 21, 32	откл. Т-2	06.01.2021	06.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-77-ТП-158 (ф. №2)	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-19	откл. В-6кВ ф.Е-19	06.01.2021	06.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-151-№РП-1	КЛ
Краснояр	Панюковская	ПШ-102	откл. В-10кВ ф.ПШ-102	06.01.2021	06.01.2021	Вышел из схемы КЛ-10кВ РИ-75-ПШ-102, повреждение оборудования в РИ-75	О
Новороссийск	Южная	№8	откл. В-10кВ ф.№8	07.01.2021	07.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-100-ТП-163	КЛ
Краснояр	Туреневская	ТТ-303	033 на ТТ-303	09.01.2021	09.01.2021	зл. пробой потребителем КЛ-10кВ РИ-23-ТП-402п	КЛ*
Краснояр	Привальный берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф.ПБ-4	09.01.2021	09.01.2021	повреждение оборудования на потребителем ТП-1972п	О*
Краснояр	Восточная	В-210	в ТП-594п откл. В-6кВ-В-210	10.01.2021	10.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-105п-ПШ-1336	КЛ
Горный Ключ	Горный Ключ	ГК-9	в Р-1 033-ТП-Р-1	10.01.2021	10.01.2021	повреждение оборудования в ТП-916	КЛ
Горный Ключ	Горный Ключ	ГК-9	в ТП-916 откл. В-10кВ-ТП-919	10.01.2021	10.01.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-919-РПД(Н)-911	ВЛ
Краснояр	Видлабор	ВЗ-3	откл. В-10кВ ф.ВЗ-3	10.01.2021	10.01.2021	повреждение ВЛ-10кВ ВЗ-3-ТП-716	ВЛ
Краснояр	Привальный берег	ПБ-5	ТП-1314 откл. В-10кВ-ПБ-5	10.01.2021	10.01.2021	повреждение на КЛ-10кВ КРНС-ТП-1314	ВЛ
Усть-Лабинск	АГНКС	АС-1	откл. В-10кВ ф.АС-1	10.01.2021	11.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ Р.19-ТП-83	ВЛ
Краснояр	НС-4	НС-4-60	откл. В-6кВ ф.НС-4-60	10.01.2021	10.01.2021	повреждение оборудования в ТП-1210	О
Краснояр	Хутор Ленина	ХЛ-2	откл. В-10кВ ф.ХЛ-2	10.01.2021	10.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	РПН	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	10.01.2021	10.01.2021	повреждение ВЛ-10кВ Л-106-ТП-1341	ВЛ
Краснояр	КНИИСХ	КС-3	откл. В-10кВ ф.КС-3	10.01.2021	10.01.2021	повреждение ВЛ-10кВ КС-3-ТП-1434	ВЛ
Кропоткин	Кропоткин	№20	РП-6 откл. В-6кВ-ТП-125	10.01.2021	10.01.2021	Вышел участок КЛ-6кВ ТП-125-ТП "Элегант"	ВЛ
Горный Ключ	Х-4 Абузы	№42	откл. В-6кВ ф. №42	10.01.2021	10.01.2021	откл. в сети НГ-энергия	ШП
Апшеронск	Хажамская-2	Х-2-21, Х-2-29	откл. В-6кВ Х-2-21, Х-2-29	10.01.2021	10.01.2021	откл. в сети АНГ-энергия	ШП
Краснояр	Эна	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10кВ-ЭН-2	10.01.2021	10.01.2021	не установлена	Н
Апшеронск	Апшеронская	Г-2	откл. В-6кВ ф.Г-2	10.01.2021	10.01.2021	повреждение на потребителем участке ВЛ-6кВ РИД-22-ТП-201А	ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-4	откл. В-10кВ ф.СТ-4	10.01.2021	10.01.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Орлово	ОР-9	откл. В-10кВ ф.ОР-9	10.01.2021	11.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Усть-Лабинск	Дельца	Д-3	откл. В-10кВ ф.Д-3	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на потребителем ВЛ-10кВ отс. №2/6-коpora №2/6/1	О
Кропоткин	Раута	РА-21	откл. В-6кВ ф.РА-21	10.01.2021	10.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-61-ТП-116	ВЛ
Новороссийск	ДСК	№2	откл. В-6кВ ф.№2	10.01.2021	10.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ РИ-25-№№2	ВЛ
Краснояр	Западная-1	З-1-7	откл. В-10кВ ф.З-1-7	10.01.2021	10.01.2021	повреждение оборудования в ТП-1210	О
Краснояр	Эна	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10кВ-ЭН-2	10.01.2021	10.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-586-ТП-2579п	ВЛ
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-12	в РИ-67 откл. В-10кВ-РИ-1843п	10.01.2021	10.01.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-9	откл. В-10кВ ф.УВ-9	10.01.2021	10.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Лорис	Л-203	откл. В-10кВ ф.Л-203	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1003п-Л-203	ВЛ
Апшеронск	Апшеронская	Г-5	откл. В-6кВ ф.Г-5	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№4, оп. №42, повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№42-оп.№43	ВЛ
Краснояр	Эна	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ-ЭН-1	11.01.2021	11.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1473-ТП-1332, повреждение оборудования в ТП-1265, повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1103-ТП-1472, ТП-892	КЛ, ВЛ, О
Краснояр	Хутор Ленина	ХЛ-7	откл. В-10кВ ф.ХЛ-7	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1437-ТП-876	ВЛ
Апшеронск	Хажамская-2	Х-2-25	в ТП-255 откл. В-6кВ-ТП-268	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на ВЛ-6кВ отс.№183	ВЛ
Новороссийск	РПН	ф.4	в РП-4 откл. В-10кВ-ТП-648	11.01.2021	11.01.2021	повреждение оборудования в ТП-473	О*
Краснояр	Хутор Ленина	ХЛ-7	откл. В-10кВ ф.ХЛ-7	11.01.2021	11.01.2021	повреждение на потребителем ТП-780п	О*
Краснояр	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ ф.КС-7	12.01.2021	12.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-300-ТП-593	ВЛ
Краснояр	Туреневская	ТТ-602	откл. В-10кВ ф.ТТ-602	12.01.2021	12.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-47-ТП-602	ВЛ
Краснояр	ПТУ	ПТ-9	откл. В-6кВ ф. ПТ-9	12.01.2021	12.01.2021	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-9-ТП-427	КЛ (мех)
Краснояр	Углек. орол	ТТ-13	откл. В-6кВ ф. ТТ-13	12.01.2021	12.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-107-ТП-13	КЛ
Краснояр	Юго-Восточная	ЮВ-3	в ТП-241п откл. В-6кВ-ТП-1624п	12.01.2021	12.01.2021	повреждение а потребителем ТП	О*
Новороссийск	РПН	№4	в РИ-1 откл. В-10кВ-РИ-473	12.01.2021	12.01.2021	повреждение оборудования в ТП-473	О*
Горный Ключ	Х-4 Абузы	№41	откл. В-6кВ ф. №41	12.01.2021	12.01.2021	откл. в сети НГ-энергия	ШП
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-15	в РП-65 откл. В-10кВ-ТП-1039	12.01.2021	12.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-330п-ТП-1208	ВЛ
Новороссийск	Широкая балка	№15	в РИ-5 откл. В-10кВ-РИ-50	12.01.2021	12.01.2021	повреждение оборудования в РИ-8	О*
Краснояр	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	12.01.2021	12.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п-ТП-997п	ВЛ
Краснояр	Привальный берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф.ПБ-4	12.01.2021	12.01.2021	повреждение оборудования в ТП-1155	ВЛ
Славянский	Центральная	Ц-7	откл. В-10кВ ф.Ц-7	12.01.2021	12.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Горный Ключ	Х-4 Абузы	№43	откл. В-6кВ ф. №43	12.01.2021	12.01.2021	откл. в сети НГ-энергия	ШП
Абисск	Абисская	А-8	откл. В-6кВ ф.А-8	12.01.2021	12.01.2021	Вышел из схемы участок ВЛ-6кВ КРН-12-ТП-821	ВЛ
Краснояр	Южная ЗРУ	Ю-10А ЗРУ	откл. В-10кВ ф.Ю-10А ЗРУ	12.01.2021	13.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ Ю-10А ЗРУ - РИ-12 и повреждение оборудования в ТП-40п	ВЛ
Краснояр	Южная ЗРУ	Ю-10В ЗРУ	откл. В-10кВ ф.Ю-10В ЗРУ	12.01.2021	13.01.2021	и повреждение оборудования в ТП-40п	О
Краснояр	Южная ЗРУ	Ю-6А ЗРУ	откл. В-10кВ ф.Ю-6А ЗРУ	12.01.2021	12.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ Ю-6А ЗРУ -ТП-1377п	КЛ
Краснояр	Западная-2	З-2-103	в РИ-23 откл. В-10кВ-РИ-279	12.01.2021	12.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1164-ТП-273-ТП-2989п	КЛ
Абисск	Электроаппарат Абисская 14-4	ВС-1, ВС-2, АБ-42, АБ-43	откл. ПС «Электроаппарат» ПС «Абисская И-4» откл. ф.ш-6кВ	12.01.2021	12.01.2021	повреждение на ВЛ-5кВ (оборудование НГ Т-энергия)	ШП
Новороссийск	ДСК	ф.3	откл. В-6кВ ф.ф.3	13.01.2021	13.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-143-ТП-836	КЛ
Краснояр	Лорис	Л-110	откл. В-10кВ ф.Л-110	13.01.2021	13.01.2021	не установлена	Н
Абисск	Абисская И-4	АБ-41	откл. В-6кВ ф.АБ-41	13.01.2021	13.01.2021	повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование НГ-энергия)	ШП
Апшеронск	Тяговая-Куринская	ф.Ф-2	откл. В-10кВ ф.Ф-2 (7 шагов) ПШ	13.01.2021	13.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ отс.№57	ВЛ
Апшеронск	Хажамская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ ф.Х-2-25	13.01.2021	13.01.2021	повреждение на ВЛ-6кВ отс.№55-ТП-269	ВЛ
Краснояр	Панюковская	ПШ-403	РП-70 откл. В-10кВ-ПШ-628 Б	13.01.2021	13.01.2021	повреждение оборудования в ТП-414	О*
Тихорецк	Новгородственная	КР-3	КРУН-10 откл. В-10кВ-ТП-181	14.01.2021	14.01.2021	повреждение потребительского оборудования в ТП-183п	О*
Краснояр	Панюковская	ПШ-301	в РИ-39 откл. В-10кВ-РИ-473	14.01.2021	14.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ф.ТТ-473-ТП-469	КЛ
Краснояр	Воскресенская	ВТ-10	033 ф.ВТ-10	14.01.2021	14.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ВТ-10-ТП-1025	КЛ
Краснояр	КНИИСХ	КС-5	откл. В-10кВ ф.КС-5	14.01.2021	14.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ ф.КС-7	14.01.2021	14.01.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Тоннельная	№13	033 ф.№13	14.01.2021	14.01.2021	вышел из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-490-ТП-794	ВЛ
Новороссийск	ДСК	ф.9	откл. В-6кВ ф.ф.9	15.01.2021	15.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ПС «ДСКО ф.9-ТП-507	ВЛ
Апшеронск	Тяговая-Куринская	ф.2	откл. В-10кВ ф.ф.2	15.01.2021	15.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-8	откл. В-10кВ ф.ВК-19	15.01.2021	15.01.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-14	откл. В-10кВ ф.ВК-17	15.01.2021	15.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Восточная	В-105	откл. В-6кВ ф.В-105	15.01.2021	15.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ РИ-1-И-105	ВЛ
Краснояр	Восточная	В-105	откл. В-6кВ ф.В-105	15.01.2021	15.01.2021	не установлена	Н
Геледжик	Геледжик	КГ-12	в ТП-1-132 откл. В-6кВ ПР-1-66	16.01.2021	16.01.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-246-РП-1-66	ВЛ
Апшеронск	Западная	ЗВ-4	откл. В-10кВ ф.ЗВ-4	16.01.2021	16.01.2021	повреждение на ВЛ-6кВ отс.№110-И-114	ВЛ
Темрюк	Темрюк	Т-3	в РП-1 откл. В-10кВ-ТП-140, в РП-1 откл. В-10кВ-ТП-105	17.01.2021	17.01.2021	повреждение потребительского оборудования в ТП-105п	О*
Новороссийск	Гайдук	№5	откл. В-6кВ ф.№5	17.01.2021	17.01.2021	повреждение оборудования в потребительском ТП	О*
Краснояр	Северо-Восточная	СВ-443	РП-35 откл. В-10кВ-ТП-1370	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панюковская	К-204	РП-66 откл. В-10кВ-ТП-828	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панюковская	ПШ-403	РП-46 откл. В-10кВ-ТП-1502п	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панюковская	ПШ-203	РП-43 откл. В-10кВ-ТП-462	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Лорис	Л-204	откл. В-10кВ ф.Л-204	17.01.2021	17.01.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ф.Л-204-ТП-554	КЛ
Краснояр	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ф.ХЛ-4	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Краснояр	Лорис	Л-201	РП-210п откл. В-10кВ-ТП-1220п	17.01.2021	17.01.2021	повреждение оборудования на потребительской в ТП-1592п	О*
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-4	откл. В-10кВ ф.УВ-4	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-6	откл. В-10кВ ф.УВ-6	17.01.2021	17.01.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский	РПУ-3	откл. В-				

Новоросийск	Новоросийская	Ф-4	откл. В-6кВ Ф-4	24.01.2021	24.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-152	КЛ
Туапсе	Поселковая	ПН-16	откл. В-10кВ Ф.ПН-16	25.01.2021	25.01.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-5ИВ	О*
Краснодар	Центральная	Ц8	откл. В-6кВ Ф.Ц8	25.01.2021	25.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ПН-8	КЛ
Геленджик	Диниловская	ДМ-6.8	откл. В-10кВ Ф. ДМ-6.8	25.01.2021	26.01.2021	эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-5-57→ПН-5, ТП-5-63а→ТП-5-1	КЛ
Темников	Концерный завод	КЗ-8	откл. В-6кВ Ф.КЗ-8	26.01.2021	26.01.2021	повреждение в потребительской ТП-17-37н	О*
Геленджик	Геленджик	ПК-12	ТП-132 откл. В-6кВ Ф.ПК-12	26.01.2021	26.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→ФН-1.6.Б	КЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-107	откл. В-10кВ Ф.З-2-107	26.01.2021	26.01.2021	повреждение потребительского КЛ-10кВ ТП-2047н-ТП-1059н	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-20	откл. В-10кВ Ф.АП-20	26.01.2021	26.01.2021	повреждение оборудования в ТП-171	О
Краснодар	Северная	С-405	откл. В-6кВ Ф.С-405	27.01.2021	27.01.2021	повреждение оборудования в ТП-16	О
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1759н	27.01.2021	27.01.2021	повреждение оборудования в ТП-115	О
Кропоткин	Кропоткинская	25	откл. В-6кВ Ф.25	28.01.2021	28.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-113-25→ТП-96А-25	КЛ
Туапсе	Туапсе-Гиговая	ТТ-16	по распоряжению ДЛ ОДС откл. ТП-159	28.01.2021	28.01.2021	повреждение оборудования ТП	О
Апшеронск	Заводская	ЗВ-5	по распоряжению ДЛ ОДС откл. ТП-214А	28.01.2021	28.01.2021	повреждение оборудования ТП	О
Краснодар	Пугачев	ПТ-6	откл. В-6кВ Ф.ПТ-6	28.01.2021	29.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-252→ТП-1815н→ТП-159н	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	ЛБ-7	откл. В-10кВ Ф.ЛБ-7	29.01.2021	29.01.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-4→ТП-5	КЛ*
Краснодар	Панковская	ПНН-105	откл. В-10кВ ПНН-105	29.01.2021	29.01.2021	повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-1929н→ТП-735н	ВЛ*
Геленджик	Геленджик	ГК-4	откл. В-6кВ Ф.ГК-4	30.01.2021	30.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-56→ЦР	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-18	в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ГК-18	30.01.2021	30.01.2021	мех. повреждение потребительской КЛ-6кВ ТП-1-203→ТП-1-149	КЛ* мех.
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1759н А	30.01.2021	31.01.2021	повреждение оборудования в ТП-115	О
Новоросийск	Южная	№6	откл. В-10кВ Ф.№6	31.01.2021	31.01.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-19→ПС «Южная» Ф.№6	КЛ
Новоросийск	Южная	№14	откл. В-10кВ Ф.№14	31.01.2021	31.01.2021	повреждение оборудования в ТП-45	О
Горчий Ключ	Х-4 Абузы	Ф-42, Ф-41, Ф-43	откл. В-6кВ Т-2	31.01.2021	31.01.2021	отключение в сети АО «НТТ-Энергия»	ЦП
Новоросийск	Южная	№20	откл. В-10кВ Ф.№20	31.01.2021	31.01.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ ПС «Южная» №20→РП-9	КЛ (мех.)
Краснодар	РиП	РИП-202	откл. В-6кВ РИП-202	31.01.2021	31.01.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-43н→ТП-771	КЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-116	откл. В-10кВ З-2-116	31.01.2021	31.01.2021	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-483н→ТП-773н «А», КЛ-10кВ ТП-773н→ТП-1165 «А»	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-3	в РП-31 откл. В-6кВ→ТП-892н	31.01.2021	31.01.2021	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-31→ТП-9н	КЛ*
Туапсе	Туапсе-Гиговая	ТТ-16, ТТ-17	откл. 3 с.п. 6кВ	31.01.2021	01.02.2021	откл. в сети ООО «Трансэнергостель», эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→РП-9	ЦП, КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	ОЗ3 на СВ-216	01.02.2021	01.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-752→ТП-1179	КЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-116	откл. В-10кВ З-2-116	01.02.2021	01.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	откл. В-10кВ ТТ-303	01.02.2021	01.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-23-ТТ-303	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-301	в РП-42 откл. В-10кВ ТТ-445	01.02.2021	01.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТТ-445-ТТ-681	КЛ
Анапа	Джамете	ДМ-46	откл. В-10кВ ДМ-46	01.02.2021	01.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-356→ТП-450	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-3	в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-12	05.02.2021	05.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-401	в РП-25 откл. В-10кВ ТП-1630н	01.02.2021	01.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1630н-Т-2, потребительской КЛ-10кВ ТП-1155н→ТП-1081н	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-9	РП-1 откл. В-10кВ РП-10 откл. В-10кВ	02.02.2021	02.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-89→РП-10	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-12 ЗРУ	откл. В-6кВ Ю-12 ЗРУ	02.02.2021	02.02.2021	несогласованные действия персонала в потребительской ТП-387н	О*
Новоросийск	Кирилловская	№8	в ТП-510 откл. В-6кВ→Ф.№8	03.02.2021	03.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ТП-516	КЛ
Новоросийск	Кирилловская	№12	в ТП-510 откл. В-6кВ→ТП-71	03.02.2021	03.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ТП-565	КЛ
Краснодар	Восточная	В-252	откл. В-10кВ В-252	03.02.2021	03.02.2021	несогласованные действия персонала потребительской ТП-172н	О*
Краснодар	Панковская	ПНН-205	откл. В-10кВ ПНН-205	03.02.2021	03.02.2021	повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-467н→ТП-1262	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-10	откл. В-10кВ Ф.АП-10	03.02.2021	04.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-468→РП-9	КЛ
Новоросийск	Новоросийская	№2	откл. В-6кВ Ф.№2	04.02.2021	04.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-105→Ф.№2	КЛ
Новоросийск	Новоросийская	№10	откл. В-6кВ Ф.№10	04.02.2021	04.02.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Апшеронск	Халдыжская-2	Х-2-24, Ф.Х-2-25	откл. 1 с.ш.-6кВ (Ф. Х-2-24, Х-2-25)	04.02.2021	04.02.2021	откл. в сети РЖД	ЩП
Армавир	МЖК	М-2	откл. В-6кВ Ф.М-2	04.02.2021	04.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-117→ТП-335→ТП-183	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 «А»	05.02.2021	05.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-241(6н)→ТП-2621н	КЛ
Горчий Ключ	Х-4 Абузы	№41, 42, 43	откл. ПС 35/6кВ «Х-4 Абузы»	05.02.2021	05.02.2021	отключение в сети ИЭЭС	ЩП
Новоросийск	Южная	№2	в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	05.02.2021	05.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→ТП-290, КЛ-10кВ ТП-770→ТП-545	КЛ
Усть-Лабинск	ЛАНКС	АС-1	откл. В-10кВ Ф.АС-1	05.02.2021	05.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №129, оп. №132	ВЛ
Краснодар	Анапская	АП-401	в ТП-1258 откл. В-10кВ→ТП-1495	05.02.2021	05.02.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1495→ТП-2203н	ВЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-1	в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-31А	05.02.2021	05.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-82→ТП-2-26	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в ТП-376 откл. В-10кВ→ТП-1338	05.02.2021	05.02.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	ЛАНКС	АС-1	откл. В-10кВ Ф.АС-1	05.02.2021	05.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№121	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-624А	05.02.2021	05.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1102→ТП-925	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	в ТП-730 откл. В-10кВ→ТП-300	06.02.2021	06.02.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-2676н	О*
Краснодар	КНИИСХ	КС-3	откл. В-10кВ Ф.КС-3	06.02.2021	06.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1483→ТП-658	КЛ
Лабинск	Афонская	АФ-6	КРП-1 откл. В-6кВ→ТП-185	06.02.2021	07.02.2021	повреждение оборудования в ТП-177	О
Геленджик	Тонкий мыс	ТМ-12	откл. В-10кВ Ф.ТМ-12	06.02.2021	06.02.2021	повреждение оборудования в РП-3-7	КЛ
Краснодар	ПНЗ	НПЗ-39	откл. В-6кВ Ф.НПЗ-39	07.02.2021	07.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-226→ТП-1227	КЛ
Краснодар	Панковская	ПНН-301	в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534	07.02.2021	07.02.2021	повреждение оборудования в ТП-534	О
Горчий Ключ	Таговая Горчий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на потребительской ВЛ-10кВ Р.П.Д.1-8	ВЛ*
Апшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6кВ ЗВ-4	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Апшеронск	Халдыжская-2	Х-2-24	откл. В-6кВ Х-2-24	09.02.2021	09.02.2021	отключение в сети ИЭЭС-энергия	ЩП
Апшеронск	Заводская	ЗВ-5	откл. В-6кВ ЗВ-5	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на ВЛ-6кВ опора 3/26 ветка	ВЛ
Апшеронск	Апшеронская	Г-5	откл. В-6кВ Г-5	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Горчий Ключ	Х-4 Абузы	Ф-43	откл. В-6кВ Ф.43	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на ВЛ-6кВ опора №17.4 в 118	ВЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кВ РП-1406	09.02.2021	09.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ РП-65-ТП-1406	ВЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-6	откл. В-10кВ ТЧ-6	09.02.2021	09.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	откл. В-10кВ Ф.ТТ-102	09.02.2021	09.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТТ-102	КЛ
Новокубанск	Новокубанская	НВ-5	откл. В-10кВ НВ-5	10.02.2021	10.02.2021	повреждение в ТП-16	О
Краснодар	Парфюмерная	ПФ-10	ТП-776н откл. В-6кВ→ПФ-10	10.02.2021	10.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3163н→ТП-139	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	РП-25 откл. В-10кВ→ТП-2603н	10.02.2021	10.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1061→ТП-1136	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-602	откл. В-10кВ Ф.ТТ-602	10.02.2021	10.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-602→РП-47	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-208	откл. В-6кВ Ф.СВ-208	11.02.2021	11.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ СБ-208→РП-58	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-6	откл. В-6кВ ГК-6	11.02.2021	11.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-10→РП-1-4	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-26	откл. В-6кВ ГК-26	11.02.2021	11.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-43→ТП-1-5	КЛ
Армавир	Речная	Ф.Р.РМЗ-1, Р.Г-7, Р.ГАЗ-2	откл. 3 с.п. 10кВ	11.02.2021	11.02.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Краснодар	Дальняя	ДЛ-3	в РП-34 откл. В-6кВ→ТП-241	12.02.2021	12.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-34→ТП-241	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353/303	откл. В-10кВ КРНС-6	12.02.2021	12.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2004н→ТП-2552н	КЛ*
Армавир	Южная	ЮЖ-11	откл. В-6кВ Ф.ЮЖ-11	12.02.2021	12.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-2→ТП-46	КЛ
Армавир	Южная	ЮЖ-14	откл. В-6кВ Ф.ЮЖ-14	12.02.2021	12.02.2021	вывели из схемы КЛ-6кВ ЮЖ-14→РП-6	КЛ
Армавир	Южная	ЮЖ-12	по распоряжению ДЛ ОДС откл. В-6кВ Ф. ЮЖ-12→ОЗ3	12.02.2021	12.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-151→ТП-036	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кВ Ф.КС-1	12.02.2021	12.02.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-1→ТП-716	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	откл. В-10кВ Ф.КС-5	12.02.2021	12.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ Ф.КС-7	12.02.2021	12.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ Ф.Л-106	12.02.2021	12.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	откл. В-10кВ Ф.ВК-12	12.02.2021	12.02.2021	мех. повреждение потребительской КЛ-10кВ ВК-12→ТП-2534н	КЛ*(мех)
Горчий Ключ	Х-4 Абузы	№41, 42, 43	откл. ПС 35/6кВ «Х-4 Абузы»	12.02.2021	12.02.2021	откл. в сети ИЭЭС-энергия	ЩП
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374	12.02.2021	12.02.2021	вывели из схемы потребительской ТП-2675н	О*
Новоросийск	ДСК	Ф-3	откл. В-6кВ Ф.3	12.02.2021	12.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-543→ТП-712	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-9	в ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9	13.02.2021	13.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-126	КЛ
Краснодар	Набережная	НБ-305	откл. В-10кВ Ф.НБ-305	13.02.2021	13.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-328н→ТП-1694н «А»	КЛ*
Новоросийск	Гайдух-Таговая	№8	откл. В-10кВ Ф.№8	13.02.2021	13.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-344→ТП-348 повреждение оборудования в ТП-621	КЛ, О
Геленджик	Стрела	СТ-1	откл. В-10кВ СТ-1	13.02.2021	13.02.2021	повреждение на потребит. ВЛ-10кВ→ТП-1-177н	ВЛ*
Краснодар	Хутур Денина	ХД-4	откл. В-10кВ ХД-4	14.02.2021	14.02.2021	повреждение оборудования в ТП-160	О
Краснодар	Эпа	ЭП-2	откл. В-10кВ ЭП-2	14.02.2021	14.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-586→ТП-2579н	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	откл. В-10кВ КРНС-6	14.02.2021	14.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-8	

Новоросийск	Северо-Западная	№8	откл. В-10кВ ф.№8	22.02.2021	22.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП147→ТП-593	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ф.ДМ-1	22.02.2021	22.02.2021	повреждение в сети «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Тургеневская	ТИ-208	РП-42 откл. В-10кВ→ТИ-681	22.02.2021	22.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2168н→ ТП-1428н	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-450	в ТП-816 откл. В-6кВ→ТИ-989	23.02.2021	23.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-989→ТП-1230н	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ→ТИ-1370	23.02.2021	23.02.2021	эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-1555н→ТП-059н	КЛ*
Краснодар	Калинина	К-110	откл. В-10кВ ф.К-110	23.02.2021	23.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-953→БР-91	ВЛ
Новоросийск	Гайдуз-Тоговая	№1	КРУН-33 откл. В-10кВ	23.02.2021	24.02.2021	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-26	откл. В-6кВ ГК-26	24.02.2021	24.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-65→ТП-1-64	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6кВ ГК-10	24.02.2021	24.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132/ТП-1-327н	КЛ
Новоросийск	Северо-Западная	№8	откл. В-10кВ ф.№8	24.02.2021	24.02.2021	повреждение потребит. оборудования в ТП-263	О*
Апшеронск	Нертегорская	НГ-16	по распоряжению ДД ОДС в ТП-1602/1 откл. В-6кВ→ТП-1605	24.02.2021	25.02.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-1602/1→ТП-1605	ВЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ЮВ-10	25.02.2021	25.02.2021	пробой КЛ-6кВ ТП-247н→ЮВ-10	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-7	откл. В-10кВ ПЧ-7	25.02.2021	25.02.2021	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-976 → ПЧ-7	КЛ
Краснодар	Калинина	К-204	в РП-66 откл. В-10кВ→ ТП-826	25.02.2021	25.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-644н → ТП-802н и повреждение потребит. оборудования в ТП-802н	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-6	в ТП-1692н откл. В-6кВ → ЮВ-6	25.02.2021	25.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-968н→ЮВ-6	КЛ*
Абинск	Насосная-19	НН-3	откл. В-6кВ НН-3 наши ТП-13 и ТП-14н	25.02.2021	25.02.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1	26.02.2021	26.02.2021	не установлена	Н
Краснодар	Энка	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2	26.02.2021	26.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-258→ТП-1415	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-19	в РП-5 откл. В-10кВ → ТП-147	26.02.2021	26.02.2021	повреждение оборудования в ТП-46	О
Краснодар	Калинина	К-109	откл. В-10кВ ф.К-109	27.02.2021	27.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-109→ТП-154н	КЛ
Краснодар	Калинина	К-104	КРНС-10 откл. В-10кВ	27.02.2021	27.02.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2158н→БР-90	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-121	откл. В-6кВ СВ-121	27.02.2021	27.02.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-58→СВ-121	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-405	откл. В-10кВ АН-405	27.02.2021	27.02.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Новоросийск	РИП	№4	в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473	28.02.2021	28.02.2021	повреждение оборудования в ТП-117	О
Славянский	Славянский	С-13	откл. В-10кВ ф.С-13	28.02.2021	28.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№71	ВЛ*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ф.ПЧ-3	28.02.2021	28.02.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-612→ПЧ-3	КЛ(мех)
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	откл. В-10кВ ф.ВК-14	28.02.2021	28.02.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ РП-64→ВК-14	КЛ(мех)
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ф.ТМ-10	28.02.2021	28.02.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-124→РП-3-5	КЛ
Армавир	Стебницкая	СТ-11	СМВ-6 откл. В-10кВ→ТП-234	28.02.2021	28.02.2021	не установлена	Н
Армавир	Стебницкая	СТ-11	СМВ-6 откл. В-10кВ→ТП-234	28.02.2021	28.02.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-237→ТП-257	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ АП-7	01.03.2021	01.03.2021	повреждение оборудования в ТП-97	О
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ф.ТМ-10 → ОЗ3	01.03.2021	01.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-10→РП-3-5	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-208	откл. В-10кВ ф.ТИ-208	01.03.2021	01.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-613→РП-42	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-208	в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-2014н»	02.03.2021	02.03.2021	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1554н→ ТП-328н	КЛ*
Краснодар	Дальняя	ДЛ-10	откл. В-6кВ ф.ДЛ-10	02.03.2021	02.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1064→ДЛ-10	КЛ
Армавир	Южная	ЮЖ-110	откл. В-6кВ ф.ЮЖ-110	02.03.2021	02.03.2021	повреждение оборудования в ТП-193	О
Армавир	Южная	ЮЖ-15	откл. В-6кВ ф.ЮЖ-15	02.03.2021	02.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-23→ТП-119	КЛ
Армавир	Речная	РП-6	РП-7 откл. В-10кВ	02.03.2021	02.03.2021	повреждение оборудования в ТП-282	О
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-13	откл. В-6кВ ТГ-13	03.03.2021	03.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-13→ТП-107	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-6	РП-4 откл. В-6кВ→ТП-52	03.03.2021	03.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-52→ТП-142н	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	откл. В-10кВ СВ-327	03.03.2021	03.03.2021	повреждения оборудования в ТП-816	О
Геленджик	Геленджик	ГК-6	откл. В-6кВ ГК-6	04.03.2021	04.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-1-99	КЛ
Армавир	Р-УБР	Р-УБР	откл. В-6кВ ф.Р-УБР	04.03.2021	04.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-Р-УБР-209 → ТП-Р-УБР-035	КЛ
Краснодар	Парфимовская	ПФ-5	в ТП-776н откл. В-6кВ→ ТП-748	05.03.2021	05.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-395→ТП-190н→ТП-223н	КЛ
Темрюк	Т-8	Т-8	откл. В-10кВ Т-8	05.03.2021	05.03.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Ангарская	АН-101	в РП-77 откл. В-10кВ→ТП-2237н	05.03.2021	05.03.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1693н→ТП-1345/ТП-1203н	ВЛ
Новоросийск	Кирillowская	№8	откл. В-10кВ ф.№8	06.03.2021	06.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-563→ТП-65	ВЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-103	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-279	06.03.2021	06.03.2021	эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-279→ТП-306н	КЛ*
Геленджик	Геленджик	ГК-16	откл. В-6кВ ф.ГК-16	07.03.2021	08.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-64→ТП-1-212	КЛ
Краснодар	Бифабрика	БФ-5	откл. В-10кВ ф.БФ-5	09.03.2021	09.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12 КРУН	в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308н «А»	09.03.2021	09.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-46→ТП-349н	КЛ
Армавир	АЗРИ	РП-19	откл. В-6кВ ф.РП-19	09.03.2021	09.03.2021	Вывели из схемы потребител. участок КЛ-6кВ ф. РП-19→ТП-030н	КЛ*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-10кВ ТМ-2	09.03.2021	10.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-2→РП-3-2	КЛ
Усть-Лабинск	Откормбаза	ОБ-11	откл. В-10кВ ф.ОБ-11	10.03.2021	10.03.2021	не установлена	Н
Новоросийск	Южная	№10	откл. В-6кВ ф.№10	10.03.2021	10.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-109→ТП-649	КЛ
Новоросийск	Южная	№22	откл. В-10кВ ф.№22	10.03.2021	10.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→РП-16	КЛ
Краснодар	Кислородный завод	КЗ-11	откл. В-6кВ ф.КЗ-11	10.03.2021	10.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1093н→ТП-1619н	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ф.ДМ-1	10.03.2021	10.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-1→ТП-5-7	КЛ
Краснодар	КИНИСУ	КС-7	откл. В-10кВ ф.КС-7	11.03.2021	11.03.2021	не установлена	Н
Анапа	Диемете	ДМ-1	откл. В-6кВ ДМ-1 (наша ТП-354)	11.03.2021	11.03.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ ВК-11	11.03.2021	11.03.2021	повреждение оборудования в ТП-1079	О
Новоросийск	Гайдуз-Тоговая	№1	КРУН-33 откл. В-10кВ→РП-30	11.03.2021	11.03.2021	повреждения оборудования в КРУН-3	О
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-218	откл. В-6кВ ф.ТР-218	11.03.2021	11.03.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ПП
Анапа	Анапа	АН-15	откл. В-6кВ АН-15	11.03.2021	11.03.2021	эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-39→ТП-116	КЛ*
Новоросийск	Широкая балка	№14	РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283	11.03.2021	11.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Северная	С-510	откл. В-6кВ С-510	11.03.2021	11.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-146→ТП-470н	КЛ
Новоросийск	№14	ТП-192 откл. В-6кВ→№14	11.03.2021	11.03.2021	не установлена	Н	
Краснодар	Восточная	В-104	ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-1330н	11.03.2021	11.03.2021	не установлена	Н
Анапа	Диемете	ДМ-1	откл. В-6кВ ДМ-1 (наша ТП-354)	11.03.2021	12.03.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ПП
Анапа	Диемете	ДМ-16	откл. В-6кВ ДМ-16	11.03.2021	12.03.2021	повреждение на ВЛ-6кВ РП/Д 10/400	ВЛ
Новоросийск	Гайдуз-Тоговая	№8	откл. В-10кВ ф.№8	11.03.2021	12.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-13→КРУН-33	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	РП-8 откл. В-6кВ→ТП-218	12.03.2021	12.03.2021	не установлена	Н
Анапа	Дегинская	ДГ-7	откл. В-10кВ ДГ-7	12.03.2021	13.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опора№76→77	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-202	в РП-21 откл. В-10кВ→ТП-907	12.03.2021	12.03.2021	повреждение оборудования в ТП-484	О
Новоросийск	Гайдуз	ф-5	Вывели из схемы потребит. участок ВЛ-6кВ ТП-257→ТП-359	12.03.2021	12.03.2021	Вывели из схемы потребит. участок ВЛ-6кВ ТП-355→ТП-359	ВЛ*
Лабинск	Лабинск-2	Л-2-5	наши ТП	12.03.2021	12.03.2021	Отключение в сети «Россети Кубань»	ПП
Армавир	МЖК	М-36	откл. В-6кВ ф.М-36	12.03.2021	13.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-52А→ТП-43, КЛ-6кВ ТП-43→ТП-14	КЛ
Новоросийск	Южная	ф-11	в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-411	13.03.2021	13.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-410→ТП-411	КЛ
Новоросийск	Гайдуз-Тоговая	ф-8	откл. В-10кВ ф-8	13.03.2021	13.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП 344→ТП 841	КЛ
Краснодар	Калинина	К-109	откл. В-10кВ К-109	13.03.2021	13.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТИ-102	в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-150н	13.03.2021	13.03.2021	повреждение в сетях Газпром Трансгаз Краснодар	ПП
Краснодар	Ангарская	АН-401	в РП-56 откл. В-10кВ→ТП-1258	13.03.2021	13.03.2021	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2448н→РПД-10кВ ТП-2448н	КЛ*
Анапа	Дегинская	ДГ-10	откл. В-10кВ ДГ-10	13.03.2021	13.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№2→оп.№4	ВЛ
Кореновск	Завод сухой сыровотки	ЗС-5	откл. В-10кВ ЗС-5	13.03.2021	13.03.2021	повреждение оборудования в ТП-999	О
Краснодар	Тургеневская	ТИ-401	в РП-25 откл. В-10кВ→ТП-1630н	13.03.2021	14.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТИ-402	откл. В-10кВ ф.ТИ-402	13.03.2021	13.03.2021	эл. пробой потребител. КЛ-10кВ ТП-826н→ТИ-402	КЛ*
Краснодар	Дальняя	ДЛ-16	откл. В-6кВ ф.ДЛ-16	14.03.2021	14.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-24→ДЛ-16	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-7	в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-176	14.03.2021	15.03.2021	эл. пробой потребител. КЛ-6кВ ТП-201н→ТП-1543н	КЛ*
Армавир	АЗРИ	РП-19	откл. В-6кВ→ТП-РП-19-0200	15.03.2021	15.03.2021	повреждения в погр ТП-030	О*
Краснодар	Калинина	К-106 К-205	откл. В-10кВ К-106, К-205	15.03.2021	15.03.2021	отключение по наряду зн. сбита	ПП
Армавир	МЖК	М-26	откл. В-6кВ М-26	15.03.2021	15.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-098→0193	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-303	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А	15.03.2021	15.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-242→ТП-2589н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-304	откл. В-10кВ ТИ-304 (КТУ)	15.03.2021	15.03.2021	эл. пробой потребител. КЛ-10кВ ТП-602н→ТИ-304	КЛ*
Геленджик	Толстый Мыс	ТЛ-6	в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-118 «ОЗ3»	16.03.2021	16.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-82→ТП-1-266	КЛ
Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	откл. В-6кВ ф.НПЗ-3	16.03.2021	16.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Пугтевая	ПТ-13	откл. В-6кВ ф.ПТ-13	16.03.2021	16.03.2021	повреждение оборудования в ТП-778	О
Краснодар	Пугтевая	ПТ-11	откл. В-6кВ ф.ПТ-11	16.03.2021	16.03.2021	повреждение оборудования в ТП-778	О
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	вывели из схемы потребител. ТП-155н	16.03.2021	16.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-129→ВЛ-10кВ оп.№618, эл. пробой КЛ-10кВ РПДЦ-3→ТП-155н.	КЛ
Новоросийск	Южная	№3	откл. В-10кВ ф.№3	17.03.2021	17.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-428→РП-22	КЛ
Новоросийск	Южная	№14	откл. В-10кВ ф.№14	17.03.2021	17.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-93→ТП-294	КЛ
Славянский	Центральная	Ц-7	откл. В-10кВ Ц-7	17.03.2021	17.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-12 ЗРУ	откл. В-6кВ ф.Ю-12 ЗРУ	18.03.2021	18.03.2021	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-387н→ТП-35н	КЛ мех.
Армавир	Речная	РП-2	откл. В-6кВ ф.РП-2	18.03.2021	18.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-2→ТП-223	КЛ
Армавир	Речная	РП-3	откл. В-6кВ ф.РП-3	18.03.2021	18.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-042→ТП-14	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-602	откл. В-10кВ ф.ТИ-602	18.03.2021	18.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-602→РП-47	КЛ
Анапа	Диемете	ДМ-4	откл. В-6кВ ф.ДМ-4	18.03.2021	18.03.2021	эл. пробой КЛ-6к	

Геленджик	Диндомская	ДМ-7	в РП-3 откл. В-10кВ→ДМ-7	21.03.2021	21.03.2021	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	З-2-103	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227	22.03.2021	22.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1881п→ТП-621	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	РП-13 откл. В-10кВ	22.03.2021	22.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-360→КРПН-11	КЛ
Новороссийск	ДСК	№20	РП-25 откл. В-10кВ	22.03.2021	22.03.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Новороссийская	№2	ТП-105 откл. В-10кВ ф.№2	22.03.2021	22.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-192→ТП-86	КЛ
Краснодар	Ленин	Л-110	в КРП-18 откл. В-10кВ	23.03.2021	23.03.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1858→ТП-2009п→ТП-1450	ВЛ
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1759п	23.03.2021	23.03.2021	эл. пробой потребителя КЛ-10 кВ ТП-1858п→ТП-2023п	КЛ*
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-10 ЗРУ «А»	в РП-12 откл. В-6кВ→ТП-381	23.03.2021	23.03.2021	повреждение оборудования в ТП-381	О
Краснодар	Южная ЗРУ	ф.Ю-10 ЗРУ	откл. В-6кВ ф.Ю-10 ЗРУ	23.03.2021	23.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ Ю-10 ЗРУ «А»→РП-12	КЛ
Новороссийск	Южная	№10	откл. В-10кВ ф.№10	23.03.2021	23.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-109→ТП-495	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ ф.КС-7	23.03.2021	23.03.2021	повреждение оборудования в ТП-1116	О
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-12	откл. В-10кВ ТМ-12	23.03.2021	23.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	№ 3, 8, 15, 28	откл. В-10кВ Т-1	23.03.2021	23.03.2021	откл. в сети ПАО «Россети-Кубань»	ШП
Кропоткин	Радага	РА-17	откл. В-6кВ РА-17	23.03.2021	23.03.2021	вывели из схемы потребительский участок КВЛ-6кВ ТП-32→КТП-27б	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-10	откл. В-10кВ АП-10	23.03.2021	23.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-9→ТП-108	КЛ
Краснодар	Калинина	К-104	откл. В-10кВ ф.К-104	23.03.2021	23.03.2021	повреждение оборудования в ТП-154	О
Апшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6кВ ф.ЗВ-4	24.03.2021	24.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№118, оп.№131	ВЛ
Горнячий Ключ	Тяговая Горнячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф.ТГК-1	24.03.2021	24.03.2021	повреждение оборудования в ТП-102	О
Абинск	Абинская	А-6	КРП-1 откл. В-6кВ	24.03.2021	24.03.2021	повреждение на ВЛ-6кВ опора №300	ВЛ
Краснодар	Ленин	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	24.03.2021	24.03.2021	не установлена	Н
Апшеронск	Халдигская-2	ХС-29	откл. В-6кВ ф.ХС-29	24.03.2021	24.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№136, оп.№331	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	откл. В-6кВ ф. ТГ-2	24.03.2021	24.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-37→ТП-137	КЛ
Апшеронск	Тяговая-Курильская	Ф-2	откл. В-10кВ ф.Ф-2 (наши 7 ТП)	24.03.2021	24.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№39	ВЛ
Горнячий Ключ	Горнячий Ключ	ГК-9	откл. В-10кВ ф.ГК-9	24.03.2021	24.03.2021	Причина откл. – повреждение на ВЛ-10кВ оп. №1/5	ВЛ
Горнячий Ключ	Тяговая Горнячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф.ТГК-1	24.03.2021	24.03.2021	повреждение оборудования в ТП-102	О
Апшеронск	Апшеронская	Г-1	откл. В-6кВ ф. Г-1	24.03.2021	24.03.2021	не установлена	Н
Анапа	Дзигинская	ДГ-2, ДГ-10	откл. 2 с.ш. 10кВ	24.03.2021	24.03.2021	несогласованные действия персонала ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Панковская	ППШ-403	откл. В-10кВ ф.ППШ-403	24.03.2021	24.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-539→ТП-403	КЛ
Горнячий Ключ	Тяговая Фанатерийская	Ф-2	откл. В-10кВ ф.Ф-2	24.03.2021	24.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ→ТП-440	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-12	откл. В-10кВ ф.АП-12	24.03.2021	24.03.2021	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-148→ТП-149	КЛ
Кропоткин	Радага	РА-21	откл. В-6кВ ф.РА-21	24.03.2021	24.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156→ТП-317	КЛ
Анапа	Анапская	АП-10	в РП-9 откл. В-10кВ ав.№12 и №15	24.03.2021	24.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-189→ТП-62	КЛ
Новороссийск	Гайдук-Тяговая	№8	в РП-30 откл. В-10кВ→РП-13, в РП-13 откл. В-10кВ→ТП-341	25.03.2021	25.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-841→ТП-344, КЛ-10кВ ТП-739→ТП-342, повреждение оборудования в РП-30	КЛ,О
Краснодар	Парфоновная	ПФ-5	в ТП-77б откл. В-6кВ→ТП-748	25.03.2021	25.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1236→ТП-1286	КЛ
Армавир	Речная	РГ-4	в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-187	25.03.2021	25.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-187→РП-1	КЛ
Краснодар	Туапсе-Тяговая	ТГ-16	откл. В-6кВ ТГ-16	25.03.2021	25.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-16→ТП-150	КЛ
Белореченск	Промышленная	ПТ-5	РП-2 откл. В-10кВ ф.№3	25.03.2021	25.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23А→ТП-113	КЛ
Анапа	Дзямете	ДМ-5	откл. В-6кВ ДМ-5	26.03.2021	26.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-137→ТП-471	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-15	откл. В-6кВ ф.ЮВ-15	26.03.2021	26.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1095→ТП-3230п	КЛ
Новороссийск	ДСК	№20	РП-25 откл. В-6кВ ф.№20	26.03.2021	26.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2861п→РП-3	КЛ
Анапа	Анапская	АП-23	откл. В-10кВ АП-23	26.03.2021	27.03.2021	эл. пробой потребителя КЛ-6кВ ТП-316→ТП-185-185.	КЛ*
Горнячий Ключ	Тяговая Горнячий Ключ	ТГК-2	откл. В-10кВ ф.ТГК-2	27.03.2021	27.03.2021	повреждение на ВЛ-10кВ РПД-9-8→РПД-2-5	ВЛ*
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	откл. В-10кВ: КС-7, ТП-300→ТП-1204, КРНС-20	27.03.2021	27.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1034→ТП-1266/604	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2, 6, 16, 18, 22	откл. 2 с.ш. 6кВ	27.03.2021	27.03.2021	отключение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-208	откл. В-6кВ СВ-208	27.03.2021	27.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ СВ-208→РП-58	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-210	откл. В-6кВ СВ-210	27.03.2021	28.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-933п→ТП-58	КЛ
Новороссийск	Южная	№9	ТП-135 откл. В-10кВ	28.03.2021	28.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-171→РП-16, ТП-171→ТП-136	КЛ
Новороссийск	Южная	№15 №24	откл. В-10кВ ф.№24, ф.№15	28.03.2021	28.03.2021	повреждение потребителя оборудования в РП-12	О*
Новороссийск	РИП	ф-19	откл. В-10кВ ф-19	28.03.2021	28.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-452→ТП-272	КЛ
Краснодар	Панковская	ППШ-303	РП-46 откл. В-10кВ→ТП-912Б	29.03.2021	29.03.2021	эл. пробой потребителя КЛ-10 кВ ТП-1893п→ТП-912 Б	КЛ*
Краснодар	Панковская	ППШ-301	РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534	29.03.2021	29.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-536→ТП-535/ТП-537	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-6	откл. В-6 кВ ТГ-6	29.03.2021	29.03.2021	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	ф-56	откл. В-10 кВ ф-56	29.03.2021	29.03.2021	повреждение оборудования в потребит. ТП-446	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-109	откл. В-6кВ ф.СВ-109	29.03.2021	30.03.2021	повреждение оборудования в ТП-132	О
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-141	в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1000п «А»	29.03.2021	30.03.2021	эл. пробой потребителя КЛ-6кВ ТП-1000п→ТП-48 «А»	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-105	в ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-955	29.03.2021	30.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-264→ТП-910	КЛ
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10кВ ф.№52	30.03.2021	30.03.2021	повреждение оборудования в ТП-833	О
Краснодар	Парфоновная	ПФ-5	откл. В-6кВ ТП-77б	30.03.2021	30.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1236→ТП-1286	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-208	откл. В-6кВ РИП-208	30.03.2021	30.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-41→РП-208	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-411	откл. В-10кВ РП-74	30.03.2021	30.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1237→ТП-807	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-18	в ТП-1-2 откл. В-10кВ→ТП-1-292, ТП-1-208	31.03.2021	31.03.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1-222→ТП-1-208	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-4	откл. В-6кВ РП-201	31.03.2021	31.03.2021	вывели из схемы для ИИН участок КЛ-6кВ ТП-2-51→ТП-2-39Б	ШП
Краснодар	Западная-2	З-2-104	откл. В-10кВ ф.З-2-104	31.03.2021	31.03.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	ХБК	ХБК-310	в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-150	31.03.2021	04.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-264→ТП-76п	КЛ
Новороссийск	ДСК	№9	откл. В-6кВ ф.№9	31.03.2021	31.03.2021	эл. пробой КЛ-6кВ №9→ТП-507	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-11 КРУН	откл. В-6кВ Ю-11 КРУН	01.04.2021	01.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-27→Ю-11 КРУН	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	в РП-816 откл. В-10кВ→СВ-327	01.04.2021	01.04.2021	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-149→ТП-1809п	КЛ*
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ф.ЮВ-10	02.04.2021	02.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1219→ТП-350п	КЛ*
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-6	откл. В-6кВ ф.ЮВ-6	02.04.2021	02.04.2021	эл. пробой потребителя КЛ-6кВ ТП-968п→ЮВ-6	КЛ*
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	в РП-74 откл. В-6кВ→ТП-560	02.04.2021	02.04.2021	эл. пробой кабельного выхода КЛ-6кВ ТП-271п	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГГ-26	откл. В-6кВ ГГ-26	02.04.2021	02.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-217→ТП-1-27	КЛ
Краснодар	Ленин	Л-104	откл. В-10кВ Л-104	02.04.2021	02.04.2021	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ППШ-303	в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-539/538	02.04.2021	02.04.2021	повреждение оборудования в РП-46	О
Апшеронск	Нефтегорская X-1	НГ-16	откл. В-6кВ НГ-16	03.04.2021	03.04.2021	откл. в сети ОАО «НГ Т-Энерджи»	ШП
Новороссийск	ДСК	№23	в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232	03.04.2021	03.04.2021	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-230-2→ТП-233/2	КЛ
Ейск	Ейская-1	Е-6	откл. В-6кВ ф.Е-6	03.04.2021	03.04.2021	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-32п→ТП-47	ВЛ
Краснодар	Северная	С-310	откл. В-10кВ ф.С-310	03.04.2021	03.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-171→ТП-664п	КЛ
Армавир	МЖК	М-13	откл. В-6кВ М-13	03.04.2021	04.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-33→ТП-18	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-103	откл. В-6кВ ф.РИП-103	04.04.2021	04.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РИП-103→РП-41	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	в РП-55 откл. В-10кВ→ТП-1014	04.04.2021	04.04.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ТП-1014 «Б.	КЛ
Усть-Лабинск	АГКС	АС-1	откл. В-10кВ ф.АС-1	04.04.2021	04.04.2021	повреждение оборудования в ТП-45	О
Краснодар	Панковская	ППШ-403	РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1431	04.04.2021	04.04.2021	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-2650п→ТП-1514п→ТП-2423п	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-109	откл. В-6кВ РИП-109	04.04.2021	05.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109→РП-32	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-2	откл. В-6кВ КБ-2	05.04.2021	05.04.2021	вывели из схемы участок КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-57	ВЛ
Крымск	Крымская птицефабрика	КП-2	откл. В-10кВ КП-2	05.04.2021	05.04.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	откл. В-10кВ КС-5	05.04.2021	05.04.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-602→ТП-948/895/КРНС20	ВЛ
Краснодар	Ленин	Л-110	РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п	05.04.2021	05.04.2021	не установлена	Н
Анапа	ПС Павловская	ПШ-8	откл. В-10кВ ПШ-8	05.04.2021	05.04.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-433→ТП-497	КЛ
Туапсе	ПС Небул	НБ-1 и НБ-6	откл. В-10кВ НБ-1 и НБ-6	05.04.2021	05.04.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ ф.БФ-5	05.04.2021	06.04.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ оп. №23→ТП-1233п	ВЛ
Анапа	Дзямете	ДМ-46	откл. В-10кВ ф.ДМ-46	05.04.2021	05.04.2021	Вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ РП-8→ТП-320→ТП-345	КЛ*
Темрюк	Рыбавод	РЗ-5	откл. В-10кВ РЗ-5	07.04.2021	07.04.2021	повреждение ВЛ-10кВ оп. № 23-25	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	откл. В-6 кВ ф.ТГ-2	07.04.2021	07.04.2021	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-174→ТП33	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-7	откл. В-10кВ ф.ПЧ-7	07.04.2021	07.04.2021	не установлена	Н
Краснодар	Ленин	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	07.04.2021	07.04.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	АГКС	АС-1	откл. В-10кВ ф.АС-1	07.04.2021	07.04.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-40п	О*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-401	РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485	07.04.2021	07.04.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-512→ТП-643	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374	07.04.2021	07.04.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-2675п	О*
Армавир	АЗРИ	РП-Г-3	откл. В-6кВ ф. РП-Г-3	07.04.2021	07.04.2021	эл. пробой КЛ-6кВ РП-Г-3→ТП-12	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-602	откл. В-10кВ ф.ТГ-602	06.04.2021	06.04.2021	эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-602	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-10кВ КРНС-7	06.04.2021	06.04.2021	повреждение на участке КВЛ-10кВ РП-40→КРНС-7	ВЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-310	в РП-20 откл. В-6кВ→ТП-150	06.04.2021	06.04.2021	повреждение оборудования в ТП-1376	О
Анапа	Анапская	АП-20	откл. В-10кВ АП-20	08.04.2021	08.04.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-66→ТП-121	КЛ
Армавир	Речная	Р-ГАЗ-2	откл. В-10кВ Р-ГАЗ-2	08.04.2021	08.04.2021	повреждение оборудования ТП-2-323	О
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	РП-29 откл. В-10кВ→ТП-787	08.04.2021	08.04.2021	эл	

Евск	Евск-1	Е-13	откл. В-6вВ Е-13	18.05.2021	18.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-151→ТП-227	КЛ
Новороссийск	Западная	№6	откл. В-6вВ ф.№6	18.05.2021	18.05.2021	Вывели из схемы КЛ-6вВ ф.№6→ТП-3	КЛ
Новороссийск	Западная	№10	откл. В-6вВ ф.№10	18.05.2021	18.05.2021	Вывели из схемы КЛ-6вВ ф.№10→ТП-2	КЛ
Новороссийск	Южная	№12	откл. В-10вВ ф.№12	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы КЛ-10вВ КРУН-12→ТП-420п	КЛ
Новороссийск	Южная	№14	откл. В-10вВ ф.№14	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы КЛ-10вВ ТП-294→Т-1	КЛ
Славянский	ПС «Славянская» 110кВ	ф.С-1,3,5,7,9,11,13	откл. 1 с.ш. 10кВ	19.05.2021	19.05.2021	откл. в сетях ФСК	ЦП
Славянский	ПС «Славянская» 220кВ	СТ-5,9	откл. 1 с.ш. 10кВ	19.05.2021	19.05.2021	откл. в сетях ФСК	ЦП
Геленджик	Токий Мяс	ТМ-9	в РП-3-2 откл. В-6вВ→ТП-333	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы КЛ-6вВ ТП-3-9→ТП-3,42→ТП-3, 110.	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц8	откл. В-6вВ→ТП-51п	19.05.2021	19.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-51п→ТП-72п	КЛ
Геленджик	Динаморская	ДМ-7	в РП-5-3 откл. В-10вВ→ДМ-7	19.05.2021	19.05.2021	не установлена	Н
Краснодар	Центральная	Ц6	откл. В-6вВ→ТП-32	19.05.2021	19.05.2021	зл. пробой потребительской КЛ-6вВ ТП-63п→ТП-566п	КЛ*
Анапа	Дасмете	ДМ-10	в ТП-128 откл. В-6вВ→ДМ-10	19.05.2021	19.05.2021	не установлена	Н
Геленджик	Динаморская	ДМ-7	откл. В-10вВ ДМ-7	19.05.2021	19.05.2021	повреждение оборудования в ТП-1-156	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-8	откл. В-6вВ ГК-8	19.05.2021	19.05.2021	повреждение на ВЛ-6вВ ТП-1-315	ВЛ
Армавир	Речная	РП-Г-3	откл. В-6вВ РП-Г-3	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы участок КЛ-6вВ ТП-101→ТП-138, ТП-152→ТП-170	КЛ
Армавир	АЗРИ	РИ-27	откл. В-6вВ РИ-27	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы участок КЛ-6вВ ТП-17→ТП-225	КЛ
Армавир	АЗРИ	РИ-21	откл. В-6вВ РИ-21	19.05.2021	19.05.2021	Вывели из схемы участок КЛ-6вВ РИ-22→ТП-03п→РП-21	КЛ
Краснодар	Поттовая	РП-202	РП-21 откл. В-10вВ→ТП-907	20.05.2021	20.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-546→ТП-500	КЛ
Геленджик	ПС «Сокотнано» ПС «Амаран Ривин»	СХ-1, МР-1, МР-3, МР-7	ПС «Сокотнано»	20.05.2021	20.05.2021	повреждение оборудования ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новороссийск	Гайдук-Тигова	ф-8	в КРУН-33 откл. В-10вВ ф-8	21.05.2021	21.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ КРУН-33→РП-30	КЛ
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6вВ ф.А-1	21.05.2021	21.05.2021	повреждение оборудования в ТП-199	О
Новороссийск	Гайдук	№6	откл. В-6вВ ф.№6	21.05.2021	21.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-367→ЖКНО-9	КЛ
Новороссийск	РИП	№63	откл. В-10вВ ф.№63	21.05.2021	21.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-99→ТП-122, ТП-465→ТП-468п	КЛ
Анапа	Анапа	АН-8	откл. В-6вВ ф.АН-8	21.05.2021	22.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-98→ТП-73	КЛ
Новороссийск	Южная	№14	откл. В-10вВ ф.№14	22.05.2021	22.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-45→ТП-15	КЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-109	РП-72 откл. В-10вВ→ТП-3022 А	22.05.2021	22.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-385→ТП-193, ТП-962→ТП-591	КЛ
Краснодар	Поттовая	ПП-1 3,7,401,402	откл. 1 и 4 с.ш. 10кВ	22.05.2021	22.05.2021	отключение в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новороссийск	Гайдук	№6	откл. В-6вВ ф.№6	22.05.2021	22.05.2021	повреждение на ВЛ-6вВ ТП-355→ТП-369	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-104	откл. В-10вВ ф.Л-104	22.05.2021	22.05.2021	зл. пробой кабелюного выхода КЛ-10вВ ТП-301п→ТП-104→ТП-871	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-4	в КРН-9 откл. В-10вВ	22.05.2021	22.05.2021	зл. пробой потребительского КЛ-10вВ ТП-501п→ТП-1217п	КЛ*
Геленджик	Динаморская	ДМ-7	откл. В-10вВ ДМ-7	23.05.2021	23.05.2021	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-35 КРУН	откл. В-6вВ Ю-35 КРУН	24.05.2021	24.05.2021	зл. пробой потребит. КЛ-6вВ ТП-1667п→Ю-35 КРУН	КЛ*
Армавир	Речная	Р-17	откл. В-10вВ Р-17	25.05.2021	25.05.2021	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 откл. В-10вВ→ТП-1708п	25.05.2021	25.05.2021	повреждение изоляторов на ВЛ-10вВ ТП-1708п→РП-64	ВЛ
Краснодар	Центральная	Ц4	откл. В-6вВ Ц4	25.05.2021	25.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ Т4→РП-6	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц6	РП4 откл. В-6вВ→ТП-52	25.05.2021	25.05.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-248→ТП-12п	КЛ
Туапсе	Небуз	НБ-5	откл. В-10вВ НБ-5	25.05.2021	25.05.2021	повреждение оборудования в потребительской РП-5	О*
Горчичный Клаоч	Тяговая Горчичный Клаоч	ф.ТК-1,2,3,4	откл. ПС «Тяговая Горчичный Клаоч»	25.05.2021	25.05.2021	откл. в сети ОАО «РЖД»	ЦП
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1	26.05.2021	26.05.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Гайдук	№6	откл. В-6вВ ф.№6	26.05.2021	26.05.2021	зл. пробой потребительской КЛ-6вВ ТП-521п→ТП-358п	КЛ*
Краснодар	Поттовая	РП-201	откл. В-10вВ РП-201	26.05.2021	26.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ РП-29→ТП-2628п	ВЛ
Армавир	Речная	ф.Р-Г-7	откл. В-10вВ ф.Р-Г-7	27.05.2021	27.05.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТП-256→ТП-246	ВЛ
Апшеронск	Апшеронская	Г-5	откл. В-6вВ Г-5	27.05.2021	27.05.2021	Вывели из схемы КЛ-6вВ ТП-506А→ТП-438А	КЛ
Краснодар	Калинина	К-202	откл. В-10вВ ф.К-202	27.05.2021	27.05.2021	Вывели из схемы участок КЛ-10вВ ТП-838п→ТП-1066п→ТП-607	КЛ
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10вВ ф.К-205	27.05.2021	27.05.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТП-2561п→ТП-1367п	ВЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6вВ ЮВ-10, РП-31 откл. В-6вВ→ТП-1709п	27.05.2021	27.05.2021	мех. повреждение КЛ-6вВ ТП-241п→ТП-1624п	КЛ*
Курганинск	Восточная	ВО-1	откл. В-10вВ ВО-1	28.05.2021	28.05.2021	повреждение на ВЛ-10вВ оп.№4940	ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	откл. В-10вВ СТ-3	28.05.2021	28.05.2021	не установлена	Н
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6вВ А-1	28.05.2021	28.05.2021	повреждение оборудования в ТП-53	О
Краснодар	Центральная	Ц4	откл. В-6вВ Ц4	29.05.2021	29.05.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-63п	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-208	РП-42 откл. В-10вВ→ТП-681	29.05.2021	30.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-584→ТП-2725п→ТП-348 А	О*
Краснодар	Тургеневская	ТИ-208	РП-42 откл. В-10вВ→ТП-2272п	29.05.2021	30.05.2021	вывели из схемы участок КЛ-10вВ ТП-2272п→ТП-2100п→ТП-366 Б	КЛ
Армавир	Телничная	ТЧ-1	откл. В-10вВ ТЧ-1	29.05.2021	30.05.2021	повреждение оборудования в ТП-308	О
Краснодар	Тургеневская	ТИ-602	откл. В-10вВ ТИ-602	30.05.2021	30.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТИ-602→РП-47	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТИ-602	РП-47 откл. В-10вВ→ТП-343 А	30.05.2021	30.05.2021	не установлена	Н
Армавир	Телничная	ТЧ-4	в ТП-214 откл. В-10вВ→ТП-99	30.05.2021	30.05.2021	повреждение на ВЛ-10вВ в ТП-21	ВЛ
Приморско-Артарск	Приморско-Артарская	ПТ-10	откл. В-10вВ ПТ-10	30.05.2021	30.05.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-516п	О*
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10вВ ф-5	31.05.2021	31.05.2021	мех. повреждение КЛ-10вВ КРУН-18→ТП-699, зл. пробой КЛ-10вВ ТП-586→ТП-287, зл. пробой КЛ-10вВ ТП-287→ТП-688	КЛ (мех), КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-7	откл. В-10вВ ф-7	31.05.2021	31.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-881→ТП-81	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10вВ ф.ПБ-5	31.05.2021	31.05.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТП-362п→ТП-691	ВЛ
Новороссийск	Южная	№14	откл. В-10вВ ф.№14	31.05.2021	31.05.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-93→ТП-294, повреждение оборудования в ТП-294	КЛ
Новороссийск	Южная	№22	откл. В-10вВ ф.№22	01.06.2021	01.06.2021	повреждение оборудования в ТП-294	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-10вВ→ЭН-1	01.06.2021	01.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-297→РП-18	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	№4	откл. В-10вВ ф.№4	01.06.2021	01.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ РП-26-ф.№4	КЛ
Краснодар	Пашковская	ППШ-403	РП-46 откл. В-10вВ→ТП-1502п	01.06.2021	01.06.2021	повреждение оборудования потребителской ТП-1057п	О*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 откл. В-10вВ→ТП-375	01.06.2021	01.06.2021	повреждение оборудования в ТП-375	О
Апшеронск	Апшеронская	Г-5	в ТП-501 откл. В-6вВ→Г-5	01.06.2021	01.06.2021	повреждение на ВЛ-6вВ опона№ 4/5→4/4	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	в ТП-300 откл. В-10вВ→ТП-1266/1204	01.06.2021	01.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10вВ ф.КС-1 - 033	01.06.2021	02.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ КС-1→РП-10вВ №1	ВЛ
Курганинск	Курганная	К-2	откл. В-10вВ ф.К-2	01.06.2021	02.06.2021	повреждение оборудования в КРН-8, вывели из схемы участок ВЛ-10вВ ТП-28→ТП-81	ВЛ
Армавир	Телничная	ТЧ-4	в ТП-214 откл. В-10вВ→ТП-99	02.06.2021	02.06.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТП-88→РПН-24	ВЛ
Армавир	Речная	Р-Г-7	откл. В-10вВ ф.Р-Г-7	02.06.2021	02.06.2021	не установлена	Н
Кропоткин	Кавказская	КА-2	откл. В-6вВ ф.КА-2	02.06.2021	02.06.2021	не установлена	Н
Армавир	Стебницкая	СТ-1	откл. В-6вВ ф.СТ-1	02.06.2021	02.06.2021	не установлена	Н
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6вВ А-1	02.06.2021	02.06.2021	повреждение на участке ВЛ-6вВ РПН-65→ТП-199	ВЛ
Анапа	Дасмете	ДМ-14	откл. В-6вВ ДМ-14	02.06.2021	02.06.2021	мех. повреждение КЛ-6вВ ВКПН-3→ВКПН-7	КЛ мех.
Темрюк	Консервный завод	КЗ-11	откл. В-10вВ ф.КЗ-11	03.06.2021	03.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-55→ТП-28	КЛ
Армавир	МЖК	М-15	ТП-64 откл. В-6вВ→ТП-133	03.06.2021	03.06.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-0173→ТП-305	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-202	РП-73 откл. В-10вВ→ТП-715	03.06.2021	03.06.2021	зл. пробой потребителской КЛ-10вВ ТП-2324п→ТП-237	КЛ*
Краснодар	Западная-2	З-2-109	РП-72 откл. В-10вВ→ТП-3022 А	03.06.2021	03.06.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТП-106→ТП-962	ВЛ
Кропоткин	Кавказская	№15	откл. В-6вВ ф.№15	03.06.2021	03.06.2021	мех. повреждение потребителской КЛ-6вВ ТП-355→ТП-133	КЛ (мех)
Кропоткин	Кавказская	4-я л.	откл. В-6вВ ф.4-я л.	03.06.2021	03.06.2021	повреждение оборудования на потребителской ТП-227	КЛ*
Краснодар	РИП	РПН-210	откл. В-10вВ ф.РПН-210	03.06.2021	04.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-171п→ТП-2191п	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-37КРУН	откл. В-6вВ ф.Ю-37КРУН	03.06.2021	04.06.2021	зл. пробой потребителских КЛ-6вВ Ю-37 КРУН→ТП-1199п, ТП-1199п→РП-30	КЛ*
Новороссийск	Гайдук-Тигова	№8	в РП-13 откл. В-10вВ→РП-31/2	04.06.2021	04.06.2021	повреждение оборудования в ТП-479, КРУН-18, Велетес РРВ	О
Туапсе	Туапсе-Лорис	ТИ-13	откл. В-6вВ ф.ТИ-13	04.06.2021	04.06.2021	Вывели из схемы КЛ-6вВ ф.№107→ТП-1→ТП-161/ТП-108	КЛ
Геленджик	Токий Мяс	ТМ-12	откл. В-10вВ ТМ-12	05.06.2021	05.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТМ-12→РП-3-7	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	откл. В-6вВ ф.Л-110	05.06.2021	05.06.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Гайдук-Тигова	ф.№8	РП-13 откл. В-10вВ→РП-31/2	05.06.2021	05.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-476→КРУН-25	КЛ
Краснодар	Поттовая	РП-201	в РП-36 откл. В-10вВ→РП-369	05.06.2021	05.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ ТП-369→ТП-835	ВЛ
Геленджик	Токий Мяс	ТМ-2	откл. В-10вВ ТМ-2	05.06.2021	05.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТМ-3-2→ТП-3-69	КЛ
Новороссийск	Гайдук	№6	откл. В-6вВ ф.№6	06.06.2021	06.06.2021	зл. пробой КЛ-6вВ КРУН-14→РП-1	КЛ
Анапа	Дасмете	ДМ-3	ТП-112 откл. В-6вВ→ТП-386	06.06.2021	07.06.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-112→ТП-453	КЛ
Краснодар	Восточная	В-105	в РП-1 откл. В-6вВ→ТП-121, в РП-1 откл. В-6вВ→ТП-665	07.06.2021	07.06.2021	зл. пробой 2 КЛ-6вВ ТП-1067→ТП-632, ТП-665→ТП-272	КЛ
Новороссийск	РИП	№19	откл. В-10вВ ф.№19	07.06.2021	07.06.2021	зл. пробой КЛ-10вВ ТП-452→ТП-272п	КЛ
Гудковичи	Плодовая	ПЛ-3, 5	откл. 1 с.ш. 10кВ	08.06.2021	08.06.2021	отключение в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Геленджик	Марьяна Роца	МР-3	откл. В-6вВ ф.МР-3	08.06.2021	08.06.2021	зл. пробой КЛ-6вВ ТП-3-103→ТП-3-118	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-3					

Армашир	АТЭЦ	ЭЖ/ДМ-Г-1	откл. В-6кв ф. ЭЖ/ДМ-Г-1	12.06.2021	13.06.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая балка	№15	в РП-50 откл. В-10кв → ПП-8	13.06.2021	13.06.2021	не установлена	Н
Евкс	Евкс-1	Е-22	откл. В-6кв ф. Е-22	13.06.2021	13.06.2021	повреждение на участке ВЛ-6кв ТП-65 → ТП-112	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	в ТП-617 откл. В-10кв → ТП-1320	13.06.2021	13.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-1200 → ТП-1268, повреждение оборудования в ТП-617	КЛ
Новороссийск	Широкая балка	№15	в РП-50 откл. В-10кв → ПП-8	13.06.2021	13.06.2021	повреждение оборудования в потребительской ВЛ-6кв ТП-774н	О*
Апшеронск	Таганов-Курицкая	№2	откл. В-10кв ф. №2	13.06.2021	13.06.2021	повреждение оборудования в ТП-22	О
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2	откл. В-10кв ф. ХЛ-2	14.06.2021	14.06.2021	повреждение оборудования в ТП-1435	О
Апшеронск	Хаджалевская-2	Х-2-29	в ТП-292 откл. В-6кв → ТП-288	14.06.2021	14.06.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-282	О*
Анапа	Пионерская	ПН-8	откл. В-10кв ф. ПН-8	14.06.2021	14.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-2 → ТП-202	КЛ
Усть-Лабинск	ПС 220 кВ Усть-Лабинская	СГ-3, А, 7, 8 ОВБ-1, 11 АС-1, 8	откл. ПС «Сельмостканан» ПС «Открытка» ПС «АТНСО»	15.06.2021	15.06.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-16	откл. В-6кв ТГ-16	15.06.2021	15.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТГ-16 → ТП-118	КЛ
Краснодар	Шаповская	ПП-105	откл. В-10кв ф. ПП-105	15.06.2021	15.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-411	РП-74 откл. В-10кв → ТП-554/ТП-1183	15.06.2021	15.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кв → ТП-560	15.06.2021	15.06.2021	не установлена	Н
Армашир	ДЭФ	РП-19	откл. В-6кв ф. РП-19	15.06.2021	15.06.2021	не установлена	Н
Туапсе	Терминал	ТП-218	откл. В-6кв ф. ТП-218	15.06.2021	15.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-142 → ТП-159	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-1	РП-8 откл. В-6кв → ТП-958n	15.06.2021	15.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-958n → ТП-332n → ТП-920	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	ТП-376 откл. В-10кв → ТП-1338	15.06.2021	15.06.2021	не установлена	Н
Гулькевичи	Гулькевичи	Г-14	откл. В-6кв Г-14	15.06.2021	15.06.2021	Вывели из схемы КЛ-6кв ТП-54 → ТП-62	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-10кв ТМ-2, РП-3-2 откл. В-6кв → ТП-3-2 Б	16.06.2021	16.06.2021	Вывели из схемы участок КЛ-6кв ТП-3-103 → ТП-3-118	КЛ
Новороссийск	НоворЭС	ф.№24	по распоряжению ДЛ откл. В-6кв ф. №24 → ТП-201	16.06.2021	16.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв РП-17 → ТП-707 и потребительской КЛ-6кв РП-17 → ТП-208n	КЛ
Армашир	Решая	Р-17	откл. В-10кв ф. Р-17	16.06.2021	17.06.2021	повреждение потребительского оборудования в ТП-242	О*
Геленджик	Динамомерская	ДМ-3	в РП-5-3 откл. В-10кв → ТП-5-8n9	16.06.2021	17.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10кв опл.117 → опл.118	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-2	в ТП-512 откл. В-10кв → В-419-3	17.06.2021	17.06.2021	повреждение оборудования в РП-40, повреждение на участке ВЛ-10кв РП-40 → ТП-243n	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кв ф. АП-9	17.06.2021	17.06.2021	вывели из схемы КЛ-10кв ТП-117 → ТП-146, повреждение оборудования в ТП-117 и ТП-162	КЛ, О
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	в КРП-7 откл. В-6кв	17.06.2021	17.06.2021	Вывели из схемы участка КВЛ-6кв ЮВ-29 → КРНС-7 → РП-40	КЛ
Горчичный Ключ	Таганов-Хаджалевская	Ф-2	откл. В-10кв ф. Ф-2	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Абинск	И-4 Абинская	АБ-43	откл. В-6кв ф. АБ-43	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Анапа	Дасеете	ДМ-7	откл. В-10кв ф. ДМ-7	17.06.2021	18.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-110 → ТП-479	КЛ
Анапа	Решая	ДМ-31	откл. В-10кв ф. ДМ-31	17.06.2021	18.06.2021	Вывели из схемы КЛ-10кв ТП-187 → ТП-31, КЛ-10кв ТП-31 → ТП-58	КЛ
Армашир	Решая	Р-17	откл. В-10кв ф. Р-17	17.06.2021	17.06.2021	повреждение оборудования в ТП-269	КЛ
Краснодар	Шаповская	ПП-202	в ТП-2193n откл. В-10кв → ТП-885/1100	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая балка	№15	РП-50 откл. В-10кв → РП-8	17.06.2021	17.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10кв РП-50 → РП-8	ВЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	в ТП-1334 откл. В-10кв → ПБ-5	17.06.2021	17.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10кв ТП-1334 → ПБ-5	ВЛ
Краснодар	Шаповская	ПП-105	откл. В-10кв ф. ПП-105	17.06.2021	17.06.2021	повреждение на участке ВЛ-10кв ТП-1037n → ТП-863	ВЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-42	в КРП-5 откл. В-6кв	17.06.2021	17.06.2021	повреждение на ВЛ-6 кВ КРП-5 → ТП-264	ВЛ
Краснодар	Шаповская	ПП-102	в РП-75 откл. В-10кв → ПП-102	17.06.2021	17.06.2021	повреждение оборудования в РП-75	О
Евкс	Евкс-2	ЕКС-20	откл. В-6кв ф. ЕКС-20	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Евкс	Е-16	Е-16	откл. В-6кв ф. Е-16	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	ТП-816 откл. В-10кв → СВ-327	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кв → ТП-1158	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Краснодар	Восточная промзона	ВП-411	откл. В-10кв ф. ВП-411	17.06.2021	17.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв РП-74 → ВП-411	КЛ
Краснодар	Восточная промзона	ВП-331	откл. В-10кв ф. ВП-331	17.06.2021	17.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв РП-74 → ВП-331	КЛ
Краснодар	Калинина	К-110	откл. КРП-1	17.06.2021	17.06.2021	повреждение оборудования в ТП-980	О
Кропоткин	Кропоткин	№15	откл. В-6кв ф. №15	17.06.2021	17.06.2021	не установлена	Н
Темрюк	Темрюк	Т-3	в ТП-1340 откл. В-10кв → Т-3	17.06.2021	17.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ВЛ-10кв → Р-106	ВЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-42	откл. В-10кв ф. ДМ-42	17.06.2021	17.06.2021	повреждение оборудования в ТП-172	КЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-14	откл. В-10кв ДМ-14	18.06.2021	18.06.2021	повреждение на ВЛ-10кв ВКЛП17 → ВКЛП19	ВЛ
Краснодар	Калинина	К-104	ТП-154 откл. В-10кв → ТП-286n	18.06.2021	18.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-1452 → ТП-827	КЛ
Новороссийск	Южная	№20	откл. В-10кв ф. №20	18.06.2021	18.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-786 → ТП-787	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№5	откл. В-10кв ф. №5	18.06.2021	18.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв КРПН-18 → ТП-699	КЛ
Новороссийск	РПН	№ 4, 8, 26	откл. 3 СП-10кв	18.06.2021	18.06.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Почтовая	РП-36	откл. В-10кв → ТП-374	18.06.2021	18.06.2021	не установлена	Н
Геленджик	Динамомерская	ДМ-8	откл. В-10кв ДМ-8	19.06.2021	19.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-5-1 → ДМ-8	КЛ
Геленджик	Динамомерская	ДМ-10	откл. В-10кв ДМ-10	19.06.2021	19.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-5-5-3 → ТП-5-5-3, ТП-5-5-3 → ТП-5-5-4	КЛ
Геленджик	Динамомерская	ДМ-6	откл. В-10кв ДМ-6	19.06.2021	19.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-5-8-5 → ТП-5-8-7	КЛ
Новороссийск	ДСК	№14	ТП-195 откл. В-10кв → ф. №14	19.06.2021	19.06.2021	не установлена	Н
Анапа	Пионерская	ПН-13	откл. В-10кв ПН-13	19.06.2021	19.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-302 → ТП-301	КЛ
Анапа	Анапская	АП-4	откл. В-10кв АП-4	20.06.2021	20.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-374 → ТП-41	КЛ
Новороссийск	Южная	№2	откл. В-10кв ф. №2	20.06.2021	20.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-290 → ТП-240	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№8	откл. В-10кв ф. №8	20.06.2021	20.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-264 → ТП-64n, вывели из схемы потребительскую КЛ-10кв ТП-264 → ТП-306n	КЛ*
Краснодар	Восточная промзона	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кв → ТП-1039	20.06.2021	20.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв РП-65 → ВП-554	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-8	в РП-2 откл. В-6кв → ТП-317	21.06.2021	21.06.2021	повреждение оборудования в ТП-637	О
Краснодар	Турпеневская	ТТ-208	откл. В-10кв ф. ТТ-208	21.06.2021	21.06.2021	повреждение оборудования в РП-42	О
Краснодар	Правый берег	ПБ-4	в КРП-9 откл. В-10кв	21.06.2021	21.06.2021	Вывели из схемы ВЛ-10кв ТП-156 → ТП-253n. ОМП потребителям	О*
Краснодар	Лорис	Л-202	откл. В-10кв ф. Л-202	21.06.2021	21.06.2021	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	Г-10	откл. В-6кв ф. Г-10	21.06.2021	21.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-107 → ТП-84	КЛ
Горчичный Ключ	ПС «Х-3 Широкая Балка» «Х-4 Абузы»	Ф-31, 33, 35, 36 Ф-42, 43, 41	ВЛ-35кВ Апшеронская-Хаджалевская	21.06.2021	21.06.2021	повреждение оборудования НТ-Энергия	ШП
Апшеронск	ПС «Хаджалевская-2»	Х-2-21, Х-2-24, Х-2-25, Х-2-29	ВЛ-35кВ Апшеронская-Хаджалевская	21.06.2021	21.06.2021	повреждение оборудования НТ-Энергия	ШП
Горчичный Ключ	Таганов-Горчичный Ключ	ТГК-1	в РП-50 откл. В-10кв ТГК-1	22.06.2021	22.06.2021	повреждение потребительского оборудования в ТП-120n	О*
Новороссийск	Широкая Балка	№15	в РП-50 откл. В-10кв → ТП-253	22.06.2021	22.06.2021	повреждение на ВЛ-10кв РП-50 → ТП-253	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-4	в РП-1 откл. В-10кв → АП-4	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой потребительской КЛ-10кв ТП-374 → ТП-41	КЛ*
Геленджик	Кабардинка	КБ-3	откл. В-6кв ф. КБ-3	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-2-38 → ТП-2-68	КЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-4	откл. В-6кв ф. ДМ-4	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ДМ-4 → ТП-36, повреждение оборудования в ТП-36	КЛ, О
Новороссийск	ДСК	№14	откл. В-6кв ф. №14	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-143 → ТП-542	КЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-12	откл. В-6кв ф. ДМ-12	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-334 → ТП-444	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-10кв ф. ЮВ-29	22.06.2021	22.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв РП-40 → ЮВ-29	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-3	откл. В-6кв ф. ГК-3	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ГК-3 → ТП-127	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-19	откл. В-6кв ф. ГК-19	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ГК-19 → ТП-1n	КЛ
Краснодар	Турпеневская	ТТ-208	в РП-23 откл. В-10кв → ТП-175-3 * «а»	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-202 → ТП-255n	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	в РП-67 откл. В-10кв → ТП-2947	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой потребительской КЛ-10кв РП-67 → ТП-2947n	КЛ*
Новороссийск	Тоннельная	ТН-3	откл. В-6кв ф. ТН-3	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-395 → ЖКНО-5	КЛ
Туапсе	Небул	Н-4	откл. В-10кв ф. Н-4 (ваши ТП-215)	23.06.2021	23.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-232 → ТП-329	КЛ
Краснодар	Анапская	АН-201	ОЗБ ф. АН-201	23.06.2021	23.06.2021	повреждение на ВЛ-10кв ТП-1240n → КРНС-6	ВЛ
Горчичный Ключ	Горчичный Ключ	ТГК-2	откл. В-10кв ф. ТГК-2	24.06.2021	24.06.2021	вывели из схемы участка КЛ-10кв РП-50 → ТП-202	ВЛ
Краснодар	НИЗ	НПЗ-39	откл. В-6кв НПЗ-39	24.06.2021	24.06.2021	повреждение оборудования на ПС «НИЗ»	ШП
Краснодар	Восточная	В-104	откл. В-6кв В-104	24.06.2021	24.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ТП-119 → ТП-130n	КЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-42	откл. В-10кв ДМ-42	24.06.2021	24.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-368 → ТП-111	КЛ
Анапа	Дасеете	ДМ-40	откл. В-10кв ДМ-40	24.06.2021	24.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв РП-4 → ТП-438	КЛ
Краснодар	Шаповская	ПП-202	в ТП-2193n откл. В-10кв → ТП-885/1100	24.06.2021	24.06.2021	повреждение оборудования в ТП-1159	КЛ
Краснодар	Почтовый	ПЧ-203	в РП-43 откл. В-10кв → ТП-462	24.06.2021	24.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-462 → ТП-1216	О
Новороссийск	ДСК	№9	откл. В-6кв ф. №9	24.06.2021	24.06.2021	зл. пробой КЛ-6кв ф. №9 → ТП-507	КЛ
Темрюк	«Рыбаовод», «ТП-310»	РЗ-1, РЗ-3, РЗ-5, РЗ-7, «Охотник и рыбовод»	откл. ПС 35/10кВ «Рыбаовод» (ваши ф. РЗ-1, РЗ-3, РЗ-5, РЗ-7), ПС 35/10 кВ «ТП-310» (ваши ф. «Охотник и рыбовод»)»	25.06.2021	25.06.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кв КС-1	25.06.2021	25.06.2021	не установлена	Н
Анапа	Дасеете	ДМ-31	в ПП-380 откл. В-10кв → ТП-129	25.06.2021	25.06.2021	зл. пробой КЛ-10кв ТП-129 → ТП-502	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-43	откл. В-6кв ф. АБ-43	25.06.2021	25.06.2021	отключение в сети ОАО НТ-Энергия	ШП
Абинск	Телеграфный	ТБ-1					

Горный Каюк	Таговая Горный Каюк	ТТК-2	откл. В-10кВ ТТК-2	18.07.2021	18.07.2021	не установлена	Н
Кнопки	Кавказская ж.д.	Ж.д.	откл. В-6кВ ф. №3 ж.д.	18.07.2021	18.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-308-ТП1-7	КЛ
Краснояр	Туапсе-Город	ТТ-18	откл. В-6кВ ТТ-18	18.07.2021	18.07.2021	повреждение оборудования в ТП-172	О
Евкс	Пашковская	ПШ-103	в РП-70 откл. В-6кВ ТТ-103	19.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-428-ТП-428 в "А"	КЛ
Евкс	Евкска-1	Е-20	откл. В-6кВ Е-20	18.07.2021	18.07.2021	повреждение оборудования в ТП-135	О
Краснояр	Почтовая	ПЧ-202	откл. В-10кВ ф. ПЧ-202, РП-21 откл. В-10кВ -ТП1-907	18.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП-21 - ТП1-907	КЛ
Кнопки	Кавказская ж.д.	Ж.д.	откл. В-6кВ ф. №3 ж.д.	18.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-174-ТП1-81	КЛ
Анапа	Джамгет	ДМ-3	откл. В-6кВ ф. ДМ-3	18.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-118-ТП1-432, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-118-ТП1-26-ТП1-64	КЛ
Темрюк	Темрюк	Т-5	в ТП-5-83 откл. В-10кВ -ТП1-5-34	19.07.2021	19.07.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-5-34-ТП1-5-64	КЛ (мех.)
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-13	откл. В-6кВ ТТ-13	19.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-107-ТП1-1	КЛ
Краснояр	Почтовая	ПЧ-401	в РП-29 откл. В-10кВ -ТП1-485	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Кнопки	Кнопки	ф-15	откл. В-6кВ ф-15	19.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-130-ТП1-146	КЛ
Евкс	Евкска-1	Е-3	откл. В-6кВ Е-3	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Армавир	ТЭС	ТВ-24	в ТП-281 откл. В-6кВ -ПС «ТЭС» ТВ-24	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	РПН	РПН-4	откл. В-10кВ РПН-4	19.07.2021	19.07.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-134-ТП1-284 КЛ-10кВ КРУН-4-ТП1-847	КЛ (мех.)
Новороссийск	РПН	РПН-26	в РП-10 откл. В-10кВ -ТП1-414	19.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-412-ТП1-413	КЛ
Новороссийск	РПН	РПН-8	в РП-20 откл. В-10кВ -ТП1-457	19.07.2021	19.09.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-457-ТП1-458	КЛ
Горный Каюк	Горный Каюк	ГК-5.7.9.11	откл. ПС «Горный Каюк»	19.07.2021	19.07.2021	отключение в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснояр	ВНИИРС	ВР-5	откл. В-10кВ ВР-5	19.07.2021	19.07.2021	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-942-ТП1-1044 и ТП-941-ВР-5	КЛ
Анапа	Анапа	АН-12	откл. В-6кВ АН-12	19.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-480-ТП1-163, повреждение оборудования в ТП-11	КЛ, О
Анапа	Анапа	АП-7	откл. В-10кВ АП-7	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кВ АП-9	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Армавир	Южная	Юж-11	откл. В-6кВ Юж-11	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Восточная Промзона	ВП-425	в РП-65 откл. В-10кВ -ТП1-1400	19.07.2021	19.07.2021	мех. повреждение КЛ-10кВ РП-65-ТП1-425	КЛ (мех.)
Краснояр	Левая	Л-204	откл. В-10кВ Л-204	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панковская	ПП-402	в РП-70 откл. В-10кВ -ТП1-628Б	19.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-628-ТП1-628	КЛ
Краснояр	Северная	С-405	откл. В-6кВ С-405	19.07.2021	19.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП-16-ТП1-2191п	КЛ
Геленджик	Диниловская	ДМ-4	в ТП-588 откл. В-10кВ -ДМ-4	19.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-588-ТП1-5-69	КЛ
Новороссийск	Широкая балка	№14	в РП-50 откл. В-10кВ -ТП1-283	19.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП-50-ТП1-283	КЛ
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УЛ-3	откл. В-10кВ УЛ-3	19.07.2021	19.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Южная	Юж-6	откл. В-10кВ Юж-6	19.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-ВР-6-Юж-6	КЛ
Горный Каюк	Горный Каюк	ГК-9	в РП-3 откл. В-10кВ -Р-1	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Геленджик	Диниловская	ДМ-1, ДМ-3, ДМ-5, ДМ-7, ДМ-11	откл. 1 сш 10кВ	20.07.2021	20.07.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань», вывели из схемы КЛ-10кВ РП-51-ТП1-5-7	ПП
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская	УЛ-3	откл. В-10кВ УЛ-3	20.07.2021	20.07.2021	повреждение оборудования в ТП-58	О
Краснояр	Данная	ДН-14	откл. В-6кВ ДН-14	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	РПН	РПН-214	откл. В-6кВ РПН-214	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Западная	№21	откл. В-6кВ ф. №21	20.07.2021	20.07.2021	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-121-ТП1-73	КЛ
Анапа	Анапа	АН-12	откл. В-6кВ АН-12	20.07.2021	21.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-ТП1-142	КЛ
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кВ АП-9	20.07.2021	21.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП1-1-ПС «Анапская»	КЛ
Краснояр	Ангарская	АН-405	РП-77 откл. В-10кВ-ТП1-990	20.07.2021	20.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1221-ТП1-203п	КЛ
Евкс	Евкска-2	ЕКС-24	откл. В-6кВ ЕКС-24	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панковская	ПП-303	откл. В-10кВ ПП-303	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панковская	ПП-208	откл. В-10кВ ПП-208	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Юго-Западная	ЮЗ-410	откл. В-10кВ ЮЗ-410	20.07.2021	20.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Кирпильовская	№10	откл. В-6кВ ф. №10	20.07.2021	20.07.2021	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-615-ТП1-379	КЛ
Новороссийск	Кирпильовская	№8	откл. В-6кВ ф. №8	21.07.2021	21.07.2021	ОМП	КЛ
Краснояр	Пугева	ПТ-11	откл. В-6кВ ПТ-11	21.07.2021	21.07.2021	повреждение оборудования в ТП-224	О
Краснояр	Северная	С-306	откл. В-6кВ С-306	21.07.2021	21.07.2021	Вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ С-306-ТП1-723п	КЛ*
Краснояр	Северная	С-402	откл. В-6кВ С-402	21.07.2021	21.07.2021	не установлена	Н
Евкс	Евкска	Е-11	откл. В-6кВ Е-11	21.07.2021	21.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Новороссийская	№4	откл. В-6кВ ф. №4	21.07.2021	21.07.2021	Вывели из схемы КЛ-6кВ ф. №4-ТП1-58, КЛ-6кВ ТП-225-ТП1-498п.	КЛ
Анапа	Анапская	АП-4	РП-1 откл. В-10кВ-АП-4	21.07.2021	21.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП1-95-1-2	КЛ
Краснояр	Почтовая	ПЧ-7	откл. В-10кВ ф. ПЧ-7	21.07.2021	22.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-309-ТП1-355, повреждение на ВЛ-10кВ около ТП-1994п	КЛ
Краснояр	Панковская	ПП-303	откл. В-10кВ ф. ПП-303	21.07.2021	22.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ПП-303-РП1-46	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№5	откл. В-6кВ ф. №5	22.07.2021	24.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Сельхозтехника	СХ-121	в РП-6 откл. В-6кВ-СХ-121	22.07.2021	22.07.2021	повреждение оборудования в РП-58	КЛ
Кнопки	Кнопки/Кингмапод	Города-2	откл. В-6кВ ф. Города-2	22.07.2021	23.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-310-ТП1-314	КЛ
Краснояр	Данная	ДН-7	в РП-52 откл. В-6кВ-ТП1-367	22.07.2021	22.07.2021	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-135п-ТП1-545п	КЛ*
Евкс	Евкска-1	Е-6	откл. В-6кВ Е-6	22.07.2021	23.07.2021	повреждение оборудования в ТП-43п	О*
Евкс	Е-16	откл. В-6кВ Е-16	22.07.2021	23.07.2021	повреждение на ВЛ-6кВ Е-16-ТП1-40	КЛ	
Евкс	Евкска-1	Е-20	откл. В-6кВ Е-20	22.07.2021	23.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-204-Е-20	КЛ
Анапа	Джамгет	ДМ-5	откл. В-6кВ ДМ-5	23.07.2021	23.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-134-ТП1-68	КЛ
Краснояр	Юго-Западная	ЮЗ-111	в РП-55 откл. В-6кВ ТП-2375п А	23.07.2021	23.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП1-49-ТП1-1091п А	КЛ
Геленджик	Диниловская	ДМ-11	в РП-5 откл. В-10кВ-ДМ-11	23.07.2021	24.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-507-ТП1-5-84	КЛ
Армавир	Южная	Юж-1	откл. В-6кВ ф. Юж-1	23.07.2021	23.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-121-ТП1-6	КЛ
Армавир	Южная	Юж-12	откл. В-6кВ ф. Юж-12	23.07.2021	23.07.2021	не установлена	Н
Лабинск	Лабинская-1	Л-110	в РП-1 откл. В-10кВ -Л-110	23.07.2021	23.07.2021	повреждение оборудования в ТП-173	О
Новороссийск	Южная	ф-2	откл. В-10кВ ф-2	23.07.2021	24.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-179-ТП1-291	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	23.07.2021	24.07.2021	не установлена	Н
Апшеронск	Халиженская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ ф. Х-2-25	23.07.2021	24.07.2021	отключение в сети ОАО НГТ-Энергия повреждение на участке ВЛ-6кВ опор №12-13	ПП,ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СХ-3	откл. В-10кВ СХ-3	24.07.2021	24.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ РПНД-10 №8	ВЛ
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ	РПУ-3	откл. В-10кВ РПУ-3	24.07.2021	24.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	№16	откл. В-6кВ ф. №16	24.07.2021	24.07.2021	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-17-ТП1-249	КЛ
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-12	РП-67 откл. В-10кВ-ТП1-817п	25.07.2021	25.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Северо-Западная	№8	в ТП-1 откл. В-10кВ -ПБ-5	25.07.2021	25.07.2021	Вывели 2 КЛ-10кВ КРУН-5-ТП1-235, ТП164-ТП1-304п	КЛ
Краснояр	Правый берег	ПБ-5	в РП-1 откл. В-10кВ -ПБ-5	26.07.2021	26.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ потребит. ТП-1217п-ТП1-501п	КЛ*
Краснояр	Панковская	ПП-403	в РП-46 откл. В-10кВ -ТП-912А	26.07.2021	26.07.2021	повреждение оборудования в ТП-529	О
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УЛ-9	откл. В-10кВ УЛ-9	26.07.2021	26.07.2021	отключение в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснояр	Восточная Промзона	ВП-411	в РП-74 откл. В-10кВ -ТП1-1237	26.07.2021	26.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-865-ТП1-1050	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-19	откл. В-6кВ ГК-19	26.07.2021	26.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Тоннельная	ф-13	откл. В-6кВ ф-13	26.07.2021	26.07.2021	повреждение оборудования в ТП-692	О
Геленджик	Геленджик	ГК-16	в РП-110 откл. В-6кВ -РП1-1-4	26.07.2021	26.07.2021	Не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-2	в РП-8 откл. В-6кВ-ТП1-218	26.07.2021	26.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Панковская	ПП-105	откл. В-10кВ ПП-105	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Правый берег	ПБ-5	в ТП-134 откл. В-10кВ-ПБ-5	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Озколан	ОЗ-9	откл. В-10кВ ОЗ-9	27.07.2021	27.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опоры №67,61	ВЛ
Кнопки	Кнопки	ф-15	откл. В-6кВ ф-15	27.07.2021	27.07.2021	повреждение потребит. оборудования в ТП-270п	О*
Усть-Лабинск	Обел-11	Об-11	откл. В-10кВ Об-11	27.07.2021	27.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опоры №18,497п	ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СХ-4	откл. В-10кВ СХ-4	27.07.2021	27.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опоры №32,32А	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-6кВ АП-9	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кВ АП-9	27.07.2021	27.07.2021	Вывели из схемы КЛ-10кВ РП1-9-ТП1-90 -ТП1-89	КЛ
Краснояр	ПК «Колодезная Тапавка»	КЛ-1	откл. ПК «Колодезная Тапавка»	27.07.2021	27.07.2021	отключение в сети ОАО «РЭЦ»	ПП
Краснояр	Панковская	ПП-108	откл. В-10кВ ПП-108	27.07.2021	27.07.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опоры ТП-863	ВЛ
Краснояр	Восточная	ВВ-3	откл. В-10кВ ВВ-3	27.07.2021	27.07.2021	отключение в сети «Колодезная Тапавка»	ПП
Краснояр	Восточная Промзона	ВП-411	в РП-74 откл. В-10кВ-ТП1-1237	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	КНИКС	КС-2	откл. В-10кВ КС-2	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Краснояр	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ-ТП1-939п	27.07.2021	27.07.2021	не установлена	Н
Анапа	Анапская	АП-14	в РП-5 откл. В-10кВ-ТП1-81	28.07.2021	28.07.2021	не установлена	Н
Безруковский	Песчаная	ПБ-5	откл. В-10кВ ПБ-5	28.07.2021	28.07.2021	зл. пробой КЛ-10кВ РП1-5-ТП1-5-19	КЛ
Анапа	Анапская	АП-1	откл. В-6кВ АП-1	29.07.2021	29.07.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Кирпильовская	№10	откл. В-6кВ ф. №10	29.07.2021	29.07.2021	повреждение оборудования в ТП-389	О
Краснояр	Витаминкомбинат	ВК-3	откл. В-10кВ-ТП				

№ п/п	№ заявки	Инициатор	Содержание заявки	Дата подачи заявки	Дата принятия решения	Статус заявки	Комментарий	
1	Краснодар	Калинина	35/10	откл. 1 и 2 см 10кВ	05.08.2021	05.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
2	Краснодар	Калинина	К-110	откл. В-10кВ К-110	05.08.2021	05.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
3	Увакс	Уваксы-Горная	ТГ-18	откл. В-6кВ ТГ-18	05.08.2021	05.08.2021	повреждение оборудования в ТГ-18	НП
4	Увакс	Увакс-1	Е-6	откл. В-6кВ Е-6	05.08.2021	05.08.2021	повреждение оборудования в ТГ-18	НП
5	Новороссийск	Гайдуков-Тоговая	№8	РП-13/2 откл. В-10кВ-РП-13	06.08.2021	06.08.2021	повреждение оборудования в ПТ-541	О*
6	Анапа	Анапская	В-10кВ	откл. В-10кВ ф.А11-9	06.08.2021	07.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ РП1-1 → АП-9	КЛ
7	Новороссийск	Южная	№6	РП-19 откл. В-10кВ ф. №6	06.08.2021	06.08.2021	не установлена	Н
8	Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	ТП-376 откл. В-10кВ → ТП-1338	07.08.2021	07.08.2021	не установлена	Н
9	Новороссийск	Гайдуков	№5	откл. В-6кВ ф. №5	07.08.2021	08.08.2021	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-599 → ТП-598	КЛ(мех)
10	Анапа	Давыдовская	ДГ-7	откл. В-10кВ ДГ-7	08.08.2021	08.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ оп. 170	ВЛ
11	Новороссийск	РИП	ф-26	в РП-10 откл. В-10кВ → ТП-414	08.08.2021	08.08.2021	повреждение оборудования в ТП-413	О
12	Краснодар	Панковская	ПВ-2	ТП-710 откл. В-6кВ ТП-710	08.08.2021	08.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ РП1-234 → ТП-236	КЛ
13	Краснодар	Восточная промотра	ВП-54	в РП-65 откл. В-10кВ → ТП-1257	08.08.2021	08.08.2021	вышел из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1257 → ТП-1433	КЛ
14	Новороссийск	РИП	№4	откл. В-10кВ ф. №4	08.08.2021	08.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ КРПН-4 → ТП-847	КЛ
15	Ашперовск	Хаджажская-2	Х-2-21	откл. В-6кВ ф. Х-2-21	08.08.2021	08.08.2021	повреждение на ВЛ-6кВ опора №97	ВЛ
16	Кореновск	Кореновская Центральная	КЦ-7	откл. В-10кВ КЦ-7	08.08.2021	08.08.2021	отключение в сети «Россети Кубань»	НП
17	Краснодар	КНИИСХ	КС-3	ОЗЗ на ф-10кВ КС-3	09.08.2021	10.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ВР-82 → ТП-1079	ВЛ
18	Краснодар	КНИИСХ	КС-3	ОЗЗ на ф-10кВ КС-3	09.08.2021	10.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ВР-82 → ТП-1079	ВЛ
19	Геленджик	Стрела	КРП-1-1	откл. В-10кВ КРПН-1	10.08.2021	10.08.2021	не установлена	Н
20	Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ А-6	10.08.2021	10.08.2021	не установлена	Н
21	Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 ОЗЗ → ТП-28	10.08.2021	10.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-606 → ТП-881 н	ВЛ
22	Армавир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-10кВ ТЧ-4	10.08.2021	10.08.2021	не установлена	Н
23	Краснодар	Увакс Горная	УГ-2	КРПИС-24 откл. В-10кВ	10.08.2021	10.08.2021	откл. в пробой потребителя КЛ-10кВ ТП-1016 → ТП-878	КЛ*
24	Геленджик	Геленджик	ГК-2	откл. В-10кВ ф.ГК-2	10.08.2021	10.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ ТП-122 → ТП-196	КЛ
25	Увакс	Увакс-1	Е-22	откл. В-6кВ ф. Е-22	10.08.2021	10.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ ТП-88 → ТП-199	КЛ
26	Темюков	Рыбаволо	РП-1-3,5,7	откл. ПС «Рыбаволо»	10.08.2021	10.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
27	Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П.3, 5, 11, 13, 19	откл. П.3, 5, 11, 13, 19	10.08.2021	10.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
28	Увакс	Уваксы-Горная	ТГ-2	откл. В-6кВ ф. ТГ-2	10.08.2021	10.08.2021	повреждение оборудования в ТП-58	О
29	Новороссийск	Южная	№9	ТП-135 откл. В-10кВ-№9	10.08.2021	10.08.2021	не установлена	Н
30	Краснодар	Восточная	В-353	откл. В-6кВ ф. В-353	10.08.2021	10.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ В-353 → ТП-1304	КЛ
31	Краснодар	Увакс Горная	УГ-4	ТП-1277 откл. В-10кВ → ТП-884	10.08.2021	10.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1277 → ТП-884	ВЛ
32	Краснодар	КНИИСХ	КС-5	в ТП-617 откл. В-10кВ → ТП-1230 и в ТП-1206 откл. В-10кВ → ТП-1316	11.08.2021	11.08.2021	Не установлена	Н
33	Усть-Лабинск	Отзорная	ОБ-11	откл. В-10кВ ОБ-11	11.08.2021	11.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ опора №776 → 777	ВЛ
34	Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-10, П-12	откл. П. 6 см 10кВ	11.08.2021	11.08.2021	откл. в сети «Россети Кубань»	НП
35	Краснодар	РИП	РП-214	откл. В-6кВ РП1-214	11.08.2021	11.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ РП1-214 → РП-232	КЛ
36	Армавир	Тепличная	ТЧ-4	откл. В-10кВ ф. ТЧ-4	11.08.2021	12.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-214 → Р-142	ВЛ
37	Клопютки	Клопютки	ф-54	откл. В-10кВ ф. 54	12.08.2021	12.08.2021	повреждение потребит. оборудования в ТП-164	О*
38	Горный Ключ	Х-4 Абуны	ф-41, ф-42, ф-43	откл. ПС «Х-4 Абуны»	12.08.2021	12.08.2021	отключение в сети НТ Т-Эnergie	НП
39	Увакс	Увакс-1	Е-16	откл. В-6кВ Е-16	12.08.2021	12.08.2021	повреждение оборудования в ТП-54	О
40	Новороссийск	ДСК	ф-20	откл. В-6кВ ф. 20	12.08.2021	12.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ РП-2 → ТП-286	КЛ
41	Анапа	Анапская	АП-14	в РП1-5 откл. В-10кВ → ТП-83	12.08.2021	12.08.2021	повреждение оборудования в ТП-83	О
42	Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинский	РП1-3,5,7	откл. В-10кВ ф. РП1-3,5,7	12.08.2021	12.08.2021	не установлена	Н
43	Краснодар	Лабинская	Заводов-2	откл. В-10кВ ф. З-2-107	12.08.2021	12.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-456 → ТП-1170 → ТП-269 → ТП-592	ВЛ
44	Анапа	Анапская	АП-4	откл. В-10кВ ф. АП-4	12.08.2021	12.08.2021	повреждение оборудования в ТП-95	О
45	Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ А-6	12.08.2021	15.08.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ оп. 123 → ТП-383	ВЛ
46	Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-9	откл. В-10кВ УВ-9	13.08.2021	13.08.2021	отключение в сети «Россети Кубань»	НП
47	Анапа	Анапская	АН-12	откл. В-6кВ ф. АН-12	13.08.2021	16.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ ТП-186 → ТП-181	КЛ
48	Темюков	Рыбаволо	ф-10кВ «Труженик моря»	ТП-310 откл. В-10кВ → ТП-276	13.08.2021	16.08.2021	ОМН	НП
49	Краснодар	Возмохово	ВВ-10	откл. ВЛ10кВ ВВ-10	13.08.2021	13.08.2021	не установлена	Н
50	Краснодар	Панковская	ПВ-4	откл. В-10кВ ПВ-4	13.08.2021	13.08.2021	не установлена	Н
51	Анапа	Панковская	ПВ-8	откл. В-10кВ ПВ-8	13.08.2021	26.08.2021	повреждение РП1-234 → ТП-132 ТП-498 → ТП-38	О
52	Темюков	Консервный завод	КС-11	откл. В-10кВ КС-11	13.08.2021	15.08.2021	повреждение оборудования в ТП-139 (подполносе)	О
53	Анапа	Лавенце	ЛМ-4, 5, 6, 12, 14	откл. П. 6 см 10кВ	13.08.2021	13.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
54	Анапа	Лавенце	ЛМ-3	откл. В-6кВ ф. ЛМ-3	13.08.2021	13.08.2021	повреждение оборудования в ТП-1126 ТП-114	О
55	Анапа	Лавенце	ЛМ-7	откл. В-10кВ ф. ЛМ-7	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
56	Анапа	Лавенце	ЛМ-14	откл. В-6кВ ф. ЛМ-14	13.08.2021	14.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ РП1-101 → РП-117	КЛ
57	Анапа	Лавенце	ЛМ-42	откл. В-10кВ ф. ЛМ-42	13.08.2021	18.08.2021	ТП-94, ТП-27, ТП-310, ТП-451	ВЛ*
58	Анапа	Лавенце	ЛМ-16	откл. В-6кВ ф. ЛМ-16	13.08.2021	13.08.2021	повреждение ВЛ-6кВ ф. ТП-3511	ВЛ*
59	Анапа	Лавенце	ЛМ-4	откл. В-6кВ ф. ЛМ-4	13.08.2021	14.08.2021	повреждение оборудования на ВЛ-10кВ опора №132 → ТП-326	ВЛ*
60	Краснодар	КНИИСХ	КС-7	ТП-300 откл. В-10кВ → ТП-266	13.08.2021	13.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ВЛ-593 → ТП-900/ТП-1266	ВЛ
61	Темюков	Консервный завод	КС-8, 10, 11	откл. ПС 35/10 кВ «Консервный завод»	13.08.2021	14.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ф. КС-8	ВЛ
62	Темюков	Лабинская	РП-3, 5, 7	откл. ПС 35/10 кВ «Рыбаволо»	13.08.2021	13.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ф. РП-3, 5, 7	ВЛ
63	Геленджик	Клеверная Н-5	№533	откл. В-6кВ ф. №533	13.08.2021	13.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
64	Темюков	Т-8	откл. В-10кВ ф. Т-8 (наши 8 ТП)	13.08.2021	13.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП	
65	Темюков	Т-8	откл. В-10кВ ф. Т-8 (наши 7 ТП)	13.08.2021	14.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП	
66	Краснодар	Панковская	ПВ-10	откл. В-10кВ ПВ-10	13.08.2021	13.08.2021	не установлена	Н
67	Увакс	Увакс-1	Е-19	откл. В-6кВ ф. Е-19	13.08.2021	14.08.2021	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-149 → ТП-112	ВЛ
68	Краснодар	Панковская	ПВ-5	откл. В-10кВ ПВ-5	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
69	Увакс	Увакс-1	Е-8	откл. В-6кВ ф. Е-8	13.08.2021	14.08.2021	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-110 → Е-8	ВЛ
70	Анапа	Панковская	ПВ-13	откл. В-10кВ ф. ПВ-13	13.08.2021	16.08.2021	повреждение оборудования в ТП-304, ТП-305, ТП-370, ТП-454	ВЛ
71	Краснодар	Лоник	Л-204	откл. В-10кВ Л-204	13.08.2021	13.08.2021	не установлена	Н
72	Абинск	Абинская	А-6	откл. В-6кВ ф. А-6	13.08.2021	13.08.2021	не установлена	Н
73	Краснодар	Андраговская	АН-201	РП-78 откл. В-10кВ → ТП-2572	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
74	Краснодар	Лоник	Л-202	ТП-1115 откл. В-10кВ → ТП-2	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
75	Славянск	Славянская	СГ-5	откл. В-10кВ ф. СГ-5	13.08.2021	13.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
76	Славянск	Славянская	С-7	откл. В-10кВ ф. С-7	13.08.2021	13.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
77	Славянск	Ипатовская	ИП-13	откл. В-10кВ ф. ИП-13	13.08.2021	14.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
78	Славянск	Ипатовская	ИП-5	откл. В-10кВ ф. ИП-5	13.08.2021	14.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
79	Краснодар	Лоник	Л-106	откл. В-10кВ Л-106	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
80	Краснодар	Лоник	Л-204	откл. В-10кВ Л-204	13.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
81	Краснодар	КС-2	откл. В-10кВ ф. КС-2	13.08.2021	14.08.2021	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-593 → ТП-708	ВЛ	
82	Новороссийск	Гайдуков-Тоговая	№1	откл. В-10кВ ф. №1	14.08.2021	14.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ РП1-234 → ТП-842	КЛ
83	Анапа	Лавенце	ЛМ-44	откл. В-6кВ ф. ЛМ-44	14.08.2021	14.08.2021	повреждение оборудования в ТП-176	О
84	Увакс	Увакс-1	Е-9	откл. В-6кВ ф. Е-9	14.08.2021	14.08.2021	откл. в пробой КЛ-6кВ РП1-234 → ТП-286	КЛ
85	Краснодар	Панковская	ПВ-6, 10, 12, 14, 16, 20	откл. П. 6 см 10кВ	14.08.2021	14.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
86	Армавир	Стеблякинский	СТ-11	откл. В-10кВ ф. СТ-11	14.08.2021	14.08.2021	не установлена	Н
87	Краснодар	КНИИСХ	КС-3	ОЗЗ на ф-10кВ КС-3	14.08.2021	14.08.2021	повреждение на участке ВЛ-10кВ ф. №2 → ТП-1424	ВЛ
88	Краснодар	Возмохово	ВВ-2	в РП1-76 откл. В-6кВ → ТП-2	15.08.2021	15.08.2021	повреждение оборудования в РП1-76	О*
89	Краснодар	Возмохово	ВВ-3	откл. В-10кВ ВВ-3	15.08.2021	15.08.2021	повреждение оборудования в РП1-76	О*
90	Анапа	Лавенце	ЛМ-2	откл. В-6кВ ф. ЛМ-2	15.08.2021	15.08.2021	не установлена	Н
91	Анапа	Лавенце	ЛМ-31	откл. В-10кВ ф. ЛМ-31	15.08.2021	16.08.2021	повреждение оборудования в ТП-170	ВЛ
92	Анапа	Лавенце	ЛМ-35	в ТП-36 откл. В-10кВ → ТП-430	15.08.2021	16.08.2021	повреждение оборудования в ТП-470	ВЛ
93	Анапа	Лавенце	ЛМ-14	в РП1-2 откл. В-10кВ → ТП-183	15.08.2021	16.08.2021	повреждение оборудования в ТП-183	О
94	Новороссийск	ДСК	ф-10	в РП1-3 откл. В-6кВ → ТП-486	15.08.2021	15.08.2021	повреждение оборудования в ТП-486	О
95	Темюков	Т-3	откл. В-10кВ ф. Т-3	15.08.2021	15.08.2021	повреждение оборудования в ТП-45	О	
96	Темюков	Т-10	откл. В-10кВ ф. Т-10 (наши 8 ТП)	15.08.2021	15.08.2021	откл. в сети «Россети Кубань»	НП	
97	Новороссийск	Северо-Западная	ф. №5	откл. В-10кВ ф. №5	15.08.2021	16.08.2021	повреждение ВЛ-10кВ ТП-273 → ТП-575	ВЛ
98	Краснодар	ХБК-152, 153	откл. П. 6 см 10кВ	15.08.2021	16.08.2021	повреждение оборудования в ТП-273	ВЛ	
99	Новороссийск	РИП	№19	откл. В-6кВ ф. №19	15.08.2021	16.08.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	НП
100	Анапа	Анапская	АП-4	откл. В-10кВ ф. АП-4	16.08.2021	18.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ РП1 → АП-4	КЛ
101	Новороссийск	Южная	ф. №19	откл. В-10кВ ф. №19	16.08.2021	18.08.2021	повреждение оборудования в ВГУ-4	О
102	Новороссийск	Южная	ф. №20	откл. В-10кВ ф. №20	16.08.2021	16.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ ТП-189 → КРПН-3, повреждение оборудования в РП1-9, вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-884 → ТП-636	КЛ
103	Новороссийск	РИП	ф. №52	откл. В-10кВ ф. №52	16.08.2021	16.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ ТП-644 → КРПН-3 и повреждение оборудования в РП1-4	КЛ
104	Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	в ТП-300 откл. В-10кВ → ТП-13	16.08.2021	16.08.2021	откл. в пробой КЛ-10кВ ТП-292 → ТП-294	КЛ
105	Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	в РП1-67 откл. В-10кВ → РП1-51, в РП1-67 откл. В-10кВ → ТП-				

Краснояр	Июньская	ИП-13	отсек В-10в/ф ИП-13	13.09.2021	13.09.2021	Вышел из состава КЛ-10 в/В ТП-304 – ТП-370. Показатели ОМН	КЛ
Краснояр	РПН	РПН-210	отсек В-6в/ф РПН-210	13.09.2021	13.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-370а – ТП-313, ТП-1146а	КЛ
Новосибирск	Копейковский	№12	ТП-510 отсек В-6в/ф – ТП-519	14.09.2021	14.09.2021	за пробой потребительской КЛ-6в/В ТП-520 – ТП-573	КЛ*
Геленджик	Толстый Мас	ТЛ-1	отсек В-6в/В ТЛ-1	14.09.2021	14.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В РП1-3 – ТП-1-282а	КЛ
Краснояр	Центральная	ЦТ-7	отсек В-6в/В ЦТ-7	14.09.2021	14.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ЦТ-7 – ТП-2-1499а, ТП-449а – ТП-811а	КЛ
Краснояр	КНИПСХ	КС-7	в ТП-300 отсек В-10в/ф – ТП-1266/1204	14.09.2021	14.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ВР-71 – ТП-1204	КЛ
Астана	Джамеет	ДМ-4	отсек В-10в/ф ДМ-4	14.09.2021	14.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-36 – ТП-137	КЛ
Астана	Джамеет	ДМ-3	РП1-11 отсек В-6 К	14.09.2021	15.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-112 – ТП-408	КЛ
Краснояр	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 отсек В-10в/ф – ТП-1061а	15.09.2021	15.09.2021	за пробой потребительской КЛ-10 в/В ТП-271а – ТП-273а	КЛ*
Краснояр	Ленин	ЛН-04	отсек В-10в/ф ЛН-04	15.09.2021	15.09.2021	повреждение оборудования в ТП-176	О
Абакан	Энергомонтаж	ЭС-1	отсек В-6в/ф ЭС-1	15.09.2021	15.09.2021	повреждение на КЛ-6 в/В ТП-465	КЛ
Новосибирск	Южная	№20	отсек В-10в/ф №20	15.09.2021	15.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Светлана	С-302	в ТП-2821а отсек В-6в/ф – ТП-246а	16.09.2021	16.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-30а – ТП-36а	КЛ
Краснояр	Анжерский	АН-201	в РП1-210 отсек В-10в/ф – ТП-301	16.09.2021	16.09.2021	повреждение оборудования в РП1-210а	О
Краснояр	Калинина	К-204	в РП-66 отсек В-10в/ф – ТП-826	16.09.2021	16.09.2021	мех. повреждение КЛ-10 в/В ТП-1571а – ТП-1377-фб	К (швел)
Краснояр	Анжерский	АН-205	в РП1-210 отсек В-10в/ф – АН-205	16.09.2021	16.09.2021	повреждение оборудования в ТП-2192а	О
Новосибирск	ДСК	№3	отсек В-6в/ф №3	16.09.2021	16.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф №3	КЛ
Геленджик	Димитровская	ДМ-1	отсек В-10в/ф ДМ-1	17.09.2021	17.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф №3 (резерв). Вышел из состава потребительскую КЛ-10в/В ТП-5-92 – 10в/ф см. 391	ВЛ
Ташкент	Узбекская	УЗ-1	в РП1-3 отсек В-6в – ТП-145	17.09.2021	17.09.2021	Вышел из состава КЛ-6в/В ТП-131 – ТП-130, ТП-125	КЛ
Краснояр	КНИПСХ	КС-5	в ТП-61 отсек В-10в/ф – ТП-1120	17.09.2021	17.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-1120	КЛ
Астана	АИ-14	АИ-14	в РП1-5 отсек В-10в/ф – ТП-183	17.09.2021	17.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-183 – ТП-159	ВЛ
Ташкент	Самаркандская	СТ-5	отсек В-10в/ф СТ-5	17.09.2021	18.09.2021	повреждение на потребительской КЛ-10в/В шпалот. №28/1-2/02	ВЛ*
Краснояр	Юношеская	ЮЮ-210	в РП1-37 отсек В-10в/ф – ТП-624 "а"	18.09.2021	18.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф ТП-624	ВЛ
Краснояр	Павлов Борог	ПВ-4	отсек В-10в/ф ПВ-4	18.09.2021	18.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф ТП-153 – ТП-1155	ВЛ
Тбилиси	Габас-2	ГК-23	отсек В-6в/ф ГК-23	18.09.2021	18.09.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-21а	О*
Краснояр	Заводская-2	З-2-103	РП2-3 отсек В-10в/ф – ТП-1277	18.09.2021	19.09.2021	повреждение на КЛ-10в/В ТП-142 – ТП-318а	КЛ
Белгородская	Июньская	ИЮ-10	отсек В-10в/ф ИЮ-10	19.09.2021	19.09.2021	повреждение КЛ-10в/В отака №19 – №20	КЛ
Геленджик	Мамадыя Роман	МР-3	отсек В-6в/ф МР-3	19.09.2021	19.09.2021	вышел из состава КЛ-6 в/В ТП-329 – МР	КЛ
Новосибирск	Южная	№23	отсек В-10в/ф №23	19.09.2021	19.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-329а – ТП-304А	КЛ
Амурская	Удальцовская-1	У-1-16	в РП-1 отсек В-6в/ф №-1-16 (панель А)	19.09.2021	19.09.2021	повреждение на потребительском участке ВЛ-6в/ф см. №103 – 105	ВЛ*
Новосибирск	Школьная Базила	№14	РП1-50 отсек В-10в/ф – ТП-283	19.09.2021	20.09.2021	повреждение отака на участке ВЛ-6в/В ТП-283	ВЛ
Новосибирск	№9	№9	отсек В-10в/ф №9	19.09.2021	20.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-371 – ТП-372	КЛ
Ташкент	Узбекская	УЗ-1	отсек ПР – Ташкент Узбекская	20.09.2021	20.09.2021	повреждение в сети НАО «Фосфит-Кубань»	ПП
Абакан	И-Абаканская	АБ-41	отсек В-6в/ф АБ-41	20.09.2021	20.09.2021	отсек в сети НТ-Энергия	ПП
Геленджик	Ленинская	ЛН-7	в РП1-5 отсек В-10в/ф – ТП-1156	21.09.2021	21.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Ленин	ЛН-10	РП1-69 отсек В-10в/ф – ТП-141а	21.09.2021	21.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Павлов Борог	ПВ-4	отсек В-10в/ф ПВ-4	21.09.2021	21.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Тупеньковская	ТТ-303	в РП1-23 отсек В-10в/ф – ТП-353 а	21.09.2021	21.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф ТП-350а – ТП-1170а	ВЛ
Краснояр	Павлов Борог	ПВ-5	отсек В-10в/ф ПВ-5	21.09.2021	21.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Пугачев	ПТ-8	в РП1-3 отсек В-6в – ТП-1202	21.09.2021	21.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-203 – ТП-1472а	КЛ
Краснояр	Павлов Борог	ПВ-5	отсек В-10в/ф ПВ-5	21.09.2021	21.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	З-106	З-106	отсек В-10в/ф З-106	21.09.2021	21.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/ф ТП-1906а – ТП-1341	ВЛ
Краснояр	Калинина	К-109	отсек КРП-21	21.09.2021	21.09.2021	повреждение на участке ВЛ-10в/В КРП-21 – ТП-993а	ВЛ
Краснояр	Ползунов	ПН-202	в РП1-2 отсек В-10в/ф – ТП-1294	21.09.2021	21.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-202	КЛ
Астана	Джамеет	ДМ-2	отсек В-6в/ф ДМ-2	24.09.2021	24.09.2021	повреждение отака НАО «Фосфит-Кубань»	ПП
Горный Кавказ	Титовая Фабриканская	Ф-2	отсек В-10в/ф Ф-2	24.09.2021	24.09.2021	вышел из состава участка КЛ-10 в/В РП1-2 – РП1(Ф)-2-2	КЛ
Усть-Лабинск	Сельскохозяйственная	СТ-4	отсек В-10в/ф СТ-4	24.09.2021	24.09.2021	повреждение оборудования в потребительской ТП-59а	О*
Новосибирск	РПН	№4	отсек В-10в/ф ф. №4	24.09.2021	24.09.2021	за пробой потребительской КЛ-10в/В ТП-678а – ТП-643а	КЛ*
Ташкент	Тупеньковская	ТТ-13	отсек В-6в/ф ТТ-13	24.09.2021	24.09.2021	за пробой ТП-109 – ТП-180	КЛ
Новосибирск	Северный Коммунальный	№8	отсек В-10в/ф №8	24.09.2021	24.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-281 – ТП-133	КЛ
Геленджик	Толстый Мас	ТМ-10	отсек В-10в/ф ТМ-10	25.09.2021	25.09.2021	не установлена	Н
Геленджик	Толстый Мас	ТМ-5	отсек В-10в/ф ТМ-5	25.09.2021	25.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-3-92 ф. в ТП-3-5	КЛ
Новосибирск	Школьная Базила	№14	в РП1-5 отсек В-10в/ф – ТП-283	25.09.2021	25.09.2021	повреждение оборудования в ТП-655	О
Краснояр	Б-63	Б-63	отсек В-6в/ф Б-63	25.09.2021	25.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-329 – ТП-304А	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-8	отсек В-6 в/В ГК-8	25.09.2021	25.09.2021	за пробой КЛ-8 – ТП-11-340	КЛ
Краснояр	РПН	РПН-412	отсек В-10в/В РПН-412, РП1-76 отсек В-10в/ф – ТП-1271	25.09.2021	25.09.2021	повреждение оборудования в ТП-76	КЛ
Краснояр	РПН	РПН-214	отсек В-6в/В РПН-214	26.09.2021	26.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-214	КЛ
Абакан	Энергомонтаж	ЭС-1	отсек В-6в/ф ЭС-1	26.09.2021	26.09.2021	повреждение на ВЛ-6в/В ТП-465	ВЛ
Новосибирск	Северо-Восточная	№5	отсек В-10в/ф №5	26.09.2021	26.09.2021	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-7	отсек В-6в/ф ГК-7	27.09.2021	27.09.2021	повреждение оборудования в ТП-141	О
Геленджик	Ленинская	ЛН-7	в РП1-3 отсек В-10в/ф – ТП-1156	27.09.2021	27.09.2021	повреждение оборудования в ТП-141-1 – ТП-130 – ТП-1171	ВЛ*
Геленджик	Ленинская	ЛН-4	в П1-53 отсек В-10в/ф – ТП-583	27.09.2021	27.09.2021	потеря шпал на КЛ-10в/В ТП-582 – шпала №67	КЛ
Геленджик	Кабанская	КВ-1	отсек КВ-1	27.09.2021	27.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-26 – ТП-282	КЛ
Краснояр	НИЗ	П1-27 отсек В-6в/ф – ТП-1571а к.А, П1-27 отсек В-6в/ф – ф П1-3	27.09.2021	27.09.2021	за пробой потребительской КЛ-6 в/В ТП-1571а – ТП-1580а к.А, ТП-167 – ТП-231а	КЛ*	
Геленджик	Толстый Мас	ТМ-2	отсек В-10в/ф ТМ-2	27.09.2021	27.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-146 – ТП-133	КЛ
Новосибирск	Нижняя Коммунальная	№19	отсек В-6в/ф №19	28.09.2021	28.09.2021	повреждение в сети ОАО «НТ-Энергия»	ПП
Амурская	Нижнекомсомольская Х-1	Х-1-15	отсек В-6в/ф Х-1-15	28.09.2021	28.09.2021	повреждение в сети ОАО «НТ-Энергия»	ПП
Астана	Амурская	АМ-9	отсек В-10в/ф АМ-9	28.09.2021	28.09.2021	за пробой КЛ-10в/В АМ-9 – РП1	КЛ
Астана	Анжерский	АН-20	в РП1-3 отсек В-10в/ф – АН-20	28.09.2021	28.09.2021	Вышел из состава 2 КЛ-10 в/В ТП-328 – ТП-116, ТП-328 – ТП-335	КЛ
Астана	Анжерский	АН-1	отсек В-6в/ф АН-1	28.09.2021	28.09.2021	отсек в сети НАО «Фосфит-Кубань»	ПП
Новосибирск	Южная	№9	ТП-135 отсек В-6в/ф – №9	28.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-109 – ТП-163	КЛ
Новосибирск	РПН	№26	в РП1-8 отсек В-10в/ф – ТП-242	29.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-441 – ТП-644	КЛ
Краснояр	КНИПСХ	КС-7	в ТП-300 отсек В-10в/ф – ТП-1266	29.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-104 – ТП-70	КЛ
Новосибирск	РПН	№-4	отсек В-10в/ф №-4	29.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-847 – КРП-94	КЛ
Арматур	МЖК	М-8	отсек В-6в/ф М-8	29.09.2021	29.09.2021	КЛ-6 в/В ТП-8-117 – ТП-8-8-5-6-3 и КЛ-6 в/В ТП-8-335 – ТП-8-8-117	КЛ
Новосибирск	Южная	№20	отсек В-10в/ф №20	29.09.2021	29.09.2021	за пробой потребительской КЛ-10в/В ТП-594 – ТП-638	КЛ*
Амурская	МЖК	М-2	отсек В-6в/ф М-2	29.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-166 – ТП-134	КЛ
Ташкент	Тупеньковская	ТТ-19	отсек В-6в/ф ТТ-19	29.09.2021	29.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-166 – ТП-136	КЛ
Абакан	И-Абаканская	АБ-42, 41, 45	отсек ПР – И-Абаканская	29.09.2021	29.09.2021	повреждение оборудования НТ-Энергия	ПП
Краснояр	Июньская	ИЮ-16	отсек В-10в/ф ИЮ-16	29.09.2021	29.09.2021	за пробой потребительской КЛ-10 в/В ТП-320	КЛ
Краснояр	Павлов Борог	ПВ-4	отсек В-10в/ф ПВ-4	29.09.2021	29.09.2021	повреждение на участке ВЛ-10в/В АБ-4 – КРП-9 – ТП-805а	ВЛ
Геленджик	Толстый Мас	ТМ-5	отсек В-10в/ф ТМ-5	29.09.2021	29.09.2021	повреждение потребителского оборудования в ТП-140 (2)	О*
Геленджик	Тупеньковская	ТТ-6	РП1-10 отсек В-6в/ф – ТП-121, 153	30.09.2021	30.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	Калинина	К-17	ТП-143 отсек В-6в/ф – ТП-124, 124а	30.09.2021	30.09.2021	Вышел из состава 2 КЛ-6 в/В ТП-132 – ТП-1247, ТП-1247 – ТП-147, 147-1-6	КЛ
Краснояр	Эльа	ЭИ-2	ТП-115 отсек В-10в/ф – ТП-212	30.09.2021	30.09.2021	повреждение оборудования в ТП-1087	О
Краснояр	Наниская	НН-105	ТП-107а отсек В-10в/ф – ТП-843 – 103	30.09.2021	30.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/В ТП-207 – ТП-863	ВЛ
Краснояр	Анжерский	АН-201	отсек В-10в/ф – ТП-353 а	30.09.2021	30.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-353 а – ТП-64а	КЛ
Абакан	И-Абаканская	АБ-42	КРП-10 отсек В-6в/ф – ТП-261а	30.09.2021	30.09.2021	повреждение на участке ВЛ-6 в/В ТП-10 – ТП-261а	ВЛ
Краснояр	Восточная Покровская	ВП-253	РП1-65 отсек В-6в/ф – ТП-149	30.09.2021	30.09.2021	повреждение на участке ВЛ-6 в/В ТП-149	ВЛ
Краснояр	Ленина	ЛН-2	КРП-10 отсек В-10в/ф – ТП-212	30.09.2021	30.09.2021	повреждение оборудования в ТП-1842а – ТП-547	ВЛ
Краснояр	Витязинский Комбинат	ВК-8	КРП-17 отсек В-10в/ф	30.09.2021	30.09.2021	за пробой КЛ-10 в/В ТП-1105 – ТП-1076, повреждение на ВЛ-10в/В ТП-1077 – ТП-780а	КЛ
Тбилиси	Елбас-1	Е-14	отсек В-6в/ф Е-14	30.09.2021	30.09.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-82 – ТП-79	КЛ
Краснояр	КНИПСХ	КС-3	отсек В-10в/ф КС-3	30.09.2021	30.09.2021	не установлена	Н
Краснояр	КНИПСХ	КС-3	отсек В-10в/ф КС-3	30.09.2021	30.09.2021	повреждение на ВЛ-10в/В ТП-1077 – ТП-780а	ВЛ
Краснояр	Калинина	К-110	отсек В-10в/ф К-110	30.09.2021	01.10.2021	не установлена	Н
Краснояр	Пугачев	ПТ-5	отсек В-6в/ф ПТ-5	01.10.2021	01.10.2021	за пробой КЛ-6 в/В ТП-336а – ТП-14	КЛ
Геленджик	ГК-12	отсек В-6в/ф ГК-12	01.10.2021	01.10.2021	повреждение оборудования в РП1-6	О	
Геленджик	ГК						

Краснодар	КВВВСУ	КС-3	ока В-10вВ & КС-3	29.11.2021	29.11.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН-1483-ТН-127п	ВЛ
Амурская	Амурская	АМ7	РП10вВ о. В-10вВ-АМ7	29.11.2021	29.11.2021	не установлена	П
Усть-Лабинск	Усть-Лабинск	УЛ-4	ока В-6вВ & Л-4	29.11.2021	29.11.2021	повреждение оборудования в КТ «Форман»	П
Геленджик	Лимпопоская	ЛМ1	ока В-10вВ & ЛМ1	29.11.2021	29.11.2021	повреждение ВЛ-10вВ ЛМ-1-ТН1-52-он №10	ВЛ
Амурская	Амурская	АМ9	РП10вВ о. В-10вВ	29.11.2021	29.11.2021	не установлена	П
Геленджик	Геленджик	ГЕ7	ока В-10вВ ГЕ7	29.11.2021	29.11.2021	не установлена	П
Крымск	3-й поселок	КВ-9	ока В-6вВ КВ-9	29.11.2021	29.11.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ КВ-9-ТН1-161-он №6 - 7 ВЛ-6вВ КВ-9-ТН170	ВЛ
Славянск	Славянск	СЛ11	по рассмотрению Д/О.С. о. В-10вВ С-11	29.11.2021	29.11.2021	повреждение оборудования в портебидебной ТН-20п	О*
Славянск	Славянск	СЛ11	по рассмотрению Д/О.С. о. В-10вВ С-11	29.11.2021	29.11.2021	повреждение оборудования в портебидебной ТН-22п	О*
Новокузнецк	Новокузнецк	НВ3	ока В-10 в НВ3	29.11.2021	29.11.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ НВ-1001-ТН1-101.он №25	ВЛ
Новокузнецк	Новокузнецк	НВ5	ока В-10 в НВ5	29.11.2021	29.11.2021	не установлена	П
Амурская	Амурская	АМ2	ока В-6вВ АМ2	29.11.2021	29.11.2021	не установлена	П
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-5	ока В-10вВ ПБ-5	29.11.2021	29.11.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ПБ-5-ТН1-98.5п	ВЛ
Геленджик	Титовая Фантомийская	Ф-2	ока В-10вВ Ф-2	29.11.2021	30.11.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ФРП-2-ТН1-458	ВЛ
Новокузнецк	Новокузнецк	НК3	РП14вВ о. В-10вВ-ТН1-28	29.11.2021	29.11.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ ТН1-207п-ТН1-253п	ВЛ
Новокузнецк	Новокузнецк	КТ-1	ока В-6 в КТ-1	30.11.2021	30.11.2021	повреждение на участке ВЛ-6 вВ КТ-1-ТН1-97п-ТН1-97п.он №18-19	ВЛ
Амурская	Амурская	АМ7	РП10вВ о. В-10вВ-АМ7	30.11.2021	01.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-109-ТН1-469	ВЛ
Амурская	Амурская	АМ8	РП12 о. В-6вВ	30.11.2021	30.11.2021	не установлена	П
Краснодар	Донец	ДН-106	ока В-10вВ ДН-106	01.12.2021	01.12.2021	вышел из строя участок ВЛ-10вВ ДН-106-ТН1-1968п-ТН1-1341	ВЛ
Амурская	Ифегурская	ИИ-12	вышел из строя участок ВЛ-6вВ ТН1-1701-ТН1-1204-ОЗ3	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на участке ВЛ-6вВ ТН1-1201-ТН1-1204	ВЛ
Геленджик	Титовая Горный Капоз	ТГК-2	ока В-10вВ ТГК-2	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ опора №5-21 (серво) повреждение на ВЛ-10вВ опора №13-04-ТН1-208 (серво)	ВЛ
Краснодар	Восточный	ВО4	ока В-10вВ ВО4	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на участке ВЛ-10вВ ВО4-ТН1-1140	ВЛ
Усть-Лабинск	Усть-Лабинск	УЛ9	ока В-10вВ УЛ9	01.12.2021	01.12.2021	повреждение оборудования в КТ №5	ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-4	ока В-10вВ СТ-4	01.12.2021	01.12.2021	повреждение потребит.	О*
Геленджик	ЖИП	ЖА-9	ока В-6вВ ЖА-9	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ опора №5	ВЛ*
Геленджик	Геленджик	ГЕ7	ока В-10вВ ГЕ7	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ГЕ-7-ТН1-720	ВЛ
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-2	ока В-10вВ ПБ-2	01.12.2021	01.12.2021	ока в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	Восточная прозона	ВВ331	РП12 о. В-10вВ-ТН1-560	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Восточная прозона	ВВ141	РП12 о. В-10вВ-ТН1-886	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Восточная прозона	ВВ141	РП12 о. В-10вВ-ТН1-895	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Восточная прозона	ВВ8	РП14 о. В-10вВ	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Ангарская	АН-101	РП15 о. В-10вВ-ТН1-1258	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН1-1485-ТН1-141-ТН1-220п	ВЛ
Краснодар	Витангобийский	ВК-11	ока В-10вВ ВК-11 & РПК-11	01.12.2021	01.12.2021	ока на ВЛ-10вВ ТН1-266-ТН1-215п & №31п	ВЛ
Краснодар	НС-4-60	НС-4-60	ока В-6вВ НС-4-60	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ НС-4-60-ТН1-287п-139п	ВЛ
Краснодар	Радау	РА-71	ока В-6вВ РА-71	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН1-266-ТН1-149	ВЛ
Краснодар	Калинин	КА2	ока В-6вВ КА2	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Геленджик	Новая	НП3	ока В-10вВ НП3	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ опора №1-18	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГЕ3	ока В-6вВ ГЕ3	01.12.2021	01.12.2021	вышел участок ВЛ-6вВ ГЕ3-ТН1-24	ВЛ*
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-4	ока В-10вВ ПБ-4	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ПБ-4-ТН1-1205	ВЛ
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-5	ока В-10вВ ПБ-5	01.12.2021	01.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-1514п-ТН1-2423п, ТН1-1514п-ТН1-328п	ВЛ
Амурская	Титовая-Кучинская	Ф-2	ока В-10 в Ф-2	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Новокузнецк	Новокузнецк	НК14	ока В-10вВ НК14	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Новокузнецк	КВВВ	КВ-2	ока В-10вВ КВ-2	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Новокузнецк	Новокузнецк	НВ5	ока В-10вВ НВ5	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ опора №1/1	ВЛ
Краснодар	Восточная прозона	ВВ354	в РП15 о. В-10вВ-ТН1-1406	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Амурская	Амурская	АМ8	в КРП-11 о. В-6вВ-АМ8	01.12.2021	01.12.2021	повреждение оборудования в ТН1-886	О
Белгородская	Орловская Слобода	ОС-1	ока В-10вВ ОС-1	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Профсоюзная	ПФ-5	в ПТ17-6п о. В-6вВ-ТН1-748	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-4	ока В-10вВ ПБ-4	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ПБ-4-ТН1-805п	ВЛ
Краснодар	Новокузнецк	НВ104	ока В-10вВ НВ104	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Новокузнецк	НВ33	ока В-10вВ НВ33	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ВЗ-3-ТН1-716	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ3	ока В-10вВ ХЛ3	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Новокузнецк	Озьян	ОЗ-7	ока В-10вВ ОЗ-7	01.12.2021	01.12.2021	за пробой потребит. КЛ-10вВ ПТ18-ТН1-17У-7	ВЛ*
Новокузнецк	Озьян	ОЗ-13	ока В-10вВ ОЗ-13	01.12.2021	01.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ПТ18-ТН1-17У-7	ВЛ*
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-7	ока В-10вВ ПБ-7	01.12.2021	01.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН1-785-ТН1-193п	ВЛ
Усть-Лабинск	Двуречская	ДВ-3	ока В-10вВ ДВ-3	01.12.2021	02.12.2021	повреждение оборудования в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-1	ока В-10вВ ПБ-1	01.12.2021	01.12.2021	ока в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	Калинин	КА10	ока В-10вВ КА10	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Калинин	КА108	ока В-10вВ КА108	01.12.2021	01.12.2021	повреждение потребит. оборудования в ТН1-171п	О*
Амурская	Амурская	АМ8	КРП-12 о. В-6вВ-АМ8	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Амурская	Амурская	АМ8	КРП-11 о. В-6вВ-АМ8	01.12.2021	01.12.2021	не установлена	П
Новокузнецк	ДСК	НВ3	ока В-6вВ НВ3	02.12.2021	02.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ТН1-407-РП1-КП1	ВЛ
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-7	ока В-10вВ ПБ-7	02.12.2021	02.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН1-193п-ТН1-745	ВЛ
Краснодар	ХБК	ХБК351	в РП1-54 о. В-10вВ-ТН1-2126п	02.12.2021	02.12.2021	повреждение потребит. оборудования в ТН1-2126п	О*
Краснодар	Ангарская	АН-305	в РП7-78 о. В-10вВ-ТН1-1480	02.12.2021	02.12.2021	Панельный Берез о. В-6вВ	П
Амурская	Амурская	АМ146	ока В-6вВ АМ146	02.12.2021	02.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-196п	ВЛ*
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-8	ока В-6вВ ПБ-8	02.12.2021	02.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-196п	ВЛ*
Новокузнецк	РПН	НВ3	РП28 о. В-10вВ-НВ3	02.12.2021	02.12.2021	вышел из строя КЛ-10вВ ТН1-99-ТН1-68п	ВЛ
Краснодар	Витангобийский	ВК-8	РП110 о. В-10вВ-ТН1-1078	02.12.2021	02.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ВК-8-ТН1-28п	ВЛ
Новокузнецк	Озьян	ОЗ-9	ока В-10вВ ОЗ-9	02.12.2021	02.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ВК-8-ТН1-28п	ВЛ
Ейск	ЕСК-20	ЕСК-20	ока В-6вВ ЕСК-20	02.12.2021	02.12.2021	повреждение на ВЛ-6вВ опора №26-27	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Горняк	ТГ-2	в РП1-64п о. В-6вВ-ТН1-218	06.12.2021	06.12.2021	повреждение на ВЛ-6вВ опора №18	ВЛ
Краснодар	Витангобийский	ВК12	ока В-10вВ ВК12	06.12.2021	06.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-644п-ТН1-802п	ВЛ
Краснодар	Ангарская	АН-205	ока В-10вВ АН-205	06.12.2021	06.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ПТ19-ТН1-305	ВЛ
Новокузнецк	РПН	НВ4	в РП1-3 о. В-10вВ-ТН1-205	06.12.2021	06.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ПТ19-ТН1-305	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Горняк	ТГ-19	ока В-6вВ ТГ-19	07.12.2021	07.12.2021	ока в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Амурская	Амурская	АМ7	в ПТ15 о. В-6вВ-ТН1-70	07.12.2021	07.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Сельхозтехника	СТ-105	ТН1-59п о. В-6вВ-ТН1-955	08.12.2021	08.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ТН1-33-ТН1-196п	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Ей-13	ока В-6вВ Ей-13	08.12.2021	08.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ТН1-186-ТН1-129	ВЛ
Краснодар	Севенная	С-104	ока В-6вВ С-104	08.12.2021	08.12.2021	за пробой потребит. КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-121п	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Ей-16	ока В-6вВ Ей-16	08.12.2021	08.12.2021	ока в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	Юк-Заванная	ЮЗ-208	ТН1-125п о. В-10вВ-РП1-28	08.12.2021	08.12.2021	за пробой потребит. КЛ-10вВ ТН1-641п-ТН1-328п	ВЛ*
Новокузнецк	Заванная	ЗН-20	ока В-10вВ ЗН-20	09.12.2021	09.12.2021	за пробой потребит. КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-129п	ВЛ*
Туапсе	Туапсе-Горняк	ТГ-18	ока В-6вВ ТГ-18	09.12.2021	09.12.2021	повреждение оборудования в портебиде ТН-19	ВЛ*
Краснодар	Сельхозтехника	СТ-353	ока В-10вВ СТ-353	09.12.2021	09.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ПТ18-ТН1-59п	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2	ока В-10вВ ХЛ-2	09.12.2021	09.12.2021	повреждение на ВЛ-10вВ ТН1-785-ТН1-101п	ВЛ
Краснодар	Витангобийский	ВК-8	ока В-10вВ ВК-8	09.12.2021	09.12.2021	повреждение оборудования в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	НИЗ	НВ3-3	ока В-6вВ НВ3-3	09.12.2021	09.12.2021	не установлена	П
Краснодар	Панельный Берез	ПБ-102	ф ПН-102, ПН-103, ПН-104	09.12.2021	10.12.2021	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	П
Краснодар	Сельхозтехника	СТ-444	РП1-35 о. В-10вВ-ТН1-939п	10.12.2021	10.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-439-ТН1-612 А	ВЛ
Амурская	Озьян	ОЗ-17	ока В-6вВ ОЗ-17	10.12.2021	10.12.2021	не установлена	П
Краснодар	НИЗ	НВ3	ока В-6вВ НИЗ-3	10.12.2021	10.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-439-ТН1-767	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Ей-11	ока В-6вВ Ей-11	10.12.2021	10.12.2021	повреждение на ВЛ-6вВ опора №4-№4	ВЛ
Краснодар	Лаванная	ЛВ-3	РП1-34 о. В-6вВ-ТН1-1420	10.12.2021	10.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-1420	ВЛ
Краснодар	НИЗ	НВ3	ока В-6вВ НИЗ-3, РП1-27 о. В-6вВ-ТН1-954п/784/306	11.12.2021	11.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ПТ18-ТН1-306, ТН1-661-ПТ1-313	ВЛ
Краснодар	Клопотинская	КН4	ока В-6вВ КН4	11.12.2021	11.12.2021	за пробой КЛ-6вВ ТН1-754-ТН1-104	ВЛ
Краснодар	Заванная	ЗН-9	ока В-6вВ ЗН-9	11.12.2021	11.12.2021	не установлена	П
Амурская	Амурская	АМ7	ока В-10вВ АМ7	11.12.2021	11.12.2021	за пробой КЛ-10вВ АМ7-ТН1-507	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Горняк	ТГ-15	ока В-6вВ ТГ-15	12.12.2021	12.12.2021	ока в сети ОАО «РЭЛ»	П
Новокузнецк	Таштановская	ТН-313	ока В-6вВ ТН-313	14.12.2021	14.12.2021	мет. повреждение КЛ-10вВ №13-ТН1-391	КЛ мет
Краснодар	Центральная	ЦТ-11	ока В-6вВ ЦТ-11	14.12.2021	14.12.2021	за пробой КЛ-10вВ ТН1-41-ТН1-58п	

Новороссийск	Новороссийск И-1	Ф-51	откл. В-6кВ Ф-51	25.12.2021	26.12.2021	повреждение оборудования в потребителской ТП-499	О*
Новороссийск	Западный	Ф-1	откл. В-6кВ Ф-1	25.12.2021	25.12.2021	повреждение воздушной линии в ТП-11	О
Армавир	Дзевгет	ДМ-44	откл. В-10кВ ДМ-44	25.12.2021	25.12.2021	повреждение линии на ВЛ-6кВ ТП-11→ТП-176	ВЛ
Армавир	Дзевгет	ДМ-46	РП-8 откл. В-10кВ	25.12.2021	25.12.2021	повреждение оборудования в РП-8 23-50 потребителской частью здания, здание № 0.2 тыс. чел. дом - 0	О
Новороссийск	Западный	Ф-20	откл. В-6кВ Ф-20	25.12.2021	25.12.2021	не установлена	Н
Геленджик	Марьяна Роша	МР-3	откл. В-6кВ МР-3	26.12.2021	26.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-29→ТП-3-16	КЛ
Новороссийск	Климатовская	Ф-29	откл. В-6кВ Ф-29	26.12.2021	26.12.2021	не установлена	Н
Краснодар	Резерв	РА-13	откл. В-6кВ РА-13	26.12.2021	26.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-33→ТП-49	КЛ
Армавир	Халкидонск-2	Х-2-29	откл. В-6кВ Х-2-29	26.12.2021	26.12.2021	не установлена	Н
Армавир	Халкидонск-2	Х-2-25	откл. В-6кВ Х-2-25	26.12.2021	26.12.2021	повреждение на ВЛ-6кВ опоры№42	ВЛ
Краснодар	«Ливанс»	Л-104	откл. В-10кВ Л-104	26.12.2021	26.12.2021	повреждение ВЛ-10 кВ Л-104→ТП-971→ТП-3011а	ВЛ
Краснодар	«Ливанс»	Л-106	откл. В-10кВ Л-106	26.12.2021	26.12.2021	повреждение ВЛ-10 кВ ТП-1968→ТП-1341	ВЛ
Геленджик	Х-4 Абубаи	Ф-43	откл. В-6кВ Ф-43	26.12.2021	26.12.2021	откл. в сети ООО «ИТ-Электрон»	ИП
Краснодар	Южная КРП	КРП-3 КРП	РП-13 откл. В-6кВ→ТП-146а	26.12.2021	27.12.2021	вывели из схемы потребителский участок КЛ-6кВ ТП-146а→ТП-957н	КЛ
Геленджик	Тысячи Мисс	ТТ-5	откл. В-6кВ ТТ-5	26.12.2021	26.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-10→ТП-1-351	КЛ
Геленджик	Марьяна Роша	МР-3	откл. В-6кВ МР-3	26.12.2021	26.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ МР-3→ТП-3-29	КЛ
Геленджик	Х-4 Абубаи	Ф-43	откл. В-6кВ Ф-43	26.12.2021	27.12.2021	откл. в сети «ИТ-Электрон»	ИП
Краснодар	Итчан	ИТ-13	откл. В-6кВ ИТ-13	27.12.2021	27.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1441→ТП-1397, повреждение оборудования на ПК	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-109	откл. В-6кВ СВ-109	27.12.2021	27.12.2021	не установлена	Н
Новороссийск	Севастопольская	Ф-5	откл. В-10кВ Ф-5	27.12.2021	27.12.2021	вывели из схемы ВЛ-10 кВ ТП-66→ТП-71	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-5	ТП-127 откл. В-6кВ→ГК-3	27.12.2021	27.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-127→ТП-1400	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-1	откл. В-6кВ ГК-1	27.12.2021	27.12.2021	вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-1-139→ТП-1-295н	КЛ
Краснодар	Вино-Запашная	ВЗ-308	РП-28 откл. В-10кВ→ТП-201ФвБ	27.12.2021	27.12.2021	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-201ФвБ→ТП-202П	КЛ
Краснодар	Восточная	В-105	РП-1 откл. В-6кВ→ТП-665	27.12.2021	27.12.2021	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-665→ТП-372	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-7	откл. В-6кВ ГК-7	27.12.2021	27.12.2021	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-104→ТП-1-139 А	КЛ
Армавир	Армавир	А-8	КРП-11 откл. В-6кВ→ИПН-44	27.12.2021	27.12.2021	не установлена	Н
Краснодар	Южная ЭР	Ю-7 ЭР	РП-6 откл. В-6кВ→ТП-1355	27.12.2021	28.12.2021	повреждение оборудования в ТП-926	О
Армавир	Тепличная	ТЧ-1	откл. В-10кВ ТЧ-1	28.12.2021	28.12.2021	вывели из схемы потребителский участок КВЛ-10 кВ ТП-248→ТП-0123н→ТП-07н→ТП-091п	КЛ*
Ейск	Ейск-2	ЕСК-23	откл. В-6кВ ЕСК-23	28.12.2021	28.12.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-14→ТП-21	ВЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-20	откл. В-6кВ ЕСК-20	28.12.2021	28.12.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-27н→ТП-119	ВЛ
Краснодар	Парфимоверная	ПФ-1	РП-14 откл. В-6кВ→ТП-932 А	28.12.2021	28.12.2021	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-932→ТП-1383	КЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-16	откл. В-6кВ ТТ-16	28.12.2021	28.12.2021	повреждение оборудования в ТП-132	О
Ейск	Ейск-2	ЕСК-19	откл. В-6кВ ЕСК-19	28.12.2021	28.12.2021	не установлена	Н
Ейск	Ейск-2	ЕСК-20	откл. В-6кВ ЕСК-20	28.12.2021	29.12.2021	повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-27н→ТП-119	ВЛ
Армавир	Речная	Р-УБР	ТП-Р-УБР-035 откл. В-6кВ→ТП-22	29.12.2021	29.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-Р-УБР-035→ТП-Р-УБР-22	КЛ
Новороссийск	Южная	Ф-10	откл. В-10кВ Ф-10	30.12.2021	30.12.2021	повреждение оборудования в ТП-768	О
Новороссийск	Южная	Ф-12	откл. В-10кВ Ф-12	30.12.2021	30.12.2021	повреждение оборудования в ТП-768	О
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1	30.12.2021	30.12.2021	не установлена	Н
Краснодар	Витаминбинат	ВК-14	откл. В-10кВ КРНС-19	30.12.2021	30.12.2021	Вывели из схемы участок КВЛ-10кВ КРНС-19→ТП-2396н→ТП-790п	КЛ
Новороссийск	Южная	Ф-3	откл. В-10кВ Ф-3	30.12.2021	30.12.2021	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-427→РП-22	КЛ
Крымск	Крымская	К-13	откл. В-6кВ К-13	30.12.2021	30.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-286→опора№6/5	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-152,153	откл. I-3Ш-10кВ	31.12.2021	31.12.2021	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ИП
Новороссийск	РИП	Ф-№52	откл. В-10кВ Ф-№52	31.12.2021	31.12.2021	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-885→ТП-886	КЛ
Новороссийск	РИСК	Ф-№4	РП-4 откл. В-10кВ→ТП-205	31.12.2021	31.12.2021	не установлена	Н
Новороссийск	ДИСК	Ф-№3	откл. В-6кВ Ф-№3	31.12.2021	31.12.2021	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-826→ТП-542	КЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-15	откл. В-6кВ ТТ-15	31.12.2021	01.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-15→БРП-14	КЛ

КЛ - повреждение кабельной линии
 ВЛ - повреждение воздушной линии
 О - повреждение оборудования в ТП/РП
 Н - причина не установлена
 * - повреждение потребителского оборудования
 ЦП - отключение центра питания