

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Анапаэлектросеть»



Ю.А. Смазнов /

« 28 » 08 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

/ С.Ю.Еншин /

« 28 » 08 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и материалов

- Заказчик – Филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»
(наименование)
- Основание – Договор ПВД
(расшифровать № пункта ИПР)
- Пункт строительства или доставки – г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
(указать пункт доставки)
- Сроки исполнения – 2022г.
(указать сроки закупки и поставки)
- Цель и назначение работ: Реконструкция: ТП-20
(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование и материалы)
- Основные характеристики оборудования:

| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
|--|---|--------|
| Силовой трансформатор ТМГ21 – 1000/6/0,4 У1 Δ/Ун | Мощность – 1000 кВА Класс напряжения – 6/0,4 кВ Схема соединения обмоток - Δ/Ун Умеренный климат – У1 Маслонаполненный Комплект аппаратных зажимов – 1 комплект Потери: х.х. (холостого хода) - 1300 Вт к.з. (короткого замыкания) – 11600 Вт Габариты: L (длина) – 1500 мм B (ширина) – 1180 мм H (высота) – 1770 мм | 1 шт. |

- Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
- Способ поставки – согласно договора
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
- Условия финансирования – согласно договора.
- Оплата выполненных работ – по согласованию сторон.

Согласованно:

Начальник участка ТП филиала
Главный инженер филиала

К.Н. Коновалов

Р.Ю. Козлов

Представители ИА:

Начальник управления по эксплуатации
Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Анапаэлектросеть»


Ю.А. Смазнов /
« 25 » 2022г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»


/ С.Ю. Еншин /
« 25 » 08 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и материалов

- Заказчик – Филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»
(наименование)
- Основание – Договор ПВД
(расшифровать № пункта ИПР)
- Пункт строительства или доставки – г. Анапа, ул. Лермонтова, 117
(указать пункт доставки)
- Сроки исполнения – 2022г.
(указать сроки закупки и поставки)
- Цель и назначение работ: Реконструкция: ТП-20
(подробно расшифровать на какие цели приобретает транспорт, оборудование и материалы)
- Основные характеристики оборудования:

| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
|---|--|--------|
| Силовой трансформатор ТМГ21 – 1000/10/0,4 У1 Δ/Ун | Мощность – 1000 кВА Класс напряжения – 10/0,4 кВ Схема соединения обмоток - Δ/Ун Умеренный климат – У1 Маслонаполненный Комплект аппаратных зажимов – 1 комплект Потери: х.х. (холостого хода) - 1300 Вт к.з. (короткого замыкания) – 11600 Вт Габариты: L (длина) – 1500 мм B (ширина) – 1180 мм H (высота) – 1770 мм | 1 шт. |

- Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
- Способ поставки – согласно договора
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
- Условия финансирования – согласно договора.
- Оплата выполненных работ – по согласованию сторон.

Согласованно:

Начальник участка ТП филиала
Главный инженер филиала

К.Н. Коновалов
Р.Ю. Козлов

Представители ИА:

Начальник управления по эксплуатации
Начальник ЭТО

А.А. Деремьян