

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку линейной арматуры к СИП

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ПР)
3. Пункт строительства или доставки — филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
4. Срок исполнения в течение 15-ти календарных дней
(указать сроки закупки и подставки)
5. Цель и назначение работ: Ремонт воздушных линий
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
6. Основные характеристики:
 - 6.1. Арматура к СИП-2, СИП-4 и СИП-3 должна соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-технических документов.
 - 6.2. Завод-изготовитель должен иметь сертификаты соответствия:
 - системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9001:2008;
 - системы экологического менеджмента по международному стандарту ИСО 14001:2004;
 - менеджмента охраны труда ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001-2007.
 - 6.3 Производственные центры должны иметь вышеперечисленные сертификаты соответствия.
 - 6.4 Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18620-86
 - 6.5 Все изделия из металлов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51177-98
 - 6.6 Применяемые в производстве продукции полимерные материалы должны быть ультрафиолето и погодостойкими, все металлические части должны быть устойчивы к коррозии и окислению.

1. Технические требования к изделиям

№	Наименование	Требуемые параметры
1	Бугель NB 20	Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Бугель не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ).
2	Скрепка NC 20	Разрушающая нагрузка не менее 8.4 кН. При монтаже не должно наблюдаться деформации. Скрепка не должны уменьшать механическую прочность МЛ (после монтажа не должно быть трещин и надрывов на МЛ). Технологический разрез выполнен со стороны прилегания ленты к опоре.

3	Влагозащищённый зажим Р 151+В1	Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 35-150/6-35 мм ² . Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем.
4	Влагозащищённый зажим Р 71	Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление – 35-95/4-54 мм ² . Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем.
5	Влагозащищённый зажим Р 72	Материал - алюминиевый сплав. Сечение магистраль/ответвление - 35-95/2х4-54 мм ² . Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Универсальное применение. Зажимы допускают многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы, для соединения СИП с кабелем. Поставляется в комплекте с защитным чехлом. Позволяет осуществлять два ответвления из одной точки.
6	Ответвительный прокалывающий зажим Р 4	Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-95/1,5-10 мм ² . Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ.
7	Ответвительный прокалывающий зажим Р 616R	Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 6-120/1,5-16 мм ² . Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ.
8	Ответвительный прокалывающий зажим Р 645	Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 16-150/6-35 мм ² . Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Контактные пластины - лужёная медь. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ.
9	Ответвительный прокалывающий зажим Р 70	Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 25-150/25-95 мм ² . Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа.
10	Ответвительный прокалывающий зажим Р 150	Для соединения и ответвления СИП/СИП. Сечение магистраль/ответвление 35-150/35-95 мм ² . Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава методом литья. Испытания на диэлектрическую прочность изоляции зажимов осуществляется под водой в течении 1 минуты действующим значением напряжения 6 кВ. Нижняя часть зажима снабжена специальным шестигранником под ключ для удержания зажима во время монтажа.
11	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 6-16	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 6-16 мм ² .

12	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 16	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16 мм².
13	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 10-16	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 10-16 мм².
14	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 16-25	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 16-25 мм².
15	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 25	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 25 мм².
16	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 25-35	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 25-35 мм².
17	Соединительный зажим для проводов ввода МРВ 35	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение жил 35 мм².
18	Соединительный зажим МРТ	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. Сечение фазных жил 35,50,70,95,120,150 мм².
19	Соединительный зажим МРТ N	Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия несущей жилы. Герметичность контакта улучшена наличием опрессовочных колец. Сечение несущих жил 35,50, 54,6, 70,95,120 мм².
20	Дистанционный фиксатор ВИС 15.50	Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 10-45 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов, поставляемых в комплекте с дистанционным фиксатором.
21	Дистанционный фиксатор ВИС 50.90	Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 25-62 мм². Крепление одной полосой металлической ленты и скрепы. Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов Е 778, Е 260, поставляемых в комплекте с дистанционным фиксатором.
22	Анкерный клиновой зажим DN 123	Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 3,5 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали.
23	Анкерный клиновой зажим DN 1	Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2 кН. Диапазон сечений 2х16-2х25 мм². Скоба крепления съемная, выполнена из коррозионностойкой стали.
24	Анкерный клиновой зажим PAC 25	Корпус зажима - стеклоармированный полиамид. МРНЗ 2,2 кН. Диапазон сечений 2х16-4х25 мм². Снабжен крюком крепления, для удобства монтажа. Крюк выполнен из коррозионностойкой стали.
25	Зажим анкерный DN 95-120	Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 22 кН, диапазон сечений 95-120 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов.
26	Зажим анкерный PAC 1500	Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм². Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик запрессован в корпусе зажима и снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. Все составляющие конструкцию детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.

27	Зажим анкерный РА 1500	Анкерная арматура для СИП-2. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. МРНЗ 15 кН, диапазон сечений 50-70 мм ² . Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Тросик снабжен шаровидными оконцевателями. Все составляющие конструкции детали не должны выпадать из зажимов. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.
28	Адаптер для наложения защитного заземления РС 481	Сечение магистралей 16-150 мм ² . Поставляется в комплекте с адаптером с медным проводником. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – из металлического сплава. Контактные пластины прокалывающего герметичного зажима - лужёная медь. Сечение проводника адаптера 16 мм ² .
29	Изолированный наконечник СРТА R	Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Сечение жил 16,25,35,50,54,70,95,120,150 мм ² .
30	Комплект промежуточной подвески ES 1500	Комплект – разборный. Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. Сечение: 25-120 мм ² . МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Наличие звена ограниченной прочности и подвижного звена. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц и облоя.
31	Кронштейн CS 1500	Материал кронштейна – антикоррозионный алюминиевый сплав, зажим из диэлектрического материала. МРНЗ 12 кН. В кронштейне наличие технологического выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.
32	Кронштейн CS 10.3	Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 15 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.
33	Кронштейн СА 2000	Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. МРНЗ 20 кН. Крепление монтажной лентой. Моноблок выполнен из экструдированного профиля. Имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающей к опоре, которые увеличивают угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.
34	Анкерный кронштейн фасадный СВ 600	Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 3,75 кН в любом направлении. Крепление - двухточечное.
35	Анкерный кронштейн фасадный СТ 600	Материал – антикоррозионный сплав. Максимальная нагрузка 6 кН в любом направлении. Крепление - трёхточечное.
36	Анкерный кронштейн для проводов ввода СА 16К	Материал -алюминиевый сплав с высокой степенью устойчивости к механическим, природно-климатическим воздействиям. МРНЗ 3,5 кН. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Позволяет выполнить анкерное крепление без снятия скобы с анкерного зажима. Кромки изделий должны быть гладкими и не иметь заусениц.
37	Монтажная лента F 207	Должна изготавливаться из нержавеющей стали. Монтажная лента должна иметь обработанные кромки. Ширина ленты должна составлять 20+0,5-1 мм, а толщина (0,7 ± 0,07) мм или (0,8 ± 0,08) мм. Для абонентских подключений, допускается применение ленты с шириной 10+0,5-1 мм. Маркировку на МЛ следует наносить через 1 погонный метр методом обеспечивающим читаемость на весь срок службы ВЛ. В маркировке следует указывать: марку ленты, товарный знак изготовителя, год выпуска. МЛ должна поставляться в бухтах, длина ленты в бухте должна составлять (50 ± 0,5) м. Упаковка МЛ должна обеспечивать возможность её размотки без применения специальных инструментов и устройств. Упаковка должна исключать самопроизвольное разматывание ленты после вскрытия. Кассета должна обеспечивать возможность обратной намотки ленты.

38	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28, ОР 600/50, ОР 600/66	Ограничитель перенапряжения – варисторного типа. Поставляется в сборе с прокалывающим зажимом. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка зажима – из металлического сплава. Контактные пластины прокалывающего герметичного зажима - лужёная медь.
39	Стяжной ремешок Е 778	Диэлектрический материал. Длина 204 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН.
40	Стяжной ремешок Е 260	Диэлектрический материал. Длина 260 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН.
41	Стяжной ремешок Е 350	Диэлектрический материал. Длина 350 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН.
42	Стяжной ремешок Е 760	Диэлектрический материал. Длина 760 мм, ширина 8 мм. Температура плавления не менее 260 °С. Разрушающая продольная нагрузка не менее 0,3 кН.
43	Защитный колпачок СЕ 6.35	Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 6-35 мм ² .
44	Защитный колпачок СЕ 25/150	Материал - диэлектрический эластомер. Диапазон сечений 25-150 мм ² .
45	Фасадное крепление SF 50	Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. Дюбель-гвоздь - металлический.
46	Спиральная вязка СВ 35	Материал - сталь с полимерным покрытием. Сечение 35-50 мм ² . Наличие протектора от перетирания вязки о шейку изолятора. Наличие цветовой маркировки кембрика вязки - жёлтый.
47	Спиральная вязка СВ 70	Материал - сталь с полимерным покрытием. Сечение 70-95 мм ² . Наличие протектора от перетирания вязки о шейку изолятора. Наличие цветовой маркировки кембрика вязки - зелёный.
48	Спиральная вязка СВ 120	Материал - сталь с полимерным покрытием. Сечение 120-150 мм ² . Наличие протектора от перетирания вязки о шейку изолятора. Наличие цветовой маркировки кембрика вязки - чёрный.

Требования к испытаниям линейной арматуры для проводов марки СИП-2, СИП-3 и СИП-4.

Линейная арматура должна быть испытана в соответствии со Стандартом ПАО «Россети» «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами до 1кВ», «Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами» СТО34.01-2.2-XXX-2015 (или CENELEC EN 50483, EN 50397 для импортных производителей) с предоставлением соответствующих протоколов испытания, проведенных сертифицированными Российскими лабораториями с соответствующей областью аккредитации.

Должны быть испытаны:

-Прокалывающие зажимы - на соответствие п.6.3.1, п.6.3.2, 6.3.3, п.6.3.4, п.6.3.5, п.6.3.6, п.6.3.8, п.6.3.9, п. 6.4.1, п.6.4.2, п.6.5.4 СТО34.01-2.2-004-2015 (п.8.1.2.1, п.8.1.2.2, п.8.1.2.3, п.8.1.2.4, п.8.1.2.5, п.8.1.3.1.3.1, п.8.1.3.1.3.2, п.8.1.4, п.8.1.5.1 CENELEC EN50483-4), СТО34.01-2.2-005-2015 (CENELEC EN50483-5).

-Зажимы анкерные – на соответствие п.6.3.1, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.5 СТО34.01-2.2-002-2015 (п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.5.3, п.8.1.4.1, п.8.1.4.4, CENELEC EN50483-3), СТО34.01-2.2-005-2015.

-Зажимы поддерживающие – на соответствие п.6.3.6 (п.8.2.2.1), п.6.3.7 (п.8.2.2.2), п.6.4.1, п.6.4.2, (8.2.4) п.6.5.2-п.6.5.5 СТО34.01-2.2-002-2015

(п.8.2.3.1, п.8.2.3.4, п.8.2.2.2, 8.2.4, п.8.2.3.1, п.8.2.3.4 CENELEC EN50483-3),
СТО34.01-2.2-005-2015

Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиями ГОСТ 23216-78.

Упаковка продукции должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18690.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока-с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

Требования к линейной арматуре для проводов марки СИП-2, СИП-3 и СИП-4.

Продукция должна быть выпущена не ранее 3 квартала 2020 года, иметь сертификат системы сертификации ГОСТ Р.

Каждый участник конкурса обязан предоставить не менее 3-х отзывов из разных регионов России о положительном опыте эксплуатации арматуры не менее 3-х лет от ДЗО ПАО "Россети".

Продукция должна соответствовать требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015, СТО 34.01-2.2-003- 2015, СТО 34.01-2.2-004- 2015, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006- 2015, СТО 34.01-2.2-007- 2015, СТО 34.01-2.2-009-2016, СТО 34.01-2.2-021- 2017 ПАО «Россети».

В составе конкурсной заявки должны быть представлены:

- Протоколы испытаний изделий, подтверждающие заявленные характеристики. Протоколы испытаний должны быть на русском языке, оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и выполнены аккредитованными в «Росаккредитация» испытательными центрами, имеющими соответствующую область аккредитации. К протоколам испытаний должны быть приложены документы, подтверждающие

аккредитацию испытательного центра, в котором были проведены испытания, а также сведения об области аккредитации испытательного центра;

- Типовые технологические карты по ремонту и эксплуатации линий электропередачи с предлагаемой арматурой.

Заказчик имеет право посетить производство, отобрать образцы со склада производителя. Проверить образцы в собственной лаборатории или в независимой аккредитованной лаборатории за счёт поставщика и в присутствии представителя производителя. Составить заключение на основании протокола испытаний и осмотра на соответствие заявленными техническим характеристиками в соответствии с Т.З. В случае несоответствия заявленным характеристикам и Т.З. производитель будет внесен в реестр не добросовестных поставщиков.

На всех изделиях арматуры должна присутствовать маркировка производителя. Допускается маркировка отличная от Т.З. При выявлении несоответствия конкретизированных характеристик

Заказчик имеет право запросить образцы у всех участников процедуры и оставить их как эталонные. В случае несоответствия поставленной продукции образцам на склад получателя вся продукция возвращается за счет поставщика и поставщик будет внесен в реестр не добросовестных поставщиков.

В составе конкурсной заявки должно быть предоставлено свидетельство от производителя, указана страна происхождения продукции, марка

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.

7. Особые условия: нет

8. Способ поставки - за счет поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
С.Ю. Еншин
« 06 » _____ 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку силового кабеля

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание — Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ГПР)
3. Пункт строительства или доставки — филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
4. Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Ремонт кабельных линий
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

1. Кабель силовой ААБл-10

Кабель силовой с алюминиевыми жилами в бумажной пропитанной изоляции на напряжение до 10 000 Вольт, соответствует требованиям ГОСТ 18410-73.

Конструкция:

- Токопроводящая жила из мягкого алюминия, имеющие отличительную цветную окраску
- Пропитанная изоляционная бумага
- Поясная бумажная пропитанная изоляция
- Экранированная лента
- Алюминиевая оболочка
- ПВХ слой
- Внешняя оболочка ПВХ шланг

Технические характеристики:

Температура эксплуатации кабеля от -50 до +50 градусов Цельсия.

Номинальное напряжение - 10000 Вольт.

Монтаж кабеля без предварительного подогрева следует производить при температуре не ниже 0 градусов Цельсия.

Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.

2. Кабель силовой АСБл

Конструкция:

Жила — мягкая алюминиевая проволока. Жилы сечением до 16 мм² выполняются круглыми, сечением от 25 мм² до 240 мм² — секторными. Жилы четырехжильных кабелей с заземляющей жилой выполняются секторными.

Жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными, уплотненными в процессе их изготовления.

Изоляция — бумага, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом.

Поясная изоляция — бумага, пропитанная вязким составом.
Оболочка — выпрессованная свинцовая трубка.
Подушка — слои лавсановой ленты.
Броня — из стальных лент.
Наружный покров — слой битума и стеклопружи.

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 54
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 25
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°C] 80
Максимальная рабочая температура жилы [°C] 60
Монтаж при температуре, не ниже [°C] 0
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 10
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 25
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 15
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 25
Разность уровней, не более [м] 15
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 200

3. Кабель АВБбшв

Конструкция:

Жила - алюминиевая.
Изоляция - ПВХ пластикат.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скрученных вокруг сердечника.
Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров типа ББШв:
- броня из двух стальных оцинкованных лент;
- защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката.
Внутренняя оболочка - для марок АВБШв из ПВХ пластиката.

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 60
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] 3.5
Максимальная рабочая температура жилы [°C] 70
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] 1.2
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 7.5
Сопротивление изоляции при темпер. +70° C, не менее [МОм х км] 0.005
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°C] 160 .

4. Кабель АПвПг, АПвПу, АПвПуг

Конструкция

Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия. Сечение: от 50 до 800 кв.мм. (А)
Экран по жиле из экструдированного полупроводящего сшитого полиэтилена

Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв)

Экран по изоляции из экструдированного полупроводящего сшитого полиэтилена

Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:

- сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 — 120 кв.мм;
- сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 — 300 кв.мм;
- сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм и более.

Разделительный слой Оболочка из ПВХ пластиката (В)

Технические характеристики:

Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°C]: 130

Монтаж при температуре, не ниже [°C]: -15

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ]: 10

Рабочая температура жилы [°C]: 90

Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]: 15

Температура окружающей среды, верхний предел [°C]: +50

Температура окружающей среды, нижний предел [°C]: -50

Температура токопров. жил при коротком замыкании, 4 сек [°C]: 250.

Кабельная продукция должна поставляться одним отрезком (цельной длиной) каждого сечения в отношении отгрузки каждого филиала.

Кабель должен поставляться на барабанах. Барабан с кабелем должен быть защищен от механических повреждений. Допускается поставка барабана обернутыми упаковочными материалами или с решетчатой (частичной) обшивкой без увеличения стоимости МПЗ.

Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2022 г.

Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет.

Срок эксплуатации – не менее срока, указанного заводом изготовителем.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.


7. Особые условия: нет


8. Способ поставки - за счет поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
С.Ю. Еншин
« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку коммутационных аппаратов

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание — Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ГПР)
3. Пункт строительства или доставки — филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
4. Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней.
5. Цель и назначение работ: для переключения участков электрической цепи
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2022 года.

Разъединители

- Разъединители РВ

Технические характеристики

Параметр	Значение
Число полюсов	1, 3
Номинальное напряжение, Уном/ Унр, кВ	10/12
Номинальный ток, Iном, А	400, 630 и 1000
Предельный ток термической устойчивости, Iт, кА	400 А – 16; 630 А – 20; 1000 А – 31,5.
Ток электродинамической стойкости, Id, кА	400 А – 16; 630 А – 20; 1000 А – 31,5.
Электрическое сопротивление главной цепи контура	104 x 10 ⁻⁶ Ом
Номинальная частота	50 /60 Гц
Климатическое исполнение	У3
Степень защиты	IP 00

- Разъединители РЕ

Общие требования

- Разъединитель РЕ 19 должен явно разрывать цепь, зазор должен соответствовать напряжению сети.
- Разъединитель РЕ 19 должен иметь фиксацию в каждом из положений - включенном и отключенном. При этом разъединитель РЕ не должен проворачиваться на угол больше заданного. Для предотвращения это в разъединителях РЕ 19 должны применяться специальные упоры.
- Разъединители РЕ 19 должны выполнять свои функции при любой погоде, даже в самых наихудших условиях эксплуатации.

- Все элементы разъединителя РЕ 19 как подвижные, так и неподвижные должны выдерживать соответствующие механические нагрузки, которые прикладываются к ним во время разъединения.
- Разъединяющие и заземляющие элементы разъединителей РЕ 19 должны оснащаться блокировкой, которая препятствовала бы их одновременному включению.

Тип разъединителя	РЕ19-41	РЕ19-43	
	1000	1600	2000
Номинальный рабочий ток, А	~ 1000 - 1000		
Номинальное рабочее напряжение, В	18	20	30
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА	100	100	100
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	6300		
Механическая износостойкость, циклы ВО			

- Разъединители РЛК, РЛКВ

1. Общие требования:

Ток термостойкости, кА: 10

Предельный сквозной ток, кА: 25

Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.

На каждом полюсе разъединителя должны, установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии.

Контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной стали с покрытием термодиффузионным цинком, что обеспечивает стабильность контактного давления на весь срок службы без регулировок.

В комплект поставки входят кронштейны для установки разъединителей на опоре, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, привод с кронштейнов для крепления к опоре, соединительные тяги «разъединитель привод» для различной высоты установки (6200 мм, 6500 мм, 6800 мм).

Технические характеристики:

Р - разъединитель;

Л - линейный;

К - качающегося типа;

В - для вертикальной установки (в случае горизонтальной установки буква опускается);

1а - заземлитель со стороны неподвижного контакта;

1б - заземлитель со стороны подвижного контакта.

Наименование параметра	Норма для разъединителя типа	
	РЛК	РЛКВ
Номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение), кВ	10(12)	
Номинальный ток, А	410(630)	
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА	10	
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА	25	
Допустимый ток нагрузки для значений температуры окружающего воздуха, А: плюс 20°C 0°C	530	515

Минус 20°C	620 700	600 680
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: для главных ножей для заземлителей	3 1	
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния метра и образования льда, Н, не более	200	
Номинальная частота, Гц	50	
Электрическое сопротивление главного контура, не более, Ом	150×10 ⁻⁶	

- Разъединители РЛНД
Разъединители РЛНД предназначены для эксплуатации в условиях воздействия климатических факторов для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м.;
- скорость ветра без гололеда до 40м/с;
- скорость ветра при гололеде не более 15 м/с;
- толщина ледяной корки до 10мм.

Наименование	Норма разъединителя типа РЛНД-10/400 РЛНД-10/630
Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток, А	400, 630
Ток термической стойкости, кА	10
- для ножей заземления в течение 1 с.	10
- для главных ножей в течение 3 с.	25
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА	30
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см	200
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н	175×10 ⁶
Электрическое сопротивление главного контура, Ом	245
Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н	38
Масса не более, кг	1200×470×385
Габаритные размеры, мм	

Рубильники

- Рубильники РПС

Технические характеристики:

- Р - рубильник
- П - с предохранителями
- С - с смещенным боковым приводом
- 1,2,4,6 - условное обозначение номинального тока (100, 200,400,600

Ампер)

- 1 - условное обозначение длины вала (1 - 180 мм, 2 - 215 мм)

- 100, 250, 400,630 А - номинальный ток, Ампер

- УХЛЗ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ

15150

Номинальный режим работы - продолжительный.

Температура окружающего воздуха от -45°C до +40°C.

Установленная безотказная наработка – не менее 18000 ч.

Рабочее положение рубильника – вертикальное, допускается отклонение в любую сторону не более 5°.

Рубильники серии РПС соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Комплектность:

Рубильник РПС-2/1 250А (левый)
 Рубильник РПС-2/1 250А (правый)
 Рубильник РПС-4/1 400А (левый)
 Рубильник РПС-4/1 400А (правый)
 Рубильник РПС-6/2 630А (левый)
 Рубильник РПС-6/2 630А (правый)

Рубильник ВР-32

Условный тепловой ток на открытом воздухе I _{th} , А	100	250	400
Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток, кА	5	8	11
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	8	14	22
Механическая износостойкость, циклов, не менее	25000	25000	16000
Сечение подключаемых проводников, мм ²	10...50	70...150	120...3х120
Номинальное напряжение изоляции, U _i , В	690		
Номинальное рабочее напряжение, U _e , В	400, 690		
Кол-во полюсов	3Р		
Категории применения	АС-20В (без д/г камер] АС-21В, АС-22В (с д/г камерами]		
Степень защиты	IP 00, IP 32 (при установке в НКУ]		
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +40		
Климатическое исполнение	УХЛ3		
Высота над уровнем моря, м	до 2000		
Срок службы, не менее, лет	10		

Рубильник ЯБПУ

Тип	Номинальный длительный ток, А	Номинальный ток плавкой вставки, А	Коэффициент мощности	Габаритные размеры: В х Ш х Г, мм	Масса, кг
ЯБПУ1	100	16, 20, 32, 40, 63, 100	0.95, 0.8	374х335х164	7
ЯБПУ2	250	250	0.95, 0.8	600х430х280	18
ЯБПУ2	400	250, 315, 400	0.95, 0.8	600х430х280	18
ЯБПУ3	630	630	0.95, 0.8	800х500х450	21

Выключатели автоматические ВА

ВА 57-39

Тип выключателя	Номинальное напряжение главной цепи	Число полюсов	Уставки теплового расцепителя	Уставка срабатывания при КЗ	
				перем. Ток	пост. Ток
ВА 5739 34XXXX	660	3	250	750, 1000, 1250, 1600, 2500	750, 1000, 1250, 1600, 2500
			320	1000, 1250, 1600,	1000, 1250, 1600,

				2500, 3000	2500,3000
			400	1000, 1250, 1600, 2500, 4000	1000, 1250, 1600, 2500, 4000
			500	750, 1000, 1600, 2500, 5000	750, 1000, 1600, 2500, 5000
			630	1250, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000	1250, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000

BA 57-35

Серия	Кол-во полюсов	уставки тепл расц.	Un	Уставки РЭ	Основные схемы
BA57-35	3	16A; 20A; 25A	~ 690В	80A, 100A, 125A, 160A, 250A, 320A *	340010, 344710, 341810, 344730, 341830, 341110
		31,5A; 40A; 50A		100A, 125A, 160A, 320A, 400A, 500A, 630A *	
		63A, 80A, 100A		500A, 800A, 1000A, 1250 *	
		125A		500A, 800A, 1250A, 1600A *	
		160A		500A, 800A, 1000A, 1600A, 2000A *	
		200A		500A, 630A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A *	
		250A		500A, 750A, 1000A, 1250A, 1600A, 2500 *	

Выключатели типа АЕ

Наименование параметра, размерность	АЕ2046	АЕ2056	АЕ2063	АЕ2066
Тип	Трехполюсные автоматические выключатели			
Категория	А	А	А	А
Число полюсов	3	3	3	3
Номинальное напряжение переменного тока частоты 50-60 Гц, В	~660	660	660	660
Номинальное напряжение постоянного тока, В	400	400	400	400
Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания (А), при переменном токе (ток отсечки)	10, 12	10, 12	10, 12	10, 12
Номинальный ток выключателя, А	0,63-63	40-100	40-250	40-250
Номинальный ток расцепления, А	0,6-63	40-100	40-250	40-250
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	10000	10000	10000	10000
Ширина, мм (габаритная)	76	90	105	105
Высота, мм (габаритная)	136	155	165	165
Глубина, мм (габаритная)	77	85	105	105

Выключатели ВНА и ВНР

Наименование параметра	Значение параметра	
	ВНР-10/400(630)-20з ВНРп-10/400(630)-20з ВНРп-10/400(630)-20зп	ВНА-10/400(630)-20з ВНАп-10/400(630)-20з ВНАп-10/400(630)-20зп
Номинальное напряжение, кВ	10	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	12
Номинальный ток, А	400(630)	400(630)
Номинальный ток отключения при $\cos \varphi \geq 0,7$, А	400(630)	400(630)
Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания:		
наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кА	51	51

номинальное начальное значение периодической составляющей, кА	20	20
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА	20	20
время протекания тока (время короткого замыкания), с	1	1
Нормированные параметры тока включения:		
наибольший ток, кА	51	51
начальное действующее значение периодической составляющей, кА	20	20

Ограничители перенапряжения ОПН-10

Класс напряжения сети, кВ действ.	10
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ($U_{нр}$), кВ действ.	12
Номинальное напряжение (U_n), кВ действ.	15
Номинальный разрядный ток, кА	10
Классификационное напряжение при амплитуде активного тока 10–3 А ($U_{кл}$), кВ действ., не менее	21,1
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более	
— с амплитудой 150 А	29,2
— с амплитудой 500 А	31,0
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более	
— с амплитудой 1000 А	34,0
— с амплитудой 5000 А	36,0
— с амплитудой 10000 А	38,8
— с амплитудой 20000 А	44,9
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс, кВ, не более	41,5
Удельная энергоемкость, кДж/кВ УНР (за одно воздействие)	2,0
Ток проводимости ограничителя не более, мА	0,4

Ограничители перенапряжения ОПН-6

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра					
		6					
1	Класс напряжения сети, кВ						
2	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение $U_{нр}$, кВ действ.	5,3	6	6,6	6,9	7,2	7,6
3	Номинальное напряжение, кВ действ.	6,6	7,5	8,3	8,6	9,0	9,5
4	Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВ действ.:						
	1200 с	5,9	6,7	7,3	7,7	8,0	8,4
	10 с	6,8	7,7	8,5	8,9	9,3	9,8
	1 с	7,2	8,2	9,0	9,4	9,8	10,3
5	Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), $A_{ампл.}$	10000					
6	Пропускная способность $I_{пр}$ (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), $A_{ампл.}$	550					
7	Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой:						
	5000 А	15,6	17,7	19,4	20,3	21,2	22,4
	10000 А	17,0	19,2	21,1	22,1	23,0	24,3
	20000 А	18,8	21,3	23,4	24,5	25,6	27,0
8	Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой:						
	250 А	12,6	14,2	15,6	16,3	17,0	18,0
	500 А	12,9	14,6	16,1	16,8	17,5	18,5
	1000 А	13,4	15,2	16,7	17,4	18,2	19,2
9	Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более	18,0	20,4	22,4	23,4	24,4	25,8
10	Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 2 мА $A_{ампл.}$, кВ действ., не менее	6,5	7,4	8,1	8,5	8,9	9,4
11	Пропускная способность ограничителя:						
	а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А	550					
	б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А	10000					

	в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А	100000
12	Удельная энергоемкость, кДж/кВ _{действ.}	2,7

Ограничители перенапряжения ОПНп - 0,38

п – в полимерном корпусе

Класс напряжения сети, кВ действ.	0,38
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Unp), кВ действ.	0,4
Номинальное напряжение (Un), кВ действ.	0,5
Номинальный разрядный ток, кА	10
Классификационное напряжение при амплитуде активного тока 10–3 А (Укл), кВдейств., не менее	0,74
Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более	1,28
— с амплитудой 125А	
Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более	1,48
— с амплитудой 1000 А	1,80
— с амплитудой 5000 А	1,5
Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс, амплитудой 10 кА, кВ, не более	0,8
Удельная энергоемкость, кДж/кВ УНР (за одно воздействие)	2,0
Ток проводимости ограничителя не более, мА	

Разрядники

- Разрядники РВО-6/10:

Наименование	Единица изм.	РВО-6	РВО-10
		Значение	
Класс напряжения сети	кВ	10	6
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, Unp	кВдейств.	12,7	7,5
Пробивное напряжение в сухом состоянии и под дождем, min/max	кВ	26/30,5	16/19
Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более	кВ	48	32
Остающееся напряжение, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, не более:			
3000	А	43	25
5000	А	45	27
Токовая пропускная способность (количество воздействий):			
при импульсе тока длительностью 16/40 мкс амплитудой 5 кА	раз	20	20
при импульсе тока длительностью 2000 мкс амплитудой 75 А	раз	20	20
Длина пути утечки внешней изоляции разрядника, не менее	см	36	18
Ток утечки	мкА	6	6
Допустимое тяжение проводов, не менее	Н	300	300
Высота разрядника, не более	мм	411	294
Масса разрядника, не более	кг	4,2	3,1

- Разрядники РДИП:

Характеристика	РДИП-10
Класс напряжения, кВ	6, 10
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ	12
Искровой промежуток, мм	20-40
Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю с действующим значением периодической составляющей при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА	0,6
Максимальная амплитуда выдерживаемого импульса 8/20 мкс, имитирующего прямой удар молнии, кА	40
Импульсное разрядное напряжение, кВ	120
Одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее:	
- в сухом состоянии	38
- под дождем	28
Длина перекрытия по изоляционной поверхности, мм, не менее	360
Масса, кг	2,4

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.


7. Особые условия: нет


8. Способ поставки - за счет поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер –
технический директор
«НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку комплектующих

- Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
- Основание – Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ГР)
- Пункт строительства или доставки – филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
- Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней
(указать сроки закупки и подставки)
- Цель и назначение работ: ремонт электрооборудования
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
- Основные характеристики оборудования:
Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2022 года.

1. Изолятор ПС:

Изоляторы ПС предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ и 1150 кВ, частотой до 100 Гц.

Тип	ГОСТ, ТУ	Диаметр D	Строительная высота Н	Длина пути утечки	Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем)	Выдерживаемое импульсное напряжение, 1,2/50+/-	Напряжение по уровню радиопомех	Масса
		кН	мм	мм	мм	кВ	кВ	кг
ПС 40А	ГОСТ 6490-93	175	110	185	30	70	25	1,7
ПС 70 Е	ГОСТ 6490-93	255	127/146	303	40	100	25	3,4
ПС 120Б	ГОСТ 6490-93	255	127/146/170	320	40	100	30	3,9

2. Изолятор ШС-10Г (20Г)

Штыревые стеклянные изоляторы ШС-10Г (20Г) предназначены для изоляции и крепления проводов ЛЭП и в РУ электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц.

Наименование параметра	ШС-10Г (20Г)
Номинальное напряжение, кВ	6-10 (20)
Длина пути утечки, мм.	300 (400)
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ	68 (73)
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50, кВ	+/-100 (+/-125)
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии, кВ	42 (50)
Масса, кг.	2 (2,5)

3. Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый)

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г, предназначен для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением от 0,4 до 20 кВ частотой до 100 Гц.

Наименование параметра	ШФ-20Г
Номинальное напряжение, кВ	20
Длина пути утечки, мм	400
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ	65
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50, кВ	125
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии, кВ	85
Масса, кг	3,5
Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, кН	13

4. Изолятор ТФ-20п (полимерные)

Изолятор ТФ-20п	
Электрическое сопротивление изоляции, МОм	10 ⁵
Выдерживаемое напряжение в сухом состоянии, кВ	24,0
Выдерживаемое напряжение под дождем, кВ	8,0
Строительная высота, мм	54,0
Длина пути утечки, мм	118,0
Разрушающее усилие на срез головки, не менее, кН	8,0
Масса, кг	0,06

5. Изолятор ИПУ-10/630-7,5м (изолятор проходной)

Наименование	Единица измерения	Значение
Номинальное напряжение	кВ	10
Номинальный ток	А	630
Испытательное напряжение грозового импульса	кВ	80
Минимальная разрушающая сила на изгиб	кН	7,5
Длина утечки пути	мм	300
Масса	кг	8,5

6. Изолятор СА-3

Изолятор опорный фарфоровый (керамический) СА-3

Наименование	Единица измерения	Значение
Номинальное напряжение	кВ	3
Минимальная разрушающая сила	кН	2
Климатическое исполнение		УХЛ2
Масса	кг	0,36

7. Изолятор ИОР-10-3,75

Изолятор опорный керамический внутренней установки ИОР-10-3,75 УХЛ,Т2

Наименование	Единица измерения	Значение
Номинальное напряжение	кВ	10
Наибольшее допустимое напряжение	кВ	12
Испытательное напряжение грозового импульса	кВ	80
Минимальная разрушающая сила на изгиб	кН	3,75
Масса	кг	1,6

8. Разрядник вентильный РВО

Класс напряжения сети, кВ	РВО - 6 У1	РВО - 10 У1
Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, действующее значение, кВ		
а) не менее	16	26
б) не более	19	30,5
Импульсное пробивное напряжение (при предразрядном времени от	32	48

2 до 20 мкс), кВ, не более		
Остающееся напряжение при импульсе тока с длительностью фронта 8 мкс, не более: с амплитудой тока 3 кА с амплитудой тока 5 кА	25 27	43 45
Номинальный разрядный ток, кА	5	5
Ток утечки при постоянном напряжении, равном номинальному, мкА, не более	6	6
Номинальное напряжение разрядника, кВ	7,5	12,7
Пропускная способность	20 импульсов тока волной 16/40 мкс с амплитудой 3000 А; 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой 75 А;	
Ток утечки, мкА не более	6	6
Длина пути утечки, см не более	25	42

9. Разрядник длинноискровой РДИМ

Основные технические характеристики:

Тип разрядника - РДИМ-10-К

Номинальное напряжение, кВ - 10

Импульсное разрядное напряжение, кВ, не более - 120

Длина по поверхности, м - 0,4

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее - 42

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее - 28

50%-ное разрядное напряжение при загрязнении и увлажнении, кВ, не менее - 13

Масса, кг - 0,1

Выдерживаемый импульсный ток, кА, не менее - 40

10. Разрядник РДИП-10-4 УХЛ1

Класс напряжения	10 кВ
Длина перекрытия по поверхности	78 см
Внешний искровой промежуток	2 – 4 см
Импульсное 50%-ное разрядное напряжение, не более	110 кВ
- на положительной полярности	90 кВ
- на отрицательной полярности	300 кВ
Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г*	50 импульсов
Многokrратно выдерживаемое внутренней изоляцией импульсное напряжение, не менее	300 кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее	42 кВ
- в сухом состоянии	28 кВ
- под дождем	20 импульсов
Многokrратно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс, не менее	2,3 кг
Масса	30 лет
Срок службы, не менее	

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.


7. Особые условия: нет

8. Способ поставки - за счет Поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку кабельных муфт

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ПР)
3. Пункт строительства или доставки – филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
4. Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней
(указать сроки поставки)
5. Цель и назначение работ: ремонт кабельных линий
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Общие требования

1	Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ)	ГОСТ 13781.0-86 ТУ 3599-001-60707993-2009.
2	Частота, Гц	50
3	Эксплуатация на высоте над уровнем моря, не более м	1000
4	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
5	Минимальная температура монтажа муфт без предварительного подогрева, °С	-20
6	Установленный срок службы, лет	30
7	Гарантийный срок службы, лет	5
8	Тип материала муфт	Термоусаживаемый полимер

Особенности комплектации:

	Сечение жил кабеля, мм ²	Рабочее напряжение, кВ	Тип изоляции кабеля
3КВ(Н)ТП-1	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	1	Бумажная масло пропитанная
4КВ(Н)ТП-1	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	1	Бумажная масло пропитанная
3КНТП-10 3КВТП-10	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	10	Бумажная масло пропитанная

3СТП-1	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	1	Бумажная масло пропитанная
4СТП-1	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	1	Бумажная масло пропитанная
3СТП-10	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240	10	Бумажная масло пропитанная
3ПСТ-10	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	10	СПЭ
1ПСТО-10	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800	10	СПЭ
3ПКВТП-10 (3ПКНТП-10)	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	10	СПЭ
3ПКВТО-10 (3ПКНТО-10)	25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800	10	СПЭ

1. Предприятие-производитель должен быть сертифицирован по системе контроля качества ISO 9001.

2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, год изготовления не ранее 2022 года.

3. Муфты должны иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 13781.0-86 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия» и протоколы испытаний подтверждающие заявленные характеристики.

4. Требования к контактным соединениям:

4.1. Контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82.

4.2. Соединители и наконечники должны гарантировать электрическую целостность жил кабелей и механическую прочность соединения, обеспечивать работоспособность муфт в аварийных режимах.

4.3. В комплект поставки муфт должны входить механические болтовые соединители и наконечники со срывающимися при затяжке головками. Материал изготовления корпуса соединителей – Д16Т. Внутренняя поверхность соединителей и наконечников должна иметь насечку для увеличения площади контакта с жилой кабеля. Наконечники в концевых муфтах на БПИ должны быть адаптированы под применение с изоляционными адаптерами.

4.4. Соединители и наконечники должны обеспечивать возможность их применения для кабелей с алюминиевыми и медными жилами.

4.5. Жила кабеля должна быть закреплена в корпусе соединителя или наконечника двумя или более контактными болтами со срывающимися при затяжке головками. Момент срыва головок болтов должен быть:

- для сечения жил кабеля 25, 35, 50 мм² – от 2,0 до 2,6 кг/м
- для сечения жил кабеля 70, 95, 120 мм² – от 2,8 до 3,2 кг/м
- для сечения жил кабеля 150, 185, 240 мм² – от 5,0 до 5,9 кг/м

4.6. Для соединения жил кабелей с бумажной изоляцией должны применяться соединители с внутренней цельной перегородкой, изготовленной способом механической обработки, применение запрессованной перегородки не допускается.

4.7. Болты в соединителях должны быть расположены в одной радиальной плоскости; болты в наконечниках должны иметь V-образное расположение.

5. Требования к конструкции муфт для кабелей с бумажной изоляцией:

5.1. Клей должен быть нанесён на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным слоем. Метод нанесения клея соэкструдирование. Термоусаживаемые перчатки должны иметь шестиугольную форму основания, со спиральным нанесением клеевого слоя и пальцах термоусаживаемой перчатки.

5.2. В соединительных муфтах для многожильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 — 10 кВ жилы кабелей должны быть разделены эластичной распоркой, межфазное пространство должно быть заполнено мастикой, обеспечивающей равномерное заполнение без образования пустот.

6. Толщина профиля межфазной распорки должна быть не менее 4 мм и высота профиля должна быть не менее 25 мм для кабелей с сечением жил 25 - 240 мм². Для изготовления профиля межфазной распорки должен применяться ПВХ пластикат кабельный марки 0-40 рецептуры ОМ-40 по ГОСТ 5960-72.

6.1. В соединительных и переходных муфтах для восстановления оболочки кабеля и в качестве защитного кожуха должны применяться термоусаживаемые трубки, имеющие сплошной клеевой слой по всей длине внутренней поверхности, нанесенным методом соэкструзии. Толщина трубки кожуха муфты после усадки должна обеспечивать жесткость конструкции муфты. Применение составного защитного кожуха не допускается.

6.2. В концевых муфтах должны применяться две термоусаживаемые трубки (маслоотделительная и наружная) без дополнительной установки изоляторов (юбок).

6.3. Соединительные и переходные муфты на напряжение свыше 1 кВ должны иметь экран из медной сетки.

6.4. Сечение заземляющего провода должно быть:

- для кабелей с жилами сечением 25 - 120 мм² - не менее 16 мм²;
- для кабелей с жилами сечением 150 - 240 мм² - не менее 25 мм².

При использовании алюминиевой оболочки кабеля на напряжение до 1 кВ включительно в качестве нулевой жилы кабеля заземляющий провод должен иметь следующие сечения:

- для кабелей с жилами сечением до 35 мм² - 16 мм²;
- для кабелей с жилами сечением до 50 мм² - 35 мм²;
- для кабелей с жилами сечением до 70 мм² - 50 мм²;
- для кабелей с жилами сечением до 95 мм² - 70 мм²;
- для кабелей с жилами сечением до 120; 150 мм² - 95 мм²;
- для кабелей с жилами сечением до 185; 240 мм² - 150 мм²;

Заземляющий провод должен присоединяться к металлической оболочке методом пайки, к лентам брони применяется роликовая пружина постоянного давления.

Длина разделки концевых муфт внутренней и наружной установки должна варьироваться от 800 мм до 1200 мм.

7. Требования к конструкции муфт для одножильных кабелей с изоляцией из СПЭ на напряжение 10 кВ:

7.1. Соединительные муфты в конструкции должны иметь экран из медной сетки.

7.2. Соединение проволок экранов кабелей в соединительных муфтах должно быть выполнено с помощью пружин постоянного давления.

7.3. В концевых муфтах заземление экрана должно быть выполнено разделанной скруткой данного экрана. Оконцевание проволок экрана должно быть выполнено наконечниками (болтовыми со срывающимися болтами, винтовыми, под опрессовку однозубым вдавливанием), входящими в комплект муфты.

7.4. Размер присоединения (длина) концевых муфт должен соответствовать соответствующим размерам малогабаритного электрооборудования.

7.5. Типы монтируемых кабелей: АПвПг, АПвВ, ПвП, ПвПуг, ПвП2г, АПвЭВ, ПвЭПу, АПвЭгаП, АПвВГ, ПвПГ, и пр.

8. Требования к деталям и материалам:

8.1. Для изготовления контактных соединений должны применяться материалы с удельным электрическим сопротивлением не более 4 мкОм см.

8.2. Заземляющий провод должен быть медным луженым, конструкции класса 3 или 4 по ГОСТ 22483-77 или марки М по ГОСТ 839-80. В концевых муфтах заземляющий провод должен быть опрессован медным луженым наконечником, опрессовка должна быть выполнена однозубым вдавливанием. Для кабелей с проволочным экраном в комплект включена система соединения экранов.

8.3. Медная сетка должна быть выполнена из проволоки медной круглой луженой диаметром не менее 0,08 мм и удельным электрическим сопротивлением проволоки постоянному току, пересчитанное на температуру 200С Ом*м*10⁻⁶, не более 0,018.

8.4. Электрическая прочность электроизоляционных полимерных материалов должна быть не менее 15 кВ/мм.

8.5. В соединительных и переходных муфтах на напряжение 6 -10 кВ для восстановления изоляции в области болтовых соединителей должна применяться толстостенная термоусаживаемая трубка, изготовленная из полимера, клей-расплав должен быть нанесен методом соэкструзии равномерным сплошным слоем, в местах усадки трубки на жилу кабеля. Толщина восстановленной изоляции должна быть не менее 4,5 мм.

8.6. В концевых муфтах наружной установки всех типов и напряжений термоусаживаемые детали должны быть атмосферостойкими, трекингоэрозионностойкими.

8.7. Коэффициент усадки термоусаживаемых деталей должен быть не менее 2,7. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и манжеты) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий. На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны

иметь надрывов, заусенцев и других краевых дефектов.

8.8. В процессе монтажа муфт термоусаживаемые детали должны иметь равномерную динамичную усадку по длине и окружности, плотный обхват элементов кабеля без воздушных включений, стойкость поверхности к пламени горелки, незначительную продольную усадку.

8.9. Герметизирующие материалы должны обеспечивать герметичность муфт на протяжении всего срока эксплуатации с учетом повышенной влажности и высокого уровня грунтовых вод.

8.10. Мasticные наполнители, выравнивающие напряженность электрического поля, должны быть маслостойкими.

8.11. Герметичность муфты после монтажа достигается благодаря наличию термоплавкого клея на внутренней поверхности защитного кожуха и соединительных трубок.

8.12. Проволоки экрана кабеля или заземляющий проводник герметизируются клейкой мастикой. Белая лента для распределения напряженности электрического поля наматывается в области среза полупроводящего экрана кабеля, устанавливается трубка регулятора напряженности с помощью пламени горелки в области среза полупроводящего экрана.

8.13. Трекингостойкая изоляционная трубка обеспечивает изоляцию и герметизацию оконцевания кабеля. Для заземления ленточного экрана применяется непаянная арматура, которая заказывается отдельно.

9. Маркировка на термоусаживаемых деталях должна быть четкой и содержать наименование (товарный знак) завода изготовителя и соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82.

10. По всем видам кабельной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект материалов и изделий для монтажа муфты, а также техническую и эксплуатационную документацию на русском языке (в том числе инструкцию по монтажу, паспорт и комплектующую ведомость).

Требования к комплектации муфт ЗСТП-10:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
			60/27	70/28	95/33
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-3	2			
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (маслостойкая)	6	19/6 (0,28м)	24/8 (0,32м)	40/12 (0,32м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	3	40/12 (0,174м)	55/16 (0,203м)	65/19 (0,203м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух внутренний)	1	85/25 (0,8м)	100/30 (0,9м)	115/34 (0,9м)
5	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух наружный)	1	100/30 (1,22м)	115/34 (1,22м)	130/36 (1,22м)
6	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	2	1м	1м	1,5м
7	Пластина выравнивания напряженности	3	120х80мм	120х120мм	140х140мм
8	Лента герметизирующая (40х2мм)	10	0,2м	0,25м	0,3м
9	Мастика межфазная	3	✓	✓	✓
10	Распорка межфазная	1	✓	✓	✓
11	Стеклолента	1	6м	6м	8м
12	Провод заземления	1	16мм ² (1,08м)	16мм ² (1,15м)	25мм ² (1,15м)
13	Проволока бандажная	2	4м	4м	4м
14	Сетка медная экранирующая (ширина 80мм)	1	5,5м	5,5м	5,5м
15	Набор для присоединения заземления (пружина)	2	✓	✓	✓
16	Набор для присоединения заземления (пайка ПОС 30-200гр, припой А – 50 гр., жир паяльный – 20 гр.)	2	✓	✓	✓
17	Соединитель 4-х болтовой	3	✓	✓	✓
18	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
19	Нить бандажная	2	1м	1м	1м
20	Рукав защитный, полиэтиленовый	1	1,5м	1,5м	1,5м
21	Перчатки х/б	2	✓	✓	✓

22	Ветошь протирочная	8	✓	✓	✓
23	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
24	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт ЗКНТП-10:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-3	1	60/27	70/28	95/33
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (маслостойкая)	3	19/6 (1,2м)	24/8 (1,2м)	40/12 (1,2м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (трекингостойкая)	3	23/7 (1,15м)	30/10 (1,15м)	40/12 (1,15м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета герметиз.)	1	55/16 (0,174м)	65/19 (0,174м)	75/22 (0,174м)
5	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета антитрекинг.)	3	30/10 (0,1м)	30/10 (0,12м)	40/16 (0,150м)
6	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	1	1м	1м	1,5м
7	Лента герметизирующая (40х2мм)	2	0,2м	0,25м	0,3м
8	Провод заземления с наконечником	1	16мм ² (1м)	16мм ² (1м)	25мм ² (1м)
9	Проволока бандажная	1	4м	4м	4м
10	Набор для присоедин. заземления (пайка ПОС 30-67 гр. припой А – 50 гр., жир паяльный – 20 гр.+пружина)	1	✓	✓	✓
11	Наконечник 2-х болтовой (наконечник под применение с адаптером)	3	✓	✓	✓
12	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
13	Нить бандажная	1	1м	1м	1м
14	Бирка кабельная	1	✓	✓	✓
15	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
16	Ветошь протирочная	3	✓	✓	✓
17	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
18	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт ЗКВТП-10:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-3	1	60/27	70/28	95/33
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (маслостойкая)	3	19/6 (0,8м)	24/8 (0,8м)	40/12 (0,8м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (трекингостойкая)	3	23/7 (0,75м)	30/10 (0,75м)	40/12 (0,75м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета герметиз.)	1	55/16 (0,174м)	65/19 (0,174м)	75/22 (0,174м)
5	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета антитрекинг.)	3	30/10 (0,1м)	30/10 (0,11м)	40/16 (0,15м)
6	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	1	1м	1м	1,5м
7	Лента герметизирующая (40х2мм)	2	0,2м	0,25м	0,3м
8	Провод заземления с наконечником	1	16мм ² (1 м)	16мм ² (1 м)	25мм ² (1 м)
9	Проволока бандажная	1	4м	4м	4м
10	Набор для присоедин. заземления (пайка ПОС 30-67 гр. припой А – 50 гр., жир паяльный – 20 гр.+пружина)	1	✓	✓	✓
11	Наконечник 2-х болтовой (наконечник под применение с адаптером)	3	✓	✓	✓
12	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
13	Нить бандажная	1	1м	1м	1м
14	Бирка кабельная	1	✓	✓	✓
15	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
16	Ветошь протирочная	3	✓	✓	✓
17	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
18	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт 1ПСТО-10:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240	300/400	500/630	800
1	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух наружный)	1	55/16 (0,61м)	65/19 (0,61м)	75/22 (0,61м)	85/25 (0,8м)	115/34 (0,9м)	115/34 (0,9м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ-РБ (изоляционная)	1	35/13 (0,3м)	45/16 (0,3м)	55/20 (0,35м)	55/20 (0,35м)	65/27 (0,4м)	88/32 (0,4м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	1	33/11 (0,174м)	40/12 (0,203м)	55/16 (0,203м)	55/16 (0,203м)	75/22 (0,305м)	75/22 (0,305м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ-СК	2	26/12 (0,1м)	35/12 (0,1м)	55/18 (0,1м)	55/18 (0,1м)	65/25 (0,1м)	85/30 (0,1м)

	(регулятор-напряженности)						
5	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	2	60мм	80мм	100мм	120мм	200мм
6	Пластина выравнивания напряженности	1	70х120мм	120х110мм	120х160мм	лента 25х2 (1,5м)	120х180мм (2шт)
7	Лента герметизирующая (40х2мм)	8	100мм	120мм	140мм	160мм	300мм
8	Сетка медная экранирующая	1	2м	2,5м	3м	3,5м	4,5м
9	Пружина постоянного давления	2	✓	✓	✓	✓	✓
10	Соединитель болтовой	1	✓	✓	✓	✓	✓
11	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓	✓	✓
12	Рукав защитный, полиэтиленовый	1	✓	✓	✓	✓	✓
13	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓	✓	✓
14	Нить кевларовая	1	✓	✓	✓	✓	✓
15	Лента наждачная	1	✓	✓	✓	✓	✓
16	Ветошь протирачная	1	✓	✓	✓	✓	✓
17	Салфетка спиртовая	8	✓	✓	✓	✓	✓
18	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓	✓	✓
19	Упаковка	1	✓	✓	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт ЗПКВТО-10(ЗПКНТО-10):

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240	300/400	500/630	800
1	Трубка термоусаживаемая ТУТ-СК (стресс-контроль)	3	26/12 (0,1м)	35/12 (0,1м)	55/18 (0,1м)	55/18 (0,1м)	65/25 (0,1м)	85/30 (0,1м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ-Т (изоляционная)	3	40/16 (0,35м)	49/18 (0,35м)	54/24 (0,35м)	60/25 (0,35м)	70/25 (0,35м)	70/25 (0,35м)
3	Юбка термоусаживаемая (для марки ЗПКНТО-10)	3	34/13	42/17	50/18	50/21	60/23	70/34
4	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	3	0,2м+0,06м	0,35м+0,08	0,5м+0,1м	0,7м+0,12м	1м+0,2м	1м+0,2м
5	Лента герметизирующая (40х2мм)	12	0,1м	0,12м	0,14м	0,15м	0,18м	0,18м
6	Наконечник болтовой	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Наконечник под пресс	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Стяжной хомут	3	0,18м	0,18м	0,26м	0,26м	0,26м	0,26м
10	Лента наждачная	1	0,4м	0,4м	0,4м	0,4м	0,4м	0,4м
11	Нить кевларовая	1	2м	2м	2м	2м	2м	2м
12	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Ветошь протирачная	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Салфетка спиртовая	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Бирка кабельная	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Упаковка	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт 4КВ(Н)ТП-1:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-4	1	50/21	70/26	85/34
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	4	19/6 (0,6м)	24/8 (0,6м)	40/12 (0,6м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета герметиз.)	1	55/16 (0,174м)	65/19 (0,174м)	75/22 (0,174м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета изоляц.)	4	25/8 (0,067м)	33/8 (0,081м)	40/12 (0,101м)
5	Лента герметизирующая (40х2мм)	3	0,2м	0,25м	0,3м
6	Провод заземления с наконечником	1	16мм ² (0,6м)	16мм ² (0,6м)	25мм ² (0,6м)
7	Проволока бандажная	1	2м	2м	2м
8	Набор для присоединения заземления (пружина)	1	✓	✓	✓
9	Наконечник 2-х болтовой	4	✓	✓	✓
10	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
11	Бирка кабельная	1	✓	✓	✓
12	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
13	Ветошь протирачная	3	✓	✓	✓
14	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
15	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт 4СТП-1:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
			50/21	70/26	85/34
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-4	2			40/12 (0,23м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (маслостойкая)	8	19/6 (0,150)	24/8 (0,18м)	40/12 (0,174м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	4	25/8 (0,135м)	33/8 (0,15м)	115/34 (1,22м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух наружный)	1	85/25 (0,8м)	100/30 (0,9м)	0,3м
5	Лента герметизирующая (40х2мм)	8	0,2м	0,25м	25мм ² (0,85м)
6	Провод заземления	1	16мм ² (0,6м)	16мм ² (0,7м)	4м
7	Проволока бандажная	1	4м	4м	0,4м
8	Сетка медная луженная (ширина 50мм)	2	0,3м	0,35м	✓
9	Набор для присоединения заземления (пружина)	1	✓	✓	✓
10	Соединитель 4-х болтовой	4	✓	✓	✓
11	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
12	Рукав защитный, полиэтиленовый	1	1,3м	1,3м	1,5м
13	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
14	Ветошь протирочная	4	✓	✓	✓
15	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
16	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт 3КВ(Н)ТП-1:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
			45/21	60/27	70/28
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-3	1			40/12 (0,6м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	3	19/6 (0,6м)	24/8 (0,6м)	75/22 (0,174м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета герметиз.)	1	55/16 (0,174м)	65/19 (0,174м)	40/12 (0,101м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (манжета изоляц.)	3	25/8 (0,067м)	33/8 (0,081м)	0,3м
5	Лента герметизирующая (40х2мм)	3	0,2м	0,25м	25мм ² (0,6м)
6	Провод заземления с наконечником	3	16мм ² (0,6м)	16мм ² (0,6м)	2м
7	Проволока бандажная	1	2м	2м	✓
8	Набор для присоединения заземл. (пайка+пружина)	1	✓	✓	✓
9	Наконечник 2-х болтовой	3	✓	✓	✓
10	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
11	Бирка кабельная	1	✓	✓	✓
12	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
13	Ветошь протирочная	3	✓	✓	✓
14	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
15	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт 3СТП-1:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240
			45/21	70/28	95/33
1	Перчатка термоусаживаемая ТУП-3	2			40/12 (0,23м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (маслостойкая)	6	19/6 (0,150)	24/8 (0,18м)	40/12 (0,174м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	3	25/8 (0,135м)	33/8 (0,15м)	115/34 (1,22м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух наружный)	1	75/22 (0,8м)	100/30 (0,9м)	0,3м
5	Лента герметизирующая (40х2мм)	8	0,2м	0,25м	25мм ² (0,85м)
6	Провод заземления	3	16мм ² (0,6м)	16мм ² (0,7м)	4м
7	Проволока бандажная	1	4м	4м	0,4м
8	Сетка медная луженная (ширина 50мм)	2	0,3м	0,35м	✓
9	Набор для присоединения заземления (пайка)	2	✓	✓	✓
10	Соединитель 4-х болтовой	3	✓	✓	✓
11	Лента ПВХ	1	✓	✓	✓
12	Рукав защитный, полиэтиленовый	1	1,3м	1,3м	1,5м
13	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓
14	Ветошь протирочная	4	✓	✓	✓
15	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓
16	Упаковка	1	✓	✓	✓

Требования к комплектации муфт ЗПСТ-10:

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240	300/400
1	Трубка термоусаживаемая ТУТ-СК (стресс-контроль)	6	26/12 (0,1м)	35/12 (0,1м)	55/18 (0,1м)	55/18 (0,1м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ (кожух наружный)	1	115/34 (1,22м)	115/34 (1,22м)	130/36 (1,22м)	130/36 (1,22м)
3	Трубка термоусаживаемая ТТ (изоляционная)	3	35/13 (0,3м)	45/16 (0,3м)	55/20 (0,35м)	55/20 (0,35м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ (изоляционная)	3	33/8 (0,174м)	40/12 (0,2м)	55/16 (0,2м)	55/16 (0,2м)
5	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	6	0,06м	0,08м	0,1м	0,12м
6	Пластина выравнивания напряженности	3	0,07м	0,11м	0,16м	0,16м
7	Лента герметизирующая (40х2мм)	16	0,2м	0,25м	0,3м	0,3м
8	Соединитель болтовой	3	✓	✓	✓	✓
9	Пружина постоянного давления	2	✓	✓	✓	✓
10	Лента ПВХ	2	2м	2м	2м	2м
11	Проволока бандажная	2	1,05м	1,05м	1,05м	1,05м
12	Провод заземления	1	0,4м	0,4м	0,4м	0,4м
13	Лента наждачная	1	2м	2м	2м	2м
14	Нить кевларовая	1	8м	9м	10м	11м
15	Сетка медная экранирующая	1	1,4м	1,4м	1,4м	1,4м
16	Рукав защитный, полиэтиленовый	1	8м	9м	10м	11м
17	Стеклолента	1	✓	✓	✓	✓
18	Перчатки х/б	2	✓	✓	✓	✓
19	Мастика межфазная (0,55м+0,275м)	2	✓	✓	✓	✓
20	Распорка межфазная	15	✓	✓	✓	✓
21	Салфетка спиртовая	1	✓	✓	✓	✓
22	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓	✓
23	Упаковка					

Требования к комплектации муфт ЗПКВТП-10 (ЗПКНТП-10):

№	Наименование деталей	Кол-во	25/50	70/120	150/240	300/400
1	Трубка термоусаживаемая ТУТ-СК (стресс-контроль)	3	26/12 (0,1м)	35/12 (0,1м)	55/18 (0,1м)	55/18 (0,1м)
2	Трубка термоусаживаемая ТУТ-Т (изоляционная)	6	30/10 (0,068м)	30/10 (0,081м)	40/16 (0,102м)	40/16 (0,102м)
3	Трубка термоусаживаемая ТУТ-Т (красная)	3	30/8 (0,8м)	30/8 (0,8м)	40/12 (0,8м)	40/12 (0,8м)
4	Трубка термоусаживаемая ТУТ	1	75/22 (0,152м)	85/25 (0,16м)	95/30 (0,16м)	100/30 (0,18м)
5	Перчатка термоусаживаемая ТУПЗ	1	70/28	95/33	110/48	125/62
6	Юбка термоусаживаемая (для марки ЗПКНТП-10)	6	34/13	42/17	50/21	50/21
7	Лента выравнивания напряженности (25х2мм)	6	0,06м	0,08м	0,1м	0,12м
8	Лента герметизирующая (40х2мм)	6	0,2м	0,25м	0,3м	0,35м
9	Наконечник болтовой	3	✓	✓	✓	✓
10	Наконечник под пресс	1	✓	✓	✓	✓
11	Пружина постоянного давления	1	✓	✓	✓	✓
12	Лента ПВХ	1	1м	1м	1м	1м
13	Проволока бандажная	2	0,4м	0,4м	0,4м	0,4м
14	Лента наждачная	1	2м	2м	2м	2м
15	Нить кевларовая	1	0,5м	0,6м	0,7м	0,7м
16	Сетка медная экранирующая	1	0,35м	0,35м	0,35м	0,35м
17	Стяжной хомут	1	✓	✓	✓	✓
18	Перчатки х/б	1	✓	✓	✓	✓
19	Ветошь протирачная	6	✓	✓	✓	✓
20	Салфетка спиртовая	1	✓	✓	✓	✓
21	Бирка кабельная	1	✓	✓	✓	✓
22	Паспорт/Инструкция по монтажу	1	✓	✓	✓	✓
23	Упаковка					

Условия поставки и оплаты.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от

04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».


Количество материалов – в соответствии с заявкой.

7. Особые условия: нет


8. Способ поставки - за счет Поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-
технический директор
«НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 08 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку предохранителей

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»

(наименование)

2. Основание – Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.

(расшифровать № пункта ПР)

3. Пункт строительства или доставки – филиалы АО «НЭСК-электросети»

(указать пункт доставки)

4. Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней

(указать сроки закупки и подставки)

5. Цель и назначение работ: ремонт электрооборудования

(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)

6. Основные характеристики оборудования:

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, год изготовления не ранее 2022 года.

Предохранители ПКТ

Высоковольтные предохранители ПКТ предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, предохранители ПКТН предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальные напряжения от 3 до 35 кВ.

Серия	Ном. напряжение, кВ	Ном. ток, А	Ном. ток отключения, кА	Климатическое исполнение и категория размещения
ПКТ 101	6	2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5	20	У3
		2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5	40	У3; У1
		31,5	20	У1
	10	2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20	12,5; 31,5	У3
		2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20	20	У1
		31,5	12,5	У3; У1
ПКТ 102	6	31,5; 40; 50	31,5	У3
		80	20	У3
	10	31,5; 40	31,5	У3
		50	12,5	У3

Предохранители ПН-2

Тип предохранителя	Номинальный ток плавкой вставки, А	Наибольший ток отключения, кА	
		~380 В	- 220 В
ПН-2-100	6,3; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	100	100
ПН-2-250	80; 100; 125; 160; 200; 250	100	100
ПН-2-400	200; 250; 315; 355; 400	40	60
ПН-2-600	315; 400; 500; 630	25	40

Патроны ПТ

Типоисполнение патрона	Уном., кВ	Ином., А	Иоткл., кА	Длина патрона, мм	Диаметр колпака, мм
ПТ 1.1	10	2;3,2;5;8;10; 16;20;31,5	12,5;31.5	412	55
ПТ 1.1	6	2;3,2;5;8;10; 16;20;31,5	20;40	312	55
ПТ 1.2	10	31,5;40;50	12,5;31.5	464	72
ПТ 1.2	6	31,5;40;50;80	31,5;20	364	72
ПТ 1.3	10	80;100	12,5;20;31.5	464	72
ПТ 1.3	6	80;100;160;	20;31.5	364	72
ПТ 1.4	10	100;160;200	12,5;20;31.5	464	72
ПТ 1.4	6	160;200;315	20;31.5	364	72

Предохранители ППН

Тип плавкой вставки	Номинальный ток плавкой вставки, А	Номинальное напряжение, В	Номинальная отключающая способность
ППН-37, габарит 2	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400	-220В ~400В	100кА

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.


7. Особые условия: нет

8. Способ поставки - за счет Поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку самонесущего изолированного провода СИП

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»

(наименование)

2. Основание — Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.

(расшифровать № пункта ГПР)

3. Пункт строительства или доставки — филиалы АО «НЭСК-электросети»

(указать пункт доставки)

4. Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней

(указать сроки закупки и поставки)

5. Цель и назначение работ: ремонт ВЛ 0,4-6-10-35 кВ

(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)

6. Основные характеристики оборудования:

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, год изготовления не ранее 2022 года.

Самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи (ГОСТ 31946-2012).

СИП должен быть сертифицирован в России, нормативный срок службы должен быть не менее 40 лет, а положительный опыт эксплуатации в России — не менее 5 лет и иметь положительные отзывы от распределительных сетевых компаний.

На СИП должны быть предоставлены протоколы испытаний, сертификаты соответствия действующим нормативным документам и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ 31946-2012.

Проводниковая продукция должна поставляться одним отрезком (цельной длиной) каждого сечения в отношении отгрузки каждого филиала.

Провод должен поставляться на барабанах. Барабан с проводом должен быть защищен от механических повреждений. Допускается поставка барабана обернутыми упаковочными материалами или с решетчатой (частичной) обшивкой без увеличения стоимости МПЗ.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов — в соответствии с заявкой.

Требования к электрическим параметрам:

- Удельное объемное сопротивление изоляции и защитной изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно быть не менее $1 \cdot 10^{12}$ Ом·см.

- Провода после выдержки в воде при температуре $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение не менее 10 мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин:

- самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) - 4 кВ;
- защищенные на номинальное напряжение 20 кВ (СИП-3) - 6 кВ.

- Самонесущие изолированные провода должны выдерживать на образцах испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 30 мин после выдержки в воде при температуре $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ в течение не менее 24 ч.

- Защищенные провода на номинальное напряжение 20 кВ должны выдержать на образцах испытание напряжением 24 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.

- Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на номинальное напряжение 20 кВ - не менее 24 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

- Расчетные значения активного и индуктивного сопротивлений проводов указывают в технических условиях на провода конкретных марок в качестве справочного материала.

- Провода должны быть стойкими к монтажным изгибам.

- Изолированная нулевая несущая жила должна быть стойкой к воздействию термомеханических нагрузок.

- Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам:

- Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до 50°C .
- Провода должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до минус 40°C .
- Провода должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения, воздействию дождя.

Требования к конструкции:

Марка провода	Фазная токопроводящая жила	Несущая жила	Тип скрутки	Изоляция
СИП-2	алюминиевая, многопроволочная, круглая, уплотненная (или компактированная).	многопроволочная, круглая, уплотненная из сплава алюминия	Имеет правое направление. Изолированные фазные жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы	Выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Все изолированные жилы многожильных проводов должны иметь отличительную расцветку или маркировку цифрами
СИП-4		-	Имеет правое направление. Изолированные фазные жилы скручены между собой	
СИП-3	многопроволочная, круглая, уплотненная, из сплава алюминия	-	-	Выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена

Требования к нулевой несущей жиле и токопроводящей жиле защищенных проводов

Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящей жилы защищенных проводов, мм ²	Число проволок в жиле, шт., не менее	Наружный диаметр жилы, мм		Прочность при растяжении жилы, кН, не менее	Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
		мин.	макс.		
25	7	5,70	6,10	7,4	1,380
35	7	6,70	7,10	10,3	0,986
50	7	7,85	8,35	14,2	0,720
54,6	7	9,20	9,60	16,6	0,630
70	7	9,45	9,95	20,6	0,493
95	7	11,10	11,70	27,9	0,363
95	19	12,20	12,90	27,9	0,363
120	19	12,50	13,10	35,2	0,288
150	19	13,90	14,50	43,4	0,236
185	19	15,45	16,15	53,5	0,188
240	19	17,75	18,45	69,5	0,145

Требования к основной токопроводящей жиле

Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм ²	Число проволок в жиле, шт.	Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм		Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более
		мин.	макс.	
16	7	4,60	5,10	1,910
25	7	5,70	6,10	1,200
35	7	6,70	7,10	0,868
50	7	7,85	8,35	0,641
70	7	9,45	9,95	0,443
95	7	11,10	11,70	0,320
95	19	11,00	12,00	0,320
120	19	12,50	13,10	0,253
150	19	14,00	14,50	0,206
185	19	15,45	16,15	0,164
240	19	17,75	18,45	0,125

Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции

Наименование характеристики	Значение характеристики
1 До старения	
1.1 Прочность при растяжении, МПа, не менее	12,5
1.2 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200
2 После старения в термостате при температуре (135±3) °С в течение 168 ч	
2.1 Изменение значения прочности при растяжении, %, не более	±25
2.2 Изменение значения относительного удлинения при разрыве, %, не более:	±25
3 Тепловая деформация	
3.1 Относительное удлинение после выдержки при температуре (200±3) °С и растягивающей нагрузке 0,2 МПа, %, не более:	175
3.2 Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки и охлаждения, %, не более:	15
4 Водопоглощение после выдержки в течение 336 ч в воде при температуре (85±2) °С: изменение массы, мг/см ² , не более:	1
5 Усадка после выдержки в термостате при температуре (130±3) °С в течение 1 ч, %, не более:	4
6 Стойкость к продавливанию при воздействии температуры (90±2) °С в течение 4 ч: глубина продавливания, %, не более:	50
7 Содержание сажи, %, не менее:	2,5


7. Особые условия: нет

8. Способ поставки - за счет Поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

« 06 » 12 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку неизолированного провода А, АС

- Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
- Основание — Выполнение ремонтной программы филиалами АО «НЭСК-электросети» в 2023г.
(расшифровать № пункта ГР)
- Пункт строительства или доставки — филиалы АО «НЭСК-электросети»
(указать пункт доставки)
- Срок исполнения: в течение 15-ти календарных дней
(указать сроки закупки и подставки)
- Цель и назначение работ: ремонт ВЛ 0,4-6-10-35 кВ
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)
- Основные характеристики оборудования:

А — провод неизолированный, скрученный из алюминиевых проволок
Технические характеристики:

- долговременная предельная температура в процессе использования до +90С;
- обеспечивают гарантию эксплуатации до 4 лет с момента ввода в строй.
- неизолированные провода А подлежат эксплуатации в течение 45 лет.

Номинальное сечение	Число проволок и их диаметр	Наружный диаметр провода	Электрическое сопротивление 1 км провода при t 20 С°	Разрывное усилие провода	Масса провода
мм ²	мм	мм	Ом, не более	Н, не менее	кг/км
16	7x1,7	5,10	1,8007	3021	43
25	7x2,13	6,39	1,1498	4500	68
35	7x2,50	7,50	0,8347	5913	94
50	7x3,00	9,00	0,5784	8198	135
70	7x3,55	10,65	0,4131	11288	189
95	7x4,10	12,30	0,3114	14784	252
120	19x2,8	14,00	0,2456	19890	321

АС — неизолированный провод

Применение:

Провода неизолированные марки АС предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II, при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м² сут. (1.5 мг/м³) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.

Конструкция:

Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой, с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.

Технические характеристики

- Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не более +90°C.
- Срок службы проводов не менее 45 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.

Номинальное сечение	Алюминиевая часть	Стальной сердечник	Наружный диаметр провода	Электрическое сопротивление 1км провода при t 20 C°	Разрывное усилие провода	Масса провода
мм ²			мм	Ом, не более	Н, не менее	кг/км
10/1,8	6x1,5	1x1,5	4,5	2,7064	4089	42,7
16/2,7	6x1,85	1x1,85	5,55	1,7818	6220	64,9
25/4,2	6x2,3	1x2,3	6,9	1,1521	9296	100,3
35/6,2	6x2,8	1x2,8	8,4	0,774	13524	148,6
50/8,0	6x3,2	1x3,2	9,6	0,5951	17112	195,0
70/11	6x3,8	1x3,8	11,4	0,4218	24130	273,5
95/16,0	6x4,5	1x4,5	13,5	0,307	33369	384,1
120/19,0	26x2,4	7x11,85	15,2	0,2440	41521	470,9
120/27,0	30x2,2	7x2,2	15,4	0,2531	49465	522,4
150/19,0	24x2,8	7x1,85	16,8	0,2046	46307	553,8
150/24,0	26x2,7	7x2,1	17,1	0,2039	52279	599,5

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с приказами АО «НЭСК-электросети»: № 35-НС от 22.01.2013г. «Об организации входного контроля качества поставляемой продукции», № 164-НС от 04.04.2019г. «О введении в действие Положения о технической политике АО «НЭСК-электросети».

Количество материалов – в соответствии с заявкой.


7. Особые условия: нет

8. Способ поставки - за счет Поставщика на склад в филиалы АО «НЭСК-электросети»

Согласовано:

Начальник УЭ

Начальник ЭТО

 А.В. Куркаев

 А.А. Деремьян