

Таблица по технологическим нарушениям в электрических сетях 6-10кВ по филиалам АО "НЭСК-электросети" с 01.01.22 г. до 01.01.23 г.

Наименование филиала, (города)	Диспетчерское наименование присоединения питающего центра	Диспетчерское наименование присоединения	Диспетчерское наименование отключившегося оборудования	Дата возникновения ТН	Дата устранения ТН	Наименование поврежденного оборудования, причина ТН	Классификатор оборудования
Новороссийск	Туапсе-Город	ТИ-18	РП-5 откл. В-6кВ → ТП-162	01.01.2022	01.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124 → ТП-159	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-10	откл. В-10кВ ф-10	01.01.2022	01.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-174 → ТП-768	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-12	откл. В-10кВ ф-12	01.01.2022	01.01.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-425	О*
Новороссийск	РИП	ф. №19	РП-27 откл. В-10кВ → ТП-272	01.01.2022	01.01.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-27 → ТП-241, РП-27 → ТП-1394	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-36	откл. В-10кВ АП-36	02.01.2022	02.01.2022	отключение в сети "Трансэнерго"	ШП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1370	02.01.2022	02.01.2022	вывели из схемы участок КВЛ-10кВ КРНС-12 → ВР-10 → ТП-1394/ТП-1934н	КЛ
Усть-Лабинск	«АГНКС	АС-8	откл. В-10кВ АС-8	02.01.2022	02.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ КРНС-11	02.01.2022	02.01.2022	эл. пробой потребит. кабельный ввод 10кВ ТП-1278н	КЛ*
Геленджик	Геленджик	ГК-6	откл. В-6кВ ГК-6	02.01.2022	03.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП 1-137 → ТП 1-139, ТП 1-81 → ТП 1-296, ТП 1-85 → ТП 1-205	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-18	в ТП-1-256 откл. В-6кВ → ГК-18	02.01.2022	02.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-76 → ТП-1-136, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-3 → ТП-1-58	КЛ
Геленджик	Толстый мыс	ТЛ-4	РП-1-3 откл. В-6кВ → ТП-1-34	02.01.2022	02.01.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-1-270	О*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	откл. В-10кВ ПЧ-1	02.01.2022	02.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-787 → ТП-390н	КЛ
Анапа	Джемете	ДМ-46	откл. В-10кВ ДМ-46	03.01.2022	03.01.2022	вывели из схемы КЛ-10кВ РП-8 → ТП-188	КЛ
Кропоткин	Рагула	РА-21	откл. В-6кВ РА-21	03.01.2022	03.01.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ РА-21 → ТП-56	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-8	откл. В-10кВ ф-8	03.01.2022	03.01.2022	вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-633 → ТП-533	КЛ
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	РП-9 откл. СВ-6кВ	03.01.2022	03.01.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Хаджиженская	Х-29	откл. В-6кВ Х-29	03.01.2022	03.01.2022	не установлена	Н
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1	03.01.2022	03.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	БРП-14 откл. В-6кВ → ТР-121	03.01.2022	03.01.2022	не установлена	Н
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-12	откл. В-10кВ П-12	03.01.2022	03.01.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-411	О*
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1	03.01.2022	04.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ВЛ-10кВ ДМ-1 → ТП-5-92	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-3	ТП-1-127 откл. В-6кВ → ТК-3	04.01.2022	04.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127 → ТП-1-100	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	откл. В-6кВ ф. №10	04.01.2022	04.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-13 → ф. №10	КЛ
Туапсе	Туапсе-Заповая	ТЛ-16	ТП-150 откл. В-6кВ → ТП-69	04.01.2022	04.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-69 → ТП-208	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф. №5	откл. В-10кВ ф. №5	05.01.2022	05.01.2022	не установлена	КЛ
Кропоткин	Кропоткинский химзавод	№17	откл. В-6кВ ф. №17	05.01.2022	05.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ПП-9 → ф. №17	КЛ
Кропоткин	Кропоткинский химзавод	ф. Город-2	откл. В-6кВ ф. Город-2	05.01.2022	05.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ПП-6 → РПН-31	КЛ
Геленджик	Толстый Мыс	ТЛ-7	откл. В-6кВ ТЛ-7	06.01.2022	06.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-7 → ТП-139	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	06.01.2022	07.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-173 → ТП-164, повреждение оборудования в ТП-173	КЛ
Анапа	Анапская	АП-9	откл. В-10кВ АП-9	07.01.2022	07.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-1 → АП-9	КЛ
Краснодар	Центральная	П-7	в РП-2 откл. В-6кВ → ТП-176	07.01.2022	07.01.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-678н → ТП-1159н	КЛ*
Краснодар	Путевая	ПП-9	откл. В-6кВ ПП-9	08.01.2022	08.01.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-704н → ТП-1290нБ	КЛ*
Новороссийск	Кирилловская	№10	откл. В-6кВ ф. №10	08.01.2022	09.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ф. №10 → ТП-615	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	№8	откл. В-6кВ ф. №8	08.01.2022	08.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ф. №8 → ТП-510	КЛ
Новороссийск	Тоннельная	№20	откл. В-6кВ ф. №20	09.01.2022	09.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-697 → ТП-398	КЛ
Анапа	Джемете	ДМ-14	откл. В-6кВ ф. ДМ-14	09.01.2022	09.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ВКПН-3 → ВКПН-7	КЛ
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-11	откл. В-10кВ П-11	09.01.2022	09.01.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-311н → ТП-313/ТП-300	КЛ*
Краснодар	Панковская	ППН-201	по распоряжению ДД О/ЭС вывели из схемы ТП-1346	10.01.2022	10.01.2022	повреждение оборудования в ТП-1346	О
Новороссийск	Южная	ф-22	в РП-5 откл. В-10кВ → ТП-691	10.01.2022	10.01.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-197 → РП-26	КЛ*
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10 ф-5	10.01.2022	11.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-577 → ТП-796	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-11	откл. В-10 ДМ-11	10.01.2022	11.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-11 → ПП-5-1	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-2	откл. В-10кВ ТГК-2	11.01.2022	11.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опоры №135 → 136	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6кВ ТК-10	11.01.2022	11.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТК-10 → ТП-1-107	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КВ-2	РП-2-02 откл. В-6кВ → КВ-2	11.01.2022	11.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-57 → ТП-2-11	КЛ
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-11	откл. В-10кВ ГК-11	12.01.2022	12.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ГК-11 → ТП-11-29	КЛ
Новороссийск	Западная	ф-2	откл. В-6кВ ф-2	12.01.2022	12.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-77 → ТП-158	КЛ
Новороссийск	Новороссийская	ф-4	откл. В-6кВ ф-4	12.01.2022	12.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-52 → ТП-562	КЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-16	откл. В-6кВ ТТ-16	12.01.2022	12.01.2022	повреждение оборудования в ТП-183	О
Анапа	Пионерская	ППН-21	откл. В-10кВ ф. ППН-21	12.01.2022	12.01.2022	Вывели из схемы 2 КЛ-10кВ РП-2 → ППН-21, РП-2 → ТП-420	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Фанатгорийская	Ф-2	откл. В-10кВ ф. Ф-2	12.01.2022	13.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ППН-105	откл. В-10кВ ф. ППН-105	13.01.2022	13.01.2022	Вывели из схемы КВЛ-10 кВ КРНС-3 → ТП-863. Продолжают ОП	КЛ
Апшеронск	Тяговая-Курническая	Ф-2	откл. В-10кВ ф. Ф-2	13.01.2022	13.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1370	13.01.2022	13.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1394 → КРНС-12	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ф. ТМ-10	13.01.2022	13.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-10 → РП-3-5	КЛ
Краснодар	РИП	РПН-412	откл. В-10кВ ф. РПН-412	13.01.2022	13.01.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РПН-412 - РП-76	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-19	РП-1-5 откл. В-6кВ → ТК-19-1-П	13.01.2022	13.01.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-1-202П	О*
Новороссийск	Южная	ф-7	откл. В-10кВ ф-7	13.01.2022	13.01.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-495 → ПП-16	КЛ
Геленджик	Толстый мыс	ТЛ-1	откл. В-6кВ ТЛ-1	13.01.2022	13.01.2022	вывели из схемы КЛ-6 кВ КРУН-1-3 → ТЛ-1	КЛ
Краснодар	Панковская	ППН-105	откл. В-10кВ ППН-105	13.01.2022	13.01.2022	повреждение на потребительском участке КВЛ-10кВ в ТП-1333н	ВЛ*
Краснодар	Калинина	1 СПН-10кВ	откл. 1 СПН-10кВ	13.01.2022	13.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Северо-Западная	ф-8	ТП-633 откл. В-10кВ → ТП-533	13.01.2022	13.01.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-234н	О*
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	13.01.2022	13.01.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемете	ДМ-9	откл. В-6кВ ф. ДМ-9	13.01.2022	13.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Геленджик	Кабардинка	КВ-1	откл. В-6кВ ф. КВ-1	13.01.2022	14.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-03 → ТП-2-04	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-214	откл. В-6кВ ф. СВ-214	14.01.2022	14.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ СВ-214 → РП-148	КЛ
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ АП-7	14.01.2022	14.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-172 → ТП-452	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-8	откл. В-10кВ ф-8	14.01.2022	14.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-5 → ТП-235	КЛ
Краснодар	Северная	С-310	откл. В-6кВ С-310	14.01.2022	14.01.2022	повреждение оборудования в ТП-146	О
Краснодар	Северная	С-302	ТП-2871н откл. В-6кВ → ТП-244н	14.01.2022	14.01.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-355н → ТП-349	КЛ*
Ейск	Ейск-1	Е-6	откл. В-6кВ Е-6	14.01.2022	14.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	откл. В-6кВ НПЗ-3; в РП-27 откл. В-6кВ → ТП-1537н; в РП-27 откл. В-6кВ → ТП-961	14.01.2022	14.01.2022	КВЛ-6кВ ТП-767 → ТП-1688н«А» эл. пробой КЛ-6кВ РП-27 → ТП-961/1132	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	откл. В-10кВ ф-14	14.01.2022	14.01.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейск-1	Е-10	откл. В-6кВ Е-10	14.01.2022	14.01.2022	не установлена	Н
Геленджик	Стрела	СТ-1	откл. В-10кВ СТ-1	14.01.2022	14.01.2022	не установлена	Н
Армавир	Речная	Р-7	откл. В-10кВ Р-7	14.01.2022	14.01.2022	Причина откл. - повреждение на ВЛ-10кВ оп. №655-нон. №656	ВЛ
Апшеронск	Тяговая-Курническая	Ф-2	откл. В-10кВ Ф-2	14.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейск-1	Е-16	откл. В-6кВ Е-16	14.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Кореновск	Сахарный Завод	СЗ-5	откл. В-6кВ СЗ-5	14.01.2022	14.01.2022	откл. в сети ОАО «Кореновсксахар»	ШП
Белореченск	Омские Сооружения	ОС-3	откл. В-10кВ ОС-3	14.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Белореченск	Омские Сооружения	ОС-1	откл. В-10кВ ОС-1	15.01.2022	15.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опоры №7/7	ВЛ
Апшеронск	Хаджиженская-2	Х-2-24	откл. В-6кВ Х-2-24	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-4, УВ-6	откл. 2С. ПИ-10кВ	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Анапская	АП-17	откл. В-10кВ АП-17	15.01.2022	15.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ АП-17 → ТП-459	КЛ
Усть-Лабинск	Откормбаза	ОБ-11	откл. В-10кВ ОБ-11	15.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-3 Широкая Балка	Ф-35	откл. В-6кВ Ф-35	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Новобузданск	Новобузданская	НВ-3	откл. В-10кВ НВ-3	15.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Лабинск	ПС «Казино-Кужорская»	КК-3	откл. В-10кВ КК-3	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Горячий Ключ	ПС «Х-4 Абузга»	ф-42	откл. В-6кВ ф-42 (шины 3 ТП)	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Гулькевичи	Гулькевичи	Г-14	откл. В-6кВ Г-14	15.01.2022	15.01.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ оп. №17 → ТП-5	КЛ
Курганник	Кавказ	КВ-2, КВ-5	откл. ПС «Кавказ»	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Лабинск	Родниковая	Р-12	откл. В-10кВ Р-12	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Курганник	Восточная	ВО-5	откл. В-10кВ ВО-5	15.01.2022	15.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ (ШКУ)	ВЛ
Краснодар	Западная-2	З-2-103	РП-23 откл. В-10кВ → ТП-279	15.01.2022	15.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-23 → ТП-279	КЛ
Мостовской	Шевек	Ш-8	откл. В-10кВ Ш-8	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Мостовской	Мостовская	М-7	откл. В-10кВ М-7	15.01.2022	15.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	РИП	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	15.01.2022	15.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-847 → КРУН-4	КЛ
Анапа	Джигинская	ДГ-7	откл. В-10кВ ДГ-7	15.01.2022	15.01.2022	не установлена	Н
Армавир	Стеблинская	СТ-1	откл. В-10кВ СТ-1	15.01.2022	15.		

Краснодар	Почтовая	ПЧ-202	откл. В-10кВ ф. ПЧ-202	16.01.2022	16.01.2022	не установлена	Н
Славянский	Центральная	Ц-7	откл. В-10кВ Ц-7	17.01.2022	17.01.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-35н → ТП-43	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-19.13.19.21	откл. 2 с.м. 6кВ	17.01.2022	17.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Дзисмете	ДМ-4	откл. В-6кВ ф. ДМ-4	17.01.2022	17.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-11 → ТП-180	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	ОЗЗ ф. ЭН-2	17.01.2022	17.01.2022	вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ ТП-586 → ТП-1415	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№5	откл. В-10кВ ф. №5	17.01.2022	17.01.2022	не установлена	Н
Геленджик	Тотский микр.	ТП-1	откл. В-6кВ ТП-1	17.01.2022	17.01.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-1-3 → ТП-1-282 П	КЛ
Геленджик	Марина роша	МР-1	откл. МР-1	18.01.2022	18.01.2022	ОМП	Н
Темрюк	Темрюк	Т-8	откл. В-10кВ Т-8	18.01.2022	18.01.2022	не установлена	Н
Славянский	Славянская	С-13	откл. В-10кВ С-13	18.01.2022	18.01.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	Ф-34	откл. В-6кВ Ф-34	18.01.2022	18.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Новороссийск	ПС «Южная», ПС «ДСК»; ПС «Широкая Балка»; ПС «Северо-Западная»	ПС «Южная»; ПС «ДСК»; ПС «Широкая Балка»; ПС «Северо-Западная»	откл. Т-1 ПС «Южная»; откл. Т-1 ПС «ДСК»; откл. Т-1 ПС «Широкая Балка»; откл. Т-1 ПС «Северо-Западная»	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС	ШП
Крымск	Крымская Птицефабрика	КП-2	откл. В-10кВ КП-2	18.01.2022	18.01.2022	ОМП	Н
Апшеронск	Нефтегорская Х-1	НГ-19	откл. В-6кВ НГ-19	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ УТЛ-191	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2, ХЛ-4	откл. 2с.м. 10кВ (ХЛ-2, ХЛ-4)	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Крымск	Крымская	К-2	откл. В-6кВ К-2	18.01.2022	18.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Крымская» К-2 «опора» №1	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	откл. В-10кВ КРНС-19	18.01.2022	18.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная ПС «Юго-Восточная»	ПС «Северо-Восточная» откл. 1, 2 С.Ш-6кВ и 4 С.Ш.-10кВ, ПС «Юго-Восточная» откл. 2С.Ш.-6кВ	ПС «Северо-Восточная» откл. 1, 2 С.Ш-6кВ и 4 С.Ш.-10кВ, ПС «Юго-Восточная» откл. 2С.Ш.-6кВ	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Тиморек	Новорождественская	КР-3	откл. ПС «Новорождественская»	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ КР-3 → КРУН «Каменная»	ВЛ
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-4	откл. В-10кВ УВ-4	18.01.2022	18.01.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	18.01.2022	18.01.2022	ОМП	ШП
Горячий Ключ	Тяговая Фанатгорская	Ф-2	откл. В-10кВ Ф-2	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №18 → 19	ВЛ
Абинск	ПС «Абинская»	А-1	откл. В-6кВ А-1	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ КРН-3 → ТП-113	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	откл. В-10кВ ХЛ-3	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-532 → ТП-563	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2	откл. В-10кВ КРНС-24	18.01.2022	18.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-24 → ТП-878	ВЛ
Новороссийск	Кирилловская	ф-16	ф-16 откл. В-10кВ → РП-21	18.01.2022	18.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ потребит. ПС «Кирилловская» ф-16 → РП-21	КЛ*
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ Х-2-25	18.01.2022	18.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-24	откл. В-6кВ Х-2-24	18.01.2022	18.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Новороссийск	Кирилловская	ф-10	откл. В-10кВ ф-10	18.01.2022	18.01.2022	не установлена	Н
Лабинск	ПС «Лабинск-1»; ПС «Лабинск-2»; ПС «Родниковская»	откл. 1С.Ш. 10кВ ПС «Лабинск-1»; откл. 1С.Ш. и 2С.Ш. 10кВ ПС «Лабинск-2»; откл. ПС «Родниковская»	откл. 1С.Ш. 10кВ ПС «Лабинск-1»; откл. 1С.Ш. и 2С.Ш. 10кВ ПС «Лабинск-2»; откл. ПС «Родниковская»	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Курганинск	Каваз	КВ-2, КВ-5	откл. ПС «Каваз»	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Кудринск	Восточная	ВО-4	откл. В-10кВ ВО-4	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Калинино	К-109 и К-110	откл. В-10кВ К-109 и К-110	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Севиная	С-107	откл. В-6кВ С-107	18.01.2022	18.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ Х-2-25	18.01.2022	19.01.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	Ф-35	откл. В-6кВ Ф-35	18.01.2022	19.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	Тяговая Фанатгорская	Ф-2	откл. В-10кВ Ф-2	19.01.2022	19.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	19.01.2022	19.01.2022	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ПР-1-8 → ТП-127п и опора №1-25 → 1-3	ВЛ
Апшеронск	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6кВ ЗВ-4	19.01.2022	19.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ РИД-12 → ТП-414	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-218	в б.РП-14 откл. В-6кВ → ТР-218	19.01.2022	19.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-18 → ТП-50	КЛ
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-21	откл. В-6кВ Х-2-21	19.01.2022	19.01.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Тяговая-Курниевская	Ф-2	откл. В-10кВ ф-2	19.01.2022	19.01.2022	повреждения на участке ВЛ-10кВ РИД-11 → ТП-22	ВЛ
Апшеронск	Нефтегорская Х-1	НГ-16	откл. В-6кВ НГ-16	20.01.2022	20.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	в б.РП-14 откл. В-6кВ → РП-9	19.01.2022	19.01.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Нефтегорская Х-1	НГ-15	откл. В-6кВ НГ-15	19.01.2022	19.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Апшеронск	Нефтегорская Х-1	НГ-19	откл. В-6кВ НГ-19	19.01.2022	19.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	ф-36	вывели из схемы ВЛ-6кВ → ТП-428	19.01.2022	20.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Краснодар	РИП	РИП-113	РИП-45 откл. В-6кВ → ТП-43н	20.01.2022	20.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143н → ТП-771	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-103	РИП-41 откл. В-6кВ → ТП-813А	20.01.2022	20.01.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-820 → ТП-32	КЛ
Апшеронск	Апшеронская	Г-5	откл. В-6кВ Г-5	20.01.2022	20.01.2022	повреждение на участке ВЛ-6 кВ ТП-503 → ТП-507	ВЛ
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-11	откл. В-10 кВ П-11	20.01.2022	20.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-308 → ПН-1	КЛ
Т.Геленджик	Динцовская	ДМ-10	ТП-5-54 откл. В-10 кВ → ДМ-10	20.01.2022	20.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1-54 → ТП-1-53	КЛ
Краснодар	Панковская	ПП-403	РП-46 откл. В-10кВ → ТП-912 А	21.01.2022	21.01.2022	вывели из схемы участок ВЛ-10 кВ ТП-523 → ТП-505	ВЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	ТП-300 откл. В-10кВ → ТП-1266	21.01.2022	21.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КН-5	ТП-617 откл. В-10кВ → ТП-1320	21.01.2022	21.01.2022	не установлена	Н
Крымск	Крымская птицефабрика	КП-2	откл. В-10кВ КП-2	21.01.2022	21.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Водобабр	ВЗ-3	откл. В-10кВ ВЗ-3	21.01.2022	21.01.2022	не установлена	Н
Кропоткин	Кропоткин	№15	откл. В-6кВ ф. №15	21.01.2022	21.01.2022	повреждение оборудования на ТП-314	О
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	Ф-36	откл. В-6кВ Ф-36	21.01.2022	21.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-21	откл. В-6кВ Х-2-21	21.01.2022	21.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Геленджик	Западная-1	З-1-9	откл. В-6кВ ф. З-1-9	21.01.2022	21.01.2022	не установлена	Н
Геленджик	Тотский микр.	ТМ-3	откл. В-10кВ ф. ТМ-3	21.01.2022	21.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10 → ТМ-3	КЛ
Славянский	Центральная	Ц-7	откл. В-10кВ ф. Ц-7	21.01.2022	22.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №79	ВЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-6кВ ф. ЮВ-29	22.01.2022	22.01.2022	повреждение оборудования КРН-7	О
Краснодар	КНИИСХ	КС-2	ОЗЗ ф. КС-2	22.01.2022	22.01.2022	Вывели участок КВЛ-10кВ ф. КС-2 → ТП-611/732	КЛ
Темрюк	Т-3	КРУН-2 откл. В-10кВ → РП-1	КРУН-2 откл. В-10кВ → РП-1	22.01.2022	22.01.2022	не установлена	Н
Крымск	Баванская	БК-1.3.5	откл. В-10кВ ф. БК-1.3.5	22.01.2022	22.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Аттай	№14	откл. В-6кВ ф. №14	22.01.2022	22.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	КНИИСХ	КС-3	откл. В-10кВ ф. КС-3	22.01.2022	22.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Пардоньмерная	ПР-5	ТП-776 откл. В-6кВ → ТП-748	22.01.2022	22.01.2022	Вывели из схемы КВЛ-6кВ ТП-1348н → ТП-1312н	ВЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10кВ → ЭН-2	22.01.2022	22.01.2022	не установлена	Н
Славянский	Центральная	Ц-3	откл. В-10кВ ф. Ц-3	22.01.2022	22.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №11/13 → 11/14	ВЛ
Крымск	3-й подъем	КВ-10	откл. В-6кВ ф. КВ-10	22.01.2022	22.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ оп. №36	ВЛ
Анапа	Дзисмете	ДМ-1	откл. В-6кВ ДМ-1	22.01.2022	22.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	31.34.35.36	откл. ПС «Х-3 Широкая балка»	22.01.2022	22.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	Х-4 Абулы	41.42.43	откл. ПС «Х-4 Абулы»	22.01.2022	22.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ → ТП-560	23.01.2022	23.01.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Тяговая-Курниевская	Ф-2	откл. В-10кВ ф-2	23.01.2022	23.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ПБ-5	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ оп. №50 → ТП-493	ВЛ
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ → ТП-560	23.01.2022	23.01.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-2362н	О*
Новороссийск	Южная	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	23.01.2022	23.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-871 → ТП-271	КЛ
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	Ф-36	откл. В-6кВ Ф-36	23.01.2022	23.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Новороссийск	Южная	ф-22	в РП-15 откл. В-10кВ → ТП-691	23.01.2022	23.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-90 → ТП-282	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ПБ-4	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-1126 → ТП-913 → ТП-526	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	откл. В-10кВ КРН-17	23.01.2022	23.01.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Западная	1.5, 6, 7, 9, 16, 17, 20, 22	откл. Т-1	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ПС «Западная» ф-17 → РП-2, КЛ-6кВ ПС «Западная» ф-9 → ТП-8	КЛ
Краснодар	Панковская	ППН-105	откл. В-10кВ ППН-105	23.01.2022	24.01.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1037н → ТП-863	ВЛ
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-2	откл. В-10кВ ТГК-2	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы ВЛ-10кВ ПР-2-6 → ТП-220	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-14	откл. В-10кВ АП-14	23.01.2022	23.01.2022	эл. пробой КЛ-10кВ АП-14 → РП-5	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ПБ-5	23.01.2022	23.01.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Хаджиджская-2	Х-2-29	откл. В-6кВ Х-2-29	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы ВЛ-6кВ ТП-287 → ТП-288, ВЛ-6кВ ПП-2 → ТП-292	ВЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1, ЭН-2	откл. ПС «Энка»	23.01.2022	23.01.2022	повреждение в сети ООУ КВЭП	ШП
Краснодар	Калинино	К-109, К-110	откл. В-10кВ К-109, К-110	23.01.2022	23.01.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Горячий Ключ	Х-3 Широкая балка	ф-31	откл. ТП-311	23.01.2022	24.01.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	Дальняя	ДЛ-12	откл. В-6кВ ДЛ-12	23.01.2022	23.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-407н → ТП-187	ВЛ
Армавир	АЗИФ	АГ-1	откл. В-6кВ АГ-1	23.01.2022	23.01.2022	повреждение потребит. оборудования	О*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10кВ → ТП-1708н	23.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ПБ-4	23.01.2022	24.01.2022	повреждение на ур-че ВЛ-10кВ ПБ-4 → ТП-805н - КРН-9	ВЛ
Краснодар	Восточная	В-201	в РП-1 откл. В-6кВ → ТП-1284н В	23.01.2022	23.01.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-834 - ТП-2908н - ТП-2602н	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ Л-106	23.01.2022	23.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ Л-106 → ТП-1341	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	в РП-37 откл. В-10кВ → ТП-2130н А	23.01.2022	24.01.2022	Вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-147 → ТП-26 → ТП-70	КЛ
Краснодар	ОбД	ОБД-107	в РП-68 откл. В-10кВ → ТП-1069н	23.01.2022	24.01.2022	вывели из схемы КВЛ-10 кВ ТП-1257 - ТП-1433	КЛ
Анапа	Дзисмете	ДМ-44	откл. В-10кВ ДМ-44	23.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н
Абинск	АБ	откл. КРН-4	откл. КРН-4	23.01.2022	24.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №152-153	ВЛ
Краснодар	Панковская	ППН-203	в РП-43 откл. В-10кВ → ТП-462	23.01.2022	24.01.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-2354н	О*
Краснодар	Панковская	ППН-403	в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-1502н	24.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н

Краснодар	Биофабрика	БФ-5	отка В-10кВ БФ-5	24.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 отка В-10кВ →ЭН-1	24.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Тяговая	ТГК-1	отка В-10кВ ТГК-1	24.01.2022	24.01.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемте	ДМ-1	отка В-6кВ ф ДМ-1	24.01.2022	24.01.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	КНИИСХ	ОЗ3	ф КС-7-ОЗ3	24.01.2022	24.01.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-37 →ТП-600	ВЛ
Анапа	Ананская	АН-9	отка В-10кВ ф АН-9	24.01.2022	24.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ АН-9 →ТП-4	КЛ
Геленджик	Толстый Мыс	ТЛ-7	отка В-6кВ ТЛ-7	24.01.2022	24.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-1-33 →ТП-86, КЛ-6кВ ТЛ-1-33 →ТП-1-39	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-8	отка В-10кВ ф ПН-8	24.01.2022	25.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ПН-2 →ТП-510, КЛ-10кВ ТП-510 →ТП-200	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-105	ТП-398 отка В-6кВ →ТП-1456	24.01.2022	25.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-2500 →ТП-533	КЛ
Краснодар	Восточная Промоина	ВП-554	РП-65 отка В-10кВ →ТП-1406	24.01.2022	24.01.2022	повреждение оборудования в ТП-1259	О
Анапа	Ананская	АН-4	отка В-10кВ ф АН-4	25.01.2022	25.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ АН-4 →ТП-1	КЛ
Крымск	3 Пятиле	КБ-10	отка В-6кВ КБ-10	25.01.2022	25.01.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №27-28	ВЛ
Новороссийск	Кирилловская	№12	отка В-6кВ ф №12	25.01.2022	25.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ф №12 →ТП-510	КЛ
Новороссийск	Новороссийская	№10	ТП-268 отка В-6кВ →ф №10	25.01.2022	25.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-56 →ТП-553	КЛ
Армавир	Речная	Р-4	рп-1 отка В-6кВ →ТП-187	25.01.2022	25.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ПП-45 →ТП-110	КЛ
Абинск	Насосная-19	НН-3	отка В-6кВ НН-3	25.01.2022	25.01.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	АН-15	АН-15	отка В-6кВ АН-15	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-67 →ТП-123	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-21	отка В-10кВ ПН-21	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ПН-8 →ТП-2	КЛ
Кропоткино	Раута	РА-7	отка В-6кВ РА-7	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-166 →ТП-167	КЛ
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	отка В-10кВ БФ-5	26.01.2022	26.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-134 →ТП-1968н	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	в РП-17 отка В-10кВ →ТП-130нА	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-22 →ТП-147	КЛ
Абинск	Насосная-19	НН-1	отка В-6кВ НН-1	26.01.2022	26.01.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	АН-12	АН-12	отка В-6кВ АН-12	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ПП-11 →ТП-163 →ТП-480	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-16	отка В-6кВ ГК-16	26.01.2022	26.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-240 →ГК-16	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-52	отка В-10кВ ф-52	26.01.2022	27.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ПП-51 →КРУН-23	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-4	РП-4 отка В-10кВ →ТП-205	27.01.2022	27.01.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-6	отка В-10кВ ф-6	27.01.2022	27.01.2022	мех повреждение КЛ-10кВ ТП-461 →ТП-2381	КЛ (мех.)
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-210	отка В-6кВ СВ-210	27.01.2022	27.01.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-1839н	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-141	в РП-48 отка В-6кВ →1000нА	27.01.2022	27.01.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-1839н	О*
Краснодар	Военгородок	ВГ-10	отка В-10кВ ВГ-10	28.01.2022	28.01.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-515н	О*
Армавир	Телничная	ТЧ-6	РП-5 отка В-10кВ →ТП-244	28.01.2022	28.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-062 →РПНД-95	КЛ
Новороссийск	Широкая балка	№14	отка В-10кВ ф №14	28.01.2022	28.01.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 отка В-10кВ →ТП-374	29.01.2022	29.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-374 →ТП-1888н	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	КРН-17 отка В-10кВ	29.01.2022	29.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1077 →ТП-780н	ВЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 отка В-10кВ →ТП-172н	29.01.2022	29.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1085 →ТП-1959н	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	ТП-816 отка В-10кВ →СВ-327	29.01.2022	29.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1425 →ТП-149	КЛ
Краснодар	Антарская	АН-201	РП-78 отка В-10кВ →ТП-252н	29.01.2022	29.01.2022	зл. пробой КЛ-10 ВЛ-2553н →ТП-200н	КЛ
Усть-Лабинск	Отгорыбка	ОГ-9	отка В-10кВ ОГ-9	29.01.2022	29.01.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-200н →ТП-39н	ВЛ
Апшеронск	Хаджижарская-2	Х-2-29	отка В-6кВ Х-2-29	29.01.2022	29.01.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ Х-2-29 →оп. №7	ВЛ
Геленджик	Совхозная	СХ-1	отка ПС 35/10 кВ «Совхозная»	29.01.2022	29.01.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Западная	№1	отка В-10кВ ф №1	29.01.2022	29.01.2022	мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-76 →ТП-43	КЛ
Горячий Ключ	Х-3 Широкая Балка	№ 36	вывели из схемы ТП-428	29.01.2022	29.01.2022	повреждение в сети АО «НГТ-Энергия»	ШП
Горячий Ключ	ГИС	Н-5	вывели из схемы ТП-896н, ТП-822н	29.01.2022	29.01.2022	повреждение в сети АО «НГТ-Энергия»	ШП
Новороссийск	Тонкий мыс	№5	отка В-6кВ ф №5	29.01.2022	29.01.2022	повреждение оборудования в ТП-384	О
Геленджик	Тонкий мыс	ТМ-9	отка В-10кВ ТМ-9	29.01.2022	29.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9 →ТП-3-2	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	№30	отка В-6кВ ф №30	29.01.2022	29.01.2022	повреждение оборудования в ТП-384	О*
Анапа	Джемте	ДМ-3	РП-1 отка В-6кВ →ТП-112	29.01.2022	30.01.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-135	О*
Анапа	Джемте	ДМ-46	отка В-10кВ ф ДМ-46	29.01.2022	30.01.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-8 →ТП-320	КЛ*
Краснодар	Путевая	ПП-8	отка В-6кВ ф ПП-8	30.01.2022	30.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ РП-3 →ТП-1309	КЛ
Славянский	Славянская	СТ-5	РП-10 отка В-10кВ СТ-5	30.01.2022	30.01.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-СТ-5-09н	О*
Новороссийск	РИП	4	КРУН-4 отка В-10кВ →ф-4	30.01.2022	30.01.2022	не установлена	Н
Краснодар	Восточная Промоина	ВП-411	РП-74 отка В-10кВ →ТП-95	31.01.2022	31.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1438 →ТП-1231	КЛ*
Геленджик	Диниловская	ДМ-6	отка В-10кВ ДМ-6	31.01.2022	31.01.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-10	отка В-10кВ ф-10	31.01.2022	31.01.2022	повреждение оборудования в ТП-248; зл. пробой КЛ-10кВ ТП-649 →ТП-248	КЛ
Геленджик	Диниловская	ДМ-4	ТП-5-88 отка В-10кВ →ДМ-4	31.01.2022	31.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-5-88 →ТП-5-82	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-40	отка В-10кВ ДМ-40	31.01.2022	31.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-4 →ТП-438	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая	ТГК-2	отка В-10кВ ТГК-2	31.01.2022	31.01.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп.№142	ВЛ
Новороссийск	Южная	ф-13	отка В-10кВ ф-13	31.01.2022	31.01.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ПС «Южная» ф-13 →ТП-800, КЛ-10кВ РП-18 →НТУ-7	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПП-203	РП-43 отка В-10кВ →ТП-1033 н	31.01.2022	31.01.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-43 →ТП-1033н	КЛ*
Кропоткино	Капская	ф-4	отка В-6кВ ф-4	31.01.2022	31.01.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-243н	О*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 отка В-10кВ →ТП-393	31.01.2022	31.01.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-497 →ТП-499	КЛ
Новороссийск	Западная	Т-1 и Т-2	отка Т-1 и Т-2	31.01.2022	31.01.2022	отка в сети ООО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Новороссийская	ф-10	отка В-6кВ ф-10	31.01.2022	01.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ф-10 →ТП-268	КЛ
Новороссийск	Новороссийская	ф-2	в ТП-105 отка В-6кВ →ф-2	31.01.2022	31.01.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-105 →ТП-96	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31	РП-71 отка В-10кВ →ТП-1570н	01.02.2022	01.02.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Кирилловская	№8	ТП-510 отка В-6кВ →№8	01.02.2022	01.02.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-517 →ТП-516, ТП-531 →ТП-513	КЛ
Новороссийск	Широкая балка	№14	РП-50 отка В-10кВ →КРУН-19	01.02.2022	01.02.2022	вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ТП-183 →ТП-254	КЛ*
Анапа	Ананская	АН-14	отка В-10кВ →ТП-83	02.02.2022	02.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-159 →ТП-193	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 отка В-10кВ →ЭН-1	02.02.2022	02.02.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-985 →ТП-2723н	ВЛ
Новороссийск	Кирилловская	№8	отка ф №8 - ОЗ3	02.02.2022	02.02.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ф №8 →ТП-510	О*
Лабинск	Лабинск-2	Л-2-14	ЦРП-2 отка В-10кВ →ТП-160н	02.02.2022	02.02.2022	повреждение потребит. ТП-144	О*
Крымск	Бананская	БК-1	по заявке администрации отка ТП-4	02.02.2022	02.02.2022	в ТП-4 повреждение оборудования	О
Гулёвскани	Плодовая	ПЛ-5	отка В-10кВ ПЛ-5	03.02.2022	03.02.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ПЛ-5 →ТП-70	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-12	в РП-8 отка В-6кВ →ТП-434	03.02.2022	03.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-108 →ТП-434	КЛ
Анапа	Ананская	АН-9	отка В-10кВ АН-9	03.02.2022	03.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ АН-9 →ТП-1	КЛ
Новороссийск	Западная	ф-21	отка В-6кВ ф-21	03.02.2022	04.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-636 →ТП-15	ВЛ
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-8	отка В-10кВ Л-1-8	04.02.2022	04.02.2022	повреждение на ВЛ-10кВ в РП-ТП-51	ВЛ
Белореченск	Промоина	ПЗ-5	в РП-2 отка В-10кВ → юч№3	04.02.2022	04.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-113 →ТП-23 А	КЛ
Новороссийск	Западная	ф-17	РП-2 отка В-6кВ →ТП-83	04.02.2022	04.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ РП-2 →ТП-83	КЛ
Краснодар	ОБД	ОБД-107	отка В-10кВ ОБД-107	04.02.2022	05.02.2022	повреждение оборудования в ТП-1296	О
Краснодар	Калинино	К-202	отка В-10кВ К-202	04.02.2022	04.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-607 →ТП-1056н	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	ф-4	отка В-10кВ ф-4	04.02.2022	04.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-26 →ф-4	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая	ТГК-1	отка В-10кВ ТГК-1	05.02.2022	05.02.2022	повреждение участка ВЛ-10кВ оп№640 →оп№82	ВЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-3	РП-31 отка В-6кВ ТП-1709н	05.02.2022	05.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-768н →ТП-890н	КЛ*
Новороссийск	ф-2	ф-2	отка В-6кВ ф-2	05.02.2022	05.02.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-105 →ф-2	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-303	РП-23 отка В-10кВ →ТП-735 А	05.02.2022	05.02.2022	Вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ТП-1882н →ТП-2837н →ТП-1522н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-305	РП-25 отка В-10кВ →ТП-2603н	05.02.2022	05.02.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-1061 →ТП-1136 →ТП-1547	КЛ
Краснодар	Парфимоверная	ПФ-3	ТП-7160 отка В-6кВ →ТП-162н	05.02.2022	05.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1196 →ТП-782	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-40	отка В-10кВ ДМ-40	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40 →РП-4	КЛ
Анапа	АН-15	АН-15	отка В-6кВ АН-15	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ АН-15 →ТП-60, АН-15 →ТП-96	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-22	отка В-6кВ Е-22	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-141 →ТП-184	КЛ
Анапа	Ананская	АН-10	РП-9 отка В-10кВ	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-66 →ТП-121	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-3	отка В-10кВ КС-3	06.02.2022	06.02.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-1277н →ТП-1483	КЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-15	ТП-139 отка В-6кВ →ТП-57/БПР-14	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-185 →ТП-21	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-1	отка В-10кВ ДМ-1 - ОЗ3	06.02.2022	07.02.2022	повреждение в сетях ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-19	отка В-6кВ ЮВ-19	06.02.2022	07.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-19 →ТП-478н	КЛ
Краснодар	Панковская	ПП-203	РП-43 отка В-10кВ →ТП-459	06.02.2022	06.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-43 →ТП-459	КЛ
Краснодар	Панковская	ПП-403	РП-46 отка В-10кВ →ТП-1502н	06.02.2022	06.02.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Кирилловская	ф-16	РП-21 отка В-6кВ →ф-16	07.02.2022	07.02.2022	зл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-21 →ф-16	КЛ*
Кореновск	Завод Сухой Сыроватки	ЗС-5	отка В-10кВ ЗС-5	07.02.2022	07.02.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемте	ДМ-14	отка В-6кВ ДМ-14	07.02.2022	07.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3 →ВКПП-7	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-1	отка В-6кВ ДМ-1	07.02.2022	07.02.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Пионерская	ПН-12	отка В-10кВ ПН-12	07.02.2022	07.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-303 →ТП-304	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-26	РП-10 отка В-10кВ →ТП-441	07.02.2022	07.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-441 →ТП-444 и ТП-406 →ТП-445	КЛ
Кореновск	Завод Сухой Сыроватки	ЗС-3, ЗС-5	отка В-10кВ ЗС-3, ЗС-5	07.02.2022	07.02.2022	отка в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Южная	ф-1	отка В-10кВ ф-1	07.02.2022	07.02.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-404 →ТП-406	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-9	в РП-3-2 отка В-6кВ →чч № ТП-3-2А	07.02.2022	08.02.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-118 →ТП-3-103П	КЛ
Геленджик	Диниловская	ДМ-8	отка В-10кВ ДМ-8	08.02.2022	08.02.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ДМ-8 →РП-5-1, ТП-5-84 →ТП-5-107 →ТП-5-121 →ТП-5-114 →ТП-5-122	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-18	РП-5 отка В-6кВ →ф-18, РП-5 отка В-6кВ →ТП-162	08.02.2022	08.02.2		

Краснодар	Западная 2	3-2-7	отка В-6кв ф.3-2-7	09.02.2022	09.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ф.3-2-7→ТИ-875н	КЛ
Кроноткин	Кроноткинская	№25	отка В-6кв ф.№25	09.02.2022	09.02.2022	повреждение оборудования в БКПП-96а	О
Краснодар	Ангарская	АН-305	РП-78 отка В-10кв→ТИ-1251	10.02.2022	10.02.2022	зл. пробой КЛ-10 кв ТП-823→ТИ-2769н	КЛ
Крымск	Крымская	К-13	ТП-210 отка В-6кв→ТИ-286	10.02.2022	10.02.2022	повреждение на участке ВЛ-6кв ТП-120→ТИ-286	ВЛ
Новороссийск	Новороссийская	№61	ТП-101 отка В-6кв→ф.№61	11.02.2022	11.02.2022	зл. пробой КЛ-6 кв ТП-101→ТИ-98	КЛ
Новороссийск	ДСК	ф-20	отка В-6кв ф-20	11.02.2022	11.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-305	РП-44 отка В-10кв→ТИ-761 А	11.02.2022	12.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-763→ТИ-1090 А	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-22	отка В-10кв ф-22	12.02.2022	12.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-236→РП-16	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-4	отка В-10кв ф-4	12.02.2022	12.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-270→ТИ-175	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-6	в РП-19 отка В-10кв→ф-6	12.02.2022	12.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-137→ТИ-138	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 отка В-10кв→ЭН-1	12.02.2022	12.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	ОБД	ОБД-107	в РП-68 отка В-10кв→ТИ-1069н	12.02.2022	12.02.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кв ТП-807н→ТИ-1976а	КЛ*
Краснодар	ХБК	ХБК-305	отка В-10кв ХБК-305	12.02.2022	12.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-2305н→ТИ-977	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-10	в ТП-79 отка В-6кв→ач.№1	12.02.2022	12.02.2022	не согласованные действия персонала ООО «Окто» в потребит. в ТП-416	О*
Туапсе	Туапсе-Тигровая	ТТ-16	ТП-150 отка В-10кв→ТИ-16	13.02.2022	13.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-159→ТИ-142	КЛ
Анапа	Анапская	АП-9	отка В-10кв АП-9	13.02.2022	13.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-5	РП-30 отка В-6кв→ТИ-1000, отка В-6кв Ю-5	13.02.2022	14.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-6кв Ю-5 КРУН→РП-30 (ОАО «РЖД»), зл. пробой КЛ-6кв ТП-417→ТИ-2275н	КЛ*
Краснодар	Южная КРУН	Ю-35	отка В-6кв ф.Ю-35	14.02.2022	14.02.2022	зл. пробой КЛ-6 кв ТП-1685н→ТИ-850	КЛ*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 отка В-10кв→ТИ-1708н	14.02.2022	14.02.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-1589н	О*
Абинск	Абинская	А-1	отка В-6кв А-1	14.02.2022	14.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Калинин	К-205	КРН-5 отка В-10кв	14.02.2022	14.02.2022	повреждение на участке ВЛ-10кв ТП-951→ТИ-1121	ВЛ
Новороссийск	РИП	№4	РП-4 отка В-10кв→ТИ-205	14.02.2022	14.02.2022	не установлена	Н
Крымск	Продетавская	ПР-1	отка В-6кв ф.ПР-1	14.02.2022	15.02.2022	повреждение на ВЛ-6кв оплана№6/19→оплана№6/18	ВЛ
Новороссийск	Киндловская	ф-12	отка В-6кв ф-12	15.02.2022	15.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ПС «Киндловская» ф-12→ТИ-510	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-52	КРУН-4 отка В-10кв→ф-52	15.02.2022	15.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-539→ТИ-540	КЛ
Геленджик	Марина Роша	МР-1	отка В-6кв МР-1	15.02.2022	15.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-320→ПРП-3	КЛ
Анапа	Пномская	ПН-21	в РП-2 отка В-10кв ач.№1	15.02.2022	15.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв РП-2→ТИ-200	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	отка В-10кв ПБ-5	16.02.2022	16.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-2929н→ТИ-1253	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-7	в ПРП-1 отка В-10кв→ТИ-22	16.02.2022	16.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-143→ТИ-159	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-12	отка В-10кв ф-12	16.02.2022	16.02.2022	Вывели из схемы КЛ-10кв ТП-274→ТИ-768	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-101	ТП-297 отка В-10кв→ТИ-271	16.02.2022	16.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-270→ТИ-290	КЛ
Краснодар	Панковская	ПП-105, 303, 102	отка 1 с.п. 10кв	17.02.2022	17.02.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Панковская	ПП-403	РП-46 отка В-10кв→ТИ-1502н	17.02.2022	17.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ПП-203	отка В-10кв ф.ПП-203	17.02.2022	17.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв РП-43→ПП-203	КЛ
Краснодар	Панковская	ПП-301	отка В-10кв ф.ПП-301	17.02.2022	17.02.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Новороссийск	ДСК	№23	ТП-230 отка В-6кв→ТИ-232	18.02.2022	18.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-233→ТИ-230	КЛ
Новороссийск	Южная	№13	отка В-10кв ф.№13	18.02.2022	18.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кв РП-18→НТУ-7	КЛ
Новороссийск	Кирдловская	№8	ТП-510 отка В-6кв→ф.№8	18.02.2022	18.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв КРУН-26→ТИ-867	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	отка В-6кв ф.№10	18.02.2022	18.02.2022	мех. повреждение КЛ-6кв КРУН-30→ТИ-730, зл. пробой КЛ-6кв РП-13→ф.№10	КЛ мех
Краснодар	Восточная	В-103	отка В-6кв В-103	18.02.2022	18.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв В-103→ТИ-1387	КЛ
Краснодар	Восточная	В-105	РП-1 отка В-6кв→ТИ-1284н	18.02.2022	18.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кв ТП-1284н→ТИ-2903н	КЛ*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-4	РП-1-3 отка В-6кв→ТИ-134	19.02.2022	19.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв РП-1-3→ТИ-134	КЛ
Краснодар	Кислородный Завод	КЗ-11	отка В-6кв КЗ-11	19.02.2022	19.02.2022	зл. пробой потребит. КЛ-6кв ТП-1093н→ТИ-1619н	КЛ*
Армавир	АТЭЦ	ЭЖДМ Г-1	отка В-6кв ЭЖДМ Г-1	19.02.2022	19.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ЦРП-ЭЖДМ→ТИ-29	КЛ
Геленджик	Марина Роша	МР-3	отка В-6кв МР-3	19.02.2022	19.02.2022	зл. пробой потребит. КЛ-6кв ТП-329→ТИ-321н	КЛ*
Ашеровск	Ашеровская	Г-1	отка В-6кв Г-1	19.02.2022	19.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв Г-1→РП-1	КЛ
Новороссийск	Широкая-Балка	ф-15	РП-8 отка В-10кв→РП-50	19.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-288→ЯКНО-4	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-12	ТП-132 отка В-6кв→РП-1-6 Б	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-132→РП-1-6	КЛ
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	РП-9 отка В-6кв→ТИ-39	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-15→ТИ-16	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-14	отка В-6кв ДМ-14	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ВКПП-3→ВКПП-7Б	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-204	отка В-10кв Л-204	20.02.2022	20.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 отка В-10кв→ТИ-735А	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-44→ТИ-514н	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-33	отка В-6кв НИЗ-33	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-31→ТИ-1068н	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-107	отка В-10кв 3-2-107	20.02.2022	20.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кв ТП-1059н→ТИ-2047н	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-40	РП-25 отка В-10кв→ТИ-1630н	21.02.2022	21.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кв ТП-1630н→ТИ-99н	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-36	отка В-10кв АП-36	21.02.2022	21.02.2022	повреждение в сети ПАО «Россети-Кубань»	ПП
Абинск	Абинская	А-1	отка В-6кв А-1	21.02.2022	21.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв А-1→опл.№1	КЛ
Краснодар	Восточная	В-202	ТП-1331 отка В-6кв→ТИ-646	21.02.2022	21.02.2022	зл. пробой потребительской КЛ-6кв ТП-646→ТИ-1223н	КЛ*
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	отка В-10кв ф.ДМ-1	21.02.2022	21.02.2022	повреждение на потребительском участке КВЛ-10кв 46-а→ТИ-5-5	КЛ*
Новороссийск	Северо-Западная	№8	отка В-10кв ф.№8	21.02.2022	21.02.2022	повреждение оборудования в ТП-593	О
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 отка В-10кв→ТИ-375	21.02.2022	21.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	отка В-10кв ПЧ-1	21.02.2022	22.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-696→ТИ-2628н	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	РП-40 отка В-10кв→ТИ-1391	22.02.2022	22.02.2022	зл. пробой ТП-1243→ТИ-1391	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-6	ТП-1692н отка В-6кв→ЮВ-6	22.02.2022	22.02.2022	зл. пробой КЛ-10 кв ТП-2172н→ТИ-1247	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	отка В-10кв ф. ТТ-305, РП-25 отка В-10кв→ТИ-2603н	22.02.2022	22.02.2022	повреждение оборудования в РП-25	О
Армавир	АЗРИ	РИ-3	отка В-6кв РИ-3	22.02.2022	22.02.2022	зл. пробой КЛ-6 кв ТП-249→ТИ-274	КЛ
Усть-Лабинск	АТНС	АС-8	отка В-10кв АС-8	22.02.2022	22.02.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-142н	О*
Краснодар	Северная	С-402	отка В-6кв ф.С-402	23.02.2022	23.02.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кв ТП-412н→ТИ-2077н	КЛ*
Кроноткин	Кроноткин	ф-15	отка В-6кв ф-15	23.02.2022	23.02.2022	мех. повреждение потребительской КЛ-6кв РН-55→ТИ-255	КЛ* (мех)
Армавир	Речная	РГ-5	отка В-10кв РГ-5	23.02.2022	23.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-0102→ТИ-26	КЛ
Краснодар	Парфюмерная	ПФ-10	отка В-6кв ф.ПФ-10	23.02.2022	23.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ПФ-10→ТИ-776н	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-20	отка В-6кв Е-20	23.02.2022	24.02.2022	вывели из схемы участок КВЛ-6кв ТП-159→ТИ-75	КЛ
Новороссийск	Западная	ф-2	отка В-6кв ф-2	24.02.2022	24.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ПС «Западная» ф-2→ТИ-69	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-13	РП-3-2 отка В6кв→ТИ-336	24.02.2022	24.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-337→ТИ-33	КЛ
Голубий Ключ	Тигровая Территория Ключ	ТТ-2	отка В-10кв ф. ТТ-2	25.02.2022	25.02.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-8	отка В-6кв ф.ЮВ-8	26.02.2022	26.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ЮВ-8→ТИ-904	КЛ
Новороссийск	ДСК	№14	отка В-6кв ф.№14	26.02.2022	26.02.2022	Вывели из схемы КЛ-6 кв ТП-262→ТИ-62, ТП-592→ТИ-143	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 отка В-10кв→ТИ-2947н	26.02.2022	26.02.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-321н	О*
Анапа	Пномская	ПН-21	в РП-2 отка В-10кв ач.№1	27.02.2022	27.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-200→ТИ-510	КЛ
Краснодар	Путевая	ПТ-2, ТП-6, ПТ-8, ПТ-10	отка В-6кв 2 сш	27.02.2022	27.02.2022	повреждение оборудования в участке В-6кв ПТ-8	О
Краснодар	Правый Берег	ПБ-4	КРН-9 отка В-10кв	27.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-1217н→ТИ-851н, повреждение на ВЛ-10кв ТП-1155→ТИ-1153→ТИ-2536н	КЛ, ВЛ
Краснодар	Центральная	Ц-11	отка В-6кв Ц-11	28.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-43→И-11	КЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-4	в ТП-214 отка В-10кв	28.02.2022	28.02.2022	не установлена	Н
Армавир	Тепличная	ТЧ-3	отка В-10кв ТЧ-3	28.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТЧ-3→РП-4	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-7	в ПРП-1 отка В-10кв→ТИ-71	28.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ПРП-1→ТИ-71	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-110	отка В-10кв КРН-18	28.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-1447→ТИ-1450	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-14	отка В-10кв ф-14	28.02.2022	28.02.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-93→ТИ-157	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-4	отка В-10кв ф-4	28.02.2022	01.03.2022	Вывели из схемы КЛ-10кв КРУН-4→КРУН-39	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-6	ТП-1692н отка В-6кв→ЮВ-6	28.02.2022	01.03.2022	зл. пробой КВЛ-6кв ТП-53→ТИ-1247	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-14	отка В-6кв ДМ-14	01.03.2022	01.03.2022	зл. пробой КЛ-6кв ТП-11→ТИ-50	КЛ
Туапсе	Туапсе-Горол	ТТ-16	ТП-118 отка В-6кв→ТИ-16	01.03.2022	01.03.2022	не установлена	Н
Славянский	Славянская	С-13	отка В-10кв С-13	01.03.2022	01.03.2022	повреждение на участке ВЛ-10кв ТП-07н→ТИ-17 оп. №49	ВЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-35 КРУН	отка В-6 кв Ю-35 КРУН	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой КЛ-6 кв ТП-1667н→Ю-35 КРУН	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-31 КРУН	РП-71 отка В-6 кв→ТИ-1570н А	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой КЛ-6 кв ТП-100н→ТИ-94, КЛ-6 ТП-112→ТИ-94	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-201	РП-78 отка В-10 кв→ТИ-2552н	02.03.2022	02.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	РП-25 отка В-10 кв→ТИ-812	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой КЛ-10 кв ТП-220→ТИ-2676н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	РП-23 отка В-10 кв→ТИ-735 А	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10 кв ТП-1882н→ТИ-2837н	КЛ*
Геленджик	Тургеневская	ТТ-209	РП-79 отка В-10 кв→ТИ-2100н Б	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой КЛ-10 кв ТП-2100н→РП-79 Б	КЛ
Краснодар	Дивноморская	ДМ-8	отка В-10 кв ДМ-8	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой КЛ-10 кв ПТ-51→ДМ-8	КЛ
Краснодар	Северная	С-404	отка В-6 кв С-404	02.03.2022	02.03.2022	зл. пробой потребит. КЛ-6кв ТП-1423н→ТИ-492н	КЛ*
Краснодар	КИНИСХ	КС-7	ТП-300 отка В-10кв→ТИ-266	02.03.2022	02.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-1	РП-31 отка В-6 кв→ТИ-1709н	03.03.2022	04.03.2022	зл. пробой потребит. КЛ-6кв ТП-168н→ТИ-890н	КЛ*
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-8	отка В-6 кв ЮВ-8	03.03.2022	03.03.2022	зл. пробой КЛ-6кв ЮВ-8→ТИ-904	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	РП-47 отка В-10кв→ТИ-2340н Б	03.03.2022	03.03.2022	зл. пробой КЛ-10кв ТП-1042→ТИ-992	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-46	по распоряжению ДД ОДС отка В-10кв ДМ-46	03.03.2022	03.03.2022	зл. пробой КЛ-10кв ПТ-8→ТИ-37	КЛ
Анапа	Джемте						

Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	РП-27 откл. В-6 кВ →ТП-961 откл. В-6 кВ НПЗ-3	05.03.2022	06.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-27 →ТП-961/ТП-1132 А	КЛ
Кропотки	Кропоткинская	№5	откл. В-6кВ ф.№5	06.03.2022	06.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-78 →ТП-88	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-3	откл. В-6кВ ф.ЕСК-3	06.03.2022	06.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-49 →ТП-121п	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-13	по распоряжению ДЛ ОДС откл. В-6кВ ТП-180	06.03.2022	06.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-108 →ТП-180	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-31	откл. В-10кВ ф.ДМ-31	06.03.2022	06.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-31 →ТП-368	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-13	в РП-32 откл. В-10кВ ТП-13-356	07.03.2022	07.03.2022	вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-3-36 →ТП-3-34	КЛ
Усть-Лабинск	Селькотехника	СТ-4	откл. В-10кВ СТ-4	08.03.2022	08.03.2022	эл. пробой потребит. кабельный выход ТП-85п	КЛ*
Краснодар	Анапская	АН-305	РП-78 откл. В-10кВ →ТП-1480	09.03.2022	09.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-2552п →ТП-129	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-301	РП-42 откл. В-10 кВ →ТП-445	09.03.2022	09.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-42 →ТП-445	КЛ
Анапа	Анапская	АП-12	откл. В-10 кВ АП-12	10.03.2022	10.03.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ ТП-154 →ТП-106	КЛ (мех.)
Новороссийск	Северо-Западная	№8	откл. В-10 кВ ф.№8	10.03.2022	10.03.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ ф.№8 →ТП-278	КЛ (мех.)
Краснодар	Анапская	АН-301	РП-2192п откл. В-10 кВ →ТП-2610п	10.03.2022	10.03.2022	эл. пробой потребительского КЛ-10кВ РП-2192п →ТП-2610п	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-301	РП-42 откл. В-10 кВ →ТП-613	10.03.2022	10.03.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-584 к. «Б» →ТП-2725п к. «Б» →ТП-348 к. «Б»	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-208	РП-42 откл. В-10 кВ →ТП-681	10.03.2022	10.03.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-584 к. «А» →ТП-2725п к. «А» →ТП-348 к. «А»	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10 кВ ВК-11	10.03.2022	10.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	РП-25 откл. В-10 кВ →ТП-2602п	10.03.2022	10.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2602п →РП-25	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-5	ТП-150 откл. В-6кВ →ТП-181	11.03.2022	11.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-151 →ТП-123	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	11.03.2022	11.03.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №12	ВЛ
Новороссийск	Гайдуку-Тяговая	ф-1	в КРУН-33 откл. В-10кВ →ф-1	11.03.2022	12.03.2022	повреждение на ВЛ-0,4кВ от ТП-743	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-202	в РП-21 откл. В-10кВ →ТП-308	12.03.2022	12.03.2022	эл. пробой потребит. кабельный выход ТП-1994п	КЛ*
Армавир	Южная	ЮЖ-115	откл. В-6кВ ф.ЮЖ-115	12.03.2022	12.03.2022	вывели из схемы участок КВЛ-6кВ ЮЖ-115 →ТП-261	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-7	откл. В-6кВ ф.ГК-7	13.03.2022	13.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-209 →ТП-1-40	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-3	откл. В-6кВ ф.ГК-3 ОЗ3	13.03.2022	13.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127 →ТП-1-100	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-216	откл. В-6кВ ф.СВ-216	13.03.2022	13.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1730п →ТП-50	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 откл. В-10кВ →ТП-393	13.03.2022	13.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-36 →ТП-393	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-401	РП-29 откл. В-10кВ →ТП-485	14.03.2022	14.03.2022	вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-787 →1374+2667п	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6кВ ГК-10	14.03.2022	14.03.2022	повреждение оборудования в ТП-1-127	О
Новороссийск	ДСК	№10	РП-13 откл. В-10кВ →ф.№10	14.03.2022	14.03.2022	мех. повреждение 2 КЛ-6кВ ТП-720 →ТП-833, ТП-353а →ТП-353	КЛ мех.
Армавир	АТЭЦ	ф.610	откл. В-6кВ ф.610	14.03.2022	14.03.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ф. №610 → ГРУ-6 кВ ООО "Стройаппараттехника"	КЛ*
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-22	РП-15 откл. В-6кВ →ТП-123	14.03.2022	14.03.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-37 →ТП-137	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-18	откл. В-6 кВ ТТ-18 - ОЗ3	14.03.2022	15.03.2022	повреждение на КВЛ-6 кВ ТП-113 →ТП-34, эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-124 →ТП-34, повреждение на В-6 кВ ТТ-18	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-1	откл. В-6кВ ДМ-1	15.03.2022	15.03.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Анапская	АП-23	откл. В-10кВ АП-23	15.03.2022	15.03.2022	мех. повреждение потребит. КЛ-10кВ ТП-373 →ТП-185	КЛ*
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	15.03.2022	15.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-27 →ТП-177	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-7	откл. В-10кВ ф-7	15.03.2022	15.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-27 →ТП-179	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-40	откл. В-10кВ ДМ-40	16.03.2022	16.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-4 →ДМ-40	КЛ
Ашшеронск	Ашшеронская	Г-5	откл. В-6кВ Г-5	16.03.2022	16.03.2022	эл. пробой кабельный выход ТП-505 повреждение на ВЛ-6кВ опора №12	КЛ
Ашшеронск	Ашшеронская	Г-3	откл. В-6кВ Г-3	16.03.2022	16.03.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	в РП-51 откл. В-10кВ →РП-67 и РП-67 откл. В-10кВ →ТП-817п	16.03.2022	16.03.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Северо-Западная	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	16.03.2022	17.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	РИП	РИП-412	РП-76 откл. В-10кВ →ТП-1759п Б	17.03.2022	17.03.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2136п →ТП-583/ТП-1899п	КЛ*
Краснодар	Анапская	АН-201	РП-78 откл. В-10кВ →ТП-1214	17.03.2022	17.03.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2488п →ТП-1850п, ТП-2488п →ТП-1963п	КЛ*
Абинск	И-4 Абинская	АБ-41	откл. В-6 кВ АБ-41	17.03.2022	17.03.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-6п	О*
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ →ТП-560	17.03.2022	17.03.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	АТНС	АС-1	ТП-226 откл. В-10 кВ →ТП-151п	17.03.2022	17.03.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-151п	О*
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-6кВ ф.ЮВ-29 ОЗ3	19.03.2022	19.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ КРН-7 →РП-40	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	ф-10	откл. В-6кВ ф-10	19.03.2022	19.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-379 →ТП-568 и повреждение на ВЛ-6кВ РП-21 →ТП-380	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	РП-51 откл. В-10кВ →РП-67	19.03.2022	19.03.2022	повреждение оборудования в ТП-164	О
Абинск	Абинская	АБ-5	откл. В-6кВ АБ-5	19.03.2022	19.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Парфимерная	ПФ-13	откл. В-6кВ ПФ-13	19.03.2022	19.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-13 →ТП-1181	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ ВК-11	19.03.2022	19.03.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1205 →ВК-11	ВЛ
Новороссийск	ДСК	ф-13, 14, 20, 23	откл. Пс ш-6кВ (ф-13, 14, 20, 23)	19.03.2022	19.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Гайдуку-Тяговая	ф-8, ф-1	в КРУН-33 откл. В-10кВ →ф-8, откл. В-10кВ →ф-1	19.03.2022	20.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-740 →ТП-741, КРУН-33 →РП-30 →РП-13, РП-13 ТП-341	КЛ
Новороссийск	Гайдуку-Тяговая	ф-8	откл. В-10кВ ф-8	20.03.2022	20.03.2022	Вывели из схемы КВЛ-10кВ КРУН-33 →РП-30 →РП-13, КЛ-10кВ ТП-341 →ТП-348, КЛ-10кВ РП-30 →ТП-590 →ТП-742	КЛ
Абинск	Абинская	А-5	откл. В-6кВ А-5	20.03.2022	20.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Ашшеронск	Нефтегорская	НГ-19	РП-10 откл. В-6кВ →НГ-19	20.03.2022	20.03.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №212 →2-14	ВЛ
Новороссийск	Гайдуку	ф-5	РП-1 откл. В-6кВ →ТП-387	20.03.2022	20.03.2022	повреждение на потребит. ВЛ-6кВ РП-31 →ТП-359	ВЛ*
Новороссийск	ДСК	ф-14	ТП-95 откл. В-6кВ →ф-14	20.03.2022	20.03.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-172 →ТП-127	ВЛ
Анапа	Джемте	ДМ-2	откл. В-6кВ ДМ-2	20.03.2022	20.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ БФ-5	20.03.2022	20.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Военгородок	ВГ-3, ВГ-7	откл. Пс ш-10кВ (ВГ-3, ВГ-7)	21.03.2022	21.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	ДСК	№20	РП-25 откл. В-6кВ →ТП-303	21.03.2022	21.03.2022	не установлена	Н
Новороссийск	ДСК	№23	ТП-233 откл. В-6кВ →ТП-232	21.03.2022	21.03.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-230 →ТП-229	КЛ
Новороссийск	ДСК	№10	откл. В-6кВ ф.№10	21.03.2022	21.03.2022	мех. повреждение потребительского КЛ-6кВ РП-13 →ТП-363п	КЛ мех.*
Краснодар	НПЗ	НПЗ-11	НПЗ-11, РП-11 откл. В-6кВ →ТП-633	22.03.2022	22.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-11 →ТП-633 к.Б	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-6 ЗРУ	РП-11 откл. В-6кВ →ТП-1372п к.А	22.03.2022	22.03.2022	не установлен	Н
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-10	откл. В-10кВ ф.П-10	22.03.2022	22.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-314/1 →оп. №38	КЛ
Кропотки	Рагула	РА-21	откл. В-6кВ ф.РА-21	22.03.2022	22.03.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-58 →РА-21	ВЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-41	КРН-1 откл. В-6 кВ	22.03.2022	22.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	ДСК	№10	РП-13 откл. В-6 кВ →ТП-486	22.03.2022	22.03.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-720 →ТП-833	КЛ
Новороссийск	РИП	№53	откл. В-10 кВ ф. №53	22.03.2022	22.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-678 →ТП-681п	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-16 КРУН	откл. В-6 кВ Ю-16 КРУН, РП-17 откл. В-6 кВ →ТП-1875п	22.03.2022	22.03.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-17 →Ю-16 КРУН, ТП-1073 →ТП-623	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	№30	откл. В-6 кВ ф. №30	23.03.2022	23.03.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-384 →ТП-386	КЛ
Анапа	Анапская	АП-17	откл. В-10 кВ АП-17	23.03.2022	23.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Джемте	ДМ-40	в РП-4 откл. В-10кВ →ДМ-40	23.03.2022	23.03.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-238	О*
Усть-Лабинск	Отгоробазла	ОБ-11	откл. В-10кВ ОБ-11	23.03.2022	23.03.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-158п	ВЛ
Анапа	Джемте	ДМ-40	откл. В-10кВ ДМ-40	23.03.2022	23.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40 →РП-4	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	ф-8	ТП-663 откл. В-10кВ →ТП-133	24.03.2022	24.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-133 →ТП-281	КЛ
Краснодар	Северная	С-402	откл. В-6кВ С-402	24.03.2022	24.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ С-402 →ТП-612п	КЛ
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ С-404	24.03.2022	24.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-103	в РП-70 откл. В-10кВ →ТП-628 «Б»	24.03.2022	24.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-70 →ТП-628 «Б»	КЛ
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-1	откл. В-10кВ УВ-1	24.03.2022	24.03.2022	повреждение в потребит. ТП-206п	О*
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кВ →ТП-1257	24.03.2022	24.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1296 →ТП-1454	КЛ
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6кВ А-1	24.03.2022	24.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Ейск	Ейск-1	Е-11	откл. В-6кВ Е-11	24.03.2022	24.03.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-155 →ТП-2-50 оп. № Б-35	ВЛ
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6кВ А-1	25.03.2022	25.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Анапская	АП-12	откл. В-10 кВ АП-12	25.03.2022	25.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-124 →ТП-154	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-153	ТП-1414п откл. В-10 кВ →ТП-1539п	26.03.2022	26.03.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-1414п	О*
Анапа	Анапа	АН-6	откл. В-6 кВ АН-6	26.03.2022	26.03.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-4 →ТП-БКТТИ-59	КЛ
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10 кВ АП-7	26.03.2022	26.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-4 →ТП-59А	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	откл. В-10 кВ ЮЗ-210	26.03.2022	26.03.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-37-ЮЗ-210	КЛ
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-425	РП-65 откл. В-10кВ →ТП-1400	27.03.2022	27.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1400 →ТП-1819п	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-1	откл. В-6кВ ДМ-1	27.03.2022	27.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Усть-Лабинск	Отгоробазла	ОБ-11	откл. В-6кВ ОБ-11	27.03.2022	27.03.2022	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ПЧ-3	27.03.2022	27.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1391 →РП-40	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-203	откл. В-10кВ Л-203	27.03.2022			

Новороссийск	Лесной Порт	Ф-20	откл. В-10кВ Ф-20	28.03.2022	28.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-139-→ТП-674, КЛ-10кВ ТП-683-→ТП-161	КЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	откл. В-10кВ СТ-3	28.03.2022	28.03.2022	повреждение в потребит. ТП-87п	О*
Амдерос	Нефтегосхоз	НГ-15	откл. В-6кВ НГ-15	28.03.2022	28.03.2022	откл. в сети НГ ТЭ	ШП
Ейск	ПС «Ейская-2» ПС «Ейская-1»	откл. ПС «Ейская-2», ПС «Ейская-1» откл. 1 и 2 с ш.-6кВ	откл. ПС «Ейская-1» откл. 1 и 2 с ш.-6кВ	29.03.2022	29.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Джемте	ДМ-3	откл. В-6кВ ДМ-3	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-112-→ТП-408	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	Ф-14	откл. В-10кВ Ф-14	29.03.2022	29.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Джемте	ДМ-1	откл. В-6кВ ф. ДМ-1	29.03.2022	29.03.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Широкая Балка	№14	РП-50 откл. В-10кВ →ТП-283/2	29.03.2022	29.03.2022	повреждение на ВЛ-10кВ РП-50 →ТП-283	ВЛ
Краснодар	Анаграская	АН-201	РП-78 откл. В-10кВ →ТП-2552п	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой потребителя КЛ-10кВ ТП-2552п →ТП-2004п	КЛ*
Анапа	Пионерская	ПН-8	откл. В-10кВ ф. ПН-8	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-64 →ТП-132	КЛ
Армавир	АЗПИФ	АГ-1	откл. В-6кВ АГ-1	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ЦРП «АЗПИФ» →ф. ТВ-23 ПС «ЗТВС»	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-201	РП-37 откл. В-10кВ →ТП-291п к.Б	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1135 →ТП-872 к.Б	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-204	откл. В-6кВ ф. СВ-204	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ СВ-204 →ТП-1018п	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-1	откл. В-6кВ ф. ТГ-1	29.03.2022	29.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-13 →КРП-1/2	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	ЛЛ-6	откл. В-10кВ ф. ЛЛ-6 (ОЗЗ)	29.03.2022	29.03.2022	повреждение оборудования в ТП-147	О
Краснодар	Северная	С-302	откл. В-6кВ ф. С-302	29.03.2022	29.03.2022	вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-213 →ТП-97п →ТП-287 пп	КЛ
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10кВ ф. №52	30.03.2022	30.03.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-887 →ТП-644	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 откл. В-10кВ →ТП-2947п	30.03.2022	31.03.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ РП-67 →ТП-2947п	КЛ*
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-218	ПС «Туапсе-Терминал» откл. В-6 кВ ТР-218	30.03.2022	31.03.2022	вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-38 →ТП-40 →ТП-171	КЛ
Анапа	Анапская	АП-23	откл. В-10кВ АП-23	31.03.2022	31.03.2022	эл. пробой потребит КЛ-10кВ ТП-373 →ТП-185	КЛ*
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	откл. В-6кВ ЮВ-10	31.03.2022	31.03.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-10 →ТП-2247п	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-4	откл. В-6кВ ДМ-4	01.04.2022	01.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-29 →ТП-451	КЛ
Краснодар	Абинская Электроаппарат	ПС «Электроаппарат» и ПС «Абинская» откл. МВ-35кВ → ВЛ-35кВ ПС «Электроаппарат»	на ПС «Абинская» откл. МВ-35кВ → ВЛ-35кВ ПС «Электроаппарат»	01.04.2022	01.04.2022	откл. в сети ОАО НГТ-Энергия	ШП
Краснодар	ХБК	ХБК-152.153	откл. 1 сш.-6кВ	01.04.2022	01.04.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	ДСК	Ф-2	в РП-25 откл. В-6кВ → Ф-2 (ПС «ДСК»)	01.04.2022	01.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124 →ТП-373	КЛ
Новороссийск	ДСК	Ф-3	по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ ф-3	01.04.2022	01.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233 →ТП-230	КЛ
Новороссийск	Южная	Ф-5	откл. В-10кВ Ф-5	01.04.2022	01.04.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-725 →ТП-462	КЛ
Анапа	Анапа	АП-4	откл. В-6кВ АП-4	01.04.2022	02.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-167 →ТП-160	КЛ
Гулькевичи	Гулькевичи	Г-3	откл. В-6кВ Г-3	02.04.2022	02.04.2022	повреждение оборудования в ТП-83	О
Краснодар	Напсковая	ПШ-103	РП-70 откл. В-10 кВ →ТП-649 А	02.04.2022	02.04.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-475 →ТП-476 А	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Фанаторийская	Ф-1	откл. В-10 кВ Ф-1	02.04.2022	02.04.2022	эл. пробой на потребителем участке КЛ-10кВ к ТП-449п	КЛ*
Амдерос	Халдыжская-2	Х-2-29	откл. В-6 кВ Х-2-29	02.04.2022	02.04.2022	не установлена	Н
Амдерос	Заводская	ЗВ-4	откл. В-6 кВ ЗВ-4	02.04.2022	02.04.2022	овреждение на участке ВЛ-6 кВ ТП-412 →ТП-406 от. №3-4-3/5	ВЛ
Анапа	Анапская	АП-36	откл. В-10 кВ АП-36	02.04.2022	02.04.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Амдерос	Халдыжская-2	Х-2-29	откл. В-6 кВ Х-2-29	02.04.2022	02.04.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №32	ВЛ
Краснодар	Военгородок	ВГ-7	откл. В-10 кВ ВГ-7	02.04.2022	02.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-401	ТП-512 откл. В-10кВ →ТП-643	03.04.2022	03.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-690 →ТП-512	КЛ
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ ф. АП-7	03.04.2022	03.04.2022	вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-115 →ТП-99 повреждение оборудования в РП 9 яч. 4	КЛ
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-3	откл. В-10 кВ П-3	03.04.2022	03.04.2022	повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ РМ62 →ТП-1007.	ВЛ*
Анапа	Джемте	ДМ-40	откл. В-6кВ ДМ-40	03.04.2022	03.04.2022	эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-438п →ТП-210	КЛ
Армавир	ЗТВС	ТВ-6	ТП-108 откл. В-6кВ →ТП-94	04.04.2022	04.04.2022	повреждение на потребительском ВЛ-6кВ →ТП-0170	ВЛ*
Краснодар	Западная-1	З-1-7	откл. В-6кВ З-1-7	04.04.2022	04.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-703 →ТП-691п	КЛ
Славянский	Славянская	КРУН-10 «Т-1» С5	откл. В-10кВ С-5	04.04.2022	04.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-10 «Т-1» С5 →КРУН-10кВ С-5	КЛ
Мостовской	Беселевская	БС-1	откл. В-10кВ БС-1	04.04.2022	04.04.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Джемте	ДМ-46	откл. В-10кВ ДМ-46	04.04.2022	04.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-397 →ТП-420	КЛ
Армавир	Тепловая	ТЧ-3	РП-5 откл. В-10кВ →ТП-244	05.04.2022	05.04.2022	повреждение оборудования в ТП-5	О
Краснодар	Пугева	ПТ-10	откл. В-6кВ ПТ-10	05.04.2022	05.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-17 →ТП-68п →ТП-30	КЛ*
Краснодар	Лорис	ЛР-112	РП-69 откл. В-10 кВ →ТП-2361п	06.04.2022	06.04.2022	повреждение на потребительском участке ВЛ-10 кВ ТП-1403 →ТП-2490п	ВЛ*
Краснодар	Западная-2	З-2-103	РП-23 откл. В-10 кВ →ТП-279	06.04.2022	06.04.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-273 →ТП-1164	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-10	ТП-1107 откл. В-6 кВ →ГК-10	07.04.2022	07.04.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1354 →2811п	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	№8	ТП-510 откл. В-6кВ →ф. №8	07.04.2022	07.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-516 →ТП-517	КЛ
Армавир	Тепловая	ТЧ-4	ТП-214 откл. В-10кВ →ТП-99	07.04.2022	07.04.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-124 →ТП-276	ВЛ
Армавир	Тепловая	ТЧ-1	откл. В-10кВ ф. ТЧ-1	07.04.2022	07.04.2022	повреждение оборудования в ТП-212	О
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	РП-29 откл. В-10 кВ →ТП-787	08.04.2022	08.04.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-497 →ТП-494, ТП-499 →ТП-454	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12 КРУН	откл. В-6кВ Ю-12 КРУН	08.04.2022	08.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-894П →РП-11	КЛ
Краснодар	Набережная	НБ-406	откл. В-10кВ НБ-406	08.04.2022	08.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ НБ-406 →РП-57	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12 КРУН	в РП-11 откл. В-6кВ →ТП-1308п "А"	08.04.2022	08.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-762п →ТП-373 и повреждение оборудования в РП-11 → ТП-1308п "А"	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-9	откл. В-10кВ ТМ-9	08.04.2022	08.04.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТМ-9 →РП-3-2	КЛ
Армавир	Речная	РЧ-3	РП-1 откл. В-6кВ →ТП-116	09.04.2022	09.04.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ РП-1 →ТП-16	КЛ
Краснодар	Калинино	К-205	откл. В-10кВ К-205	09.04.2022	09.04.2022	Вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-586 →ТП-1415	КЛ
Анапа	Анапская	АП-12	откл. В-10кВ АП-12	09.04.2022	09.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-405-1 →ТП-396	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-410	РП-49 откл. В-10кВ →ТП-1091п "Б"	09.04.2022	10.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-49 →ТП-1091п "Б"	КЛ
Краснодар	Анаграская	АН-301	РП-2192п откл. В-10кВ →ТП-2610п	10.04.2022	10.04.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2192п →ТП-2610п (Ростелекома)	КЛ*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-14	откл. В-10кВ ТМ-14	11.04.2022	11.04.2022	Вывели из схемы потребителем участок КЛ-10кВ ТП-3-45 →РП-3-3 и КЛ-10кВ ТМ-14 →РП-3-3.	ВЛ*
Новороссийск	Западная	№17	откл. В-6 кВ прис. №17	11.04.2022	11.04.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-2 →прис. №17	КЛ
Краснодар	Напсковая	ПШ-403	РП-46 откл. В-10 кВ →ТП-1502п	11.04.2022	11.04.2022	не установлено	Н
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ ф. С-404	12.04.2022	12.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-305п →ТП-2026п	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	№14	РП-50 откл. В-10кВ →ТП-283/2	12.04.2022	12.04.2022	повреждение на потребит. участке ВЛ-10кВ	ВЛ*
Новороссийск	Ейская-1	Ейская-1	откл. В-6кВ ф-52	12.04.2022	12.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-23 →ТП-883	КЛ
Ейск	Ейская-1	Ейская-1	откл. ПС «Ейская-1»	12.04.2022	12.04.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Западная	Ф-21	откл. В-6кВ Ф-21	12.04.2022	12.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-40 →ТП-614/2	КЛ
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-3	по распоряжению ДД ОДС вывели из схемы участок ВЛ-10кВ П-1 →ТП-109108	13.04.2022	13.04.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №114	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-305	РП-25 откл. В-10кВ →ТП-2603п	13.04.2022	13.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2603п →ТП-708 →ТП-2313п	КЛ
Крымск	Пролетарская	ПР-1	откл. В-6кВ ПР-1	13.04.2022	13.04.2022	повреждение оборудования в ТП-287 и ТП-283	О
Краснодар	Правый Берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ПБ-5	13.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Откотамбаза	ОБ-9, ОБ-11	откл. ОБ-9, ОБ-11	13.04.2022	13.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Калинино	К-205	откл. В-10кВ К-205	14.04.2022	14.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-586 → ТП-1415	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-208	в РП-28 откл. В-6кВ →ТП-2014п"Б"	14.04.2022	14.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1133 →ТП-1544п	КЛ
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-9	откл. В-10кВ ф. ГК-9	14.04.2022	14.04.2022	повреждение на ВЛ-10кВ от. № 3-2-3/16-7	ВЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ф. ПЧ-3	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Амдерос	Халдыжская-2	Х-2-29	откл. В-6кВ ф. Х-2-29	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Северная	С-302	откл. В-6кВ ф. С-302	14.04.2022	14.04.2022	КЛ-6кВ ТП-213 →ТП-97п	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	откл. В-10кВ ф. ПБ-5	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Парфеновская	ПФ-5	ТП-776п откл. В-6кВ →ТП-748	14.04.2022	14.04.2022	потребительский участок ВЛ-10кВ ТП-1348п →ТП-701п	ВЛ*
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф. ТГК-1-ОЗЗ	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-2	откл. В-10кВ ф. ТГК-2	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-4 Абузы	Ф-42.43.41	откл. Ф-42.43.41	14.04.2022	14.04.2022	откл. в сети «НГ ТЭ-энергия»	ШП
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-01кВ →ЭН-1	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Амдерос	Тяговая-Куринская	Ф-2	откл. В-10кВ Ф-2 (шпунт ТП)	14.04.2022	14.04.2022	откл. в сети «НГ ТЭ-энергия»	ШП
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-01кВ →ЭН-1	14.04.2022	14.04.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-4 Абузы	Ф-42.43.41	откл. Ф-42.43.41	14.04.2022	14.04.2022	откл. в сети «НГ ТЭ-энергия»	ШП
Краснодар	Военгородок	ВГ-6, ВГ-10	откл. Т-2	15.04.2022	15.04.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Анапская	АП-17	откл. В-10кВ ф. АП-17	15.04.2022	15.04.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Армавир	Олимпийские Сооружения	ОС-Г-3	откл. В-6кВ ОС-Г-3	16.04.2022	16.04.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-126 →ТП-0161	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-14	откл. В-6кВ ДМ-14	16.04.2022	16.04.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ВКПШ-3 →ВКПШ-7	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	ТП-816 откл. В-10кВ →СВ-327	17.04.2022	17.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Пугева	ПТ-6	откл. В-6кВ ПТ-6	17.04.2022	17.04.2022	вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-1593п →ТП-1815п →ТП-252	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	КРНС-12 откл. В-10 кВ	18.04.2022	18.04.2022	не установлена	Н
Армавир	Южная	Юж-115	откл. В-6 кВ Юж-115	18.04.2022	18.04.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-261 →шкаф №7	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-42	откл. В-10 кВ ДМ-42	18.04.2022	18.04.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-20 →ТП-147	КЛ мех.
Анапа	Пионерская	ПН-8	откл. В-10кВ ПН-8	18.04.2022	18.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2 →ТП-202	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	№30	откл. В-6 кВ ф. №30	19.04.2022	19.04.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-383 →ТП-572	КЛ
Горячий Ключ	Х-3 Широкая Балка	Ф-36	откл. В-6кВ ф. Ф-36	20.04.2022	20.04.2022	откл. в сети НГ ТЭ	ШП
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	КРНС-12 откл. В-10 кВ	19.04.2022	19.04.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейская-1	Е-10	ТП-183 откл. В-6кВ →ТП-90	19.04.2022	20.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ от. №1 →ТП-24	КЛ
Новороссийск	РИП	Ф-4	РП-4 откл. В-10кВ →КРУН-39	20.04.2022	20.04.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-117 →ТП-684	КЛ

Краснодар	КНИИСХ	КС-2	откл. В-10кВ КС-2	20.04.2022	20.04.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-611→ТП-732	ВЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-10	откл. В-10кВ ДМ-10	20.04.2022	21.04.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ ДМ-10→ТП-5-54→ТП-5-90	КЛ
Краснодар	Военгородок	ВТ-10	откл. В-10кВ ВТ-10	20.04.2022	21.04.2022	вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1026→ТП-1028н	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-11	РП-11 откл. В-6кВ→ТП-633	21.04.2022	21.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	НИЗ	НИЗ-3	откл. В-6кВ НИЗ-3, РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1537п А	21.04.2022	21.04.2022	зл. пробой потребител.схемы КЛ-6кВ ТП-954н→ТП-669н и КЛ-6кВ ТП-1586н→ТП-1047А	КЛ*
Краснодар	Южная КРУН	Ю-11	откл. В-6кВ Ю-11	21.04.2022	21.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Кавказская	Фж.д	откл. В-6кВ Фж.д	21.04.2022	21.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-263→ТП-218	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172н"Б"	21.04.2022	22.04.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-1740н	О*
Новороссийск	Западная	Ф-1	откл. В-6кВ Ф-1	22.04.2022	22.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-91→ТП-84	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-46	откл. В-10кВ ДМ-46	22.04.2022	22.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-68→ТП-237	КЛ
Анапа	Ананская	откл. В-10кВ АП-7	откл. В-10кВ АП-7	22.04.2022	22.04.2022	не установлена	Н
Анапа	Ананская	откл. В-10кВ АП-17	откл. В-10кВ АП-17	22.04.2022	22.04.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Северная	С-404	откл. В-6кВ С-404	22.04.2022	22.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-305н→ТП-2026н	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-401	РП-56 откл. В-10кВ→ТП-1258	22.04.2022	22.04.2022	зл. пробой потребител.схемы КЛ-10кВ ТП-2448н→ВР-10кВ (ТП-141/ТП-1485)	КЛ*
Анапа	Ананская	АП-20	БКРП-7 откл. В-10кВ→АП-20	22.04.2022	22.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-105	ТП-398 откл. В-6 кВ→ТП-1340	23.04.2022	23.04.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-646→ТП-1366н	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-33	откл. В-6кВ НИЗ-33	23.04.2022	23.04.2022	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6кВ ГК-10	23.04.2022	23.04.2022	повреждение оборудования в ТП-1-207	О
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	№18	откл. В-10кВ Т-2 (ф.№1,8)	23.04.2022	23.04.2022	откл. в сети РЯД	ШП
Новороссийск	Южная	Ф-12	откл. В-10кВ Ф-12	23.04.2022	23.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-274→ТП-768	КЛ
Новороссийск	РИП	Ф-56	откл. В-10кВ Ф-56	23.04.2022	23.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-446→Ф-56	КЛ
Новороссийск	РИП	Ф-4	откл. В-10кВ Ф-4	23.04.2022	23.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-847→КРУН-14	КЛ
Новороссийск	ДСК	Ф-23	в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232	24.04.2022	24.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-828→ТП-829	КЛ
Новороссийск	Атгай	Ф-3	откл. В-6кВ Ф-3	24.04.2022	24.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-381→ТП-882	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-208	РП-42 откл. В-10кВ→ТП-481	24.04.2022	24.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1702н→ТП-1928н "Б"	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-209	РП-79 откл. В-10кВ→ТП-1597н Б	24.04.2022	24.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-79→ТП-1597н Б	КЛ
Новороссийск	Северо-Западная	Ф-8	по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ Ф-8	25.04.2022	25.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-664→ТП-264	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-17	откл. В-6кВ Е-17	25.04.2022	25.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-212→ТП-114	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-10	откл. В-6кВ Е-10	25.04.2022	25.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ В-87→ТП-37	КЛ
Краснодар	Пашковская	ППШ-301	в РП-43 откл. В-10кВ РП-39"А"	25.04.2022	25.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1415→ТП-1098	КЛ
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	Ф-1	откл. В-10кВ Ф-1	25.04.2022	25.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-746→ТП-743	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-8	откл. В-6кВ Е-8	25.04.2022	25.04.2022	повреждение на ВЛ-6кВ от №В-31→В-32	ВЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2	26.04.2022	26.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1115→ТП-134пн	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327	26.04.2022	26.04.2022	зл. пробой потребител.схемы КЛ-10кВ ТП-1109→ТП-2150н	КЛ*
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12	РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1372п А	26.04.2022	26.04.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-16	откл. В-6кВ→Ю-16	26.04.2022	26.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ РП-17→Ю-16 КРУН	КЛ
Анапа	Ананская	АП-20	откл. В-10кВ АП-20	26.04.2022	26.04.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ АП-20→БКРП-7	КЛ
Новороссийск	РИП	№46	РП-20 откл. В-10 кВ→ТП-454	26.04.2022	26.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-452-2→ТП-453-2	КЛ
Новороссийск	РИП	№52	РП-4 откл. В-10 кВ→РП-51	26.04.2022	26.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-116→ТП-184	КЛ
Новороссийск	Лесной Порт	№4	РП-26 откл. В-10 кВ→ТП-26	26.04.2022	26.04.2022	мех повреждение КЛ-10кВ ТП-26→РП-26	КЛ мех
Армавир	Очистные сооружения	ОС-Г-3	ТП-31 откл. В-6кВ→ТП-107	26.04.2022	27.04.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора №147	ВЛ
Новороссийск	ДСК	№14	ТП-195 откл. В-10 кВ→Ф. №14	27.04.2022	27.04.2022	повреждение оборудования в потребител.схеме РП-32п	О*
Анапа	Ананская	АП-36	откл. В-6кВ Ф АП-36	27.04.2022	27.04.2022	Вывели из схемы КЛ-10 кВ РП-10 АП-36→ТП-489	КЛ
Анапа	Ананская	АП-26	РП-9 откл. В-10кВ→Ф АП-26	27.04.2022	28.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-3→ТП-87	КЛ
Краснодар	Пашковская	ППШ-402	РП-70 откл. В-10кВ→ТП-649 к.Б	28.04.2022	28.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-477→ТП-622п "Б"	КЛ
Новороссийск	Западная	Ф-17	РП-2 откл. В-6кВ→ТП-83	28.04.2022	28.04.2022	Вывели из схемы 2 КЛ-6кВ ТП-83→ТП-23, ТП-23→ТП-169	КЛ
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	Ф-1	КРУН-33 откл. В-10кВ→Ф-1	28.04.2022	28.04.2022	повреждение оборудования в ТП-740	О
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ТМ-10	28.04.2022	28.04.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-35→ТП-35-7 А	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1391	29.04.2022	29.04.2022	не установлена	Н
Геленджик	Толстый Мыс	ТЛ-2	откл. В-6кВ ТЛ-2	29.04.2022	29.04.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-8→КРУН-1-4	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	ТП-512 откл. В-10кВ→ПЧ-3	29.04.2022	29.04.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемте	ДМ-40	РП-4 откл. В-10кВ→ДМ-40	29.04.2022	29.04.2022	зл. пробой КЛ-10 ТП-308→ТП-307	КЛ
Армавир	АТЭЦ	Ф 69/1	откл. В-6кВ Ф 69/1	29.04.2022	29.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-213→ТП-0144	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-16	откл. В-6кВ ГК-16	30.04.2022	30.04.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ГК-16→ТП-1240	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-103	РП-28 откл. В-10 кВ→ТП-2014п А	01.05.2022	01.05.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-13→ТП-2644н	КЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-2	откл. В-6кВ ТМ-2	01.05.2022	01.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-33→ТП-386	КЛ
Краснодар	Клоптынский	Ф-54	откл. В-10кВ Ф-54	01.05.2022	01.05.2022	повреждение на КВЛ-10кВ РПН-58→оп.№2	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	в РП-51 откл. В-10кВ→РП-67	02.05.2022	02.05.2022	не установлена	Н
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	откл. В-10кВ КРПН-19	02.05.2022	02.05.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2366н→ТП-790н	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172пА	02.05.2022	02.05.2022	зл. пробой КЛ-10кВ потребит. ТП-1085→ТП-1959пА	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939н	02.05.2022	02.05.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-612→ТП-439А	КЛ
Ейск	ПС Евская-1	Е-50	откл. В-6кВ Е-50	02.05.2022	02.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ Е-50→ТП-254	КЛ
Краснодар	Набережная	НВ-305	откл. В-10кВ НВ-305	02.05.2022	02.05.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1902н→ТП-1740н с "А"	КЛ*
Краснодар	ХБК	ХБК-310	в РП-20 откл. В-6кВ→ТП-200	03.05.2022	03.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ РП-20→ТП-200	КЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-4	откл. В-10кВ СТ-4	03.05.2022	03.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Западная	Ф-21	откл. В-6кВ Ф-21	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-15→ТП-36→ТП-37	КЛ
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	Ф-1, Ф-8	КРУН-33 откл. В-10кВ→Ф-1, Ф-8	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-721→ТП-30, ТП-33→ТП-113	КЛ
Анапа	Пионерская	наши фидера ПН-8, ПН-12	откл. 2 сш 10кВ	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ РП-6→ТП-64	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-21	откл. В-10кВ ПН-21	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-499→РП-2	КЛ
Новороссийск	Западная	№14	откл. В-6 кВ Ф №14	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-14→ТП-49	КЛ
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	Ф-1, Ф-8	откл. В-10 кВ Ф-1, Ф-8	04.05.2022	04.05.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-107	РП-9 откл. В-6 кВ→ТП-41	04.05.2022	04.05.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-9→ТП-41, повреждение оборудования в РП-9	КЛ, О
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-214	откл. В-6кВ ЮЗ-214	04.05.2022	04.05.2022	повреждение оборудования в РП-9	О
Новороссийск	Южная	Ф-7	ТП-347 откл. В-10кВ→РП-6	04.05.2022	05.05.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-347→РП-6	КЛ
Новороссийск	Южная	Ф-14	РП-8 откл. В-10кВ→ТП-2941	05.05.2022	05.05.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-45→ТП-115	КЛ
Краснодар	Восточная	В-211	РП-26 откл. В-6 кВ→ТП-283	05.05.2022	05.05.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ РП-26→ТП-283	КЛ
Анапа	Ананская	АП-14	откл. В-10кВ АП-14	05.05.2022	05.05.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ РП-15→ТП-83	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	КРН-17 откл. В-10 кВ	05.05.2022	05.05.2022	Вывели из схемы потребител.схемы участка КВЛ-10 ТП-1077→ТП-780→ТП-2860н	КЛ*
Новокубанск	Новокубанская	НВ-3	откл. В-10кВ Ф НВ-3	05.05.2022	05.05.2022	повреждение оборудования в ТП-3	О
Усть-Лабинск	Отгормбаза	ОБ-9	откл. В-10кВ ОБ-9	06.05.2022	06.05.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ Ф ТГК-1	06.05.2022	06.05.2022	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	откл. В-6кВ ТР-121	06.05.2022	06.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Гайдуку-Гиговая	Ф-1, Ф-8	откл. В-10кВ Ф-1, Ф-8	06.05.2022	06.05.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-30→РП-13	КЛ
Новороссийск	ДСК	Ф-14	ТП-195 откл. В-6кВ→Ф-14	07.05.2022	07.05.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-172→ТП-127	ВЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1	07.05.2022	07.05.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейская-1	Е-19	откл. В-6кВ Е-19	07.05.2022	07.05.2022	повреждение оборудования в ТП-122	О
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-22	РП-13 откл. В-6кВ→ТП-123	07.05.2022	07.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-99→ТП-37	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-18	РП-5 откл. В-6кВ→ТП-162	07.05.2022	07.05.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-124→ТП-34→ТП-202	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТТ-6	ТП-87 откл. В-6кВ→ТТ-6	07.05.2022	07.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-230→ТП-115 в ТП-127→ТП-117	КЛ
Анапа	Анапа	АН-12	откл. В-6кВ АН-12	08.05.2022	08.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-42→ТП-144	КЛ
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинск	РПУ-3	откл. В-10кВ Ф РПУ-3	08.05.2022	08.05.2022	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-12	ТП-1-132 откл. В-6кВ→РП-1-6	08.05.2022	08.05.2022	зл. пробой КЛ-6кВ РП-1-6→ТП-1-138	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ Ф ХЛ-4	08.05.2022	08.05.2022	зл. пробой потребител.схемы КЛ-10кВ ТП-89→ТП-3414н	КЛ*
Аштархани	Халджинская-2	Х-2-21	откл. Р.ННД №2	08.05.2022	08.05.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейск-1	Е-17	откл. В-6 кВ Е-17	09.05.2022	09.05.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ Е-17→РП-9	КЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-4	ТП-5-88 откл. В-10кВ→ДМ-4	09.05.2022	09.05.2022	повреждение оборудования в ТП-5-51	О
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 откл. В-10кВ→ТП-2947п	09.05.2022	09.05.2022	зл. пробой потребител.схемы КЛ-10кВ ТП-67→ТП-2947п	КЛ*

Краснодар	Парфюмерная	ПФ-5	ТП-776н откл. В-6кВ →ТП-748	15.05.2022	15.05.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1348н →ТП-701н	ВЛ
Армавир	Речная	РГ-6	по распоряжению ДЛ ОДС вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-0192 →СМБ-5 – 033	15.05.2022	15.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0192 →РПНД-177	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12 КРУН	в РП-11 откл. В-6кВ →ТП-1372н А	15.05.2022	16.05.2022	повреждение оборудования в ТП-453 эл. пробой КЛ-6кВ РП-11 →ТП-1372н А ТП-453 →ТП-373	КЛ
Абинск	Электронпарат	ВС-1	КРН-7 откл. В-6 кВ →ТП-344	16.05.2022	16.05.2022	повреждение на участке ВЛ-6кВ КРН-7 →ТП-464	ВЛ
Краснодар	Пугевай	ПТ-10	откл. В-6 кВ ф. ПТ-10-О33	16.05.2022	16.05.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1010 →ТП-30	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 откл. В-10 кВ →ТП-374	16.05.2022	16.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-401 →ТП-2675н Б	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-402	РП-36 откл. В-10 кВ →ТП-393	17.05.2022	17.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-497 →ТП-499, повреждение оборудования в ТП-368	КЛ
Новороссийск	РИП	№656	РП-10 откл. В-10 кВ →ТП-443	17.05.2022	17.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-444 →ТП-441	КЛ
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10 кВ ф. №52	17.05.2022	17.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-444 →КРНУ4	КЛ
Апшеронск	Хаджалинская-2	Х-2-21	откл. В-6кВ ф.Х-2-21	17.05.2022	17.05.2022	повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.№2/4 →оп.№2/3	ВЛ
Армавир	МЖК	М-36	откл. В-6 кВ М-36	17.05.2022	17.05.2022	вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-0194н →ТП-225	КЛ
Армавир	АЗРИ	РИ-3	откл. В-6 кВ РИ-3	17.05.2022	17.05.2022	не установлена	Н
Усть-Лаби́нский	ПС «Усть-Лаби́нская-2»	УВ-3	откл. В-10 кВ УВ-3	18.05.2022	18.05.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемте	ДМ-42	откл. В-10кВ ДМ-42	18.05.2022	18.05.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ РП4 →ТП-210	КЛ мех
Анапа	Джемте	ДМ-40	в РП-4 откл. В-10кВ →ДМ-40	18.05.2022	18.05.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-210 →ТП-438	КЛ мех
Краснодар	Пашковская	ПШ-105	откл. В-10кВ ПШ-105	18.05.2022	18.05.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная	Л-204	откл. В-10кВ Л-204	19.05.2022	19.05.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-14	откл. В-10кВ ф-14	19.05.2022	19.05.2022	мех. повреждение КЛ ф.14 →РП-18	КЛ
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-5	откл. В-10кВ П-5	19.05.2022	19.05.2022	эл. пробой кабельного выхода ТП-402	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-201, 202, 203, 201, 204	2С.Ш -10кВ	19.05.2022	19.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Новороссийск	Западная	ф-12	В-6кВ ф-12	19.05.2022	19.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-20 →ТП-43	КЛ мех
Новороссийск	Южная	ф. 14	В-10 кВ ф.14	19.05.2022	19.05.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ф.14 →РП-8	КЛ мех
Новороссийск	Южная	ф. 4	откл. В-10 кВ ф.4	19.05.2022	19.05.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-147 →ТП-164	КЛ мех
Новороссийск	Кимилоская	ф-8	ТП-510 откл. В-6кВ →ф-8	19.05.2022	19.05.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-867 →ТП-866	КЛ мех
Краснодар	Восточная	В-103	В-6кВ РП-15 →ТП-413н	19.05.2022	20.05.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-413н →ТП-353н	КЛ*
Геленджик	Динмоворская	ДМ-5	откл. В-10кВ ДМ-5	20.05.2022	20.05.2022	Вывели из схемы потребит. ВЛ-10кВ ТП-5-66н →ТП-5-111н →ТП-5-112н	ВЛ*
Горчаний Ключ	Таговая Горчаний Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	20.05.2022	20.05.2022	повреждение оборудования в ТП-100	О
Ейск	Ейская-1	Е-10	откл. В-6 кВ Е-10	20.05.2022	20.05.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-67 →оп. №Б-1	КЛ
Горчаний Ключ	Горчаний Ключ	ГК-9	ТП-916 откл. В-10 кВ →ТП-917	20.05.2022	20.05.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ РПНД-9-11 →ТП-917	ВЛ
Новороссийск	РИП	№53	РП-28 откл. В-10 кВ →ф. №53	20.05.2022	20.05.2022	вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-99 →ТП-160н	КЛ
Крымск	Крымская	К-2	откл. В-6 кВ К-2	21.05.2022	21.05.2022	повреждение оборудования в потребительской КЛ-10кВ ТП-363н	О*
Крымск	3-й подъезд	КВ-10	откл. В-6 кВ КВ-10	21.05.2022	21.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Горчаний Ключ	Таговая Горчаний Ключ	ТГК-2	откл. В-10 кВ ТГК-2	21.05.2022	21.05.2022	повреждение оборудования на потребительской ТП-231н	О*
Анапа	Джемте	ДМ-44	откл. В-10 кВ ДМ-44	21.05.2022	21.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-417 →ТП-461	КЛ
Абинск	А-1	откл. В-6 кВ А-1		21.05.2022	21.05.2022	не установлена	Н
Кропоткин	Кавказская	4 ж. д	откл. В-6 кВ ф. 4 ж. д	21.05.2022	21.05.2022	не установлена	Н
Абинск	И-4 Абинская	АБ-471	откл. В-6 кВ АБ-471	21.05.2022	21.05.2022	откл. в сети НГЭС	ЩП
Анапа	Джемте	ДМ-1	откл. В-6 кВ ДМ-1	21.05.2022	22.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Краснодар	Пашковская	ПШ-203	откл. В-10кВ ф ПШ-203	22.05.2022	22.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203 →РП-43	КЛ
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6 кВ А-1	22.05.2022	22.05.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-103 →КРН-1 оп.№316	ВЛ
Кропоткин	Кавказская	4 ж. д	откл. В-6 кВ ф. 4 ж. д	22.05.2022	22.05.2022	не установлена	Н
Кропоткин	Кавказская	4 ж. д	откл. В-6 кВ ф. 4 ж. д	22.05.2022	22.05.2022	не установлена	Н
Кропоткин	Кропоткин	ф-19	откл. В-6кВ ф-19	22.05.2022	22.05.2022	на ВЛ-6кВ РП-30 →ТП-41 оп.№3-16 →3-17	ВЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-11 КРУН	откл. В-6кВ Ю-11 КРУН	23.05.2022	23.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-27 →Ю-11 КРУН	КЛ
Кропоткин	Химзавод	вч.№16	по распоряжению ДЛ вывели из схемы КЛ-6кВ вч.№16 →ТП-10	23.05.2022	24.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ вч.№16 →ТП-10	КЛ
Краснодар	Эпел	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-10кВ →ЭН-1	24.05.2022	24.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1473 →ТП-1332	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-42	откл. В-6кВ КРН-10	24.05.2022	24.05.2022	повреждение на участке ВЛ-6кВ вч.УП-155	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Таговая	ф.ТТ-16	откл. В-6кВ ф.ТТ-16	24.05.2022	24.05.2022	откл. в сети РЖД	ЩП
Туапсе	Туапсе-Таговая	ф.ТТ-17	откл. В-6кВ ф.ТТ-17	24.05.2022	24.05.2022	повреждение на ВЛ-6кВ КРУН-1-17 →ТП-39	ВЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф.-15	откл. В-10кВ ф.-15	24.05.2022	24.05.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ РП-50 →ф.-15	КЛ мех
Краснодар	Калинина	К-104	ТП-154 откл. В-10 кВ →ТП-2868н	24.05.2022	24.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1248 →ТП-1451	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-3	откл. В-10 кВ ф-3	24.05.2022	25.05.2022	Вывели из схемы участок КЛ-10 кВ РП-22 →ТП-428, ТП-422 →ТП-476	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ - 5	откл. В-10 кВ ф. ДМ-5	25.05.2022	25.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-51 →ТП-133	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ - 14	откл. В-10 кВ ф. ДМ-14	25.05.2022	25.05.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ВКПП-3 →ВКПП-7	КЛ
Геленджик	Тонкий мыс	ТМ-9	откл. В-10 кВ ТМ-9	25.05.2022	25.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-3-2 →ТМ-9	КЛ
Новороссийск	Гайдаук-Таговая	ф-1, ф-8	откл. В-10кВ ф-1, ф-8	26.05.2022	26.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-33 →ТП-721 →РП-30	КЛ
Усть-Лаби́нский	Распределительный пункт Усть-Лаби́нский	РПУ-3	откл. В-10 кВ РПУ-3	26.05.2022	26.05.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Гулькевичи	Гулькевичи	Г-14	откл. В-6кВ Г-14	26.05.2022	26.05.2022	повреждение на ВЛ-6кВ РПНД-13 и эл. пробой КЛ-6кВ ТП-339 →ТП-77	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Е-20	откл. В-6кВ Е-20	26.05.2022	26.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-566 →Е-20	КЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-12	РП-11 откл. В-6кВ →ТП-7н	26.05.2022	27.05.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ РП-11 →ТП-7н	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	откл. В-10кВ →ТП-2947н ВК-3	27.05.2022	28.05.2022	повреждение оборудования «ИНСИТЕТ»	КЛ (О*)
Новороссийск	НовОРЭС	ф. 24	откл. В-6кВ ф. 24	27.05.2022	27.05.2022	мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-203 →РП-17	КЛ мех*
Ейск	Ейск-2	ЕСК-24	откл. В-6кВ ЕСК-24	27.05.2022	27.05.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-1 → ЕСК-24	КЛ
Краснодар	Анарская	АН-201	РП-78 →ТП-2552н О33	28.05.2022	28.05.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10 кВ ТП-1858н →ТП-2023н. 05:36 потребителей запитали в полнотактном режиме, кроме потребит. ТП-2023н	КЛ*
Краснодар	Турпеневская	ТП-303	РП-23 откл. В-10кВ →ТП-735 А	28.05.2022	28.05.2022	не установлена	Н
Краснодар	Турпеневская	ТП-301	РП-42 откл. В-10кВ →ТП-445	28.05.2022	28.05.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-1715н	О*
Краснодар	Турпеневская	ТП-401	РП-25 откл. В-10кВ →ТП-1630н	28.05.2022	28.05.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-1715н	О*
Новороссийск	РИП	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	28.05.2022	28.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-847 →КРНУ-4	КЛ
Темук	Консервный завод	КЗ-8	откл. В-10 кВ КЗ-8	28.05.2022	28.05.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РПНД - ТП-454н	КЛ*
Краснодар	РИП	РПН-412	РП-76 откл. В-10кВ →ТП-1271, РП-76 откл. В-10кВ → РПН-412	28.05.2022	28.05.2022	не установлена	Н
Анапа	Джемте	ДМ - 42	откл. В-10кВ ДМ - 42	29.05.2022	29.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-196 →ТП-138, ТП-138 →ТП-77	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ - 46	откл. В-10кВ ДМ - 46	29.05.2022	29.05.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-450 →ТП-68; ТП-220 →ТП-345	КЛ*
Геленджик	Динмоворская	ДМ-3	откл. В-10 кВ ДМ-3	29.05.2022	29.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-95 →РП-5-2	КЛ
Апшеронск	Хаджалинская-2	Х-2-29	откл. В-6 кВ Х-2-29	29.05.2022	29.05.2022	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-301	откл. В-10кВ ПШ-301, РП-43 откл. В-10кВ →ТП-534	30.05.2022	30.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-43 →ТП-534	КЛ
Геленджик	Динмоворская	ДМ-8	откл. В-10кВ ДМ-8, РП-5-1 откл. В-10кВ →ТП-5-57	30.05.2022	30.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-115 →ТП-5-126. Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-5-1 →ТП-5-57, КЛ-10кВ ТП-5-53 →ТП-5-63	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-10 А	откл. В-10кВ Ю-10 А	30.05.2022	30.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ Ю-10 А →РП-12	ВЛ
Краснодар	Привольный Берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ПБ-4	30.05.2022	30.05.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-526 →ТП-516/6253/517	ВЛ
Новороссийск	РИП	ф-5	в РП-28 откл. В-10кВ → ф-5	30.05.2022	30.05.2022	не установлена	Н
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-11	откл. В-10 кВ П-11	31.05.2022	31.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-304 →оп.№35	КЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-1	откл. В-10 кВ ТЧ-1	31.05.2022	31.05.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-248 →оп. №1	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-2	откл. В-6 кВ ГК-2	31.05.2022	31.05.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-26 →Т-1, повреждение оборудования в ТП-1-77	КЛ, О
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6 кВ ГК-10	31.05.2022	31.05.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф-6	в РП-19 откл. В-10кВ →ф-6	31.05.2022	31.05.2022	эл. пробой кабельный выход ТП-238	КЛ
Новороссийск	Гайдаук-Таговая	ф-1	откл. В-10кВ ф-1	31.05.2022	31.05.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-346 →ТП-749	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	31.05.2022	01.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ вч.ТП-439	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-202	в РП-2193н откл. В-10кВ →ТП-1100/ТП-885	01.06.2022	01.06.2022	повреждение оборудования ТП-8	О
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	КРНС-15 откл. В-10кВ →ТП-2595н	01.06.2022	01.06.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-2503н →ТП-1648н	КЛ*
Анапа	Джемте	ДМ-31	ТП-180 откл. В-10кВ →ТП-33	01.06.2022	01.06.2022	ошибочные действия персонала в потребительской ТП 180	О*
Анапа	Апанская	АП-7	откл. В-10кВ ф. АП-7	01.06.2022	02.06.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-22 →ТП-163	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-104	откл. В-6 кВ ХБК-104	01.06.2022	01.06.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ХБК-104 →РП-20	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-403	РП-46 откл. В-10 кВ →ТП-1431/ТП-1502н	01.06.2022	01.06.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-253 →БР-222	ВЛ
Анапа	Апанская	АП-23	откл. В-10 кВ ф. АП-23	01.06.2022	01.06.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-153 →ТП-155	КЛ
Краснодар	Туапсе-Терминал	ТР-121	БРП-14 откл. В-6 кВ →ТР-121	02.06.2022	02.06.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-123 →ТП-99	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-402	РП-70 откл. В-10кВ →ТП-628	02.06.2022	02.06.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-70 →ТП-628 Б	КЛ
Анапа	Апанская	АП-10	откл. В-10 кВ АП-10	03.06.2022	03.06.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-79 →ТП-108	КЛ
Краснодар	Восточная	В-103	РП-15 →ТП-101н откл. В-6кВ	03.06.2022	03.06.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ РП-15 →	

Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТГК-2	РП-3 откл. В-10кВ → ТП-233	08.06.2022	08.06.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф.ТГК-1	09.06.2022	09.06.2022	повреждение оборудования в ТП-101	О
Апшеронск	Хальдежская-2	Х-2-25	откл. В-6кВ ф.Х-2-25	09.06.2022	09.06.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Хальдежская-2	Х-2-29	откл. В-6кВ ф.Х-2-29	09.06.2022	09.06.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10 кВ ф.ТГК-1	10.06.2022	10.06.2022	не установлена	Н
Абнск	Пасадина-19	ПН-1	откл. В-6 кВ ф.ПН-1 (линия 2 ТП)	10.06.2022	10.06.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Крымск	Крымская типография	КП-2	откл. В-10 кВ ф.КП-2	10.06.2022	10.06.2022	не установлена	Н
Новороссииский	Северо-Западная	№7	откл. В-10 кВ ф. №7	10.06.2022	10.06.2022	вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-153 → ТП-151, ТП-881 → ТП-282	КЛ
Гулькевичи	Падовая	ПД-8	откл. В-10 кВ ПД-8 - О33	10.06.2022	10.06.2022	вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-80 → ТП-53	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-103	РП-28 откл. В-10 кВ → ТП-2014 А	11.06.2022	11.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-13 → ТП-33н	КЛ
Армавир	МЖК	М-14	откл. В-6 кВ ф.М-14	11.06.2022	11.06.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-184 → ТП-343	КЛ
Новороссииский	Южная	ф-20	откл. В-10 кВ ф.-20	11.06.2022	11.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-73 → ТП-609	КЛ
Армавир	МЖК	М-23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36, 38	откл. В-6 кВ Т-2	12.06.2022	12.06.2022	повреждение оборудования на Т-2	О
Усть-Лабинск	Усть-Лабинская-2	УВ-4	откл. В-10 кВ УВ-4	12.06.2022	13.06.2022	повреждение оборудования на ТП-75	О
Горячий Ключ	Х-4 Абузы	ф.41, 42, 43	откл. ПС «Х-4 Абузы»	13.06.2022	13.06.2022	откл. в сети «ОН ТЭ-энергия»	ЦП
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-2855н	13.06.2022	13.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-612 → ТП-439 Б	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-303	РП-23 откл. В-10 кВ → ТП-735	13.06.2022	13.06.2022	вывели из схемы потребительской участок КЛ-10 кВ ТП-1522н → ТП-2837н → ТП-1882н	КЛ*
Геленджик	Дивноморская	ДМ-4	ТП-5-88 откл. В10кВ → ДМ-4	13.06.2022	13.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-131 → ТП-5-115	КЛ
Новороссииский	Широкая Балка	ф-15	РП-50 откл. В-10кВ → ТП-253	13.06.2022	13.06.2022	не установлена	Н
Анапа	Джигитская	ДГ-7	откл. В-10 кВ ДГ-7	14.06.2022	14.06.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ оп. №41	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-2	откл. В-6 кВ ГК-2	14.06.2022	14.06.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-26 → ТП-1-79	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-42	откл. В-10 кВ ДМ-42	14.06.2022	14.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-308 → РП-4, повреждение оборудования в потребительской ТП-212н	КЛ
Анапа	Анапа	АН-4	откл. В-6 кВ АН-4	14.06.2022	15.06.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-50н, зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-50 → ТП-92	О*/КЛ
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10 кВ К-205	14.06.2022	14.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ потребительской ТП-1367н → ТП-2561н	КЛ*
Анапа	Джемте	ДМ-44	РП-10 откл. В-10 кВ → ТП-391	14.06.2022	14.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-175 → ТП-366, 17.00 потребитель частично запитан, кроме 7 ТП (нас. - 0,3 тыс. чел.). Вулосу РВР	КЛ
Усть-Лабинск	Селькотехника	СТ-4	откл. В-10 кВ СТ-4	14.06.2022	14.06.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-59п	ВЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-303	РП-46 откл. В-10 кВ → ТП-180	14.06.2022	14.06.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-180 → РП-46	О*
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	БРП-14 откл. В-6 кВ → РП-9	14.06.2022	14.06.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-39	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	откл. В-10кВ ф.СВ-327	14.06.2022	14.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-819 → ТП-1425	КЛ
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-7	откл. В-10кВ ф.ГК-7	14.06.2022	14.06.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейская-1	Е-19	откл. В-6кВ Е-19	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ Е-19 → №86 ПС «Ейская-1» Е-19	КЛ
Новороссииский	Южная	ф-7	откл. В-10кВ ф.-7	15.06.2022	15.06.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-431 → ТП-437	КЛ
Краснодар	Восточная	В-353	откл. В-10кВ В-353	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ В-353 → ТП-1304	КЛ
Краснодар	Восточная	В-453	откл. В-10кВ В-453	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ В-453 → ТП-1304	КЛ
Краснодар	Восточная	В-152	откл. В-10кВ В-152	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ В-152 → ТП-1729н	КЛ
Новороссииский	Кирилловская	ф-29	откл. В-6кВ ф.-29	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ф.-29 → ТП-378	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	ТП-1206 откл. В-10кВ → ТП-1316	15.06.2022	15.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1206 → ТП-1316	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	ТП-644н откл. В-10кВ → ТП-802н	15.06.2022	15.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	РП-55 откл. В-10кВ → ТП-1014 Б	15.06.2022	15.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ РП-55 → ТП-1014 Б	КЛ*
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	РП-37 откл. В-10кВ → ЮЗ-210	15.06.2022	15.06.2022	вывели из схемы потребительскую КЛ-10 кВ ТП-2130н → ТП-2129н А	КЛ*
Краснодар	Амгарская	АН-201	РП-78 откл. В-10кВ → ТП-1214	16.06.2022	16.06.2022	повреждение оборудования на потребительской ТП-1990н	О*
Новороссииский	РИП	ф-26	РП-10 откл. В-10кВ → ТП-414	16.06.2022	16.06.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-10-1 → ТП-414/1	КЛ*
Новороссииский	Широкая Балка	ф-14	откл. В-10кВ ф.-14	16.06.2022	16.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ КРН-24 → ТП-792	КЛ
Новороссииский	РИП	ф-4	РП-4 откл. В-10кВ → ТП-205	16.06.2022	16.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-116 → ТП-117, макс. повреждение КЛ-10кВ ТП-584 → ТП-184	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-31	откл. В-10кВ ДМ-31	16.06.2022	16.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ДМ-31 → ТП-368	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-40	откл. В-10кВ ДМ-40	16.06.2022	16.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-308 → ТП-69	КЛ
Новороссииский	Южная	ф-22	РП-5 откл. В-10кВ → ТП-691	17.06.2022	17.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-197 → ТП-727	КЛ
Новороссииский	Южная	ф.-6	РП-19 откл. В-10кВ ф.-6	17.06.2022	17.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-801 → РП-19/1	КЛ
Новороссииский	Южная	ф.-14	откл. В-10кВ ф.-14	17.06.2022	17.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-646 → РП-18	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-305	РП-25 откл. В-10кВ → ТП-603н	17.06.2022	17.06.2022	вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ ТП-1347 → ТП-1061 → ТП-1136	КЛ
Новороссииский	Северо-Западная	ф.-5	откл. В-10кВ ф.-5	17.06.2022	17.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Калинина	К-104	ТП-154 откл. В-10кВ → ТП-2868н	18.06.2022	18.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-154 → КРН-5	КЛ
Анапа	Баскет	БМ-3	ТП-112 откл. В-6кВ → ТП-178	18.06.2022	18.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-112 → ТП-408	КЛ
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. В-10кВ ф.БФ-5	18.06.2022	18.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-1339 → БФ-5	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-15	откл. В-6 кВ Е-15	18.06.2022	18.06.2022	зл. пробой КЛ-6 кВ ТП-86н → Е-15	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 откл. В-10 кВ → ТП-1708н	18.06.2022	18.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-794н → ТП-708н/РП-64	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	КРН-17 откл. В-10 кВ	19.06.2022	19.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-190н → КРН-14	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-109	откл. В-6кВ ф.СВ-109	19.06.2022	19.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-26н → ТП-1422	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-210	откл. В-6кВ ф.СВ-210	19.06.2022	19.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ СВ-210 → ТП-1839н	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ХЛ-4	20.06.2022	20.06.2022	зл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3411н → ТП-2943н, повреждение оборудования в ТП-90	КЛ*
Краснодар	РИП	РИП-412	откл. В-10кВ РИП-412	20.06.2022	20.06.2022	повреждение оборудования в ТП-76 (Т-2)	О
Геленджик	Дивноморская	ДМ-2	РП-5-3 откл. В-10кВ → РП-2	20.06.2022	20.06.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-1196	О*
Геленджик	Дивноморская	ДМ-4	откл. В-10кВ ф.ДМ-4	20.06.2022	20.06.2022	зл. пробой 3 КЛ-10кВ ТП-5-53 → ТП-5-54, ТП-5-53 → ТП-5-63, ТП-5-51 → ТП-5-71	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТГ-305	РП-25 откл. В-10кВ → ТП-2603н	20.06.2022	20.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ РП-25 → ТП-2603н	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	ЮЗ-1-39У	откл. В-6кВ ЮЗ-1-39У	20.06.2022	20.06.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-387н	О*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-18	РП-1-9 откл. В-10 кВ → ТМ-18	21.06.2022	21.06.2022	не установлена	Н
Армавир	АТЭЦ	А-Г1	БРП-1-АЭЦФ откл. В-6 кВ → А-Г1	21.06.2022	21.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-35 КРУН	РП-5 откл. В-6 кВ → ТП-776/ТП-294	21.06.2022	21.06.2022	повреждение оборудования в ТП-294	О
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10 кВ К-205	21.06.2022	21.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ВР-36н → ТП-1192	КЛ
Краснодар	Калинина	К-202	откл. В-10 кВ К-202	21.06.2022	21.06.2022	не установлена	Н
Абнск	А-6	КРН-13 откл. В-6кВ → А-6	21.06.2022	22.06.2022	22.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Лалина	ДЛ-16	откл. В-6кВ ф.ДЛ-16	22.06.2022	22.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16 → РП-24	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	ТП-1437 откл. В-10 кВ → ХЛ-7	22.06.2022	22.06.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1437 → ТП-780кВ	ВЛ
Новороссииский	Широкая Балка	ф-14	РП-50 откл. В-10 кВ → ТП-2832	22.06.2022	22.06.2022	не установлена	Н
Новороссииский	Гайдух-Таговая	ф-8	РП-30 откл. В-10 кВ → ТП-2832	22.06.2022	22.06.2022	зл. пробой КЛ-10 кВ ТП-342 → ТП-343	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2, 4	откл. В-10 кВ ХЛ-2, 4	22.06.2022	22.06.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Селькотехника	СТ-4	откл. В-10 кВ СТ-4	22.06.2022	22.06.2022	повреждение оборудования на потребительской ТП-68н	О*
Краснодар	Пашковская	ПШ-303	РП-46 откл. В-10 кВ → ТП-912 Б	22.06.2022	22.06.2022	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-121	РП-13 откл. В-6кВ → ТП-123	23.06.2022	23.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-90 → ТП-37	КЛ
Туапсе	Туапсе-Терминал	ТР-218	БРП-14 откл. В-6кВ → ТП-142	23.06.2022	23.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-142 → ТП-159	КЛ
Краснодар	ВНИИСХ	ВН-5	откл. В-10кВ ВР-5	23.06.2022	23.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ВР-5 → ТП-941	КЛ
Новороссииский	Озьян Пвт	ф-20	откл. В-10кВ ф.-20	23.06.2022	23.06.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Новороссииский	Южная	ф-10	откл. В-10кВ ф.-10	23.06.2022	23.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-24 → ТП-248	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-405	РП-77 откл. В-10кВ → ТП-990	23.06.2022	23.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-217 → ТП-1203н	КЛ
Краснодар	НС-4	НС-4-60	откл. В-6кВ Т-1	23.06.2022	23.06.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЦП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ КРН-23	23.06.2022	23.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1079 → ВР-82	ВЛ
Геленджик	Дивноморская	ДМ-5	откл. В-10кВ ДМ-5	23.06.2022	23.06.2022	вывели из схемы потребит. участок ВЛ-10кВ ТП-5-81 → ТП-5-66	ВЛ*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	в РП-29 откл. В-10кВ → ТП-787	24.06.2022	24.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-454 → ТП-499	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	откл. В-10кВ ПЧ-3	24.06.2022	24.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Лорис	Л-205	откл. В-10кВ Л-205	24.06.2022	24.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ Л-205 → ТП-1505н	ВЛ
Новороссииский	Гайдух	ф-5	в РП-1 откл. В-10кВ → КРН-14	25.06.2022	25.06.2022	повреждение оборудования в ТП-868	О
Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	в РП-27 откл. В-6кВ → ТП-954н	25.06.2022	25.06.2022	зл. пробой КЛ-6кВ ТП-1027н → ТП-928	КЛ
Анапа	Джигитская	ДГ-7	откл. В-10 кВ ДГ-7	25.06.2022	25.06.2022	не установлена	Н
Новокубанск	Новокубанская	НВ-3	откл. В-10кВ ф.НВ-3	25.06.2022	25.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-34 → ТП-36	ВЛ
Краснодар	Восточная	В-451	РП-38 откл. В-10кВ → ТП-1868н «б»	25.06.2022	25.06.2022	зл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-38 откл. В-10кВ → ТП-1868н «б»	КЛ*
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ф.ТМ-10	25.06.2022	25.06.2022	зл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-114 «А» → ТП-3-102 «А», ТП-3-114 «Б» → ТП	

Славянский	Славянская	С-8	откл. В-10кВ ф.С-8	27.06.2022	27.06.2022	повреждение оборудования в КРУН-10	О
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-29	откл. В-6кВ ф.ЮВ-29	28.06.2022	28.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	РП-29 откл. В-10кВ → ТП-2628п	28.06.2022	28.06.2022	не установлена	Н
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	ТП-512 откл. В-10кВ → ПЧ-3	28.06.2022	28.06.2022	не установлена	Н
Гулькевичи	Плодовая	ПЧ-10	откл. В-6кВ ТП-10	28.06.2022	28.06.2022	эл. пробой КЛ-6кВ опоры №2 → ТП-80	КЛ
Новососийск	РИП	ф-52	откл. В-10кВ ф.С-3	28.06.2022	28.06.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РПН31 → ТП-544	КЛ
Новососийск	Кирпильовская	ф-13	откл. В-10кВ ф-13	28.06.2022	28.06.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ф-13 → ТП-378	КЛ (мех)
Краснодар	Парфеновская	ПФ-2	в ТП-176а откл. В-6 кВ → ТП-162п	28.06.2022	28.06.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-603п	О*
Армавир	МЖК	М-12	в РП-3 откл. В-6кВ ТП-34	28.06.2022	28.06.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34 → ТП-197	КЛ
Армавир	МЖК	М-2	по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ М-2	28.06.2022	28.06.2022	эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-41 → ТП-078, ТП-078 → ТП-111	КЛ
Краснодар	Кислородный завод	КЗ-11	откл. В-6кВ ф.КЗ-11	28.06.2022	29.06.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-175п → ТП-1520п	КЛ*
Краснодар	Восточная промазна	ВП-331	РП-74 откл. В-10кВ → ТП-276	28.06.2022	28.06.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-74 → ТП-276	КЛ
Краснодар	Кислородный завод	КЗ-11	откл. В-6кВ ф.КЗ-11	28.06.2022	29.06.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-175п → ТП-1520п	КЛ
Краснодар	Пенный Базег	ПБ-4	КРН-9 откл. В-10кВ → ТП-2689п	29.06.2022	29.06.2022	повреждение на ВЛ-10кВ У ТП-2724п	ВЛ*
Геленджик	Геленджик	ГК-10	откл. В-6 кВ ТК-10	29.06.2022	29.06.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-107 → ТП-1-355	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-444	РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-939п	29.06.2022	30.06.2022	эл. пробой 3 КЛ-10кВ ТП-814 → ТП-1167, ТП-183 → ТП-251, ТП-612 → ТП-439 каб. А.	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-814	29.06.2022	30.06.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ВР-10 → ТП-1772п	КЛ
Краснодар	Восточная	В-210	откл. В-6 кВ В-210	29.06.2022	29.06.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-594п → ТП-324 каб.	КЛ
Лабинск	Лабинск-1	Л-1-6	откл. В-10 кВ Л-1-6	30.06.2022	30.06.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ ТП-60 → ТП-21	мех
Краснодар	Витаминобинат	ВК-8	КРН-17 откл. В-10 кВ	30.06.2022	30.06.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1105 → КРНС-14	ВЛ
Армавир	МЖК	М-25	откл. В-6 кВ М-25	30.06.2022	30.06.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-129 → ТП-24, ТП-129 → ТП-85А	ВЛ*
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10 кВ КС-1	30.06.2022	30.06.2022	повреждение оборудования в ТП-287	О
Темрюк	Кабардинка	КБ-3	откл. В-10 кВ КБ-3	01.07.2022	01.07.2022	повреждение оборудования в потребит. отделе ТП-1-846п	О*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-353	РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-814	01.07.2022	01.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-35 → ТП-814	КЛ
Новососийск	Широкая Балка	ф-14	в РП-50 откл. В-10кВ → ТП-283	01.07.2022	01.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ РП-50 → ТП-283	ВЛ
Новососийск	РИП	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	01.07.2022	01.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РПН4 → ТП-847	ВЛ
Геленджик	Марина Роша	МР-3	откл. В-6кВ МР-3	02.07.2022	02.07.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ МР-3 → ТП-3-29, ТП-3-29 → ТП-3-25п → ТП-3-22п	КЛ
Краснодар	Лорис	Л-112	РП-69 откл. В-10 кВ → ТП-2361п	02.07.2022	02.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1403 → ТП-2934п	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-39	откл. В-6 кВ НИЗ-39; РП-19 откл. В-6 кВ → ТП-950п/912п	02.07.2022	02.07.2022	вывели из схемы потребит. участок КЛ-6 кВ ТП-912п → ТП-950п → РП-19	КЛ
Новососийск	Озьяна	прое. № 5	ТП-801 откл. В-10кВ	02.07.2022	02.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-19	откл. В-6кВ ЮВ-19	02.07.2022	03.07.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-1661п → ТП-902п	КЛ*
Геленджик	Кабардинка	КБ-6	откл. В-6кВ ф.КБ-6	03.07.2022	03.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-68 → ТП-2-38	КЛ
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-13	откл. В-6кВ ф.ТГ-13	03.07.2022	03.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-13 → ТП-107	КЛ
Геленджик	Кабардинка	КБ-3	откл. В-6кВ ф.КБ-3	03.07.2022	03.07.2022	повреждение оборудования в ТП-287	О
Краснодар	Возлевод	ВВ-3	откл. В-10кВ ф.ВВ-3	04.07.2022	04.07.2022	повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ВР-15п → ВР-81п	ВЛ*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1	РП-29 откл. В-10кВ → ТП-787	04.07.2022	04.07.2022	повреждение оборудования в ТП-495	О
Кропоткин	Раута	РА-17	откл. В-6кВ ф.РА-17	04.07.2022	04.07.2022	не установлена	Н
Армавир	АЭРИ	РП-3	откл. В-6 кВ РП-3	04.07.2022	04.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-3 → ТП-12	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	КРНС-15 откл. В-10 кВ	04.07.2022	04.07.2022	повреждение оборудования в ТП-981	О
Краснодар	Панковская	ПШ-403	откл. В-10 кВ ПШ-403	05.07.2022	05.07.2022	повреждение оборудования в РП-46	О
Краснодар	Хутор Денна	ХД-4	откл. В-10 кВ ХД-4	05.07.2022	05.07.2022	не установлена	Н
Новососийск	Озьяна	№20	откл. В-10 кВ №20	05.07.2022	05.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	ф-3-18	откл. В-6кВ ф-3-18	05.07.2022	05.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ф-3-18 → ТП-850п	КЛ
Туапсе	Рожественский	РЗ-3	откл. КРН-10кВ ф.Рожественский	05.07.2022	05.07.2022	повреждение оборудования в ТП-184	О
Армавир	АЗИФН	А-1-1	в ТП-75 откл. В-6кВ → ТП-170	05.07.2022	05.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Анжаска	АН-101	в РП-77 откл. В-10кВ → ТП-1327	05.07.2022	05.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1327 → ТП-2221п	КЛ
Краснодар	Лабанья	ЛД-16	в ТП-24 откл. В-6кВ ТП-209п	05.07.2022	05.07.2022	вывели участок КЛ-6кВ ТП-60п → ТП-443 → ТП-1209п	КЛ
Новососийск	Повольский	ф-51	откл. В-6кВ ф-51	05.07.2022	05.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ф-51 → ТП-101	КЛ
Краснодар	Южная ЗРУ	Ю-10 ЗРУ	откл. В-6кВ ф.Ю-10 ЗРУ	05.07.2022	05.07.2022	повреждение оборудования в РП-12	КЛ
Новососийск	Лесной Порт	ф-4	откл. В-10кВ ф-4	06.07.2022	06.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ф-4 → РП-26, РП-26 → ТП-26	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-8	откл. В-6кВ ф.ГК-8	06.07.2022	06.07.2022	повреждение на ВЛ-6кВ РПН-12 → ТП-1-101	ВЛ
Кропоткин	Кропоткинская	ф-11	откл. В-6кВ ф-11	06.07.2022	06.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ф-11 → ТП-121	КЛ
Усть-Лабинск	Усть-Лабинск-2	УЛ-4 УЛ-6	откл. В-6 кВ УЛ-6	06.07.2022	06.07.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПН
Геленджик	Толстой Мас	ТМ-6	откл. В-6кВ ТМ-6	06.07.2022	06.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-118 → ТП-1-232	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-42	откл. В-6кВ КРН-5	06.07.2022	06.07.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опл№33 → опл№34	ВЛ
Геленджик	Тонкой Мас	ТМ-2	в РП-3-2 откл. В-6кВ → ТП-3-2б и откл. В-6кВ ТМ-2	06.07.2022	06.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-29 → ТП-3-103	КЛ
Геленджик	Толстой Мас	ТЛ-1	откл. В-6кВ ТЛ-1	06.07.2022	07.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-1 → РП-1-3	КЛ
Новососийск	Озьяна	№20	откл. В-10 кВ ф.№20	07.07.2022	07.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-104 → ТП-544	КЛ
Геленджик	Толстой мас	ТЛ-2	откл. В-6 кВ ТЛ-2	07.07.2022	07.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ КРУН-1-4 → ТП-1-61	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-214	РП-48 откл. В-6 кВ → ТП-105/ТП-228	07.07.2022	07.07.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ВР-55п → ТП-105	ВЛ
Новососийск	Озьяна	ф.4,7,5,1,13,19,9	откл. В-10кВ ф.4,7,5,1,13,19,9	07.07.2022	07.07.2022	ф-5 эл. пробой КЛ-10кВ ф-5 → ТП-801 ф-13 вывели из схемы 2 КЛ-6кВ ф-13 → ТП-425 → ТП-800 ф-7, эл. пробой КЛ-10кВ РП-6 → ф-7.	КЛ
Краснодар	Западная-2	ф-3-2-107	откл. В-10кВ ф-3-2-107	07.07.2022	08.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1165 → ТП-734 А, ТП-483п → ТП-773п А, ТП-773 → ТП-1165 А	КЛ
Новососийск	Озьяна	ф-19	откл. В-10кВ ф-19	07.07.2022	08.07.2022	вывели из схемы потребит. участок КЛ-10 кВ ф-19 → НТУ-4	КЛ*
Краснодар	Южная КРУН	Ю-16 КРУН	откл. В-6 кВ Ю-16 КРУН	08.07.2022	08.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-7 → Ю-16 КРУН	КЛ
Новососийск	Озьяна	№20	откл. В-10 кВ №20	08.07.2022	08.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-66 → ф-37	ВЛ*
Краснодар	Витаминобинат	ВК-11	КРНС-23 откл. В-10кВ	08.07.2022	08.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1079 → ВР-82	ВЛ
Новососийск	ДСК	ф-3-2	откл. В-6кВ ф-3-2	08.07.2022	09.07.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-314 → ТП-534 вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-233/2 → ТП-230/2	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-3	ТП-512 откл. В-10кВ → ПЧ-3	09.07.2022	09.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кВ ф.КС-1	09.07.2022	09.07.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6 кВ ТП-3032п → КС-1	КЛ*
Кропоткин	Раута	РА-3	откл. В-6 кВ РА-3	09.07.2022	09.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-105 → ТП-150	ВЛ
Краснодар	Калинина	К-205	откл. В-10кВ К-205	10.07.2022	10.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-5 → ТП-893	ВЛ
Краснодар	Южная КРУН	Ю-30 КРУН	откл. В-6 кВ Ю-30 КРУН	10.07.2022	10.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-29 → ТП-261, ТП-354 → ТП-1380	КЛ
Армавир	МЖК	М-12	откл. В-6 кВ М-12	10.07.2022	10.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ М-12 → ТП-241	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	ТП-1115 откл. В-10 кВ → ЭН-2	10.07.2022	10.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Калинина	К-110	откл. В-10 кВ К-110	10.07.2022	10.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-954 → ТП-953	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	ТП-617 откл. В-10кВ → ТП-1320	10.07.2022	10.07.2022	вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ВР-5 → ТП-1320, ТП-1269 → ТП-980/КРНС-1	ВЛ
Краснодар	Восточная Промзна	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кВ → ТП-125	10.07.2022	11.07.2022	ВЛ-10кВ ТП-1486 → ТП-2555п	ВЛ
Новососийск	ДСК	ф-20	откл. В-6кВ ф-20	10.07.2022	11.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-25 → ф-2	КЛ
Новососийск	ДСК	ф-20	откл. В-6кВ ф-20	10.07.2022	11.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-25 → ф-20	КЛ
Апшеронск	ПС «Заводская	ПС «Заводская	откл. ВЛ-35кВ Апшеронская → Заводская	10.07.2022	10.07.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПН
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-1	в РП-13 откл. В-6 кВ → ТГ-1	10.07.2022	11.07.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-130 → ТП-131, ТП-130 → ТП-25, ТП-25 → ТП-198, ТП-198 → ТП-137	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	в ТП-1115 откл. В-10кВ → ЭН-1	11.07.2022	11.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Биофабрика	БФ-5	откл. ВЛ-35кВ Лорис → Биофабрика	11.07.2022	11.07.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПН
Краснодар	Хутор-Денна	ХД-7, ХД-3	откл. ВЛ-35кВ Лорис → Биофабрика	11.07.2022	11.07.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПН
Краснодар	Хутор-Денна	ХД-2	откл. В-10кВ КРНС-24	11.07.2022	11.07.2022	не установлена	Н
Крымск	Пролетарская	ПР-1	откл. В-6кВ ПР-1	11.07.2022	11.07.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опоры №1-13 → 1-14	ВЛ*
Армавир	Речная	ГАЗ-2	откл. В-10кВ ГАЗ-2	11.07.2022	11.07.2022	повреждение потребит. оборудования	О*
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-2	ТП-134 откл. В-6кВ → ТП-29	11.07.2022	11.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-13 → ТП-44	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	КРНС-15 откл. В-10кВ	11.07.2022	11.07.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-2436п	О*
Новососийск	Северо-Западная	№8	ТП-633 откл. В-10 кВ → ТП-533	11.07.2022	11.07.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ КРУН-5 → ТП-193	КЛ
Анапа	Диамете	ДМ-31	откл. В-10 кВ ДМ-31	11.07.2022	12.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-4 → ТП-368	КЛ
Армавир	МЖК	М-3	откл. В-6 кВ ф. М-3	12.07.2022	12.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-7 КРУН	откл. В-6 кВ Ю-7 КРУН	12.07.2022	12.07.2022	вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-1887п → ТП-77 → ТП-113п	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-12	откл. В-10 кВ ПН-12	12.07.2022	13.07.2022	вывели из схемы КЛ-10 кВ РП-4 → ТП-308, ТП-307, ТП-302 → ТП-303	КЛ
Анапа	Диамете	ДМ-46	в РП-8 откл. В-10кВ → ТП-500	12.07.2022	13.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	ХБК	ХБК-312	откл. В-6 кВ ХБК-312	13.07.2022	13.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-854п → ХБК-312	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-310	РП-20 откл. В-6 кВ → ТП-200	13.07.2022	13.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-20 → ТП-200	КЛ
Новососийск	Гайдул-Тюговая	№8	РП-30 откл. В-10 кВ → КРУН-33/2	13.07.2022	13.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-739 → ТП-342	КЛ
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	вывели из схемы КЛ-10кВ РП-76 → ЗИП-302	13.07.2022	13.07.2022	вывели из схемы КЛ-10кВ РП-76 → ЗИП-302	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-109	в РП-32 откл. В-6кВ → ТП-2368п	14.07.2022	14.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109 → РП-32	КЛ
Краснодар	БФ-3, БФ5	БИО-3	откл. ВЛ-35кВ Лорис → Биофабрика	14.07.2022	14.07.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПН
Новососийск	Лесной Порт	ф-16	откл. В-10кВ ф-16	14.07.2022	14.07.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ Лесной Порт ф-16 → ТП 308	КЛ
Краснодар	Ейская-1	Е-12	в РП-1 откл. В-6кВ → ТП-159п	14.07.2022	14.07.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-159	О*
Краснодар	НИЗ	НИЗ-11	РП-11 откл. В-6кВ → ТП-633	15.07.2022	15.07.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-334 → ТП-332	КЛ
Новососийск	РИП	ф-53	РП-28 откл. В-10кВ → ф-53	15.07.2022	15.07.2022	эл. пробой потребит. КЛ	

Абинск	И-4 Абинская	АБ-471	отка. В-6вВ КРН-1	21.07.2022	21.07.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Лесной Порт	№20 №3	отка. В-10 кВ ф. №20, ф. №3	22.07.2022	22.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-881—ТП-81	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-2	ТП-115 отка. В-10 кВ ЭН-2	22.07.2022	22.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	отка. В-10 кВ ф. №20, ф. №3	22.07.2022	22.07.2022	Вывели из схемы потребит. КВЛ-10 кВ ТП-1522н—КРУН-1770н—ТП-1474н	КЛ*
Краснодар	Ломис	Л-204	отка. В-10 кВ Л-204	22.07.2022	22.07.2022	повреждение в потребит. ТП-170н; повреждение на участке ВЛ-10 кВ РЛ-64—ТП-170н	О*
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 отка. В-10 кВ—ТП-1708н	22.07.2022	22.07.2022	повреждение в потребит. КВЛ-10 кВ ТП-2192н—ТП-2796н Б	КЛ*
Краснодар	Анзаская	АН-205	РП-2192н отка. В-10 кВ—ТП-2796н Б	22.07.2022	22.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Ломис	Л-201	РП-69 отка. В-10 кВ—ТП-1353/Л-201	22.07.2022	22.07.2022	не установлена	Н
Геленджик	Евская-2	ЕК-3	ТП-58 отка. В-6вВ—ТП-141	22.07.2022	22.07.2022	повреждение оборудования в ТП-141	О
Новороссийск	Южная	№10	отка. В-10 кВ ф. №10	23.07.2022	23.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-248—ТП-24—ТП-248—ТП-649	КЛ
Головин Ключ	Х-4 Абуны	№43	отка. В-6 кВ ф. №43	23.07.2022	23.07.2022	отка. в сети «ИТ-Энергия»	ШП
Крымск	Крымская	К-13	РП-1 отка. В-6 кВ—ТП-210—ОЗ3	23.07.2022	23.07.2022	повреждение оборудования в ТП-278	О
Амурское	Халдеевская-2	Х-2-23	отка. В-6вВ Х-2-23	23.07.2022	23.07.2022	отка. в сети «ИТ-Энергия»	ШП
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	ТП-644н отка. В-10 кВ—ТП-802н	23.07.2022	23.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-644н—ТП-802н	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-3	отка. В-10 кВ КС-3	23.07.2022	23.07.2022	повреждение оборудования в ТП-278	О
Новороссийск	Кирilloвская	ф-12	отка. В-6 кВ ф-12	23.07.2022	23.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-244—ТП-55	КЛ
Новороссийск	Кирilloвская	ф-30	отка. В-6 кВ ф-30	23.07.2022	23.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-318—ТП-388 и ТП-567—ТП-386	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	№15	РП-50 отка. В-10 кВ—РП-8	24.07.2022	24.07.2022	повреждение в потребит. ТП-481н, ТП-225н; эл. пробой КЛ-10 кВ ЯКНО-4—ТП-288	О*
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	отка. В-10 кВ КС-1	24.07.2022	24.07.2022	повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-716—ВР-1	ВЛ
Новороссийск	ДСК	ф-20	в РП-20 отка. В-6вВ—ТП-286	24.07.2022	24.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-856—ТП-185	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-2	в ТП-179 отка. В-10кВ—ТП-199	24.07.2022	24.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-770—ТП-245	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-6	в РП-1-4 отка. В-6вВ—ТП-1-291	25.07.2022	25.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-1-7—ТП-1-41	КЛ
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинск	РПУ-3	отка. В-10 кВ РПУ-3	25.07.2022	25.07.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Распределительный пункт Усть-Лабинск	РПУ-3	отка. В-10 кВ РПУ-3	25.07.2022	25.07.2022	повреждение оборудования в ТП-137	О
Анапа	Анапская	АН-23	отка. В-10кВ АН-23	25.07.2022	25.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-183—ТП-152, КЛ-10кВ ТП-183—ТП-409	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-2	отка. В-10кВ ф-2	25.07.2022	25.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Анзаская	АН-202	РП-73 отка. В-10 кВ—ТП-1715	25.07.2022	25.07.2022	повреждение на КВЛ-10кВ ТП-1895н—ТП-2507н	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-7	отка. В-6вВ ГК-7	25.07.2022	25.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-41—ТП-1-7	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-303	в РП-23 отка. В-10кВ ТП-355А	25.07.2022	25.07.2022	Вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-16—ТП-3184н	КЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	отка. В-10кВ ХЛ-3	26.07.2022	26.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-3	отка. В-10кВ ХЛ-4	26.07.2022	26.07.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Гайдуку-Тоговая	ф-1	отка. В-10кВ ф-1	26.07.2022	26.07.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-346—КРУН-22	КЛ
Геленджик	Диниморская	ДМ-11	РП-54 отка. В-10кВ—ДМ-11	26.07.2022	26.07.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-5-2—ТП-5-105	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-204	отка. В-6вВ СВ-204	26.07.2022	26.07.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-1018н—СВ-204	КЛ
Краснодар	НИЗ	НИЗ-39	в РП-19 отка. В-6вВ—ТП-1462	27.07.2022	27.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тавце-Терминал	ТР-123	в РП-9 отка. В-6вВ—ТП-39	27.07.2022	27.07.2022	Вывели из схемы КЛ-6вВ ТП-39—ТП-93	КЛ
Краснодар	Клюквин	ф-20	в РП-6 отка. В-6вВ—ТП-121	27.07.2022	27.07.2022	вывели из схемы участок КВЛ-6вВ ТП-3—ТП-113	КЛ
Анапа	Лавенета	ЛМ-1	отка. В-6вВ ЛМ-1	27.07.2022	27.07.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Геленджик	Геленджик	ГК-8	отка. В-6вВ ГК-8	27.07.2022	27.07.2022	Вывели из схемы КВЛ-6вВ РПН оп. 2/5—ТП-1-340	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	РП-50 отка. В-10кВ—ТП-283/2	27.07.2022	27.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ЯКНО-12—ТП-334	КЛ
Краснодар	Анзаская	АН-401	РП-56 отка. В-10 кВ—ТП-1258	28.07.2022	28.07.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2448н—ВР-10кВ (ТП-141) ТП-1485)	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-42	отка. В-6 кВ АБ-42	28.07.2022	28.07.2022	повреждение на ВЛ-6 кВ РПН-34—ТП-255	ВЛ
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-7	ТП-1437 отка. В-10кВ—ХЛ-7	28.07.2022	28.07.2022	случайное выделение потребит. ТП-780н	ШП
Краснодар	Восточная	В-103	отка. В-6вВ В-103	28.07.2022	28.07.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-1626н—ТП-1606н	КЛ*
Краснодар	Восточная	В-104	отка. В-6вВ В-104	28.07.2022	28.07.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1530н—ТП-119	КЛ
Анапа	Анапская	АН-110	РП-9 отка. В-10кВ АН-110	29.07.2022	29.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-47—ТП-110	КЛ
Геленджик	Тонкий Мач	ТМ-10	отка. В-10 кВ ТМ-10	29.07.2022	29.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-5-5—ТМ-10	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-201	в РП-37 отка. В-10кВ—ТП-201	29.07.2022	29.07.2022	вывели из схемы участок КЛ-10кВ КЛ-10 кВ РП-37—РП-7	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-201	в РП-37 отка. В-10кВ—ТП-201	29.07.2022	29.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТП-602	в РП-47 отка. В-10кВ—ТП-343 А	29.07.2022	29.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-351—ТП-352, КЛ-10кВ РП-47—Т-1	КЛ
Абинск	Насосная	НН-1	отка. В-6вВ НН-1 (схема ТП-471-60)	29.07.2022	29.07.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Геленджик	Тонкий Мач	ТМ-5	отка. В-10кВ ТМ-5	30.07.2022	30.07.2022	выдели из схемы участок КЛ-10кВ ТМ-5—РП-3-5	КЛ
Краснодар	Тонкий Мач	ТМ-7	отка. В-10кВ ТМ-7	30.07.2022	30.07.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-3—ТП-3-13	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	отка. В-10кВ ВК-11	30.07.2022	30.07.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ВК-11—ТП-1205	ВЛ
Краснодар	Биофабрика	БФ-3 БФ-5	отка. Т-1 (БФ-3, БФ-5)	30.07.2022	30.07.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Геленджик	Заводская	ЗА-6	отка. В-10кВ ЗА-6	30.07.2022	30.07.2022	не установлена	Н
Тимашевск	Тимашевская	Т-1, Т-2, Т-8	отка. ПС «Тимашевская» наши фидера Т-1, Т-2, Т-8	30.07.2022	30.07.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-6—ТП-4	ВЛ
Тимашевск	Комбинатной Завод	КЗ-9	отка. В-10кВ КЗ-9	30.07.2022	30.07.2022	не установлена	Н
Тимашевск	Комбинатной Завод	КЗ-7	отка. В-10кВ КЗ-7	30.07.2022	30.07.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-205	отка. В-10кВ ЮЗ-205	31.07.2022	31.07.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ЮЗ-205—РП-44	КЛ
Абинск	И-4 Абинская	АБ-471	отка. В-6 кВ АБ-471	01.08.2022	01.08.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новокубанск	Новокубанская	НВ-2, 3, 4, 5, 6, 7	отка. ПС «Новокубанское»	01.08.2022	01.08.2022	отка. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-10	РП-15 отка. В-6 кВ	01.08.2022	01.08.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-210	РП-37 отка. В-6 кВ—ЮЗ-210	01.08.2022	01.08.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	Селенгаевская	СГ-4	отка. В-10 кВ СГ-4	01.08.2022	01.08.2022	не установлена	Н
Вельветское	Промышля	ПЗ-10	отка. В-10 кВ ПЗ-10	01.08.2022	01.08.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ РП-2—ПЗ-10	ВЛ
Краснодар	Пугевай	ПГ-11	отка. В-6 кВ ПГ-11	01.08.2022	01.08.2022	повреждение оборудования в ТП-56	О
Краснодар	Панковская	ПП-202	отка. В-10 кВ ПП-202	01.08.2022	01.08.2022	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ПП-105	отка. В-6 кВ ПП-105	01.08.2022	01.08.2022	не установлена	Н
Геленджик	Диниморская	ДМ-1	РП-5-1 отка. В-10кВ—ДМ-1	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-15А—ТП-5-131А	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	№15	ТП-50 отка. В-10 кВ—РП-8	02.08.2022	02.08.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТП-208	РП-42 отка. В-10кВ—ТП-148н А	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-613—ТП-584 "А"	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-201	РП-37 отка. В-10кВ—ТП-291н	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-248н—ТП-186н	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-209	отка. В-10кВ ТП-209	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-290н—РП-9	ВЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-202	по распоряжению ДД отка. В-10кВ ТП-722—ТП-468н ОЗ3	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-722—ТП-468н	КЛ
Геленджик	Евская-1	Е-19	отка. В-6вВ Е-19	02.08.2022	02.08.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №8-108—В-109	ВЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-15	отка. В-6вВ ЮВ-15	02.08.2022	02.08.2022	эл. пробой КЛ-6вВ ТП-139—ТП-282н	КЛ
Краснодар	Северная	С-310	отка. В-6вВ С-310	03.08.2022	03.08.2022	повреждение оборудования в ТП-450н	О
Геленджик	Диниморская	ДМ-3	РП-5-2 отка. В-10кВ—ДМ-3	03.08.2022	03.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96—ТП-1-94	КЛ
Геленджик	Диниморская	ДМ-3	отка. В-10кВ ДМ-3	04.08.2022	04.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2—ТП-5-95А	КЛ
Тавце	Тавце-Тоговая	ТТ-16	ТП-150 отка. В-6вВ—ТП-16	04.08.2022	04.08.2022	не установлена	Н
Краснодар	Рава	РА-7	отка. В-6вВ РА-7	04.08.2022	04.08.2022	эл. пробой КЛ-6вВ РА-7—РПН «Амфилополь-1»	КЛ
Анапа	Анапская	АН-47	ТП-701 отка. В-10кВ—ТП-702	04.08.2022	04.08.2022	повреждение потребительского оборудования 0,4кВ УК «Анапскилиевск»	О*
Армвир	Стебницкая	СТ-1	отка. В-10кВ СТ-1	04.08.2022	04.08.2022	повреждение на ВЛ-10кВ РПН-44	КЛ (мех)
Краснодар	Тургеневская	ТП-305	отка. В-10кВ ТП-305	04.08.2022	04.08.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-305—РП-25	КЛ (мех)
Краснодар	Тургеневская	ТП-401	РП-25 отка. В-10кВ—ТП-385	04.08.2022	04.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-322—ТП-323	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТП-401	отка. В-10кВ ТП-401	04.08.2022	04.08.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-401—РП-25	КЛ (мех)
Краснодар	Тургеневская	ТП-602	РП-47 отка. В-10кВ—ТП-1428н А	04.08.2022	04.08.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1715н—Т-1	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТП-604	отка. В-10кВ ТП-604	04.08.2022	04.08.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-604—РП-7	КЛ (мех)
Новокубанск	Новокубанская	НВ-2	РП-3 отка. В-10кВ—НВ-1	04.08.2022	04.08.2022	повреждение оборудования в ТП-170	О
Краснодар	Панковская	ПП-303	РП-46 отка. В-10кВ—ТП-912 Б	05.08.2022	05.08.2022	не установлена	Н
Геленджик	Диниморская	ДМ-11	РП-5-1 отка. В-10кВ—ДМ-11	05.08.2022	05.08.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-5-114	О*
Краснодар	Западная-2	З-2-103	РП-23 отка. В-10кВ—ТП-227	05.08.2022	05.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-191—ТП-598н, повреждение оборудования в ТП-191	КЛ
Крымск	Крымская	К-13	отка. В-6вВ К-13	05.08.2022	05.08.2022	повреждение оборудования в ТП-212	О
Новороссийск	Южная	ф-13	отка. В-10кВ ф-13	05.08.2022	05.08.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-625—ТП-800	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-5	отка. В-10кВ ф-5	05.08.2022	05.08.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-125—КРУН-6	КЛ
Крымск	Полтавская	ПР-1	отка. В-6вВ ПР-1	05.08.2022	05.08.2022	повреждение на ВЛ-6вВ	ВЛ
Амурское	Халдеевская-2	Х-2-29	отка. В-6вВ Х-2-29	05.08.2022	05.08.2022	отка. в сети ОАО «ИТ-Энергия»	ШП
Геленджик							

Краснодар	Военорозок	ВГ-3	в РП-617н откл. В-10кВ→ТП-1145	25.08.2022	26.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-160н→ТП-1618	КЛ
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	ф.1.8	откл. ПС «Гайдук-Тоговая»	26.08.2022	26.08.2022	откл. в сети РЖД	ШП
Крымск	Крымская	К-5	откл. В-6кВ ф.ТП-501	26.08.2022	26.08.2022	повреждение на участке ВЛ-0.4 кВ оп.№3→оп.№4	ВЛ*
Тузловск	Небел	И-8	откл. В-10кВ И-8 (ТП-171 КНС)	27.08.2022	27.08.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-141→И-8	КЛ*
Анапа	Дальневосточная	ДЛ-2	откл. В-10кВ ДЛ-2	27.08.2022	27.08.2022		Н
Краснодар	Хугор Денниа	ХЛ-3, ХЛ-7	откл. 2 СПН-10 кВ	27.08.2022	27.08.2022	повреждение в сети ПАО «ФСК ЕЭС»	ШП
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-150н	27.08.2022	27.08.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-1428н→ТП-2168н А, эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-150н→ТП-160н "А"	КЛ*
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	откл. В-10 кВ ПЗ-5	27.08.2022	27.08.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-36н	О*
Краснодар	Север-Восточная	СВ-444	РП-35 откл. В-10 кВ→ТП-1939н	27.08.2022	27.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-43н→ТП-612А	КЛ
Краснодар	Север-Восточная	СВ-353	в РП-35 откл. В-10 кВ→ТП-2855н	27.08.2022	27.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-610→ТП-1931н Б	КЛ
Кропоткин	Кропоткин	№20	откл. В-6 кВ ф.№20	28.08.2022	28.08.2022	не установлена	Н
Армавир	АТ-ЭИ	№69	откл. В-6 кВ ф.№69	28.08.2022	28.08.2022	не установлена	Н
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-2	РП-3-2 откл. В-10 кВ→ТМ-2	29.08.2022	29.08.2022	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-8	откл. В-6 кВ ГК-8	29.08.2022	29.08.2022	не установлена	Н
Геленджик	Марьяна Роша Сосновка	Марьяна Роша Сосновка	откл. ПС «Марьяна Роша», ПС «Сосновка»	29.08.2022	29.08.2022	повреждение в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	№1	откл. В-10 кВ ф. №1	29.08.2022	29.08.2022	вышел из схемы участок КВЛ-10 кВ ТП-622→РП 31/1	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 откл. В-10 кВ→ТП-2947н/ТП-28	29.08.2022	29.08.2022	не установлена	Н
Абинск	И-4 Абинская	Аб-42	КРН-5 откл. В-6 кВ	29.08.2022	29.08.2022	повреждение оборудования КРН-5	О
Краснодар	Пашковская	ПШ-403	РП-46 откл. В-10 кВ→ТП-1502н	30.08.2022	30.08.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ РП-46→ТП-1502н, оп.№222	ВЛ
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-5, 7, 9, 11	откл. Ис-10кВ (ГК-5, 7, 9, 11)	30.08.2022	30.08.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Анапа	Джамете	ДМ-44	в РП-11 откл. В-10кВ→ДМ-44	30.08.2022	30.08.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-176	ВЛ
Новороссийск	РИП	ф.19	откл. В-10кВ ф.19	30.08.2022	31.08.2022	мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-144→ТП-452	КЛ (мех.)
Новороссийск	Западная	ф.17	в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-83	30.08.2022	30.08.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-23→ТП-169	КЛ
Краснодар	Восточная	В-453	откл. В-10кВ В-453	30.08.2022	30.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ В-453→ТП-1304	КЛ
Горячий Ключ	Таговая Фанаторийская	Ф-2	откл. В-10кВ Ф-2	30.08.2022	31.08.2022	повреждение потребительской ВЛ-10 кВ ТП-454н→ЛР-10кВ (повреждение изоляторов на ЛР-10кВ), повреждение оборудования в ТП-440 (изолатора), эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-442н→РПНД	О*
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	ф.-8	откл. В-10кВ КРН-33-ф.-8	31.08.2022	31.08.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-721→РП-30	КЛ
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	ф.-1	откл. В-10кВ ф.-1	31.08.2022	31.08.2022	КВЛ-10кВ КРН-33→РП-30→РП-13	КЛ
Новороссийск	РИП	ф.-53	откл. В-10кВ ф.-53	31.08.2022	31.08.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468	КЛ*
Горячий Ключ	Горячий Ключ	ГК-9	откл. В-10кВ ф.ГК-9	31.08.2022	31.08.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опона №60	ВЛ
Краснодар	НИЗ	ф.НПЗ-33.39	откл. 2 с 4 кВ	31.08.2022	01.09.2022	повреждение оборудования на ПС «НИЗ»	ШП
Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТК-2	по распоряжению ДП ОДС откл. В-10кВ ПС «Таговая Горячий Ключ» ф.ТК-2	01.09.2022	01.09.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-2-2 фаза «В»	ВЛ
Новороссийск	Южная	№7	откл. В-10 кВ ф.№7	01.09.2022	01.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ РП-6→ТП-437	КЛ
Армавир	Решач	РЛ-5	ТП-272 откл. В-10 кВ→РЛ-5	01.09.2022	01.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-0227→РПНД-165	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	РП-47 откл. В-10 кВ→ТП-2340н Б	01.09.2022	01.09.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-1042→ТП-1782н→ТП-1043	КЛ*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-604	в РП-9 откл. В-10 кВ→ТП-1063	02.09.2022	02.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1135→ТП-2911н А	КЛ
Кропоткин	Химзавод	ф.№16	откл. В-6 кВ ф.№16	02.09.2022	02.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ вч. №16→ТП-10	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 откл. В-10 кВ→ТП-28	02.09.2022	03.09.2022	повреждение на участке КВЛ-10кВ ТП-2397н→ТП-2533н	КЛ
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	ф.-1	РП-301 откл. В-10кВ→ТП-722	03.09.2022	03.09.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	ф.-56	откл. В-10кВ ф.-56	03.09.2022	03.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-445→ТП-406	КЛ
Новороссийск	РИП	ф.-52	откл. В-10кВ ф.-52	03.09.2022	03.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-338→КРН-9	КЛ
Анапа	Джамете	ДМ-3	ТП-112 откл. В-6кВ→ТП1186	03.09.2022	03.09.2022	Вышел из схемы КЛ-6кВ ТП-72→ТП-38→ТП-132	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-403	откл. В-10 кВ ПШ-403	04.09.2022	04.09.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	ф.-14	откл. В-10кВ ф.-14	04.09.2022	04.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-15→ТП-45	КЛ
Геленджик	Димомовская	ДМ-6	РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-85	04.09.2022	04.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-15-12н→ТП-5-121	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	в РП-64 откл. В-10 кВ→ТП-1708н	04.09.2022	04.09.2022	не установлена	Н
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-214	в РП-9 откл. В-10 кВ→ТП-22	05.09.2022	05.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1579н→ТП-1283	КЛ
Анапа	Джамете	ДМ-3	в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-386	05.09.2022	05.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-472→ТП-448	КЛ
Новороссийск	РИП	ф.-19	откл. В-10кВ ф.-19	05.09.2022	05.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-144→ТП-452	КЛ
Геленджик	Димомовская	ДМ-4	ТП-5-8 откл. В-10кВ→ф.ДМ-4	05.09.2022	05.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-69→ТП-5-82	КЛ
Новороссийск	Западная	ф.-14	откл. В-6кВ ф.-14	05.09.2022	05.09.2022	мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-21→ТП-10	КЛ мех.
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-12	откл. В-10кВ ф.ТМ-12	06.09.2022	06.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7	КЛ мех.
Новороссийск	РИП	№19	откл. В-10 кВ ф.№19	06.09.2022	06.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-240→РП-27	КЛ
Новороссийск	Шипока балка	ф.-14	РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283	07.09.2022	07.09.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-529	О*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-201	РП-37 откл. В-10 кВ→ТП-2911н Б	08.09.2022	08.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1279→ТП-1955н	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-103	РП-70 откл. В-10кВ→ТП-628 А	08.09.2022	08.09.2022	Вышел из схемы КЛ-10кВ ТП-425→ТП-461	КЛ
Анапа	Джамете	ДМ-42	откл. В-10 кВ ДМ-42	09.09.2022	09.09.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ ТП-368→ДМ-42	КЛ мех.
Краснодар	РИП	РИП-210	откл. В-6 кВ РИП-210	09.09.2022	09.09.2022	мех. повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП-2191н→ТП-370н	КЛ*
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	№ 1	КРН-33 откл. В-10 кВ ф.-№ 1	09.09.2022	09.09.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ КРН-22→ТП-346	КЛ*
Армавир	АЗРП	РП-19	откл. В-6кВ ф.РП-19	09.09.2022	09.09.2022	повреждение оборудования в ТП-40-82	О*
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	№ 1	КРН-33 откл. В-10 кВ ф.-№ 1	10.09.2022	10.09.2022	не установлена	Н
Краснодар	Пашковская	ПШ-403	РП-46 откл. В-10 кВ→ТП-1502н	10.09.2022	10.09.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Новороссийская	№ 2	откл. В-6 кВ ф.№ 2	10.09.2022	10.09.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-82→ТП-57	КЛ
Краснодар	Восточная	2 СПН-6 кВ 2, 4 СПН-10 кВ	откл. 2 СПН-6 кВ; 2, 4 СПН-10 кВ	10.09.2022	10.09.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Военорозок	ВГ-3	откл. В-10 кВ ВГ-3, РП-617н откл. В-10 кВ→ТП-1145	10.09.2022	10.09.2022	не установлена	Н
Анапа	Пионерская	ПН-21	РП-2 откл. В-10кВ→ТП-493	11.09.2022	11.09.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-26, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→ТП-200	О*, КЛ
Краснодар	Печговая	2 СПН, 4 СПН	откл. 2 СПН-10 кВ; 4 СПН-10 кВ	12.09.2022	12.09.2022	повреждение оборудования в потребит. ПС «Гайдук-Тоговая» откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1	12.09.2022	13.09.2022	повреждение КВЛ-10кВ ТП-1472→ТП-892, повреждение на ВЛ-10кВ в ТП-771н	ВЛ
Краснодар	Хугор Денниа	ХЛ-2	КРН-24 откл. В-10 кВ	12.09.2022	13.09.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1016н→ТП-878	КЛ*
Краснодар	Ловис	ЛЛ-110	КРН-18 откл. В-10 кВ	12.09.2022	13.09.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1450→ТП-858	ВЛ
Краснодар	Ловис	ЛЛ-201	РП-69 откл. В-10 кВ→ТП-1353	12.09.2022	13.09.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Западная	№12	откл. В-6 кВ ф.№12	12.09.2022	13.09.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-46→ТП-246	КЛ
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1	12.09.2022	12.09.2022	повреждение КВЛ-10кВ ТП-1472→ТП-892, повреждение на ВЛ-10кВ в ТП-771н	ВЛ
Краснодар	Хугор Денниа	ХЛ-2	КРН-24 откл. В-10 кВ	12.09.2022	13.09.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1016н→ТП-878	КЛ*
Армавир	ЗТВС	ТВ-24	ТП-281 откл. В-6 кВ→ТВ-24	13.09.2022	13.09.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-45→ТП-6н	КЛ*
Новороссийск	Южная	ф.-13	откл. В-10кВ ф.-13	13.09.2022	13.09.2022	не установлена	Н
Новокубанск	Промышленная	ПР-3	откл. В-10 кВ КЛ-1	14.09.2022	14.09.2022	повреждение оборудования в ТП-165, повреждение оборудования в вч. ПР-3	О
Новокубанск	Тепличная	ТЧ-2	откл. В-10 кВ ТЧ-2	14.09.2022	14.09.2022	не установлена	Н
Армавир	Тепличная	ТЧ-1	откл. В-10 кВ ТЧ-1	14.09.2022	14.09.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-248→ТЧ-1, эл. пробой КЛ-10кВ Р-53→Р-52	ВЛ
Армавир	Тепличная	ТЧ-4	ТП-214 откл. В-10 кВ	14.09.2022	14.09.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Х-4 Абуза	ф.-43	откл. В-6кВ ф.-43	14.09.2022	14.09.2022	повреждение на ВЛ-6кВ, повреждение потребительского оборудования в ТП-45хх	ВЛ
Новороссийск	РИП	ф.-52	откл. В-10кВ ф.-52	14.09.2022	14.09.2022	повреждение оборудования в ТП-887, ТП-644	О
Новороссийск	Гайдук-Тоговая	ф.-8	откл. В-10кВ ф.-8	15.09.2022	15.09.2022	эл. пробой 2 КЛ-10кВ РП-13→КРН-13→ТП-480	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-12	РП-51 откл. В-10кВ→ТП-2856н	15.09.2022	15.09.2022	повреждение в сети ООО «Энергосистема»	ШП
Краснодар	РИП	РИП-210	откл. В-6кВ ф.РИП-210	15.09.2022	15.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-370н→ТП-3039н	КЛ
Новороссийск	Южная	ф.-20	откл. В-10кВ ф.-20	15.09.2022	15.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-790→ТП-735	КЛ
Кропоткин	Кропоткин	ф.-54	откл. В-10кВ ф.-54	15.09.2022	15.09.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань» ф.-54, оп.№2	КЛ
Краснодар	Центральная	ЦЛ-11	РП-10 откл. В-6кВ→ТП-36	15.09.2022	15.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-44→ТП-6н	КЛ
Краснодар	Центральная	ЦЛ-9	РП-17 откл. В-6кВ→ТП-733н	15.09.2022	15.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-733н→ТП-683	КЛ
Белореченск	Оничные Союжения	ОС-3	откл. В-10кВ ОС-3	15.09.2022	16.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРН-ОС-3→ТП-112н	КЛ
Краснодар	Пашковская	ПШ-105	откл. В-10кВ ПШ-105	16.09.2022	16.09.2022	не установлена	Н
Горячий Ключ	Таговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	16.09.2022	16.09.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-101→оп.№23	ВЛ*
Анапа	Ананская	АН-25	РП-7 откл. В-10кВ→ТП-158	16.09.2022	16.09.2022	мех. повреждение потребительского КЛ-10кВ ТП-373→ТП-185	КЛ мех.
Геленджик	Геленджик	ГК-4	откл. В-6кВ ф.ГК-4	16.09.2022	16.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-248→ТП-1-62	КЛ
Анапа	Пионерская	ПН-13	откл. В-10 ф.ПН-13	17.09.2022	17.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-302→ПН-13, ТП-304→ТП-379	КЛ
Белореченск	Промзона	ПЗ-5	откл. В-10 кВ ПЗ-5	17.09.2022	17.09.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ оп.№19→РП-2	КЛ
Новороссийск	Южная	откл. 2 СПН-10 кВ	откл. 2 СПН-10 кВ	17.09.2022	17.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-430→ТП-530, КЛ-10кВ ф.14→РП-18, КЛ-10кВ ТП-293→ТП-44	КЛ

Краснодар	Пардонская	ПФ-10	ТП-776л откл. В-6кВ→ТП-39н	27.09.2022	27.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39н→ТП-1068	КЛ
Геленджик	Геленджик	откл. В-6кВ FK-1	откл. В-6кВ FK-1	27.09.2022	27.09.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1126→ТП-120	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	CB-303/353	РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1061н, РП-35 откл. В-10кВ→ТП-2855н	28.09.2022	28.09.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-35→ТП-1061н	КЛ*
Анапа	Джемте	DM-42	откл. В-10кВ DM-42	29.09.2022	29.09.2022	вывели из схемы участка КЛ-10кВ ТП-310→ТП-451→ТП-196→ТП-138→ТП-77→ТП-94	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-103	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-279	30.09.2022	30.09.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1164→ТП-441	КЛ
Краснодар	Панковская	ПНН-403	РП-46 откл. В-10 кВ→ТП-1431	30.09.2022	01.10.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-1514н→ТП-2423н	КЛ*
Краснодар	Почтовая	ПЧ-401	откл. В-10кВ ф.ПЧ-401, РП-29 откл. В-10кВ→ТП-404	01.10.2022	02.10.2022	Вывели участок КЛ-10кВ ТП-390н/495→ТП-760н	КЛ
Геленджик	Дивноморская	DM-1	откл. В-10кВ ф. DM-1	02.10.2022	02.10.2022	не установлена	Н
Горный Ключ	Тяговая Горный Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ф.ТГК-1	02.10.2022	02.10.2022	вывели из схемы потребит. участок КЛ-10кВ ЛР-1.8→ТП-117/ТП-119	КЛ*
Краснодар	Правый берег	ПБ-5	в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5	02.10.2022	02.10.2022	не установлена	Н
Геленджик	Геленджик	ГК-6	откл. В-6кВ GK-6	02.10.2022	02.10.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опор №30→опора №32	ВЛ
Анапа	Дзигинская	ДГ-7	откл. В-10кВ ф. ДГ-7	02.10.2022	03.10.2022	повреждение оборудования в ВКПП Д-7	О
Анапа	Анапская	АП-4	откл. В-10кВ ф. АП-4	02.10.2022	03.10.2022	не установлена	Н
Горный Ключ	Ключевская Н-5	ф.523	откл. В-6кВ ф.523 (наши 2 ТП)	02.10.2022	02.10.2022	откл. в сети ОАО «НТЭнергия»	ПП
Краснодар	Курчовская	КЧ-305	РП-25 откл. В-10 кВ→ТП-2605н	03.10.2022	03.10.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-1319→ТП-1347	ВЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-12	РП-3 откл. В-10 кВ→ТМ-12	04.10.2022	04.10.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-342→ТП-310	ВЛ
Армавир	«Тепличная»	ТЧ-4	откл. В-10 кВ ТЧ-4	05.10.2022	05.10.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-160→ТП-88	ВЛ
Гулькевичи	Гулькевичи	Г-14	откл. В-6 кВ Г-14	05.10.2022	05.10.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РПДН-13→ТП-56	КЛ
Анапа	Панковская	ПНН-8, ПНН-12	откл. В-10 кВ ПНН-8, ПНН-12	05.10.2022	05.10.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ПНН-8→ПН-2	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-6	откл. В-6 кВ GK-6	05.10.2022	05.10.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ РП-1.4→ТП-190 Б	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-8	КРН-17 откл. В-10 кВ	06.10.2022	06.10.2022	повреждение на участке ВЛ-10 КРН-14→ТП-1105→ТП-1076	ВЛ
Армавир	Речная	Р-УБР	в ТП-653 откл. В-6кВ→ТП-309	07.10.2022	07.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-137→ТП-190	КЛ
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-411	РП-74 откл. В-6кВ→ТП-95	07.10.2022	07.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1237→ТП-807	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф. ПБ-4	07.10.2022	07.10.2022	Вывели участок ВЛ-10кВ РБ-4→КРН-9→ТП-805н	ВЛ
Армавир	Речная	РГ-7	РП-7 откл. В-10 кВ	08.10.2022	08.10.2022	не установлена	Н
Краснодар	Хутор Денна	ХД-4	откл. В-10кВ ф. ХД-4	08.10.2022	08.10.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Новокубанская	НВ-4	ТП-92 откл. В-10кВ→ТП-106	08.10.2022	08.10.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опор №137→опор №138	ВЛ
Новороссийск	Кирпильовская	ф.12	откл. В-6кВ ф.12	08.10.2022	08.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-508→ТП-509	КЛ
Армавир	Стебницкая	СТ-1	откл. В-10кВ ф.СТ-1	08.10.2022	08.10.2022	повреждение на ВЛ-10кВ СМВ-8→СМВ-14	ВЛ
Анапа	Панковская	ПНН-13	откл. В-10 кВ ПНН-13	10.10.2022	10.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-307→ТП-308	КЛ
Краснодар	Хутор Денна	ХД-4	откл. В-10кВ ф. ХД-4	10.10.2022	10.10.2022	не установлена	Н
Краснодар	Хутор Денна	ХД-3	откл. В-10кВ ф. ХД-3	10.10.2022	10.10.2022	не установлена	Н
Армавир	Речная	Р-УБР	откл. В-6кВ Р-УБР	10.10.2022	10.10.2022	Вывели из схемы участок КЛ-6кВ Р-УБР→ТП-209	КЛ
Краснодар	ВК-12	в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817н	10.10.2022	10.10.2022	повреждение на ВЛ-10кВ РП-6н→РП-67	ВЛ	
Краснодар	Панковская	ПНН-203	РП-45 откл. В-10кВ→ТП-462	11.10.2022	11.10.2022	повреждение оборудования в ТП-236	О
Новороссийск	Южная	№7, 22	откл. В-10 кВ ф.№7, 22	11.10.2022	11.10.2022	вывели из схемы потребительскую КЛ-10 кВ РП-5→ТП-33, КЛ-10 кВ ТП-431→ТП-432	ВЛ
Куршанск	Восточная	ВО-4	откл. В-10 кВ ВО-4	11.10.2022	11.10.2022	откл. в сети ПАО «Россети-Кубань»	ПП
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-4	откл. В-10кВ ф.СТ-4	11.10.2022	11.10.2022	повреждение потребительского оборудования в ТП-11н	О*
Крымск	Крымская	К-13	откл. В-6кВ ф.К-13	12.10.2022	12.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ К-13→РП-1	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-105	откл. В-10кВ ф.3-2-105	12.10.2022	12.10.2022	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	3-2-108	откл. В-10кВ ф.3-2-108	12.10.2022	12.10.2022	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	3-2-105	РП-33 откл. В-10кВ→ТП-371 «А»	12.10.2022	12.10.2022	повреждение оборудования в ТП-1112	Н
Анапа	Анапа	АН-12	откл. В-6 кВ АН-12	12.10.2022	12.10.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Краснодар	Восточная Промзона	ВП-554	в РП-65 откл. В-10кВ→ТП-125	12.10.2022	12.10.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-2573н→ТП-1486 (обрыв, дерево)	ВЛ
Новороссийск	Северо-Западная	№8	ТП-633 откл. В-10 кВ→ТП-533	12.10.2022	12.10.2022	не установлена	Н
Абинск	Электроштап	ВС-1	КРН-7 откл. В-6 кВ→ТП-344	12.10.2022	12.10.2022	повреждение на участке ВЛ-6 кВ ВС-1→КРН-7	ВЛ
Новороссийск	Гайдук-Тяговая	№1	РП-30/1 откл. В-10кВ→ТП-722	12.10.2022	12.10.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	№4	откл. В-10кВ ф. №4	12.10.2022	12.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→КРН-39	КЛ
Новороссийск	ЗИП	ф.-52	РП-4 откл. В-10 кВ→РП-51	13.10.2022	13.10.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-134→ТП-284	КЛ
Армавир	ЗТВС	ТВ-24	ТП-281 откл. В-6 кВ→ТВ-24	13.10.2022	13.10.2022	Вывели из схемы участка КЛ-6 кВ ТП-281→ТВ-24, ТП-204→оп.№3	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-12	П-1-132 откл. В-6 кВ→ТП-1-247	13.10.2022	13.10.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-1-157н	О*
Новороссийск	РИП	ф.-52	откл. В-10 кВ ф.№52	14.10.2022	14.10.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-30→ТП-830	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат-Западная-2	КС-1, 2, 3, 5, 7 ВЗ-3	ПС «Витаминкомбинат-Западная-2» 2-я цепь	14.10.2022	14.10.2022	откл. в сети ПАО «Россети-Кубань»	ПП
Краснодар	Панковская	ПНН-102	РП-75 откл. В-10кВ→ТП-2388н	15.10.2022	15.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2388н→РП-75	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-5	по распоряжению ДЛ откл. В-10кВ ТП-617→ТП-1320 ОЗ3	15.10.2022	15.10.2022	повреждение оборудования ТП-602	О
Новороссийск	ДСК	ф.-3	откл. В-6кВ ф.-3	15.10.2022	15.10.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-736→ТП-326	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-210	откл. В-6кВ ф. РИП-210	16.10.2022	16.10.2022	эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-370н→ТП-3039н/ТП-1146н	КЛ*
Геленджик	Дивноморская	DM-11	РП-5 откл. В-10кВ→DM-11	17.10.2022	17.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-51→ТП-57А	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283/1	18.10.2022	18.10.2022	эл. пробой потребит. кабельного выхода ТП-417н→ВЛ-10кВ РП-50	КЛ*
Краснодар	Панковская	ПНН-105	откл. В-10кВ ПНН-105	18.10.2022	18.10.2022	повреждение оборудования в потребительских ТП-2674н и ТП-735н	О*
Краснодар	Западная-1	3-1-9	в РП-18 откл. В-6кВ→ТП-580/691н	18.10.2022	18.10.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-18→ТП-691н	КЛ*
Новороссийск	РИП	ф.-53	откл. В-10кВ ф.-53	18.10.2022	18.10.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-99→ТП-680н	КЛ*
Краснодар	ХБК	ХБК-317	откл. В-6кВ ХБК-317	19.10.2022	19.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-958→ТП-959	КЛ
Новороссийск	РИП	ф.-56	РП-4 откл. В-10 кВ→РП-51	19.10.2022	19.10.2022	не установлена	Н
Крымск	Крымская птицефабрика	КП-2	ТП-224 откл. В-10 кВ→РП-4	19.10.2022	19.10.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-224→ТП-305	ВЛ
Усть-Лабинск	Сельхозтехника	СТ-3	вл. В-10 кВ СТ-3	19.10.2022	19.10.2022	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-8	откл. В-6 кВ ТТ-8	19.10.2022	19.10.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-108→ТП-180	КЛ
Новороссийск	Южная	№6	откл. В-10кВ ф. №6	19.10.2022	19.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ф. №6→РП-19	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-7	ТП-300 откл. В-10 кВ ТП-259/ТП-593	20.10.2022	20.10.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-128→ТП-2645н	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-26	откл. В-6 кВ GK-26	20.10.2022	20.10.2022	повреждение оборудования в потребительской ТП-1-324н	О*
Краснодар	Правый берег	ПБ-4	откл. В-10кВ ф. ПБ-4	21.10.2022	21.10.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Шесхарск	ф.-17	откл. В-6кВ ф.-17	21.10.2022	21.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-207→ТП-557	КЛ
Горный Ключ	Тяговая Горный Ключ	ТГК-1, ТГК-3	откл. 1 сш 10кВ	21.10.2022	21.10.2022	откл. в сети ОАО «РЖД»	ПП
Краснодар	ХБК	ХБК-103	откл. В-6кВ ХБК-103	22.10.2022	22.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1018→ТП-1022 А	КЛ
Краснодар	ХБК	ХБК-104	РП-20 откл. В-6кВ→ТП-630	22.10.2022	22.10.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-247→ТП-1768н	КЛ*
Краснодар	Пардонская	ПФ-10	ТП-776л откл. В-6кВ→ТП-39н	24.10.2022	24.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1068→ТП-39н	КЛ
Туапсе	Туапсе-Тяговая	ТТ-8	РП-9 откл. В-6кВ→ТТ-8	24.10.2022	24.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2071→ТП-122/1	КЛ
Геленджик	Степск	КРП-1-1	откл. В-10 кВ КРП-1-1	25.10.2022	25.10.2022	не установлена	Н
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-8	откл. В-10кВ ТМ-8	25.10.2022	25.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→РП-310	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-20	откл. В-10кВ ф-20	25.10.2022	25.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-436→ТП-837	КЛ
Армавир	Речная	РГ-7	откл. В-10кВ РГ-7	25.10.2022	25.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-РГ-7-280	КЛ
Ашшеронская	Ашшеронская	Г-1	в ТП-353А откл. В-6кВ→Г-1	26.10.2022	26.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-211А→ТП-210А	КЛ
Армавир	Речная	РГ-6	откл. В-10кВ РГ-6	27.10.2022	27.10.2022	не установлена	Н
Усть-Лабинск	ПС «Сельхозтехника», ПС «Двуратская», ПС «Ново-Лабинская»	СТ-3, -4, -5, -7, РПУ-3, ДБ-3, Кампус-1, -2, -3, -4	откл. ПС «Сельхозтехника», ПС «Двуратская», ДБ-3, ПС «Ново-Лабинская» Кампус-1, -2, -3, -4	27.10.2022	27.10.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Армавир	Речная	РГ-7	откл. В-10кВ РГ-7	27.10.2022	27.10.2022	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Город	ТГ-9	ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9	27.10.2022	27.10.2022	эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-41→ТП-153	КЛ
Краснодар	Юго-Восточная	ЮВ-15	откл. В-6кВ ф. ЮВ-15	27.10.2022	27.10.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-906→ТП-2400н	КЛ
Краснодар	Анапская	АН-201	в ТП-1850н откл. В-10кВ→ТП-2448н	28.10.2022	28.10.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2488н→ТП-1963н	КЛ*
Крымск	3-й подъем	КВ-10	откл. В-6кВ КВ-10	28.10.2022	28.10.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опоры№44→45	ВЛ
Краснодар	НС-4	НС-4-60	откл. В-6кВ НС-4-60	28.10.2022	28.10.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-139н→ТП1678л, ТП-139н→ТП-287л	ВЛ
Краснодар	Хутор Денна	ХД-3	откл. В-10кВ ХД-3	28.10.2022	28.10.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	ф.-19	откл. В-10кВ ф.-19	29.10.2022	29.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-144→ТП-452	КЛ
Новороссийск	Кирпильовская	ф.-12	ТП-510 откл. В-6кВ→ТП-710	29.10.2022	29.10.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	№52	КРН-4 откл. В-6кВ	31.10.2022	31.10.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-844→РП-51	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-3	РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28	31.10.2022	31.10.2022	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ПНН-105	откл. В-10кВ ПНН-105	31.10.2022	31.10.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейск-2	Ейск-3, 17, 19, 23, 12, 16, 18, 20, 24	откл. ПС 110/6 кВ «Ейск-2»	31.10.2022	01.11.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ПП
Геленджик	Дивноморская	DM-8	откл.				

Краснодар	РИП	РИП-412	откл. В-6кВ РИП-412 и РП-76 откл. В-6кВ→ТП-1271	07.11.2022	07.11.2022	не установлена	Н
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А	07.11.2022	07.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-128→ТП-2645н	КЛ
Новороссийск	Западная	ф-17	откл. В-6 кВ ф-17	07.11.2022	07.11.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ РП 2 → ф-17	КЛ
Армавир	Речная	РП-5	ТП-272 откл. В-10 кВ→РП-5	07.11.2022	07.11.2022	не установлена	Н
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	КРН-1 откл. В-10 кВ	08.11.2022	08.11.2022	вывели из схемы участок КЛ-10 кВ РПНД→ТП-195	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-111	РП-55 откл. В-10 кВ→ТП-2375н А	08.11.2022	08.11.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1175→ТП-1091н А	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-305	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-305	09.11.2022	09.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-305→РП-44	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-602	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-602	09.11.2022	09.11.2022	повреждение оборудования в РП-49	О
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-410	откл. В-10кВ ф. ЮЗ-410	09.11.2022	09.11.2022	повреждение оборудования в РП-49	О
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10 кВ ф. №52	09.11.2022	09.11.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-890→ТП1644н	КЛ
Краснодар	Правый Берег	ПВ-4	КРН-9 откл. В-10 кВ	10.11.2022	10.11.2022	эл. пробой потребит. каб. выхода ТП-2293н→ТП-1155	КЛ*
Краснодар	Центральная	Ц-7	откл. В-6кВ Ц-7	10.11.2022	10.11.2022	мех. повреждение потребит. КЛ-6кВ ТП-449н→ТП-811п, ТП-811н→ТП-472	КЛ(мех.)
Новороссийск	Западная	ф-20	откл. В-6кВ ф-20	11.11.2022	11.11.2022	не установлена	Н
Геленджик	Диниловская	ДМ-1	откл. В-10кВ ДМ-1	11.11.2022	11.11.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	ф-4	откл. В-10 кВ ф-4	11.11.2022	11.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-284→ТП-134	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	ф-12	откл. В-10 кВ ф-12	11.11.2022	11.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-510→ф-12	КЛ
Геленджик	ГК-7	ГК-7	откл. В-6кВ ГК-7	11.11.2022	11.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-10→ТП-1-41	КЛ
Геленджик	ГК-19	ГК-19	откл. В-6кВ ГК-19	11.11.2022	11.11.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Новороссийск	Гайдуку Ягловая	ф-1	КРН-33 откл. В-10кВ	12.11.2022	12.11.2022	мех. повреждение КЛ-10 кВ ТП-622→ТП-748	КЛ мех
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	ТП-68 откл. В-10 кВ→ТП-99	12.11.2022	12.11.2022	повреждение на ВЛ-10кВ оп. №694→ТП-27	ВЛ
Купянский	Восточная	В-4	откл. В-10кВ В-4	12.11.2022	12.11.2022	повреждение оборудования в ТП-121	О*
Армавир	ЗТВС	ТВ-6	откл. В-6кВ ф. ТВ-6	12.11.2022	12.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТВ-6→ТП-108	КЛ
Краснодар	Правый берег	ПВ-4	КРН-9 откл. В-10кВ	13.11.2022	13.11.2022	эл. пробой потребителю КЛ-10 кВ ТП-2724н→РПНД	КЛ*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-2, 3, 4, 7	откл. 1 и 2 ШП-10 кВ	13.11.2022	13.11.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Восточная	В-211	откл. В-6кВ ф. В-211	14.11.2022	14.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ В-211→РП-26	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-14	откл. В-6кВ ДМ-14	14.11.2022	14.11.2022	повреждение оборудования в ТП-97	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-4	РП-4 откл. В-10кВ→ТП-205	14.11.2022	14.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-134→ТП-284	КЛ
Новороссийск	ДСК	ф-20	в РП-25 откл. В-6кВ ф-20	14.11.2022	15.11.2022	повреждение оборудования в РП-25	О
Краснодар	Северная	С-310	откл. В-6кВ С-310	15.11.2022	15.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-178→ТП-450н Б.	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-16	откл. В-6кВ ЕСК-16	15.11.2022	15.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-179→РП-5 (1978), ТП-179→ТП-4н, РП-5→ТП-1н в.ч., вывели из схемы потребит. ТП-4н→ТП-178, повреждение оборудования ПАО «Россети Кубань»	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-12, 20, 24	откл. 2см 6кВ	15.11.2022	15.11.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Ейск	Ейск-1	Е-21	откл. В-6кВ Е-21	16.11.2022	16.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-177→РП-5	КЛ
Краснодар	Ангарская	АН-401	РП-56 откл. В-10кВ→ТП-1258	16.11.2022	16.11.2022	Вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-141→ТП-1485→ТП-2203н	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-5	РП-28 откл. В-10кВ→ф-5	16.11.2022	16.11.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-28→РП-20, РП-28→ТП-464/2	КЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-12	ТП-1-132 откл. В-6кВ→ГК-12	17.11.2022	17.11.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-132→ТП-1-247, КЛ-6кВ РП-1-6→ТП-1-247	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-410	РП-49 откл. В-10кВ→ТП-558н к.Б.	17.11.2022	17.11.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Продолганый	ф-77	откл. В-6кВ ф-77	17.11.2022	18.11.2022	повреждение потребит. ТП-815	О*
Новороссийск	Западная	ф-22	откл. В-6кВ ф-22	18.11.2022	18.11.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-6→ТП-10	КЛ
Крымск	Баванская	БК-1, 3, 5	откл. ПС «Баванская»	18.11.2022	18.11.2022	повреждение оборудования ПАО «Россети Кубань»	ШП
Апшеронск	Ягловая-Куринская	ф-2	откл. В-10кВ ф-2	18.11.2022	18.11.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опора№71	ВЛ
Анапа	Джемте	ДМ-4	откл. В-6кВ ДМ-4	18.11.2022	18.11.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-21→ТП-75→ТП-147	КЛ
Крымск	Баванская	БК-1	откл. В-10кВ БК-1	18.11.2022	18.11.2022	не установлена	Н
Краснодар	Южная КРУН	Ю-37 КРУН	откл. В-6кВ Ю-37 КРУН	19.11.2022	19.11.2022	вывели из схемы участок потребит. КЛ-6кВ ТП-2275н→ТП-1000→1345н	КЛ*
Новороссийск	Южная	ф-7	откл. В-10кВ ф-7	19.11.2022	19.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-437→РП-6	КЛ
Новороссийск	Гайдуку	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	19.11.2022	19.11.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-356→ТП-788, КЛ-10кВ РП-1→КРН-31	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-5	откл. В-10кВ ф-5	19.11.2022	19.11.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-561→РП-19	КЛ
Анапа	Сухко	С-5	откл. В-10кВ С-5	20.11.2022	20.11.2022	повреждение оборудования ПАО «Россети Кубань»	ШП
Абинск	Абинская	А-6	в КРН-13 откл. В-6кВ→А-6	20.11.2022	20.11.2022	не установлена	Н
Туапсе	Туапсе-Ягловая	ТТ-8	откл. В-6кВ ф. ТТ-8	20.11.2022	20.11.2022	повреждение оборудования в ТП-144	О
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-430	21.11.2022	21.11.2022	повреждение на участке КВЛ-10кВ ТП-890→ТП-1466	ВЛ
Новороссийск	Западная	ф-17	откл. В-6кВ ф-17	22.11.2022	22.11.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ РП-2→ТП-864	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-2	ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	22.11.2022	22.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-770→ТП-545 и повреждение на РПНД-10кВ у ТП-245	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-10	РП-6 откл. В-10кВ→ТП-495	22.11.2022	22.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-6→ТП-437	КЛ
Краснодар	Лопсе	Л-204	откл. В-10кВ Л-204	22.11.2022	22.11.2022	не установлена	Н
Апшеронск	Халдыженская-2	Х-2-21	откл. В-6кВ Х-2-21	22.11.2022	22.11.2022	повреждение на ВЛ-6кВ опора№157→155	ВЛ
Новороссийск	Гайдуку	ф-5	откл. В-6кВ ф-5	23.11.2022	23.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-758→ТП-857	КЛ
Армавир	Южная	Юж-115	откл. В-6кВ Юж-115	23.11.2022	24.11.2022	вывели из схемы участок КВЛ-6кВ Юж-115→ТП-261	КЛ
Армавир	ЗТВС	ТВ-24	откл. В-6кВ ТВ-24	24.11.2022	24.11.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-24→ТП-281	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-12	откл. В-6кВ ф. ДМ-12	24.11.2022	24.11.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	№52	РП-4 откл. В-10кВ→ТП-638	24.11.2022	24.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-638→РП-4	КЛ
Ейск	Ейская-2	ЕСК-24	откл. В-6кВ ЕСК-24	24.11.2022	24.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ЕСК-24→РП-1	КЛ
Краснодар	Тургеневская	ТТ-102	РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343	24.11.2022	25.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-584→ТП-613 А	КЛ
Кореновск	Кореновская Центральная	КЦ-5	откл. В-10кВ ТП-981→ТП-834	26.11.2022	26.11.2022	повреждение оборудования потребит. ТП-913н	О*
Анапа	Джемте	ДМ-4	откл. В-6кВ ДМ-4	26.11.2022	26.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-161→ТП-178	КЛ
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-303/353	в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-2855н	27.11.2022	27.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-438→ТП-1815Б	КЛ
Новороссийск	Кирилловская	ф-12	откл. В-6кВ ф-12	27.11.2022	27.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ф-12	КЛ
Краснодар	Панковская	ППН-402	в РП-70 откл. В-10кВ→ТП-649Б	27.11.2022	27.11.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-648→ТП-629Б	КЛ
Краснодар	Панковская	ППН-403	в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502н	27.11.2022	27.11.2022	не установлена	Н
Новороссийск	РИП	ф-53	РП-28 откл. В-10кВ→ф-53	27.11.2022	28.11.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-496→КРН-17, КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468	КЛ*
Армавир	АЗРИ	РП-3	откл. В-6 кВ РП-3	28.11.2022	28.11.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-274→ТП-249 ТП-178→ТП-60	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-9	откл. В-6 кВ Ц-9	28.11.2022	28.11.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59→РП-17 Б	КЛ
Краснодар	Центральная	Ц-14	РП-6 откл. В-6 кВ→ТП-980н	28.11.2022	28.11.2022	не установлена	Н
Краснодар	Центральная	Ц-12	РП-8 откл. В-6 кВ→ТП-2271п	28.11.2022	28.11.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1065→ТП-2271п	КЛ
Поморско-Ахтарск	Поморско-Ахтарская	П-12	откл. В-10кВ ф. П-12	29.11.2022	29.11.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ оп. №6→П-12	КЛ
Анапа	Джемте	ДМ-31	откл. В-10кВ ДМ-31	29.11.2022	29.11.2022	эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-33→ТП-233	КЛ
Белореченск	Очистные сооружения	ОС-3	откл. В-10 кВ ОС-3	29.11.2022	29.11.2022	не установлена	Н
Ейск	Ейск-2	ЕСК-19	откл. В-6 кВ ЕСК-19	29.11.2022	29.11.2022	повреждение на участке ВЛ-6 кВ ТП-3→ТП-	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Е-10	откл. В-6 кВ Е-10	29.11.2022	29.11.2022	эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-15→ТП-35	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-18	откл. В-6 кВ Е-18	29.11.2022	29.11.2022	повреждение оборудования в потребителю ТП-44п	О*
Краснодар	Тургеневская	ТТ-303	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735	30.11.2022	30.11.2022	повреждение оборудования в потребит. ТП-456н	О*
Краснодар	Калинино	К-110	откл. В-10кВ К-110	30.11.2022	30.11.2022	повреждение на ВЛ-10кВ	ВЛ
Краснодар	Калинино	К-109	КРНС-21 откл. В-10кВ→ТП-735	30.11.2022	30.11.2022	повреждение оборудования в ТП-1328	О*
Армавир	АЗФИИ	Г-1	откл. В-6кВ Г-1	30.11.2022	30.11.2022	не установлена	Н
Новокубанск	Тепличная	ТЧ-2	откл. В-10кВ ТЧ-2	30.11.2022	30.11.2022	не установлена	Н
Краснодар	Ангарская	АН-305	в РП-78 откл. В-10кВ→ТП-1251	01.12.2022	01.12.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-1851п	О*
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-307	РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2130н А	01.12.2022	01.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→ТП-70 А	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-52	откл. В-10кВ ф-52	01.12.2022	02.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРН-14→ТП-645	КЛ
Ейск	Ейск-1	Е-23	откл. В-6кВ Е-23	02.12.2022	02.12.2022	повреждение оборудования в ТП-109	О
Краснодар	Возлабор	ВЗ-3	откл. В-10кВ ф. ВЗ-3	02.12.2022	02.12.2022	не установлена	Н
Геленджик	Стрела	СТ-1	откл. ПС 110/10 кВ «Стрела»	03.12.2022	03.12.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ШП
Краснодар	Лопсе	Л-106	откл. В-10кВ ф. Л-106	03.12.2022	03.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	Панковская	ППН-403	РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1431	03.12.2022	03.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1514н→ТП-3289н	КЛ
Абинск	Абинская	А-1	откл. В-6 кВ А-1	03.12.2022	03.12.2022	повреждение на участке ВЛ-6 кВ ТП-199→ТП-172	ВЛ
Ейск	Ейск-1	Е-16	откл. В-6 кВ Е-16	03.12.2022	03.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	КНИИСХ	КС-2	откл. В-10 кВ КС-2	03.12.2022	03.12.2022	повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-593→ТП-728.	ВЛ
Туапсе	Туапсе-Ягловая	ТТ-6, 8, 15, 16, 17	откл. ПС «Туапсе-Ягловая»	04.12.2022	04.12.2022	откл. в сети ОАО «РЭК»	ШП
Армавир	Речная	РП-5	ТП-272 откл. В-10кВ→РП-5	04.12.2022	04.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0192→ТП-0159	КЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-11	откл. В-10кВ ВК-11	04.12.2022	04.12.2022	повреждение оборудования потребит. ТП-1131п	О*
Армавир	Речная	РП-6	РП-7 откл. В-10кВ→РП-6	04.12.2022	04.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0192→ТП-0159	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-4	РП-4 откл. В-10кВ→ТП-80				

Анапа	Анапа	АН-12	откл. В-6кВ АН-12	08.12.2022	08.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59→ТП-4 и КВЛ-6кВ ТП-61→опора №1→ТП-156	КЛ
Краснодар	КНИИСХ	КС-1	откл. В-10кВ КС-1	08.12.2022	09.12.2022	Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ КС-1→ТП-732→ВР-1	ВЛ
Краснодар	Лорис	Л-106	откл. В-10кВ ф.Л-106	10.12.2022	10.12.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968н→ТП-1341	ВЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-103	РП-28 откл. В-10кВ→ТП-2014н	10.12.2022	10.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2015н→ТП-2021н	КЛ
Краснодар	Почтовая	ПЧ-1,305,306,9,108,102,403	откл. В-6кВ ф.№13	11.12.2022	11.12.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Краснодар	Ангарская	АН-201	по распоряжению ДД ОДС РП-78 откл. В-10кВ→ТП-1214	11.12.2022	11.12.2022	эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2670н→ТП-2295н	КЛ*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ХЛ-4	11.12.2022	11.12.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-564→ТП-1291	ВЛ
Новороссийск	Томшляная	№13	откл. В-6кВ ф.№13	11.12.2022	12.12.2022	вывели из схемы КЛ-6кВ ЯКНО-5→ТП-490	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-20	откл. В-6кВ ЕСК-20	12.12.2022	12.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-9→ТП-138	КЛ
Новороссийск	Ожидан	ф-2	в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	12.12.2022	12.12.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-130н	О
Краснодар	Восточная	В-201	в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-112н	12.12.2022	12.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-173н→ТП-112н	КЛ*
Приморско-Ахтарск	Приморско-Ахтарская	П-10	откл. В-10кВ П-10	12.12.2022	12.12.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опора №40	ВЛ
Мостовской	Промышленная	ПМ-9	откл. В-10кВ ПМ-9	13.12.2022	13.12.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-221н	О*
Краснодар	Калинино	К-109	откл. В-10кВ КРНС-21	13.12.2022	14.12.2022	повреждение оборудования ТП-1169	О
Горячий Ключ	ПС «Х-4 Абузы»	ф-42	откл. В-6кВ ф-42	14.12.2022	14.12.2022	откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»	ЩП
Горячий Ключ	ПС «Х-4 Абузы»	ф-43	откл. В-6кВ ф-43	14.12.2022	14.12.2022	повреждение потребит. оборудования в ТП-45Х	О*
Краснодар	Лорис	Л-110	откл. В-10кВ Л-110	14.12.2022	15.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	РИП	РИП-208	в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-1171 Б	15.12.2022	15.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1171→ТП-940 Б	КЛ
Новороссийск	Томшляная	№13	ТП-396 откл. В-6кВ→ТП-395	15.12.2022	15.12.2022	повреждение на ВЛ-6кВ ТП-396→ТП-695	ВЛ
Геленджик	Геленджик	ГК-1	откл. В-6кВ ГК-1	16.12.2022	16.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1102→ТП-1298	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-218	в РП-55 откл. В-10кВ→ТП-2375н Б	17.12.2022	17.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-1091нБ	КЛ
Краснодар	Юго-Западная	ЮЗ-208	в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-2014н А	17.12.2022	17.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2644н→ТП-13	КЛ
Новороссийск	Южная	ф-2	ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	17.12.2022	17.12.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-545→ТП-770	КЛ
Краснодар	Восточная	В-104	ТП-1331откл. В-6кВ→ТП-530н	18.12.2022	18.12.2022	эл. пробой ЛД-6кВ ТП-1331→ТП-795	КЛ
Краснодар	Турненевская	ТТ-303	КРНС-16 откл. В-10кВ	18.12.2022	18.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-398н→ВЛ-10кВ	КЛ*
Краснодар	Хутор Ленина	ХЛ-4	откл. В-10кВ ХЛ-4	18.12.2022	18.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3157н→ВЛ-10кВ	КЛ*
Краснодар	Северо-Восточная	СВ-327	ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327	18.12.2022	18.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2150н→ТП-1109, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1109→КРУН-2467н, повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ТП-2239н→ТП-1809н/ТП-149	КЛ*
Краснодар	ЗИП	ЗИП-302	откл. В-10кВ ЗИП-302	18.12.2022	18.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ в ЗИП-302→РП-76	КЛ
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-19	19.12.2022	19.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-183н→ТП-779н	КЛ* мех
Крымск	Пролетарская	ПР-1	РП-5 откл. В-6кВ→ТП-264	19.12.2022	19.12.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Гайдуку-Тяговая	ф-8	откл. В-10кВ ф-8	19.12.2022	19.12.2022	Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-348→ТП-851	КЛ
Краснодар	Турненевская	ТТ-303	откл. В-10кВ КРНС-16	19.12.2022	19.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	Турненевская	ТТ-303	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А	19.12.2022	19.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2290н→ТП-2558н	КЛ
Новороссийск	Кирдиковская	ф-12	откл. В-6кВ ф-12	20.12.2022	20.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ф-12	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-5, 19	откл. 1.сн-10кВ	20.12.2022	20.12.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Геленджик	Толстый Мыс	ТЛ-6	в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-6	20.12.2022	20.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-118→ТП-1-232	КЛ
Краснодар	Турненевская	ТТ-102	в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2340н	20.12.2022	20.12.2022	повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1315→ТП-589	ВЛ
Геленджик	Тонкий Мыс	ТМ-10	откл. В-10кВ ТМ-10	20.12.2022	20.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-10→ТП-3-5	КЛ
Новороссийск	РИП	№46	откл. В-10кВ ф.№46	22.12.2022	22.12.2022	повреждение оборудования в РП-20	О
Новороссийск	РИП	№52	откл. В-10кВ ф.№52	22.12.2022	22.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-645	КЛ
Новороссийск	Кирдиковская	ф-29	откл. В-6кВ ф-29	23.12.2022	23.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-717→ТП-389	КЛ
Краснодар	Дальняя	ДЛ-16	РП-24 откл. В-6кВ	23.12.2022	23.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ ТП-443→ТП-85н/ТП-66н	О
Краснодар	НПЗ	НПЗ-3	откл. В-6кВ НПЗ-3	23.12.2022	23.12.2022	эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1325н→ТП-1823н А	КЛ*
Краснодар	Энка	ЭН-1	РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1537н А	23.12.2022	23.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	Энка	ЭН-1	ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1	23.12.2022	23.12.2022	не установлена	Н
Краснодар	Западная-2	3-2-103	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227	24.12.2022	24.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ в ТП-142→ТП-595	КЛ
Новороссийск	Гайдуку Тяговая	ф-8	КРУН-33 откл. В-10кВ	24.12.2022	24.12.2022	эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-33→ТП-721	КЛ
Краснодар	РИП	РИП-412	в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1271	24.12.2022	24.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1271→ТП-2927н	КЛ
Ейск	Ейск-2	ЕСК-20	откл. В-6кВ ЕСК-20	25.12.2022	25.12.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань», повреждение на ВЛ-6кВ ТП-8→ТП-7	ВЛ, ЩП
Новороссийск	Западная	ф-12	откл. В-6кВ ф-12	26.12.2022	26.12.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-43→ТП-20	КЛ
Новороссийск	ДСК	ф-24	откл. В-6кВ ф-24	26.12.2022	26.12.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-3541→РП-6	КЛ
Краснодар	Западная-2	3-2-108	РП-33 откл. В-10кВ→ТП-1577н Б	26.12.2022	26.12.2022	повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-215→ТП-978	ВЛ
Новороссийск	РИП	ф-5	откл. 1.сн-10кВ	27.12.2022	27.12.2022	откл. в сети ПАО «Россети Кубань»	ЩП
Краснодар	Западная-2	3-2-18	откл. В-6кВ 3-2-18	27.12.2022	27.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-850н→3-2-18	КЛ*
Армавир	Речная	РГ-5	ТП-272 откл. В-10кВ→РГ-5	27.12.2022	27.12.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Широкая Балка	ф-14	РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283/2	28.12.2022	28.12.2022	повреждение на ВЛ-10кВ опора №191/1	ВЛ
Краснодар	Витаминкомбинат	ВК-14	РП-64 откл. В-10кВ→ТП-375	29.12.2022	29.12.2022	эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-375→ТП-2755н	КЛ*
Анапа	Анапская	АП-7	откл. В-10кВ АП-7	29.12.2022	29.12.2022	повреждение оборудования ТП-22	О
Краснодар	Калинино	К-104	в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-430	29.12.2022	29.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-154→ТП-430	КЛ
Новороссийск	ДСК	ф-10	в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486	29.12.2022	29.12.2022	Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-360н→КРУН-11	КЛ
Новороссийск	РИП	ф-4	вывели из схемы ТП-116	29.12.2022	30.12.2022	повреждение оборудования ТП-116	О
Краснодар	РИП	РИП-210	откл. В-6кВ РИП-210	30.12.2022	30.12.2022	вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-370н→ТП-1146н→ТП-3039н	КЛ
Горячий Ключ	Тяговая Горячий Ключ	ТГК-1	откл. В-10кВ ТГК-1	30.12.2022	30.12.2022	эл. пробой потребительской КВЛ-10кВ ТП-128→ТП-117	КЛ*
Краснодар	Турненевская	ТТ-303	РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735	31.12.2022	31.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-128→ТП-2645н	КЛ
Туапсе	Поселковая	П-202	откл. В-10кВ ф.П-202	31.12.2022	31.12.2022	не установлена	Н
Новороссийск	Южная	№ 22	откл. В-10кВ ф.№ 22	31.12.2022	31.12.2022	повреждение оборудования в ТП-295	О
Новороссийск	Южная	№2	ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291	31.12.2022	31.12.2022	эл. пробой КЛ-10кВ ТП-545→ТП-770	КЛ

КЛ - повреждение кабельной линии
ВЛ - повреждение воздушной линии
О - повреждение оборудования в ТП/РП
Н - починка не установлена
* - повреждение потребительского оборудования
ЩП - отключение центра питания
мех - механическое повреждение