

Нбр. № документа	Любопытную узкую	Базовую. №
Наименование документа	Изображение	Изображение
Объект	Ограничитель перенапряжений	Изображение
Проектная организация	000 "ЭлСи"	Изображение
Предмет	Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" для строительства инфраструктуры жилого дома, Есикский район п. Широчинка, презд Вишневый, дом №2/1, Ту 1-37-17-0170, №1-37-18-0155	Изображение
Год	2020	Год
Срок	03.20	Срок
Компания	Каргинник	Компания
Исполнитель	Стройгруп	Исполнитель
Приложение	Опросный лист на изготовление КП	Опросный лист на изготовление КП

Трансформаторная подстанция	КТПП-ККВ-6-30-6/0,4-У1
Исполнение	Проходная однотрансформаторная
Чтотановка подстанции	Блокнотный фундамент
Сборные шины, сечение	АД-31Т, 50х5мм
Класс напряжения	6 кВ
Исполнение ёмкода	Каельное
Исполнение ёмкода	Каельное
Тип выключателя изоляции линейный	ВНА-10, Ін-630A
Тип разъединителя трансформатора	ВНА-10, Ін-630A
Тип предохранителя, инсталлации, А	ПКТ 102-6-315-31,5 ЧЗ, 31,5A
Чказатель положения токов КЗ	ЧТК3-4
Тип, мощность, кВА	ТМГ-250/6 Ч1
Сочетание напряжений	6/0,4 кВ
Схема и группа соединений обмоток	Δ/Yn-11
Наличие напряляющих	550 мм
Щит распределительный	SL2 (Jean Muller)
Низковольтный	
Сборные шины, сечение	АД-31Т, 60х10мм
Напряжение	0,4 кВ
Исполнение ёмкода	Болтунное
Вводной разъединитель, йон, А	РЕ 19-43, Ін-1600A
Вводной автоматический	
Выключатель йон, А	ВА51-39, 400A
Тип предохранителя, инсталлации, А	см. схему 10-2020-ЭС.01 лист 1.2
Тип трансформатора тока на ёмкоде,	см. схему 10-2020-ЭС.01 лист 1.2
коэф. пр-ции, кл. точности	
Счетчик активной и реактивной	КАСКАД-3-МТ-Ш32-А05R1-230-5-10A-T-R5485-RF433/1-ЛМ002V3,
энергии	3х230/400В, 5(10)А, 0,5S/1.0
GSM антenna	4,33 MHz 10-15 dbi
Радиомодем	МИРТ-14.5
УСЛД	SM160-02M/150
Чтотановка компенсации реактивной	ВАРНЕТ-АС-25/5-0,4У3
мощности	
Ограничитель перенапряжений	ОПН-П-0,38 ЧХ/П1
Изготовитель	
Проектная организация	000 "ЭлСи"
Объект	Электроснабжение "ВРУ-0,4 кВ" для строительства инфраструктуры жилого дома, Есикский район п. Широчинка, презд Вишневый, дом №2/1, Ту 1-37-17-0170, №1-37-18-0155
Год	2020
Срок	03.20
Компания	Каргинник
Исполнитель	Стройгруп
Приложение	Электроснабжение
Приложение	Опросный лист на изготовление КП

10-2020-ЭС.01

Член.	Коды	Лист	Номер	Подп.	Дата
Разраб.	Зубенко				03.20
ГИП	Каргинник				03.20
Исполн.	Стройгруп				03.20

