



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер-  
технический директор

АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин

2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»  
(наименование)
2. Основание — инвестиционная программа 2 квартала 2023 года
3. Пункт строительства или доставки — Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть»  
(указать пункт доставки)
4. Срок исполнения 2 квартал 2023 год  
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: в целях замены морально устаревшего и находящегося в аварийном состоянии оборудования, для увеличения пропускной способности подстанций, а также укомплектование аварийного запаса АО "НЭСК-электросети" для обеспечения замены аварийно вышедшего из строя электросилового оборудования в кратчайшие сроки.  
(подробно расшифровать на какие цели приобретаются материалы)

### 6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
<b>КСО-200-630 10кВ УЗ: (№1. №8)</b>	- РВЗ 10/1000 – 1 шт.; - РВФЗ 10/1000 – 1 шт.; - ОПН-10 кВ – 3 шт.; - ОЛСП-1,25/10 – 1 шт.; - Преобразователь ПРИЗ-002 с БР-ПРИЗ – 1 шт.; - ТОЛ-10 300/5 0,5S/10P - 3 шт.; - ТЗЛК-205 – 1 шт.; - ВВР-10/630 – 1 шт.; - Агат-100-БПТ – 1 шт.; - Индикатор ВЕАШ – 1 шт.	2
<b>КСО-200-630 10кВ УЗ : (№6)</b>	- РВЗ 10/1000 – 1 шт.; - РВФЗ 10/1000 – 1 шт.; - Преобразователь ПРИЗ-002 с БР-ПРИЗ – 1 шт.; - ТОЛ-10 300/5 0,5S/10P - 3 шт.; - ВВР-10/630 – 1 шт.; - Агат-100-БПТ – 1 шт.; - Индикатор ВЕАШ – 1 шт.	1
<b>КСО-200-630 10кВ УЗ: (№11)</b>	- РВФЗ 10/1000 – 1 шт.; - ОПН-10 кВ – 3 шт.; - Преобразователь ПРИЗ-002 с БР-ПРИЗ – 1 шт.; - ТОЛ-10 300/5 0,5S/10P - 3 шт.; - ТЗЛК-205 – 1 шт.	1

	- ВВР-10/630 – 1 шт.; - Агат-100-БПТ – 1 шт.; - Индикатор ВЕАШ – 1 шт.	
<b>КСО-200-630</b> <b>10кВ УЗ:</b> <b>(№3.№7.)</b>	- РВЗ 10/630-III – 1 шт.; - ОПН-10 кВ – 3 шт.; - Контроллер EGZ-024-R-16I – 1 шт.; - Трансформатор 3*3НОЛП-10 – 1 шт.; - Вольтметр 10кВ – 1 шт.; - Индикатор ВЕАШ – 1 шт.	2
<b>КСО-393-03-630</b> <b>10кВ УЗ:</b> <b>(№2.№5.№10)</b>	- ВНА 10/630 – 1 шт.; - ОПН-10 кВ – 3 шт.	3
<b>- КСО-393-04-630</b> <b>10кВ УЗ:</b> <b>(№4.№9.)</b>	- ВНА 10/630 – 1 шт.; - ПКТ-103-10-100-31,5 – 3 шт.; - Контроллер EGZ-024-R-16I – 1 шт.	2
<b>Шкаф</b> <b>КР2756С14</b>	-	1


7. Особые условия: нет  
 (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)

8. Способ поставки - Доставка в филиал АО «НЭСК-электросети»  
«Тимашевскэлектросеть»  
 (самовывоз, на складе заказчика, прочее)


9. Условия финансирования — согласно договора.

10. Оплата выполненных работ — по согласованию сторон.

Заместитель главного инженера-  
 технического директора

 Д.С. Иванов

Начальник УЭ  
 АО «НЭСК-электросети»

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян