

УТВЕРЖАЮ:
Главный инженер –
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
_____ С. Ю. Еншин
«___» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов для филиала

1. Заказчик – АО «НЭСК-электросети»
(наименование)
2. Основание – _____
(расшифровать № пункта ИПР)
3. Пункт строительства или доставки – филиалы АО «НЭСК-электросети»
«Горячключэлектросеть» и «Краснодарэлектросеть»
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2023 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: модернизация оборудования
(подробно расшифровать на какие цели приобретает транспорт, оборудование и материалы)
6. Основные характеристики оборудования: .

Наименование	Описание и технические характеристики		Количество (компл.)
1	2		3
ДСИ ВЛ-30 (комплект из 6-ти штук)	Комплектация	Индикаторы короткого замыкания в комплекте из 6-ти шт.	5 (пять)
	Назначение	Определение места повреждения на воздушных линиях электропередачи среднего напряжения 6-35 кВ	
	Питание	От ВЛ и солнечных панелей, встроенный аккумулятор.	
	Возможность передавать сигнал о срабатывании диспетчеру.	При помощи устройства сбора и передачи данных, которое приобретается отдельно.	
	Возвращение в дежурный режим	Автоматически (по истечении заданного времени или после восстановления питания в линии). Вручную (по команде с пульта дистанционного управления).	
	Обслуживание	Не требуется.	

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки – согласно договору
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования – согласно договору
10. Оплата выполненных работ – по согласованию сторон

Согласованно:
Начальник ОРЗА
АО «НЭСК-электросети»



О.В. Дроздов